


Installation elektrisk luftvärmare, CARE-1-01, till COMPACT 02-03

Luftvärmare, el, monteras i utrymmet där tilluftsfläkten är belägen.

1. Demontera isolering och beröringsskydd framför tilluftsfläkten.
2. Demontera tilluftsfläkten genom att lossa två skruvar i bakre delen av tilluftsfläktens upphängningsprofil, skruvarna skall ej lossas helt. Lossa skruvar helt i främre delen av upphängningsprofilen. Dra ut hela fläktpaketet, upphängningsprofilen släpper då från bakre skruvar.
3. Vrid fläktpaketet något och dra ut detta ur aggregatet.
4. Lossa de två skruvarna placerade på varsin sida av intaget till aggregatets underdel, avsedda för montering av luftvärmare.
5. Sänk ned elvärmaren så att elstavar placeras i aggregatets underdel enligt skiss och skruva fast luftvärmaren.
6. Kraft- och kommunikationskabel förläggs i befintligt kabelskydd till kontakter i mellanplansvägg och ansluts.



Aggregat sett från sidan

