

Käyttöönottopöytäkirja

Koneen asennuksen jälkeen voidaan luoda käyttöönottopöytäkirja koneen verkkosivulla ja tulostaa pdf-asiakirja. Katso koneen verkkosivun erillinen ohje.

Yritys

Käsittelijä

Asiakas	Päiväys	SO-nro:
Laitt.	Kohde/laite	Valmistusnro
Laitt. osoite	Tyyppi/koko	Ohjelmaversio

Suodatinkalibrointi suoritettu

Kellokytkin, asetettu aikaan

Muu ohjaus



Toiminto	Tehdasasetus				Säätöarvo			
Ilmavirta								
Säädintyyppi								
Tuloilma	<input checked="" type="checkbox"/> Ilmavirta	<input type="checkbox"/> Kanavap.	<input type="checkbox"/> Tarve	<input type="checkbox"/> Orja	<input type="checkbox"/> Ilmavirta	<input type="checkbox"/> Kanavap.	<input type="checkbox"/> Tarve	<input type="checkbox"/> Orja
Poistoilma	<input checked="" type="checkbox"/> Ilmavirta	<input type="checkbox"/> Kanavap.	<input type="checkbox"/> Tarve	<input type="checkbox"/> Orja	<input type="checkbox"/> Ilmavirta	<input type="checkbox"/> Kanavap.	<input type="checkbox"/> Tarve	<input type="checkbox"/> Orja
Käyttötaso								
Pieni ilmavirta	TI	1)		1)				
	FL	1)		1)				
Iso ilmavirta	TI	1)		1)				
	FL	1)		1)				
Ilmavirta, maksimi	TI	1)		1)	1)			
	FL	1)		1)	1)			
Ilmavirta, minimi	TI			1)				
	FL			1)				
Paine, pieni ilmavirta	TI Pa	100						
	PI Pa	100						
Paine, iso ilmavirta	TI Pa	200						
	PI Pa	200						
Puhaltimen maks.-opeus	TI (%)	100%						
	PI (%)	100%						
Paine maks.-opeus	TI Pa	200						
	PI Pa	200						
Tarveohjattu pieni ilmap.	TI (%)			25				
	PI (%)			25				
Tarveohjattu iso ilmap.	TI (%)			50				
	PI (%)			50				
Optimize								
Optimize	<input type="checkbox"/> Päällä	<input checked="" type="checkbox"/> Pois			<input type="checkbox"/> Päällä	<input type="checkbox"/> Pois		
Asetusarvon siirto								
Tuloilma	<input type="checkbox"/> On	<input checked="" type="checkbox"/> Off			<input type="checkbox"/> On	<input type="checkbox"/> Off		
Poistoilma	<input type="checkbox"/> On	<input checked="" type="checkbox"/> Off			<input type="checkbox"/> On	<input type="checkbox"/> Off		
Yksikkö								
Ilmavirran yksikkö	<input type="checkbox"/> l/s	<input checked="" type="checkbox"/> m ³ /s	<input type="checkbox"/> m ³ /h	<input type="checkbox"/> cfm	<input type="checkbox"/> l/s	<input type="checkbox"/> m ³ /s	<input type="checkbox"/> m ³ /h	<input type="checkbox"/> cfm
Paineyksikkö	<input checked="" type="checkbox"/> Pa	<input type="checkbox"/> psi	<input type="checkbox"/> in.wc		<input type="checkbox"/> Pa	<input type="checkbox"/> psi	<input type="checkbox"/> in.wc	
Ulkoilma///kompensointi								
Ulkoilma///kompensointi	<input checked="" type="checkbox"/> Ei akt.	<input type="checkbox"/> Pieni Ilmav.	<input type="checkbox"/> Suuri ilmavirta		<input type="checkbox"/> Ei akt.	<input type="checkbox"/> Pieni Ilmav.	<input type="checkbox"/> Suuri ilmavirta	
		<input type="checkbox"/> Pieni ja iso ilmavirta			<input type="checkbox"/> Pieni ja iso ilmavirta			
X1, taitepiste ulkolämp.	°C	-20°C						
X2, taitepiste ulkolämp.	°C	-10 °C						
X3, taitepiste ulkolämp.	°C	+10 °C						
X4, taitepiste ulkolämp.	°C	+20 °C						

1) Pieni nopeus = 25%, suuri nopeus = 50% ja maksiminopeus = 75 % maksimi-ilmavirrasta, katso luku 4.1.2 Asennustason ohjekirjassa.

Toiminto	Tehdasasetus	Säätöarvo
<i>Tuloilmavirta</i>		
Y1, taitepiste tuloilma	25 % koneen maks.ilmavirrasta	
Y2, taitepiste tuloilma	25 % koneen maks.ilmavirrasta	
Y3, taitepiste tuloilma	25 % koneen maks.ilmavirrasta	
Y4, taitepiste tuloilma	25 % koneen maks.ilmavirrasta	
<i>Poistoilmavirta</i>		
Y1, taitepiste poistoilma	25 % koneen maks.ilmavirrasta	
Y2, taitepiste poistoilma	25 % koneen maks.ilmavirrasta	
Y3, taitepiste poistoilma	25 % koneen maks.ilmavirrasta	
Y4, taitepiste poistoilma	25 % koneen maks.ilmavirrasta	
<i>Tuloilma, paine</i>		
Y1, taitepiste tuloilma Pa	100	
Y2, taitepiste tuloilma Pa	100	
Y3, taitepiste tuloilma Pa	100	
Y4, taitepiste tuloilma Pa	100	
<i>Poistoilma, paine</i>		
Y1, taitepiste poistoilma Pa	100	
Y2, taitepiste poistoilma Pa	100	
Y3, taitepiste poistoilma Pa	100	
Y4, taitepiste poistoilma Pa	100	
Booster-laite		
Booster-laite	<input type="checkbox"/> On <input checked="" type="checkbox"/> Off	<input type="checkbox"/> On <input type="checkbox"/> Off



Toiminto		Tehdasasetus	Säätöarvo
Lämpötila			
Säädintyyppi			
Tila		<input type="checkbox"/> PST 1 <input type="checkbox"/> PST 2 <input checked="" type="checkbox"/> Tuloilma	<input type="checkbox"/> PST 1 <input type="checkbox"/> PST 2 <input type="checkbox"/> Tuloilma
		<input type="checkbox"/> Poistoilma <input type="checkbox"/> UST <input type="checkbox"/> USP	<input type="checkbox"/> Poistoilma <input type="checkbox"/> UST <input type="checkbox"/> USP
Tila Xzone		<input type="checkbox"/> PST 1 <input type="checkbox"/> PST 2 <input checked="" type="checkbox"/> Tuloilma	<input type="checkbox"/> PST 1 <input type="checkbox"/> PST 2 <input type="checkbox"/> Tuloilma
		<input type="checkbox"/> Poistoilma <input type="checkbox"/> UST <input type="checkbox"/> USP	<input type="checkbox"/> Poistoilma <input type="checkbox"/> UST <input type="checkbox"/> USP
Kausiohjattu lämpötilasäätö		<input type="checkbox"/> On <input checked="" type="checkbox"/> Off	<input type="checkbox"/> On <input type="checkbox"/> Off
Kausiohjattu lämpötilasäätö		<input type="checkbox"/> PST 1 <input type="checkbox"/> PST 2 <input checked="" type="checkbox"/> Tuloilma	<input type="checkbox"/> PST 1 <input type="checkbox"/> PST 2 <input type="checkbox"/> Tuloilma
		<input type="checkbox"/> Poistoilma <input type="checkbox"/> UST <input type="checkbox"/> USP	<input type="checkbox"/> Poistoilma <input type="checkbox"/> UST <input type="checkbox"/> USP
Kausiohjattu lämpötilasäätö aktiivinen	°C	0	
Kausiohjattu lämpötilasäätö ei aktiivinen	°C	20	
Asetukset			
PST 1			
PST 1 Porras		2	
PST 1 Poikkeama	K	3	
PST 1 Taitepiste	°C	22	
Xzone, PST 1 Porras		2	
Xzone, PST 1 Poikkeama	K	3	
Xzone, PST 1 Taitepiste	°C	22	
PST 2			
<i>Poistoilman lämpötila</i>			
PST 2 Poistoilman lämpötila X1	°C	15	
PST 2 Poistoilman lämpötila X2	°C	20	
PST 2 Poistoilman lämpötila X3	°C	22	
PST 2 Poistoilman lämpötila X4	°C	22	
Xzone, PST 2 Poistoilman lämpötila X1	°C	15	
Xzone, PST 2 Poistoilman lämpötila X2	°C	20	
Xzone, PST 2 Poistoilman lämpötila X3	°C	22	
Xzone, PST 2 Poistoilman lämpötila X4	°C	22	
<i>Tuloilman lämpötilan asetusarvo</i>			
PST 2 Tuloilman lämpötilan as.arvo Y1	°C	20	
PST 2 Tuloilman lämpötilan as.arvo Y2	°C	18	
PST 2 Tuloilman lämpötilan as.arvo Y3	°C	14	
PST 2 Tuloilman lämpötilan as.arvo Y4	°C	12	
Xzone, PST 2 Tuloilman lämpötilan as.arvo Y1	°C	20	
Xzone, PST 2 Tuloilman lämpötilan as.arvo Y2	°C	18	
Xzone, PST 2 Tuloilman lämpötilan as.arvo Y3	°C	14	
Xzone, PST 2 Tuloilman lämpötilan as.arvo Y4	°C	12	
Tuloilman säätö			
Tuloilma (lämp. asetusarvo)	°C	21	
Xzone, Tuloilma (lämp. asetusarvo)	°C	21	
Poistoilmalämpötilasäätö			
Poistoilma (lämp. asetusarvo)	°C	21	
Tuloilma min.	°C	16	
Tuloilma maks.	°C	28	
Xzone, Poistoilma (lämp. asetusarvo)	°C	21	
Xzone, Tuloilma min.	°C	16	
Xzone, Tuloilma maks.	°C	28	

Toiminto	Tehdasasetus	Säätöarvo
Kausiohjattu lämpötilasäätö		
Kausiohjattu tuloilma	°C 21	
Kausiohjattu poistoilma	°C 21	
Kausiohjattu tuloilma, min.	°C 16	
Kausiohjattu tuloilma, maks.	°C 28	
UST-säätö		
<i>Ulkoilman lämpötila</i>		
UST Ulkoilman lämpötila X1	°C -20°C	
UST Ulkoilman lämpötila X2	°C -10°C	
UST Ulkoilman lämpötila X3	°C 10°C	
UST Ulkoilman lämpötila X4	°C 20°C	
Xzone, UST Ulkoilman lämpötila X1	°C -20°C	
Xzone, UST Ulkoilman lämpötila X2	°C -10°C	
Xzone, UST Ulkoilman lämpötila X3	°C 10°C	
Xzone, UST Ulkoilman lämpötila X4	°C 20°C	
<i>Tuloilman lämpötilan asetusarvo</i>		
UST Tuloilman lämpötilan as.arvo Y1	°C 21,5 °C	
UST Tuloilman lämpötilan as.arvo Y2	°C 21,5 °C	
UST Tuloilman lämpötilan as.arvo Y3	°C 21,5 °C	
UST Tuloilman lämpötilan as.arvo Y4	°C 21,5 °C	
Xzone, UST Tuloilman lämpötilan as.arvo Y1	°C 21,5 °C	
Xzone, UST Tuloilman lämpötilan as.arvo Y2	°C 21,5 °C	
Xzone, UST Tuloilman lämpötilan as.arvo Y3	°C 21,5 °C	
Xzone, UST Tuloilman lämpötilan as.arvo Y4	°C 21,5 °C	
USP-säätö		
Tuloilma min.	°C 16 °C	
Tuloilma, maks.	°C 28 °C	
<i>Ulkoilman lämpötila</i>		
USP Ulkoilman lämpötila X1	°C -20°C	
USP Ulkoilman lämpötila X2	°C -10°C	
USP Ulkoilman lämpötila X3	°C 10°C	
USP Ulkoilman lämpötila X4	°C 20°C	
Xzone, USP Ulkoilman lämpötila X1	°C -20°C	
Xzone, USP Ulkoilman lämpötila X2	°C -10°C	
Xzone, USP Ulkoilman lämpötila X3	°C 10°C	
Xzone, USP Ulkoilman lämpötila X4	°C 20°C	
<i>Poistoilman lämpötilan asetusarvo</i>		
USP Poistoilman lämpötilan as.arvo Y1	°C 21,5 °C	
USP Poistoilman lämpötilan as.arvo Y2	°C 21,5 °C	
USP Poistoilman lämpötilan as.arvo Y3	°C 21,5 °C	
USP Poistoilman lämpötilan as.arvo Y4	°C 21,5 °C	
Xzone, USP Poistoilman lämpötilan as.arvo Y1	°C 21,5 °C	
Xzone, USP Poistoilman lämpötilan as.arvo Y2	°C 21,5 °C	
Xzone, USP Poistoilman lämpötilan as.arvo Y3	°C 21,5 °C	
Xzone, USP Poistoilman lämpötilan as.arvo Y4	°C 21,5 °C	
Lämpötilayksikkö		
Yksikkö	<input checked="" type="checkbox"/> °C <input type="checkbox"/> °F	<input type="checkbox"/> °C <input type="checkbox"/> °F
Asetusarvon siirto		
Asetusarvon siirto	<input type="checkbox"/> Päälle <input checked="" type="checkbox"/> Pois	<input type="checkbox"/> Päälle <input type="checkbox"/> Pois
Neutraali vyöhyke		
Tuloilma, lämpötilasäätö	K 0,5	
Poistoilma, lämpötilasäätö	K 0,5	
Xzone, tuloilma neutraali alue	K 0,5	
Xzone, poistoilma neutraali alue	K 0,5	

Toiminto	Tehdasasetus			Säätöarvo		
Ulkoiset lämpötila-anturit						
Poistoilmakanava, lämpötila-anturi	<input type="checkbox"/> Päällä	<input checked="" type="checkbox"/> Pois		<input type="checkbox"/> Päällä	<input type="checkbox"/> Pois	
Huoneanturi 1	<input type="checkbox"/> Päällä	<input checked="" type="checkbox"/> Pois		<input type="checkbox"/> Päällä	<input type="checkbox"/> Pois	
Huoneanturi 2	<input type="checkbox"/> Päällä	<input checked="" type="checkbox"/> Pois		<input type="checkbox"/> Päällä	<input type="checkbox"/> Pois	
Huoneanturi 3	<input type="checkbox"/> Päällä	<input checked="" type="checkbox"/> Pois		<input type="checkbox"/> Päällä	<input type="checkbox"/> Pois	
Huoneanturi 4	<input type="checkbox"/> Päällä	<input checked="" type="checkbox"/> Pois		<input type="checkbox"/> Päällä	<input type="checkbox"/> Pois	
Ulkoiset lämpötila-anturit						
Huoneanturi toiminta	<input checked="" type="checkbox"/> Keski	<input type="checkbox"/> Min.	<input type="checkbox"/> Maks.	<input type="checkbox"/> Keski	<input type="checkbox"/> Min.	<input type="checkbox"/> Maks.
Huonelämp. tiedonsiirrosta	<input type="checkbox"/> Päällä	<input checked="" type="checkbox"/> Pois		<input type="checkbox"/> Päällä	<input type="checkbox"/> Pois	
Huonelämpötila, vain jaksottaiselle yölämmitykselle	<input type="checkbox"/> Päällä	<input checked="" type="checkbox"/> Pois		<input type="checkbox"/> Päällä	<input type="checkbox"/> Pois	
Huonelämpötila, vain kesäyöjäähdytystä varten	<input type="checkbox"/> Päällä	<input checked="" type="checkbox"/> Pois		<input type="checkbox"/> Päällä	<input type="checkbox"/> Pois	
Ulkoilma-anturi 1	<input type="checkbox"/> Päällä	<input checked="" type="checkbox"/> Pois		<input type="checkbox"/> Päällä	<input type="checkbox"/> Pois	
Ulkoilma-anturi 2	<input type="checkbox"/> Päällä	<input checked="" type="checkbox"/> Pois		<input type="checkbox"/> Päällä	<input type="checkbox"/> Pois	
Ulkoilma-anturi 3	<input type="checkbox"/> Päällä	<input checked="" type="checkbox"/> Pois		<input type="checkbox"/> Päällä	<input type="checkbox"/> Pois	
Ulkoilma-anturi 4	<input type="checkbox"/> Päällä	<input checked="" type="checkbox"/> Pois		<input type="checkbox"/> Päällä	<input type="checkbox"/> Pois	
Ulkoilma-anturi toiminta	<input checked="" type="checkbox"/> Keski	<input type="checkbox"/> Min.	<input type="checkbox"/> Maks.	<input type="checkbox"/> Keski	<input type="checkbox"/> Min.	<input type="checkbox"/> Maks.
Ulkolämp. tiedonsiirrosta	<input type="checkbox"/> Päällä	<input checked="" type="checkbox"/> Pois		<input type="checkbox"/> Päällä	<input type="checkbox"/> Pois	
Xzone, huoneanturi 1	<input type="checkbox"/> Päällä	<input checked="" type="checkbox"/> Pois		<input type="checkbox"/> Päällä	<input type="checkbox"/> Pois	
Xzone, huoneanturi 2	<input type="checkbox"/> Päällä	<input checked="" type="checkbox"/> Pois		<input type="checkbox"/> Päällä	<input type="checkbox"/> Pois	
Xzone, huoneanturi 3	<input type="checkbox"/> Päällä	<input checked="" type="checkbox"/> Pois		<input type="checkbox"/> Päällä	<input type="checkbox"/> Pois	
Xzone, huoneanturi 4	<input type="checkbox"/> Päällä	<input checked="" type="checkbox"/> Pois		<input type="checkbox"/> Päällä	<input type="checkbox"/> Pois	
Xzone, huoneanturi toiminta	<input checked="" type="checkbox"/> Keski	<input type="checkbox"/> Min.	<input type="checkbox"/> Maks.	<input type="checkbox"/> Keski	<input type="checkbox"/> Min.	<input type="checkbox"/> Maks.
Xzone, huonelämpötila tiedonsiirrosta	<input type="checkbox"/> Päällä	<input checked="" type="checkbox"/> Pois		<input type="checkbox"/> Päällä	<input type="checkbox"/> Pois	
Säätöjärjestys						
Lämmitystila	1					
Jäähdytystila	1					
Min. jäteilma						
Minimi jäteilma	<input type="checkbox"/> Päällä	<input checked="" type="checkbox"/> Pois		<input type="checkbox"/> Päällä	<input type="checkbox"/> Pois	
Jäteilman minimilämpötila °C	5,0					
Morning Boost						
Morning Boost	<input type="checkbox"/> Päällä	<input checked="" type="checkbox"/> Pois		<input type="checkbox"/> Päällä	<input type="checkbox"/> Pois	
Käynnistysaika h:min	00:00					
Tuloilma asetusarvo	50 % koneen maks. tuloilmasta tai 100 Pa					
Heating Boost						
Heating Boost	<input type="checkbox"/> Päällä	<input checked="" type="checkbox"/> Pois		<input type="checkbox"/> Päällä	<input type="checkbox"/> Pois	
Käynnistysraja K	3					
Cooling Boost						
Cooling Boost	<input checked="" type="checkbox"/> Ei akt.	<input type="checkbox"/> Mukavuus	<input type="checkbox"/> Säästö	<input type="checkbox"/> Ei akt.	<input type="checkbox"/> Mukavuus	<input type="checkbox"/> Säästö
	<input type="checkbox"/> Sekvenssi	<input type="checkbox"/> Mukavuus ja säästö		<input type="checkbox"/> Sekvenssi	<input type="checkbox"/> Mukavuus ja säästö	
	<input type="checkbox"/> Säästö ja jakso			<input type="checkbox"/> Säästö ja jakso		
	<input type="checkbox"/> Jakso ja Mukavuus			<input type="checkbox"/> Jakso ja Mukavuus		
	<input type="checkbox"/> Mukavuus, säästö ja jakso			<input type="checkbox"/> Mukavuus, säästö ja jakso		
Käynnistysraja (Mukavuus) K	3					
Jaksottainen yölämmitys						
Jaksottainen yölämmitys	<input type="checkbox"/> Päällä	<input checked="" type="checkbox"/> Pois		<input type="checkbox"/> Päällä	<input type="checkbox"/> Pois	
Kiertoilma	<input checked="" type="checkbox"/> Päällä	<input type="checkbox"/> Pois		<input type="checkbox"/> Päällä	<input type="checkbox"/> Pois	
Huonelämpötila, käynnistys °C	16					
Huonelämpötila, pysäytys °C	18					
Tuloilman lämpötila, asetusarvo °C	28					
Tuloilmavirta, asetusarvo	50 % koneen maks. tuloilmasta tai 100 Pa					
Poistoilmavirta, asetusarvo	50 % koneen maks. tuloilmasta tai 100 Pa					

Toiminto	Tehdasasetus	Säätöarvo
Kesäyöjäähdytys		
Kesäyöjäähdytys	<input type="checkbox"/> Päällä <input checked="" type="checkbox"/> Pois	<input type="checkbox"/> Päällä <input type="checkbox"/> Pois
Käynnistysaika	h:min 23:00	
Pysäytysaika	h:min 06:00	
Ulkoilma, käynnistys	°C 10	
Poistoilma, käynnistys	°C 22	
Poistoilma, pysäytys	°C 16	
Tuloilma asetusarvo	°C 10	
Kauden aloitus kone pysäytettyinä	kk-pp 05-01	
Kauden lopetus kone pysäytettyinä	kk-pp 10-01	
Tuloilman asetusarvo (ilmavirta)		
Tuloilman asetusarvo (paine)	50% koneen maks.ilmavirrasta	
Poistoilman asetusarvo (ilmavirta)	100 Pa	
Poistoilman asetusarvo (paine)	50% koneen maks.ilmavirrasta	
Vähennys (ilmavirta/paine)	100 Pa	
Vähennys	<input checked="" type="checkbox"/> Ei akt. <input type="checkbox"/> Tuloilma <input type="checkbox"/> Tulo- ja poistoilma	<input type="checkbox"/> Ei akt. <input type="checkbox"/> Tuloilma <input type="checkbox"/> Tulo- ja poistoilma



Toiminto	Tehdasasetus	Säätöarvo
Aika ja ohjelma		
Ohjelma-asetukset		
Esivalittu käyttötila	<input type="checkbox"/> Täyspysäytys <input checked="" type="checkbox"/> Pieni ilmap. <input type="checkbox"/> Iso ilmapvirta <input type="checkbox"/> Norm.pysäytys <input type="checkbox"/> Laajennettu norm.pysäytys	<input type="checkbox"/> Täyspysäytys <input type="checkbox"/> Pieni ilmap. <input type="checkbox"/> Iso ilmapvirta <input type="checkbox"/> Norm.pysäytys <input type="checkbox"/> Laajennettu norm.pysäytys
Tehokas jakso	<input checked="" type="checkbox"/> Päällä <input type="checkbox"/> Pois	<input type="checkbox"/> Päällä <input type="checkbox"/> Pois
Aloituspäiväys	<input type="checkbox"/> Aktiivinen <input checked="" type="checkbox"/> Ei aktiivinen	<input type="checkbox"/> Aktiivinen <input type="checkbox"/> Ei aktiivinen
Aloituspäiväys Vuosi/kk/pvä		
Pysäytyspäiväys	<input type="checkbox"/> Aktiivinen <input checked="" type="checkbox"/> Ei aktiivinen	<input type="checkbox"/> Aktiivinen <input type="checkbox"/> Ei aktiivinen
Pysäytyspäiväys Vuosi/kk/pvä		
Pysäytyspäiväys Vuosi/kk/pvä		
Päiväkaavio		
<i>Maanantai</i>		
Kellonaika, tapaht. 1 h:min	00:00	
Tapahtuma 1	<input checked="" type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Täyspysäytys <input type="checkbox"/> Pieni ilmap. <input type="checkbox"/> Iso ilmapvirta <input type="checkbox"/> Norm.pysäytys <input type="checkbox"/> Laajennettu norm.pysäytys	<input type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Täyspysäytys <input type="checkbox"/> Pieni ilmap. <input type="checkbox"/> Iso ilmapvirta <input type="checkbox"/> Norm.pysäytys <input type="checkbox"/> Laajennettu norm.pysäytys
Kellonaika, tapaht. 2 h:min	00:00	
Tapahtuma 2	<input checked="" type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Täyspysäytys <input type="checkbox"/> Pieni ilmap. <input type="checkbox"/> Iso ilmapvirta <input type="checkbox"/> Norm.pysäytys <input type="checkbox"/> Laajennettu norm.pysäytys	<input type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Täyspysäytys <input type="checkbox"/> Pieni ilmap. <input type="checkbox"/> Iso ilmapvirta <input type="checkbox"/> Norm.pysäytys <input type="checkbox"/> Laajennettu norm.pysäytys
Kellonaika, tapaht. 3 h:min	00:00	
Tapahtuma 3	<input checked="" type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Täyspysäytys <input type="checkbox"/> Pieni ilmap. <input type="checkbox"/> Iso ilmapvirta <input type="checkbox"/> Norm.pysäytys <input type="checkbox"/> Laajennettu norm.pysäytys	<input type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Täyspysäytys <input type="checkbox"/> Pieni ilmap. <input type="checkbox"/> Iso ilmapvirta <input type="checkbox"/> Norm.pysäytys <input type="checkbox"/> Laajennettu norm.pysäytys
Kellonaika, tapaht. 4 h:min	00:00	
Tapahtuma 4	<input checked="" type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Täyspysäytys <input type="checkbox"/> Pieni ilmap. <input type="checkbox"/> Iso ilmapvirta <input type="checkbox"/> Norm.pysäytys <input type="checkbox"/> Laajennettu norm.pysäytys	<input type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Täyspysäytys <input type="checkbox"/> Pieni ilmap. <input type="checkbox"/> Iso ilmapvirta <input type="checkbox"/> Norm.pysäytys <input type="checkbox"/> Laajennettu norm.pysäytys
Kellonaika, tapaht. 5 h:min	00:00	
Tapahtuma 5	<input checked="" type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Täyspysäytys <input type="checkbox"/> Pieni ilmap. <input type="checkbox"/> Iso ilmapvirta <input type="checkbox"/> Norm.pysäytys <input type="checkbox"/> Laajennettu norm.pysäytys	<input type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Täyspysäytys <input type="checkbox"/> Pieni ilmap. <input type="checkbox"/> Iso ilmapvirta <input type="checkbox"/> Norm.pysäytys <input type="checkbox"/> Laajennettu norm.pysäytys
Kellonaika, tapaht. 6 h:min	00:00	
Tapahtuma 6	<input checked="" type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Täyspysäytys <input type="checkbox"/> Pieni ilmap. <input type="checkbox"/> Iso ilmapvirta <input type="checkbox"/> Norm.pysäytys <input type="checkbox"/> Laajennettu norm.pysäytys	<input type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Täyspysäytys <input type="checkbox"/> Pieni ilmap. <input type="checkbox"/> Iso ilmapvirta <input type="checkbox"/> Norm.pysäytys <input type="checkbox"/> Laajennettu norm.pysäytys

Toiminto	Tehdasasetus	Säätöarvo
<i>Tiistai</i>		
Kellonaika, tapaht. 1 h:min	00:00	
Tapahtuma 1	<input checked="" type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Täyspysäytys <input type="checkbox"/> Pieni ilmav. <input type="checkbox"/> Iso ilmavirta <input type="checkbox"/> Norm.pysäytys <input type="checkbox"/> Laajennettu norm.pysäytys	<input type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Täyspysäytys <input type="checkbox"/> Pieni ilmav. <input type="checkbox"/> Iso ilmavirta <input type="checkbox"/> Norm.pysäytys <input type="checkbox"/> Laajennettu norm.pysäytys
Kellonaika, tapaht. 2 h:min	00:00	
Tapahtuma 2	<input checked="" type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Täyspysäytys <input type="checkbox"/> Pieni ilmav. <input type="checkbox"/> Iso ilmavirta <input type="checkbox"/> Norm.pysäytys <input type="checkbox"/> Laajennettu norm.pysäytys	<input type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Täyspysäytys <input type="checkbox"/> Pieni ilmav. <input type="checkbox"/> Iso ilmavirta <input type="checkbox"/> Norm.pysäytys <input type="checkbox"/> Laajennettu norm.pysäytys
Kellonaika, tapaht. 3 h:min	00:00	
Tapahtuma 3	<input checked="" type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Täyspysäytys <input type="checkbox"/> Pieni ilmav. <input type="checkbox"/> Iso ilmavirta <input type="checkbox"/> Norm.pysäytys <input type="checkbox"/> Laajennettu norm.pysäytys	<input type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Täyspysäytys <input type="checkbox"/> Pieni ilmav. <input type="checkbox"/> Iso ilmavirta <input type="checkbox"/> Norm.pysäytys <input type="checkbox"/> Laajennettu norm.pysäytys
Kellonaika, tapaht. 4 h:min	00:00	
Tapahtuma 4	<input checked="" type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Täyspysäytys <input type="checkbox"/> Pieni ilmav. <input type="checkbox"/> Iso ilmavirta <input type="checkbox"/> Norm.pysäytys <input type="checkbox"/> Laajennettu norm.pysäytys	<input type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Täyspysäytys <input type="checkbox"/> Pieni ilmav. <input type="checkbox"/> Iso ilmavirta <input type="checkbox"/> Norm.pysäytys <input type="checkbox"/> Laajennettu norm.pysäytys
Kellonaika, tapaht. 5 h:min	00:00	
Tapahtuma 5	<input checked="" type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Täyspysäytys <input type="checkbox"/> Pieni ilmav. <input type="checkbox"/> Iso ilmavirta <input type="checkbox"/> Norm.pysäytys <input type="checkbox"/> Laajennettu norm.pysäytys	<input type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Täyspysäytys <input type="checkbox"/> Pieni ilmav. <input type="checkbox"/> Iso ilmavirta <input type="checkbox"/> Norm.pysäytys <input type="checkbox"/> Laajennettu norm.pysäytys
Kellonaika, tapaht. 6 h:min	00:00	
Tapahtuma 6	<input checked="" type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Täyspysäytys <input type="checkbox"/> Pieni ilmav. <input type="checkbox"/> Iso ilmavirta <input type="checkbox"/> Norm.pysäytys <input type="checkbox"/> Laajennettu norm.pysäytys	<input type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Täyspysäytys <input type="checkbox"/> Pieni ilmav. <input type="checkbox"/> Iso ilmavirta <input type="checkbox"/> Norm.pysäytys <input type="checkbox"/> Laajennettu norm.pysäytys
<i>Keskiviikko</i>		
Kellonaika, tapaht. 1 h:min	00:00	
Tapahtuma 1	<input checked="" type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Täyspysäytys <input type="checkbox"/> Pieni ilmav. <input type="checkbox"/> Iso ilmavirta <input type="checkbox"/> Norm.pysäytys <input type="checkbox"/> Laajennettu norm.pysäytys	<input type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Täyspysäytys <input type="checkbox"/> Pieni ilmav. <input type="checkbox"/> Iso ilmavirta <input type="checkbox"/> Norm.pysäytys <input type="checkbox"/> Laajennettu norm.pysäytys
Kellonaika, tapaht. 2 h:min	00:00	
Tapahtuma 2	<input checked="" type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Täyspysäytys <input type="checkbox"/> Pieni ilmav. <input type="checkbox"/> Iso ilmavirta <input type="checkbox"/> Norm.pysäytys <input type="checkbox"/> Laajennettu norm.pysäytys	<input type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Täyspysäytys <input type="checkbox"/> Pieni ilmav. <input type="checkbox"/> Iso ilmavirta <input type="checkbox"/> Norm.pysäytys <input type="checkbox"/> Laajennettu norm.pysäytys
Kellonaika, tapaht. 3 h:min	00:00	
Tapahtuma 3	<input checked="" type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Täyspysäytys <input type="checkbox"/> Pieni ilmav. <input type="checkbox"/> Iso ilmavirta <input type="checkbox"/> Norm.pysäytys <input type="checkbox"/> Laajennettu norm.pysäytys	<input type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Täyspysäytys <input type="checkbox"/> Pieni ilmav. <input type="checkbox"/> Iso ilmavirta <input type="checkbox"/> Norm.pysäytys <input type="checkbox"/> Laajennettu norm.pysäytys
Kellonaika, tapaht. 4 h:min	00:00	
Tapahtuma 4	<input checked="" type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Täyspysäytys <input type="checkbox"/> Pieni ilmav. <input type="checkbox"/> Iso ilmavirta <input type="checkbox"/> Norm.pysäytys <input type="checkbox"/> Laajennettu norm.pysäytys	<input type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Täyspysäytys <input type="checkbox"/> Pieni ilmav. <input type="checkbox"/> Iso ilmavirta <input type="checkbox"/> Norm.pysäytys <input type="checkbox"/> Laajennettu norm.pysäytys
Kellonaika, tapaht. 5 h:min	00:00	
Tapahtuma 5	<input checked="" type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Täyspysäytys <input type="checkbox"/> Pieni ilmav. <input type="checkbox"/> Iso ilmavirta <input type="checkbox"/> Norm.pysäytys <input type="checkbox"/> Laajennettu norm.pysäytys	<input type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Täyspysäytys <input type="checkbox"/> Pieni ilmav. <input type="checkbox"/> Iso ilmavirta <input type="checkbox"/> Norm.pysäytys <input type="checkbox"/> Laajennettu norm.pysäytys
Kellonaika, tapaht. 6 h:min	00:00	
Tapahtuma 6	<input checked="" type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Täyspysäytys <input type="checkbox"/> Pieni ilmav. <input type="checkbox"/> Iso ilmavirta <input type="checkbox"/> Norm.pysäytys <input type="checkbox"/> Laajennettu norm.pysäytys	<input type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Täyspysäytys <input type="checkbox"/> Pieni ilmav. <input type="checkbox"/> Iso ilmavirta <input type="checkbox"/> Norm.pysäytys <input type="checkbox"/> Laajennettu norm.pysäytys

Toiminto	Tehdasasetus	Säätöarvo
<i>Torstai</i>		
Kellonaika, tapaht. 1 h:min	00:00	
Tapahtuma 1	<input checked="" type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Täyspysäytys <input type="checkbox"/> Pieni ilmav. <input type="checkbox"/> Iso ilmavirta <input type="checkbox"/> Norm.pysäytys <input type="checkbox"/> Laajennettu norm.pysäytys	<input type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Täyspysäytys <input type="checkbox"/> Pieni ilmav. <input type="checkbox"/> Iso ilmavirta <input type="checkbox"/> Norm.pysäytys <input type="checkbox"/> Laajennettu norm.pysäytys
Kellonaika, tapaht. 2 h:min	00:00	
Tapahtuma 2	<input checked="" type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Täyspysäytys <input type="checkbox"/> Pieni ilmav. <input type="checkbox"/> Iso ilmavirta <input type="checkbox"/> Norm.pysäytys <input type="checkbox"/> Laajennettu norm.pysäytys	<input type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Täyspysäytys <input type="checkbox"/> Pieni ilmav. <input type="checkbox"/> Iso ilmavirta <input type="checkbox"/> Norm.pysäytys <input type="checkbox"/> Laajennettu norm.pysäytys
Kellonaika, tapaht. 3 h:min	00:00	
Tapahtuma 3	<input checked="" type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Täyspysäytys <input type="checkbox"/> Pieni ilmav. <input type="checkbox"/> Iso ilmavirta <input type="checkbox"/> Norm.pysäytys <input type="checkbox"/> Laajennettu norm.pysäytys	<input type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Täyspysäytys <input type="checkbox"/> Pieni ilmav. <input type="checkbox"/> Iso ilmavirta <input type="checkbox"/> Norm.pysäytys <input type="checkbox"/> Laajennettu norm.pysäytys
Kellonaika, tapaht. 4 h:min	00:00	
Tapahtuma 4	<input checked="" type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Täyspysäytys <input type="checkbox"/> Pieni ilmav. <input type="checkbox"/> Iso ilmavirta <input type="checkbox"/> Norm.pysäytys <input type="checkbox"/> Laajennettu norm.pysäytys	<input type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Täyspysäytys <input type="checkbox"/> Pieni ilmav. <input type="checkbox"/> Iso ilmavirta <input type="checkbox"/> Norm.pysäytys <input type="checkbox"/> Laajennettu norm.pysäytys
Kellonaika, tapaht. 5 h:min	00:00	
Tapahtuma 5	<input checked="" type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Täyspysäytys <input type="checkbox"/> Pieni ilmav. <input type="checkbox"/> Iso ilmavirta <input type="checkbox"/> Norm.pysäytys <input type="checkbox"/> Laajennettu norm.pysäytys	<input type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Täyspysäytys <input type="checkbox"/> Pieni ilmav. <input type="checkbox"/> Iso ilmavirta <input type="checkbox"/> Norm.pysäytys <input type="checkbox"/> Laajennettu norm.pysäytys
Kellonaika, tapaht. 6 h:min	00:00	
Tapahtuma 6	<input checked="" type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Täyspysäytys <input type="checkbox"/> Pieni ilmav. <input type="checkbox"/> Iso ilmavirta <input type="checkbox"/> Norm.pysäytys <input type="checkbox"/> Laajennettu norm.pysäytys	<input type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Täyspysäytys <input type="checkbox"/> Pieni ilmav. <input type="checkbox"/> Iso ilmavirta <input type="checkbox"/> Norm.pysäytys <input type="checkbox"/> Laajennettu norm.pysäytys
<i>Perjantai</i>		
Kellonaika, tapaht. 1 h:min	00:00	
Tapahtuma 1	<input checked="" type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Täyspysäytys <input type="checkbox"/> Pieni ilmav. <input type="checkbox"/> Iso ilmavirta <input type="checkbox"/> Norm.pysäytys <input type="checkbox"/> Laajennettu norm.pysäytys	<input type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Täyspysäytys <input type="checkbox"/> Pieni ilmav. <input type="checkbox"/> Iso ilmavirta <input type="checkbox"/> Norm.pysäytys <input type="checkbox"/> Laajennettu norm.pysäytys
Kellonaika, tapaht. 2 h:min	00:00	
Tapahtuma 2	<input checked="" type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Täyspysäytys <input type="checkbox"/> Pieni ilmav. <input type="checkbox"/> Iso ilmavirta <input type="checkbox"/> Norm.pysäytys <input type="checkbox"/> Laajennettu norm.pysäytys	<input type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Täyspysäytys <input type="checkbox"/> Pieni ilmav. <input type="checkbox"/> Iso ilmavirta <input type="checkbox"/> Norm.pysäytys <input type="checkbox"/> Laajennettu norm.pysäytys
Kellonaika, tapaht. 3 h:min	00:00	
Tapahtuma 3	<input checked="" type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Täyspysäytys <input type="checkbox"/> Pieni ilmav. <input type="checkbox"/> Iso ilmavirta <input type="checkbox"/> Norm.pysäytys <input type="checkbox"/> Laajennettu norm.pysäytys	<input type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Täyspysäytys <input type="checkbox"/> Pieni ilmav. <input type="checkbox"/> Iso ilmavirta <input type="checkbox"/> Norm.pysäytys <input type="checkbox"/> Laajennettu norm.pysäytys
Kellonaika, tapaht. 4 h:min	00:00	
Tapahtuma 4	<input checked="" type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Täyspysäytys <input type="checkbox"/> Pieni ilmav. <input type="checkbox"/> Iso ilmavirta <input type="checkbox"/> Norm.pysäytys <input type="checkbox"/> Laajennettu norm.pysäytys	<input type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Täyspysäytys <input type="checkbox"/> Pieni ilmav. <input type="checkbox"/> Iso ilmavirta <input type="checkbox"/> Norm.pysäytys <input type="checkbox"/> Laajennettu norm.pysäytys
Kellonaika, tapaht. 5 h:min	00:00	
Tapahtuma 5	<input checked="" type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Täyspysäytys <input type="checkbox"/> Pieni ilmav. <input type="checkbox"/> Iso ilmavirta <input type="checkbox"/> Norm.pysäytys <input type="checkbox"/> Laajennettu norm.pysäytys	<input type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Täyspysäytys <input type="checkbox"/> Pieni ilmav. <input type="checkbox"/> Iso ilmavirta <input type="checkbox"/> Norm.pysäytys <input type="checkbox"/> Laajennettu norm.pysäytys
Kellonaika, tapaht. 6 h:min	00:00	
Tapahtuma 6	<input checked="" type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Täyspysäytys <input type="checkbox"/> Pieni ilmav. <input type="checkbox"/> Iso ilmavirta <input type="checkbox"/> Norm.pysäytys <input type="checkbox"/> Laajennettu norm.pysäytys	<input type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Täyspysäytys <input type="checkbox"/> Pieni ilmav. <input type="checkbox"/> Iso ilmavirta <input type="checkbox"/> Norm.pysäytys <input type="checkbox"/> Laajennettu norm.pysäytys

Toiminto	Tehdasasetus	Säätöarvo
<i>Lauantai</i>		
Kellonaika, tapaht. 1 h:min	00:00	
Tapahtuma 1	<input checked="" type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Täyspysäytys <input type="checkbox"/> Pieni ilmav. <input type="checkbox"/> Iso ilmavirta <input type="checkbox"/> Norm.pysäytys <input type="checkbox"/> Laajennettu norm.pysäytys	<input type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Täyspysäytys <input type="checkbox"/> Pieni ilmav. <input type="checkbox"/> Iso ilmavirta <input type="checkbox"/> Norm.pysäytys <input type="checkbox"/> Laajennettu norm.pysäytys
Kellonaika, tapaht. 2 h:min	00:00	
Tapahtuma 2	<input checked="" type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Täyspysäytys <input type="checkbox"/> Pieni ilmav. <input type="checkbox"/> Iso ilmavirta <input type="checkbox"/> Norm.pysäytys <input type="checkbox"/> Laajennettu norm.pysäytys	<input type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Täyspysäytys <input type="checkbox"/> Pieni ilmav. <input type="checkbox"/> Iso ilmavirta <input type="checkbox"/> Norm.pysäytys <input type="checkbox"/> Laajennettu norm.pysäytys
Kellonaika, tapaht. 3 h:min	00:00	
Tapahtuma 3	<input checked="" type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Täyspysäytys <input type="checkbox"/> Pieni ilmav. <input type="checkbox"/> Iso ilmavirta <input type="checkbox"/> Norm.pysäytys <input type="checkbox"/> Laajennettu norm.pysäytys	<input type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Täyspysäytys <input type="checkbox"/> Pieni ilmav. <input type="checkbox"/> Iso ilmavirta <input type="checkbox"/> Norm.pysäytys <input type="checkbox"/> Laajennettu norm.pysäytys
Kellonaika, tapaht. 4 h:min	00:00	
Tapahtuma 4	<input checked="" type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Täyspysäytys <input type="checkbox"/> Pieni ilmav. <input type="checkbox"/> Iso ilmavirta <input type="checkbox"/> Norm.pysäytys <input type="checkbox"/> Laajennettu norm.pysäytys	<input type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Täyspysäytys <input type="checkbox"/> Pieni ilmav. <input type="checkbox"/> Iso ilmavirta <input type="checkbox"/> Norm.pysäytys <input type="checkbox"/> Laajennettu norm.pysäytys
Kellonaika, tapaht. 5 h:min	00:00	
Tapahtuma 5	<input checked="" type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Täyspysäytys <input type="checkbox"/> Pieni ilmav. <input type="checkbox"/> Iso ilmavirta <input type="checkbox"/> Norm.pysäytys <input type="checkbox"/> Laajennettu norm.pysäytys	<input type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Täyspysäytys <input type="checkbox"/> Pieni ilmav. <input type="checkbox"/> Iso ilmavirta <input type="checkbox"/> Norm.pysäytys <input type="checkbox"/> Laajennettu norm.pysäytys
Kellonaika, tapaht. 6 h:min	00:00	
Tapahtuma 6	<input checked="" type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Täyspysäytys <input type="checkbox"/> Pieni ilmav. <input type="checkbox"/> Iso ilmavirta <input type="checkbox"/> Norm.pysäytys <input type="checkbox"/> Laajennettu norm.pysäytys	<input type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Täyspysäytys <input type="checkbox"/> Pieni ilmav. <input type="checkbox"/> Iso ilmavirta <input type="checkbox"/> Norm.pysäytys <input type="checkbox"/> Laajennettu norm.pysäytys
<i>Sunnuntai</i>		
Kellonaika, tapaht. 1 h:min	00:00	
Tapahtuma 1	<input checked="" type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Täyspysäytys <input type="checkbox"/> Pieni ilmav. <input type="checkbox"/> Iso ilmavirta <input type="checkbox"/> Norm.pysäytys <input type="checkbox"/> Laajennettu norm.pysäytys	<input type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Täyspysäytys <input type="checkbox"/> Pieni ilmav. <input type="checkbox"/> Iso ilmavirta <input type="checkbox"/> Norm.pysäytys <input type="checkbox"/> Laajennettu norm.pysäytys
Kellonaika, tapaht. 2 h:min	00:00	
Tapahtuma 2	<input checked="" type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Täyspysäytys <input type="checkbox"/> Pieni ilmav. <input type="checkbox"/> Iso ilmavirta <input type="checkbox"/> Norm.pysäytys <input type="checkbox"/> Laajennettu norm.pysäytys	<input type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Täyspysäytys <input type="checkbox"/> Pieni ilmav. <input type="checkbox"/> Iso ilmavirta <input type="checkbox"/> Norm.pysäytys <input type="checkbox"/> Laajennettu norm.pysäytys
Kellonaika, tapaht. 3 h:min	00:00	
Tapahtuma 3	<input checked="" type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Täyspysäytys <input type="checkbox"/> Pieni ilmav. <input type="checkbox"/> Iso ilmavirta <input type="checkbox"/> Norm.pysäytys <input type="checkbox"/> Laajennettu norm.pysäytys	<input type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Täyspysäytys <input type="checkbox"/> Pieni ilmav. <input type="checkbox"/> Iso ilmavirta <input type="checkbox"/> Norm.pysäytys <input type="checkbox"/> Laajennettu norm.pysäytys
Kellonaika, tapaht. 4 h:min	00:00	
Tapahtuma 4	<input checked="" type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Täyspysäytys <input type="checkbox"/> Pieni ilmav. <input type="checkbox"/> Iso ilmavirta <input type="checkbox"/> Norm.pysäytys <input type="checkbox"/> Laajennettu norm.pysäytys	<input type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Täyspysäytys <input type="checkbox"/> Pieni ilmav. <input type="checkbox"/> Iso ilmavirta <input type="checkbox"/> Norm.pysäytys <input type="checkbox"/> Laajennettu norm.pysäytys
Kellonaika, tapaht. 5 h:min	00:00	
Tapahtuma 5	<input checked="" type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Täyspysäytys <input type="checkbox"/> Pieni ilmav. <input type="checkbox"/> Iso ilmavirta <input type="checkbox"/> Norm.pysäytys <input type="checkbox"/> Laajennettu norm.pysäytys	<input type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Täyspysäytys <input type="checkbox"/> Pieni ilmav. <input type="checkbox"/> Iso ilmavirta <input type="checkbox"/> Norm.pysäytys <input type="checkbox"/> Laajennettu norm.pysäytys
Kellonaika, tapaht. 6 h:min	00:00	
Tapahtuma 6	<input checked="" type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Täyspysäytys <input type="checkbox"/> Pieni ilmav. <input type="checkbox"/> Iso ilmavirta <input type="checkbox"/> Norm.pysäytys <input type="checkbox"/> Laajennettu norm.pysäytys	<input type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Täyspysäytys <input type="checkbox"/> Pieni ilmav. <input type="checkbox"/> Iso ilmavirta <input type="checkbox"/> Norm.pysäytys <input type="checkbox"/> Laajennettu norm.pysäytys

Toiminto	Tehdasasetus	Säätöarvo
<i>U1</i>		
Kellonaika, tapaht. 1 h:min	00:00	
Tapahtuma 1	<input checked="" type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Täyspysäytys <input type="checkbox"/> Pieni ilmav. <input type="checkbox"/> Iso ilmavirta <input type="checkbox"/> Norm.pysäytys <input type="checkbox"/> Laajennettu norm.pysäytys	<input type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Täyspysäytys <input type="checkbox"/> Pieni ilmav. <input type="checkbox"/> Iso ilmavirta <input type="checkbox"/> Norm.pysäytys <input type="checkbox"/> Laajennettu norm.pysäytys
Kellonaika, tapaht. 2 h:min	00:00	
Tapahtuma 2	<input checked="" type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Täyspysäytys <input type="checkbox"/> Pieni ilmav. <input type="checkbox"/> Iso ilmavirta <input type="checkbox"/> Norm.pysäytys <input type="checkbox"/> Laajennettu norm.pysäytys	<input type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Täyspysäytys <input type="checkbox"/> Pieni ilmav. <input type="checkbox"/> Iso ilmavirta <input type="checkbox"/> Norm.pysäytys <input type="checkbox"/> Laajennettu norm.pysäytys
Kellonaika, tapaht. 3 h:min	00:00	
Tapahtuma 3	<input checked="" type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Täyspysäytys <input type="checkbox"/> Pieni ilmav. <input type="checkbox"/> Iso ilmavirta <input type="checkbox"/> Norm.pysäytys <input type="checkbox"/> Laajennettu norm.pysäytys	<input type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Täyspysäytys <input type="checkbox"/> Pieni ilmav. <input type="checkbox"/> Iso ilmavirta <input type="checkbox"/> Norm.pysäytys <input type="checkbox"/> Laajennettu norm.pysäytys
Kellonaika, tapaht. 4 h:min	00:00	
Tapahtuma 4	<input checked="" type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Täyspysäytys <input type="checkbox"/> Pieni ilmav. <input type="checkbox"/> Iso ilmavirta <input type="checkbox"/> Norm.pysäytys <input type="checkbox"/> Laajennettu norm.pysäytys	<input type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Täyspysäytys <input type="checkbox"/> Pieni ilmav. <input type="checkbox"/> Iso ilmavirta <input type="checkbox"/> Norm.pysäytys <input type="checkbox"/> Laajennettu norm.pysäytys
Kellonaika, tapaht. 5 h:min	00:00	
Tapahtuma 5	<input checked="" type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Täyspysäytys <input type="checkbox"/> Pieni ilmav. <input type="checkbox"/> Iso ilmavirta <input type="checkbox"/> Norm.pysäytys <input type="checkbox"/> Laajennettu norm.pysäytys	<input type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Täyspysäytys <input type="checkbox"/> Pieni ilmav. <input type="checkbox"/> Iso ilmavirta <input type="checkbox"/> Norm.pysäytys <input type="checkbox"/> Laajennettu norm.pysäytys
Kellonaika, tapaht. 6 h:min	00:00	
Tapahtuma 6	<input checked="" type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Täyspysäytys <input type="checkbox"/> Pieni ilmav. <input type="checkbox"/> Iso ilmavirta <input type="checkbox"/> Norm.pysäytys <input type="checkbox"/> Laajennettu norm.pysäytys	<input type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Täyspysäytys <input type="checkbox"/> Pieni ilmav. <input type="checkbox"/> Iso ilmavirta <input type="checkbox"/> Norm.pysäytys <input type="checkbox"/> Laajennettu norm.pysäytys
<i>U2</i>		
Kellonaika, tapaht. 1 h:min	00:00	
Tapahtuma 1	<input checked="" type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Täyspysäytys <input type="checkbox"/> Pieni ilmav. <input type="checkbox"/> Iso ilmavirta <input type="checkbox"/> Norm.pysäytys <input type="checkbox"/> Laajennettu norm.pysäytys	<input type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Täyspysäytys <input type="checkbox"/> Pieni ilmav. <input type="checkbox"/> Iso ilmavirta <input type="checkbox"/> Norm.pysäytys <input type="checkbox"/> Laajennettu norm.pysäytys
Kellonaika, tapaht. 2 h:min	00:00	
Tapahtuma 2	<input checked="" type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Täyspysäytys <input type="checkbox"/> Pieni ilmav. <input type="checkbox"/> Iso ilmavirta <input type="checkbox"/> Norm.pysäytys <input type="checkbox"/> Laajennettu norm.pysäytys	<input type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Täyspysäytys <input type="checkbox"/> Pieni ilmav. <input type="checkbox"/> Iso ilmavirta <input type="checkbox"/> Norm.pysäytys <input type="checkbox"/> Laajennettu norm.pysäytys
Kellonaika, tapaht. 3 h:min	00:00	
Tapahtuma 3	<input checked="" type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Täyspysäytys <input type="checkbox"/> Pieni ilmav. <input type="checkbox"/> Iso ilmavirta <input type="checkbox"/> Norm.pysäytys <input type="checkbox"/> Laajennettu norm.pysäytys	<input type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Täyspysäytys <input type="checkbox"/> Pieni ilmav. <input type="checkbox"/> Iso ilmavirta <input type="checkbox"/> Norm.pysäytys <input type="checkbox"/> Laajennettu norm.pysäytys
Kellonaika, tapaht. 4 h:min	00:00	
Tapahtuma 4	<input checked="" type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Täyspysäytys <input type="checkbox"/> Pieni ilmav. <input type="checkbox"/> Iso ilmavirta <input type="checkbox"/> Norm.pysäytys <input type="checkbox"/> Laajennettu norm.pysäytys	<input type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Täyspysäytys <input type="checkbox"/> Pieni ilmav. <input type="checkbox"/> Iso ilmavirta <input type="checkbox"/> Norm.pysäytys <input type="checkbox"/> Laajennettu norm.pysäytys
Kellonaika, tapaht. 5 h:min	00:00	
Tapahtuma 5	<input checked="" type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Täyspysäytys <input type="checkbox"/> Pieni ilmav. <input type="checkbox"/> Iso ilmavirta <input type="checkbox"/> Norm.pysäytys <input type="checkbox"/> Laajennettu norm.pysäytys	<input type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Täyspysäytys <input type="checkbox"/> Pieni ilmav. <input type="checkbox"/> Iso ilmavirta <input type="checkbox"/> Norm.pysäytys <input type="checkbox"/> Laajennettu norm.pysäytys
Kellonaika, tapaht. 6 h:min	00:00	
Tapahtuma 6	<input checked="" type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Täyspysäytys <input type="checkbox"/> Pieni ilmav. <input type="checkbox"/> Iso ilmavirta <input type="checkbox"/> Norm.pysäytys <input type="checkbox"/> Laajennettu norm.pysäytys	<input type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Täyspysäytys <input type="checkbox"/> Pieni ilmav. <input type="checkbox"/> Iso ilmavirta <input type="checkbox"/> Norm.pysäytys <input type="checkbox"/> Laajennettu norm.pysäytys

Toiminto	Tehdasasetus	Säättöarvo
Poikkeuskaavio		
<i>Poikkeusohjelma 1 (U1)</i>		
Poikkeusmenettely	<input checked="" type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Päiväys <input type="checkbox"/> Päiväysväli <input type="checkbox"/> Viikonpäivä <input type="checkbox"/> Kalenteri 1 <input type="checkbox"/> Kalenteri 2	<input type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Päiväys <input type="checkbox"/> Päiväysväli <input type="checkbox"/> Viikonpäivä <input type="checkbox"/> Kalenteri 1 <input type="checkbox"/> Kalenteri 2
<i>Päiväys</i>		
Aloituspäiväys Vuosi/kk/pvä		
Aloitusviikonpäivä	<input checked="" type="checkbox"/> Joka päivä <input type="checkbox"/> Maanantai <input type="checkbox"/> Tiistai <input type="checkbox"/> Keskiviikko <input type="checkbox"/> Torstai <input type="checkbox"/> Perjantai <input type="checkbox"/> Lauantai <input type="checkbox"/> Sunnuntai	<input type="checkbox"/> Joka päivä <input type="checkbox"/> Maanantai <input type="checkbox"/> Tiistai <input type="checkbox"/> Keskiviikko <input type="checkbox"/> Torstai <input type="checkbox"/> Perjantai <input type="checkbox"/> Lauantai <input type="checkbox"/> Sunnuntai
<i>Päiväysväli</i>		
Aloituspäiväys Vuosi/kk/pvä		
Aloitusviikonpäivä	<input checked="" type="checkbox"/> Joka päivä <input type="checkbox"/> Maanantai <input type="checkbox"/> Tiistai <input type="checkbox"/> Keskiviikko <input type="checkbox"/> Torstai <input type="checkbox"/> Perjantai <input type="checkbox"/> Lauantai <input type="checkbox"/> Sunnuntai	<input type="checkbox"/> Joka päivä <input type="checkbox"/> Maanantai <input type="checkbox"/> Tiistai <input type="checkbox"/> Keskiviikko <input type="checkbox"/> Torstai <input type="checkbox"/> Perjantai <input type="checkbox"/> Lauantai <input type="checkbox"/> Sunnuntai
<i>Pysäytyspäiväys</i> Vuosi/kk/pvä		
Lopetusviikonpäivä	<input checked="" type="checkbox"/> Joka päivä <input type="checkbox"/> Maanantai <input type="checkbox"/> Tiistai <input type="checkbox"/> Keskiviikko <input type="checkbox"/> Torstai <input type="checkbox"/> Perjantai <input type="checkbox"/> Lauantai <input type="checkbox"/> Sunnuntai	<input type="checkbox"/> Joka päivä <input type="checkbox"/> Maanantai <input type="checkbox"/> Tiistai <input type="checkbox"/> Keskiviikko <input type="checkbox"/> Torstai <input type="checkbox"/> Perjantai <input type="checkbox"/> Lauantai <input type="checkbox"/> Sunnuntai
<i>Viikonpäivä</i>		
Aloituspäiväys		<input type="checkbox"/> Kk 1-12 <input type="checkbox"/> paritt. <input type="checkbox"/> parill. <input type="checkbox"/> kaikki <input type="checkbox"/> Päivä 1-7 <input type="checkbox"/> 8-14 <input type="checkbox"/> 15-21 <input type="checkbox"/> 22-28 <input type="checkbox"/> 29-31
Aloitusviikonpäivä	<input checked="" type="checkbox"/> Joka päivä <input type="checkbox"/> Maanantai <input type="checkbox"/> Tiistai <input type="checkbox"/> Keskiviikko <input type="checkbox"/> Torstai <input type="checkbox"/> Perjantai <input type="checkbox"/> Lauantai <input type="checkbox"/> Sunnuntai	<input type="checkbox"/> Joka päivä <input type="checkbox"/> Maanantai <input type="checkbox"/> Tiistai <input type="checkbox"/> Keskiviikko <input type="checkbox"/> Torstai <input type="checkbox"/> Perjantai <input type="checkbox"/> Lauantai <input type="checkbox"/> Sunnuntai

Toiminto	Tehdasasetus	Säätöarvo
Poikkeusohjelma 2 (U2)		
Poikkeusmenettely	<input checked="" type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Päiväys <input type="checkbox"/> Päiväysväli <input type="checkbox"/> Viikonpäivä <input type="checkbox"/> Kalenteri 1 <input type="checkbox"/> Kalenteri 2	<input type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Päiväys <input type="checkbox"/> Päiväysväli <input type="checkbox"/> Viikonpäivä <input type="checkbox"/> Kalenteri 1 <input type="checkbox"/> Kalenteri 2
<i>Päiväys</i>		
Aloituspäiväys Vuosi/kk/päivä		
Aloitusviikonpäivä	<input checked="" type="checkbox"/> Joka päivä <input type="checkbox"/> Maanantai <input type="checkbox"/> Tiistai <input type="checkbox"/> Keskiviikko <input type="checkbox"/> Torstai <input type="checkbox"/> Perjantai <input type="checkbox"/> Lauantai <input type="checkbox"/> Sunnuntai	<input type="checkbox"/> Joka päivä <input type="checkbox"/> Maanantai <input type="checkbox"/> Tiistai <input type="checkbox"/> Keskiviikko <input type="checkbox"/> Torstai <input type="checkbox"/> Perjantai <input type="checkbox"/> Lauantai <input type="checkbox"/> Sunnuntai
<i>Päiväysväli</i>		
Aloituspäiväys Vuosi/kk/päivä		
Aloitusviikonpäivä	<input checked="" type="checkbox"/> Joka päivä <input type="checkbox"/> Maanantai <input type="checkbox"/> Tiistai <input type="checkbox"/> Keskiviikko <input type="checkbox"/> Torstai <input type="checkbox"/> Perjantai <input type="checkbox"/> Lauantai <input type="checkbox"/> Sunnuntai	<input type="checkbox"/> Joka päivä <input type="checkbox"/> Maanantai <input type="checkbox"/> Tiistai <input type="checkbox"/> Keskiviikko <input type="checkbox"/> Torstai <input type="checkbox"/> Perjantai <input type="checkbox"/> Lauantai <input type="checkbox"/> Sunnuntai
<i>Pysäytyspäiväys Vuosi/kk/päivä</i>		
Lopetusviikonpäivä	<input checked="" type="checkbox"/> Joka päivä <input type="checkbox"/> Maanantai <input type="checkbox"/> Tiistai <input type="checkbox"/> Keskiviikko <input type="checkbox"/> Torstai <input type="checkbox"/> Perjantai <input type="checkbox"/> Lauantai <input type="checkbox"/> Sunnuntai	<input type="checkbox"/> Joka päivä <input type="checkbox"/> Maanantai <input type="checkbox"/> Tiistai <input type="checkbox"/> Keskiviikko <input type="checkbox"/> Torstai <input type="checkbox"/> Perjantai <input type="checkbox"/> Lauantai <input type="checkbox"/> Sunnuntai
<i>Viikonpäivä</i>		
Aloituspäiväys		<input type="checkbox"/> Kk 1-12 <input type="checkbox"/> paritt. <input type="checkbox"/> parill. <input type="checkbox"/> kaikki <input type="checkbox"/> Päivä 1-7 <input type="checkbox"/> 8-14 <input type="checkbox"/> 15-21 <input type="checkbox"/> 22-28 <input type="checkbox"/> 29-31
Aloitusviikonpäivä	<input checked="" type="checkbox"/> Joka päivä <input type="checkbox"/> Maanantai <input type="checkbox"/> Tiistai <input type="checkbox"/> Keskiviikko <input type="checkbox"/> Torstai <input type="checkbox"/> Perjantai <input type="checkbox"/> Lauantai <input type="checkbox"/> Sunnuntai	<input type="checkbox"/> Joka päivä <input type="checkbox"/> Maanantai <input type="checkbox"/> Tiistai <input type="checkbox"/> Keskiviikko <input type="checkbox"/> Torstai <input type="checkbox"/> Perjantai <input type="checkbox"/> Lauantai <input type="checkbox"/> Sunnuntai
Kalenteri 1		
Toiminto 1	<input checked="" type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Päiväys <input type="checkbox"/> Päiväysväli <input type="checkbox"/> Viikonpäivä	<input type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Päiväys <input type="checkbox"/> Päiväysväli <input type="checkbox"/> Viikonpäivä
<i>Päiväys</i>		
Aloituspäiväys Vuosi/kk/päivä		
Aloitusviikonpäivä	<input checked="" type="checkbox"/> Joka päivä <input type="checkbox"/> Maanantai <input type="checkbox"/> Tiistai <input type="checkbox"/> Keskiviikko <input type="checkbox"/> Torstai <input type="checkbox"/> Perjantai <input type="checkbox"/> Lauantai <input type="checkbox"/> Sunnuntai	<input type="checkbox"/> Joka päivä <input type="checkbox"/> Maanantai <input type="checkbox"/> Tiistai <input type="checkbox"/> Keskiviikko <input type="checkbox"/> Torstai <input type="checkbox"/> Perjantai <input type="checkbox"/> Lauantai <input type="checkbox"/> Sunnuntai
<i>Päiväysväli</i>		
Aloituspäiväys Vuosi/kk/päivä		
<i>Pysäytyspäiväys Vuosi/kk/päivä</i>		
<i>Viikonpäivä</i>		
Aloituspäiväys		<input type="checkbox"/> Kk 1-12 <input type="checkbox"/> paritt. <input type="checkbox"/> parill. <input type="checkbox"/> kaikki <input type="checkbox"/> Päivä 1-7 <input type="checkbox"/> 8-14 <input type="checkbox"/> 15-21 <input type="checkbox"/> 22-28 <input type="checkbox"/> 29-31
Aloitusviikonpäivä	<input checked="" type="checkbox"/> Joka päivä <input type="checkbox"/> Maanantai <input type="checkbox"/> Tiistai <input type="checkbox"/> Keskiviikko <input type="checkbox"/> Torstai <input type="checkbox"/> Perjantai <input type="checkbox"/> Lauantai <input type="checkbox"/> Sunnuntai	<input type="checkbox"/> Joka päivä <input type="checkbox"/> Maanantai <input type="checkbox"/> Tiistai <input type="checkbox"/> Keskiviikko <input type="checkbox"/> Torstai <input type="checkbox"/> Perjantai <input type="checkbox"/> Lauantai <input type="checkbox"/> Sunnuntai

Toiminto	Tehdasasetus	Säätöarvo
Toiminto 2	<input checked="" type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Päiväys <input type="checkbox"/> Päiväysväli <input type="checkbox"/> Viikonpäivä	<input type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Päiväys <input type="checkbox"/> Päiväysväli <input type="checkbox"/> Viikonpäivä
<i>Päiväys</i>		
Aloituspäiväys Vuosi/kk/päivä		
Aloitusviikonpäivä	<input checked="" type="checkbox"/> Joka päivä <input type="checkbox"/> Maanantai <input type="checkbox"/> Tiistai <input type="checkbox"/> Keskiviikko <input type="checkbox"/> Torstai <input type="checkbox"/> Perjantai <input type="checkbox"/> Lauantai <input type="checkbox"/> Sunnuntai	<input type="checkbox"/> Joka päivä <input type="checkbox"/> Maanantai <input type="checkbox"/> Tiistai <input type="checkbox"/> Keskiviikko <input type="checkbox"/> Torstai <input type="checkbox"/> Perjantai <input type="checkbox"/> Lauantai <input type="checkbox"/> Sunnuntai
<i>Päiväysväli</i>		
Aloituspäiväys Vuosi/kk/päivä		
Pysäytyspäiväys Vuosi/kk/päivä		
<i>Viikonpäivä</i>		
Aloituspäiväys		<input type="checkbox"/> Kk 1-12 <input type="checkbox"/> paritt. <input type="checkbox"/> parill. <input type="checkbox"/> kaikki <input type="checkbox"/> Päivä 1-7 <input type="checkbox"/> 8-14 <input type="checkbox"/> 15-21 <input type="checkbox"/> 22-28 <input type="checkbox"/> 29-31
Aloitusviikonpäivä	<input checked="" type="checkbox"/> Joka päivä <input type="checkbox"/> Maanantai <input type="checkbox"/> Tiistai <input type="checkbox"/> Keskiviikko <input type="checkbox"/> Torstai <input type="checkbox"/> Perjantai <input type="checkbox"/> Lauantai <input type="checkbox"/> Sunnuntai	<input type="checkbox"/> Joka päivä <input type="checkbox"/> Maanantai <input type="checkbox"/> Tiistai <input type="checkbox"/> Keskiviikko <input type="checkbox"/> Torstai <input type="checkbox"/> Perjantai <input type="checkbox"/> Lauantai <input type="checkbox"/> Sunnuntai
Toiminto 3	<input checked="" type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Päiväys <input type="checkbox"/> Päiväysväli <input type="checkbox"/> Viikonpäivä	<input type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Päiväys <input type="checkbox"/> Päiväysväli <input type="checkbox"/> Viikonpäivä
<i>Päiväys</i>		
Aloituspäiväys Vuosi/kk/päivä		
Aloitusviikonpäivä	<input checked="" type="checkbox"/> Joka päivä <input type="checkbox"/> Maanantai <input type="checkbox"/> Tiistai <input type="checkbox"/> Keskiviikko <input type="checkbox"/> Torstai <input type="checkbox"/> Perjantai <input type="checkbox"/> Lauantai <input type="checkbox"/> Sunnuntai	<input type="checkbox"/> Joka päivä <input type="checkbox"/> Maanantai <input type="checkbox"/> Tiistai <input type="checkbox"/> Keskiviikko <input type="checkbox"/> Torstai <input type="checkbox"/> Perjantai <input type="checkbox"/> Lauantai <input type="checkbox"/> Sunnuntai
<i>Päiväysväli</i>		
Aloituspäiväys Vuosi/kk/päivä		
Pysäytyspäiväys Vuosi/kk/päivä		
<i>Viikonpäivä</i>		
Aloituspäiväys		<input type="checkbox"/> Kk 1-12 <input type="checkbox"/> paritt. <input type="checkbox"/> parill. <input type="checkbox"/> kaikki <input type="checkbox"/> Päivä 1-7 <input type="checkbox"/> 8-14 <input type="checkbox"/> 15-21 <input type="checkbox"/> 22-28 <input type="checkbox"/> 29-31
Aloitusviikonpäivä	<input checked="" type="checkbox"/> Joka päivä <input type="checkbox"/> Maanantai <input type="checkbox"/> Tiistai <input type="checkbox"/> Keskiviikko <input type="checkbox"/> Torstai <input type="checkbox"/> Perjantai <input type="checkbox"/> Lauantai <input type="checkbox"/> Sunnuntai	<input type="checkbox"/> Joka päivä <input type="checkbox"/> Maanantai <input type="checkbox"/> Tiistai <input type="checkbox"/> Keskiviikko <input type="checkbox"/> Torstai <input type="checkbox"/> Perjantai <input type="checkbox"/> Lauantai <input type="checkbox"/> Sunnuntai

Toiminto	Tehdasasetus	Säättöarvo
Toiminto 4	<input checked="" type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Päiväys <input type="checkbox"/> Päiväysväli <input type="checkbox"/> Viikonpäivä	<input type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Päiväys <input type="checkbox"/> Päiväysväli <input type="checkbox"/> Viikonpäivä
<i>Päiväys</i>		
Aloituspäiväys Vuosi/kk/päivä		
Aloitusviikonpäivä	<input checked="" type="checkbox"/> Joka päivä <input type="checkbox"/> Maanantai <input type="checkbox"/> Tiistai <input type="checkbox"/> Keskiviikko <input type="checkbox"/> Torstai <input type="checkbox"/> Perjantai <input type="checkbox"/> Lauantai <input type="checkbox"/> Sunnuntai	<input type="checkbox"/> Joka päivä <input type="checkbox"/> Maanantai <input type="checkbox"/> Tiistai <input type="checkbox"/> Keskiviikko <input type="checkbox"/> Torstai <input type="checkbox"/> Perjantai <input type="checkbox"/> Lauantai <input type="checkbox"/> Sunnuntai
<i>Päiväysväli</i>		
Aloituspäiväys Vuosi/kk/päivä		
Pysäytyspäiväys Vuosi/kk/päivä		
<i>Viikonpäivä</i>		
Aloituspäiväys		<input type="checkbox"/> Kk 1-12 <input type="checkbox"/> paritt. <input type="checkbox"/> parill. <input type="checkbox"/> kaikki <input type="checkbox"/> Päivä 1-7 <input type="checkbox"/> 8-14 <input type="checkbox"/> 15-21 <input type="checkbox"/> 22-28 <input type="checkbox"/> 29-31
Aloitusviikonpäivä	<input checked="" type="checkbox"/> Joka päivä <input type="checkbox"/> Maanantai <input type="checkbox"/> Tiistai <input type="checkbox"/> Keskiviikko <input type="checkbox"/> Torstai <input type="checkbox"/> Perjantai <input type="checkbox"/> Lauantai <input type="checkbox"/> Sunnuntai	<input type="checkbox"/> Joka päivä <input type="checkbox"/> Maanantai <input type="checkbox"/> Tiistai <input type="checkbox"/> Keskiviikko <input type="checkbox"/> Torstai <input type="checkbox"/> Perjantai <input type="checkbox"/> Lauantai <input type="checkbox"/> Sunnuntai
Toiminto 5	<input checked="" type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Päiväys <input type="checkbox"/> Päiväysväli <input type="checkbox"/> Viikonpäivä	<input type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Päiväys <input type="checkbox"/> Päiväysväli <input type="checkbox"/> Viikonpäivä
<i>Päiväys</i>		
Aloituspäiväys Vuosi/kk/päivä		
Aloitusviikonpäivä	<input checked="" type="checkbox"/> Joka päivä <input type="checkbox"/> Maanantai <input type="checkbox"/> Tiistai <input type="checkbox"/> Keskiviikko <input type="checkbox"/> Torstai <input type="checkbox"/> Perjantai <input type="checkbox"/> Lauantai <input type="checkbox"/> Sunnuntai	<input type="checkbox"/> Joka päivä <input type="checkbox"/> Maanantai <input type="checkbox"/> Tiistai <input type="checkbox"/> Keskiviikko <input type="checkbox"/> Torstai <input type="checkbox"/> Perjantai <input type="checkbox"/> Lauantai <input type="checkbox"/> Sunnuntai
<i>Päiväysväli</i>		
Aloituspäiväys Vuosi/kk/päivä		
Pysäytyspäiväys Vuosi/kk/päivä		
<i>Viikonpäivä</i>		
Aloituspäiväys		<input type="checkbox"/> Kk 1-12 <input type="checkbox"/> paritt. <input type="checkbox"/> parill. <input type="checkbox"/> kaikki <input type="checkbox"/> Päivä 1-7 <input type="checkbox"/> 8-14 <input type="checkbox"/> 15-21 <input type="checkbox"/> 22-28 <input type="checkbox"/> 29-31
Aloitusviikonpäivä	<input checked="" type="checkbox"/> Joka päivä <input type="checkbox"/> Maanantai <input type="checkbox"/> Tiistai <input type="checkbox"/> Keskiviikko <input type="checkbox"/> Torstai <input type="checkbox"/> Perjantai <input type="checkbox"/> Lauantai <input type="checkbox"/> Sunnuntai	<input type="checkbox"/> Joka päivä <input type="checkbox"/> Maanantai <input type="checkbox"/> Tiistai <input type="checkbox"/> Keskiviikko <input type="checkbox"/> Torstai <input type="checkbox"/> Perjantai <input type="checkbox"/> Lauantai <input type="checkbox"/> Sunnuntai

Toiminto	Tehdasasetus	Säätöarvo
Toiminto 6	<input checked="" type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Päiväys <input type="checkbox"/> Päiväysväli <input type="checkbox"/> Viikonpäivä	<input type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Päiväys <input type="checkbox"/> Päiväysväli <input type="checkbox"/> Viikonpäivä
<i>Päiväys</i>		
Aloituspäiväys Vuosi/kk/päivä		
Aloitusviikonpäivä	<input checked="" type="checkbox"/> Joka päivä <input type="checkbox"/> Maanantai <input type="checkbox"/> Tiistai <input type="checkbox"/> Keskiviikko <input type="checkbox"/> Torstai <input type="checkbox"/> Perjantai <input type="checkbox"/> Lauantai <input type="checkbox"/> Sunnuntai	<input type="checkbox"/> Joka päivä <input type="checkbox"/> Maanantai <input type="checkbox"/> Tiistai <input type="checkbox"/> Keskiviikko <input type="checkbox"/> Torstai <input type="checkbox"/> Perjantai <input type="checkbox"/> Lauantai <input type="checkbox"/> Sunnuntai
<i>Päiväysväli</i>		
Aloituspäiväys Vuosi/kk/päivä		
Pysäytyspäiväys Vuosi/kk/päivä		
<i>Viikonpäivä</i>		
Aloituspäiväys		<input type="checkbox"/> Kk 1-12 <input type="checkbox"/> paritt. <input type="checkbox"/> parill. <input type="checkbox"/> kaikki <input type="checkbox"/> Päivä 1-7 <input type="checkbox"/> 8-14 <input type="checkbox"/> 15-21 <input type="checkbox"/> 22-28 <input type="checkbox"/> 29-31
Aloitusviikonpäivä	<input checked="" type="checkbox"/> Joka päivä <input type="checkbox"/> Maanantai <input type="checkbox"/> Tiistai <input type="checkbox"/> Keskiviikko <input type="checkbox"/> Torstai <input type="checkbox"/> Perjantai <input type="checkbox"/> Lauantai <input type="checkbox"/> Sunnuntai	<input type="checkbox"/> Joka päivä <input type="checkbox"/> Maanantai <input type="checkbox"/> Tiistai <input type="checkbox"/> Keskiviikko <input type="checkbox"/> Torstai <input type="checkbox"/> Perjantai <input type="checkbox"/> Lauantai <input type="checkbox"/> Sunnuntai
Toiminto 7	<input checked="" type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Päiväys <input type="checkbox"/> Päiväysväli <input type="checkbox"/> Viikonpäivä	<input type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Päiväys <input type="checkbox"/> Päiväysväli <input type="checkbox"/> Viikonpäivä
<i>Päiväys</i>		
Aloituspäiväys Vuosi/kk/päivä		
Aloitusviikonpäivä	<input checked="" type="checkbox"/> Joka päivä <input type="checkbox"/> Maanantai <input type="checkbox"/> Tiistai <input type="checkbox"/> Keskiviikko <input type="checkbox"/> Torstai <input type="checkbox"/> Perjantai <input type="checkbox"/> Lauantai <input type="checkbox"/> Sunnuntai	<input type="checkbox"/> Joka päivä <input type="checkbox"/> Maanantai <input type="checkbox"/> Tiistai <input type="checkbox"/> Keskiviikko <input type="checkbox"/> Torstai <input type="checkbox"/> Perjantai <input type="checkbox"/> Lauantai <input type="checkbox"/> Sunnuntai
<i>Päiväysväli</i>		
Aloituspäiväys Vuosi/kk/päivä		
Pysäytyspäiväys Vuosi/kk/päivä		
<i>Viikonpäivä</i>		
Aloituspäiväys		<input type="checkbox"/> Kk 1-12 <input type="checkbox"/> paritt. <input type="checkbox"/> parill. <input type="checkbox"/> kaikki <input type="checkbox"/> Päivä 1-7 <input type="checkbox"/> 8-14 <input type="checkbox"/> 15-21 <input type="checkbox"/> 22-28 <input type="checkbox"/> 29-31
Aloitusviikonpäivä	<input checked="" type="checkbox"/> Joka päivä <input type="checkbox"/> Maanantai <input type="checkbox"/> Tiistai <input type="checkbox"/> Keskiviikko <input type="checkbox"/> Torstai <input type="checkbox"/> Perjantai <input type="checkbox"/> Lauantai <input type="checkbox"/> Sunnuntai	<input type="checkbox"/> Joka päivä <input type="checkbox"/> Maanantai <input type="checkbox"/> Tiistai <input type="checkbox"/> Keskiviikko <input type="checkbox"/> Torstai <input type="checkbox"/> Perjantai <input type="checkbox"/> Lauantai <input type="checkbox"/> Sunnuntai

Toiminto	Tehdasasetus	Säätöarvo
Toiminto 8	<input checked="" type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Päiväys <input type="checkbox"/> Päiväysväli <input type="checkbox"/> Viikonpäivä	<input type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Päiväys <input type="checkbox"/> Päiväysväli <input type="checkbox"/> Viikonpäivä
<i>Päiväys</i>		
Aloituspäiväys Vuosi/kk/päivä		
Aloitusviikonpäivä	<input checked="" type="checkbox"/> Joka päivä <input type="checkbox"/> Maanantai <input type="checkbox"/> Tiistai <input type="checkbox"/> Keskiviikko <input type="checkbox"/> Torstai <input type="checkbox"/> Perjantai <input type="checkbox"/> Lauantai <input type="checkbox"/> Sunnuntai	<input type="checkbox"/> Joka päivä <input type="checkbox"/> Maanantai <input type="checkbox"/> Tiistai <input type="checkbox"/> Keskiviikko <input type="checkbox"/> Torstai <input type="checkbox"/> Perjantai <input type="checkbox"/> Lauantai <input type="checkbox"/> Sunnuntai
<i>Päiväysväli</i>		
Aloituspäiväys Vuosi/kk/päivä		
Pysäytyspäiväys Vuosi/kk/päivä		
<i>Viikonpäivä</i>		
Aloituspäiväys		<input type="checkbox"/> Kk 1-12 <input type="checkbox"/> paritt. <input type="checkbox"/> parill. <input type="checkbox"/> kaikki <input type="checkbox"/> Päivä 1-7 <input type="checkbox"/> 8-14 <input type="checkbox"/> 15-21 <input type="checkbox"/> 22-28 <input type="checkbox"/> 29-31
Aloitusviikonpäivä	<input checked="" type="checkbox"/> Joka päivä <input type="checkbox"/> Maanantai <input type="checkbox"/> Tiistai <input type="checkbox"/> Keskiviikko <input type="checkbox"/> Torstai <input type="checkbox"/> Perjantai <input type="checkbox"/> Lauantai <input type="checkbox"/> Sunnuntai	<input type="checkbox"/> Joka päivä <input type="checkbox"/> Maanantai <input type="checkbox"/> Tiistai <input type="checkbox"/> Keskiviikko <input type="checkbox"/> Torstai <input type="checkbox"/> Perjantai <input type="checkbox"/> Lauantai <input type="checkbox"/> Sunnuntai
Toiminto 9	<input checked="" type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Päiväys <input type="checkbox"/> Päiväysväli <input type="checkbox"/> Viikonpäivä	<input type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Päiväys <input type="checkbox"/> Päiväysväli <input type="checkbox"/> Viikonpäivä
<i>Päiväys</i>		
Aloituspäiväys Vuosi/kk/päivä		
Aloitusviikonpäivä	<input checked="" type="checkbox"/> Joka päivä <input type="checkbox"/> Maanantai <input type="checkbox"/> Tiistai <input checked="" type="checkbox"/> Keskiviikko <input type="checkbox"/> Torstai <input type="checkbox"/> Perjantai <input type="checkbox"/> Lauantai <input type="checkbox"/> Sunnuntai	<input type="checkbox"/> Joka päivä <input type="checkbox"/> Maanantai <input type="checkbox"/> Tiistai <input type="checkbox"/> Keskiviikko <input type="checkbox"/> Torstai <input type="checkbox"/> Perjantai <input type="checkbox"/> Lauantai <input type="checkbox"/> Sunnuntai
<i>Päiväysväli</i>		
Aloituspäiväys Vuosi/kk/päivä		
Pysäytyspäiväys Vuosi/kk/päivä		
<i>Viikonpäivä</i>		
Aloituspäiväys		<input type="checkbox"/> Kk 1-12 <input type="checkbox"/> paritt. <input type="checkbox"/> parill. <input type="checkbox"/> kaikki <input type="checkbox"/> Päivä 1-7 <input type="checkbox"/> 8-14 <input type="checkbox"/> 15-21 <input type="checkbox"/> 22-28 <input type="checkbox"/> 29-31
Aloitusviikonpäivä	<input checked="" type="checkbox"/> Joka päivä <input type="checkbox"/> Maanantai <input type="checkbox"/> Tiistai <input type="checkbox"/> Keskiviikko <input type="checkbox"/> Torstai <input type="checkbox"/> Perjantai <input type="checkbox"/> Lauantai <input type="checkbox"/> Sunnuntai	<input type="checkbox"/> Joka päivä <input type="checkbox"/> Maanantai <input type="checkbox"/> Tiistai <input type="checkbox"/> Keskiviikko <input type="checkbox"/> Torstai <input type="checkbox"/> Perjantai <input type="checkbox"/> Lauantai <input type="checkbox"/> Sunnuntai

Toiminto	Tehdasasetus	Säätöarvo
Toiminto 10	<input checked="" type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Päiväys <input type="checkbox"/> Päiväysväli <input type="checkbox"/> Viikonpäivä	<input type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Päiväys <input type="checkbox"/> Päiväysväli <input type="checkbox"/> Viikonpäivä
<i>Päiväys</i>		
Aloituspäiväys Vuosi/kk/päivä		
Aloitusviikonpäivä	<input checked="" type="checkbox"/> Joka päivä <input type="checkbox"/> Maanantai <input type="checkbox"/> Tiistai <input type="checkbox"/> Keskiviikko <input type="checkbox"/> Torstai <input type="checkbox"/> Perjantai <input type="checkbox"/> Lauantai <input type="checkbox"/> Sunnuntai	<input type="checkbox"/> Joka päivä <input type="checkbox"/> Maanantai <input type="checkbox"/> Tiistai <input type="checkbox"/> Keskiviikko <input type="checkbox"/> Torstai <input type="checkbox"/> Perjantai <input type="checkbox"/> Lauantai <input type="checkbox"/> Sunnuntai
<i>Päiväysväli</i>		
Aloituspäiväys Vuosi/kk/päivä		
Pysäytyspäiväys Vuosi/kk/päivä		
<i>Viikonpäivä</i>		
Aloituspäiväys		<input type="checkbox"/> Kk 1-12 <input type="checkbox"/> paritt. <input type="checkbox"/> parill. <input type="checkbox"/> kaikki <input type="checkbox"/> Päivä 1-7 <input type="checkbox"/> 8-14 <input type="checkbox"/> 15-21 <input type="checkbox"/> 22-28 <input type="checkbox"/> 29-31
Aloitusviikonpäivä	<input checked="" type="checkbox"/> Joka päivä <input type="checkbox"/> Maanantai <input type="checkbox"/> Tiistai <input type="checkbox"/> Keskiviikko <input type="checkbox"/> Torstai <input type="checkbox"/> Perjantai <input type="checkbox"/> Lauantai <input type="checkbox"/> Sunnuntai	<input type="checkbox"/> Joka päivä <input type="checkbox"/> Maanantai <input type="checkbox"/> Tiistai <input type="checkbox"/> Keskiviikko <input type="checkbox"/> Torstai <input type="checkbox"/> Perjantai <input type="checkbox"/> Lauantai <input type="checkbox"/> Sunnuntai
Kalenteri 2		
Toiminto 1	<input checked="" type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Päiväys <input type="checkbox"/> Päiväysväli <input type="checkbox"/> Viikonpäivä	<input type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Päiväys <input type="checkbox"/> Päiväysväli <input type="checkbox"/> Viikonpäivä
<i>Päiväys</i>		
Aloituspäiväys Vuosi/kk/päivä		
Aloitusviikonpäivä	<input checked="" type="checkbox"/> Joka päivä <input type="checkbox"/> Maanantai <input type="checkbox"/> Tiistai <input type="checkbox"/> Keskiviikko <input type="checkbox"/> Torstai <input type="checkbox"/> Perjantai <input type="checkbox"/> Lauantai <input type="checkbox"/> Sunnuntai	<input type="checkbox"/> Joka päivä <input type="checkbox"/> Maanantai <input type="checkbox"/> Tiistai <input type="checkbox"/> Keskiviikko <input type="checkbox"/> Torstai <input type="checkbox"/> Perjantai <input type="checkbox"/> Lauantai <input type="checkbox"/> Sunnuntai
<i>Päiväysväli</i>		
Aloituspäiväys Vuosi/kk/päivä		
Pysäytyspäiväys Vuosi/kk/päivä		
<i>Viikonpäivä</i>		
Aloituspäiväys		<input type="checkbox"/> Kk 1-12 <input type="checkbox"/> paritt. <input type="checkbox"/> parill. <input type="checkbox"/> kaikki <input type="checkbox"/> Päivä 1-7 <input type="checkbox"/> 8-14 <input type="checkbox"/> 15-21 <input type="checkbox"/> 22-28 <input type="checkbox"/> 29-31
Aloitusviikonpäivä	<input checked="" type="checkbox"/> Joka päivä <input type="checkbox"/> Maanantai <input type="checkbox"/> Tiistai <input type="checkbox"/> Keskiviikko <input type="checkbox"/> Torstai <input type="checkbox"/> Perjantai <input type="checkbox"/> Lauantai <input type="checkbox"/> Sunnuntai	<input type="checkbox"/> Joka päivä <input type="checkbox"/> Maanantai <input type="checkbox"/> Tiistai <input type="checkbox"/> Keskiviikko <input type="checkbox"/> Torstai <input type="checkbox"/> Perjantai <input type="checkbox"/> Lauantai <input type="checkbox"/> Sunnuntai

Toiminto	Tehdasasetus	Säättöarvo
Toiminto 2	<input checked="" type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Päiväys <input type="checkbox"/> Päiväysväli <input type="checkbox"/> Viikonpäivä	<input type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Päiväys <input type="checkbox"/> Päiväysväli <input type="checkbox"/> Viikonpäivä
<i>Päiväys</i>		
Aloituspäiväys Vuosi/kk/päivä		
Aloitusviikonpäivä	<input checked="" type="checkbox"/> Joka päivä <input type="checkbox"/> Maanantai <input type="checkbox"/> Tiistai <input type="checkbox"/> Keskiviikko <input type="checkbox"/> Torstai <input type="checkbox"/> Perjantai <input type="checkbox"/> Lauantai <input type="checkbox"/> Sunnuntai	<input type="checkbox"/> Joka päivä <input type="checkbox"/> Maanantai <input type="checkbox"/> Tiistai <input type="checkbox"/> Keskiviikko <input type="checkbox"/> Torstai <input type="checkbox"/> Perjantai <input type="checkbox"/> Lauantai <input type="checkbox"/> Sunnuntai
<i>Päiväysväli</i>		
Aloituspäiväys Vuosi/kk/päivä		
Pysäytyspäiväys Vuosi/kk/päivä		
<i>Viikonpäivä</i>		
Aloituspäiväys		<input type="checkbox"/> Kk 1-12 <input type="checkbox"/> paritt. <input type="checkbox"/> parill. <input type="checkbox"/> kaikki <input type="checkbox"/> Päivä 1-7 <input type="checkbox"/> 8-14 <input type="checkbox"/> 15-21 <input type="checkbox"/> 22-28 <input type="checkbox"/> 29-31
Aloitusviikonpäivä	<input checked="" type="checkbox"/> Joka päivä <input type="checkbox"/> Maanantai <input type="checkbox"/> Tiistai <input type="checkbox"/> Keskiviikko <input type="checkbox"/> Torstai <input type="checkbox"/> Perjantai <input type="checkbox"/> Lauantai <input type="checkbox"/> Sunnuntai	<input type="checkbox"/> Joka päivä <input type="checkbox"/> Maanantai <input type="checkbox"/> Tiistai <input type="checkbox"/> Keskiviikko <input type="checkbox"/> Torstai <input type="checkbox"/> Perjantai <input type="checkbox"/> Lauantai <input type="checkbox"/> Sunnuntai
Toiminto 3	<input checked="" type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Päiväys <input type="checkbox"/> Päiväysväli <input type="checkbox"/> Viikonpäivä	<input type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Päiväys <input type="checkbox"/> Päiväysväli <input type="checkbox"/> Viikonpäivä
<i>Päiväys</i>		
Aloituspäiväys Vuosi/kk/päivä		
Aloitusviikonpäivä	<input checked="" type="checkbox"/> Joka päivä <input type="checkbox"/> Maanantai <input type="checkbox"/> Tiistai <input type="checkbox"/> Keskiviikko <input type="checkbox"/> Torstai <input type="checkbox"/> Perjantai <input type="checkbox"/> Lauantai <input type="checkbox"/> Sunnuntai	<input type="checkbox"/> Joka päivä <input type="checkbox"/> Maanantai <input type="checkbox"/> Tiistai <input type="checkbox"/> Keskiviikko <input type="checkbox"/> Torstai <input type="checkbox"/> Perjantai <input type="checkbox"/> Lauantai <input type="checkbox"/> Sunnuntai
<i>Päiväysväli</i>		
Aloituspäiväys Vuosi/kk/päivä		
Pysäytyspäiväys Vuosi/kk/päivä		
<i>Viikonpäivä</i>		
Aloituspäiväys		<input type="checkbox"/> Kk 1-12 <input type="checkbox"/> paritt. <input type="checkbox"/> parill. <input type="checkbox"/> kaikki <input type="checkbox"/> Päivä 1-7 <input type="checkbox"/> 8-14 <input type="checkbox"/> 15-21 <input type="checkbox"/> 22-28 <input type="checkbox"/> 29-31
Aloitusviikonpäivä	<input checked="" type="checkbox"/> Joka päivä <input type="checkbox"/> Maanantai <input type="checkbox"/> Tiistai <input type="checkbox"/> Keskiviikko <input type="checkbox"/> Torstai <input type="checkbox"/> Perjantai <input type="checkbox"/> Lauantai <input type="checkbox"/> Sunnuntai	<input type="checkbox"/> Joka päivä <input type="checkbox"/> Maanantai <input type="checkbox"/> Tiistai <input type="checkbox"/> Keskiviikko <input type="checkbox"/> Torstai <input type="checkbox"/> Perjantai <input type="checkbox"/> Lauantai <input type="checkbox"/> Sunnuntai

Toiminto	Tehdasasetus	Säätöarvo
Toiminto 4	<input checked="" type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Päiväys <input type="checkbox"/> Päiväysväli <input type="checkbox"/> Viikonpäivä	<input type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Päiväys <input type="checkbox"/> Päiväysväli <input type="checkbox"/> Viikonpäivä
<i>Päiväys</i>		
Aloituspäiväys Vuosi/kk/päivä		
Aloitusviikonpäivä	<input checked="" type="checkbox"/> Joka päivä <input type="checkbox"/> Maanantai <input type="checkbox"/> Tiistai <input type="checkbox"/> Keskiviikko <input type="checkbox"/> Torstai <input type="checkbox"/> Perjantai <input type="checkbox"/> Lauantai <input type="checkbox"/> Sunnuntai	<input type="checkbox"/> Joka päivä <input type="checkbox"/> Maanantai <input type="checkbox"/> Tiistai <input type="checkbox"/> Keskiviikko <input type="checkbox"/> Torstai <input type="checkbox"/> Perjantai <input type="checkbox"/> Lauantai <input type="checkbox"/> Sunnuntai
<i>Päiväysväli</i>		
Aloituspäiväys Vuosi/kk/päivä		
Pysäytyspäiväys Vuosi/kk/päivä		
<i>Viikonpäivä</i>		
Aloituspäiväys		<input type="checkbox"/> Kk 1-12 <input type="checkbox"/> paritt. <input type="checkbox"/> parill. <input type="checkbox"/> kaikki <input type="checkbox"/> Päivä 1-7 <input type="checkbox"/> 8-14 <input type="checkbox"/> 15-21 <input type="checkbox"/> 22-28 <input type="checkbox"/> 29-31
Aloitusviikonpäivä	<input checked="" type="checkbox"/> Joka päivä <input type="checkbox"/> Maanantai <input type="checkbox"/> Tiistai <input type="checkbox"/> Keskiviikko <input type="checkbox"/> Torstai <input type="checkbox"/> Perjantai <input type="checkbox"/> Lauantai <input type="checkbox"/> Sunnuntai	<input type="checkbox"/> Joka päivä <input type="checkbox"/> Maanantai <input type="checkbox"/> Tiistai <input type="checkbox"/> Keskiviikko <input type="checkbox"/> Torstai <input type="checkbox"/> Perjantai <input type="checkbox"/> Lauantai <input type="checkbox"/> Sunnuntai
Toiminto 5	<input checked="" type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Päiväys <input type="checkbox"/> Päiväysväli <input type="checkbox"/> Viikonpäivä	<input type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Päiväys <input type="checkbox"/> Päiväysväli <input type="checkbox"/> Viikonpäivä
<i>Päiväys</i>		
Aloituspäiväys Vuosi/kk/päivä		
Aloitusviikonpäivä	<input checked="" type="checkbox"/> Joka päivä <input type="checkbox"/> Maanantai <input type="checkbox"/> Tiistai <input type="checkbox"/> Keskiviikko <input type="checkbox"/> Torstai <input type="checkbox"/> Perjantai <input type="checkbox"/> Lauantai <input type="checkbox"/> Sunnuntai	<input type="checkbox"/> Joka päivä <input type="checkbox"/> Maanantai <input type="checkbox"/> Tiistai <input type="checkbox"/> Keskiviikko <input type="checkbox"/> Torstai <input type="checkbox"/> Perjantai <input type="checkbox"/> Lauantai <input type="checkbox"/> Sunnuntai
<i>Päiväysväli</i>		
Aloituspäiväys Vuosi/kk/päivä		
Pysäytyspäiväys Vuosi/kk/päivä		
<i>Viikonpäivä</i>		
Aloituspäiväys		<input type="checkbox"/> Kk 1-12 <input type="checkbox"/> paritt. <input type="checkbox"/> parill. <input type="checkbox"/> kaikki <input type="checkbox"/> Päivä 1-7 <input type="checkbox"/> 8-14 <input type="checkbox"/> 15-21 <input type="checkbox"/> 22-28 <input type="checkbox"/> 29-31
Aloitusviikonpäivä	<input checked="" type="checkbox"/> Joka päivä <input type="checkbox"/> Maanantai <input type="checkbox"/> Tiistai <input type="checkbox"/> Keskiviikko <input type="checkbox"/> Torstai <input type="checkbox"/> Perjantai <input type="checkbox"/> Lauantai <input type="checkbox"/> Sunnuntai	<input type="checkbox"/> Joka päivä <input type="checkbox"/> Maanantai <input type="checkbox"/> Tiistai <input type="checkbox"/> Keskiviikko <input type="checkbox"/> Torstai <input type="checkbox"/> Perjantai <input type="checkbox"/> Lauantai <input type="checkbox"/> Sunnuntai

Toiminto	Tehdasasetus	Säätöarvo
Toiminto 6	<input checked="" type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Päiväys <input type="checkbox"/> Päiväysväli <input type="checkbox"/> Viikonpäivä	<input type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Päiväys <input type="checkbox"/> Päiväysväli <input type="checkbox"/> Viikonpäivä
<i>Päiväys</i>		
Aloituspäiväys Vuosi/kk/päivä		
Aloitusviikonpäivä	<input checked="" type="checkbox"/> Joka päivä <input type="checkbox"/> Maanantai <input type="checkbox"/> Tiistai <input type="checkbox"/> Keskiviikko <input type="checkbox"/> Torstai <input type="checkbox"/> Perjantai <input type="checkbox"/> Lauantai <input type="checkbox"/> Sunnuntai	<input type="checkbox"/> Joka päivä <input type="checkbox"/> Maanantai <input type="checkbox"/> Tiistai <input type="checkbox"/> Keskiviikko <input type="checkbox"/> Torstai <input type="checkbox"/> Perjantai <input type="checkbox"/> Lauantai <input type="checkbox"/> Sunnuntai
<i>Päiväysväli</i>		
Aloituspäiväys Vuosi/kk/päivä		
Pysäytyspäiväys Vuosi/kk/päivä		
<i>Viikonpäivä</i>		
Aloituspäiväys		<input type="checkbox"/> Kk 1-12 <input type="checkbox"/> paritt. <input type="checkbox"/> parill. <input type="checkbox"/> kaikki <input type="checkbox"/> Päivä 1-7 <input type="checkbox"/> 8-14 <input type="checkbox"/> 15-21 <input type="checkbox"/> 22-28 <input type="checkbox"/> 29-31
Aloitusviikonpäivä	<input checked="" type="checkbox"/> Joka päivä <input type="checkbox"/> Maanantai <input type="checkbox"/> Tiistai <input type="checkbox"/> Keskiviikko <input type="checkbox"/> Torstai <input type="checkbox"/> Perjantai <input type="checkbox"/> Lauantai <input type="checkbox"/> Sunnuntai	<input type="checkbox"/> Joka päivä <input type="checkbox"/> Maanantai <input type="checkbox"/> Tiistai <input type="checkbox"/> Keskiviikko <input type="checkbox"/> Torstai <input type="checkbox"/> Perjantai <input type="checkbox"/> Lauantai <input type="checkbox"/> Sunnuntai
Toiminto 7	<input checked="" type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Päiväys <input type="checkbox"/> Päiväysväli <input type="checkbox"/> Viikonpäivä	<input type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Päiväys <input type="checkbox"/> Päiväysväli <input type="checkbox"/> Viikonpäivä
<i>Päiväys</i>		
Aloituspäiväys Vuosi/kk/päivä		
Aloitusviikonpäivä	<input checked="" type="checkbox"/> Joka päivä <input type="checkbox"/> Maanantai <input type="checkbox"/> Tiistai <input type="checkbox"/> Keskiviikko <input type="checkbox"/> Torstai <input type="checkbox"/> Perjantai <input type="checkbox"/> Lauantai <input type="checkbox"/> Sunnuntai	<input type="checkbox"/> Joka päivä <input type="checkbox"/> Maanantai <input type="checkbox"/> Tiistai <input type="checkbox"/> Keskiviikko <input type="checkbox"/> Torstai <input type="checkbox"/> Perjantai <input type="checkbox"/> Lauantai <input type="checkbox"/> Sunnuntai
<i>Päiväysväli</i>		
Aloituspäiväys Vuosi/kk/päivä		
Pysäytyspäiväys Vuosi/kk/päivä		
<i>Viikonpäivä</i>		
Aloituspäiväys		<input type="checkbox"/> Kk 1-12 <input type="checkbox"/> paritt. <input type="checkbox"/> parill. <input type="checkbox"/> kaikki <input type="checkbox"/> Päivä 1-7 <input type="checkbox"/> 8-14 <input type="checkbox"/> 15-21 <input type="checkbox"/> 22-28 <input type="checkbox"/> 29-31
Aloitusviikonpäivä	<input checked="" type="checkbox"/> Joka päivä <input type="checkbox"/> Maanantai <input type="checkbox"/> Tiistai <input type="checkbox"/> Keskiviikko <input type="checkbox"/> Torstai <input type="checkbox"/> Perjantai <input type="checkbox"/> Lauantai <input type="checkbox"/> Sunnuntai	<input type="checkbox"/> Joka päivä <input type="checkbox"/> Maanantai <input type="checkbox"/> Tiistai <input type="checkbox"/> Keskiviikko <input type="checkbox"/> Torstai <input type="checkbox"/> Perjantai <input type="checkbox"/> Lauantai <input type="checkbox"/> Sunnuntai

Toiminto	Tehdasasetus	Säätöarvo
Toiminto 8	<input checked="" type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Päiväys <input type="checkbox"/> Päiväysväli <input type="checkbox"/> Viikonpäivä	<input type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Päiväys <input type="checkbox"/> Päiväysväli <input type="checkbox"/> Viikonpäivä
<i>Päiväys</i>		
Aloituspäiväys Vuosi/kk/päivä		
Aloitusviikonpäivä	<input checked="" type="checkbox"/> Joka päivä <input type="checkbox"/> Maanantai <input type="checkbox"/> Tiistai <input type="checkbox"/> Keskiviikko <input type="checkbox"/> Torstai <input type="checkbox"/> Perjantai <input type="checkbox"/> Lauantai <input type="checkbox"/> Sunnuntai	<input type="checkbox"/> Joka päivä <input type="checkbox"/> Maanantai <input type="checkbox"/> Tiistai <input type="checkbox"/> Keskiviikko <input type="checkbox"/> Torstai <input type="checkbox"/> Perjantai <input type="checkbox"/> Lauantai <input type="checkbox"/> Sunnuntai
<i>Päiväysväli</i>		
Aloituspäiväys Vuosi/kk/päivä		
Pysäytyspäiväys Vuosi/kk/päivä		
<i>Viikonpäivä</i>		
Aloituspäiväys		<input type="checkbox"/> Kk 1-12 <input type="checkbox"/> paritt. <input type="checkbox"/> parill. <input type="checkbox"/> kaikki <input type="checkbox"/> Päivä 1-7 <input type="checkbox"/> 8-14 <input type="checkbox"/> 15-21 <input type="checkbox"/> 22-28 <input type="checkbox"/> 29-31
Aloitusviikonpäivä	<input checked="" type="checkbox"/> Joka päivä <input type="checkbox"/> Maanantai <input type="checkbox"/> Tiistai <input type="checkbox"/> Keskiviikko <input type="checkbox"/> Torstai <input type="checkbox"/> Perjantai <input type="checkbox"/> Lauantai <input type="checkbox"/> Sunnuntai	<input type="checkbox"/> Joka päivä <input type="checkbox"/> Maanantai <input type="checkbox"/> Tiistai <input type="checkbox"/> Keskiviikko <input type="checkbox"/> Torstai <input type="checkbox"/> Perjantai <input type="checkbox"/> Lauantai <input type="checkbox"/> Sunnuntai
Toiminto 9	<input checked="" type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Päiväys <input type="checkbox"/> Päiväysväli <input type="checkbox"/> Viikonpäivä	<input type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Päiväys <input type="checkbox"/> Päiväysväli <input type="checkbox"/> Viikonpäivä
<i>Päiväys</i>		
Aloituspäiväys Vuosi/kk/päivä		
Aloitusviikonpäivä	<input checked="" type="checkbox"/> Joka päivä <input type="checkbox"/> Maanantai <input type="checkbox"/> Tiistai <input type="checkbox"/> Keskiviikko <input type="checkbox"/> Torstai <input type="checkbox"/> Perjantai <input type="checkbox"/> Lauantai <input type="checkbox"/> Sunnuntai	<input type="checkbox"/> Joka päivä <input type="checkbox"/> Maanantai <input type="checkbox"/> Tiistai <input type="checkbox"/> Keskiviikko <input type="checkbox"/> Torstai <input type="checkbox"/> Perjantai <input type="checkbox"/> Lauantai <input type="checkbox"/> Sunnuntai
<i>Päiväysväli</i>		
Aloituspäiväys Vuosi/kk/päivä		
Pysäytyspäiväys Vuosi/kk/päivä		
<i>Viikonpäivä</i>		
Aloituspäiväys		<input type="checkbox"/> Kk 1-12 <input type="checkbox"/> paritt. <input type="checkbox"/> parill. <input type="checkbox"/> kaikki <input type="checkbox"/> Päivä 1-7 <input type="checkbox"/> 8-14 <input type="checkbox"/> 15-21 <input type="checkbox"/> 22-28 <input type="checkbox"/> 29-31
Aloitusviikonpäivä	<input checked="" type="checkbox"/> Joka päivä <input type="checkbox"/> Maanantai <input type="checkbox"/> Tiistai <input type="checkbox"/> Keskiviikko <input type="checkbox"/> Torstai <input type="checkbox"/> Perjantai <input type="checkbox"/> Lauantai <input type="checkbox"/> Sunnuntai	<input type="checkbox"/> Joka päivä <input type="checkbox"/> Maanantai <input type="checkbox"/> Tiistai <input type="checkbox"/> Keskiviikko <input type="checkbox"/> Torstai <input type="checkbox"/> Perjantai <input type="checkbox"/> Lauantai <input type="checkbox"/> Sunnuntai

Toiminto	Tehdasasetus	Säätöarvo
Toiminto 10	<input checked="" type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Päiväys <input type="checkbox"/> Päiväysväli <input type="checkbox"/> Viikonpäivä	<input type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Päiväys <input type="checkbox"/> Päiväysväli <input type="checkbox"/> Viikonpäivä
<i>Päiväys</i>		
Aloituspäiväys Vuosi/kk/päivä		
Aloitusviikonpäivä	<input checked="" type="checkbox"/> Joka päivä <input type="checkbox"/> Maanantai <input type="checkbox"/> Tiistai <input type="checkbox"/> Keskiviikko <input type="checkbox"/> Torstai <input type="checkbox"/> Perjantai <input type="checkbox"/> Lauantai <input type="checkbox"/> Sunnuntai	<input type="checkbox"/> Joka päivä <input type="checkbox"/> Maanantai <input type="checkbox"/> Tiistai <input type="checkbox"/> Keskiviikko <input type="checkbox"/> Torstai <input type="checkbox"/> Perjantai <input type="checkbox"/> Lauantai <input type="checkbox"/> Sunnuntai
<i>Päiväysväli</i>		
Aloituspäiväys Vuosi/kk/päivä		
Pysäytyspäiväys Vuosi/kk/päivä		
<i>Viikonpäivä</i>		
Aloituspäiväys		<input type="checkbox"/> Kk 1-12 <input type="checkbox"/> paritt. <input type="checkbox"/> parill. <input type="checkbox"/> kaikki <input type="checkbox"/> Päivä 1-7 <input type="checkbox"/> 8-14 <input type="checkbox"/> 15-21 <input type="checkbox"/> 22-28 <input type="checkbox"/> 29-31
Aloitusviikonpäivä	<input checked="" type="checkbox"/> Joka päivä <input type="checkbox"/> Maanantai <input type="checkbox"/> Tiistai <input type="checkbox"/> Keskiviikko <input type="checkbox"/> Torstai <input type="checkbox"/> Perjantai <input type="checkbox"/> Lauantai <input type="checkbox"/> Sunnuntai	<input type="checkbox"/> Joka päivä <input type="checkbox"/> Maanantai <input type="checkbox"/> Tiistai <input type="checkbox"/> Keskiviikko <input type="checkbox"/> Torstai <input type="checkbox"/> Perjantai <input type="checkbox"/> Lauantai <input type="checkbox"/> Sunnuntai
Lisäaikakäyttö		
Ulk. pieni ilmavirta h:min	00:00	
Ulk. iso ilmavirta h:min	00:00	



Toiminto	Tehdasasetus	Säätöarvo
Suodatin		
Esisuodatin	<input checked="" type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Tuloilma <input type="checkbox"/> Poistoilma <input type="checkbox"/> Tulo- ja poistoilma	<input type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Tuloilma <input type="checkbox"/> Poistoilma <input type="checkbox"/> Tulo- ja poistoilma
Sisäinen suodatin (GOLD SD)	<input checked="" type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Tuloilma <input type="checkbox"/> Poistoilma <input type="checkbox"/> Tulo- ja poistoilma	<input type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Tuloilma <input type="checkbox"/> Poistoilma <input type="checkbox"/> Tulo- ja poistoilma
Jälkisuodatin	<input type="checkbox"/> On <input checked="" type="checkbox"/> Off	<input type="checkbox"/> On <input type="checkbox"/> Off
<i>Häytysrajat</i>		
Tuloilma, esisuodatin Pa	100	
Poistoilma, esisuodatin Pa	100	
Tuloilma, sisäinen suodatin Pa	100	
Poistoilma, sisäinen suodatin Pa	100	
Tuloilma, jälkisuodatin Pa	100	



Toiminto	Tehdasasetus	Säätöarvo
Kieli		
Kieli	English	



Toiminto	Tehdasasetus	Säätöarvo
Hälytysasetukset		
Palohälytys		
Sisäinen palohälytys	<input type="checkbox"/> Päällä <input checked="" type="checkbox"/> Pois	<input type="checkbox"/> Päällä <input type="checkbox"/> Pois
Tuloilman lämpötila, hälytysraja	°C 70	
Poistoilman lämpötila, hälytysraja	°C 45	
Sisäinen palohälytys, palautus	<input checked="" type="checkbox"/> Manuaalinen <input type="checkbox"/> Auto	<input type="checkbox"/> Manuaalinen <input type="checkbox"/> Auto
Sisäinen palohälytys, jälkijäähdytys	<input type="checkbox"/> Aktiivinen <input checked="" type="checkbox"/> Ei aktiivinen	<input type="checkbox"/> Aktiivinen <input type="checkbox"/> Ei aktiivinen
Sisäinen palohälytys 1, palautus	<input checked="" type="checkbox"/> Manuaalinen <input type="checkbox"/> Auto	<input type="checkbox"/> Manuaalinen <input type="checkbox"/> Auto
Sisäinen palohälytys 1, jälkijäähdytys	<input type="checkbox"/> Aktiivinen <input checked="" type="checkbox"/> Ei aktiivinen	<input type="checkbox"/> Aktiivinen <input type="checkbox"/> Ei aktiivinen
Sisäinen palohälytys 2, palautus	<input checked="" type="checkbox"/> Manuaalinen <input type="checkbox"/> Auto	<input type="checkbox"/> Manuaalinen <input type="checkbox"/> Auto
Sisäinen palohälytys 2, jälkijäähdytys	<input type="checkbox"/> Aktiivinen <input checked="" type="checkbox"/> Ei aktiivinen	<input type="checkbox"/> Aktiivinen <input type="checkbox"/> Ei aktiivinen
Puh.-käyttö sisäisen palohälytyksen yhteydessä	<input checked="" type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Tuloilma <input type="checkbox"/> Poistoilma <input type="checkbox"/> Tulo- ja poistoilma	<input type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Tuloilma <input type="checkbox"/> Poistoilma <input type="checkbox"/> Tulo- ja poistoilma
Tuloilmapuh. sisäisen palohälyt. yhteydessä	% 100	
Poistoilmapuh. sisäisen palohälyt. yhteydessä	% 100	
Puh.-käyttö ulkoisen palohälyt. 1 yhteydessä	<input checked="" type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Tuloilma <input type="checkbox"/> Poistoilma <input type="checkbox"/> Tulo- ja poistoilma	<input type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Tuloilma <input type="checkbox"/> Poistoilma <input type="checkbox"/> Tulo- ja poistoilma
Tuloilmapuh. ulkoisen palohälyt. 1 yhteydessä	% 100	
Poistoilmapuh. ulkoisen palohälyt. 1 yhteydessä	% 100	
Puhallinkäyttö ulkoisen palohälyt. 2 yhteydessä	<input checked="" type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Tuloilma <input type="checkbox"/> Poistoilma <input type="checkbox"/> Tulo- ja poistoilma	<input type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Tuloilma <input type="checkbox"/> Poistoilma <input type="checkbox"/> Tulo- ja poistoilma
Tuloilmapuh. ulkoisen palohälyt. 2 yhteydessä	% 100	
Poistoilmapuh. ulkoisen palohälyt. 2 yhteydessä	% 100	
Prioriteettijärjestys	<input checked="" type="checkbox"/> Ulk. paloh 1 <input type="checkbox"/> Ulk. paloh 2 <input type="checkbox"/> Sis. paloh <input type="checkbox"/> Autom	<input type="checkbox"/> Ulk. paloh 1 <input type="checkbox"/> Ulk. paloh 2 <input type="checkbox"/> Sis. paloh <input type="checkbox"/> Autom
Palo-ohitus virtauskaaviossa	<input type="checkbox"/> Päällä <input checked="" type="checkbox"/> Pois	<input type="checkbox"/> Päällä <input type="checkbox"/> Pois
Ulkoiset hälytykset		
Ulkoinen hälytys 1, palautus	<input type="checkbox"/> Manuaalinen <input checked="" type="checkbox"/> Auto	<input type="checkbox"/> Manuaalinen <input type="checkbox"/> Auto
Ulkoinen hälytys 1, jälkijäähdytys	<input type="checkbox"/> Aktiivinen <input checked="" type="checkbox"/> Ei aktiivinen	<input type="checkbox"/> Aktiivinen <input type="checkbox"/> Ei aktiivinen
Ulkoinen hälytys 1, tulo	<input checked="" type="checkbox"/> Suljettu piiri <input type="checkbox"/> Avoin piiri	<input type="checkbox"/> Suljettu piiri <input type="checkbox"/> Avoin piiri
Ulkoinen hälytys 1, viive	s 10	
Ulkoinen hälytys 2, palautus	<input type="checkbox"/> Manuaalinen <input checked="" type="checkbox"/> Auto	<input type="checkbox"/> Manuaalinen <input type="checkbox"/> Auto
Ulkoinen hälytys 2, jälkijäähdytys	<input type="checkbox"/> Aktiivinen <input checked="" type="checkbox"/> Ei aktiivinen	<input type="checkbox"/> Aktiivinen <input type="checkbox"/> Ei aktiivinen
Ulkoinen hälytys 2, tulo	<input checked="" type="checkbox"/> Suljettu piiri <input type="checkbox"/> Avoin piiri	<input type="checkbox"/> Suljettu piiri <input type="checkbox"/> Avoin piiri
Ulkoinen hälytys 2, viive	s 10	
Lämpötilavahti		
Lämpötilavahti	<input type="checkbox"/> Päällä <input checked="" type="checkbox"/> Pois	<input type="checkbox"/> Päällä <input type="checkbox"/> Pois
Hälytysviive	s 30	
Hälytysraja	°C 7	
Lämpötila, hälytysrajat		
Esilämmitys alle asetusarvon	K 5,0	
Tuloilma alle asetusarvon	K 5,0	
Tuloilma yli asetusarvon	K 7,0	
Poistoilma alle hälytysrajan	°C 12,0	
Ulkolämpötila, pysäytysraja	°C 5,0	
Huoltoväli		
Huoltoväli	kk 12	
Hälytysprioriteetti		
<i>Katso hälytyslista</i>		



Toiminto	Tehdasasetus	Säätöarvo
Loki		
Lokitiedostojakso	<input checked="" type="checkbox"/> On <input type="checkbox"/> Off	<input type="checkbox"/> On <input type="checkbox"/> Off
Log sender aktiivinen	<input type="checkbox"/> Päällä <input checked="" type="checkbox"/> Pois	<input type="checkbox"/> Päällä <input type="checkbox"/> Pois
Käyttötila	<input checked="" type="checkbox"/> Sähköposti <input type="checkbox"/> FTP <input type="checkbox"/> Sähköposti ja FTP	<input type="checkbox"/> Sähköposti <input type="checkbox"/> FTP <input type="checkbox"/> Sähköposti ja FTP



Toiminto	Tehdasasetus	Säätöarvo
Ilmankäsittelykoneet		
Koneen tyyppi	Toimitetun koneen tyyppi, poikkeuksena GOLD SD poistoilmakone	<input type="checkbox"/> GOLD RX <input type="checkbox"/> GOLD PX <input type="checkbox"/> GOLD CX <input type="checkbox"/> GOLD SD Tuloilma <input type="checkbox"/> GOLD SD Poistoilma <input type="checkbox"/> GOLD SD Tuloilma + CX <input type="checkbox"/> GOLD SD Tuloilma + Poistoilma <input type="checkbox"/> GOLD SD Tuloilma + Poistoilma + CX
<i>GOLD RX/PX/CX</i>		
Nimi		
Puhaltimen sijainti 1	<input checked="" type="checkbox"/> Poistoilma <input type="checkbox"/> Tuloilma	<input type="checkbox"/> Poistoilma <input type="checkbox"/> Tuloilma
Virtauskaavio, puhaltimen sijainti tuloilma	<input type="checkbox"/> Ylhäällä <input checked="" type="checkbox"/> Alhaalla	<input type="checkbox"/> Ylhäällä <input type="checkbox"/> Alhaalla
<i>GOLD SD</i>		
Nimi		
Virtauskaavio, puhaltimen sijainti	<input type="checkbox"/> Ylhäällä <input checked="" type="checkbox"/> Alhaalla	<input type="checkbox"/> Ylhäällä <input type="checkbox"/> Alhaalla
<i>VOC/CO₂ anturi</i>		
VOC-anturi, toimintatila	<input checked="" type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Vain valvonta <input type="checkbox"/> Valvonta ja säätö	<input type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Vain valvonta <input type="checkbox"/> Valvonta ja säätö
CO ₂ -anturi	<input checked="" type="checkbox"/> % <input type="checkbox"/> ppm	<input type="checkbox"/> % <input type="checkbox"/> ppm
Virtauskaavio VOC-anturin sijainti	<input checked="" type="checkbox"/> Tuloilma <input type="checkbox"/> Poistoilma	<input type="checkbox"/> Tuloilma <input type="checkbox"/> Poistoilma



Toiminto	Tehtiasetus		Säätöarvo	
Lämmitys				
Esilämmitys				
Esilämmitys	<input type="checkbox"/> On	<input checked="" type="checkbox"/> Off	<input type="checkbox"/> On	<input type="checkbox"/> Off
Esilämmitys, asetusarvo °C	5		<input type="checkbox"/> Manuaalinen	<input type="checkbox"/> Auto
Ulkolämpötilasta riippuva	<input type="checkbox"/> On	<input checked="" type="checkbox"/> Off	<input type="checkbox"/> On	<input type="checkbox"/> Off
Ero, ulkolämpötila K	5			
Esilämmitys, minimiraja °C	-10			
Jaksottainen käyttö, pumppu	<input checked="" type="checkbox"/> On	<input type="checkbox"/> Off	<input type="checkbox"/> On	<input type="checkbox"/> Off
Jaksottainen käyttö, venttiili	<input checked="" type="checkbox"/> On	<input type="checkbox"/> Off	<input type="checkbox"/> On	<input type="checkbox"/> Off
Jaksottaisen käytön väli h	24			
Jaksottaisen käytön kesto min	3			
Hälytystulo	<input checked="" type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Häl. sulkeut. koskettim.	<input type="checkbox"/> Häl. avaut. koskettim. <input type="checkbox"/> Kontaktoritoiminto	<input type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Häl. sulkeut. koskettim.	<input type="checkbox"/> Häl. avaut. koskettim. <input type="checkbox"/> Kontaktoritoiminto
Lisäsäätöporras				
Lisäsäätöporras 1	<input checked="" type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Jäähdytys	<input type="checkbox"/> Lämmitys <input type="checkbox"/> Lämmitys ja jäähdytys	<input type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Jäähdytys	<input type="checkbox"/> Lämmitys <input type="checkbox"/> Lämmitys ja jäähdytys
Käänteinen lähtö 10 - 0 V	<input type="checkbox"/> On	<input checked="" type="checkbox"/> Off	<input type="checkbox"/> On	<input type="checkbox"/> Off
Paluukierto-ohjaus	<input type="checkbox"/> On	<input checked="" type="checkbox"/> Off	<input type="checkbox"/> On	<input type="checkbox"/> Off
Maks. lähtösignaali %	100			
Jaksottainen käyttö, pumppu	<input checked="" type="checkbox"/> On	<input type="checkbox"/> Off	<input type="checkbox"/> On	<input type="checkbox"/> Off
Jaksottainen käyttö, venttiili	<input checked="" type="checkbox"/> On	<input type="checkbox"/> Off	<input type="checkbox"/> On	<input type="checkbox"/> Off
Jaksottaisen käytön väli h	24			
Jaksottaisen käytön kesto min	3			
Hälytystulo, toiminta	<input checked="" type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Häl. sulkeut. koskettim.	<input type="checkbox"/> Häl. avaut. koskettim. <input type="checkbox"/> Kontaktoritoiminto	<input type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Häl. sulkeut. koskettim.	<input type="checkbox"/> Häl. avaut. koskettim. <input type="checkbox"/> Kontaktoritoiminto
Lisäsäätöporras 2	<input checked="" type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Jäähdytys	<input type="checkbox"/> Lämmitys <input type="checkbox"/> Lämmitys ja jäähdytys	<input type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Jäähdytys	<input type="checkbox"/> Lämmitys <input type="checkbox"/> Lämmitys ja jäähdytys
Käänteinen lähtö 10 - 0 V	<input type="checkbox"/> On	<input checked="" type="checkbox"/> Off	<input type="checkbox"/> On	<input type="checkbox"/> Off
Paluukierto-ohjaus	<input type="checkbox"/> On	<input checked="" type="checkbox"/> Off	<input type="checkbox"/> On	<input type="checkbox"/> Off
Maks. lähtösignaali %	100			
Jaksottainen käyttö, pumppu	<input checked="" type="checkbox"/> On	<input type="checkbox"/> Off	<input type="checkbox"/> On	<input type="checkbox"/> Off
Jaksottainen käyttö, venttiili	<input checked="" type="checkbox"/> On	<input type="checkbox"/> Off	<input type="checkbox"/> On	<input type="checkbox"/> Off
Jaksottaisen käytön väli h	24			
Jaksottaisen käytön kesto min	3			
Hälytystulo, toiminta	<input checked="" type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Häl. sulkeut. koskettim.	<input type="checkbox"/> Häl. avaut. koskettim. <input type="checkbox"/> Kontaktoritoiminto	<input type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Häl. sulkeut. koskettim.	<input type="checkbox"/> Häl. avaut. koskettim. <input type="checkbox"/> Kontaktoritoiminto

Toiminto	Tehtasasetus		Säätöarvo	
Lisäsäätöjakso, yhdistelmäpatteri				
Lisäsäätöjakso 1, yhdistelmäpatteri				
Yhdistelmäpatteri, toiminto	<input type="checkbox"/> On	<input checked="" type="checkbox"/> Off	<input type="checkbox"/> On	<input type="checkbox"/> Off
Lämpötilasuoja, toiminto	<input type="checkbox"/> On	<input checked="" type="checkbox"/> Off	<input type="checkbox"/> On	<input type="checkbox"/> Off
Lämpötilasuoja, hälytysviive	min	5		
Ulkoinen signaali, toiminto	<input checked="" type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> BMS	<input type="checkbox"/> Digitaalitulo	<input type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> BMS	<input type="checkbox"/> Digitaalitulo
Ulkoinen signaali, ilmaisu	<input checked="" type="checkbox"/> Lämmitys	<input type="checkbox"/> Jäähdytys	<input type="checkbox"/> Lämmitys	<input type="checkbox"/> Jäähdytys
Digitaalinen lähtö, toiminto	<input type="checkbox"/> On	<input checked="" type="checkbox"/> Off	<input type="checkbox"/> On	<input type="checkbox"/> Off
Digitaalinen lähtö, ilmaisu	<input checked="" type="checkbox"/> Lämmitys	<input type="checkbox"/> Jäähdytys	<input type="checkbox"/> Lämmitys	<input type="checkbox"/> Jäähdytys
Lisäsäätöjakso 2, yhdistelmäpatteri				
Yhdistelmäpatteri, toiminto	<input type="checkbox"/> On	<input checked="" type="checkbox"/> Off	<input type="checkbox"/> On	<input type="checkbox"/> Off
Lämpötilasuoja, toiminto	<input type="checkbox"/> On	<input checked="" type="checkbox"/> Off	<input type="checkbox"/> On	<input type="checkbox"/> Off
Lämpötilasuoja, hälytysviive	min	5		
Ulkoinen signaali, toiminto	<input checked="" type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> BMS	<input type="checkbox"/> Digitaalitulo	<input type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> BMS	<input type="checkbox"/> Digitaalitulo
Ulkoinen signaali, ilmaisu	<input checked="" type="checkbox"/> Lämmitys	<input type="checkbox"/> Jäähdytys	<input type="checkbox"/> Lämmitys	<input type="checkbox"/> Jäähdytys
Digitaalinen lähtö, toiminto	<input type="checkbox"/> On	<input checked="" type="checkbox"/> Off	<input type="checkbox"/> On	<input type="checkbox"/> Off
Digitaalinen lähtö, ilmaisu	<input checked="" type="checkbox"/> Lämmitys	<input type="checkbox"/> Jäähdytys	<input type="checkbox"/> Lämmitys	<input type="checkbox"/> Jäähdytys
Jälkilämmitys				
<i>Vesilämmityspatteri</i>				
Jaksoittainen käyttö, pumppu	<input checked="" type="checkbox"/> On	<input type="checkbox"/> Off	<input type="checkbox"/> On	<input type="checkbox"/> Off
Jaksottainen käyttö, venttiili	<input checked="" type="checkbox"/> On	<input type="checkbox"/> Off	<input type="checkbox"/> On	<input type="checkbox"/> Off
Jaksottaisen käytön väli	h	24		
Jaksottaisen käytön kesto	min	3		
Hälytystulo, toiminta	<input checked="" type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Häl. sulkeut. koskettim.	<input type="checkbox"/> Häl. avaut. koskettim. <input type="checkbox"/> Kontaktoritoiminto	<input type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Häl. sulkeut. koskettim.	<input type="checkbox"/> Häl. avaut. koskettim. <input type="checkbox"/> Kontaktoritoiminto
Xzone				
Xzone	<input type="checkbox"/> On	<input checked="" type="checkbox"/> Off	<input type="checkbox"/> On	<input type="checkbox"/> Off
<i>Vesilämmityspatteri</i>				
Jaksoittainen käyttö, pumppu	<input checked="" type="checkbox"/> On	<input type="checkbox"/> Off	<input type="checkbox"/> On	<input type="checkbox"/> Off
Jaksottainen käyttö, venttiili	<input checked="" type="checkbox"/> On	<input type="checkbox"/> Off	<input type="checkbox"/> On	<input type="checkbox"/> Off
Jaksottaisen käytön väli	h	24		
Jaksottaisen käytön kesto	min	3		
Hälytystulo	<input checked="" type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Häl. sulkeut. koskettim.	<input type="checkbox"/> Häl. avaut. koskettim. <input type="checkbox"/> Kontaktoritoiminto	<input type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Häl. sulkeut. koskettim.	<input type="checkbox"/> Häl. avaut. koskettim. <input type="checkbox"/> Kontaktoritoiminto
Sähkölämmityspatteri				
Jälkijäähdytys	min	3		
Season Heat				
Season Heat	<input checked="" type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Lisäsäätöporras 1 sulj. kosketin	<input type="checkbox"/> Lisäsäätöporras 1 sulj. kosketin <input type="checkbox"/> Lisäsäätöporras 1 manuaal.	<input type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Lisäsäätöporras 1 sulj. kosketin	<input type="checkbox"/> Lisäsäätöporras 1 sulj. kosketin <input type="checkbox"/> Lisäsäätöporras 1 manuaal.
Lisäsäätöporras	<input type="checkbox"/> On	<input checked="" type="checkbox"/> Off	<input type="checkbox"/> On	<input type="checkbox"/> Off



Toiminto	Tehdasasetus	Säätöarvo
Jäähdytys		
Lisäsäätöporras		
Lisäsäätöporras 1	<input checked="" type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Lämm. <input type="checkbox"/> Jäähdytys <input type="checkbox"/> Lämmitys ja jäähdytys	<input type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Lämm. <input type="checkbox"/> Jäähdytys <input type="checkbox"/> Lämmitys ja jäähdytys
Inverterad utsignal	<input type="checkbox"/> On <input checked="" type="checkbox"/> Off	<input type="checkbox"/> On <input type="checkbox"/> Off
Paluukierto-ohjaus	<input type="checkbox"/> On <input checked="" type="checkbox"/> Off	<input type="checkbox"/> On <input type="checkbox"/> Off
Maks. lähtösignaali %	100	
Jaksoittainen käyttö, pumppu	<input checked="" type="checkbox"/> On <input type="checkbox"/> Off	<input type="checkbox"/> On <input type="checkbox"/> Off
Jaksottainen käyttö, venttiili	<input checked="" type="checkbox"/> On <input type="checkbox"/> Off	<input type="checkbox"/> On <input type="checkbox"/> Off
Jaksottaisen käytön väli h	24	
Jaksottaisen käytön kesto min	3	
Ulkoisen signaali, toiminto	<input checked="" type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Häl. avaut. koskettim. <input type="checkbox"/> Häl. sulkeut. koskettim. <input type="checkbox"/> Kontaktoritoiminto	<input type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Häl. avaut. koskettim. <input type="checkbox"/> Häl. sulkeut. koskettim. <input type="checkbox"/> Kontaktoritoiminto
Lisäsäätöporras 2	<input checked="" type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Lämm. <input type="checkbox"/> Jäähdytys <input type="checkbox"/> Lämmitys ja jäähdytys	<input type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Lämm. <input type="checkbox"/> Jäähdytys <input type="checkbox"/> Lämmitys ja jäähdytys
Inverterad utsignal	<input type="checkbox"/> On <input checked="" type="checkbox"/> Off	<input type="checkbox"/> On <input type="checkbox"/> Off
Paluukierto-ohjaus	<input type="checkbox"/> On <input checked="" type="checkbox"/> Off	<input type="checkbox"/> On <input type="checkbox"/> Off
Maks. lähtösignaali %	100	
Jaksoittainen käyttö, pumppu	<input checked="" type="checkbox"/> On <input type="checkbox"/> Off	<input type="checkbox"/> On <input type="checkbox"/> Off
Jaksottainen käyttö, venttiili	<input checked="" type="checkbox"/> On <input type="checkbox"/> Off	<input type="checkbox"/> On <input type="checkbox"/> Off
Jaksottaisen käytön väli h	24	
Jaksottaisen käytön kesto min	3	
Ulkoisen signaali, toiminto	<input checked="" type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Häl. avaut. koskettim. <input type="checkbox"/> Häl. sulkeut. koskettim. <input type="checkbox"/> Kontaktoritoiminto	<input type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Häl. avaut. koskettim. <input type="checkbox"/> Häl. sulkeut. koskettim. <input type="checkbox"/> Kontaktoritoiminto
Lisäsäätöjakso, yhdistelmäpatteri		
Lisäsäätöjakso 1, yhdistelmäpatteri		
Yhdistelmäpatteri, toiminto	<input type="checkbox"/> On <input checked="" type="checkbox"/> Off	<input type="checkbox"/> On <input type="checkbox"/> Off
Lämpötilasuoja, toiminto	<input type="checkbox"/> On <input checked="" type="checkbox"/> Off	<input type="checkbox"/> On <input type="checkbox"/> Off
Lämpötilasuoja, hälytys- viive min	5	
Ulkoisen signaali, toiminto	<input checked="" type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Digitaalitulo <input type="checkbox"/> BMS	<input type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Digitaalitulo <input type="checkbox"/> BMS
Ulkoisen signaali, ilmaisu	<input checked="" type="checkbox"/> Lämmitys <input type="checkbox"/> Jäähdytys	<input type="checkbox"/> Lämmitys <input type="checkbox"/> Jäähdytys
Digitaalinen lähtö, toiminto	<input type="checkbox"/> On <input checked="" type="checkbox"/> Off	<input type="checkbox"/> On <input type="checkbox"/> Off
Digitaalinen lähtö, ilmaisu	<input checked="" type="checkbox"/> Lämmitys <input type="checkbox"/> Jäähdytys	<input type="checkbox"/> Lämmitys <input type="checkbox"/> Jäähdytys
Lisäsäätöjakso 2, yhdistelmäpatteri		
Yhdistelmäpatteri, toiminto	<input type="checkbox"/> On <input checked="" type="checkbox"/> Off	<input type="checkbox"/> On <input type="checkbox"/> Off
Lämpötilasuoja, toiminto	<input type="checkbox"/> On <input checked="" type="checkbox"/> Off	<input type="checkbox"/> On <input type="checkbox"/> Off
Lämpötilasuoja, hälytys- viive min	5	
Ulkoisen signaali, toiminto	<input checked="" type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Digitaalitulo <input type="checkbox"/> BMS	<input type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Digitaalitulo <input type="checkbox"/> BMS
Ulkoisen signaali, ilmaisu	<input checked="" type="checkbox"/> Lämmitys <input type="checkbox"/> Jäähdytys	<input type="checkbox"/> Lämmitys <input type="checkbox"/> Jäähdytys
Digitaalinen lähtö, toiminto	<input type="checkbox"/> On <input checked="" type="checkbox"/> Off	<input type="checkbox"/> On <input type="checkbox"/> Off
Digitaalinen lähtö, ilmaisu	<input checked="" type="checkbox"/> Lämmitys <input type="checkbox"/> Jäähdytys	<input type="checkbox"/> Lämmitys <input type="checkbox"/> Jäähdytys

Toiminto	Tehdasasetus	Säätöarvo
Jäähdytys		
<i>Jäähdytyspatteri DX</i>		
Jäähdytys	<input checked="" type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> 1-port. <input type="checkbox"/> 2-port. <input type="checkbox"/> 3-portainen binäärinen	<input type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> 1-port. <input type="checkbox"/> 2-port. <input type="checkbox"/> 3-portainen binäärinen
<i>Vesijäähdytyspatteri</i>		
Jaksottainen käyttö, pumppu 1	<input checked="" type="checkbox"/> On <input type="checkbox"/> Off	<input type="checkbox"/> On <input type="checkbox"/> Off
Jaksottainen käyttö, pumppu 2	<input checked="" type="checkbox"/> On <input type="checkbox"/> Off	<input type="checkbox"/> On <input type="checkbox"/> Off
Jaksottainen käyttö, venttiili	<input checked="" type="checkbox"/> On <input type="checkbox"/> Off	<input type="checkbox"/> On <input type="checkbox"/> Off
Jaksottaisen käytön väli h	24	
Jaksottaisen käytön kesto min	3	
Hälytystulo 1	<input checked="" type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Häl. avaut. koskettim. <input type="checkbox"/> Häl. sulkeut. koskettim. <input type="checkbox"/> Kontaktoritoiminto	<input type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Häl. avaut. koskettim. <input type="checkbox"/> Häl. sulkeut. koskettim. <input type="checkbox"/> Kontaktoritoiminto
Hälytystulo 2	<input checked="" type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Häl. avaut. koskettim. <input type="checkbox"/> Häl. sulkeut. koskettim. <input type="checkbox"/> Kontaktoritoiminto	<input type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Häl. avaut. koskettim. <input type="checkbox"/> Häl. sulkeut. koskettim. <input type="checkbox"/> Kontaktoritoiminto
Xzone		
<i>Jäähdytyspatteri DX</i>		
Jäähdytys	<input checked="" type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> 1-port. <input type="checkbox"/> 2-port. <input type="checkbox"/> 3-portainen binäärinen	<input type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> 1-port. <input type="checkbox"/> 2-port. <input type="checkbox"/> 3-portainen binäärinen
<i>Vesijäähdytyspatteri</i>		
Jaksottainen käyttö, pumppu 1	<input checked="" type="checkbox"/> On <input type="checkbox"/> Off	<input type="checkbox"/> On <input type="checkbox"/> Off
Jaksottainen käyttö, pumppu 2	<input checked="" type="checkbox"/> On <input type="checkbox"/> Off	<input type="checkbox"/> On <input type="checkbox"/> Off
Jaksottainen käyttö, venttiili	<input checked="" type="checkbox"/> On <input type="checkbox"/> Off	<input type="checkbox"/> On <input type="checkbox"/> Off
Jaksottaisen käytön väli h	24	
Jaksottaisen käytön kesto min	3	
Hälytystulo 1	<input checked="" type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Häl. avaut. koskettim. <input type="checkbox"/> Häl. sulkeut. koskettim. <input type="checkbox"/> Kontaktoritoiminto	<input type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Häl. avaut. koskettim. <input type="checkbox"/> Häl. sulkeut. koskettim. <input type="checkbox"/> Kontaktoritoiminto
Hälytystulo 2	<input checked="" type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Häl. avaut. koskettim. <input type="checkbox"/> Häl. sulkeut. koskettim. <input type="checkbox"/> Kontaktoritoiminto	<input type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Häl. avaut. koskettim. <input type="checkbox"/> Häl. sulkeut. koskettim. <input type="checkbox"/> Kontaktoritoiminto
COOL DX		
COOL DX	<input checked="" type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Säästö <input type="checkbox"/> Mukavuus <input type="checkbox"/> COOL DX Top	<input type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Säästö <input type="checkbox"/> Mukavuus <input type="checkbox"/> COOL DX Top
Viiveajat		
Pysäytys, kuivausviive	<input type="checkbox"/> Päällä <input checked="" type="checkbox"/> Pois	<input type="checkbox"/> Päällä <input type="checkbox"/> Pois
Pysäytys, kuivausviiveaika min	3	
Uudelleenkäynnistysaika min	5	
Vaiheenvaihtoaika min	5	
Pysäytys-/käynnistysaika min	5	
Ulkoilma, rajat		
Porras 1 °C	15	
Porras 2 °C	18	
Porras 3 °C	20	
Ilmavirta, rajat		
<i>Jäähdytys 0-10 V</i>		
Tuloilma 0-10 V	25 % koneen maks.ilmavirrasta	
Poistoilma 0-10 V	25 % koneen maks.ilmavirrasta	
<i>Jäähdytys päälle/pois</i>		
Tuloilma päälle/pois, porras 1	25 % koneen maks.ilmavirrasta	
Poistoilma päälle/pois, porras 1	25 % koneen maks.ilmavirrasta	
Tuloilma päälle/pois, porras 2	50 % koneen maks.ilmavirrasta	
Poistoilma päälle/pois, porras 2	50 % koneen maks.ilmavirrasta	
Tuloilma päälle/pois, porras 3	75 % koneen maks.ilmavirrasta	
Poistoilma päälle/pois, porras 3	75 % koneen maks.ilmavirrasta	



Toiminto	Tehdasasetus	Säätöarvo
Lämmön/kylmän talteenotto		
Carry-over Control		
Carry-over Control	<input type="checkbox"/> On <input checked="" type="checkbox"/> Off	<input type="checkbox"/> On <input type="checkbox"/> Off
Hyötysuhdemittaus		
Hyötysuhdemittaus	<input type="checkbox"/> On <input checked="" type="checkbox"/> Off	<input type="checkbox"/> On <input type="checkbox"/> Off
Sulatus		
Sulatus	<input type="checkbox"/> On <input checked="" type="checkbox"/> Off	<input type="checkbox"/> On <input type="checkbox"/> Off
Sulatus, raja-arvo Pa	50	
Kalibrointi	<input type="checkbox"/> On <input checked="" type="checkbox"/> Off	<input type="checkbox"/> On <input type="checkbox"/> Off
Kalibrointi/optimointi (PX)		
Kalibrointi	<input type="checkbox"/> On <input checked="" type="checkbox"/> Off	<input type="checkbox"/> On <input type="checkbox"/> Off
Ohitusoptimointi	<input type="checkbox"/> On <input checked="" type="checkbox"/> Off	<input type="checkbox"/> On <input type="checkbox"/> Off



Toiminta	Tehdasasetus	Säätöarvo
HC		
Toiminta		
HC tila	<input type="checkbox"/> Päällä <input checked="" type="checkbox"/> Pois	<input type="checkbox"/> Päällä <input type="checkbox"/> Pois
HC sulatustarvike	<input checked="" type="checkbox"/> Passiivinen <input type="checkbox"/> Kierto- ilma <input type="checkbox"/> Sähkölämm- ityspatteri	<input type="checkbox"/> Passiivinen <input type="checkbox"/> Kierto- ilma <input type="checkbox"/> Sähkölämm- ityspatteri
Lämmitystoiminto	<input checked="" type="checkbox"/> Vakio <input type="checkbox"/> Mukavuus	<input type="checkbox"/> Vakio <input type="checkbox"/> Mukavuus
Jäähdytystoiminto	<input checked="" type="checkbox"/> Vakio <input type="checkbox"/> Mukavuus	<input type="checkbox"/> Vakio <input type="checkbox"/> Mukavuus
Ulkolämpötilarajat		
Lämmitys °C	-25	
Jäähdytys °C	15	
Ilmavirtarajat		
Tuloilma	40 % koneen maks.ilmavirrasta	
Poistoilma	40 % koneen maks.ilmavirrasta	



Toiminto	Tehdasasetus	Säätöarvo
SMART Link		
Konetyyppi	<input checked="" type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Vesi, lämpöpumppu <input type="checkbox"/> Vesi, jäähdytyskone <input type="checkbox"/> Vesi, vaihtuvatoiminen <input type="checkbox"/> DX, lämpöpumppu <input type="checkbox"/> DX, jäähdytyskone <input type="checkbox"/> DX, vaihtuvatoiminen	<input type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Vesi, lämpöpumppu <input type="checkbox"/> Vesi, jäähdytyskone <input type="checkbox"/> Vesi, vaihtuvatoiminen <input type="checkbox"/> DX, lämpöpumppu <input type="checkbox"/> DX, jäähdytyskone <input type="checkbox"/> DX, vaihtuvatoiminen
Vesi		
Lämmitysvesi (asetusarvo) °C	40	
Lämmitysvesi, poikkeama K	3	
Jäähdytysvesi (asetusarvo) °C	12	
Jäähdytysvesi, poikkeama K	2	
Ulkoilmaraja °C (ei jäähdytysyksikkö)	-20	
Optimoi, lämmitys	<input type="checkbox"/> Päällä <input checked="" type="checkbox"/> Pois	<input type="checkbox"/> Päällä <input type="checkbox"/> Pois
Optimoi, jäähdytys	<input type="checkbox"/> Päällä <input checked="" type="checkbox"/> Pois	<input type="checkbox"/> Päällä <input type="checkbox"/> Pois
Jäähd.optim. säätönop. K/min	0,3	
Lämm.optim. säätönop. K/min	0,3	
Alempi venttiiliraja %	75	
Ylempi venttiiliraja %	95	
Viive s	60	
AQUA Link	<input type="checkbox"/> Päällä <input checked="" type="checkbox"/> Pois	<input type="checkbox"/> Päällä <input type="checkbox"/> Pois
Pumppuhälytys	<input checked="" type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Hälytys, suljettu kosk. <input type="checkbox"/> Hälytys, avoin kosk. <input type="checkbox"/> Kontaktoritoiminto	<input type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Hälytys, suljettu kosk. <input type="checkbox"/> Hälytys, avoin kosk. <input type="checkbox"/> Kontaktoritoiminto
DX (Celest+)		
Liitettyjen yksiköiden määrä	1	
Viihtyvyyystila lämmitys, min kesto	30	
Viihtyvyyystila jäähdytys, min kesto	30	
Ulkoilmaraja °C (ei jäähdytysyksikkö)	-20	
Sulatusviive s	180	
Vakautusaika s	240	
Tuloilmavirtaraja	50 % koneen maksimi-ilmavirrasta	



Toiminto	Tehtiasetus		Säätöarvo	
Ilmankosteus				
Kostutus				
Kostutus	<input checked="" type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> 0 - 10 V <input type="checkbox"/> Poistoilma	<input type="checkbox"/> On/Off <input type="checkbox"/> Tuloilma	<input type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> 0 - 10 V <input type="checkbox"/> Poistoilma	<input type="checkbox"/> On/Off <input type="checkbox"/> Tuloilma
Säätävän kosteusanturin sijoitus	<input checked="" type="checkbox"/> Tuloilma	<input type="checkbox"/> Poistoilma	<input type="checkbox"/> Tuloilma	<input type="checkbox"/> Poistoilma
<i>Haihduttava</i>				
Käynnistysraja	%RH	40		
Pysäytysraja	%RH	45		
<i>Höyry</i>				
Asetusarvo	%RH	30		
Maks. tuloilma	%RH	80		
Kuivaus				
Kuivaus	<input checked="" type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Poistoilma	<input type="checkbox"/> Tuloilma	<input type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Poistoilma	<input type="checkbox"/> Tuloilma
Tuloilma, suhteellinen kosteus	%RH	50		
Poistoilma, suhteell. kosteus	%RH	50		
Ilmankostutin, hälytys				
Hälytystulo	<input checked="" type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Avoin piiri	<input type="checkbox"/> Suljettu piiri <input type="checkbox"/> Kontaktoritoiminto	<input type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Avoin piiri	<input type="checkbox"/> Suljettu piiri <input type="checkbox"/> Kontaktoritoiminto



Toiminto	Tehtiasetus		Säätöarvo	
ReCO₂				
CO ₂ /VOC, toimintatila	<input checked="" type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> CO ₂ /VOC ja ilmapvirran tehostus	<input type="checkbox"/> CO ₂ /VOC	<input type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> CO ₂ /VOC ja ilmapvirran tehostus	<input type="checkbox"/> CO ₂ /VOC
CO ₂ /VOC vapaajäähdytys	<input type="checkbox"/> On	<input checked="" type="checkbox"/> Off	<input type="checkbox"/> On	<input type="checkbox"/> Off
Lämpötila, käyttötila	<input checked="" type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Jäähdytys, jakso	<input type="checkbox"/> Lämmitys, jakso <input type="checkbox"/> Lämmitys ja jäähd., jakso	<input type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Jäähdytys, jakso	<input type="checkbox"/> Lämmitys, jakso <input type="checkbox"/> Lämmitys ja jäähd., jakso
Lämpötila, vapaajäähdytys	<input checked="" type="checkbox"/> On	<input type="checkbox"/> Off	<input type="checkbox"/> On	<input type="checkbox"/> Off
<i>CO₂/VOC</i>				
Asetusarvo	%	50		
CO ₂ , asetusarvo	ppm	1000		
VOC, asetusarvo	ppm	1500		
Minimi ulkoilma	25 % koneen maks.ilmapvirrasta			
Minimi jäteilma	25 % koneen maks.ilmapvirrasta			
Kalibrointi	<input type="checkbox"/> On	<input checked="" type="checkbox"/> Off	<input type="checkbox"/> On	<input type="checkbox"/> Off
<i>Lämpötila</i>				
Minimi ulkoilma	25 % koneen maks.ilmapvirrasta			
Minimi jäteilma	25 % koneen maks.ilmapvirrasta			
Kalibrointi	<input type="checkbox"/> On	<input checked="" type="checkbox"/> Off	<input type="checkbox"/> On	<input type="checkbox"/> Off



Toiminto	Tehdasasetus	Säätöarvo
All Year Comfort		
Toiminto	<input checked="" type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Jäähdytysvesi <input type="checkbox"/> Lämmitysvesi <input type="checkbox"/> Jäähdytys- ja lämmitysvesi	<input type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Jäähdytysvesi <input type="checkbox"/> Lämmitysvesi <input type="checkbox"/> Jäähdytys- ja lämmitysvesi
Jäähdytysvesi		
Jäähdytysvesi °C	14	
Ulkolämp. kompensointi	<input type="checkbox"/> On <input checked="" type="checkbox"/> Off	<input type="checkbox"/> On <input type="checkbox"/> Off
Ulkolämpötila X1 °C	10	
Ulkolämpötila X2 °C	20	
Ulkolämpötila X3 °C	25	
Ulkolämpötila X4 °C	30	
Jäähdytysveden lämpötila Y1 °C	22	
Jäähdytysveden lämpötila Y2 °C	18	
Jäähdytysveden lämpötila Y3 °C	14	
Jäähdytysveden lämpötila Y4 °C	12	
Ulkolämp. pumpun käynn. °C	10	
Ulkolämp. pumpun pysäyt. °C	7	
Huonelämp.-kompensointi	<input type="checkbox"/> On <input checked="" type="checkbox"/> Off	<input type="checkbox"/> On <input type="checkbox"/> Off
Huonelämp. asetusarvo °C	21	
Huonelämp. P-alue K	5	
Huonekomp. yöesto	<input type="checkbox"/> On <input checked="" type="checkbox"/> Off	<input type="checkbox"/> On <input type="checkbox"/> Off
Yökompensointi	<input type="checkbox"/> On <input checked="" type="checkbox"/> Off	<input type="checkbox"/> On <input type="checkbox"/> Off
Pienennys, yö K	2	
Aikakanava 1, alkuyö h:min	00:00	
Aikakanava 1, loppuyö h:min	00:00	
Aikakanava 1, jakso	<input checked="" type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Maanantai <input type="checkbox"/> Tiistai <input type="checkbox"/> Keskiviikko <input type="checkbox"/> Torstai <input type="checkbox"/> Perjantai <input type="checkbox"/> Lauantai <input type="checkbox"/> Sunnuntai <input type="checkbox"/> Ma-Pe <input type="checkbox"/> Ma-Su <input type="checkbox"/> La-Su	<input type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Maanantai <input type="checkbox"/> Tiistai <input type="checkbox"/> Keskiviikko <input type="checkbox"/> Torstai <input type="checkbox"/> Perjantai <input type="checkbox"/> Lauantai <input type="checkbox"/> Sunnuntai <input type="checkbox"/> Ma-Pe <input type="checkbox"/> Ma-Su <input type="checkbox"/> La-Su
Kastepistekompensointi	<input type="checkbox"/> On <input checked="" type="checkbox"/> Off	<input type="checkbox"/> On <input type="checkbox"/> Off
Ilmavirtakompensointi	<input type="checkbox"/> On <input checked="" type="checkbox"/> Off	<input type="checkbox"/> On <input type="checkbox"/> Off
Jaksoittainen käyttö, pumppu	<input checked="" type="checkbox"/> On <input type="checkbox"/> Off	<input type="checkbox"/> On <input type="checkbox"/> Off
Jaksottainen käyttö, venttiili	<input type="checkbox"/> On <input checked="" type="checkbox"/> Off	<input type="checkbox"/> On <input type="checkbox"/> Off
Jaksottaisen käytön väli h	24	
Jaksottaisen käytön kesto min	3	
Pumppuhälytys	<input checked="" type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Hälytys ja suljettu <input type="checkbox"/> Hälytys ja avoin kosketin <input type="checkbox"/> Kontaktoritoiminto	<input type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Hälytys ja suljettu <input type="checkbox"/> Hälytys ja avoin kosketin <input type="checkbox"/> Kontaktoritoiminto
Venttiilihälytys	<input type="checkbox"/> On <input checked="" type="checkbox"/> Off	<input type="checkbox"/> On <input type="checkbox"/> Off

Toiminto	Tehdasasetus	Säätöarvo
<i>Lämmitysvesi</i>		
Lämmitysvesi °C	30	
Ulkolämp. kompensointi	<input type="checkbox"/> On <input checked="" type="checkbox"/> Off	<input type="checkbox"/> On <input type="checkbox"/> Off
Ulkolämpötila X1 °C	-20	
Ulkolämpötila X2 °C	0	
Ulkolämpötila X3 °C	5	
Ulkolämpötila X4 °C	15	
Lämmitysveden lämpötila Y1 °C	40	
Lämmitysveden lämpötila Y2 °C	30	
Lämmitysveden lämpötila Y3 °C	20	
Lämmitysveden lämpötila Y4 °C	15	
Ulkolämp. pumpun käynn. °C	15	
Ulkolämp. pumpun pysäyt. °C	18	
Huonelämp.-kompensointi	<input type="checkbox"/> On <input checked="" type="checkbox"/> Off	<input type="checkbox"/> On <input type="checkbox"/> Off
Huonelämp. asetusarvo °C	21	
Huonelämp. P-alue K	5	
Huonekomp. yöesto	<input type="checkbox"/> On <input checked="" type="checkbox"/> Off	<input type="checkbox"/> On <input type="checkbox"/> Off
Yökompensointi	<input type="checkbox"/> On <input checked="" type="checkbox"/> Off	<input type="checkbox"/> On <input type="checkbox"/> Off
Pienennys, yö K	-2	
Aikakanava 2, alkuyö h:min	00:00	
Aikakanava 2, loppuyö h:min	00:00	
Aikakanava 2, jakso	<input checked="" type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Maanantai <input type="checkbox"/> Tiistai <input type="checkbox"/> Keskiviikko <input type="checkbox"/> Torstai <input type="checkbox"/> Perjantai <input type="checkbox"/> Lauantai <input type="checkbox"/> Sunnuntai <input type="checkbox"/> Ma-Pe <input type="checkbox"/> Ma-Su <input type="checkbox"/> La-Su	<input type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Maanantai <input type="checkbox"/> Tiistai <input type="checkbox"/> Keskiviikko <input type="checkbox"/> Torstai <input type="checkbox"/> Perjantai <input type="checkbox"/> Lauantai <input type="checkbox"/> Sunnuntai <input type="checkbox"/> Ma-Pe <input type="checkbox"/> Ma-Su <input type="checkbox"/> La-Su
Ilmavirtakompensointi	<input type="checkbox"/> On <input checked="" type="checkbox"/> Off	<input type="checkbox"/> On <input type="checkbox"/> Off
Jaksoittainen käyttö, pumppu	<input checked="" type="checkbox"/> On <input type="checkbox"/> Off	<input type="checkbox"/> On <input type="checkbox"/> Off
Jaksottainen käyttö, venttiili	<input type="checkbox"/> On <input checked="" type="checkbox"/> Off	<input type="checkbox"/> On <input type="checkbox"/> Off
Jaksottaisen käytön väli h	24	
Jaksottaisen käytön kesto min	3	
Pumppuhälytys	<input checked="" type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Hälytys ja suljettu <input type="checkbox"/> Hälytys ja avoin kosketin <input type="checkbox"/> Kontaktoritoiminto	<input type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Hälytys ja suljettu <input type="checkbox"/> Hälytys ja avoin kosketin <input type="checkbox"/> Kontaktoritoiminto
Venttiilihälytys	<input type="checkbox"/> On <input checked="" type="checkbox"/> Off	<input type="checkbox"/> On <input type="checkbox"/> Off



Toiminto	Tehdasasetus	Säätöarvo
MIRU Control	<i>Katso MIRU Controlin käyttöönottopöytäkirja</i>	



Toiminto	Tehdasasetus	Säätöarvo
MIRU		
Toiminto (puhaltimien lukumäärä)	<input checked="" type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3
<i>Puhallin 1, käyntitaso</i>		
Puh. 1 pieni ilmavirta Pa	100	
Puh. 1 pieni ilmavirta m³/s	30 % maks.ilmavirrasta	
Puh. 1 iso ilmavirta Pa	200	
Puh. 1 iso ilmavirta m³/s	70 % maks.ilmavirrasta	
Puh. 1, maks.-ilmavirta %	100	
Puh. 1 ulkokomp.toiminto °C	<input checked="" type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Pieni ilmavirta <input type="checkbox"/> Iso ilmavirta <input type="checkbox"/> Pieni ja iso ilmavirta	<input type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Pieni ilmavirta <input type="checkbox"/> Iso ilmavirta <input type="checkbox"/> Pieni ja iso ilmavirta
X1, ulkolämpötila °C	-20	
X2, ulkolämpötila °C	-10	
X3, ulkolämpötila °C	10	
X4, ulkolämpötila °C	20	
<i>Ilmavirta</i>		
Y1, ilmav. asetusarvo m³/s	25 % maks.ilmavirrasta	
Y2, ilmav. asetusarvo m³/s	25 % maks.ilmavirrasta	
Y3, ilmav. asetusarvo m³/s	25 % maks.ilmavirrasta	
Y4, ilmav. asetusarvo m³/s	25 % maks.ilmavirrasta	
<i>Paine</i>		
Y1, paine asetusarvo Pa	100	
Y2, paine asetusarvo Pa	100	
Y3, paine asetusarvo Pa	100	
Y4, paine asetusarvo Pa	100	
<i>Puhallin 1 toiminta</i>		
Puhallin 1, rinnakkaiskäynti- toiminto	<input checked="" type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Rinnakkaiskäynnistys <input type="checkbox"/> Rinnakkain pieni ja iso ilmavirta <input type="checkbox"/> Rinnakkain käynnistys ja pieni/iso ilmavirta	<input type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Rinnakkaiskäynnistys <input type="checkbox"/> Rinnakkain pieni ja iso ilmavirta <input type="checkbox"/> Rinnakkain käynnistys ja pieni/iso ilmavirta
Puhallin 1, tasapainotoiminto	<input checked="" type="checkbox"/> Ilmavirta <input type="checkbox"/> Kanavapaine <input type="checkbox"/> Kanavapaine ja ilmavirtamittaus	<input type="checkbox"/> Ilmavirta <input type="checkbox"/> Kanavapaine <input type="checkbox"/> Kanavapaine ja ilmavirtamittaus
Puhallin 1, säätötoiminto	<input checked="" type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Tuloilma <input type="checkbox"/> Poistoilma	<input type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Tuloilma <input type="checkbox"/> Poistoilma
Puhallin 1, koko	<input checked="" type="checkbox"/> MIRU-3-25-28-1-1 <input type="checkbox"/> MIRU-3-25-31-1-1 <input type="checkbox"/> MIRU-3-35-35-1-1 <input type="checkbox"/> MIRU-3-35-40-1-1 <input type="checkbox"/> MIRU-3-35-45-1-1 <input type="checkbox"/> MIRU-3-45-50-1-1 <input type="checkbox"/> MIRU-3-45-56-1-1 <input type="checkbox"/> MIRU-3-45-56-2-1 <input type="checkbox"/> MIRU-3-56-63-1-1 <input type="checkbox"/> MIRU-3-56-71-1-2 <input type="checkbox"/> MIRU-3-71-80-1-2 <input type="checkbox"/> MIRU-3-71-80-2-2 <input type="checkbox"/> MIRU-3-71-90-1-2	<input type="checkbox"/> MIRU-3-25-28-1-1 <input type="checkbox"/> MIRU-3-25-31-1-1 <input type="checkbox"/> MIRU-3-35-35-1-1 <input type="checkbox"/> MIRU-3-35-40-1-1 <input type="checkbox"/> MIRU-3-35-45-1-1 <input type="checkbox"/> MIRU-3-45-50-1-1 <input type="checkbox"/> MIRU-3-45-56-1-1 <input type="checkbox"/> MIRU-3-45-56-2-1 <input type="checkbox"/> MIRU-3-56-63-1-1 <input type="checkbox"/> MIRU-3-56-71-1-2 <input type="checkbox"/> MIRU-3-71-80-1-2 <input type="checkbox"/> MIRU-3-71-80-2-2 <input type="checkbox"/> MIRU-3-71-90-1-2
<i>Puhallin 1, aikaohjelma-asetukset</i>		
Puhallin 1, kanava 1 toimen- pide	<input checked="" type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Pi. ilmav. maanantai <input type="checkbox"/> Pieni ilmav. tiistai <input type="checkbox"/> Pi. ilmav. keskiviikko <input type="checkbox"/> Pieni ilmav. torstai <input type="checkbox"/> Pieni ilmav. perjantai <input type="checkbox"/> Pi. ilmav. lauantai <input type="checkbox"/> Pi. ilmav. sunnuntai <input type="checkbox"/> Pi. ilmav. ma...pe <input type="checkbox"/> Pi. ilmav. la...su <input type="checkbox"/> Pi. ilmav. ma...su <input type="checkbox"/> Iso ilmav. maanantai <input type="checkbox"/> Iso ilmav. tiistai <input type="checkbox"/> Iso ilmav. keskiviikko <input type="checkbox"/> Iso ilmav. torstai <input type="checkbox"/> Iso ilmav. perjantai <input type="checkbox"/> Iso ilmav. lauantai <input type="checkbox"/> Iso ilmav. sunnuntai <input type="checkbox"/> Iso ilmav. ma...pe <input type="checkbox"/> Iso ilmav. la...su <input type="checkbox"/> Iso ilmav. ma...su	<input type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Pi.i ilmav. maanantai <input type="checkbox"/> Pieni ilmav. tiistai <input type="checkbox"/> Pi. ilmav. keskiviikko <input type="checkbox"/> Pieni ilmav. torstai <input type="checkbox"/> Pieni ilmav. perjantai <input type="checkbox"/> Pi. ilmav. lauantai <input type="checkbox"/> Pi. ilmav. sunnuntai <input type="checkbox"/> Pi. ilmav. ma...pe <input type="checkbox"/> Pi. ilmav. la...su <input type="checkbox"/> Pi.i ilmav. ma...su <input type="checkbox"/> Iso ilmav. maanantai <input type="checkbox"/> Iso ilmav. tiistai <input type="checkbox"/> Iso ilmav. keskiviikko <input type="checkbox"/> Iso ilmav. torstai <input type="checkbox"/> Iso ilmav. perjantai <input type="checkbox"/> Iso ilmav. lauantai <input type="checkbox"/> Iso ilmav. sunnuntai <input type="checkbox"/> Iso ilmav. ma...pe <input type="checkbox"/> Iso ilmav. la...su <input type="checkbox"/> Iso ilmav. ma...su
Puh. 1 kan. 1 käynnistysaika	00:00	
Puh. 1 kan. 1 pysäytysaika	00:00	

Toiminto	Tehdasasetus	Säätöarvo
Puhallin 1, kanava 2 toimenpide	<input checked="" type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Pieni ilmav. tiistai <input type="checkbox"/> Pieni ilmav. torstai <input type="checkbox"/> Pi. ilmav. lauantai <input type="checkbox"/> Pi. ilmav. ma...pe <input type="checkbox"/> Pi. ilmav. ma...su <input type="checkbox"/> Iso ilmav. tiistai <input type="checkbox"/> Iso ilmav. torstai <input type="checkbox"/> Iso ilmav. lauantai <input type="checkbox"/> Iso ilmav. ma...pe <input type="checkbox"/> Iso ilmav. ma...su <input type="checkbox"/> Pi. ilmav. maanantai <input type="checkbox"/> Pi. ilmav. keskiviikko <input type="checkbox"/> Pieni ilmav. perjantai <input type="checkbox"/> Pi. ilmav. sunnuntai <input type="checkbox"/> Pi. ilmav. la...su <input type="checkbox"/> Iso ilmav. maanantai <input type="checkbox"/> Iso ilmav. keskiviikko <input type="checkbox"/> Iso ilmav. perjantai <input type="checkbox"/> Iso ilmav. sunnuntai <input type="checkbox"/> Iso ilmav. la...su	<input type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Pieni ilmav. tiistai <input type="checkbox"/> Pieni ilmav. torstai <input type="checkbox"/> Pi. ilmav. lauantai <input type="checkbox"/> Pi. ilmav. ma...pe <input type="checkbox"/> Pi.i ilmav. ma...su <input type="checkbox"/> so ilmav. tiistai <input type="checkbox"/> Iso ilmav. torstai <input type="checkbox"/> Iso ilmav. lauantai <input type="checkbox"/> Iso ilmav. ma...pe <input type="checkbox"/> Iso ilmav. ma...su <input type="checkbox"/> Pi.i ilmav. maanantai <input type="checkbox"/> Pi. ilmav. keskiviikko <input type="checkbox"/> Pieni ilmav. perjantai <input type="checkbox"/> Pi. ilmav. sunnuntai <input type="checkbox"/> Pi. ilmav. la...su
Puh. 1 kan. 2 käynnistysaika	00:00	
Puh. 1 kan. 2 pysäytysaika	00:00	
Puhallin 1 kanava 3 toimenpide	<input checked="" type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Pieni ilmav. tiistai <input type="checkbox"/> Pieni ilmav. torstai <input type="checkbox"/> Pi. ilmav. lauantai <input type="checkbox"/> Pi. ilmav. ma...pe <input type="checkbox"/> Pi. ilmav. ma...su <input type="checkbox"/> Iso ilmav. tiistai <input type="checkbox"/> Iso ilmav. torstai <input type="checkbox"/> Iso ilmav. lauantai <input type="checkbox"/> Iso ilmav. ma...pe <input type="checkbox"/> Iso ilmav. ma...su <input type="checkbox"/> Pi. ilmav. maanantai <input type="checkbox"/> Pi. ilmav. keskiviikko <input type="checkbox"/> Pieni ilmav. perjantai <input type="checkbox"/> Pi. ilmav. sunnuntai <input type="checkbox"/> Pi. ilmav. la...su <input type="checkbox"/> Iso ilmav. maanantai <input type="checkbox"/> Iso ilmav. keskiviikko <input type="checkbox"/> Iso ilmav. perjantai <input type="checkbox"/> Iso ilmav. sunnuntai <input type="checkbox"/> Iso ilmav. la...su	<input type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Pieni ilmav. tiistai <input type="checkbox"/> Pieni ilmav. torstai <input type="checkbox"/> Pi. ilmav. lauantai <input type="checkbox"/> Pi. ilmav. ma...pe <input type="checkbox"/> Pi.i ilmav. ma...su <input type="checkbox"/> so ilmav. tiistai <input type="checkbox"/> Iso ilmav. torstai <input type="checkbox"/> Iso ilmav. lauantai <input type="checkbox"/> Iso ilmav. ma...pe <input type="checkbox"/> Iso ilmav. ma...su <input type="checkbox"/> Pi.i ilmav. maanantai <input type="checkbox"/> Pi. ilmav. keskiviikko <input type="checkbox"/> Pieni ilmav. perjantai <input type="checkbox"/> Pi. ilmav. sunnuntai <input type="checkbox"/> Pi. ilmav. la...su
Puhallin 1 kanava 3 käynnistysaika	00:00	
Puhallin 1 kanava 3 pysäytysaika	00:00	
Puhallin 1 kanava 4 toimenpide	<input checked="" type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Pieni ilmav. tiistai <input type="checkbox"/> Pieni ilmav. torstai <input type="checkbox"/> Pi. ilmav. lauantai <input type="checkbox"/> Pi. ilmav. ma...pe <input type="checkbox"/> Pi. ilmav. ma...su <input type="checkbox"/> Iso ilmav. tiistai <input type="checkbox"/> Iso ilmav. torstai <input type="checkbox"/> Iso ilmav. lauantai <input type="checkbox"/> Iso ilmav. ma...pe <input type="checkbox"/> Iso ilmav. ma...su <input type="checkbox"/> Pi. ilmav. maanantai <input type="checkbox"/> Pi. ilmav. keskiviikko <input type="checkbox"/> Pieni ilmav. perjantai <input type="checkbox"/> Pi. ilmav. sunnuntai <input type="checkbox"/> Pi. ilmav. la...su <input type="checkbox"/> Iso ilmav. maanantai <input type="checkbox"/> Iso ilmav. keskiviikko <input type="checkbox"/> Iso ilmav. perjantai <input type="checkbox"/> Iso ilmav. sunnuntai <input type="checkbox"/> Iso ilmav. la...su	<input type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Pieni ilmav. tiistai <input type="checkbox"/> Pieni ilmav. torstai <input type="checkbox"/> Pi. ilmav. lauantai <input type="checkbox"/> Pi. ilmav. ma...pe <input type="checkbox"/> Pi.i ilmav. ma...su <input type="checkbox"/> so ilmav. tiistai <input type="checkbox"/> Iso ilmav. torstai <input type="checkbox"/> Iso ilmav. lauantai <input type="checkbox"/> Iso ilmav. ma...pe <input type="checkbox"/> Iso ilmav. ma...su <input type="checkbox"/> Pi.i ilmav. maanantai <input type="checkbox"/> Pi. ilmav. keskiviikko <input type="checkbox"/> Pieni ilmav. perjantai <input type="checkbox"/> Pi. ilmav. sunnuntai <input type="checkbox"/> Pi. ilmav. la...su
Puh. 1 kan. 4 käynnistysaika	00:00	
Puh. 1 kan. 4 pysäytysaika	00:00	

Toiminto	Tehdasasetus	Säätöarvo
MIRU		
Toiminto (puhaltimien lukumäärä)	<input checked="" type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3
<i>Puhallin 2, käyntitaso</i>		
Puh. 2 pieni ilmavirta Pa	100	
Puh. 2 pieni ilmavirta m ³ /s	30 % maks.ilmavirrasta	
Puh. 2 iso ilmavirta Pa	200	
Puh. 2 iso ilmavirta m ³ /s	70 % maks.ilmavirrasta	
Puh. 2, maks.-ilmavirta %	100	
Puh. 2 ulkokomp.toiminto °C	<input checked="" type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Pieni ilmavirta <input type="checkbox"/> Iso ilmavirta <input type="checkbox"/> Pieni ja iso ilmavirta	<input type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Pieni ilmavirta <input type="checkbox"/> Iso ilmavirta <input type="checkbox"/> Pieni ja iso ilmavirta
X1, ulkolämpötila °C	-20	
X2, ulkolämpötila °C	-10	
X3, ulkolämpötila °C	10	
X4, ulkolämpötila °C	20	
<i>Ilmavirta</i>		
Y1, ilmav. asetusarvo m ³ /s	25 % maks.ilmavirrasta	
Y2, ilmav. asetusarvo m ³ /s	25 % maks.ilmavirrasta	
Y3, ilmav. asetusarvo m ³ /s	25 % maks.ilmavirrasta	
Y4, ilmav. asetusarvo m ³ /s	25 % maks.ilmavirrasta	
<i>Paine</i>		
Y1, paine asetusarvo Pa	100	
Y2, paine asetusarvo Pa	100	
Y3, paine asetusarvo Pa	100	
Y4, paine asetusarvo Pa	100	
<i>Puhallin 2 toiminta</i>		
Puhallin 2, rinnakkaiskäynti- toiminto	<input checked="" type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Rinnakkaiskäynnistys <input type="checkbox"/> Rinnakkain pieni ja iso ilmavirta <input type="checkbox"/> Rinnakkain käynnistys ja pieni/iso ilmavirta	<input type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Rinnakkaiskäynnistys <input type="checkbox"/> Rinnakkain pieni ja iso ilmavirta <input type="checkbox"/> Rinnakkain käynnistys ja pieni/iso ilmavirta
Puhallin 2, tasapainotoiminto	<input checked="" type="checkbox"/> Ilmavirta <input type="checkbox"/> Kanavapaine <input type="checkbox"/> Kanavapaine ja ilmavirtamittaus	<input type="checkbox"/> Ilmavirta <input type="checkbox"/> Kanavapaine <input type="checkbox"/> Kanavapaine ja ilmavirtamittaus
Puhallin 2, säätötoiminto	<input checked="" type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Tuloilma <input type="checkbox"/> Poistoilma	<input type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Tuloilma <input type="checkbox"/> Poistoilma
Puhallin 2, koko	<input checked="" type="checkbox"/> MIRU-3-25-28-1-1 <input type="checkbox"/> MIRU-3-25-31-1-1 <input type="checkbox"/> MIRU-3-35-35-1-1 <input type="checkbox"/> MIRU-3-35-40-1-1 <input type="checkbox"/> MIRU-3-35-45-1-1 <input type="checkbox"/> MIRU-3-45-50-1-1 <input type="checkbox"/> MIRU-3-45-56-1-1 <input type="checkbox"/> MIRU-3-45-56-2-1 <input type="checkbox"/> MIRU-3-56-63-1-1 <input type="checkbox"/> MIRU-3-56-71-1-2 <input type="checkbox"/> MIRU-3-71-80-1-2 <input type="checkbox"/> MIRU-3-71-80-2-2 <input type="checkbox"/> MIRU-3-71-90-1-2	<input type="checkbox"/> MIRU-3-25-28-1-1 <input type="checkbox"/> MIRU-3-25-31-1-1 <input type="checkbox"/> MIRU-3-35-35-1-1 <input type="checkbox"/> MIRU-3-35-40-1-1 <input type="checkbox"/> MIRU-3-35-45-1-1 <input type="checkbox"/> MIRU-3-45-50-1-1 <input type="checkbox"/> MIRU-3-45-56-1-1 <input type="checkbox"/> MIRU-3-45-56-2-1 <input type="checkbox"/> MIRU-3-56-63-1-1 <input type="checkbox"/> MIRU-3-56-71-1-2 <input type="checkbox"/> MIRU-3-71-80-1-2 <input type="checkbox"/> MIRU-3-71-80-2-2 <input type="checkbox"/> MIRU-3-71-90-1-2
<i>Puhallin 2, aikaohjelma-asetukset</i>		
Puhallin 2, kanava 1 toimen- pide	<input checked="" type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Pi. ilmav. maanantai <input type="checkbox"/> Pieni ilmav. tiistai <input type="checkbox"/> Pi. ilmav. keskiviikko <input type="checkbox"/> Pieni ilmav. torstai <input type="checkbox"/> Pieni ilmav. perjantai <input type="checkbox"/> Pi. ilmav. lauantai <input type="checkbox"/> Pi. ilmav. sunnuntai <input type="checkbox"/> Pi. ilmav. ma...pe <input type="checkbox"/> Pi. ilmav. la...su <input type="checkbox"/> Pi. ilmav. ma...su <input type="checkbox"/> Iso ilmav. maanantai <input type="checkbox"/> Iso ilmav. tiistai <input type="checkbox"/> Iso ilmav. keskiviikko <input type="checkbox"/> Iso ilmav. torstai <input type="checkbox"/> Iso ilmav. perjantai <input type="checkbox"/> Iso ilmav. lauantai <input type="checkbox"/> Iso ilmav. sunnuntai <input type="checkbox"/> Iso ilmav. ma...pe <input type="checkbox"/> Iso ilmav. la...su <input type="checkbox"/> Iso ilmav. ma...su	<input type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Pi.i ilmav. maanantai <input type="checkbox"/> Pieni ilmav. tiistai <input type="checkbox"/> Pi. ilmav. keskiviikko <input type="checkbox"/> Pieni ilmav. torstai <input type="checkbox"/> Pieni ilmav. perjantai <input type="checkbox"/> Pi. ilmav. lauantai <input type="checkbox"/> Pi. ilmav. sunnuntai <input type="checkbox"/> Pi. ilmav. ma...pe <input type="checkbox"/> Pi. ilmav. la...su <input type="checkbox"/> Pi.i ilmav. ma...su <input type="checkbox"/> Iso ilmav. maanantai <input type="checkbox"/> Iso ilmav. tiistai <input type="checkbox"/> Iso ilmav. keskiviikko <input type="checkbox"/> Iso ilmav. torstai <input type="checkbox"/> Iso ilmav. perjantai <input type="checkbox"/> Iso ilmav. lauantai <input type="checkbox"/> Iso ilmav. sunnuntai <input type="checkbox"/> Iso ilmav. ma...pe <input type="checkbox"/> Iso ilmav. la...su <input type="checkbox"/> Iso ilmav. ma...su
Puh. 2 kan. 1 käynnistysaika	00:00	
Puh. 2 kan. 1 pysäytysaika	00:00	

Toiminto	Tehdasasetus	Säätöarvo
Puhallin 2, kanava 2 toimenpide	<input checked="" type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Pieni ilmav. tiistai <input type="checkbox"/> Pieni ilmav. torstai <input type="checkbox"/> Pi. ilmav. lauantai <input type="checkbox"/> Pi. ilmav. ma...pe <input type="checkbox"/> Pi. ilmav. ma...su <input type="checkbox"/> Iso ilmav. tiistai <input type="checkbox"/> Iso ilmav. torstai <input type="checkbox"/> Iso ilmav. lauantai <input type="checkbox"/> Iso ilmav. ma...pe <input type="checkbox"/> Iso ilmav. ma...su <input type="checkbox"/> Pi. ilmav. maanantai <input type="checkbox"/> Pi. ilmav. keskiviikko <input type="checkbox"/> Pieni ilmav. perjantai <input type="checkbox"/> Pi. ilmav. sunnuntai <input type="checkbox"/> Pi. ilmav. la...su <input type="checkbox"/> Iso ilmav. maanantai <input type="checkbox"/> Iso ilmav. keskiviikko <input type="checkbox"/> Iso ilmav. perjantai <input type="checkbox"/> Iso ilmav. sunnuntai <input type="checkbox"/> Iso ilmav. la...su	<input type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Pieni ilmav. tiistai <input type="checkbox"/> Pieni ilmav. torstai <input type="checkbox"/> Pi. ilmav. lauantai <input type="checkbox"/> Pi. ilmav. ma...pe <input type="checkbox"/> Pi.i ilmav. ma...su <input type="checkbox"/> so ilmav. tiistai <input type="checkbox"/> Iso ilmav. torstai <input type="checkbox"/> Iso ilmav. lauantai <input type="checkbox"/> Iso ilmav. ma...pe <input type="checkbox"/> Iso ilmav. ma...su <input type="checkbox"/> Pi.i ilmav. maanantai <input type="checkbox"/> Pi. ilmav. keskiviikko <input type="checkbox"/> Pieni ilmav. perjantai <input type="checkbox"/> Pi. ilmav. sunnuntai <input type="checkbox"/> Pi. ilmav. la...su
Puh. 2 kan. 2 käynnistysaika	00:00	
Puh. 2 kan. 2 pysäytysaika	00:00	
Puhallin 2 kanava 3 toimenpide	<input checked="" type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Pieni ilmav. tiistai <input type="checkbox"/> Pieni ilmav. torstai <input type="checkbox"/> Pi. ilmav. lauantai <input type="checkbox"/> Pi. ilmav. ma...pe <input type="checkbox"/> Pi. ilmav. ma...su <input type="checkbox"/> Iso ilmav. tiistai <input type="checkbox"/> Iso ilmav. torstai <input type="checkbox"/> Iso ilmav. lauantai <input type="checkbox"/> Iso ilmav. ma...pe <input type="checkbox"/> Iso ilmav. ma...su <input type="checkbox"/> Pi. ilmav. maanantai <input type="checkbox"/> Pi. ilmav. keskiviikko <input type="checkbox"/> Pieni ilmav. perjantai <input type="checkbox"/> Pi. ilmav. sunnuntai <input type="checkbox"/> Pi. ilmav. la...su <input type="checkbox"/> Iso ilmav. maanantai <input type="checkbox"/> Iso ilmav. keskiviikko <input type="checkbox"/> Iso ilmav. perjantai <input type="checkbox"/> Iso ilmav. sunnuntai <input type="checkbox"/> Iso ilmav. la...su	<input type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Pieni ilmav. tiistai <input type="checkbox"/> Pieni ilmav. torstai <input type="checkbox"/> Pi. ilmav. lauantai <input type="checkbox"/> Pi. ilmav. ma...pe <input type="checkbox"/> Pi.i ilmav. ma...su <input type="checkbox"/> so ilmav. tiistai <input type="checkbox"/> Iso ilmav. torstai <input type="checkbox"/> Iso ilmav. lauantai <input type="checkbox"/> Iso ilmav. ma...pe <input type="checkbox"/> Iso ilmav. ma...su <input type="checkbox"/> Pi.i ilmav. maanantai <input type="checkbox"/> Pi. ilmav. keskiviikko <input type="checkbox"/> Pieni ilmav. perjantai <input type="checkbox"/> Pi. ilmav. sunnuntai <input type="checkbox"/> Pi. ilmav. la...su
Puhallin 2 kanava 3 käynnistysaika	00:00	
Puhallin 2 kanava 3 pysäytysaika	00:00	
Puhallin 2 kanava 4 toimenpide	<input checked="" type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Pieni ilmav. tiistai <input type="checkbox"/> Pieni ilmav. torstai <input type="checkbox"/> Pi. ilmav. lauantai <input type="checkbox"/> Pi. ilmav. ma...pe <input type="checkbox"/> Pi. ilmav. ma...su <input type="checkbox"/> Iso ilmav. tiistai <input type="checkbox"/> Iso ilmav. torstai <input type="checkbox"/> Iso ilmav. lauantai <input type="checkbox"/> Iso ilmav. ma...pe <input type="checkbox"/> Iso ilmav. ma...su <input type="checkbox"/> Pi. ilmav. maanantai <input type="checkbox"/> Pi. ilmav. keskiviikko <input type="checkbox"/> Pieni ilmav. perjantai <input type="checkbox"/> Pi. ilmav. sunnuntai <input type="checkbox"/> Pi. ilmav. la...su <input type="checkbox"/> Iso ilmav. maanantai <input type="checkbox"/> Iso ilmav. keskiviikko <input type="checkbox"/> Iso ilmav. perjantai <input type="checkbox"/> Iso ilmav. sunnuntai <input type="checkbox"/> Iso ilmav. la...su	<input type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Pieni ilmav. tiistai <input type="checkbox"/> Pieni ilmav. torstai <input type="checkbox"/> Pi. ilmav. lauantai <input type="checkbox"/> Pi. ilmav. ma...pe <input type="checkbox"/> Pi.i ilmav. ma...su <input type="checkbox"/> so ilmav. tiistai <input type="checkbox"/> Iso ilmav. torstai <input type="checkbox"/> Iso ilmav. lauantai <input type="checkbox"/> Iso ilmav. ma...pe <input type="checkbox"/> Iso ilmav. ma...su <input type="checkbox"/> Pi.i ilmav. maanantai <input type="checkbox"/> Pi. ilmav. keskiviikko <input type="checkbox"/> Pieni ilmav. perjantai <input type="checkbox"/> Pi. ilmav. sunnuntai <input type="checkbox"/> Pi. ilmav. la...su
Puh. 2 kan. 4 käynnistysaika	00:00	
Puh. 2 kan. 4 pysäytysaika	00:00	

Toiminto	Tehtasasetus		Säätöarvo	
MIRU				
Toiminto (puhaltimien lukumäärä)	<input checked="" type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 1
	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3
<i>Puhallin 3, käyntitaso</i>				
Puh. 3 pieni ilmavirta Pa	100			
Puh. 3 pieni ilmavirta m ³ /s	30 % maks.ilmavirrasta			
Puh. 3 iso ilmavirta Pa	200			
Puh. 3 iso ilmavirta m ³ /s	70 % maks.ilmavirrasta			
Puh. 3, maks.-ilmavirta %	100			
Puh. 3 ulkokomp.toiminto °C	<input checked="" type="checkbox"/> Ei aktiivinen	<input type="checkbox"/> Pieni ilmavirta	<input type="checkbox"/> Ei aktiivinen	<input type="checkbox"/> Pieni ilmavirta
	<input type="checkbox"/> Iso ilmavirta	<input type="checkbox"/> Pieni ja iso ilmavirta	<input type="checkbox"/> Iso ilmavirta	<input type="checkbox"/> Pieni ja iso ilmavirta
X1, ulkolämpötila °C	-20			
X2, ulkolämpötila °C	-10			
X3, ulkolämpötila °C	10			
X4, ulkolämpötila °C	20			
<i>Ilmavirta</i>				
Y1, ilmav. asetusarvo m ³ /s	25 % maks.ilmavirrasta			
Y2, ilmav. asetusarvo m ³ /s	25 % maks.ilmavirrasta			
Y3, ilmav. asetusarvo m ³ /s	25 % maks.ilmavirrasta			
Y4, ilmav. asetusarvo m ³ /s	25 % maks.ilmavirrasta			
<i>Paine</i>				
Y1, paine asetusarvo Pa	100			
Y2, paine asetusarvo Pa	100			
Y3, paine asetusarvo Pa	100			
Y4, paine asetusarvo Pa	100			
<i>Puhallin 3 toiminta</i>				
Puhallin 3, rinnakkaiskäynti- toiminto	<input checked="" type="checkbox"/> Ei aktiivinen	<input type="checkbox"/> Rinnakkaiskäynnistys	<input type="checkbox"/> Ei aktiivinen	<input type="checkbox"/> Rinnakkaiskäynnistys
	<input type="checkbox"/> Rinnakkain pieni ja iso ilmavirta		<input type="checkbox"/> Rinnakkain pieni ja iso ilmavirta	
	<input type="checkbox"/> Rinnakkain käynnistys ja pieni/iso ilmavirta		<input type="checkbox"/> Rinnakkain käynnistys ja pieni/iso ilmavirta	
Puhallin 3, tasapainotoiminto	<input checked="" type="checkbox"/> Ilmavirta	<input type="checkbox"/> Kanavapaine	<input type="checkbox"/> Ilmavirta	<input type="checkbox"/> Kanavapaine
	<input type="checkbox"/> Kanavapaine ja ilmavirtamittaus		<input type="checkbox"/> Kanavapaine ja ilmavirtamittaus	
Puhallin 3, säätötoiminto	<input checked="" type="checkbox"/> Ei aktiivinen	<input type="checkbox"/> Tuloilma	<input type="checkbox"/> Ei aktiivinen	<input type="checkbox"/> Tuloilma
	<input type="checkbox"/> Poistoilma		<input type="checkbox"/> Poistoilma	
Puhallin 3, koko	<input checked="" type="checkbox"/> MIRU-3-25-28-1-1	<input type="checkbox"/> MIRU-3-25-31-1-1	<input type="checkbox"/> MIRU-3-25-28-1-1	<input type="checkbox"/> MIRU-3-25-31-1-1
	<input type="checkbox"/> MIRU-3-35-35-1-1	<input type="checkbox"/> MIRU-3-35-40-1-1	<input type="checkbox"/> MIRU-3-35-35-1-1	<input type="checkbox"/> MIRU-3-35-40-1-1
	<input type="checkbox"/> MIRU-3-35-45-1-1	<input type="checkbox"/> MIRU-3-45-50-1-1	<input type="checkbox"/> MIRU-3-35-45-1-1	<input type="checkbox"/> MIRU-3-45-50-1-1
	<input type="checkbox"/> MIRU-3-45-56-1-1	<input type="checkbox"/> MIRU-3-45-56-2-1	<input type="checkbox"/> MIRU-3-45-56-1-1	<input type="checkbox"/> MIRU-3-45-56-2-1
	<input type="checkbox"/> MIRU-3-56-63-1-1	<input type="checkbox"/> MIRU-3-56-71-1-2	<input type="checkbox"/> MIRU-3-56-63-1-1	<input type="checkbox"/> MIRU-3-56-71-1-2
	<input type="checkbox"/> MIRU-3-71-80-1-2	<input type="checkbox"/> MIRU-3-71-80-2-2	<input type="checkbox"/> MIRU-3-71-80-1-2	<input type="checkbox"/> MIRU-3-71-80-2-2
	<input type="checkbox"/> MIRU-3-71-90-1-2		<input type="checkbox"/> MIRU-3-71-90-1-2	
<i>Puhallin 3, aikaohjelma-asetukset</i>				
Puhallin 3, kanava 1 toimen- pide	<input checked="" type="checkbox"/> Ei aktiivinen	<input type="checkbox"/> Pi. ilmav. maanantai	<input type="checkbox"/> Ei aktiivinen	<input type="checkbox"/> Pi.i ilmav. maanantai
	<input type="checkbox"/> Pieni ilmav. tiistai	<input type="checkbox"/> Pi. ilmav. keskiviikko	<input type="checkbox"/> Pieni ilmav. tiistai	<input type="checkbox"/> Pi. ilmav. keskiviikko
	<input type="checkbox"/> Pieni ilmav. torstai	<input type="checkbox"/> Pieni ilmav. perjantai	<input type="checkbox"/> Pieni ilmav. torstai	<input type="checkbox"/> Pieni ilmav. perjantai
	<input type="checkbox"/> Pi. ilmav. lauantai	<input type="checkbox"/> Pi. ilmav. sunnuntai	<input type="checkbox"/> Pi. ilmav. lauantai	<input type="checkbox"/> Pi. ilmav. sunnuntai
	<input type="checkbox"/> Pi. ilmav. ma...pe	<input type="checkbox"/> Pi. ilmav. la...su	<input type="checkbox"/> Pi. ilmav. ma...pe	<input type="checkbox"/> Pi. ilmav. la...su
	<input type="checkbox"/> Pi. ilmav. ma...su	<input type="checkbox"/> Iso ilmav. maanantai	<input type="checkbox"/> Pi.i ilmav. ma...su	<input type="checkbox"/> Iso ilmav. maanantai
	<input type="checkbox"/> Iso ilmav. tiistai	<input type="checkbox"/> Iso ilmav. keskiviikko	<input type="checkbox"/> Iso ilmav. tiistai	<input type="checkbox"/> Iso ilmav. keskiviikko
	<input type="checkbox"/> Iso ilmav. torstai	<input type="checkbox"/> Iso ilmav. perjantai	<input type="checkbox"/> Iso ilmav. torstai	<input type="checkbox"/> Iso ilmav. perjantai
	<input type="checkbox"/> Iso ilmav. lauantai	<input type="checkbox"/> Iso ilmav. sunnuntai	<input type="checkbox"/> Iso ilmav. lauantai	<input type="checkbox"/> Iso ilmav. sunnuntai
	<input type="checkbox"/> Iso ilmav. ma...pe	<input type="checkbox"/> Iso ilmav. la...su	<input type="checkbox"/> Iso ilmav. ma...pe	<input type="checkbox"/> Iso ilmav. la...su
	<input type="checkbox"/> Iso ilmav. ma...su		<input type="checkbox"/> Iso ilmav. ma...su	
Puh. 3 kan. 1 käynnistysaika	00:00			
Puh. 3 kan. 1 pysäytysaika	00:00			

Toiminto	Tehdasasetus	Säätöarvo
Puhallin 3, kanava 2 toimenpide	<input checked="" type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Pieni ilmav. tiistai <input type="checkbox"/> Pieni ilmav. torstai <input type="checkbox"/> Pi. ilmav. lauantai <input type="checkbox"/> Pi. ilmav. ma...pe <input type="checkbox"/> Pi. ilmav. ma...su <input type="checkbox"/> Iso ilmav. tiistai <input type="checkbox"/> Iso ilmav. torstai <input type="checkbox"/> Iso ilmav. lauantai <input type="checkbox"/> Iso ilmav. ma...pe <input type="checkbox"/> Iso ilmav. ma...su <input type="checkbox"/> Pi. ilmav. maanantai <input type="checkbox"/> Pi. ilmav. keskiviikko <input type="checkbox"/> Pieni ilmav. perjantai <input type="checkbox"/> Pi. ilmav. sunnuntai <input type="checkbox"/> Pi. ilmav. la...su <input type="checkbox"/> Iso ilmav. maanantai <input type="checkbox"/> Iso ilmav. keskiviikko <input type="checkbox"/> Iso ilmav. perjantai <input type="checkbox"/> Iso ilmav. sunnuntai <input type="checkbox"/> Iso ilmav. la...su	<input type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Pieni ilmav. tiistai <input type="checkbox"/> Pieni ilmav. torstai <input type="checkbox"/> Pi. ilmav. lauantai <input type="checkbox"/> Pi. ilmav. ma...pe <input type="checkbox"/> Pi.i ilmav. ma...su <input type="checkbox"/> so ilmav. tiistai <input type="checkbox"/> Iso ilmav. torstai <input type="checkbox"/> Iso ilmav. lauantai <input type="checkbox"/> Iso ilmav. ma...pe <input type="checkbox"/> Iso ilmav. ma...su <input type="checkbox"/> Pi.i ilmav. maanantai <input type="checkbox"/> Pi. ilmav. keskiviikko <input type="checkbox"/> Pieni ilmav. perjantai <input type="checkbox"/> Pi. ilmav. sunnuntai <input type="checkbox"/> Pi. ilmav. la...su
Puh. 3 kan. 2 käynnistysaika	00:00	
Puh. 3 kan. 2 pysäytysaika	00:00	
Puhallin 3 kanava 3 toimenpide	<input checked="" type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Pieni ilmav. tiistai <input type="checkbox"/> Pieni ilmav. torstai <input type="checkbox"/> Pi. ilmav. lauantai <input type="checkbox"/> Pi. ilmav. ma...pe <input type="checkbox"/> Pi. ilmav. ma...su <input type="checkbox"/> Iso ilmav. tiistai <input type="checkbox"/> Iso ilmav. torstai <input type="checkbox"/> Iso ilmav. lauantai <input type="checkbox"/> Iso ilmav. ma...pe <input type="checkbox"/> Iso ilmav. ma...su <input type="checkbox"/> Pi. ilmav. maanantai <input type="checkbox"/> Pi. ilmav. keskiviikko <input type="checkbox"/> Pieni ilmav. perjantai <input type="checkbox"/> Pi. ilmav. sunnuntai <input type="checkbox"/> Pi. ilmav. la...su <input type="checkbox"/> Iso ilmav. maanantai <input type="checkbox"/> Iso ilmav. keskiviikko <input type="checkbox"/> Iso ilmav. perjantai <input type="checkbox"/> Iso ilmav. sunnuntai <input type="checkbox"/> Iso ilmav. la...su	<input type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Pieni ilmav. tiistai <input type="checkbox"/> Pieni ilmav. torstai <input type="checkbox"/> Pi. ilmav. lauantai <input type="checkbox"/> Pi. ilmav. ma...pe <input type="checkbox"/> Pi.i ilmav. ma...su <input type="checkbox"/> so ilmav. tiistai <input type="checkbox"/> Iso ilmav. torstai <input type="checkbox"/> Iso ilmav. lauantai <input type="checkbox"/> Iso ilmav. ma...pe <input type="checkbox"/> Iso ilmav. ma...su <input type="checkbox"/> Pi.i ilmav. maanantai <input type="checkbox"/> Pi. ilmav. keskiviikko <input type="checkbox"/> Pieni ilmav. perjantai <input type="checkbox"/> Pi. ilmav. sunnuntai <input type="checkbox"/> Pi. ilmav. la...su
Puhallin 3 kanava 3 käynnistysaika	00:00	
Puhallin 3 kanava 3 pysäytysaika	00:00	
Puhallin 3 kanava 4 toimenpide	<input checked="" type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Pieni ilmav. tiistai <input type="checkbox"/> Pieni ilmav. torstai <input type="checkbox"/> Pi. ilmav. lauantai <input type="checkbox"/> Pi. ilmav. ma...pe <input type="checkbox"/> Pi. ilmav. ma...su <input type="checkbox"/> Iso ilmav. tiistai <input type="checkbox"/> Iso ilmav. torstai <input type="checkbox"/> Iso ilmav. lauantai <input type="checkbox"/> Iso ilmav. ma...pe <input type="checkbox"/> Iso ilmav. ma...su <input type="checkbox"/> Pi. ilmav. maanantai <input type="checkbox"/> Pi. ilmav. keskiviikko <input type="checkbox"/> Pieni ilmav. perjantai <input type="checkbox"/> Pi. ilmav. sunnuntai <input type="checkbox"/> Pi. ilmav. la...su <input type="checkbox"/> Iso ilmav. maanantai <input type="checkbox"/> Iso ilmav. keskiviikko <input type="checkbox"/> Iso ilmav. perjantai <input type="checkbox"/> Iso ilmav. sunnuntai <input type="checkbox"/> Iso ilmav. la...su	<input type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Pieni ilmav. tiistai <input type="checkbox"/> Pieni ilmav. torstai <input type="checkbox"/> Pi. ilmav. lauantai <input type="checkbox"/> Pi. ilmav. ma...pe <input type="checkbox"/> Pi.i ilmav. ma...su <input type="checkbox"/> so ilmav. tiistai <input type="checkbox"/> Iso ilmav. torstai <input type="checkbox"/> Iso ilmav. lauantai <input type="checkbox"/> Iso ilmav. ma...pe <input type="checkbox"/> Iso ilmav. ma...su <input type="checkbox"/> Pi.i ilmav. maanantai <input type="checkbox"/> Pi. ilmav. keskiviikko <input type="checkbox"/> Pieni ilmav. perjantai <input type="checkbox"/> Pi. ilmav. sunnuntai <input type="checkbox"/> Pi. ilmav. la...su
Puh. 3 kan. 4 käynnistysaika	00:00	
Puh. 3 kan. 4 pysäytysaika	00:00	



Toiminto	Tehdasasetus	Säätöarvo
Tulot/lähdöt		
<i>Ulkoinen käyttö, moduuli 3:</i>		
Digitaalinen lähtö 1, käyttötila	Ei aktiivinen	<input type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Kone autom.käytössä <input type="checkbox"/> Kone pienellä ilmavirralla <input type="checkbox"/> A-hälytys <input type="checkbox"/> Peltirele <input type="checkbox"/> Lämmönsiirrin, sulatus <input type="checkbox"/> Jälkilämm., tehonalennus <input type="checkbox"/> Morning Boost <input type="checkbox"/> Ilmavirta, pienennys <input type="checkbox"/> Lisäsäätöporras 2, lämmitys <input type="checkbox"/> Lisäsäätöporras 2, jäähdytys <input type="checkbox"/> Cooling Boost <input type="checkbox"/> Tuloilmapuh. käynnissä <input type="checkbox"/> Sis. palohälytys lauennut <input type="checkbox"/> Ulkoinen palohälytys 2 <input type="checkbox"/> Jokin palohälytys <input type="checkbox"/> Ulk.palohälytys 2 prior. <input type="checkbox"/> Esilämmitys <input type="checkbox"/> Kone käynnissä <input type="checkbox"/> Kone man.käytössä <input type="checkbox"/> Kone suurella ilmavirralla <input type="checkbox"/> B-hälytys <input type="checkbox"/> Lämmönsiirrin <input type="checkbox"/> Jälkilämmitys <input type="checkbox"/> Heating Boost <input type="checkbox"/> Jaksottainen yökäyttö <input type="checkbox"/> Lisäsäätöporras 1, lämmitys <input type="checkbox"/> Lisäsäätöporras 1, jäähdytys <input type="checkbox"/> Jäähdytys <input type="checkbox"/> Kesäyöjäähdytys <input type="checkbox"/> Poistoilmapuh. käynnissä <input type="checkbox"/> Ulkoinen palohälytys 1 <input type="checkbox"/> Ulk. palohälytys 1 tai 2 <input type="checkbox"/> Ulk. palohälytys 1 prior. <input type="checkbox"/> Sis. palohälytys prior.
Digitaalinen lähtö 2, käyttötila	Ei aktiivinen	<input type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Kone autom.käytössä <input type="checkbox"/> Kone pienellä ilmavirralla <input type="checkbox"/> A-hälytys <input type="checkbox"/> Peltirele <input type="checkbox"/> Lämmönsiirrin, sulatus <input type="checkbox"/> Jälkilämm., tehonalennus <input type="checkbox"/> Morning Boost <input type="checkbox"/> Ilmavirta, pienennys <input type="checkbox"/> Lisäsäätöporras 2, lämmitys <input type="checkbox"/> Lisäsäätöporras 2, jäähdytys <input type="checkbox"/> Cooling Boost <input type="checkbox"/> Tuloilmapuh. käynnissä <input type="checkbox"/> Sis. palohälytys lauennut <input type="checkbox"/> Ulkoinen palohälytys 2 <input type="checkbox"/> Jokin palohälytys <input type="checkbox"/> Ulk.palohälytys 2 prior. <input type="checkbox"/> Esilämmitys <input type="checkbox"/> Kone käynnissä <input type="checkbox"/> Kone man.käytössä <input type="checkbox"/> Kone suurella ilmavirralla <input type="checkbox"/> B-hälytys <input type="checkbox"/> Lämmönsiirrin <input type="checkbox"/> Jälkilämmitys <input type="checkbox"/> Heating Boost <input type="checkbox"/> Jaksottainen yökäyttö <input type="checkbox"/> Lisäsäätöporras 1, lämmitys <input type="checkbox"/> Lisäsäätöporras 1, jäähdytys <input type="checkbox"/> Jäähdytys <input type="checkbox"/> Kesäyöjäähdytys <input type="checkbox"/> Poistoilmapuh. käynnissä <input type="checkbox"/> Ulkoinen palohälytys 1 <input type="checkbox"/> Ulk. palohälytys 1 tai 2 <input type="checkbox"/> Ulk. palohälytys 1 prior. <input type="checkbox"/> Sis. palohälytys prior.
Digitaalinen tulo 1	<input checked="" type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Pysäytä AYClämmitysvesi <input type="checkbox"/> MIRU 1-3 ulk. seis <input type="checkbox"/> MIRU 1-3 ulk. iso ilmav. <input type="checkbox"/> Jäähdytys hälytystulo 1 <input type="checkbox"/> Hälytyksen palautus <input type="checkbox"/> Pysäytä AYCjäähdytysvesi <input type="checkbox"/> MIRU 1-3 ulk. pieni ilmav. <input type="checkbox"/> Jälkilämmitys hälytystulo <input type="checkbox"/> Jäähdytys hälytystulo 2	<input type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Pysäytä AYClämmitysvesi <input type="checkbox"/> MIRU 1-3 ulk. seis <input type="checkbox"/> MIRU 1-3 ulk. iso ilmavirta <input type="checkbox"/> Jäähdytys hälytystulo 1 <input type="checkbox"/> Hälytyksen palautus <input type="checkbox"/> Pysäytä AYCjäähdytysvesi <input type="checkbox"/> MIRU 1-3 ulk. pieni ilmav. <input type="checkbox"/> Jälkilämmitys hälytystulo <input type="checkbox"/> Jäähdytys hälytystulo 2
Digitaalinen tulo 2	<input checked="" type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Pysäytä AYClämmitysvesi <input type="checkbox"/> MIRU 1-3 ulk. seis <input type="checkbox"/> MIRU 1-3 ulk. iso ilmav. <input type="checkbox"/> Jäähdytys hälytystulo 1 <input type="checkbox"/> Hälytyksen palautus <input type="checkbox"/> Pysäytä AYCjäähdytysvesi <input type="checkbox"/> MIRU 1-3 ulk. pieni ilmav. <input type="checkbox"/> Jälkilämmitys hälytystulo <input type="checkbox"/> Jäähdytys hälytystulo 2	<input type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Pysäytä AYClämmitysvesi <input type="checkbox"/> MIRU 1-3 ulk. seis <input type="checkbox"/> MIRU 1-3 ulk. iso ilmavirta <input type="checkbox"/> Jäähdytys hälytystulo 1 <input type="checkbox"/> Hälytyksen palautus <input type="checkbox"/> Pysäytä AYCjäähdytysvesi <input type="checkbox"/> MIRU 1-3 ulk. pieni ilmav. <input type="checkbox"/> Jälkilämmitys hälytystulo <input type="checkbox"/> Jäähdytys hälytystulo 2
Analoginen tulo 1	Katso luku 4.19 Asennustason ohjekirjassa	<input type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Asetusar. siirto, tuloilma <input type="checkbox"/> Asetusar. siirto, poistoilma
Analoginen tulo 2	Katso luku 4.19 Asennustason ohjekirjassa	<input type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Tehostus, tuloilma <input type="checkbox"/> Asetusarvon siirto <input type="checkbox"/> Tehostus, poistoilma

Toiminto	Tehdasasetus	Säätöarvo
Tulot/lähdöt		
<i>Ulkoinen käyttö, moduuli 6:</i>		
Digitaalinen lähtö 1, käyttötila	Ei aktiivinen	<input type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Kone autom.käytössä <input type="checkbox"/> Kone pienellä ilmavirralla <input type="checkbox"/> A-hälytys <input type="checkbox"/> Peltirele <input type="checkbox"/> Lämmönsiirrin, sulatus <input type="checkbox"/> Jälkilämm., tehonalennus <input type="checkbox"/> Morning Boost <input type="checkbox"/> Ilmavirta, pienennys <input type="checkbox"/> Lisäsäätöporras 2, lämmitys <input type="checkbox"/> Lisäsäätöporras 2, jäähdytys <input type="checkbox"/> Cooling Boost <input type="checkbox"/> Tuloilmapuh. käynnissä <input type="checkbox"/> Sis. palohälytys lauennut <input type="checkbox"/> Ulkoinen palohälytys 2 <input type="checkbox"/> Jokin palohälytys <input type="checkbox"/> Ulk.palohälytys 2 prior. <input type="checkbox"/> Esilämmitys <input type="checkbox"/> Kone käynnissä <input type="checkbox"/> Kone man.käytössä <input type="checkbox"/> Kone suurella ilmavirralla <input type="checkbox"/> B-hälytys <input type="checkbox"/> Lämmönsiirrin <input type="checkbox"/> Jälkilämmitys <input type="checkbox"/> Heating Boost <input type="checkbox"/> Jaksottainen yökäyttö <input type="checkbox"/> Lisäsäätöporras 1, lämmitys <input type="checkbox"/> Lisäsäätöporras 1, jäähdytys <input type="checkbox"/> Jäähdytys <input type="checkbox"/> Kesäyöjäähdytys <input type="checkbox"/> Poistoilmapuh. käynnissä <input type="checkbox"/> Ulkoinen palohälytys 1 <input type="checkbox"/> Ulk. palohälytys 1 tai 2 <input type="checkbox"/> Ulk. palohälytys 1 prior. <input type="checkbox"/> Sis. palohälytys prior.
Digitaalinen lähtö 2, käyttötila	Ei aktiivinen	<input type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Kone autom.käytössä <input type="checkbox"/> Kone pienellä ilmavirralla <input type="checkbox"/> A-hälytys <input type="checkbox"/> Peltirele <input type="checkbox"/> Lämmönsiirrin, sulatus <input type="checkbox"/> Jälkilämm., tehonalennus <input type="checkbox"/> Morning Boost <input type="checkbox"/> Ilmavirta, pienennys <input type="checkbox"/> Lisäsäätöporras 2, lämmitys <input type="checkbox"/> Lisäsäätöporras 2, jäähdytys <input type="checkbox"/> Cooling Boost <input type="checkbox"/> Tuloilmapuh. käynnissä <input type="checkbox"/> Sis. palohälytys lauennut <input type="checkbox"/> Ulkoinen palohälytys 2 <input type="checkbox"/> Jokin palohälytys <input type="checkbox"/> Ulk.palohälytys 2 prior. <input type="checkbox"/> Esilämmitys <input type="checkbox"/> Kone käynnissä <input type="checkbox"/> Kone man.käytössä <input type="checkbox"/> Kone suurella ilmavirralla <input type="checkbox"/> B-hälytys <input type="checkbox"/> Lämmönsiirrin <input type="checkbox"/> Jälkilämmitys <input type="checkbox"/> Heating Boost <input type="checkbox"/> Jaksottainen yökäyttö <input type="checkbox"/> Lisäsäätöporras 1, lämmitys <input type="checkbox"/> Lisäsäätöporras 1, jäähdytys <input type="checkbox"/> Jäähdytys <input type="checkbox"/> Kesäyöjäähdytys <input type="checkbox"/> Poistoilmapuh. käynnissä <input type="checkbox"/> Ulkoinen palohälytys 1 <input type="checkbox"/> Ulk. palohälytys 1 tai 2 <input type="checkbox"/> Ulk. palohälytys 1 prior. <input type="checkbox"/> Sis. palohälytys prior.
Digitaalinen tulo 1	<input checked="" type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Pysäytä AYClämmitysvesi <input type="checkbox"/> MIRU 1-3 ulk. seis <input type="checkbox"/> MIRU 1-3 ulk. iso ilmav. <input type="checkbox"/> Jäähdytys hälytystulo 1 <input type="checkbox"/> Hälytyksen palautus <input type="checkbox"/> Pysäytä AYCjäähdytysvesi <input type="checkbox"/> MIRU 1-3 ulk. pieni ilmav. <input type="checkbox"/> Jälkilämmitys hälytystulo <input type="checkbox"/> Jäähdytys hälytystulo 2	<input type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Pysäytä AYClämmitysvesi <input type="checkbox"/> MIRU 1-3 ulk. seis <input type="checkbox"/> MIRU 1-3 ulk. iso ilmavirta <input type="checkbox"/> Jäähdytys hälytystulo 1 <input type="checkbox"/> Hälytyksen palautus <input type="checkbox"/> Pysäytä AYCjäähdytysvesi <input type="checkbox"/> MIRU 1-3 ulk. pieni ilmav. <input type="checkbox"/> Jälkilämmitys hälytystulo <input type="checkbox"/> Jäähdytys hälytystulo 2
Digitaalinen tulo 2	<input checked="" type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Pysäytä AYClämmitysvesi <input type="checkbox"/> MIRU 1-3 ulk. seis <input type="checkbox"/> MIRU 1-3 ulk. iso ilmav. <input type="checkbox"/> Jäähdytys hälytystulo 1 <input type="checkbox"/> Hälytyksen palautus <input type="checkbox"/> Pysäytä AYCjäähdytysvesi <input type="checkbox"/> MIRU 1-3 ulk. pieni ilmav. <input type="checkbox"/> Jälkilämmitys hälytystulo <input type="checkbox"/> Jäähdytys hälytystulo 2	<input type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Pysäytä AYClämmitysvesi <input type="checkbox"/> MIRU 1-3 ulk. seis <input type="checkbox"/> MIRU 1-3 ulk. iso ilmavirta <input type="checkbox"/> Jäähdytys hälytystulo 1 <input type="checkbox"/> Hälytyksen palautus <input type="checkbox"/> Pysäytä AYCjäähdytysvesi <input type="checkbox"/> MIRU 1-3 ulk. pieni ilmav. <input type="checkbox"/> Jälkilämmitys hälytystulo <input type="checkbox"/> Jäähdytys hälytystulo 2
Analoginen tulo 1	Katso luku 4.19 Asennustason ohjekirjassa	<input type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Asetusar. siirto, tuloilma <input type="checkbox"/> Asetusar. siirto, poistoilma
Analoginen tulo 2	Katso luku 4.19 Asennustason ohjekirjassa	<input type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Tehostus, tuloilma <input type="checkbox"/> Tehostus, poistoilma

Toiminto	Tehtasasetus		Säätöarvo	
Tulot/lähdöt				
<i>Ulkoinen tiedonsiirtomoduli A/B/C</i>				
Ulkoinen tiedonsiirtomoduli A	<input type="checkbox"/> Päälle	<input checked="" type="checkbox"/> Pois	<input type="checkbox"/> Päälle	<input type="checkbox"/> Pois
Lämpötilan anturi nro 1	<input type="checkbox"/> Päälle	<input checked="" type="checkbox"/> Pois	<input type="checkbox"/> Päälle	<input type="checkbox"/> Pois
Lämpötilan anturi nro 2	<input type="checkbox"/> Päälle	<input checked="" type="checkbox"/> Pois	<input type="checkbox"/> Päälle	<input type="checkbox"/> Pois
Ulkoinen tiedonsiirtomoduli B	<input type="checkbox"/> Päälle	<input checked="" type="checkbox"/> Pois	<input type="checkbox"/> Päälle	<input type="checkbox"/> Pois
Lämpötilan anturi nro 1	<input type="checkbox"/> Päälle	<input checked="" type="checkbox"/> Pois	<input type="checkbox"/> Päälle	<input type="checkbox"/> Pois
Lämpötilan anturi nro 2	<input type="checkbox"/> Päälle	<input checked="" type="checkbox"/> Pois	<input type="checkbox"/> Päälle	<input type="checkbox"/> Pois
Ulkoinen tiedonsiirtomoduli C	<input type="checkbox"/> Päälle	<input checked="" type="checkbox"/> Pois	<input type="checkbox"/> Päälle	<input type="checkbox"/> Pois
Lämpötilan anturi nro 1	<input type="checkbox"/> Päälle	<input checked="" type="checkbox"/> Pois	<input type="checkbox"/> Päälle	<input type="checkbox"/> Pois
Lämpötilan anturi nro 2	<input type="checkbox"/> Päälle	<input checked="" type="checkbox"/> Pois	<input type="checkbox"/> Päälle	<input type="checkbox"/> Pois



Toiminto	Tehdasasetus	Säätöarvo
Tiedonsiirto		
Ulkoinen portti B		
DHCP	<input type="checkbox"/> Päällä <input checked="" type="checkbox"/> Pois	<input type="checkbox"/> Päällä <input type="checkbox"/> Pois
IP-osoite	10.200.1.1	
Aliverkon peite	255.255.255.0	
Vakioarvo yhdyskäytävä	0.0.0.0	
Ensisijainen nimipalvelin	0.0.0.0	
Toissijainen nimipalvelin	0.0.0.0	
Langaton verkko		
Langaton verkko	<input type="checkbox"/> Päällä <input checked="" type="checkbox"/> Pois	<input type="checkbox"/> Päällä <input type="checkbox"/> Pois
SSID	GOLD	
Salasana	123456789	
IP-osoite	192.168.234.1	
Aliverkon peite	255.255.255.0	
Kanavan taajuuskaista	5	
Sähköposti		
SMTP-palvelin	<input checked="" type="checkbox"/> Ulkoinen <input type="checkbox"/> Sisäinen	<input type="checkbox"/> Ulkoinen <input type="checkbox"/> Sisäinen
SMTP-palvelimen osoite		
SMTP-porttinumero	25	
SMTP-käyttäjätunnus		
SMTP-salasana		
Salaus	<input type="checkbox"/> Päällä <input checked="" type="checkbox"/> Pois	<input type="checkbox"/> Päällä <input type="checkbox"/> Pois
Sähköpostikäyttäjä		
Sähköpostin vastauspolku		
EIA-485		
Protokolla	<input type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input checked="" type="checkbox"/> Modbus <input type="checkbox"/> EXOline <input type="checkbox"/> Metasys N2 Open <input type="checkbox"/> LON	<input type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Modbus <input type="checkbox"/> EXOline <input type="checkbox"/> Metasys N2 Open <input type="checkbox"/> LON
Siirtonopeus	<input type="checkbox"/> 4800 <input checked="" type="checkbox"/> 9600 <input type="checkbox"/> 19200 <input type="checkbox"/> 38400	<input type="checkbox"/> 4800 <input type="checkbox"/> 9600 <input type="checkbox"/> 19200 <input type="checkbox"/> 38400
Pariteetti	<input checked="" type="checkbox"/> Ei mitään <input type="checkbox"/> Parillinen <input type="checkbox"/> priton	<input type="checkbox"/> Ei mitään <input type="checkbox"/> Parillinen <input type="checkbox"/> priton
Pysäytysbitit	2	
Modbus ID/Metasys ID/PLA	1	
ELA	1	
Lyhin vastausviive ms	0	
Modbus TCP		
Porttinumero	502	
Hyväksytty IP-osoite asiakas	0.0.0.0	
Hyväks. aliverk. peite asiakas	0.0.0.0	
BACnet IP		
Verkkotunnus ulk. B	0	
Verkkotunnus sis. A	0	
Laitetunnus	0	
Porttinumero	47808	
EXOline TCP		
Porttinumero	26486	
PLA	1	
ELA	1	
Käyttötaso tiedonsiirto		
Käyttötaso	<input checked="" type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Täyspysäytys <input type="checkbox"/> Pieni ilmavirta <input type="checkbox"/> Iso ilmavirta <input type="checkbox"/> Norm.pysäytys <input type="checkbox"/> Laajennettu norm.pysäytys	<input type="checkbox"/> Ei aktiivinen <input type="checkbox"/> Täyspysäytys <input type="checkbox"/> Pieni ilmavirta <input type="checkbox"/> Iso ilmavirta <input type="checkbox"/> Norm.pysäytys <input type="checkbox"/> Laajennettu norm.pysäytys



Käyttäjä

Toiminto	Tehdasasetus	Säätöarvo
Käyttäjä		
Salasana vaatimus käyttäjä	<input type="checkbox"/> Päällä <input checked="" type="checkbox"/> Pois	<input type="checkbox"/> Päällä <input type="checkbox"/> Pois



IQnavigator

Toiminto	Tehdasasetus	Säätöarvo
IQnavigator		
Kytkeydy IQlogic-ohjauksyksikköön	<input checked="" type="checkbox"/> Suora <input type="checkbox"/> DHCP <input type="checkbox"/> Staattinen IP <input type="checkbox"/> Langaton	<input type="checkbox"/> Suora <input type="checkbox"/> DHCP <input type="checkbox"/> Staattinen IP <input type="checkbox"/> Langaton
IP-osoite, IQnavigator		
Aliverkon peite, IQnavigator		
Esivalittu gateway IQnavigator		
IP-osoite, IQlogic		
Kirkkaus	<input checked="" type="checkbox"/> Automaattisäätö <input type="checkbox"/> Pieni <input type="checkbox"/> Keskisuuri <input type="checkbox"/> Suuri	<input type="checkbox"/> Automaattisäätö <input type="checkbox"/> Pieni <input type="checkbox"/> Keskisuuri <input type="checkbox"/> Suuri
Näppäinääni	<input type="checkbox"/> Päälle <input checked="" type="checkbox"/> Pois	<input type="checkbox"/> Päälle <input type="checkbox"/> Pois
Voimakkuus	3	

Hälytys Nro:	Toiminto	Tehdasasetuse		InSäätöarvo	
		Prioriteetti	Vaikutus	Prioriteetti	Vaikutus
		0=estetty	0=käynti	0=estetty	0=käynti
		A=A-hälytys	1=Seis	A=A-hälytys	1=Seis
		B=B-hälytys		B=B-hälytys	
1:1	Ulkoinen palohälytys nro 1 lauennut	A ¹⁾	1		
1:2	Ulkoinen palohälytys nro 2 lauennut	A ¹⁾	1		
1:3	Sisäinen palohälytys lauennut	A ¹⁾	1		
2:1	Ulkoinen hälytys nro 1 lauennut ²⁾	A	1 ³⁾		
2:2	Ulkoinen hälytys nro 2 lauennut ²⁾	B	0 ³⁾		
3:1	Esilämmitys, I/O-moduuli nro 9 tiedonsiirtovika	A	0 ³⁾		
3:2	Esilämmitys, ylikuumenemissuoja lauennut / sähkölämmityspatterin jännitteensyöttö puuttuu	A ¹⁾	0 ³⁾		
3:3	Esilämmitys, jäätymissuoja lauennut	A ¹⁾	1		
3:4	Esilämmitys, jäätymissuojan lämpötila-anturi viallinen	A ¹⁾	1		
3:5	Esilämmitys, lämpötila-anturi viallinen	A	0 ³⁾		
3:6	Esilämmitys, venttiilinvonta lauennut	B	0 ³⁾		
3:7	Esilämmitys, lämpötila alle asetusarvon hälytysrajan	A	0 ³⁾		
3:8	Esilämmitys, hälytystalo lauennut	A	0		
4:1	Lisäsäätöporras 1, I/O-moduuli nro E tiedonsiirtovika	A	0 ³⁾		
4:2	Lisäsäätöjakso 1, ylikuumenemissuoja lauennut / sähkölämmityspatterin jännitteensyöttö puuttuu	A ¹⁾	0 ³⁾		
4:3	Lisäsäätöporras 1, jäätymissuoja lauennut	A ¹⁾	1		
4:4	Lisäsäätöporras 1, jäätymissuojan lämpötila-anturi viallinen	A ¹⁾	1		
4:5	Lisäsäätöporras 1, venttiilinvonta lauennut	B	0 ³⁾		
4:6	Lisäsäätöporras 1, hälytystalo lauennut	A	0		
4:7	Lisäsäätöporras 1, lämpötilasuojaa tiedonsiirron kautta, tiedonsiirtovika	B	0		
4:8	Lisäsäätöporras 1, yhdistelmäpatteri viallinen	A	1		
4:9	Lisäsäätöporras 2, I/O-moduuli nro F tiedonsiirtovika	A	0 ³⁾		
4:10	Lisäsäätöjakso 2, ylikuumenemissuoja lauennut / sähkölämmityspatterin jännitteensyöttö puuttuu	A ¹⁾	0 ³⁾		
4:11	Lisäsäätöporras 2, jäätymissuoja lauennut	A ¹⁾	1		
4:12	Lisäsäätöporras 2, jäätymissuojan lämpötila-anturi viallinen	A ¹⁾	1		
4:13	Lisäsäätöporras 2, venttiilinvonta lauennut	B	0 ³⁾		
4:14	Lisäsäätöporras 2, hälytystalo lauennut	A	0		
4:15	Lisäsäätöporras 2, yhdistelmäpatteri viallinen	A	1		
5:1	Jälkilämmitys, ylikuumenemissuoja lauennut / sähkölämmityspatterin jännitteensyöttö puuttuu	A ¹⁾	0 ³⁾		
5:2	Jälkilämmitys, jäätymissuoja lauennut	A ¹⁾	1		
5:3	Jälkilämmitys, jäätymissuojan lämpötila-anturi viallinen	A ¹⁾	1		
5:4	Jälkilämmitys, venttiilinvonta lauennut	B	0 ³⁾		
5:5	Jälkilämmitys, hälytystulo lauennut	A	0 ³⁾		
6:1	Xzone, I/O-moduuli nro A tiedonsiirtovika	A	0 ³⁾		
6:2	Xzone, ylikuumenemissuoja lauennut / sähkölämmityspatterin jännitteensyöttö puuttuu	A ¹⁾	0 ³⁾		
6:3	Xzone, jäätymissuoja lauennut	A ¹⁾	1		
6:4	Xzone, jäätymissuojan lämpötila-anturi viallinen	A ¹⁾	1		
6:5	Xzone, tuloilman lämpötila-anturi viallinen	A	1 ³⁾		
6:6	Xzone, lämmitysventtiilin valvonta lauennut	B	0 ³⁾		
6:7	Xzone, lämpötila alle asetusarvon hälytysrajan	A	0 ³⁾		
6:8	Xzone, lämpötila yli asetusarvon hälytysrajan	B	0 ³⁾		
6:9	Xzone lämmitys, hälytystalo lauennut	A	0		

Hälytys Nro:	Toiminto	Tehdasasetuse		InSäätöarvo	
		Prioriteetti	Vaikutus	Prioriteetti	Vaikutus
		0=estetty	0=käynti	0=estetty	0=käynti
		A=A-hälytys	1=Seis	A=A-hälytys	1=Seis
		B=B-hälytys		B=B-hälytys	
7:1	Xzone, I/O-moduuli nro B tiedonsiirtovika	A	0 ³⁾		
7:2	Xzone, poistoilman lämpötila-anturi viallinen	A	1 ³⁾		
7:3	Xzone, jäähdytysventtiilin valvonta lauennut	B	0 ³⁾		
7:4	Xzone, poistoilman lämpötila alle asetusarvon hälytysrajan	A	0 ³⁾		
7:5	Xzone jäähdytys, hälytystalo 1 lauennut	A	0		
7:6	Xzone jäähdytys, hälytystalo 2 lauennut	A	0		
8:5	Jäähdytys, venttiilinvalvonta lauennut	B	0 ³⁾		
8:6	Jäähdytys, hälytystulo 1 lauennut	A	0 ³⁾		
8:7	Jäähdytys, hälytystulo 2 lauennut	A	0 ³⁾		
10:1	Tuloilman lämpötila-anturi viallinen	A	1 ³⁾		
10:2	Tiheyskompensoinnin tuloilman lämpötila-anturi viallinen	B	0 ³⁾		
10:3	Poistoilman lämpötila-anturi viallinen	A	1 ³⁾		
10:4	Tiheyskompensoinnin poistoilman lämpötila-anturi viallinen (RX/PX/CX)	B	0 ³⁾		
10:5	Lämmönsiirtimen sulatuksen poistoilman lämpötila-anturi viallinen	A	1 ³⁾		
10:6	Tiheyskompensoinnin poistoilman lämpötila-anturi SD-yksikössä viallinen	A	1 ³⁾		
10:7	Poistoilmakanavan lämpötila-anturi rikki	A	1 ³⁾		
10:10	Ulkolämpötila-anturi viallinen (GOLD SD)	B	0 ³⁾		
11:1	Huonelämpötilan anturi nro 1 viallinen	B	0 ³⁾		
11:2	Huonelämpötilan anturi nro 2 viallinen	B	0 ³⁾		
11:3	Huonelämpötilan anturi nro 3 viallinen	B	0 ³⁾		
11:4	Huonelämpötilan anturi nro 4 viallinen	B	0 ³⁾		
11:5	Xzone, huonelämpötilan anturi nro 5 viallinen	B	0 ³⁾		
11:6	Xzone, huonelämpötilan anturi nro 6 viallinen	B	0 ³⁾		
11:7	Xzone, huonelämpötilan anturi nro 7 viallinen	B	0 ³⁾		
11:8	Xzone, huonelämpötilan anturi nro 8 viallinen	B	0 ³⁾		
11:9	Ulkolämpötilan anturi nro A viallinen	B	0 ³⁾		
11:10	Ulkolämpötilan anturi nro B viallinen	B	0 ³⁾		
11:11	Ulkolämpötilan anturi nro C viallinen	B	0 ³⁾		
11:12	Ulkolämpötilan anturi nro D viallinen	B	0 ³⁾		
11:13	Huonelämpötila tiedonsiirron kautta, tiedonsiirtovika ²⁾	B	0 ³⁾		
11:14	Xzone, huonelämpötila tiedonsiirron kautta, tiedonsiirtovika ²⁾	B	0 ³⁾		
11:15	Ulkolämpötila tiedonsiirron kautta, tiedonsiirtovika ²⁾	B	0 ³⁾		
12:1	Tuloilman lämpötila alle asetusarvon hälytysrajan	A	1 ³⁾		
12:2	Tuloilman lämpötila yli asetusarvon hälytysrajan	B	0 ³⁾		
12:6	Poistoilman lämpötila alle hälytysrajan	A	1 ³⁾		
12:11	Lämpötilavahti alle hälytysrajan ²⁾	A	1 ³⁾		
12:13	Lämmönsiirtimen hyötysuhde alle hälytysrajan	B	0 ³⁾		
13:1	Kostutus, I/O-moduuli nro 4 tiedonsiirtovika	B	0 ³⁾		
13:2	Tuloilman kosteusanturi viallinen	A	0 ³⁾		
13:3	Poistoilman kosteusanturi viallinen	A	0 ³⁾		
13:4	Jäteilman kosteusanturi viallinen	A	0 ³⁾		
13:9	Ilmankostutin, hälytyslähtö lauennut	A	0 ³⁾		
13:11	VOC-anturi tiedonsiirtovika	B	0 ³⁾		
13:12	VOC-anturi, sisäinen tiedonsiirtovika	B	0 ³⁾		
13:13	VOC-anturi, sisäinen vika	B	0 ³⁾		

Hälytys Nro:	Toiminto	Tehdasasetuse		InSäätöarvo	
		Prioriteetti	Vaikutus	Prioriteetti	Vaikutus
		0=estetty	0=käynti	0=estetty	0=käynti
		A=A-hälytys	1=Seis	A=A-hälytys	1=Seis
		B=B-hälytys		B=B-hälytys	
13:14	VOC-givare, taso alle/yli asetusarvon hälytysrajan	B	0 ³⁾		
15:1	Levylämmönsiirrin, I/O-moduuli nro 2 tiedonsiirtovika	A	1 ³⁽⁴⁾		
15:2	Levylämmönsiirrin, lämpötila-anturi nro 1 viallinen	A	1 ³⁽⁴⁾		
15:3	Levylämmönsiirrin, lämpötila-anturi nro 2 viallinen	A	1 ³⁽⁴⁾		
15:4	Levylämmönsiirrin, pellinvalvonta lauennut	A	0 ³⁽⁴⁾		
15:7	Levylämmönsiirrin, I/O-moduuli nro 3 tiedonsiirtovika	A	1		
15:8	Levylämmönsiirrin, ohituspellinvalvonta lauennut	A	0		
15:9	Levylämmönsiirrin, pelti nro 1 valvonta lauennut	A	0		
15:10	Levylämmönsiirrin, pelti nro 2 valvonta lauennut	A	0		
15:11	Levylämmönsiirrin, I/O-moduuli nro 3 tiedonsiirtovika	A	1		
15:12	Levylämmönsiirrin, ohituspellinvalvonta lauennut	A	0		
15:13	Levylämmönsiirrin (vastavirta), sulatuspaine yli hälytysrajan	B	1		
15:14	Levylämmönsiirrin, sulatusanturi nro C tiedonsiirtovika	B	0		
15:15	Levylämmönsiirrin, sulatuspaine yli hälytysrajan	B	1		
16:1	Patterilämmönsiirrin, I/O-moduuli nro 1 tiedonsiirtovika	A	1 ³⁽⁴⁾		
16:2	Patterilämmönsiirrin, lämpötila-anturi viallinen	A	1 ³⁽⁴⁾		
16:3	Patterilämmönsiirrin, venttiilivalvonta lauennut	A	0 ³⁽⁴⁾		
16:4	Patterilämmönsiirrin, pumpunvalvonta lauennut	A	1 ³⁽⁴⁾		
16:5	Patterilämmönsiirrin, I/O-moduuli C tiedonsiirtovika	A	1 ³⁽⁴⁾		
16:6	Patterilämmönsiirrin, paineanturi viallinen	A	1 ³⁽⁴⁾		
16:7	Patterilämmönsiirrin, matalapaine nestepiiri	A	1 ³⁽⁴⁾		
16:8	Patterilämmönsiirrin, paine alle hälytysrajan	A	1		
17:1	Pyörivä lämmönsiirrin, moottorinohjaus tiedonsiirtovika	A	1 ³⁾		
17:2	Pyörivä lämmönsiirrin, sulatuksen paineanturi nro 7 tiedonsiirtovika	B	0 ³⁾		
17:3	Pyörivä lämmönsiirrin, sulatuspaine yli hälytysrajan	B	1 ³⁽⁴⁾		
17:4	Pyörivä lämmönsiirrin, pyörimisvahti lauennut	A ¹⁾	1 ³⁽⁴⁾		
17:5	Pyörivä lämmönsiirrin, moottorinohjaus ylivirta	A ¹⁾	1 ³⁽⁴⁾		
17:6	Pyörivä lämmönsiirrin, moottorinohjaus alijännite	A ¹⁾	1 ³⁽⁴⁾		
17:7	Pyörivä lämmönsiirrin, moottorinohjaus ylijännite	A ¹⁾	1 ³⁽⁴⁾		
17:8	Pyörivä lämmönsiirrin, moottorinohjaus yllilämpötila	A ¹⁾	1 ³⁽⁴⁾		
17:9	Pyörivä lämmönsiirrin, moottorinohjaus käynnistysvika	A ¹⁾	1 ³⁽⁴⁾		
18:1	AYC, I/O-moduuli nro 7 tiedonsiirtovika	A	0 ³⁾		
18:2	AYC-lämmitys, lämpötila-anturi viallinen	A	0 ³⁾		
18:3	AYC-lämmitys, venttiilivalvonta lauennut	B	0 ³⁾		
18:4	AYC-lämmitys, pumpunvalvonta lauennut	A	0 ³⁾		
18:5	AYC-lämmitys, lämpötila alle asetusarvon hälytysrajan	A	0 ³⁾		
18:6	AYC-lämmitys, lämpötila yli asetusarvon hälytysrajan ⁵⁾	B	0 ³⁾		
18:9	AYC-jäähdytys, lämpötila-anturi viallinen	A	0 ³⁾		
18:10	AYC-jäähdytys, venttiilivalvonta lauennut	B	0 ³⁾		
18:11	AYC-jäähdytys, pumpunvalvonta lauennut	A	0 ³⁾		
18:12	AYC-jäähdytys, lämpötila alle asetusarvon hälytysrajan	A	0 ³⁾		
18:13	AYC-jäähdytys, lämpötila yli asetusarvon hälytysrajan ⁵⁾	B	0 ³⁾		
21:1	COOL DX, I/O-moduuli nro 2 tiedonsiirtovika	B	0 ³⁾		
21:2	COOL DX, kompressori nro 1 matalapaineanturi viallinen	A ¹⁾	0 ³⁾		
21:3	COOL DX, kompressori nro 1 matalapaine alle hälytysrajan	A ¹⁾	0 ³⁾		
21:4	COOL DX, kompressori nro 1 korkeapaineanturi viallinen	A ¹⁾	0 ³⁾		

Hälytys Nro:	Toiminto	Tehdasasetuse		InSäätöarvo	
		Prioriteetti	Vaikutus	Prioriteetti	Vaikutus
		0=estetty A=A-hälytys B=B-hälytys	0=käynti 1=Seis	0=estetty A=A-hälytys B=B-hälytys	0=käynti 1=Seis
21:5	COOL DX, kompressori nro 1 korkeapaine yli hälytysrajan	A ¹⁾	0 ³⁾		
21:6	COOL DX, kompressori nro 1 valvonta lauennut	A	0 ³⁾		
21:7	COOL DX, kompressori nro 1 uudelleenkäynnistysvika	A	0 ³⁾		
21:8	COOL DX, kompressori nro 2 matalapaineanturi viallinen	A ¹⁾	0 ³⁾		
21:9	COOL DX, kompressori nro 2 matalapaine alle hälytysrajan	A ¹⁾	0 ³⁾		
21:10	COOL DX, kompressori nro 2 korkeapaineanturi viallinen	A ¹⁾	0 ³⁾		
21:11	COOL DX, kompressori nro 2 korkeapaine yli hälytysrajan	A ¹⁾	0 ³⁾		
21:12	COOL DX, kompressori nro 2 valvonta lauennut	A	0 ³⁾		
21:13	COOL DX, kompressori nro 2 uudelleenkäynnistysvika	A	0 ³⁾		
21:14	COOL DX, ulkolämpötila-anturi viallinen	B	0 ³⁾		
21:15	COOL DX, vaihevahtivika	A	0 ³⁾		
23:1	SMART Link, tiedonsiirtovika	A	0 ³⁾		
23:2	SMART Link, hälytystaso 1 lauennut	B	0 ³⁾		
23:3	SMART Link, hälytystaso 2 lauennut	B	0 ³⁾		
23:4	SMART Link, hälytystaso 3 lauennut	B	0 ³⁾		
23:10	AQUA Link, I/O-moduuli nro 5 lauennut	B	0 ³⁾		
23:11	AQUA Link, pumpunvalvonta lauennut	B	0 ³⁾		
24:1	SMART Link, nro 1 tiedonsiirtovika	A	0 ³⁾		
24:2	SMART Link, nro 1 hälytys lauennut	A	0 ³⁾		
24:4	SMART Link, nro 2 tiedonsiirtovika	A	0 ³⁾		
24:5	SMART Link, nro 2 hälytys lauennut	A	0 ³⁾		
24:7	SMART Link, nro 3 tiedonsiirtovika	A	0 ³⁾		
24:8	SMART Link, nro 3 hälytys lauennut	A	0 ³⁾		
24:10	SMART Link, nro 4 tiedonsiirtovika	A	0 ³⁾		
24:11	SMART Link, nro 4 hälytys lauennut	A	0 ³⁾		
24:13	SMART Link, tuloilmavirta alle hälytysrajan	A	0		
26:1	Esisuodatin, tuloilma-anturi nro 8 tiedonsiirtovika	B	0 ³⁾		
26:2	Esisuodatin, tuloilma likainen	B	0 ³⁾		
26:7	Esisuodatin, poistoilma-anturi nro 9 tiedonsiirtovika	B	0 ³⁾		
26:8	Esisuodatin, poistoilma likainen	B	0 ³⁾		
27:1	Koneen suodatin, tuloilma-anturi nro 3/4 tiedonsiirtovika	B	0 ³⁾		
27:2	Koneen suodatin, tuloilma likainen	B	0 ³⁾		
27:7	Koneen suodatin, poistoilma-anturi nro 3/4 tiedonsiirtovika	B	0 ³⁾		
27:8	Koneen suodatin, poistoilma likainen	B	0 ³⁾		
28:1	Koneen suodatin, tuloilma-anturi nro A tiedonsiirtovika	B	0 ³⁾		
28:2	Jälkisuodatin, tuloilma likainen	B	0 ³⁾		
30:1	Virtausmittaus, tuloilman paineanturi nro 1/2 tiedonsiirtovika	A	1 ³⁾		
30:2	Virtausmittaus, tuloilmavirta alle asetusarvon hälytysrajan	B	0 ³⁾		
30:3	Virtausmittaus, tuloilmavirta yli asetusarvon hälytysrajan	B	0 ³⁾		
30:6	Virtausmittaus, poistoilman paineanturi nro 1/2 tiedonsiirtovika	A	1 ³⁾		
30:7	Virtausmittaus, poistoilmavirta alle asetusarvon hälytysrajan	B	0 ³⁾		
30:8	Virtausmittaus, poistoilmavirta yli asetusarvon hälytysrajan	B	0 ³⁾		
30:11	Virtausmittaus, puhtaaksipuhalluksen paineanturi nro B tiedonsiirtovika	B	0 ³⁾		
31:1	Painesäätö, tuloilma-anturi nro 5 tiedonsiirtovika	A	1 ³⁾		
31:2	Painesäätö, tuloilman paine alle asetusarvon hälytysrajan	B	0 ³⁾		

Hälytys Nro:	Toiminto	Tehdasasetuse		InSäätoarvo	
		Prioriteetti	Vaikutus	Prioriteetti	Vaikutus
		0=estetty	0=käynti	0=estetty	0=käynti
		A=A-hälytys B=B-hälytys	1=Seis	A=A-hälytys B=B-hälytys	1=Seis
31:3	Painesäätö, tuloilman paine yli asetusarvon hälytysrajan	B	0 ³⁾		
31:6	Painesäätö, poistoilma-anturi nro 6 tiedonsiirtovika	A	1 ³⁾		
31:7	Painesäätö, poistoilman paine alle asetusarvon hälytysrajan	B	0 ³⁾		
31:8	Painesäätö, poistoilman paine yli asetusarvon hälytysrajan	B	0 ³⁾		
32:1	RECO ₂ , I/O-moduuli nro 0 tiedonsiirtovika	A	0 ³⁾		
32:2	RECO ₂ , paineanturi nro 0 tiedonsiirtovika	A	0 ³⁾		
32:3	RECO ₂ /Jaksoittainen yölämmitys, kiertoilmapellin valvonta lauennut	B	0 ³⁾		
32:4	RECO ₂ , ulkoilmapellin valvonta lauennut	B	0 ³⁾		
33:1	Huoltoväli yli hälytysrajan ²⁾	B	0 ³⁾		
33:15	Lukitustoiminto lauennut	A	1		
34:1	Ulkoinen ohjaus, I/O-moduuli nro 3 tiedonsiirtovika	B	0 ³⁾		
34:2	Ulkoinen ohjaus, I/O-moduuli nro 6 tiedonsiirtovika	B	0 ³⁾		
35:1	Booster-laite, I/O-moduuli nro 8 tiedonsiirtovika	B	0		
36:1	Ulkoinen tiedonsiirto, I/O-moduuli nro A tiedonsiirtovirhe	B	0 ³⁾		
36:2	Ulkoinen tiedonsiirto, I/O-moduuli nro A lämpötilan anturi nro 1 viallinen	B	0 ³⁾		
36:3	Ulkoinen tiedonsiirto, I/O-moduuli nro A lämpötilan anturi nro 2 viallinen	B	0 ³⁾		
36:6	Ulkoinen tiedonsiirto, I/O-moduuli nro B tiedonsiirtovirhe	B	0 ³⁾		
36:7	Ulkoinen tiedonsiirto, I/O-moduuli nro B lämpötilan anturi nro 1 viallinen	B	0 ³⁾		
36:8	Ulkoinen tiedonsiirto, I/O-moduuli nro B lämpötilan anturi nro 2 viallinen	B	0 ³⁾		
36:11	Ulkoinen tiedonsiirto, I/O-moduuli nro C tiedonsiirtovika	B	0 ³⁾		
36:12	Ulkoinen tiedonsiirto, I/O-moduuli nro C lämpötilan anturi nro 1 viallinen	B	0 ³⁾		
36:13	Ulkoinen tiedonsiirto, I/O-moduuli nro C lämpötilan anturi nro 2 viallinen	B	0 ³⁾		
38:1	MIRU nr. 1 tiedonsiirtovika	A	0 ³⁾		
38:2	MIRU nr. 1 moottorinohjaushälytys lauennut	A	0 ³⁾		
38:3	MIRU nr. 1 moottorinohjaus tiedonsiirtovika	A	0 ³⁾		
38:4	MIRU nr. 1 ilmavirtamittauspaineanturi 0 tiedonsiirtovika	A	0 ³⁾		
38:5	MIRU nr. 1 paineensäätöanturi 1 tiedonsiirtovika	A	0 ³⁾		
38:6	MIRU nr. 1 lämpötila-anturi viallinen	B	0 ³⁾		
38:7	MIRU nr. 1 ilmavirta-/painepoikkeama asetusarvon hälytysrajasta	B	0 ³⁾		
38:8	MIRU nr. 1 ilmavirta alle asetusarvon hälytysrajan	B	0		
38:9	MIRU nr. 1 ilmavirta yli asetusarvon hälytysrajan	B	0		
38:10	MIRU nr. 1 paine alle asetusarvon hälytysrajan	B	0		
38:11	MIRU nr. 1 paine yli asetusarvon hälytysrajan	B	0		
39:1	MIRU nr. 2 tiedonsiirtovika	A	0 ³⁾		
39:2	MIRU nr. 2 moottorinohjaushälytys lauennut	A	0 ³⁾		
39:3	MIRU nr. 2 moottorinohjaus tiedonsiirtovika	A	0 ³⁾		
39:4	MIRU nr. 2 ilmavirtamittauspaineanturi 0 tiedonsiirtovika	A	0 ³⁾		
39:5	MIRU nr. 2 paineensäätöanturi 1 tiedonsiirtovika	A	0 ³⁾		
39:6	MIRU nr. 2 lämpötila-anturi viallinen	B	0 ³⁾		
39:7	MIRU nr. 2 ilmavirta-/painepoikkeama asetusarvon hälytysrajasta	B	0 ³⁾		
39:8	MIRU nr. 2 ilmavirta alle asetusarvon hälytysrajan	B	0		

Hälytys Nro:	Toiminto	Tehdasasetuse		InSäätoarvo	
		Prioriteetti	Vaikutus	Prioriteetti	Vaikutus
		0=estetty	0=käynti	0=estetty	0=käynti
		A=A-hälytys	1=Seis	A=A-hälytys	1=Seis
		B=B-hälytys		B=B-hälytys	
39:9	MIRU nr. 2 ilmavirta yli asetusarvon hälytysrajan	B	0		
39:10	MIRU nr. 2 paine alle asetusarvon hälytysrajan	B	0		
39:11	MIRU nr. 2 paine yli asetusarvon hälytysrajan	B	0		
40:1	MIRU nr. 3 tiedonsiirtovika	A	0 ³⁾		
40:2	MIRU nr. 3 moottorinohjaushälytys lauennut	A	0 ³⁾		
40:3	MIRU nr. 3 moottorinohjaus tiedonsiirtovika	A	0 ³⁾		
40:4	MIRU nr. 3 ilmavirtamittauspaineanturi 0 tiedonsiirtovika	A	0 ³⁾		
40:5	MIRU nr. 3 paineensäätöanturi 1 tiedonsiirtovika	A	0 ³⁾		
40:6	MIRU nr. 3 lämpötila-anturi viallinen	B	0 ³⁾		
40:7	MIRU nr. 3 ilmavirta-/painepoikkeama asetusarvon hälytysrajasta	B	0 ³⁾		
40:8	MIRU nr. 3 ilmavirta alle asetusarvon hälytysrajan	B	0		
40:9	MIRU nr. 3 ilmavirta yli asetusarvon hälytysrajan	B	0		
40:10	MIRU nr. 3 paine alle asetusarvon hälytysrajan	B	0		
40:11	MIRU nr. 3 paine yli asetusarvon hälytysrajan	B	0		
41:1	MIRU nr. 4 tiedonsiirtovika	A	0 ³⁾		
41:2	MIRU nr. 4 moottorinohjaushälytys lauennut	A	0 ³⁾		
41:3	MIRU nr. 4 moottorinohjaus tiedonsiirtovika	A	0 ³⁾		
41:4	MIRU nr. 4 ilmavirtamittauspaineanturi 0 tiedonsiirtovika	A	0 ³⁾		
41:5	MIRU nr. 4 paineensäätöanturi 1 tiedonsiirtovika	A	0 ³⁾		
41:6	MIRU nr. 4 lämpötila-anturi viallinen	B	0 ³⁾		
41:7	MIRU nr. 4 ilmavirta-/painepoikkeama asetusarvon hälytysrajasta	B	0 ³⁾		
42:1	MIRU nr. 5 tiedonsiirtovika	A	0 ³⁾		
42:2	MIRU nr. 5 moottorinohjaushälytys lauennut	A	0 ³⁾		
42:3	MIRU nr. 5 moottorinohjaus tiedonsiirtovika	A	0 ³⁾		
42:4	MIRU nr. 5 ilmavirtamittauspaineanturi 0 tiedonsiirtovika	A	0 ³⁾		
42:5	MIRU nr. 5 paineensäätöanturi 1 tiedonsiirtovika	A	0 ³⁾		
42:6	MIRU nr. 5 lämpötila-anturi viallinen	B	0 ³⁾		
42:7	MIRU nr. 5 ilmavirta-/painepoikkeama asetusarvon hälytysrajasta	B	0 ³⁾		
43:1	MIRU nr. 6 tiedonsiirtovika	A	0 ³⁾		
43:2	MIRU nr. 6 moottorinohjaushälytys lauennut	A	0 ³⁾		
43:3	MIRU nr. 6 moottorinohjaus tiedonsiirtovika	A	0 ³⁾		
43:4	MIRU nr. 6 ilmavirtamittauspaineanturi 0 tiedonsiirtovika	A	0 ³⁾		
43:5	MIRU nr. 6 paineensäätöanturi 1 tiedonsiirtovika	A	0 ³⁾		
43:6	MIRU nr. 6 lämpötila-anturi viallinen	B	0 ³⁾		
43:7	MIRU nr. 6 ilmavirta-/painepoikkeama asetusarvon hälytysrajasta	B	0 ³⁾		
44:1	MIRU nr. 7 tiedonsiirtovika	A	0 ³⁾		
44:2	MIRU nr. 7 moottorinohjaushälytys lauennut	A	0 ³⁾		
44:3	MIRU nr. 7 moottorinohjaus tiedonsiirtovika	A	0 ³⁾		
44:4	MIRU nr. 7 ilmavirtamittauspaineanturi 0 tiedonsiirtovika	A	0 ³⁾		
44:5	MIRU nr. 7 paineensäätöanturi 1 tiedonsiirtovika	A	0 ³⁾		
44:6	MIRU nr. 7 lämpötila-anturi viallinen	B	0 ³⁾		
44:7	MIRU nr. 7 ilmavirta-/painepoikkeama asetusarvon hälytysrajasta	B	0 ³⁾		
45:1	MIRU nr. 8 tiedonsiirtovika	A	0 ³⁾		
45:2	MIRU nr. 8 moottorinohjaushälytys lauennut	A	0 ³⁾		
45:3	MIRU nr. 8 moottorinohjaus tiedonsiirtovika	A	0 ³⁾		
45:4	MIRU nr. 8 ilmavirtamittauspaineanturi 0 tiedonsiirtovika	A	0 ³⁾		

Hälytys Nro:	Toiminto	Tehdasasetuse		InSäätöarvo	
		Prioriteetti	Vaikutus	Prioriteetti	Vaikutus
		0=estetty	0=käynti	0=estetty	0=käynti
		A=A-hälytys	1=Seis	A=A-hälytys	1=Seis
		B=B-hälytys		B=B-hälytys	
45:5	MIRU nr. 8 paineensäätöanturi 1 tiedonsiirtovika	A	0 ³⁾		
45:6	MIRU nr. 8 lämpötila-anturi viallinen	B	0 ³⁾		
45:7	MIRU nr. 8 ilmavirta-/paineoikeama asetusarvon hälytysrajasta	B	0 ³⁾		
46:1	MIRU nr. 9 tiedonsiirtovika	A	0 ³⁾		
46:2	MIRU nr. 9 moottorinohjaushälytys lauennut	A	0 ³⁾		
46:3	MIRU nr. 9 moottorinohjaus tiedonsiirtovika	A	0 ³⁾		
46:4	MIRU nr. 9 ilmavirtamittauspaineanturi 0 tiedonsiirtovika	A	0 ³⁾		
46:5	MIRU nr. 9 paineensäätöanturi 1 tiedonsiirtovika	A	0 ³⁾		
46:6	MIRU nr. 9 lämpötila-anturi viallinen	B	0 ³⁾		
46:7	MIRU nr. 9 ilmavirta-/paineoikeama asetusarvon hälytysrajasta	B	0 ³⁾		
47:1	MIRU nr. 10 tiedonsiirtovika	A	0 ³⁾		
47:2	MIRU nr. 10 moottorinohjaushälytys lauennut	A	0 ³⁾		
47:3	MIRU nr. 10 moottorinohjaus tiedonsiirtovika	A	0 ³⁾		
47:4	MIRU nr. 10 ilmavirtamittauspaineanturi 0 tiedonsiirtovika	A	0 ³⁾		
47:5	MIRU nr. 10 paineensäätöanturi 1 tiedonsiirtovika	A	0 ³⁾		
47:6	MIRU nr. 10 lämpötila-anturi viallinen	B	0 ³⁾		
47:7	MIRU nr. 10 ilmavirta-/paineoikeama asetusarvon hälytysrajasta	B	0 ³⁾		
49:1	Tuloilmapuhallin nro 1A, tiedonsiirtovika	A	1 ³⁾		
49:2	Tuloilmapuhallin nro 1A, ylivirta moottorinohjaus	A ¹⁾	1 ³⁾		
49:3	Tuloilmapuhallin nro 1A, moottorinohjaus alijännite	A ¹⁾	1 ³⁾		
49:4	Tuloilmapuhallin nro 1A, moottorinohjaus ylijännite	A ¹⁾	1 ³⁾		
49:5	Tuloilmapuhallin nro 1A, moottorinohjaus yllilämpötila	A ¹⁾	1 ³⁾		
49:6	Tuloilmapuhallin nro 1A, moottorinohjaus käynnistysvika	A ¹⁾	1 ³⁾		
49:7	Tuloilmapuhallin nro 1A, moottorinohjaus epätasainen vaihejännite	A ¹⁾	1 ³⁾		
49:8	Tuloilmapuhallin nro 1A, moottorinohjaus vaihevika	A ¹⁾	1 ³⁾		
49:9	Tuloilmapuhallin nro 1A, moottorinohjaus sisäinen muistivika	A ¹⁾	1 ³⁾		
49:10	Tuloilmapuhallin nro 1A, moottorinohjaus virranrajoitus	B	0 ³⁾		
49:11	Tuloilmapuhallin 1A moottorinohjaus sisäinen tiedonsiirtovika	A	1 ³⁾		
50:1	Tuloilmapuhallin nro 2A, tiedonsiirtovika	A	1 ³⁾		
50:2	Tuloilmapuhallin nro 2A, ylivirta moottorinohjaus	A ¹⁾	1 ³⁾		
50:3	Tuloilmapuhallin nro 2A, moottorinohjaus alijännite	A ¹⁾	1 ³⁾		
50:4	Tuloilmapuhallin nro 2A, moottorinohjaus ylijännite	A ¹⁾	1 ³⁾		
50:5	Tuloilmapuhallin nro 2A, moottorinohjaus yllilämpötila	A ¹⁾	1 ³⁾		
50:6	Tuloilmapuhallin nro 2A, moottorinohjaus käynnistysvika	A ¹⁾	1 ³⁾		
50:7	Tuloilmapuhallin nro 2A, moottorinohjaus epätasainen vaihejännite	A ¹⁾	1 ³⁾		
50:8	Tuloilmapuhallin nro 2A, moottorinohjaus vaihevika	A ¹⁾	1 ³⁾		
50:9	Tuloilmapuhallin nro 2A, moottorinohjaus sisäinen muistivika	A ¹⁾	1 ³⁾		
50:10	Tuloilmapuhallin nro 2A, moottorinohjaus virranrajoitus	B	0 ³⁾		
50:11	Tuloilmapuhallin 2A moottorinohjaus sisäinen tiedonsiirtovika	A	1 ³⁾		
51:1	Tuloilmapuhallin nro 3A, tiedonsiirtovika	A	1 ³⁾		
51:2	Tuloilmapuhallin nro 3A, ylivirta moottorinohjaus	A ¹⁾	1 ³⁾		
51:3	Tuloilmapuhallin nro 3A, moottorinohjaus alijännite	A ¹⁾	1 ³⁾		
51:4	Tuloilmapuhallin nro 3A, moottorinohjaus ylijännite	A ¹⁾	1 ³⁾		
51:5	Tuloilmapuhallin nro 3A, moottorinohjaus yllilämpötila	A ¹⁾	1 ³⁾		
51:6	Tuloilmapuhallin nro 3A, moottorinohjaus käynnistysvika	A ¹⁾	1 ³⁾		
51:7	Tuloilmapuhallin nro 3A, moottorinohjaus epätasainen vaihejännite	A ¹⁾	1 ³⁾		

Hälytys Nro:	Toiminto	Tehdasasetuse		InSäätoarvo	
		Prioriteetti	Vaikutus	Prioriteetti	Vaikutus
		0=estetty	0=käynti	0=estetty	0=käynti
		A=A-hälytys	1=Seis	A=A-hälytys	1=Seis
		B=B-hälytys		B=B-hälytys	
51:8	Tuloilmapuhallin nro 3A, moottorinohjaus vaihevika	A ¹⁾	1 ³⁾		
51:9	Tuloilmapuhallin nro 3A, moottorinohjaus sisäinen muistivika	A ¹⁾	1 ³⁾		
51:10	Tuloilmapuhallin nro 3A, moottorinohjaus virranrajoitus	B	0 ³⁾		
51:11	Tuloilmapuhallin 3A moottorinohjaus sisäinen tiedonsiirtovika	A	1 ³⁾		
52:1	Tuloilmapuhallin nro 1B, tiedonsiirtovika	A	1 ³⁾		
52:2	Tuloilmapuhallin nro 1B, ylivirta moottorinohjaus	A ¹⁾	1 ³⁾		
52:3	Tuloilmapuhallin nro 1B, moottorinohjaus alijännite	A ¹⁾	1 ³⁾		
52:4	Tuloilmapuhallin nro 1B, moottorinohjaus ylijännite	A ¹⁾	1 ³⁾		
52:5	Tuloilmapuhallin nro 1B, moottorinohjaus yllämpötila	A ¹⁾	1 ³⁾		
52:6	Tuloilmapuhallin nro 1B, moottorinohjaus käynnistysvika	A ¹⁾	1 ³⁾		
52:7	Tuloilmapuhallin nro 1B, moottorinohjaus epätasainen vaihejännite	A ¹⁾	1 ³⁾		
52:8	Tuloilmapuhallin nro 1B, moottorinohjaus vaihevika	A ¹⁾	1 ³⁾		
52:9	Tuloilmapuhallin nro 1B, moottorinohjaus sisäinen muistivika	A ¹⁾	1 ³⁾		
52:10	Tuloilmapuhallin nro 1B, moottorinohjaus virranrajoitus	B	0 ³⁾		
53:1	Tuloilmapuhallin nro 2B, tiedonsiirtovika	A	1 ³⁾		
53:2	Tuloilmapuhallin nro 2B, ylivirta moottorinohjaus	A ¹⁾	1 ³⁾		
53:3	Tuloilmapuhallin nro 2B, moottorinohjaus alijännite	A ¹⁾	1 ³⁾		
53:4	Tuloilmapuhallin nro 2B, moottorinohjaus ylijännite	A ¹⁾	1 ³⁾		
53:5	Tuloilmapuhallin nro 2B, moottorinohjaus yllämpötila	A ¹⁾	1 ³⁾		
53:6	Tuloilmapuhallin nro 2B, moottorinohjaus käynnistysvika	A ¹⁾	1 ³⁾		
53:7	Tuloilmapuhallin nro 2B, moottorinohjaus epätasainen vaihejännite	A ¹⁾	1 ³⁾		
53:8	Tuloilmapuhallin nro 2B, moottorinohjaus vaihevika	A ¹⁾	1 ³⁾		
53:9	Tuloilmapuhallin nro 2B, moottorinohjaus sisäinen muistivika	A ¹⁾	1 ³⁾		
53:10	Tuloilmapuhallin nro 2B, moottorinohjaus virranrajoitus	B	0 ³⁾		
54:1	Tuloilmapuhallin nro 3B, tiedonsiirtovika	A	1 ³⁾		
54:2	Tuloilmapuhallin nro 3B, ylivirta moottorinohjaus	A ¹⁾	1 ³⁾		
54:3	Tuloilmapuhallin nro 3B, moottorinohjaus alijännite	A ¹⁾	1 ³⁾		
54:4	Tuloilmapuhallin nro 3B, moottorinohjaus ylijännite	A ¹⁾	1 ³⁾		
54:5	Tuloilmapuhallin nro 3B, moottorinohjaus yllämpötila	A ¹⁾	1 ³⁾		
54:6	Tuloilmapuhallin nro 3B, moottorinohjaus käynnistysvika	A ¹⁾	1 ³⁾		
54:7	Tuloilmapuhallin nro 3B, moottorinohjaus epätasainen vaihejännite	A ¹⁾	1 ³⁾		
54:8	Tuloilmapuhallin nro 3B, moottorinohjaus vaihevika	A ¹⁾	1 ³⁾		
54:9	Tuloilmapuhallin nro 3B, moottorinohjaus sisäinen muistivika	A ¹⁾	1 ³⁾		
54:10	Tuloilmapuhallin nro 3B, moottorinohjaus virranrajoitus	B	0 ³⁾		
55:1	Poistoilmapuhallin nro 1A, tiedonsiirtovika	A	1 ³⁾		
55:2	Poistoilmapuhallin nro 1A, moottorinohjaus ylivirta	A ¹⁾	1 ³⁾		
55:3	Poistoilmapuhallin nro 1A, moottorinohjaus alijännite	A ¹⁾	1 ³⁾		
55:4	Poistoilmapuhallin nro 1A, moottorinohjaus ylijännite	A ¹⁾	1 ³⁾		
55:5	Poistoilmapuhallin nro 1A, moottorinohjaus yllämpötila	A ¹⁾	1 ³⁾		
55:6	Poistoilmapuhallin nro 1A, moottorinohjaus käynnistysvika	A ¹⁾	1 ³⁾		
55:7	Poistoilmapuhallin nro 1A, moottorinohjaus epätasainen vaihejännite	A ¹⁾	1 ³⁾		
55:8	Poistoilmapuhallin nro 1A, moottorinohjaus vaihevika	A ¹⁾	1 ³⁾		
55:9	Poistoilmapuhallin nro 1A, moottorinohjaus sisäinen muistivika	A ¹⁾	1 ³⁾		
55:10	Poistoilmapuhallin nro 1A, moottorinohjaus virranrajoitus	B	0 ³⁾		
55:11	Poistoilmapuhallin 1A moottorinohjaus sisäinen tiedonsiirtovika	A	1 ³⁾		
56:1	Poistoilmapuhallin nro 2A, tiedonsiirtovika	A	1 ³⁾		
56:2	Poistoilmapuhallin nro 2A, moottorinohjaus ylivirta	A ¹⁾	1 ³⁾		

Hälytys Nro:	Toiminto	Tehdasasetuse		InSäätöarvo	
		Prioriteetti	Vaikutus	Prioriteetti	Vaikutus
		0=estetty	0=käynti	0=estetty	0=käynti
		A=A-hälytys	1=Seis	A=A-hälytys	1=Seis
		B=B-hälytys		B=B-hälytys	
56:3	Poistoilmapuhallin nro 2A, moottorinohjaus alijännite	A ¹⁾	1 ³⁾		
56:4	Poistoilmapuhallin nro 2A, moottorinohjaus ylijännite	A ¹⁾	1 ³⁾		
56:5	Poistoilmapuhallin nro 2A, moottorinohjaus yllämpötila	A ¹⁾	1 ³⁾		
56:6	Poistoilmapuhallin nro 2A, moottorinohjaus käynnistysvika	A ¹⁾	1 ³⁾		
56:7	Poistoilmapuhallin nro 2A, moottorinohjaus epätasainen vaihejännite	A ¹⁾	1 ³⁾		
56:8	Poistoilmapuhallin nro 2A, moottorinohjaus vaihevika	A ¹⁾	1 ³⁾		
56:9	Poistoilmapuhallin nro 2A, moottorinohjaus sisäinen muistivika	A ¹⁾	1 ³⁾		
56:10	Poistoilmapuhallin nro 2A, moottorinohjaus virranrajoitus	B	0 ³⁾		
56:11	Poistoilmapuhallin 2A moottorinohjaus sisäinen tiedonsiirtovika	A	1 ³⁾		
57:1	Poistoilmapuhallin nro 3A, tiedonsiirtovika	A	1 ³⁾		
57:2	Poistoilmapuhallin nro 3A, moottorinohjaus ylivirta	A ¹⁾	1 ³⁾		
57:3	Poistoilmapuhallin nro 3A, moottorinohjaus alijännite	A ¹⁾	1 ³⁾		
57:4	Poistoilmapuhallin nro 3A, moottorinohjaus ylijännite	A ¹⁾	1 ³⁾		
57:5	Poistoilmapuhallin nro 3A, moottorinohjaus yllämpötila	A ¹⁾	1 ³⁾		
57:6	Poistoilmapuhallin nro 3A, moottorinohjaus käynnistysvika	A ¹⁾	1 ³⁾		
57:7	Poistoilmapuhallin nro 3A, moottorinohjaus epätasainen vaihejännite	A ¹⁾	1 ³⁾		
57:8	Poistoilmapuhallin nro 3A, moottorinohjaus vaihevika	A ¹⁾	1 ³⁾		
57:9	Poistoilmapuhallin nro 3A, moottorinohjaus sisäinen muistivika	A ¹⁾	1 ³⁾		
57:10	Poistoilmapuhallin nro 3A, moottorinohjaus virranrajoitus	B	0 ³⁾		
57:11	Poistoilmapuhallin 3A moottorinohjaus sisäinen tiedonsiirtovika	A	1 ³⁾		
58:1	Poistoilmapuhallin nro 1B, tiedonsiirtovika	A	1 ³⁾		
58:2	Poistoilmapuhallin nro 1B, moottorinohjaus ylivirta	A ¹⁾	1 ³⁾		
58:3	Poistoilmapuhallin nro 1B, moottorinohjaus alijännite	A ¹⁾	1 ³⁾		
58:4	Poistoilmapuhallin nro 1B, moottorinohjaus ylijännite	A ¹⁾	1 ³⁾		
58:5	Poistoilmapuhallin nro 1B, moottorinohjaus yllämpötila	A ¹⁾	1 ³⁾		
58:6	Poistoilmapuhallin nro 1B, moottorinohjaus käynnistysvika	A ¹⁾	1 ³⁾		
58:7	Poistoilmapuhallin nro 1B, moottorinohjaus epätasainen vaihejännite	A ¹⁾	1 ³⁾		
58:8	Poistoilmapuhallin nro 1B, moottorinohjaus vaihevika	A ¹⁾	1 ³⁾		
58:9	Poistoilmapuhallin nro 1B, moottorinohjaus sisäinen muistivika	A ¹⁾	1 ³⁾		
58:10	Poistoilmapuhallin nro 1B, moottorinohjaus virranrajoitus	B	0 ³⁾		
59:1	Poistoilmapuhallin nro 2B, tiedonsiirtovika	A	1 ³⁾		
59:2	Poistoilmapuhallin nro 2B, moottorinohjaus ylivirta	A ¹⁾	1 ³⁾		
59:3	Poistoilmapuhallin nro 2B, moottorinohjaus alijännite	A ¹⁾	1 ³⁾		
59:4	Poistoilmapuhallin nro 2B, moottorinohjaus ylijännite	A ¹⁾	1 ³⁾		
59:5	Poistoilmapuhallin nro 2B, moottorinohjaus yllämpötila	A ¹⁾	1 ³⁾		
59:6	Poistoilmapuhallin nro 2B, moottorinohjaus käynnistysvika	A ¹⁾	1 ³⁾		
59:7	Poistoilmapuhallin nro 2B, moottorinohjaus epätasainen vaihejännite	A ¹⁾	1 ³⁾		
59:8	Poistoilmapuhallin nro 2B, moottorinohjaus vaihevika	A ¹⁾	1 ³⁾		
59:9	Poistoilmapuhallin nro 2B, moottorinohjaus sisäinen muistivika	A ¹⁾	1 ³⁾		
59:10	Poistoilmapuhallin nro 2B, moottorinohjaus virranrajoitus	B	0 ³⁾		
60:1	Poistoilmapuhallin nro 3B, tiedonsiirtovika	A	1 ³⁾		
60:2	Poistoilmapuhallin nro 3B, moottorinohjaus ylivirta	A ¹⁾	1 ³⁾		
60:3	Poistoilmapuhallin nro 3B, moottorinohjaus alijännite	A ¹⁾	1 ³⁾		
60:4	Poistoilmapuhallin nro 3B, moottorinohjaus ylijännite	A ¹⁾	1 ³⁾		
60:5	Poistoilmapuhallin nro 3B, moottorinohjaus yllämpötila	A ¹⁾	1 ³⁾		
60:6	Poistoilmapuhallin nro 3B, moottorinohjaus käynnistysvika	A ¹⁾	1 ³⁾		
60:7	Poistoilmapuhallin nro 3B, moottorinohjaus epätasainen vaihejännite	A ¹⁾	1 ³⁾		

Hälytys Nro:	Toiminto	Tehdasasetuse		InSäätoarvo	
		Prioriteetti	Vaikutus	Prioriteetti	Vaikutus
		0=estetty A=A-hälytys B=B-hälytys	0=käynti 1=Seis	0=estetty A=A-hälytys B=B-hälytys	0=käynti 1=Seis
60:8	Poistoilmapuhallin nro 3B, moottorinohjaus vaihevika	A ¹⁾	1 ³⁾		
60:9	Poistoilmapuhallin nro 3B, moottorinohjaus sisäinen muistivika	A ¹⁾	1 ³⁾		
60:10	Poistoilmapuhallin nro 3B, moottorinohjaus virranrajoitus	B	0 ³⁾		
61:1	Tuloilmapuhallin 1A I/O-moduuli tiedonsiirtovika	A	1 ³⁾		
61:6	Tuloilmapuhallin 2A I/O-moduuli tiedonsiirtovika	A	1 ³⁾		
61:11	Tuloilmapuhallin 3A I/O-moduuli tiedonsiirtovika	A	1 ³⁾		
62:1	Poistoilmapuhallin 1A I/O-moduuli tiedonsiirtovika	A	1 ³⁾		
62:6	Poistoilmapuhallin 2A I/O-moduuli tiedonsiirtovika	A	1 ³⁾		
62:11	Poistoilmapuhallin 3A I/O-moduuli tiedonsiirtovika	A	1 ³⁾		
63:1	MIRU nr. 1 I/O-moduuli tiedonsiirtovika	A	1 ³⁾		
63:6	MIRU nr. 2 I/O-moduuli tiedonsiirtovika	A	1 ³⁾		
63:11	MIRU nr. 3 I/O-moduuli tiedonsiirtovika	A	1 ³⁾		
70:1	HC ohjausyksikkö tiedonsiirtovika	A	0		
70:2	HC ohjausyksikkö summahälytys lauennut	A	0		
70:3	HC ohjausyksikkö kellopiiri viallinen	A	0		
70:5	HC sulatus, paineanturi nro D tiedonsiirtovika	A	0		
70:6	HC sulatus, I/O-moduuli nro 5 tiedonsiirtovika	B	0		
70:7	HC sulatus, kiertoilmapellin valvonta lauennut	A	0		
70:8	HC sulatus, sähköpatterin valvonta lauennut	A	0		
70:9	HC sulatusaika piiri 1 yli hälytysrajan	B	0		
70:12	HC vaihevirhe	A	0		
71:1	HC kompressorin moottorin ohjaus tiedonsiirtovika	A	0		
71:2	HC kompressorin moottorin ohjaus käynnistysvirhe	A	0		
71:3	HC kompressorin moottorin ohjaus yli- tai alijännite	A	0		
71:4	HC kompressorin työalueen ulkopuolella	A	0		
71:9	HC paisuntaventtiilin ohjaus piiri 1 tiedonsiirtovika	A	0		
72:1	HC korkeapainevahti piiri 1 lauennut	A	0		
72:2	HC korkeapaine piiri 1 yli hälytysrajan	A	0		
72:3	HC lämpökosketin piiri 1 lauennut	A	0		
72:4	HC kuumakaasun lämpötila piiri 1 yli hälytysrajan	A	0		
72:5	HC kuumakaasun lämpötila-anturi piiri 1 viallinen	A	0		
72:6	HC korkeapaineanturi piiri 1 viallinen	A	0		
72:7	HC matalapaineanturi piiri 1 viallinen	A	0		
72:8	HC imukaasulämpötila-anturi piiri 1 viallinen	A	0		
72:9	HC paine-ero piiri 1 alle hälytysrajan	A	0		
72:10	HC piirin 1 ja kompressorin huolto	A	0		
72:11	HC ylikuumenemislämpötila piiri 1 alle hälytysrajan	A	0		
72:12	HC matalapaineen tasaantuminen piiri 1	A	0		
72:13	HC korkeapaineen tasaantuminen piiri 1	A	0		
72:14	HC korkeapaine piiri 1 alle hälytysrajan	A	0		
77:2	MIRU nr. 1 moottorinohjaus ylivirta	A	0		
77:3	MIRU nr. 1 moottorinohjaus alijännite	A	0		
77:4	MIRU nr. 1 moottorinohjaus ylijännite	A	0		
77:5	MIRU nr. 1 moottorinohjaus ylilämpötila	A	0		
77:6	MIRU nr. 1 moottorinohjaus käynnistysvika	A	0		
77:7	MIRU nr. 1 moottorinohjaus epätasainen vaihejännite	A	0		
77:8	MIRU nr. 1 moottorinohjaus vaihevika	A	0		

Hälytys Nro:	Toiminto	Tehdasasetuse		InSäätöarvo	
		Prioriteetti	Vaikutus	Prioriteetti	Vaikutus
		0=estetty	0=käynti	0=estetty	0=käynti
		A=A-hälytys	1=Seis	A=A-hälytys	1=Seis
		B=B-hälytys		B=B-hälytys	
77:9	MIRU nr. 1 moottorinohjaus sisäinen muistivika	A	0		
77:10	MIRU nr. 1 moottorinohjaus virranrajoitus	A	0		
77:11	MIRU nr. 1 moottorinohjaus sisäinen tiedonsiirtovika	A	0		
78:2	MIRU nr. 2 moottorinohjaus ylivirta	A	0		
78:3	MIRU nr. 2 moottorinohjaus alijännite	A	0		
78:4	MIRU nr. 2 moottorinohjaus ylijännite	A	0		
78:5	MIRU nr. 2 moottorinohjaus yllämpötila	A	0		
78:6	MIRU nr. 2 moottorinohjaus käynnistysvika	A	0		
78:7	MIRU nr. 2 moottorinohjaus epätasainen vaihejännite	A	0		
78:8	MIRU nr. 2 moottorinohjaus vaihevika	A	0		
78:9	MIRU nr. 2 moottorinohjaus sisäinen muistivika	A	0		
78:10	MIRU nr. 2 moottorinohjaus virranrajoitus	A	0		
78:11	MIRU nr. 2 moottorinohjaus sisäinen tiedonsiirtovika	A	0		
79:2	MIRU nr. 3 moottorinohjaus ylivirta	A	0		
79:3	MIRU nr. 3 moottorinohjaus alijännite	A	0		
79:4	MIRU nr. 3 moottorinohjaus ylijännite	A	0		
79:5	MIRU nr. 3 moottorinohjaus yllämpötila	A	0		
79:6	MIRU nr. 3 moottorinohjaus käynnistysvika	A	0		
79:7	MIRU nr. 3 moottorinohjaus epätasainen vaihejännite	A	0		
79:8	MIRU nr. 3 moottorinohjaus vaihevika	A	0		
79:9	MIRU nr. 3 moottorinohjaus sisäinen muistivika	A	0		
79:10	MIRU nr. 3 moottorinohjaus virranrajoitus	A	0		
79:11	MIRU nr. 3 moottorinohjaus sisäinen tiedonsiirtovika	A	0		
81:2	SMART Link nro 1 tuloilmavirta alle sulatuksen hälytysrajan	A	0		
81:3	SMART Link nro 1 korkeapainevahti lauennut	A	0		
81:4	SMART Link nro 1 korkeapaine yli hälytysrajan	A	0		
81:5	SMART Link nro 1 matalapaine alle hälytysrajan	A	0		
81:6	SMART Link nro 1 höyrystyslämpötila alle hälytysrajan	A	0		
81:7	SMART Link nro 1 summahälytys taajuusmuuttaja	A	0		
81:8	SMART Link nro 1 työalueen ulkopuolella	A	0		
81:9	SMART Link nro 1 kompressori, käynnistysvirhe	A	0		
81:10	SMART Link nro 1 kuumakaasulämpötila yli hälytysrajan	A	0		
81:11	SMART Link nro 1 paine-ero alle hälytysrajan	A	0		
82:2	SMART Link nro 2 tuloilmavirta alle sulatuksen hälytysrajan	A	0		
82:3	SMART Link nro 2 korkeapainevahti lauennut	A	0		
82:4	SMART Link nro 2 korkeapaine yli hälytysrajan	A	0		
82:5	SMART Link nro 2 matalapaine alle hälytysrajan	A	0		
82:6	SMART Link nro 2 höyrystyslämpötila alle hälytysrajan	A	0		
82:7	SMART Link nro 2 summahälytys taajuusmuuttaja	A	0		
82:8	SMART Link nro 2 työalueen ulkopuolella	A	0		
82:9	SMART Link nro 2 kompressori, käynnistysvirhe	A	0		
82:10	SMART Link nro 2 kuumakaasulämpötila yli hälytysrajan	A	0		
82:11	SMART Link nro 2 paine-ero alle hälytysrajan	A	0		
83:2	SMART Link nro 3 tuloilmavirta alle sulatuksen hälytysrajan	A	0		
83:3	SMART Link nro 3 korkeapainevahti lauennut	A	0		
83:4	SMART Link nro 3 korkeapaine yli hälytysrajan	A	0		
83:5	SMART Link nro 3 matalapaine alle hälytysrajan	A	0		

Hälytys Nro:	Toiminto	Tehdasasetuse		InSäätöarvo	
		Prioriteetti	Vaikutus	Prioriteetti	Vaikutus
		0=estetty	0=käynti	0=estetty	0=käynti
		A=A-hälytys	1=Seis	A=A-hälytys	1=Seis
		B=B-hälytys		B=B-hälytys	
83:6	SMART Link nro 3 höyrystyslämpötila alle hälytysrajan	A	0		
83:7	SMART Link nro 3 summahälytys taajuusmuuttaja	A	0		
83:8	SMART Link nro 3 työalueen ulkopuolella	A	0		
83:9	SMART Link nro 3 kompressori, käynnistysvirhe	A	0		
83:10	SMART Link nro 3 kuumakaasulämpötila yli hälytysrajan	A	0		
83:11	SMART Link nro 3 paine-ero alle hälytysrajan	A	0		
84:2	SMART Link nro 4 tuloilmavirta alle sulatuksen hälytysrajan	A	0		
84:3	SMART Link nro 4 korkeapainevahti lauennut	A	0		
84:4	SMART Link nro 4 korkeapaine yli hälytysrajan	A	0		
84:5	SMART Link nro 4 matalapaine alle hälytysrajan	A	0		
84:6	SMART Link nro 4 höyrystyslämpötila alle hälytysrajan	A	0		
84:7	SMART Link nro 4 summahälytys taajuusmuuttaja	A	0		
84:8	SMART Link nro 4 työalueen ulkopuolella	A	0		
84:9	SMART Link nro 4 kompressori, käynnistysvirhe	A	0		
84:10	SMART Link nro 4 kuumakaasulämpötila yli hälytysrajan	A	0		
84:11	SMART Link nro 4 paine-ero alle hälytysrajan	A	0		

¹⁾ Ei voida estää.

²⁾ Viive asetettavissa.

³⁾ Asetettavissa.

⁴⁾ Pysäyttää koneen, kun lämpötila on alle asetettavan rajan.

⁵⁾ Tehdasasennus on ei aktiivinen.

Säädön suorittanut:

Päiväys _____

Yritys _____

Nimi _____