


# Hygiene-Institut des Ruhrgebiets

Institut für Umwelthygiene und Toxikologie

Direktor: Prof. Dr. rer. nat. L. Dunemann

Träger: Verein zur Bekämpfung der Volkskrankheiten im Ruhrkohlengebiet e.V.

Hygiene-Institut, UMWELT Postfach 10 12 55 - 45812 Gelsenkirchen



Rotthauer Str. 21  
45879 Gelsenkirchen

Telefon (0209) 9242-0  
Telefax (0209) 9242-222  
Internet [www.hyg.de](http://www.hyg.de)

Unser Zeichen: W-281223ze-17-WD  
Ansprechpartner: F. Wedke B. Eng.

## Test - certificate

### hygiene – conformity check to the design requirements of selected technical guidelines

**Test institute:** Hygiene Institut des Ruhrgebiets  
Institut für Umwelthygiene und Toxikologie  
Rotthauer Straße 21  
49879 Gelsenkirchen

**Test object:** round fire damper "CR60" & "CR120"

**Manufacturer:** Rf-Technologies  
Lange Ambachtstraat 40  
9860 Oosterzele  
Belgium

**Basis of the examination:**

- ✓ VDI 6022, part 1 (07/2011)
- ✓ VDI 3803, part 1 (02/2010)
- ✓ DIN 1946, part 4 (12/2008)
- ✓ DIN EN 13779 (09/2007)
- ✓ ÖNorm H 6021 (08/2016)
- ✓ ÖNorm H 6020 (03/2015)
- ✓ SWKI VA104-01 (04/2006)
- ✓ SWKI VA105-01 (07/2015)

**Validity period:** 06/2017 – 06/2022

**Test report:** W-281223-17-WD



In conclusion it can be stated that the examined round fire dampers „CR60“ & „CR120“, as specified in the test report W-281223-17-WD, are in compliance with the constructive demands relevant for hygiene of the above mentioned regulations.

(Priv.-Doz. Dr. G.-J. Tuschewitzki)  
Leiter der Abteilung Wasserhygiene  
und Umweltmikrobiologie

(F. Wedke B. Eng.)  
Sachbearbeiter Raumluftechnik  
Abteilung Wasserhygiene  
und Umweltmikrobiologie

issued 22.06.2017, Gelsenkirchen