

11.2 Protocol inregeling

Het inbedrijfsstellingsprotocol kan ook automatisch worden aangemaakt, zie paragraaf 4.22 in de functiehandleiding, Installatie

Bedrijf

Onze referentie

Klant	Datum	SO-nr.
Installatie	Project/Luchtbehandelingsunit	Serienr.:
Adres installatie	Type	Programmaversie:

Filter gekalibreerd

Timer, huidige tijd ingesteld

Andere regelingen



Functie	Waarde fabrieksinstelling	Aangepaste waarde
Luchtdebiet		
Regelstand		
Inlaatlucht	<input checked="" type="checkbox"/> Luchtdeb. <input type="checkbox"/> Kanaaldruk <input type="checkbox"/> Vrg <input type="checkbox"/> Slaaf	<input type="checkbox"/> Luchtdeb. <input type="checkbox"/> Kanaaldruk <input type="checkbox"/> Vrg <input type="checkbox"/> Slaaf
Uitlaatlucht	<input checked="" type="checkbox"/> Luchtdeb. <input type="checkbox"/> Kanaaldruk <input type="checkbox"/> Vrg <input type="checkbox"/> Slaaf	<input type="checkbox"/> Luchtdeb. <input type="checkbox"/> Kanaaldruk <input type="checkbox"/> Vrg <input type="checkbox"/> Slaaf
Bedrijfsniveau		
Debiet, lage snelheid IL	1)	1)
UL	1)	1)
Debiet, hoge snelheid IL	1)	1)
UL	1)	1)
Debiet, max. snelheid IL	1)	1)
UL	1)	1)
Debiet, min. snelheid IL		
UL		
Druk, lage snelheid IL (Pa)	100	
UL (Pa)	100	
Druk, hoge snelheid IL (Pa)	200	
UL (Pa)	200	
Max. vent.snelheid IL (%)	100%	
UL (%)	100%	
Druk, max. snelheid IL (Pa)	200	
UL (Pa)	200	
Vraag, lage snelheid IL (%)	25	
UL (%)	25	
Vraag, hoge snelheid IL (%)	50	
UL (%)	50	
Optimize		
Optimize	<input type="checkbox"/> Aan <input checked="" type="checkbox"/> Uit	<input type="checkbox"/> Aan <input type="checkbox"/> Uit
Verschuiving instelpunt		
Inlaatlucht	<input type="checkbox"/> Aan <input checked="" type="checkbox"/> Uit	<input type="checkbox"/> Aan <input type="checkbox"/> Uit
Uitlaatlucht	<input type="checkbox"/> Aan <input checked="" type="checkbox"/> Uit	<input type="checkbox"/> Aan <input type="checkbox"/> Uit
Eenheid		
Eenheid voor luchtdebiet	<input type="checkbox"/> l/s <input checked="" type="checkbox"/> m ³ /s <input type="checkbox"/> m ³ /u <input type="checkbox"/> cfm	<input type="checkbox"/> l/s <input type="checkbox"/> m ³ /s <input type="checkbox"/> m ³ /u <input type="checkbox"/> cfm
Eenheid voor druk	<input checked="" type="checkbox"/> Pa <input type="checkbox"/> psi <input type="checkbox"/> in.wc	<input type="checkbox"/> Pa <input type="checkbox"/> psi <input type="checkbox"/> in.wc
Buitenluchtcomp.		
Buitenluchtcomp.	<input checked="" type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Lage snelh. <input type="checkbox"/> Hoge snelheid <input type="checkbox"/> Lage snelheid en hoge snelheid	<input type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Lage snelh. <input type="checkbox"/> Hoge snelheid <input type="checkbox"/> Lage snelheid en hoge snelheid
X1, breekp. buit.temp. °C	-20 °C	
X2, breekp. buit.temp. °C	-10 °C	
X3, breekp. buit.temp. °C	+10 °C	
X4, breekp. buit.temp. °C	+20 °C	

1) Lage snelheid = 25%, hoge snelheid = 50% en max. snelheid = 75 % van max. debiet, Zie Sectie 4.1.2 in de functiehandleiding, Installatie.

Functie	Waarde fabrieksinstelling	Aangepaste waarde
<i>Inlaatlucht, debiet</i>		
Y1, breekp., inlaatlucht	25% van max. luchtdebiet voor AHU	
Y2, breekp., inlaatlucht	25% van max. luchtdebiet voor AHU	
Y3, breekp., inlaatlucht	25% van max. luchtdebiet voor AHU	
Y4, breekp., inlaatlucht	25% van max. luchtdebiet voor AHU	
<i>Uitlaatlucht, debiet</i>		
Y1, breekp., uitlaatlucht	25% van max. luchtdebiet voor AHU	
Y2, breekp., uitlaatlucht	25% van max. luchtdebiet voor AHU	
Y3, breekp., uitlaatlucht	25% van max. luchtdebiet voor AHU	
Y4, breekp., uitlaatlucht	25% van max. luchtdebiet voor AHU	
<i>Inlaatlucht, druk</i>		
Y1, breekp., inlaatlucht Pa	100	
Y2, breekp., inlaatlucht Pa	100	
Y3, breekp., inlaatlucht Pa	100	
Y4, breekp., inlaatlucht Pa	100	
<i>Uitlaatlucht, druk</i>		
Y1, breekp., uitlaatlucht Pa	100	
Y2, breekp., uitlaatlucht Pa	100	
Y3, breekp., uitlaatlucht Pa	100	
Y4, breekp., uitlaatlucht Pa	100	
Booster-verdelers		
Booster-verdelers	<input type="checkbox"/> Aan <input checked="" type="checkbox"/> Uit	<input type="checkbox"/> Aan <input type="checkbox"/> Uit



Functie	Waarde fabrieksinstelling	Aangepaste waarde
Temperatuur		
Regelstand		
Stand	<input type="checkbox"/> ERS 1 <input type="checkbox"/> ERS 2 <input checked="" type="checkbox"/> Inlaatlucht	<input type="checkbox"/> ERS 1 <input type="checkbox"/> ERS 2 <input type="checkbox"/> Inlaatlucht
	<input type="checkbox"/> Uitlaatlucht <input type="checkbox"/> ORS <input type="checkbox"/> ORE	<input type="checkbox"/> Uitlaatlucht <input type="checkbox"/> ORS <input type="checkbox"/> ORE
Xzone-modus	<input type="checkbox"/> ERS 1 <input type="checkbox"/> ERS 2 <input checked="" type="checkbox"/> Inlaatlucht	<input type="checkbox"/> ERS 1 <input type="checkbox"/> ERS 2 <input type="checkbox"/> Inlaatlucht
	<input type="checkbox"/> Uitlaatlucht <input type="checkbox"/> ORS <input type="checkbox"/> ORE	<input type="checkbox"/> Uitlaatlucht <input type="checkbox"/> ORS <input type="checkbox"/> ORE
Seizoensgebonden temperatuurregeling	<input type="checkbox"/> Aan <input checked="" type="checkbox"/> Uit	<input type="checkbox"/> Aan <input type="checkbox"/> Uit
Seizoensgebonden temperatuurregeling	<input type="checkbox"/> ERS 1 <input type="checkbox"/> ERS 2 <input type="checkbox"/> Inlaatlucht	<input type="checkbox"/> ERS 1 <input type="checkbox"/> ERS 2 <input type="checkbox"/> Inlaatlucht
	<input checked="" type="checkbox"/> Uitlaatlucht <input type="checkbox"/> ORS <input type="checkbox"/> ORE	<input type="checkbox"/> Uitlaatlucht <input type="checkbox"/> ORS <input type="checkbox"/> ORE
Seizoensgebonden temperatuurregeling, ingeschakeld °C	0	
Seizoensgebonden temperatuurregeling, uitgeschakeld °C	20	
Instellingen		
ERS 1		
Uitlaatgerelateerde inlaatlucht-1 stap	2	
Uitlaatgerelateerde inlaatlucht-1 verschil K	3	
Uitlaatgerelateerde inlaatlucht-1 breekpunt °C	22	
Xzone, Uitlaatgerel. inlaatlucht-1 stap	2	
Xzone, Uitlaatgerel. inlaatlucht-1 verschil K	3	
Xzone, Uitlaatgerel. inlaatlucht-1 breekpunt °C	22	
ERS 2		
<i>Uitlaatluchttemperatuur</i>		
Uitlaatgerelateerde inlaatlucht-2 X1 °C	15	
Uitlaatgerelateerde inlaatlucht-2 X2 °C	20	
Uitlaatgerelateerde inlaatlucht-2 X3 °C	22	
Uitlaatgerelateerde inlaatlucht-2 X4 °C	22	
Xzone, Uitlaatgerelateerde inlaatlucht-2 X1 °C	15	
Xzone, Uitlaatgerelateerde inlaatlucht-2 X2 °C	20	
Xzone, Uitlaatgerelateerde inlaatlucht-2 X3 °C	22	
Xzone, Uitlaatgerelateerde inlaatlucht-2 X4 °C	22	
<i>Instelpunt inlaatluchttemperatuur</i>		
Uitlaatgerelateerde inlaatlucht-2 Y1 °C	20	
Uitlaatgerelateerde inlaatlucht-2 Y2 °C	18	
Uitlaatgerelateerde inlaatlucht-2 Y3 °C	14	
Uitlaatgerelateerde inlaatlucht-2 Y4 °C	12	
Xzone, Uitlaatgerelateerde inlaatlucht-2 Y1 °C	20	
Xzone, Uitlaatgerelateerde inlaatlucht-2 Y2 °C	18	
Xzone, Uitlaatgerelateerde inlaatlucht-2 Y3 °C	14	
Xzone, Uitlaatgerelateerde inlaatlucht-2 Y4 °C	12	
Inlaatluchtregeling		
Inlaatlucht (temp.instelpunt) °C	21	
Xzone, Inlaatlucht (temp.instelpunt) °C	21	
Uitlaatluchtregeling		
Uitlaatlucht (temp.instelpunt) °C	21	
Inlaatlucht, min. °C	16	
Inlaatlucht, max. °C	28	
Xzone, Uitlaatlucht (temp.instelpunt) °C	21	
Xzone, Inlaatlucht, min. °C	16	
Xzone, Inlaatlucht, max. °C	28	

Functie		Waarde fabrieksinstelling	Aangepaste waarde
ORS-regeling			
<i>Buitenluchttemperatuur</i>			
Buitengerelateerde inlaatlucht X1	°C	-20°C	
Buitengerelateerde inlaatlucht X2	°C	-10°C	
Buitengerelateerde inlaatlucht X3	°C	10°C	
Buitengerelateerde inlaatlucht X4	°C	20°C	
Xzone, Buitengerelateerde inlaatlucht X1	°C	-20°C	
Xzone, Buitengerelateerde inlaatlucht X2	°C	-10°C	
Xzone, Buitengerelateerde inlaatlucht X3	°C	10°C	
Xzone, Buitengerelateerde inlaatlucht X4	°C	20°C	
<i>Instelpunt inlaatluchttemperatuur</i>			
Buitengerelateerde inlaatlucht Y1	°C	21,5°C	
Buitengerelateerde inlaatlucht Y2	°C	21,5°C	
Buitengerelateerde inlaatlucht Y3	°C	21,5°C	
Buitengerelateerde inlaatlucht Y4	°C	21,5°C	
Xzone, Buitengerelateerde inlaatlucht Y1	°C	21,5°C	
Xzone, Buitengerelateerde inlaatlucht Y2	°C	21,5°C	
Xzone, Buitengerelateerde inlaatlucht Y3	°C	21,5°C	
Xzone, Buitengerelateerde inlaatlucht Y4	°C	21,5°C	
ORE-regeling			
Inlaatlucht, min.	°C	16°C	
Inlaatlucht, max.	°C	28°C	
<i>Buitenluchttemperatuur</i>			
Buitengerelateerde uitlaatlucht X1	°C	-20°C	
Buitengerelateerde uitlaatlucht X2	°C	-10°C	
Buitengerelateerde uitlaatlucht X3	°C	10°C	
Buitengerelateerde uitlaatlucht X4	°C	20°C	
Xzone, Buitengerelateerde uitlaatlucht X1	°C	-20°C	
Xzone, Buitengerelateerde uitlaatlucht X2	°C	-10°C	
Xzone, Buitengerelateerde uitlaatlucht X3	°C	10°C	
Xzone, Buitengerelateerde uitlaatlucht X4	°C	20°C	
<i>Instelpunt uitlaatluchttemperatuur</i>			
Buitengerelateerde uitlaatlucht Y1	°C	21,5°C	
Buitengerelateerde uitlaatlucht Y2	°C	21,5°C	
Buitengerelateerde uitlaatlucht Y3	°C	21,5°C	
Buitengerelateerde uitlaatlucht Y4	°C	21,5°C	
Xzone, Buitengerelateerde uitlaatlucht Y1	°C	21,5°C	
Xzone, Buitengerelateerde uitlaatlucht Y2	°C	21,5°C	
Xzone, Buitengerelateerde uitlaatlucht Y3	°C	21,5°C	
Xzone, Buitengerelateerde uitlaatlucht Y4	°C	21,5°C	
Eenheid voor temperatuur			
Eenheid		<input checked="" type="checkbox"/> °C <input type="checkbox"/> °F	<input type="checkbox"/> °C <input type="checkbox"/> °F
Verschuiving instelpunt			
Verschuiving instelpunt		<input type="checkbox"/> Aan <input checked="" type="checkbox"/> Uit	<input type="checkbox"/> Aan <input type="checkbox"/> Uit
Neutrale zone			
Inlaatlucht temperatuurreg.	K	0.5	
Uitlaatlucht temperatuurreg.	K	0.5	
Xzone, Neutrale zone inlaatlucht	K	0.5	
Xzone, Neutrale zone uitlaatlucht	K	0.5	
Externe temperatuursensoren			
Temperatuursensor uitlaatluchtkanaal		<input type="checkbox"/> Aan <input checked="" type="checkbox"/> Uit	<input type="checkbox"/> Aan <input type="checkbox"/> Uit
Ruimtesensor 1		<input type="checkbox"/> Aan <input checked="" type="checkbox"/> Uit	<input type="checkbox"/> Aan <input type="checkbox"/> Uit
Ruimtesensor 2		<input type="checkbox"/> Aan <input checked="" type="checkbox"/> Uit	<input type="checkbox"/> Aan <input type="checkbox"/> Uit
Ruimtesensor 3		<input type="checkbox"/> Aan <input checked="" type="checkbox"/> Uit	<input type="checkbox"/> Aan <input type="checkbox"/> Uit
Ruimtesensor 4		<input type="checkbox"/> Aan <input checked="" type="checkbox"/> Uit	<input type="checkbox"/> Aan <input type="checkbox"/> Uit

Functie	Waarde fabrieksinstelling	Aangepaste waarde
Externe temperatuursensoren		
Modus ruimtesensor	<input checked="" type="checkbox"/> Middel <input type="checkbox"/> Min. <input type="checkbox"/> Max.	<input type="checkbox"/> Middel <input type="checkbox"/> Min. <input type="checkbox"/> Max.
Communicatie ruimtetemp.	<input type="checkbox"/> Aan <input checked="" type="checkbox"/> Uit	<input type="checkbox"/> Aan <input type="checkbox"/> Uit
Ruimtetemp. voor alleen intermitt. nachtverw.	<input type="checkbox"/> Aan <input checked="" type="checkbox"/> Uit	<input type="checkbox"/> Aan <input type="checkbox"/> Uit
Ruimtetemp. voor alleen zomernachtkoeling	<input type="checkbox"/> Aan <input checked="" type="checkbox"/> Uit	<input type="checkbox"/> Aan <input type="checkbox"/> Uit
Buitenluchtsensor 1	<input type="checkbox"/> Aan <input checked="" type="checkbox"/> Uit	<input type="checkbox"/> Aan <input type="checkbox"/> Uit
Buitenluchtsensor 2	<input type="checkbox"/> Aan <input checked="" type="checkbox"/> Uit	<input type="checkbox"/> Aan <input type="checkbox"/> Uit
Buitenluchtsensor 3	<input type="checkbox"/> Aan <input checked="" type="checkbox"/> Uit	<input type="checkbox"/> Aan <input type="checkbox"/> Uit
Buitenluchtsensor 4	<input type="checkbox"/> Aan <input checked="" type="checkbox"/> Uit	<input type="checkbox"/> Aan <input type="checkbox"/> Uit
Modus buitenluchtsensor	<input checked="" type="checkbox"/> Middel <input type="checkbox"/> Min. <input type="checkbox"/> Max.	<input type="checkbox"/> Middel <input type="checkbox"/> Min. <input type="checkbox"/> Max.
Communicatie buitentemp.	<input type="checkbox"/> Aan <input checked="" type="checkbox"/> Uit	<input type="checkbox"/> Aan <input type="checkbox"/> Uit
Xzone ruimtesensor 1	<input type="checkbox"/> Aan <input checked="" type="checkbox"/> Uit	<input type="checkbox"/> Aan <input type="checkbox"/> Uit
Xzone ruimtesensor 2	<input type="checkbox"/> Aan <input checked="" type="checkbox"/> Uit	<input type="checkbox"/> Aan <input type="checkbox"/> Uit
Xzone ruimtesensor 3	<input type="checkbox"/> Aan <input checked="" type="checkbox"/> Uit	<input type="checkbox"/> Aan <input type="checkbox"/> Uit
Xzone ruimtesensor 4	<input type="checkbox"/> Aan <input checked="" type="checkbox"/> Uit	<input type="checkbox"/> Aan <input type="checkbox"/> Uit
Xzone, functie ruimtesensor	<input checked="" type="checkbox"/> Middel <input type="checkbox"/> Min. <input type="checkbox"/> Max.	<input type="checkbox"/> Middel <input type="checkbox"/> Min. <input type="checkbox"/> Max.
Xzone, communicatie ruimtetemp.	<input type="checkbox"/> Aan <input checked="" type="checkbox"/> Uit	<input type="checkbox"/> Aan <input type="checkbox"/> Uit
Regelsequentie		
Verwarmmodus	1	
Koelmodus	1	
Min. afvoerlucht		
Min. afvoerlucht	<input type="checkbox"/> Aan <input checked="" type="checkbox"/> Uit	<input type="checkbox"/> Aan <input type="checkbox"/> Uit
Min. afvoerluchttemperatuur °C	5.0	
Morning Boost		
Morning Boost	<input type="checkbox"/> Aan <input checked="" type="checkbox"/> Uit	<input type="checkbox"/> Aan <input type="checkbox"/> Uit
Starttijd uur:min.	00:00	
Inlaatlucht, instelpunt	50% van max. inl.lucht voor AHU of 100 Pa	
Heating boost		
Heating boost	<input type="checkbox"/> Aan <input checked="" type="checkbox"/> Uit	<input type="checkbox"/> Aan <input type="checkbox"/> Uit
Startgrens K	3	
Cooling boost		
Cooling boost	<input checked="" type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Comfort <input type="checkbox"/> Economy <input type="checkbox"/> Seq. <input type="checkbox"/> Comfort en Economy <input type="checkbox"/> Economy en sequentie <input type="checkbox"/> Sequence en Comfort <input type="checkbox"/> Comfort, Economy en Sequence	<input type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Comfort <input type="checkbox"/> Economy <input type="checkbox"/> Seq. <input type="checkbox"/> Comfort en Economy <input type="checkbox"/> Economy en sequentie <input type="checkbox"/> Sequence en Comfort <input type="checkbox"/> Comfort, Economy en Sequence
Startgrens (Comfort) K	3	
Intermitterend nachtverwarmen		
Intermitterend nachtverwarmen	<input type="checkbox"/> Aan <input checked="" type="checkbox"/> Uit	<input type="checkbox"/> Aan <input type="checkbox"/> Uit
Luchtre circulatie	<input checked="" type="checkbox"/> Aan <input type="checkbox"/> Uit	<input type="checkbox"/> Aan <input type="checkbox"/> Uit
Ruimtetemperatuur, start °C	16	
Ruimtetemperatuur, stop °C	18	
Inlaatluchttemperatuur, instelpunt °C	28	
Inlaatluchtdebiet, instelpunt	50% van max. inl.lucht voor AHU of 100 Pa	
Instelpunt, uitlaatluchtdebiet	50% van max. inl.lucht voor AHU of 100 Pa	

Functie	Waarde fabrieksinstelling	Aangepaste waarde
Zomernachtkoelen		
Zomernachtkoelen	<input type="checkbox"/> Aan <input checked="" type="checkbox"/> Uit	<input type="checkbox"/> Aan <input type="checkbox"/> Uit
Starttijd	uur:min. 23:00	
Stoptijd	uur:min. 06:00	
Start buitenlucht	°C 10	
Start uitlaatlucht	°C 22	
Stop uitlaatlucht	°C 16	
Inlaatlucht, instelpunt	°C 10	
Start, periode met stopgezette luchtbehandelingsunit	mm-dd 05-01	
Stop, periode met stopgezette luchtbehandelingsunit	mm-dd 10-01	
Inlaatlucht, instelpunt (debiet)	50% van max. luchtdebiet voor de AHU	
Inlaatlucht, instelpunt (druk)	100 Pa	
Instelpunt uitlaatlucht (debiet)	50% van max. luchtdebiet voor de AHU	
Instelpunt uitlaatlucht (druk)	100 Pa	
Omlaag bijstellen (luchtdebiet/druk)		
Omlaag bijstellen	<input checked="" type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Inlaatlucht <input type="checkbox"/> Inlaat- en uitlaatlucht	<input type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Inlaatlucht <input type="checkbox"/> Inlaat- en uitlaatlucht



Functie	Waarde fabrieksinstelling	Aangepaste waarde
Tijd en schema		
Schema-instellingen		
Vooraf ingestelde bedieningsstand	<input type="checkbox"/> Totale stop <input checked="" type="checkbox"/> Lage snelh. <input type="checkbox"/> Hoge snelh. <input type="checkbox"/> Normale stop <input type="checkbox"/> Verlengde normale stop	<input type="checkbox"/> Totale stop <input type="checkbox"/> Lage snelh. <input type="checkbox"/> Hoge snelh. <input type="checkbox"/> Normale stop <input type="checkbox"/> Verlengde normale stop
Effectieve periode	<input checked="" type="checkbox"/> Aan <input type="checkbox"/> Uit	<input type="checkbox"/> Aan <input type="checkbox"/> Uit
Startdatum	<input type="checkbox"/> Ingeschakeld <input checked="" type="checkbox"/> Inactief	<input type="checkbox"/> Ingeschakeld <input type="checkbox"/> Inactief
Startdatum J/M/D		
Stopdatum	<input type="checkbox"/> Ingeschakeld <input checked="" type="checkbox"/> Inactief	<input type="checkbox"/> Ingeschakeld <input type="checkbox"/> Inactief
Stopdatum J/M/D		
Stopdatum J/M/D		
Dagschema		
<i>Maandag</i>		
Tijd, Gebeurtenis 1 uur:min	00:00	
Gebeurtenis 1	<input checked="" type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Totale stop <input type="checkbox"/> Lage snelheid <input type="checkbox"/> Hoge snelheid <input type="checkbox"/> Normale stop <input type="checkbox"/> Verlengde normale stop	<input type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Totale stop <input type="checkbox"/> Lage snelheid <input type="checkbox"/> Hoge snelheid <input type="checkbox"/> Normale stop <input type="checkbox"/> Verlengde normale stop
Tijd, Gebeurtenis 2 uur:min	00:00	
Gebeurtenis 2	<input checked="" type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Totale stop <input type="checkbox"/> Lage snelheid <input type="checkbox"/> Hoge snelheid <input type="checkbox"/> Normale stop <input type="checkbox"/> Verlengde normale stop	<input type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Totale stop <input type="checkbox"/> Lage snelheid <input type="checkbox"/> Hoge snelheid <input type="checkbox"/> Normale stop <input type="checkbox"/> Verlengde normale stop
Tijd, Gebeurtenis 3 uur:min	00:00	
Gebeurtenis 3	<input checked="" type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Totale stop <input type="checkbox"/> Lage snelheid <input type="checkbox"/> Hoge snelheid <input type="checkbox"/> Normale stop <input type="checkbox"/> Verlengde normale stop	<input type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Totale stop <input type="checkbox"/> Lage snelheid <input type="checkbox"/> Hoge snelheid <input type="checkbox"/> Normale stop <input type="checkbox"/> Verlengde normale stop
Tijd, Gebeurtenis 4 uur:min	00:00	
Gebeurtenis 4	<input checked="" type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Totale stop <input type="checkbox"/> Lage snelheid <input type="checkbox"/> Hoge snelheid <input type="checkbox"/> Normale stop <input type="checkbox"/> Verlengde normale stop	<input type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Totale stop <input type="checkbox"/> Lage snelheid <input type="checkbox"/> Hoge snelheid <input type="checkbox"/> Normale stop <input type="checkbox"/> Verlengde normale stop
Tijd, Gebeurtenis 5 uur:min	00:00	
Gebeurtenis 5	<input checked="" type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Totale stop <input type="checkbox"/> Lage snelheid <input type="checkbox"/> Hoge snelheid <input type="checkbox"/> Normale stop <input type="checkbox"/> Verlengde normale stop	<input type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Totale stop <input type="checkbox"/> Lage snelheid <input type="checkbox"/> Hoge snelheid <input type="checkbox"/> Normale stop <input type="checkbox"/> Verlengde normale stop
Tijd, Gebeurtenis 6 uur:min	00:00	
Gebeurtenis 6	<input checked="" type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Totale stop <input type="checkbox"/> Lage snelheid <input type="checkbox"/> Hoge snelheid <input type="checkbox"/> Normale stop <input type="checkbox"/> Verlengde normale stop	<input type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Totale stop <input type="checkbox"/> Lage snelheid <input type="checkbox"/> Hoge snelheid <input type="checkbox"/> Normale stop <input type="checkbox"/> Verlengde normale stop

Functie	Waarde fabrieksinstelling	Aangepaste waarde
<i>Dinsdag</i>		
Tijd, Gebeurtenis 1 uur:min	00:00	
Gebeurtenis 1	<input checked="" type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Totale stop <input type="checkbox"/> Lage snelheid <input type="checkbox"/> Hoge snelheid <input type="checkbox"/> Normale stop <input type="checkbox"/> Verlengde normale stop	<input type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Totale stop <input type="checkbox"/> Lage snelheid <input type="checkbox"/> Hoge snelheid <input type="checkbox"/> Normale stop <input type="checkbox"/> Verlengde normale stop
Tijd, Gebeurtenis 2 uur:min	00:00	
Gebeurtenis 2	<input checked="" type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Totale stop <input type="checkbox"/> Lage snelheid <input type="checkbox"/> Hoge snelheid <input type="checkbox"/> Normale stop <input type="checkbox"/> Verlengde normale stop	<input type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Totale stop <input type="checkbox"/> Lage snelheid <input type="checkbox"/> Hoge snelheid <input type="checkbox"/> Normale stop <input type="checkbox"/> Verlengde normale stop
Tijd, Gebeurtenis 3 uur:min	00:00	
Gebeurtenis 3	<input checked="" type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Totale stop <input type="checkbox"/> Lage snelheid <input type="checkbox"/> Hoge snelheid <input type="checkbox"/> Normale stop <input type="checkbox"/> Verlengde normale stop	<input type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Totale stop <input type="checkbox"/> Lage snelheid <input type="checkbox"/> Hoge snelheid <input type="checkbox"/> Normale stop <input type="checkbox"/> Verlengde normale stop
Tijd, Gebeurtenis 4 uur:min	00:00	
Gebeurtenis 4	<input checked="" type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Totale stop <input type="checkbox"/> Lage snelheid <input type="checkbox"/> Hoge snelheid <input type="checkbox"/> Normale stop <input type="checkbox"/> Verlengde normale stop	<input type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Totale stop <input type="checkbox"/> Lage snelheid <input type="checkbox"/> Hoge snelheid <input type="checkbox"/> Normale stop <input type="checkbox"/> Verlengde normale stop
Tijd, Gebeurtenis 5 uur:min	00:00	
Gebeurtenis 5	<input checked="" type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Totale stop <input type="checkbox"/> Lage snelheid <input type="checkbox"/> Hoge snelheid <input type="checkbox"/> Normale stop <input type="checkbox"/> Verlengde normale stop	<input type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Totale stop <input type="checkbox"/> Lage snelheid <input type="checkbox"/> Hoge snelheid <input type="checkbox"/> Normale stop <input type="checkbox"/> Verlengde normale stop
Tijd, Gebeurtenis 6 uur:min	00:00	
Gebeurtenis 6	<input checked="" type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Totale stop <input type="checkbox"/> Lage snelheid <input type="checkbox"/> Hoge snelheid <input type="checkbox"/> Normale stop <input type="checkbox"/> Verlengde normale stop	<input type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Totale stop <input type="checkbox"/> Lage snelheid <input type="checkbox"/> Hoge snelheid <input type="checkbox"/> Normale stop <input type="checkbox"/> Verlengde normale stop
<i>Woensdag</i>		
Tijd, Gebeurtenis 1 uur:min	00:00	
Gebeurtenis 1	<input checked="" type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Totale stop <input type="checkbox"/> Lage snelheid <input type="checkbox"/> Hoge snelheid <input type="checkbox"/> Normale stop <input type="checkbox"/> Verlengde normale stop	<input type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Totale stop <input type="checkbox"/> Lage snelheid <input type="checkbox"/> Hoge snelheid <input type="checkbox"/> Normale stop <input type="checkbox"/> Verlengde normale stop
Tijd, Gebeurtenis 2 uur:min	00:00	
Gebeurtenis 2	<input checked="" type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Totale stop <input type="checkbox"/> Lage snelheid <input type="checkbox"/> Hoge snelheid <input type="checkbox"/> Normale stop <input type="checkbox"/> Verlengde normale stop	<input type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Totale stop <input type="checkbox"/> Lage snelheid <input type="checkbox"/> Hoge snelheid <input type="checkbox"/> Normale stop <input type="checkbox"/> Verlengde normale stop
Tijd, Gebeurtenis 3 uur:min	00:00	
Gebeurtenis 3	<input checked="" type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Totale stop <input type="checkbox"/> Lage snelheid <input type="checkbox"/> Hoge snelheid <input type="checkbox"/> Normale stop <input type="checkbox"/> Verlengde normale stop	<input type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Totale stop <input type="checkbox"/> Lage snelheid <input type="checkbox"/> Hoge snelheid <input type="checkbox"/> Normale stop <input type="checkbox"/> Verlengde normale stop
Tijd, Gebeurtenis 4 uur:min	00:00	
Gebeurtenis 4	<input checked="" type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Totale stop <input type="checkbox"/> Lage snelheid <input type="checkbox"/> Hoge snelheid <input type="checkbox"/> Normale stop <input type="checkbox"/> Verlengde normale stop	<input type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Totale stop <input type="checkbox"/> Lage snelheid <input type="checkbox"/> Hoge snelheid <input type="checkbox"/> Normale stop <input type="checkbox"/> Verlengde normale stop
Tijd, Gebeurtenis 5 uur:min	00:00	
Gebeurtenis 5	<input checked="" type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Totale stop <input type="checkbox"/> Lage snelheid <input type="checkbox"/> Hoge snelheid <input type="checkbox"/> Normale stop <input type="checkbox"/> Verlengde normale stop	<input type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Totale stop <input type="checkbox"/> Lage snelheid <input type="checkbox"/> Hoge snelheid <input type="checkbox"/> Normale stop <input type="checkbox"/> Verlengde normale stop
Tijd, Gebeurtenis 6 uur:min	00:00	
Gebeurtenis 6	<input checked="" type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Totale stop <input type="checkbox"/> Lage snelheid <input type="checkbox"/> Hoge snelheid <input type="checkbox"/> Normale stop <input type="checkbox"/> Verlengde normale stop	<input type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Totale stop <input type="checkbox"/> Lage snelheid <input type="checkbox"/> Hoge snelheid <input type="checkbox"/> Normale stop <input type="checkbox"/> Verlengde normale stop

Functie	Waarde fabrieksinstelling	Aangepaste waarde
<i>Donderdag</i>		
Tijd, Gebeurtenis 1 uur:min	00:00	
Gebeurtenis 1	<input checked="" type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Totale stop <input type="checkbox"/> Lage snelheid <input type="checkbox"/> Hoge snelheid <input type="checkbox"/> Normale stop <input type="checkbox"/> Verlengde normale stop	<input type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Totale stop <input type="checkbox"/> Lage snelheid <input type="checkbox"/> Hoge snelheid <input type="checkbox"/> Normale stop <input type="checkbox"/> Verlengde normale stop
Tijd, Gebeurtenis 2 uur:min	00:00	
Gebeurtenis 2	<input checked="" type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Totale stop <input type="checkbox"/> Lage snelheid <input type="checkbox"/> Hoge snelheid <input type="checkbox"/> Normale stop <input type="checkbox"/> Verlengde normale stop	<input type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Totale stop <input type="checkbox"/> Lage snelheid <input type="checkbox"/> Hoge snelheid <input type="checkbox"/> Normale stop <input type="checkbox"/> Verlengde normale stop
Tijd, Gebeurtenis 3 uur:min	00:00	
Gebeurtenis 3	<input checked="" type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Totale stop <input type="checkbox"/> Lage snelheid <input type="checkbox"/> Hoge snelheid <input type="checkbox"/> Normale stop <input type="checkbox"/> Verlengde normale stop	<input type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Totale stop <input type="checkbox"/> Lage snelheid <input type="checkbox"/> Hoge snelheid <input type="checkbox"/> Normale stop <input type="checkbox"/> Verlengde normale stop
Tijd, Gebeurtenis 4 uur:min	00:00	
Gebeurtenis 4	<input checked="" type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Totale stop <input type="checkbox"/> Lage snelheid <input type="checkbox"/> Hoge snelheid <input type="checkbox"/> Normale stop <input type="checkbox"/> Verlengde normale stop	<input type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Totale stop <input type="checkbox"/> Lage snelheid <input type="checkbox"/> Hoge snelheid <input type="checkbox"/> Normale stop <input type="checkbox"/> Verlengde normale stop
Tijd, Gebeurtenis 5 uur:min	00:00	
Gebeurtenis 5	<input checked="" type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Totale stop <input type="checkbox"/> Lage snelheid <input type="checkbox"/> Hoge snelheid <input type="checkbox"/> Normale stop <input type="checkbox"/> Verlengde normale stop	<input type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Totale stop <input type="checkbox"/> Lage snelheid <input type="checkbox"/> Hoge snelheid <input type="checkbox"/> Normale stop <input type="checkbox"/> Verlengde normale stop
Tijd, Gebeurtenis 6 uur:min	00:00	
Gebeurtenis 6	<input checked="" type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Totale stop <input type="checkbox"/> Lage snelheid <input type="checkbox"/> Hoge snelheid <input type="checkbox"/> Normale stop <input type="checkbox"/> Verlengde normale stop	<input type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Totale stop <input type="checkbox"/> Lage snelheid <input type="checkbox"/> Hoge snelheid <input type="checkbox"/> Normale stop <input type="checkbox"/> Verlengde normale stop
<i>Vrijdag</i>		
Tijd, Gebeurtenis 1 uur:min	00:00	
Gebeurtenis 1	<input checked="" type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Totale stop <input type="checkbox"/> Lage snelheid <input type="checkbox"/> Hoge snelheid <input type="checkbox"/> Normale stop <input type="checkbox"/> Verlengde normale stop	<input type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Totale stop <input type="checkbox"/> Lage snelheid <input type="checkbox"/> Hoge snelheid <input type="checkbox"/> Normale stop <input type="checkbox"/> Verlengde normale stop
Tijd, Gebeurtenis 2 uur:min	00:00	
Gebeurtenis 2	<input checked="" type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Totale stop <input type="checkbox"/> Lage snelheid <input type="checkbox"/> Hoge snelheid <input type="checkbox"/> Normale stop <input type="checkbox"/> Verlengde normale stop	<input type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Totale stop <input type="checkbox"/> Lage snelheid <input type="checkbox"/> Hoge snelheid <input type="checkbox"/> Normale stop <input type="checkbox"/> Verlengde normale stop
Tijd, Gebeurtenis 3 uur:min	00:00	
Gebeurtenis 3	<input checked="" type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Totale stop <input type="checkbox"/> Lage snelheid <input type="checkbox"/> Hoge snelheid <input type="checkbox"/> Normale stop <input type="checkbox"/> Verlengde normale stop	<input type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Totale stop <input type="checkbox"/> Lage snelheid <input type="checkbox"/> Hoge snelheid <input type="checkbox"/> Normale stop <input type="checkbox"/> Verlengde normale stop
Tijd, Gebeurtenis 4 uur:min	00:00	
Gebeurtenis 4	<input checked="" type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Totale stop <input type="checkbox"/> Lage snelheid <input type="checkbox"/> Hoge snelheid <input type="checkbox"/> Normale stop <input type="checkbox"/> Verlengde normale stop	<input type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Totale stop <input type="checkbox"/> Lage snelheid <input type="checkbox"/> Hoge snelheid <input type="checkbox"/> Normale stop <input type="checkbox"/> Verlengde normale stop
Tijd, Gebeurtenis 5 uur:min	00:00	
Gebeurtenis 5	<input checked="" type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Totale stop <input type="checkbox"/> Lage snelheid <input type="checkbox"/> Hoge snelheid <input type="checkbox"/> Normale stop <input type="checkbox"/> Verlengde normale stop	<input type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Totale stop <input type="checkbox"/> Lage snelheid <input type="checkbox"/> Hoge snelheid <input type="checkbox"/> Normale stop <input type="checkbox"/> Verlengde normale stop
Tijd, Gebeurtenis 6 uur:min	00:00	
Gebeurtenis 6	<input checked="" type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Totale stop <input type="checkbox"/> Lage snelheid <input type="checkbox"/> Hoge snelheid <input type="checkbox"/> Normale stop <input type="checkbox"/> Verlengde normale stop	<input type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Totale stop <input type="checkbox"/> Lage snelheid <input type="checkbox"/> Hoge snelheid <input type="checkbox"/> Normale stop <input type="checkbox"/> Verlengde normale stop

Functie	Waarde fabrieksinstelling	Aangepaste waarde
<i>Zaterdag</i>		
Tijd, Gebeurtenis 1 uur:min	00:00	
Gebeurtenis 1	<input checked="" type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Totale stop <input type="checkbox"/> Lage snelheid <input type="checkbox"/> Hoge snelheid <input type="checkbox"/> Normale stop <input type="checkbox"/> Verlengde normale stop	<input type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Totale stop <input type="checkbox"/> Lage snelheid <input type="checkbox"/> Hoge snelheid <input type="checkbox"/> Normale stop <input type="checkbox"/> Verlengde normale stop
Tijd, Gebeurtenis 2 uur:min	00:00	
Gebeurtenis 2	<input checked="" type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Totale stop <input type="checkbox"/> Lage snelheid <input type="checkbox"/> Hoge snelheid <input type="checkbox"/> Normale stop <input type="checkbox"/> Verlengde normale stop	<input type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Totale stop <input type="checkbox"/> Lage snelheid <input type="checkbox"/> Hoge snelheid <input type="checkbox"/> Normale stop <input type="checkbox"/> Verlengde normale stop
Tijd, Gebeurtenis 3 uur:min	00:00	
Gebeurtenis 3	<input checked="" type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Totale stop <input type="checkbox"/> Lage snelheid <input type="checkbox"/> Hoge snelheid <input type="checkbox"/> Normale stop <input type="checkbox"/> Verlengde normale stop	<input type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Totale stop <input type="checkbox"/> Lage snelheid <input type="checkbox"/> Hoge snelheid <input type="checkbox"/> Normale stop <input type="checkbox"/> Verlengde normale stop
Tijd, Gebeurtenis 4 uur:min	00:00	
Gebeurtenis 4	<input checked="" type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Totale stop <input type="checkbox"/> Lage snelheid <input type="checkbox"/> Hoge snelheid <input type="checkbox"/> Normale stop <input type="checkbox"/> Verlengde normale stop	<input type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Totale stop <input type="checkbox"/> Lage snelheid <input type="checkbox"/> Hoge snelheid <input type="checkbox"/> Normale stop <input type="checkbox"/> Verlengde normale stop
Tijd, Gebeurtenis 5 uur:min	00:00	
Gebeurtenis 5	<input checked="" type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Totale stop <input type="checkbox"/> Lage snelheid <input type="checkbox"/> Hoge snelheid <input type="checkbox"/> Normale stop <input type="checkbox"/> Verlengde normale stop	<input type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Totale stop <input type="checkbox"/> Lage snelheid <input type="checkbox"/> Hoge snelheid <input type="checkbox"/> Normale stop <input type="checkbox"/> Verlengde normale stop
Tijd, Gebeurtenis 6 uur:min	00:00	
Gebeurtenis 6	<input checked="" type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Totale stop <input type="checkbox"/> Lage snelheid <input type="checkbox"/> Hoge snelheid <input type="checkbox"/> Normale stop <input type="checkbox"/> Verlengde normale stop	<input type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Totale stop <input type="checkbox"/> Lage snelheid <input type="checkbox"/> Hoge snelheid <input type="checkbox"/> Normale stop <input type="checkbox"/> Verlengde normale stop
<i>Zondag</i>		
Tijd, Gebeurtenis 1 uur:min	00:00	
Gebeurtenis 1	<input checked="" type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Totale stop <input type="checkbox"/> Lage snelheid <input type="checkbox"/> Hoge snelheid <input type="checkbox"/> Normale stop <input type="checkbox"/> Verlengde normale stop	<input type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Totale stop <input type="checkbox"/> Lage snelheid <input type="checkbox"/> Hoge snelheid <input type="checkbox"/> Normale stop <input type="checkbox"/> Verlengde normale stop
Tijd, Gebeurtenis 2 uur:min	00:00	
Gebeurtenis 2	<input checked="" type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Totale stop <input type="checkbox"/> Lage snelheid <input type="checkbox"/> Hoge snelheid <input type="checkbox"/> Normale stop <input type="checkbox"/> Verlengde normale stop	<input type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Totale stop <input type="checkbox"/> Lage snelheid <input type="checkbox"/> Hoge snelheid <input type="checkbox"/> Normale stop <input type="checkbox"/> Verlengde normale stop
Tijd, Gebeurtenis 3 uur:min	00:00	
Gebeurtenis 3	<input checked="" type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Totale stop <input type="checkbox"/> Lage snelheid <input type="checkbox"/> Hoge snelheid <input type="checkbox"/> Normale stop <input type="checkbox"/> Verlengde normale stop	<input type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Totale stop <input type="checkbox"/> Lage snelheid <input type="checkbox"/> Hoge snelheid <input type="checkbox"/> Normale stop <input type="checkbox"/> Verlengde normale stop
Tijd, Gebeurtenis 4 uur:min	00:00	
Gebeurtenis 4	<input checked="" type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Totale stop <input type="checkbox"/> Lage snelheid <input type="checkbox"/> Hoge snelheid <input type="checkbox"/> Normale stop <input type="checkbox"/> Verlengde normale stop	<input type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Totale stop <input type="checkbox"/> Lage snelheid <input type="checkbox"/> Hoge snelheid <input type="checkbox"/> Normale stop <input type="checkbox"/> Verlengde normale stop
Tijd, Gebeurtenis 5 uur:min	00:00	
Gebeurtenis 5	<input checked="" type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Totale stop <input type="checkbox"/> Lage snelheid <input type="checkbox"/> Hoge snelheid <input type="checkbox"/> Normale stop <input type="checkbox"/> Verlengde normale stop	<input type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Totale stop <input type="checkbox"/> Lage snelheid <input type="checkbox"/> Hoge snelheid <input type="checkbox"/> Normale stop <input type="checkbox"/> Verlengde normale stop
Tijd, Gebeurtenis 6 uur:min	00:00	
Gebeurtenis 6	<input checked="" type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Totale stop <input type="checkbox"/> Lage snelheid <input type="checkbox"/> Hoge snelheid <input type="checkbox"/> Normale stop <input type="checkbox"/> Verlengde normale stop	<input type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Totale stop <input type="checkbox"/> Lage snelheid <input type="checkbox"/> Hoge snelheid <input type="checkbox"/> Normale stop <input type="checkbox"/> Verlengde normale stop

Functie	Waarde fabrieksinstelling	Aangepaste waarde
<i>Uz1</i>		
Tijd, Gebeurtenis 1 uur:min	00:00	
Gebeurtenis 1	<input checked="" type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Totale stop <input type="checkbox"/> Lage snelheid <input type="checkbox"/> Hoge snelheid <input type="checkbox"/> Normale stop <input type="checkbox"/> Verlengde normale stop	<input type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Totale stop <input type="checkbox"/> Lage snelheid <input type="checkbox"/> Hoge snelheid <input type="checkbox"/> Normale stop <input type="checkbox"/> Verlengde normale stop
Tijd, Gebeurtenis 2 uur:min	00:00	
Gebeurtenis 2	<input checked="" type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Totale stop <input type="checkbox"/> Lage snelheid <input type="checkbox"/> Hoge snelheid <input type="checkbox"/> Normale stop <input type="checkbox"/> Verlengde normale stop	<input type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Totale stop <input type="checkbox"/> Lage snelheid <input type="checkbox"/> Hoge snelheid <input type="checkbox"/> Normale stop <input type="checkbox"/> Verlengde normale stop
Tijd, Gebeurtenis 3 uur:min	00:00	
Gebeurtenis 3	<input checked="" type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Totale stop <input type="checkbox"/> Lage snelheid <input type="checkbox"/> Hoge snelheid <input type="checkbox"/> Normale stop <input type="checkbox"/> Verlengde normale stop	<input type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Totale stop <input type="checkbox"/> Lage snelheid <input type="checkbox"/> Hoge snelheid <input type="checkbox"/> Normale stop <input type="checkbox"/> Verlengde normale stop
Tijd, Gebeurtenis 4 uur:min	00:00	
Gebeurtenis 4	<input checked="" type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Totale stop <input type="checkbox"/> Lage snelheid <input type="checkbox"/> Hoge snelheid <input type="checkbox"/> Normale stop <input type="checkbox"/> Verlengde normale stop	<input type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Totale stop <input type="checkbox"/> Lage snelheid <input type="checkbox"/> Hoge snelheid <input type="checkbox"/> Normale stop <input type="checkbox"/> Verlengde normale stop
Tijd, Gebeurtenis 5 uur:min	00:00	
Gebeurtenis 5	<input checked="" type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Totale stop <input type="checkbox"/> Lage snelheid <input type="checkbox"/> Hoge snelheid <input type="checkbox"/> Normale stop <input type="checkbox"/> Verlengde normale stop	<input type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Totale stop <input type="checkbox"/> Lage snelheid <input type="checkbox"/> Hoge snelheid <input type="checkbox"/> Normale stop <input type="checkbox"/> Verlengde normale stop
Tijd, Gebeurtenis 6 uur:min	00:00	
Gebeurtenis 6	<input checked="" type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Totale stop <input type="checkbox"/> Lage snelheid <input type="checkbox"/> Hoge snelheid <input type="checkbox"/> Normale stop <input type="checkbox"/> Verlengde normale stop	<input type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Totale stop <input type="checkbox"/> Lage snelheid <input type="checkbox"/> Hoge snelheid <input type="checkbox"/> Normale stop <input type="checkbox"/> Verlengde normale stop
<i>Uz2</i>		
Tijd, Gebeurtenis 1 uur:min	00:00	
Gebeurtenis 1	<input checked="" type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Totale stop <input type="checkbox"/> Lage snelheid <input type="checkbox"/> Hoge snelheid <input type="checkbox"/> Normale stop <input type="checkbox"/> Verlengde normale stop	<input type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Totale stop <input type="checkbox"/> Lage snelheid <input type="checkbox"/> Hoge snelheid <input type="checkbox"/> Normale stop <input type="checkbox"/> Verlengde normale stop
Tijd, Gebeurtenis 2 uur:min	00:00	
Gebeurtenis 2	<input checked="" type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Totale stop <input type="checkbox"/> Lage snelheid <input type="checkbox"/> Hoge snelheid <input type="checkbox"/> Normale stop <input type="checkbox"/> Verlengde normale stop	<input type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Totale stop <input type="checkbox"/> Lage snelheid <input type="checkbox"/> Hoge snelheid <input type="checkbox"/> Normale stop <input type="checkbox"/> Verlengde normale stop
Tijd, Gebeurtenis 3 uur:min	00:00	
Gebeurtenis 3	<input checked="" type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Totale stop <input type="checkbox"/> Lage snelheid <input type="checkbox"/> Hoge snelheid <input type="checkbox"/> Normale stop <input type="checkbox"/> Verlengde normale stop	<input type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Totale stop <input type="checkbox"/> Lage snelheid <input type="checkbox"/> Hoge snelheid <input type="checkbox"/> Normale stop <input type="checkbox"/> Verlengde normale stop
Tijd, Gebeurtenis 4 uur:min	00:00	
Gebeurtenis 4	<input checked="" type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Totale stop <input type="checkbox"/> Lage snelheid <input type="checkbox"/> Hoge snelheid <input type="checkbox"/> Normale stop <input type="checkbox"/> Verlengde normale stop	<input type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Totale stop <input type="checkbox"/> Lage snelheid <input type="checkbox"/> Hoge snelheid <input type="checkbox"/> Normale stop <input type="checkbox"/> Verlengde normale stop
Tijd, Gebeurtenis 5 uur:min	00:00	
Gebeurtenis 5	<input checked="" type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Totale stop <input type="checkbox"/> Lage snelheid <input type="checkbox"/> Hoge snelheid <input type="checkbox"/> Normale stop <input type="checkbox"/> Verlengde normale stop	<input type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Totale stop <input type="checkbox"/> Lage snelheid <input type="checkbox"/> Hoge snelheid <input type="checkbox"/> Normale stop <input type="checkbox"/> Verlengde normale stop
Tijd, Gebeurtenis 6 uur:min	00:00	
Gebeurtenis 6	<input checked="" type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Totale stop <input type="checkbox"/> Lage snelheid <input type="checkbox"/> Hoge snelheid <input type="checkbox"/> Normale stop <input type="checkbox"/> Verlengde normale stop	<input type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Totale stop <input type="checkbox"/> Lage snelheid <input type="checkbox"/> Hoge snelheid <input type="checkbox"/> Normale stop <input type="checkbox"/> Verlengde normale stop

Functie	Waarde fabrieksinstelling	Aangepaste waarde
Uitzonderingschema		
<i>Uitzonderingschema 1 (Uz1)</i>		
Uitzonderingsmethode	<input checked="" type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Datum <input type="checkbox"/> Datumbereik <input type="checkbox"/> Dag van de week <input type="checkbox"/> Kalender 1 <input type="checkbox"/> Kalender 2	<input type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Datum <input type="checkbox"/> Datumbereik <input type="checkbox"/> Dag van de week <input type="checkbox"/> Kalender 1 <input type="checkbox"/> Kalender 2
<i>Datum</i>		
Startdatum J/M/D		
Start dag van de week	<input checked="" type="checkbox"/> Iedere dag <input type="checkbox"/> Maandag <input type="checkbox"/> Dinsdag <input type="checkbox"/> Woensdag <input type="checkbox"/> Donderdag <input type="checkbox"/> Vrijdag <input type="checkbox"/> Zaterdag <input type="checkbox"/> Zondag	<input type="checkbox"/> Iedere dag <input type="checkbox"/> Maandag <input type="checkbox"/> Dinsdag <input type="checkbox"/> Woensdag <input type="checkbox"/> Donderdag <input type="checkbox"/> Vrijdag <input type="checkbox"/> Zaterdag <input type="checkbox"/> Zondag
<i>Datumbereik</i>		
Startdatum J/M/D		
Start dag van de week	<input checked="" type="checkbox"/> Iedere dag <input type="checkbox"/> Maandag <input type="checkbox"/> Dinsdag <input type="checkbox"/> Woensdag <input type="checkbox"/> Donderdag <input type="checkbox"/> Vrijdag <input type="checkbox"/> Zaterdag <input type="checkbox"/> Zondag	<input type="checkbox"/> Iedere dag <input type="checkbox"/> Maandag <input type="checkbox"/> Dinsdag <input type="checkbox"/> Woensdag <input type="checkbox"/> Donderdag <input type="checkbox"/> Vrijdag <input type="checkbox"/> Zaterdag <input type="checkbox"/> Zondag
Stopdatum J/M/D		
Stop dag van de week	<input checked="" type="checkbox"/> Iedere dag <input type="checkbox"/> Maandag <input type="checkbox"/> Dinsdag <input type="checkbox"/> Woensdag <input type="checkbox"/> Donderdag <input type="checkbox"/> Vrijdag <input type="checkbox"/> Zaterdag <input type="checkbox"/> Zondag	<input type="checkbox"/> Iedere dag <input type="checkbox"/> Maandag <input type="checkbox"/> Dinsdag <input type="checkbox"/> Woensdag <input type="checkbox"/> Donderdag <input type="checkbox"/> Vrijdag <input type="checkbox"/> Zaterdag <input type="checkbox"/> Zondag
<i>Dag van de week</i>		
Startdatum		<input type="checkbox"/> Maand 1-12 <input type="checkbox"/> Oneven <input type="checkbox"/> Even <input type="checkbox"/> Iedere <input type="checkbox"/> Dag 1-7 <input type="checkbox"/> 8-14 <input type="checkbox"/> 15-21 <input type="checkbox"/> 22-28 <input type="checkbox"/> 29-31
Start dag van de week	<input checked="" type="checkbox"/> Iedere dag <input type="checkbox"/> Maandag <input type="checkbox"/> Dinsdag <input type="checkbox"/> Woensdag <input type="checkbox"/> Donderdag <input type="checkbox"/> Vrijdag <input type="checkbox"/> Zaterdag <input type="checkbox"/> Zondag	<input type="checkbox"/> Iedere dag <input type="checkbox"/> Maandag <input type="checkbox"/> Dinsdag <input type="checkbox"/> Woensdag <input type="checkbox"/> Donderdag <input type="checkbox"/> Vrijdag <input type="checkbox"/> Zaterdag <input type="checkbox"/> Zondag

Functie	Waarde fabrieksinstelling	Aangepaste waarde
Uitzonderingen- schema 2 (Uz2)		
Uitzonderingsmethode	<input checked="" type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Datum <input type="checkbox"/> Datumbereik <input type="checkbox"/> Dag van de week <input type="checkbox"/> Kalender 1 <input type="checkbox"/> Kalender 2	<input type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Datum <input type="checkbox"/> Datumbereik <input type="checkbox"/> Dag van de week <input type="checkbox"/> Kalender 1 <input type="checkbox"/> Kalender 2
<i>Datum</i>		
Startdatum	J/M/D	
Start dag van de week	<input checked="" type="checkbox"/> Iedere dag <input type="checkbox"/> Maandag <input type="checkbox"/> Dinsdag <input type="checkbox"/> Woensdag <input type="checkbox"/> Donderdag <input type="checkbox"/> Vrijdag <input type="checkbox"/> Zaterdag <input type="checkbox"/> Zondag	<input type="checkbox"/> Iedere dag <input type="checkbox"/> Maandag <input type="checkbox"/> Dinsdag <input type="checkbox"/> Woensdag <input type="checkbox"/> Donderdag <input type="checkbox"/> Vrijdag <input type="checkbox"/> Zaterdag <input type="checkbox"/> Zondag
<i>Datumbereik</i>		
Startdatum	J/M/D	
Start dag van de week	<input checked="" type="checkbox"/> Iedere dag <input type="checkbox"/> Maandag <input type="checkbox"/> Dinsdag <input type="checkbox"/> Woensdag <input type="checkbox"/> Donderdag <input type="checkbox"/> Vrijdag <input type="checkbox"/> Zaterdag <input type="checkbox"/> Zondag	<input type="checkbox"/> Iedere dag <input type="checkbox"/> Maandag <input type="checkbox"/> Dinsdag <input type="checkbox"/> Woensdag <input type="checkbox"/> Donderdag <input type="checkbox"/> Vrijdag <input type="checkbox"/> Zaterdag <input type="checkbox"/> Zondag
Stopdatum	J/M/D	
Stop dag van de week	<input checked="" type="checkbox"/> Iedere dag <input type="checkbox"/> Maandag <input type="checkbox"/> Dinsdag <input type="checkbox"/> Woensdag <input type="checkbox"/> Donderdag <input type="checkbox"/> Vrijdag <input type="checkbox"/> Zaterdag <input type="checkbox"/> Zondag	<input type="checkbox"/> Iedere dag <input type="checkbox"/> Maandag <input type="checkbox"/> Dinsdag <input type="checkbox"/> Woensdag <input type="checkbox"/> Donderdag <input type="checkbox"/> Vrijdag <input type="checkbox"/> Zaterdag <input type="checkbox"/> Zondag
<i>Dag van de week</i>		
Startdatum		<input type="checkbox"/> Mnd 1-12 <input type="checkbox"/> Oneven <input type="checkbox"/> Even <input type="checkbox"/> Iedere <input type="checkbox"/> Dag 1-7 <input type="checkbox"/> 8-14 <input type="checkbox"/> 15-21 <input type="checkbox"/> 22-28 <input type="checkbox"/> 29-31
Start dag van de week	<input checked="" type="checkbox"/> Iedere dag <input type="checkbox"/> Maandag <input type="checkbox"/> Dinsdag <input type="checkbox"/> Woensdag <input type="checkbox"/> Donderdag <input type="checkbox"/> Vrijdag <input type="checkbox"/> Zaterdag <input type="checkbox"/> Zondag	<input type="checkbox"/> Iedere dag <input type="checkbox"/> Maandag <input type="checkbox"/> Dinsdag <input type="checkbox"/> Woensdag <input type="checkbox"/> Donderdag <input type="checkbox"/> Vrijdag <input type="checkbox"/> Zaterdag <input type="checkbox"/> Zondag
Kalender 1		
Functie 1	<input checked="" type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Datum <input type="checkbox"/> Datumbereik <input type="checkbox"/> Dag van de week	<input type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Datum <input type="checkbox"/> Datumbereik <input type="checkbox"/> Dag van de week
<i>Datum</i>		
Startdatum	J/M/D	
Start dag van de week	<input checked="" type="checkbox"/> Iedere dag <input type="checkbox"/> Maandag <input type="checkbox"/> Dinsdag <input type="checkbox"/> Woensdag <input type="checkbox"/> Donderdag <input type="checkbox"/> Vrijdag <input type="checkbox"/> Zaterdag <input type="checkbox"/> Zondag	<input type="checkbox"/> Iedere dag <input type="checkbox"/> Maandag <input type="checkbox"/> Dinsdag <input type="checkbox"/> Woensdag <input type="checkbox"/> Donderdag <input type="checkbox"/> Vrijdag <input type="checkbox"/> Zaterdag <input type="checkbox"/> Zondag
<i>Datumbereik</i>		
Startdatum	J/M/D	
Stopdatum	J/M/D	
<i>Dag van de week</i>		
Startdatum		<input type="checkbox"/> Mnd 1-12 <input type="checkbox"/> Oneven <input type="checkbox"/> Even <input type="checkbox"/> Iedere <input type="checkbox"/> Dag 1-7 <input type="checkbox"/> 8-14 <input type="checkbox"/> 15-21 <input type="checkbox"/> 22-28 <input type="checkbox"/> 29-31
Start dag van de week	<input checked="" type="checkbox"/> Iedere dag <input type="checkbox"/> Maandag <input type="checkbox"/> Dinsdag <input type="checkbox"/> Woensdag <input type="checkbox"/> Donderdag <input type="checkbox"/> Vrijdag <input type="checkbox"/> Zaterdag <input type="checkbox"/> Zondag	<input type="checkbox"/> Iedere dag <input type="checkbox"/> Maandag <input type="checkbox"/> Dinsdag <input type="checkbox"/> Woensdag <input type="checkbox"/> Donderdag <input type="checkbox"/> Vrijdag <input type="checkbox"/> Zaterdag <input type="checkbox"/> Zondag

Functie	Waarde fabrieksinstelling	Aangepaste waarde
Functie 2	<input checked="" type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Datum <input type="checkbox"/> Datumbereik <input type="checkbox"/> Dag van de week	<input type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Datum <input type="checkbox"/> Datumbereik <input type="checkbox"/> Dag van de week
<i>Datum</i>		
Startdatum J/M/D		
Start dag van de week	<input checked="" type="checkbox"/> Iedere dag <input type="checkbox"/> Maandag <input type="checkbox"/> Dinsdag <input type="checkbox"/> Woensdag <input type="checkbox"/> Donderdag <input type="checkbox"/> Vrijdag <input type="checkbox"/> Zaterdag <input type="checkbox"/> Zondag	<input type="checkbox"/> Iedere dag <input type="checkbox"/> Maandag <input type="checkbox"/> Dinsdag <input type="checkbox"/> Woensdag <input type="checkbox"/> Donderdag <input type="checkbox"/> Vrijdag <input type="checkbox"/> Zaterdag <input type="checkbox"/> Zondag
<i>Datumbereik</i>		
Startdatum J/M/D		
Stopdatum J/M/D		
<i>Dag van de week</i>		
Startdatum		<input type="checkbox"/> Mnd 1-12 <input type="checkbox"/> Oneven <input type="checkbox"/> Even <input type="checkbox"/> Iedere <input type="checkbox"/> Dag 1-7 <input type="checkbox"/> 8-14 <input type="checkbox"/> 15-21 <input type="checkbox"/> 22-28 <input type="checkbox"/> 29-31
Start dag van de week	<input checked="" type="checkbox"/> Iedere dag <input type="checkbox"/> Maandag <input type="checkbox"/> Dinsdag <input type="checkbox"/> Woensdag <input type="checkbox"/> Donderdag <input type="checkbox"/> Vrijdag <input type="checkbox"/> Zaterdag <input type="checkbox"/> Zondag	<input type="checkbox"/> Iedere dag <input type="checkbox"/> Maandag <input type="checkbox"/> Dinsdag <input type="checkbox"/> Woensdag <input type="checkbox"/> Donderdag <input type="checkbox"/> Vrijdag <input type="checkbox"/> Zaterdag <input type="checkbox"/> Zondag
Functie 3	<input checked="" type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Datum <input type="checkbox"/> Datumbereik <input type="checkbox"/> Dag van de week	<input type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Datum <input type="checkbox"/> Datumbereik <input type="checkbox"/> Dag van de week
<i>Datum</i>		
Startdatum J/M/D		
Start dag van de week	<input checked="" type="checkbox"/> Iedere dag <input type="checkbox"/> Maandag <input type="checkbox"/> Dinsdag <input type="checkbox"/> Woensdag <input type="checkbox"/> Donderdag <input type="checkbox"/> Vrijdag <input type="checkbox"/> Zaterdag <input type="checkbox"/> Zondag	<input type="checkbox"/> Iedere dag <input type="checkbox"/> Maandag <input type="checkbox"/> Dinsdag <input type="checkbox"/> Woensdag <input type="checkbox"/> Donderdag <input type="checkbox"/> Vrijdag <input type="checkbox"/> Zaterdag <input type="checkbox"/> Zondag
<i>Datumbereik</i>		
Startdatum J/M/D		
Stopdatum J/M/D		
<i>Dag van de week</i>		
Startdatum		<input type="checkbox"/> Mnd 1-12 <input type="checkbox"/> Oneven <input type="checkbox"/> Even <input type="checkbox"/> Iedere <input type="checkbox"/> Dag 1-7 <input type="checkbox"/> 8-14 <input type="checkbox"/> 15-21 <input type="checkbox"/> 22-28 <input type="checkbox"/> 29-31
Start dag van de week	<input checked="" type="checkbox"/> Iedere dag <input type="checkbox"/> Maandag <input type="checkbox"/> Dinsdag <input type="checkbox"/> Woensdag <input type="checkbox"/> Donderdag <input type="checkbox"/> Vrijdag <input type="checkbox"/> Zaterdag <input type="checkbox"/> Zondag	<input type="checkbox"/> Iedere dag <input type="checkbox"/> Maandag <input type="checkbox"/> Dinsdag <input type="checkbox"/> Woensdag <input type="checkbox"/> Donderdag <input type="checkbox"/> Vrijdag <input type="checkbox"/> Zaterdag <input type="checkbox"/> Zondag

Functie	Waarde fabrieksinstelling	Aangepaste waarde
Functie 4	<input checked="" type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Datum <input type="checkbox"/> Datumbereik <input type="checkbox"/> Dag van de week	<input type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Datum <input type="checkbox"/> Datumbereik <input type="checkbox"/> Dag van de week
<i>Datum</i>		
Startdatum J/M/D		
Start dag van de week	<input checked="" type="checkbox"/> Iedere dag <input type="checkbox"/> Maandag <input type="checkbox"/> Dinsdag <input type="checkbox"/> Woensdag <input type="checkbox"/> Donderdag <input type="checkbox"/> Vrijdag <input type="checkbox"/> Zaterdag <input type="checkbox"/> Zondag	<input type="checkbox"/> Iedere dag <input type="checkbox"/> Maandag <input type="checkbox"/> Dinsdag <input type="checkbox"/> Woensdag <input type="checkbox"/> Donderdag <input type="checkbox"/> Vrijdag <input type="checkbox"/> Zaterdag <input type="checkbox"/> Zondag
<i>Datumbereik</i>		
Startdatum J/M/D		
Stopdatum J/M/D		
<i>Dag van de week</i>		
Startdatum		<input type="checkbox"/> Mnd 1-12 <input type="checkbox"/> Oneven <input type="checkbox"/> Even <input type="checkbox"/> Iedere <input type="checkbox"/> Dag 1-7 <input type="checkbox"/> 8-14 <input type="checkbox"/> 15-21 <input type="checkbox"/> 22-28 <input type="checkbox"/> 29-31
Start dag van de week	<input checked="" type="checkbox"/> Iedere dag <input type="checkbox"/> Maandag <input type="checkbox"/> Dinsdag <input type="checkbox"/> Woensdag <input type="checkbox"/> Donderdag <input type="checkbox"/> Vrijdag <input type="checkbox"/> Zaterdag <input type="checkbox"/> Zondag	<input type="checkbox"/> Iedere dag <input type="checkbox"/> Maandag <input type="checkbox"/> Dinsdag <input type="checkbox"/> Woensdag <input type="checkbox"/> Donderdag <input type="checkbox"/> Vrijdag <input type="checkbox"/> Zaterdag <input type="checkbox"/> Zondag
Functie 5	<input checked="" type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Datum <input type="checkbox"/> Datumbereik <input type="checkbox"/> Dag van de week	<input type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Datum <input type="checkbox"/> Datumbereik <input type="checkbox"/> Dag van de week
<i>Datum</i>		
Startdatum J/M/D		
Start dag van de week	<input checked="" type="checkbox"/> Iedere dag <input type="checkbox"/> Maandag <input type="checkbox"/> Dinsdag <input type="checkbox"/> Woensdag <input type="checkbox"/> Donderdag <input type="checkbox"/> Vrijdag <input type="checkbox"/> Zaterdag <input type="checkbox"/> Zondag	<input type="checkbox"/> Iedere dag <input type="checkbox"/> Maandag <input type="checkbox"/> Dinsdag <input type="checkbox"/> Woensdag <input type="checkbox"/> Donderdag <input type="checkbox"/> Vrijdag <input type="checkbox"/> Zaterdag <input type="checkbox"/> Zondag
<i>Datumbereik</i>		
Startdatum J/M/D		
Stopdatum J/M/D		
<i>Dag van de week</i>		
Startdatum		<input type="checkbox"/> Mnd 1-12 <input type="checkbox"/> Oneven <input type="checkbox"/> Even <input type="checkbox"/> Iedere <input type="checkbox"/> Dag 1-7 <input type="checkbox"/> 8-14 <input type="checkbox"/> 15-21 <input type="checkbox"/> 22-28 <input type="checkbox"/> 29-31
Start dag van de week	<input checked="" type="checkbox"/> Iedere dag <input type="checkbox"/> Maandag <input type="checkbox"/> Dinsdag <input type="checkbox"/> Woensdag <input type="checkbox"/> Donderdag <input type="checkbox"/> Vrijdag <input type="checkbox"/> Zaterdag <input type="checkbox"/> Zondag	<input type="checkbox"/> Iedere dag <input type="checkbox"/> Maandag <input type="checkbox"/> Dinsdag <input type="checkbox"/> Woensdag <input type="checkbox"/> Donderdag <input type="checkbox"/> Vrijdag <input type="checkbox"/> Zaterdag <input type="checkbox"/> Zondag

Functie	Waarde fabrieksinstelling	Aangepaste waarde
Functie 6	<input checked="" type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Datum <input type="checkbox"/> Datumbereik <input type="checkbox"/> Dag van de week	<input type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Datum <input type="checkbox"/> Datumbereik <input type="checkbox"/> Dag van de week
<i>Datum</i>		
Startdatum J/M/D		
Start dag van de week	<input checked="" type="checkbox"/> Iedere dag <input type="checkbox"/> Maandag <input type="checkbox"/> Dinsdag <input type="checkbox"/> Woensdag <input type="checkbox"/> Donderdag <input type="checkbox"/> Vrijdag <input type="checkbox"/> Zaterdag <input type="checkbox"/> Zondag	<input type="checkbox"/> Iedere dag <input type="checkbox"/> Maandag <input type="checkbox"/> Dinsdag <input type="checkbox"/> Woensdag <input type="checkbox"/> Donderdag <input type="checkbox"/> Vrijdag <input type="checkbox"/> Zaterdag <input type="checkbox"/> Zondag
<i>Datumbereik</i>		
Startdatum J/M/D		
Stopdatum J/M/D		
<i>Dag van de week</i>		
Startdatum		<input type="checkbox"/> Mnd 1-12 <input type="checkbox"/> Oneven <input type="checkbox"/> Even <input type="checkbox"/> Iedere <input type="checkbox"/> Dag 1-7 <input type="checkbox"/> 8-14 <input type="checkbox"/> 15-21 <input type="checkbox"/> 22-28 <input type="checkbox"/> 29-31
Start dag van de week	<input checked="" type="checkbox"/> Iedere dag <input type="checkbox"/> Maandag <input type="checkbox"/> Dinsdag <input type="checkbox"/> Woensdag <input type="checkbox"/> Donderdag <input type="checkbox"/> Vrijdag <input type="checkbox"/> Zaterdag <input type="checkbox"/> Zondag	<input type="checkbox"/> Iedere dag <input type="checkbox"/> Maandag <input type="checkbox"/> Dinsdag <input type="checkbox"/> Woensdag <input type="checkbox"/> Donderdag <input type="checkbox"/> Vrijdag <input type="checkbox"/> Zaterdag <input type="checkbox"/> Zondag
Functie 7	<input checked="" type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Datum <input type="checkbox"/> Datumbereik <input type="checkbox"/> Dag van de week	<input type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Datum <input type="checkbox"/> Datumbereik <input type="checkbox"/> Dag van de week
<i>Datum</i>		
Startdatum J/M/D		
Start dag van de week	<input checked="" type="checkbox"/> Iedere dag <input type="checkbox"/> Maandag <input type="checkbox"/> Dinsdag <input type="checkbox"/> Woensdag <input type="checkbox"/> Donderdag <input type="checkbox"/> Vrijdag <input type="checkbox"/> Zaterdag <input type="checkbox"/> Zondag	<input type="checkbox"/> Iedere dag <input type="checkbox"/> Maandag <input type="checkbox"/> Dinsdag <input type="checkbox"/> Woensdag <input type="checkbox"/> Donderdag <input type="checkbox"/> Vrijdag <input type="checkbox"/> Zaterdag <input type="checkbox"/> Zondag
<i>Datumbereik</i>		
Startdatum J/M/D		
Stopdatum J/M/D		
<i>Dag van de week</i>		
Startdatum		<input type="checkbox"/> Mnd 1-12 <input type="checkbox"/> Oneven <input type="checkbox"/> Even <input type="checkbox"/> Iedere <input type="checkbox"/> Dag 1-7 <input type="checkbox"/> 8-14 <input type="checkbox"/> 15-21 <input type="checkbox"/> 22-28 <input type="checkbox"/> 29-31
Start dag van de week	<input checked="" type="checkbox"/> Iedere dag <input type="checkbox"/> Maandag <input type="checkbox"/> Dinsdag <input type="checkbox"/> Woensdag <input type="checkbox"/> Donderdag <input type="checkbox"/> Vrijdag <input type="checkbox"/> Zaterdag <input type="checkbox"/> Zondag	<input type="checkbox"/> Iedere dag <input type="checkbox"/> Maandag <input type="checkbox"/> Dinsdag <input type="checkbox"/> Woensdag <input type="checkbox"/> Donderdag <input type="checkbox"/> Vrijdag <input type="checkbox"/> Zaterdag <input type="checkbox"/> Zondag

Functie	Waarde fabrieksinstelling	Aangepaste waarde
Functie 8	<input checked="" type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Datum <input type="checkbox"/> Datumbereik <input type="checkbox"/> Dag van de week	<input type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Datum <input type="checkbox"/> Datumbereik <input type="checkbox"/> Dag van de week
<i>Datum</i>		
Startdatum J/M/D		
Start dag van de week	<input checked="" type="checkbox"/> Iedere dag <input type="checkbox"/> Maandag <input type="checkbox"/> Dinsdag <input type="checkbox"/> Woensdag <input type="checkbox"/> Donderdag <input type="checkbox"/> Vrijdag <input type="checkbox"/> Zaterdag <input type="checkbox"/> Zondag	<input type="checkbox"/> Iedere dag <input type="checkbox"/> Maandag <input type="checkbox"/> Dinsdag <input type="checkbox"/> Woensdag <input type="checkbox"/> Donderdag <input type="checkbox"/> Vrijdag <input type="checkbox"/> Zaterdag <input type="checkbox"/> Zondag
<i>Datumbereik</i>		
Startdatum J/M/D		
Stopdatum J/M/D		
<i>Dag van de week</i>		
Startdatum		<input type="checkbox"/> Mnd 1-12 <input type="checkbox"/> Oneven <input type="checkbox"/> Even <input type="checkbox"/> Iedere <input type="checkbox"/> Dag 1-7 <input type="checkbox"/> 8-14 <input type="checkbox"/> 15-21 <input type="checkbox"/> 22-28 <input type="checkbox"/> 29-31
Start dag van de week	<input checked="" type="checkbox"/> Iedere dag <input type="checkbox"/> Maandag <input type="checkbox"/> Dinsdag <input type="checkbox"/> Woensdag <input type="checkbox"/> Donderdag <input type="checkbox"/> Vrijdag <input type="checkbox"/> Zaterdag <input type="checkbox"/> Zondag	<input type="checkbox"/> Iedere dag <input type="checkbox"/> Maandag <input type="checkbox"/> Dinsdag <input type="checkbox"/> Woensdag <input type="checkbox"/> Donderdag <input type="checkbox"/> Vrijdag <input type="checkbox"/> Zaterdag <input type="checkbox"/> Zondag
Functie 9	<input checked="" type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Datum <input type="checkbox"/> Datumbereik <input type="checkbox"/> Dag van de week	<input type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Datum <input type="checkbox"/> Datumbereik <input type="checkbox"/> Dag van de week
<i>Datum</i>		
Startdatum J/M/D		
Start dag van de week	<input checked="" type="checkbox"/> Iedere dag <input type="checkbox"/> Maandag <input type="checkbox"/> Dinsdag <input type="checkbox"/> Woensdag <input type="checkbox"/> Donderdag <input type="checkbox"/> Vrijdag <input type="checkbox"/> Zaterdag <input type="checkbox"/> Zondag	<input type="checkbox"/> Iedere dag <input type="checkbox"/> Maandag <input type="checkbox"/> Dinsdag <input type="checkbox"/> Woensdag <input type="checkbox"/> Donderdag <input type="checkbox"/> Vrijdag <input type="checkbox"/> Zaterdag <input type="checkbox"/> Zondag
<i>Datumbereik</i>		
Startdatum J/M/D		
Stopdatum J/M/D		
<i>Dag van de week</i>		
Startdatum		<input type="checkbox"/> Mnd 1-12 <input type="checkbox"/> Oneven <input type="checkbox"/> Even <input type="checkbox"/> Iedere <input type="checkbox"/> Dag 1-7 <input type="checkbox"/> 8-14 <input type="checkbox"/> 15-21 <input type="checkbox"/> 22-28 <input type="checkbox"/> 29-31
Start dag van de week	<input checked="" type="checkbox"/> Iedere dag <input type="checkbox"/> Maandag <input type="checkbox"/> Dinsdag <input type="checkbox"/> Woensdag <input type="checkbox"/> Donderdag <input type="checkbox"/> Vrijdag <input type="checkbox"/> Zaterdag <input type="checkbox"/> Zondag	<input type="checkbox"/> Iedere dag <input type="checkbox"/> Maandag <input type="checkbox"/> Dinsdag <input type="checkbox"/> Woensdag <input type="checkbox"/> Donderdag <input type="checkbox"/> Vrijdag <input type="checkbox"/> Zaterdag <input type="checkbox"/> Zondag

Functie	Waarde fabrieksinstelling	Aangepaste waarde
Functie 10	<input checked="" type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Datum <input type="checkbox"/> Datumbereik <input type="checkbox"/> Dag van de week	<input type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Datum <input type="checkbox"/> Datumbereik <input type="checkbox"/> Dag van de week
<i>Datum</i>		
Startdatum J/M/D		
Start dag van de week	<input checked="" type="checkbox"/> Iedere dag <input type="checkbox"/> Maandag <input type="checkbox"/> Dinsdag <input type="checkbox"/> Woensdag <input type="checkbox"/> Donderdag <input type="checkbox"/> Vrijdag <input type="checkbox"/> Zaterdag <input type="checkbox"/> Zondag	<input type="checkbox"/> Iedere dag <input type="checkbox"/> Maandag <input type="checkbox"/> Dinsdag <input type="checkbox"/> Woensdag <input type="checkbox"/> Donderdag <input type="checkbox"/> Vrijdag <input type="checkbox"/> Zaterdag <input type="checkbox"/> Zondag
<i>Datumbereik</i>		
Startdatum J/M/D		
Stopdatum J/M/D		
<i>Dag van de week</i>		
Startdatum		<input type="checkbox"/> Mnd 1-12 <input type="checkbox"/> Oneven <input type="checkbox"/> Even <input type="checkbox"/> Iedere <input type="checkbox"/> Dag 1-7 <input type="checkbox"/> 8-14 <input type="checkbox"/> 15-21 <input type="checkbox"/> 22-28 <input type="checkbox"/> 29-31
Start dag van de week	<input checked="" type="checkbox"/> Iedere dag <input type="checkbox"/> Maandag <input type="checkbox"/> Dinsdag <input type="checkbox"/> Woensdag <input type="checkbox"/> Donderdag <input type="checkbox"/> Vrijdag <input type="checkbox"/> Zaterdag <input type="checkbox"/> Zondag	<input type="checkbox"/> Iedere dag <input type="checkbox"/> Maandag <input type="checkbox"/> Dinsdag <input type="checkbox"/> Woensdag <input type="checkbox"/> Donderdag <input type="checkbox"/> Vrijdag <input type="checkbox"/> Zaterdag <input type="checkbox"/> Zondag
Kalender 2		
Functie 1	<input checked="" type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Datum <input type="checkbox"/> Datumbereik <input type="checkbox"/> Dag van de week	<input type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Datum <input type="checkbox"/> Datumbereik <input type="checkbox"/> Dag van de week
<i>Datum</i>		
Startdatum J/M/D		
Start dag van de week	<input checked="" type="checkbox"/> Iedere dag <input type="checkbox"/> Maandag <input type="checkbox"/> Dinsdag <input type="checkbox"/> Woensdag <input type="checkbox"/> Donderdag <input type="checkbox"/> Vrijdag <input type="checkbox"/> Zaterdag <input type="checkbox"/> Zondag	<input type="checkbox"/> Iedere dag <input type="checkbox"/> Maandag <input type="checkbox"/> Dinsdag <input type="checkbox"/> Woensdag <input type="checkbox"/> Donderdag <input type="checkbox"/> Vrijdag <input type="checkbox"/> Zaterdag <input type="checkbox"/> Zondag
<i>Datumbereik</i>		
Startdatum J/M/D		
Stopdatum J/M/D		
<i>Dag van de week</i>		
Startdatum		<input type="checkbox"/> Mnd 1-12 <input type="checkbox"/> Oneven <input type="checkbox"/> Even <input type="checkbox"/> Iedere <input type="checkbox"/> Dag 1-7 <input type="checkbox"/> 8-14 <input type="checkbox"/> 15-21 <input type="checkbox"/> 22-28 <input type="checkbox"/> 29-31
Start dag van de week	<input checked="" type="checkbox"/> Iedere dag <input type="checkbox"/> Maandag <input type="checkbox"/> Dinsdag <input type="checkbox"/> Woensdag <input type="checkbox"/> Donderdag <input type="checkbox"/> Vrijdag <input type="checkbox"/> Zaterdag <input type="checkbox"/> Zondag	<input type="checkbox"/> Iedere dag <input type="checkbox"/> Maandag <input type="checkbox"/> Dinsdag <input type="checkbox"/> Woensdag <input type="checkbox"/> Donderdag <input type="checkbox"/> Vrijdag <input type="checkbox"/> Zaterdag <input type="checkbox"/> Zondag

Functie	Waarde fabrieksinstelling	Aangepaste waarde
Functie 2	<input checked="" type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Datum <input type="checkbox"/> Datumbereik <input type="checkbox"/> Dag van de week	<input type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Datum <input type="checkbox"/> Datumbereik <input type="checkbox"/> Dag van de week
<i>Datum</i>		
Startdatum J/M/D		
Start dag van de week	<input checked="" type="checkbox"/> Iedere dag <input type="checkbox"/> Maandag <input type="checkbox"/> Dinsdag <input type="checkbox"/> Woensdag <input type="checkbox"/> Donderdag <input type="checkbox"/> Vrijdag <input type="checkbox"/> Zaterdag <input type="checkbox"/> Zondag	<input type="checkbox"/> Iedere dag <input type="checkbox"/> Maandag <input type="checkbox"/> Dinsdag <input type="checkbox"/> Woensdag <input type="checkbox"/> Donderdag <input type="checkbox"/> Vrijdag <input type="checkbox"/> Zaterdag <input type="checkbox"/> Zondag
<i>Datumbereik</i>		
Startdatum J/M/D		
Stopdatum J/M/D		
<i>Dag van de week</i>		
Startdatum		<input type="checkbox"/> Mnd 1-12 <input type="checkbox"/> Oneven <input type="checkbox"/> Even <input type="checkbox"/> Iedere <input type="checkbox"/> Dag 1-7 <input type="checkbox"/> 8-14 <input type="checkbox"/> 15-21 <input type="checkbox"/> 22-28 <input type="checkbox"/> 29-31
Start dag van de week	<input checked="" type="checkbox"/> Iedere dag <input type="checkbox"/> Maandag <input type="checkbox"/> Dinsdag <input type="checkbox"/> Woensdag <input type="checkbox"/> Donderdag <input type="checkbox"/> Vrijdag <input type="checkbox"/> Zaterdag <input type="checkbox"/> Zondag	<input type="checkbox"/> Iedere dag <input type="checkbox"/> Maandag <input type="checkbox"/> Dinsdag <input type="checkbox"/> Woensdag <input type="checkbox"/> Donderdag <input type="checkbox"/> Vrijdag <input type="checkbox"/> Zaterdag <input type="checkbox"/> Zondag
Functie 3	<input checked="" type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Datum <input type="checkbox"/> Datumbereik <input type="checkbox"/> Dag van de week	<input type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Datum <input type="checkbox"/> Datumbereik <input type="checkbox"/> Dag van de week
<i>Datum</i>		
Startdatum J/M/D		
Start dag van de week	<input checked="" type="checkbox"/> Iedere dag <input type="checkbox"/> Maandag <input type="checkbox"/> Dinsdag <input type="checkbox"/> Woensdag <input type="checkbox"/> Donderdag <input type="checkbox"/> Vrijdag <input type="checkbox"/> Zaterdag <input type="checkbox"/> Zondag	<input type="checkbox"/> Iedere dag <input type="checkbox"/> Maandag <input type="checkbox"/> Dinsdag <input type="checkbox"/> Woensdag <input type="checkbox"/> Donderdag <input type="checkbox"/> Vrijdag <input type="checkbox"/> Zaterdag <input type="checkbox"/> Zondag
<i>Datumbereik</i>		
Startdatum J/M/D		
Stopdatum J/M/D		
<i>Dag van de week</i>		
Startdatum		<input type="checkbox"/> Mnd 1-12 <input type="checkbox"/> Oneven <input type="checkbox"/> Even <input type="checkbox"/> Iedere <input type="checkbox"/> Dag 1-7 <input type="checkbox"/> 8-14 <input type="checkbox"/> 15-21 <input type="checkbox"/> 22-28 <input type="checkbox"/> 29-31
Start dag van de week	<input checked="" type="checkbox"/> Iedere dag <input type="checkbox"/> Maandag <input type="checkbox"/> Dinsdag <input type="checkbox"/> Woensdag <input type="checkbox"/> Donderdag <input type="checkbox"/> Vrijdag <input type="checkbox"/> Zaterdag <input type="checkbox"/> Zondag	<input type="checkbox"/> Iedere dag <input type="checkbox"/> Maandag <input type="checkbox"/> Dinsdag <input type="checkbox"/> Woensdag <input type="checkbox"/> Donderdag <input type="checkbox"/> Vrijdag <input type="checkbox"/> Zaterdag <input type="checkbox"/> Zondag

Funcctie	Waarde fabrieksinstelling	Aangepaste waarde
Funcctie 4	<input checked="" type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Datum <input type="checkbox"/> Datumbereik <input type="checkbox"/> Dag van de week	<input type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Datum <input type="checkbox"/> Datumbereik <input type="checkbox"/> Dag van de week
<i>Datum</i>		
Startdatum J/M/D		
Start dag van de week	<input checked="" type="checkbox"/> Iedere dag <input type="checkbox"/> Maandag <input type="checkbox"/> Dinsdag <input type="checkbox"/> Woensdag <input type="checkbox"/> Donderdag <input type="checkbox"/> Vrijdag <input type="checkbox"/> Zaterdag <input type="checkbox"/> Zondag	<input type="checkbox"/> Iedere dag <input type="checkbox"/> Maandag <input type="checkbox"/> Dinsdag <input type="checkbox"/> Woensdag <input type="checkbox"/> Donderdag <input type="checkbox"/> Vrijdag <input type="checkbox"/> Zaterdag <input type="checkbox"/> Zondag
<i>Datumbereik</i>		
Startdatum J/M/D		
Stopdatum J/M/D		
<i>Dag van de week</i>		
Startdatum		<input type="checkbox"/> Mnd 1-12 <input type="checkbox"/> Oneven <input type="checkbox"/> Even <input type="checkbox"/> Iedere <input type="checkbox"/> Dag 1-7 <input type="checkbox"/> 8-14 <input type="checkbox"/> 15-21 <input type="checkbox"/> 22-28 <input type="checkbox"/> 29-31
Start dag van de week	<input checked="" type="checkbox"/> Iedere dag <input type="checkbox"/> Maandag <input type="checkbox"/> Dinsdag <input type="checkbox"/> Woensdag <input type="checkbox"/> Donderdag <input type="checkbox"/> Vrijdag <input type="checkbox"/> Zaterdag <input type="checkbox"/> Zondag	<input type="checkbox"/> Iedere dag <input type="checkbox"/> Maandag <input type="checkbox"/> Dinsdag <input type="checkbox"/> Woensdag <input type="checkbox"/> Donderdag <input type="checkbox"/> Vrijdag <input type="checkbox"/> Zaterdag <input type="checkbox"/> Zondag
Funcctie 5	<input checked="" type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Datum <input type="checkbox"/> Datumbereik <input type="checkbox"/> Dag van de week	<input type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Datum <input type="checkbox"/> Datumbereik <input type="checkbox"/> Dag van de week
<i>Datum</i>		
Startdatum J/M/D		
Start dag van de week	<input checked="" type="checkbox"/> Iedere dag <input type="checkbox"/> Maandag <input type="checkbox"/> Dinsdag <input type="checkbox"/> Woensdag <input type="checkbox"/> Donderdag <input type="checkbox"/> Vrijdag <input type="checkbox"/> Zaterdag <input type="checkbox"/> Zondag	<input type="checkbox"/> Iedere dag <input type="checkbox"/> Maandag <input type="checkbox"/> Dinsdag <input type="checkbox"/> Woensdag <input type="checkbox"/> Donderdag <input type="checkbox"/> Vrijdag <input type="checkbox"/> Zaterdag <input type="checkbox"/> Zondag
<i>Datumbereik</i>		
Startdatum J/M/D		
Stopdatum J/M/D		
<i>Dag van de week</i>		
Startdatum		<input type="checkbox"/> Mnd 1-12 <input type="checkbox"/> Oneven <input type="checkbox"/> Even <input type="checkbox"/> Iedere <input type="checkbox"/> Dag 1-7 <input type="checkbox"/> 8-14 <input type="checkbox"/> 15-21 <input type="checkbox"/> 22-28 <input type="checkbox"/> 29-31
Start dag van de week	<input checked="" type="checkbox"/> Iedere dag <input type="checkbox"/> Maandag <input type="checkbox"/> Dinsdag <input type="checkbox"/> Woensdag <input type="checkbox"/> Donderdag <input type="checkbox"/> Vrijdag <input type="checkbox"/> Zaterdag <input type="checkbox"/> Zondag	<input type="checkbox"/> Iedere dag <input type="checkbox"/> Maandag <input type="checkbox"/> Dinsdag <input type="checkbox"/> Woensdag <input type="checkbox"/> Donderdag <input type="checkbox"/> Vrijdag <input type="checkbox"/> Zaterdag <input type="checkbox"/> Zondag

Functie	Waarde fabrieksinstelling	Aangepaste waarde
Functie 6	<input checked="" type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Datum <input type="checkbox"/> Datumbereik <input type="checkbox"/> Dag van de week	<input type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Datum <input type="checkbox"/> Datumbereik <input type="checkbox"/> Dag van de week
<i>Datum</i>		
Startdatum J/M/D		
Start dag van de week	<input checked="" type="checkbox"/> Iedere dag <input type="checkbox"/> Maandag <input type="checkbox"/> Dinsdag <input type="checkbox"/> Woensdag <input type="checkbox"/> Donderdag <input type="checkbox"/> Vrijdag <input type="checkbox"/> Zaterdag <input type="checkbox"/> Zondag	<input type="checkbox"/> Iedere dag <input type="checkbox"/> Maandag <input type="checkbox"/> Dinsdag <input type="checkbox"/> Woensdag <input type="checkbox"/> Donderdag <input type="checkbox"/> Vrijdag <input type="checkbox"/> Zaterdag <input type="checkbox"/> Zondag
<i>Datumbereik</i>		
Startdatum J/M/D		
Stopdatum J/M/D		
<i>Dag van de week</i>		
Startdatum		<input type="checkbox"/> Mnd 1-12 <input type="checkbox"/> Oneven <input type="checkbox"/> Even <input type="checkbox"/> Iedere <input type="checkbox"/> Dag 1-7 <input type="checkbox"/> 8-14 <input type="checkbox"/> 15-21 <input type="checkbox"/> 22-28 <input type="checkbox"/> 29-31
Start dag van de week	<input checked="" type="checkbox"/> Iedere dag <input type="checkbox"/> Maandag <input type="checkbox"/> Dinsdag <input type="checkbox"/> Woensdag <input type="checkbox"/> Donderdag <input type="checkbox"/> Vrijdag <input type="checkbox"/> Zaterdag <input type="checkbox"/> Zondag	<input type="checkbox"/> Iedere dag <input type="checkbox"/> Maandag <input type="checkbox"/> Dinsdag <input type="checkbox"/> Woensdag <input type="checkbox"/> Donderdag <input type="checkbox"/> Vrijdag <input type="checkbox"/> Zaterdag <input type="checkbox"/> Zondag
Functie 7	<input checked="" type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Datum <input type="checkbox"/> Datumbereik <input type="checkbox"/> Dag van de week	<input type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Datum <input type="checkbox"/> Datumbereik <input type="checkbox"/> Dag van de week
<i>Datum</i>		
Startdatum J/M/D		
Start dag van de week	<input checked="" type="checkbox"/> Iedere dag <input type="checkbox"/> Maandag <input type="checkbox"/> Dinsdag <input type="checkbox"/> Woensdag <input type="checkbox"/> Donderdag <input type="checkbox"/> Vrijdag <input type="checkbox"/> Zaterdag <input type="checkbox"/> Zondag	<input type="checkbox"/> Iedere dag <input type="checkbox"/> Maandag <input type="checkbox"/> Dinsdag <input type="checkbox"/> Woensdag <input type="checkbox"/> Donderdag <input type="checkbox"/> Vrijdag <input type="checkbox"/> Zaterdag <input type="checkbox"/> Zondag
<i>Datumbereik</i>		
Startdatum J/M/D		
Stopdatum J/M/D		
<i>Dag van de week</i>		
Startdatum		<input type="checkbox"/> Mnd 1-12 <input type="checkbox"/> Oneven <input type="checkbox"/> Even <input type="checkbox"/> Iedere <input type="checkbox"/> Dag 1-7 <input type="checkbox"/> 8-14 <input type="checkbox"/> 15-21 <input type="checkbox"/> 22-28 <input type="checkbox"/> 29-31
Start dag van de week	<input checked="" type="checkbox"/> Iedere dag <input type="checkbox"/> Maandag <input type="checkbox"/> Dinsdag <input type="checkbox"/> Woensdag <input type="checkbox"/> Donderdag <input type="checkbox"/> Vrijdag <input type="checkbox"/> Zaterdag <input type="checkbox"/> Zondag	<input type="checkbox"/> Iedere dag <input type="checkbox"/> Maandag <input type="checkbox"/> Dinsdag <input type="checkbox"/> Woensdag <input type="checkbox"/> Donderdag <input type="checkbox"/> Vrijdag <input type="checkbox"/> Zaterdag <input type="checkbox"/> Zondag

Functie	Waarde fabrieksinstelling	Aangepaste waarde
Functie 8	<input checked="" type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Datum <input type="checkbox"/> Datumbereik <input type="checkbox"/> Dag van de week	<input type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Datum <input type="checkbox"/> Datumbereik <input type="checkbox"/> Dag van de week
<i>Datum</i>		
Startdatum J/M/D		
Start dag van de week	<input checked="" type="checkbox"/> Iedere dag <input type="checkbox"/> Maandag <input type="checkbox"/> Dinsdag <input type="checkbox"/> Woensdag <input type="checkbox"/> Donderdag <input type="checkbox"/> Vrijdag <input type="checkbox"/> Zaterdag <input type="checkbox"/> Zondag	<input type="checkbox"/> Iedere dag <input type="checkbox"/> Maandag <input type="checkbox"/> Dinsdag <input type="checkbox"/> Woensdag <input type="checkbox"/> Donderdag <input type="checkbox"/> Vrijdag <input type="checkbox"/> Zaterdag <input type="checkbox"/> Zondag
<i>Datumbereik</i>		
Startdatum J/M/D		
Stopdatum J/M/D		
<i>Dag van de week</i>		
Startdatum		<input type="checkbox"/> Mnd 1-12 <input type="checkbox"/> Oneven <input type="checkbox"/> Even <input type="checkbox"/> Iedere <input type="checkbox"/> Dag 1-7 <input type="checkbox"/> 8-14 <input type="checkbox"/> 15-21 <input type="checkbox"/> 22-28 <input type="checkbox"/> 29-31
Start dag van de week	<input checked="" type="checkbox"/> Iedere dag <input type="checkbox"/> Maandag <input type="checkbox"/> Dinsdag <input type="checkbox"/> Woensdag <input type="checkbox"/> Donderdag <input type="checkbox"/> Vrijdag <input type="checkbox"/> Zaterdag <input type="checkbox"/> Zondag	<input type="checkbox"/> Iedere dag <input type="checkbox"/> Maandag <input type="checkbox"/> Dinsdag <input type="checkbox"/> Woensdag <input type="checkbox"/> Donderdag <input type="checkbox"/> Vrijdag <input type="checkbox"/> Zaterdag <input type="checkbox"/> Zondag
Functie 9	<input checked="" type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Datum <input type="checkbox"/> Datumbereik <input type="checkbox"/> Dag van de week	<input type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Datum <input type="checkbox"/> Datumbereik <input type="checkbox"/> Dag van de week
<i>Datum</i>		
Startdatum J/M/D		
Start dag van de week	<input checked="" type="checkbox"/> Iedere dag <input type="checkbox"/> Maandag <input type="checkbox"/> Dinsdag <input type="checkbox"/> Woensdag <input type="checkbox"/> Donderdag <input type="checkbox"/> Vrijdag <input type="checkbox"/> Zaterdag <input type="checkbox"/> Zondag	<input type="checkbox"/> Iedere dag <input type="checkbox"/> Maandag <input type="checkbox"/> Dinsdag <input type="checkbox"/> Woensdag <input type="checkbox"/> Donderdag <input type="checkbox"/> Vrijdag <input type="checkbox"/> Zaterdag <input type="checkbox"/> Zondag
<i>Datumbereik</i>		
Startdatum J/M/D		
Stopdatum J/M/D		
<i>Dag van de week</i>		
Startdatum		<input type="checkbox"/> Mnd 1-12 <input type="checkbox"/> Oneven <input type="checkbox"/> Even <input type="checkbox"/> Iedere <input type="checkbox"/> Dag 1-7 <input type="checkbox"/> 8-14 <input type="checkbox"/> 15-21 <input type="checkbox"/> 22-28 <input type="checkbox"/> 29-31
Start dag van de week	<input checked="" type="checkbox"/> Iedere dag <input type="checkbox"/> Maandag <input type="checkbox"/> Dinsdag <input type="checkbox"/> Woensdag <input type="checkbox"/> Donderdag <input type="checkbox"/> Vrijdag <input type="checkbox"/> Zaterdag <input type="checkbox"/> Zondag	<input type="checkbox"/> Iedere dag <input type="checkbox"/> Maandag <input type="checkbox"/> Dinsdag <input type="checkbox"/> Woensdag <input type="checkbox"/> Donderdag <input type="checkbox"/> Vrijdag <input type="checkbox"/> Zaterdag <input type="checkbox"/> Zondag

Functie	Waarde fabrieksinstelling	Aangepaste waarde
Functie 10	<input checked="" type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Datum <input type="checkbox"/> Datumbereik <input type="checkbox"/> Dag van de week	<input type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Datum <input type="checkbox"/> Datumbereik <input type="checkbox"/> Dag van de week
<i>Datum</i>		
Startdatum J/M/D		
Start dag van de week	<input checked="" type="checkbox"/> Iedere dag <input type="checkbox"/> Maandag <input type="checkbox"/> Dinsdag <input type="checkbox"/> Woensdag <input type="checkbox"/> Donderdag <input type="checkbox"/> Vrijdag <input type="checkbox"/> Zaterdag <input type="checkbox"/> Zondag	<input type="checkbox"/> Iedere dag <input type="checkbox"/> Maandag <input type="checkbox"/> Dinsdag <input type="checkbox"/> Woensdag <input type="checkbox"/> Donderdag <input type="checkbox"/> Vrijdag <input type="checkbox"/> Zaterdag <input type="checkbox"/> Zondag
<i>Datumbereik</i>		
Startdatum J/M/D		
Stopdatum J/M/D		
<i>Dag van de week</i>		
Startdatum		<input type="checkbox"/> Mnd 1-12 <input type="checkbox"/> Oneven <input type="checkbox"/> Even <input type="checkbox"/> Iedere <input type="checkbox"/> Dag 1-7 <input type="checkbox"/> 8-14 <input type="checkbox"/> 15-21 <input type="checkbox"/> 22-28 <input type="checkbox"/> 29-31
Start dag van de week	<input checked="" type="checkbox"/> Iedere dag <input type="checkbox"/> Maandag <input type="checkbox"/> Dinsdag <input type="checkbox"/> Woensdag <input type="checkbox"/> Donderdag <input type="checkbox"/> Vrijdag <input type="checkbox"/> Zaterdag <input type="checkbox"/> Zondag	<input type="checkbox"/> Iedere dag <input type="checkbox"/> Maandag <input type="checkbox"/> Dinsdag <input type="checkbox"/> Woensdag <input type="checkbox"/> Donderdag <input type="checkbox"/> Vrijdag <input type="checkbox"/> Zaterdag <input type="checkbox"/> Zondag
Verlengd bedrijf		
Externe lage snelheid uur:min	00:00	
Externe hoge snelheid uur:min	00:00	



Functie	Waarde fabrieksinstelling	Aangepaste waarde
Filters		
Voorfilter	<input checked="" type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Inlaatlucht <input type="checkbox"/> Uitlaatlucht <input type="checkbox"/> Inlaat- en uitlaatlucht	<input type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Inlaatlucht <input type="checkbox"/> Uitlaatlucht <input type="checkbox"/> Inlaat- en uitlaatlucht
AHU-filter (GOLD SD)	<input checked="" type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Inlaatlucht <input type="checkbox"/> Uitlaatlucht <input type="checkbox"/> Inlaat- en uitlaatlucht	<input type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Inlaatlucht <input type="checkbox"/> Uitlaatlucht <input type="checkbox"/> Inlaat- en uitlaatlucht
Eindfilter	<input type="checkbox"/> Aan <input checked="" type="checkbox"/> Uit	<input type="checkbox"/> Aan <input type="checkbox"/> Uit
<i>Alarmgrenzen</i>		
Voorfilter inlaatlucht Pa	100	
Voorfilter uitlaatlucht Pa	100	
AHU-filter inlaatlucht Pa	100	
AHU-filter uitlaatlucht Pa	100	
Eindfilter inlaatlucht Pa	100	



Functie	Waarde fabrieksinstelling	Aangepaste waarde
Taal		
Taal	Engels	



Functie	Waarde fabrieksinstelling	Aangepaste waarde
Alarminstellingen		
Brandalarmen		
Intern brandalarm	<input type="checkbox"/> Aan <input checked="" type="checkbox"/> Uit	<input type="checkbox"/> Aan <input type="checkbox"/> Uit
Alarmgrens, toevoerluchttemperatuur °C	70	
Alarmgrens, uitlaatluchttemperatuur °C	45	
Reset intern brandalarm	<input checked="" type="checkbox"/> Handmatig <input type="checkbox"/> Auto	<input type="checkbox"/> Handmatig <input type="checkbox"/> Auto
Intern brandalarm na koelen	<input type="checkbox"/> Actief <input checked="" type="checkbox"/> Inactief	<input type="checkbox"/> Actief <input type="checkbox"/> Inactief
Reset extern brandalarm 1	<input checked="" type="checkbox"/> Handmatig <input type="checkbox"/> Auto	<input type="checkbox"/> Handmatig <input type="checkbox"/> Auto
Extern brandalarm 1 na koelen	<input type="checkbox"/> Actief <input checked="" type="checkbox"/> Inactief	<input type="checkbox"/> Actief <input type="checkbox"/> Inactief
Reset extern brandalarm 2	<input checked="" type="checkbox"/> Handmatig <input type="checkbox"/> Auto	<input type="checkbox"/> Handmatig <input type="checkbox"/> Auto
Extern brandalarm 2 na koelen	<input type="checkbox"/> Actief <input checked="" type="checkbox"/> Inactief	<input type="checkbox"/> Actief <input type="checkbox"/> Inactief
Ventilatorbedrijf bij een intern brandalarm	<input checked="" type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Inlaatlucht <input type="checkbox"/> Uitlaatlucht <input type="checkbox"/> Inlaat- en uitlaatlucht	<input type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Inlaatlucht <input type="checkbox"/> Uitlaatlucht <input type="checkbox"/> Inlaat- en uitlaatlucht
Inlaatluchtvent. bij een int. brandalarm %	100	
Uitlaatluchtvent. bij een int. brandalarm %	100	
Ventilatorbedrijf bij extern brandalarm 1	<input checked="" type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Inlaatlucht <input type="checkbox"/> Uitlaatlucht <input type="checkbox"/> Inlaat- en uitlaatlucht	<input type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Inlaatlucht <input type="checkbox"/> Uitlaatlucht <input type="checkbox"/> Inlaat- en uitlaatlucht
Inlaatluchtvent. bij ext. brandalarm 1 %	100	
Uitlaatluchtvent. bij ext. brandalarm 1 %	100	
Ventilatorbedrijf bij extern brandalarm 2	<input checked="" type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Inlaatlucht <input type="checkbox"/> Uitlaatlucht <input type="checkbox"/> Inlaat- en uitlaatlucht	<input type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Inlaatlucht <input type="checkbox"/> Uitlaatlucht <input type="checkbox"/> Inlaat- en uitlaatlucht
Inlaatluchtvent. bij ext. brandalarm 2 %	100	
Uitlaatluchtvent. bij ext. brandalarm 2 %	100	
Volgorde van prioriteit	<input checked="" type="checkbox"/> Ext. brandal. 1 <input type="checkbox"/> Ext. brandalarm 2 <input type="checkbox"/> Int. brandal. <input type="checkbox"/> Automatisch	<input type="checkbox"/> Ext. brandal. 1 <input type="checkbox"/> Ext. brandalarm 2 <input type="checkbox"/> Int. brandal. <input type="checkbox"/> Automatisch
Brandbypass in stroomdiagram	<input type="checkbox"/> Aan <input checked="" type="checkbox"/> Uit	<input type="checkbox"/> Aan <input type="checkbox"/> Uit
Externe alarmen		
Reset extern alarm 1	<input type="checkbox"/> Handmatig <input checked="" type="checkbox"/> Auto	<input type="checkbox"/> Handmatig <input type="checkbox"/> Auto
Extern alarm 1 na koelen	<input type="checkbox"/> Actief <input checked="" type="checkbox"/> Inactief	<input type="checkbox"/> Actief <input type="checkbox"/> Inactief
Ingang extern alarm 1	<input checked="" type="checkbox"/> Gesl. circuit <input type="checkbox"/> Open circuit	<input type="checkbox"/> Gesl. circuit <input type="checkbox"/> Open circuit
Vertraging extern alarm 1 s	10	
Reset extern alarm 2	<input type="checkbox"/> Handmatig <input checked="" type="checkbox"/> Auto	<input type="checkbox"/> Handmatig <input type="checkbox"/> Auto
Extern alarm 2 na koelen	<input type="checkbox"/> Actief <input checked="" type="checkbox"/> Inactief	<input type="checkbox"/> Actief <input type="checkbox"/> Inactief
Ingang extern alarm 2	<input checked="" type="checkbox"/> Gesl. circuit <input type="checkbox"/> Open circuit	<input type="checkbox"/> Gesl. circuit <input type="checkbox"/> Open circuit
Vertraging, extern alarm 2 s	10	
Temperatuurbeveiliging		
Temperatuurbeveiliging	<input type="checkbox"/> Aan <input checked="" type="checkbox"/> Uit	<input type="checkbox"/> Aan <input type="checkbox"/> Uit
Alarmvertraging s	30	
Alarmgrens °C	7	
Temperatuuralarmgrenzen		
Voorverwarmen onder instelpunt K	5.0	
Inlaatlucht onder instelpunt K	5.0	
Inlaatlucht boven instelpunt K	7.0	
Uitlaatlucht onder alarmgrens °C	12.0	
Stopgrens buitentemperatuur °C	5.0	
Serviceperiode		
Serviceperiode Ma.	12	
Alarmprioriteit		
<i>Zie alarmlijst</i>		



Functie	Waarde fabrieksinstelling	Aangepaste waarde
Log		
Periode logbestand	<input checked="" type="checkbox"/> Aan <input type="checkbox"/> Uit	<input type="checkbox"/> Aan <input type="checkbox"/> Uit
Logzender actief	<input type="checkbox"/> Aan <input checked="" type="checkbox"/> Uit	<input type="checkbox"/> Aan <input type="checkbox"/> Uit
Live modus	<input checked="" type="checkbox"/> E-mail <input type="checkbox"/> FTP <input type="checkbox"/> E-mail en FTP	<input type="checkbox"/> E-mail <input type="checkbox"/> FTP <input type="checkbox"/> E-mail en FTP



Functie	Waarde fabrieksinstelling	Aangepaste waarde
Luchtbehandelingsunit		
Type luchtbehandelingsunit	Geleverd type luchtbehandelingsunit, m.u.v. de GOLD SD uitlaatluchtbehandelingsunit	<input type="checkbox"/> GOLD RX <input type="checkbox"/> GOLD PX <input type="checkbox"/> GOLD CX <input type="checkbox"/> GOLD SD Inlaatlucht <input type="checkbox"/> GOLD SD Uitlaatlucht <input type="checkbox"/> GOLD SD Inlaatlucht+CX <input type="checkbox"/> GOLD SD Inlaatlucht <input type="checkbox"/> GOLD SD Inlaatlucht + Uitlaatlucht+CX
<i>GOLD RXIPX/CX</i>		
Naam		
Ventilatoropstelling 1	<input checked="" type="checkbox"/> Uitlaatlucht <input type="checkbox"/> Inlaatlucht	<input type="checkbox"/> Uitlaatlucht <input type="checkbox"/> Inlaatlucht
Stroomdiagram, positie inlaatlucht-ventilator	<input type="checkbox"/> Boven <input checked="" type="checkbox"/> Onder	<input type="checkbox"/> Boven <input type="checkbox"/> Onder
<i>GOLD SD</i>		
Naam		
Stroomdiagram, ventilatoropstelling	<input type="checkbox"/> Boven <input checked="" type="checkbox"/> Onder	<input type="checkbox"/> Boven <input type="checkbox"/> Onder
<i>VOC/CO₂-sensor</i>		
VOC-sensor, bedrijfsstand	<input checked="" type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Alleen controle	<input type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Alleen controle
	<input type="checkbox"/> Controle en regeling	<input type="checkbox"/> Controle en regeling
CO ₂ -eenheid	<input checked="" type="checkbox"/> % <input type="checkbox"/> ppm	<input type="checkbox"/> % <input type="checkbox"/> ppm
Stroomdiagram, opstelling VOC-sensor	<input checked="" type="checkbox"/> Inlaatlucht <input type="checkbox"/> Uitlaatlucht	<input type="checkbox"/> Inlaatlucht <input type="checkbox"/> Uitlaatlucht



Functie	Waarde fabrieksinstelling	Aangepaste waarde
Verwarmen		
Voorverwarmen		
Voorverwarmen	<input type="checkbox"/> Aan <input checked="" type="checkbox"/> Uit	<input type="checkbox"/> Aan <input type="checkbox"/> Uit
Instelpunt voorverwarmen °C	5	
Buitenluchttemp.-gerelateerd		
Verschil, buitentemp. K	5	
Voorverwarming, minimum °C	-10	
Periodiek bedrijf pomp	<input checked="" type="checkbox"/> Aan <input type="checkbox"/> Uit	<input type="checkbox"/> Aan <input type="checkbox"/> Uit
Periodiek bedrijf klep	<input checked="" type="checkbox"/> Aan <input type="checkbox"/> Uit	<input type="checkbox"/> Aan <input type="checkbox"/> Uit
Interval periodiek bedrijf uur	24	
Periodieke bedrijfstijd min	3	
Alarmingang	<input checked="" type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Al. bij open contact <input type="checkbox"/> Al. bij gesloten contact <input type="checkbox"/> Werking schakelaar	<input type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Al. bij open contact <input type="checkbox"/> Al. bij gesloten contact <input type="checkbox"/> Werking schakelaar
Extra regelsequentie		
Extra regelsequentiestand 1	<input checked="" type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Verwarmen <input type="checkbox"/> Koelen <input type="checkbox"/> Verw. en koelen	<input type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Verwarmen <input type="checkbox"/> Koelen <input type="checkbox"/> Verw. en koelen
Uitgang omgekeerd 10-0 V	<input type="checkbox"/> Aan <input checked="" type="checkbox"/> Uit	<input type="checkbox"/> Aan <input type="checkbox"/> Uit
Recirculatieregeling	<input type="checkbox"/> Aan <input checked="" type="checkbox"/> Uit	<input type="checkbox"/> Aan <input type="checkbox"/> Uit
Signaal max. output %	100	
Periodiek bedrijf pomp	<input checked="" type="checkbox"/> Aan <input type="checkbox"/> Uit	<input type="checkbox"/> Aan <input type="checkbox"/> Uit
Periodiek bedrijf klep	<input checked="" type="checkbox"/> Aan <input type="checkbox"/> Uit	<input type="checkbox"/> Aan <input type="checkbox"/> Uit
Interval periodiek bedrijf uur	24	
Periodieke bedrijfstijd min	3	
Pompalarm	<input checked="" type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Al. bij open contact <input type="checkbox"/> Al. bij gesloten contact <input type="checkbox"/> Werking schakelaar	<input type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Al. bij open contact <input type="checkbox"/> Al. bij gesloten contact <input type="checkbox"/> Werking schakelaar
Functie, combi-batterij	<input type="checkbox"/> Aan <input checked="" type="checkbox"/> Uit	<input type="checkbox"/> Aan <input type="checkbox"/> Uit
Functie, temp.beveiliging, combi-batterij	<input type="checkbox"/> Aan <input checked="" type="checkbox"/> Uit	<input type="checkbox"/> Aan <input type="checkbox"/> Uit
Functie, ext. sign., combi-batt.	<input checked="" type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Digitale ingang <input type="checkbox"/> BMS	<input type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Digitale ingang <input type="checkbox"/> BMS
Indicatie, ext. sign., combi-batt.	<input checked="" type="checkbox"/> Verwarming <input type="checkbox"/> Koeling	<input type="checkbox"/> Verwarming <input type="checkbox"/> Koeling
Functie, dig. uitg., combi-batt.	<input type="checkbox"/> Aan <input checked="" type="checkbox"/> Uit	<input type="checkbox"/> Aan <input type="checkbox"/> Uit
Indicatie, dig. uitg., combi-batt.	<input checked="" type="checkbox"/> Verwarming <input type="checkbox"/> Koeling	<input type="checkbox"/> Verwarming <input type="checkbox"/> Koeling
Extra regelsequentiestand 2	<input checked="" type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Verwarmen <input type="checkbox"/> Koelen <input type="checkbox"/> Verw. en koelen	<input type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Verwarmen <input type="checkbox"/> Koelen <input type="checkbox"/> Verw. en koelen
Uitgang omgekeerd 10-0 V	<input type="checkbox"/> Aan <input checked="" type="checkbox"/> Uit	<input type="checkbox"/> Aan <input type="checkbox"/> Uit
Recirculatieregeling	<input type="checkbox"/> Aan <input checked="" type="checkbox"/> Uit	<input type="checkbox"/> Aan <input type="checkbox"/> Uit
Signaal max. output %	100	
Periodiek bedrijf pomp	<input checked="" type="checkbox"/> Aan <input type="checkbox"/> Uit	<input type="checkbox"/> Aan <input type="checkbox"/> Uit
Periodiek bedrijf klep	<input checked="" type="checkbox"/> Aan <input type="checkbox"/> Uit	<input type="checkbox"/> Aan <input type="checkbox"/> Uit
Interval periodiek bedrijf uur	24	
Periodieke bedrijfstijd min	3	
Pompalarm	<input checked="" type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Al. bij open contact <input type="checkbox"/> Al. bij gesloten contact <input type="checkbox"/> Werking schakelaar	<input type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Al. bij open contact <input type="checkbox"/> Al. bij gesloten contact <input type="checkbox"/> Werking schakelaar
Functie, combi-batterij	<input type="checkbox"/> Aan <input checked="" type="checkbox"/> Uit	<input type="checkbox"/> Aan <input type="checkbox"/> Uit
Functie, temp.beveiliging, combi-batterij	<input type="checkbox"/> Aan <input checked="" type="checkbox"/> Uit	<input type="checkbox"/> Aan <input type="checkbox"/> Uit
Functie, ext. sign., combi-batt.	<input checked="" type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Digitale ingang <input type="checkbox"/> BMS	<input type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Digitale ingang <input type="checkbox"/> BMS
Indicatie, ext. sign., combi-batt.	<input checked="" type="checkbox"/> Verwarming <input type="checkbox"/> Koeling	<input type="checkbox"/> Verwarming <input type="checkbox"/> Koeling
Functie, dig. uitg., combi-batt.	<input type="checkbox"/> Aan <input checked="" type="checkbox"/> Uit	<input type="checkbox"/> Aan <input type="checkbox"/> Uit
Indicatie, dig. uitg., combi-batt.	<input checked="" type="checkbox"/> Verwarming <input type="checkbox"/> Koeling	<input type="checkbox"/> Verwarming <input type="checkbox"/> Koeling

Functie	Waarde fabrieksinstelling	Aangepaste waarde
Naverwarmen		
<i>Luchtverwarmer voor warm water</i>		
Periodiek bedrijf pomp	<input checked="" type="checkbox"/> Aan <input type="checkbox"/> Uit	<input type="checkbox"/> Aan <input type="checkbox"/> Uit
Periodiek bedrijf klep	<input checked="" type="checkbox"/> Aan <input type="checkbox"/> Uit	<input type="checkbox"/> Aan <input type="checkbox"/> Uit
Interval periodiek bedrijf uur	24	
Periodieke bedrijfstijd min	3	
Xzone		
Xzone	<input type="checkbox"/> Aan <input checked="" type="checkbox"/> Uit	<input type="checkbox"/> Aan <input type="checkbox"/> Uit
<i>Luchtverwarmer voor warm water</i>		
Periodiek bedrijf pomp	<input checked="" type="checkbox"/> Aan <input type="checkbox"/> Uit	<input type="checkbox"/> Aan <input type="checkbox"/> Uit
Periodiek bedrijf klep	<input checked="" type="checkbox"/> Aan <input type="checkbox"/> Uit	<input type="checkbox"/> Aan <input type="checkbox"/> Uit
Interval periodiek bedrijf uur	24	
Periodieke bedrijfstijd min	3	
Alarmingang	<input checked="" type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Al. bij open contact <input type="checkbox"/> Al. bij gesloten contact <input type="checkbox"/> Werking schakelaar	<input type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Al. bij open contact <input type="checkbox"/> Al. bij gesloten contact <input type="checkbox"/> Werking schakelaar
Elektrische luchtverwarmer		
Nakoeling min	3	<input type="checkbox"/> Actief
Season Heat		
Season Heat	<input checked="" type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Gesloten contact extra regelseq. 1 <input type="checkbox"/> Gesloten contact extra regelseq. 1 <input type="checkbox"/> Extra regelseq. 1 Handmatig	<input type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Gesloten contact extra regelseq. 1 <input type="checkbox"/> Gesloten contact extra regelseq. 1 <input type="checkbox"/> Extra regelseq. 1 Handmatig
Extra regelsequentie	<input type="checkbox"/> Aan <input checked="" type="checkbox"/> Uit	<input type="checkbox"/> Aan <input type="checkbox"/> Uit



Functie	Waarde fabrieksinstelling	Aangepaste waarde
Koelen		
Extra regelsequentie		
Extra regelsequentie 1	<input checked="" type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Verwarmen <input type="checkbox"/> Koelen <input type="checkbox"/> Verwarmen en koelen	<input type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Verwarmen <input type="checkbox"/> Koelen <input type="checkbox"/> Verwarmen en koelen
Uitgang omgekeerd 10-0 V	<input type="checkbox"/> Aan <input checked="" type="checkbox"/> Uit	<input type="checkbox"/> Aan <input type="checkbox"/> Uit
Recirculatieregeling	<input type="checkbox"/> Aan <input checked="" type="checkbox"/> Uit	<input type="checkbox"/> Aan <input type="checkbox"/> Uit
Signaal max. output %	100	
Periodiek bedrijf pomp	<input checked="" type="checkbox"/> Aan <input type="checkbox"/> Uit	<input type="checkbox"/> Aan <input type="checkbox"/> Uit
Periodiek bedrijf klep	<input checked="" type="checkbox"/> Aan <input type="checkbox"/> Uit	<input type="checkbox"/> Aan <input type="checkbox"/> Uit
Interval periodiek bedrijf uur	24	
Periodieke bedrijfstijd min	3	
Pompalarm	<input checked="" type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Al. bij open contact <input type="checkbox"/> Al. bij gesl. contact <input type="checkbox"/> Werking schakelaar	<input type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Al. bij open contact <input type="checkbox"/> Al. bij gesl. contact <input type="checkbox"/> Werking schakelaar
Functie, combi-batterij	<input type="checkbox"/> Aan <input checked="" type="checkbox"/> Uit	<input type="checkbox"/> Aan <input type="checkbox"/> Uit
Functie, temp.beveiliging, combi-batterij	<input type="checkbox"/> Aan <input checked="" type="checkbox"/> Uit	<input type="checkbox"/> Aan <input type="checkbox"/> Uit
Functie, ext. sign., combi-batt.	<input checked="" type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Digitale ingang <input type="checkbox"/> BMS	<input type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Digitale ingang <input type="checkbox"/> BMS
Indicatie, ext. sign., combi-batt.	<input checked="" type="checkbox"/> Verwarming <input type="checkbox"/> Koeling	<input type="checkbox"/> Verwarming <input type="checkbox"/> Koeling
Functie, dig. uitg., combi-batt.	<input type="checkbox"/> Aan <input checked="" type="checkbox"/> Uit	<input type="checkbox"/> Aan <input type="checkbox"/> Uit
Indicatie, dig. uitg., combi-batt.	<input checked="" type="checkbox"/> Verwarming <input type="checkbox"/> Koeling	<input type="checkbox"/> Verwarming <input type="checkbox"/> Koeling
Extra regelsequentie 2	<input checked="" type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Verwarmen <input type="checkbox"/> Koelen <input type="checkbox"/> Verwarmen en koelen	<input type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Verwarmen <input type="checkbox"/> Koelen <input type="checkbox"/> Verwarmen en koelen
Uitgang omgekeerd 10-0 V	<input type="checkbox"/> Aan <input checked="" type="checkbox"/> Uit	<input type="checkbox"/> Aan <input type="checkbox"/> Uit
Recirculatieregeling	<input type="checkbox"/> Aan <input checked="" type="checkbox"/> Uit	<input type="checkbox"/> Aan <input type="checkbox"/> Uit
Signaal max. output %	100	
Periodiek bedrijf pomp	<input checked="" type="checkbox"/> Aan <input type="checkbox"/> Uit	<input type="checkbox"/> Aan <input type="checkbox"/> Uit
Periodiek bedrijf klep	<input checked="" type="checkbox"/> Aan <input type="checkbox"/> Uit	<input type="checkbox"/> Aan <input type="checkbox"/> Uit
Interval periodiek bedrijf uur	24	
Periodieke bedrijfstijd min	3	
Pompalarm	<input checked="" type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Al. bij open contact <input type="checkbox"/> Al. bij gesl. contact <input type="checkbox"/> Werking schakelaar	<input type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Al. bij open contact <input type="checkbox"/> Al. bij gesl. contact <input type="checkbox"/> Werking schakelaar
Functie, combi-batterij	<input type="checkbox"/> Aan <input checked="" type="checkbox"/> Uit	<input type="checkbox"/> Aan <input type="checkbox"/> Uit
Functie, temp.beveiliging, combi-batterij	<input type="checkbox"/> Aan <input checked="" type="checkbox"/> Uit	<input type="checkbox"/> Aan <input type="checkbox"/> Uit
Functie, ext. sign., combi-batt.	<input checked="" type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Digitale ingang <input type="checkbox"/> BMS	<input type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Digitale ingang <input type="checkbox"/> BMS
Indicatie, ext. sign., combi-batt.	<input checked="" type="checkbox"/> Verwarming <input type="checkbox"/> Koeling	<input type="checkbox"/> Verwarming <input type="checkbox"/> Koeling
Functie, dig. uitg., combi-batt.	<input type="checkbox"/> Aan <input checked="" type="checkbox"/> Uit	<input type="checkbox"/> Aan <input type="checkbox"/> Uit
Indicatie, dig. uitg., combi-batt.	<input checked="" type="checkbox"/> Verwarming <input type="checkbox"/> Koeling	<input type="checkbox"/> Verwarming <input type="checkbox"/> Koeling
Koelen		
<i>DX-luchtkoeler</i>		
Koeling	<input checked="" type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> 1-stap <input type="checkbox"/> 2-staps <input type="checkbox"/> 3-staps binair	<input type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> 1-stap <input type="checkbox"/> 2-staps <input type="checkbox"/> 3-staps binair
<i>Luchtkoeler voor water</i>		
Periodiek bedrijf pomp 1	<input checked="" type="checkbox"/> Aan <input type="checkbox"/> Uit	<input type="checkbox"/> Aan <input type="checkbox"/> Uit
Periodiek bedrijf pomp 2	<input checked="" type="checkbox"/> Aan <input type="checkbox"/> Uit	<input type="checkbox"/> Aan <input type="checkbox"/> Uit
Periodiek bedrijf klep	<input checked="" type="checkbox"/> Aan <input type="checkbox"/> Uit	<input type="checkbox"/> Aan <input type="checkbox"/> Uit
Interval periodiek bedrijf uur	24	
Periodieke bedrijfstijd min	3	

Functie	Waarde fabrieksinstelling	Aangepaste waarde
Xzone		
<i>DX-luchtkoeler</i>		
Koeling	<input checked="" type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> 1-stap <input type="checkbox"/> 2-staps <input type="checkbox"/> 3-staps binair	<input type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> 1-stap <input type="checkbox"/> 2-staps <input type="checkbox"/> 3-staps binair
<i>Luchtkoeler voor water</i>		
Periodiek bedrijf pomp 1	<input checked="" type="checkbox"/> Aan <input type="checkbox"/> Uit	<input type="checkbox"/> Aan <input type="checkbox"/> Uit
Periodiek bedrijf pomp 2	<input checked="" type="checkbox"/> Aan <input type="checkbox"/> Uit	<input type="checkbox"/> Aan <input type="checkbox"/> Uit
Periodiek bedrijf klep	<input checked="" type="checkbox"/> Aan <input type="checkbox"/> Uit	<input type="checkbox"/> Aan <input type="checkbox"/> Uit
Interval periodiek bedrijf uur	24	
Periodieke bedrijfstijd min	3	
Alarmingang 1	<input checked="" type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Al. bij open contact <input type="checkbox"/> Al. bij gesl. contact <input type="checkbox"/> Werking schakelaar	<input type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Al. bij open contact <input type="checkbox"/> Al. bij gesl. contact <input type="checkbox"/> Werking schakelaar
Alarmingang 2	<input checked="" type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Al. bij open contact <input type="checkbox"/> Al. bij gesl. contact <input type="checkbox"/> Werking schakelaar	<input type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Al. bij open contact <input type="checkbox"/> Al. bij gesl. contact <input type="checkbox"/> Werking schakelaar
COOL DX		
COOL DX	<input checked="" type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Economy <input type="checkbox"/> Comfort <input type="checkbox"/> COOL DX Top	<input type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Economy <input type="checkbox"/> Comfort <input type="checkbox"/> COOL DX Top
Vertragingstijd		
Stop, droogvertraging	<input type="checkbox"/> Aan <input checked="" type="checkbox"/> Uit	<input type="checkbox"/> Aan <input type="checkbox"/> Uit
Stop, vertraagtijd drogen min	30	
Herstarttijd min	5	
Stapschakeltijd min	5	
Stop-starttijd min	5	
Buitenluchtgrenzen		
Stap 1 °C	15	
Stap 2 °C	18	
Stap 3 °C	20	
Luchtdebietgrenzen		
<i>Koeling, 0-10 V</i>		
Inlaatlucht 0-10 V	25% van max. luchtdebiet voor AHU	
Uitlaatlucht 0-10 V	25% van max. luchtdebiet voor AHU	
<i>Koeling, Aan/Uit</i>		
Inlaatlucht, Aan/Uit, stap 1	25% van max. luchtdebiet voor AHU	
Uitlaatlucht, Aan/Uit, stap 1	25% van max. luchtdebiet voor AHU	
Inlaatlucht, Aan/Uit, stap 2	50% van max. luchtdebiet voor AHU	
Uitlaatlucht, Aan/Uit, stap 2	50% van max. luchtdebiet voor AHU	
Inlaatlucht, Aan/Uit, stap 3	75% van max. luchtdebiet voor AHU	
Uitlaatlucht, Aan/Uit, stap 3	75% van max. luchtdebiet voor AHU	



Functie	Waarde fabrieksinstelling	Aangepaste waarde
Warmte-/Koudeterugwinning		
Carry over control		
Carry over control	<input type="checkbox"/> Aan <input checked="" type="checkbox"/> Uit	<input type="checkbox"/> Aan <input type="checkbox"/> Uit
Rendementmeting		
Rendementmeting	<input type="checkbox"/> Aan <input checked="" type="checkbox"/> Uit	<input type="checkbox"/> Aan <input type="checkbox"/> Uit
Ontdooien		
Ontdooien	<input type="checkbox"/> Aan <input checked="" type="checkbox"/> Uit	<input type="checkbox"/> Aan <input type="checkbox"/> Uit
Ontdooigrenswaarde Pa	50	
Kalibreren	<input type="checkbox"/> Aan <input checked="" type="checkbox"/> Uit	<input type="checkbox"/> Aan <input type="checkbox"/> Uit
Kalibratie/optimalisatie (PX)		
Kalibratie	<input type="checkbox"/> Aan <input checked="" type="checkbox"/> Uit	<input type="checkbox"/> Aan <input type="checkbox"/> Uit
Optimalisatie bypass	<input type="checkbox"/> Aan <input checked="" type="checkbox"/> Uit	<input type="checkbox"/> Aan <input type="checkbox"/> Uit



Functie	Waarde fabrieksinstelling	Aangepaste waarde
HC		
Functie		
Stand HC	<input type="checkbox"/> Aan <input checked="" type="checkbox"/> Uit	<input type="checkbox"/> Aan <input type="checkbox"/> Uit
HC ontdooiaccessoires	<input checked="" type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Luchtrecirculatie <input type="checkbox"/> El. luchtverwarmer	<input type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Luchtrecirculatie <input type="checkbox"/> El. luchtverwarmer
Verwarmingsfunctie	<input checked="" type="checkbox"/> Standaard <input type="checkbox"/> Comfort	<input type="checkbox"/> Standaard <input type="checkbox"/> Comfort
Koelfunctie	<input checked="" type="checkbox"/> Standaard <input type="checkbox"/> Comfort	<input type="checkbox"/> Standaard <input type="checkbox"/> Comfort
Limieten buitentemperatuur		
Verwarming °C	-25	
Koelen °C	15	
Luchtdebietgrenzen		
Inlaatlucht	40% van max. luchtdebiet voor * luchtbehandelingsunit	
Uitlaatlucht	40% van max. luchtdebiet voor luchtbehandelingsunit	



Functie	Waarde fabrieksinstelling	Aangepaste waarde
SMART Link		
Type unit	<input checked="" type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Water, warmtepomp <input type="checkbox"/> Water, koeler <input type="checkbox"/> Water, omkeerbaar <input type="checkbox"/> DX, warmtepomp <input type="checkbox"/> DX, koeler <input type="checkbox"/> DX, omkeerbaar	<input type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Water, warmtepomp <input type="checkbox"/> Water, koeler <input type="checkbox"/> Water, omkeerbaar <input type="checkbox"/> DX, warmtepomp <input type="checkbox"/> DX, koeler <input type="checkbox"/> DX, omkeerbaar
<i>Water</i>		
Verwarmd water (instelpunt) °C	40	
Verwarmd water, verschil K	3	
Gekoeld water (instelpunt) °C	12	
Gekoeld water, verschil K	2	
Buitenluchtgrens (niet van toepassing op de koeler) °C	-20	
Verwarming, optimaliseren	<input type="checkbox"/> Aan <input checked="" type="checkbox"/> Uit	<input type="checkbox"/> Aan <input type="checkbox"/> Uit
Koeling, optimaliseren	<input type="checkbox"/> Aan <input checked="" type="checkbox"/> Uit	<input type="checkbox"/> Aan <input type="checkbox"/> Uit
Koelen optim., regelsnelh. K/min	0.3	
Verwarm. optim., regelsnelh. K/min	0.3	
Kleplimiet, onder %	75	
Kleplimiet, boven %	95	
Vertraging s	60	
AQUA Link	<input type="checkbox"/> Aan <input checked="" type="checkbox"/> Uit	<input type="checkbox"/> Aan <input type="checkbox"/> Uit
Pompalarm	<input checked="" type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Alarm bij gesl. cont. <input type="checkbox"/> Alarm bij open cont. <input type="checkbox"/> Werking schakelaar	<input type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Alarm bij gesl. cont. <input type="checkbox"/> Alarm bij open cont. <input type="checkbox"/> Werking schakelaar
<i>DX (Ce/est+)</i>		
Aantal units	1	
Duur, comfort-verwarmen min.	30	
Duur, comfort-koelen min.	30	
Buitenluchtgrens (niet van toepassing op de koeler) °C	-20	
Ontdooien vertragen s	180	
Dode band, toevoerluchttemp. K	0,0	
Stabilisatietijd s	240	
Limiet toevoerluchtstroom	50% van de max. luchtstroom van de luchtbehandelingsunit	



Functie	Waarde fabrieksinstelling	Aangepaste waarde
Vochtigheid		
Bevochtigen		
Bevochtigen	<input checked="" type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Aan/Uit <input type="checkbox"/> 0 - 10 V	<input type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Aan/Uit <input type="checkbox"/> 0 - 10 V
Locatie, regulerende vochtsensor	<input checked="" type="checkbox"/> Inlaatlucht <input type="checkbox"/> Uitlaatlucht	<input type="checkbox"/> Inlaatlucht <input type="checkbox"/> Uitlaatlucht
Verdamping		
Startgrens %RH	40	
Stopgrens %RH	45	
Stoom		
Instelpunt %RH	30	
Max. inlaatlucht %RH	80	
Ontvochtigen		
Ontvochtigen	<input checked="" type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Inlaatlucht <input type="checkbox"/> Uitlaatlucht	<input type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Inlaatlucht <input type="checkbox"/> Uitlaatlucht
Rel. vochtigheid inlaatlucht %RH	50	
Rel. vochtigheid uitlaatlucht %RH	50	
Alarm bevochtiger		
Input alarm	<input checked="" type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Gesloten circuit <input type="checkbox"/> Open circuit <input type="checkbox"/> Werking schakelaar	<input type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Gesloten circuit <input type="checkbox"/> Open circuit <input type="checkbox"/> Werking schakelaar



Functie	Waarde fabrieksinstelling	Aangepaste waarde
ReCO₂		
CO ₂ /VOC, bedrijfsstand	<input checked="" type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> CO ₂ /VOC <input type="checkbox"/> CO ₂ /VOC en luchtdebietboost	<input type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> CO ₂ /VOC <input type="checkbox"/> CO ₂ /VOC en luchtdebietboost
CO ₂ /VOC vrije koeling	<input type="checkbox"/> Aan <input checked="" type="checkbox"/> Uit	<input type="checkbox"/> Aan <input type="checkbox"/> Uit
Temperatuurmodus	<input checked="" type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Verwarmsequentie <input type="checkbox"/> Koelsequentie <input type="checkbox"/> Verwarm- en koelsequentie	<input type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Verwarmsequentie <input type="checkbox"/> Koelsequentie <input type="checkbox"/> Verwarm- en koelsequentie
Temperatuur vrije koeling	<input checked="" type="checkbox"/> Aan <input type="checkbox"/> Uit	<input type="checkbox"/> Aan <input type="checkbox"/> Uit
CO₂/VOC		
Instelpunt %	50	
Instelpunt CO ₂ ppm	1000	
VOC, instelpunt ppm	1500	
Min. buitenlucht	25% van max. luchtdebiet voor AHU	
Min. afvoerlucht	25% van max. luchtdebiet voor AHU	
Kalibreren	<input type="checkbox"/> Aan <input checked="" type="checkbox"/> Uit	<input type="checkbox"/> Aan <input type="checkbox"/> Uit
Temperatuur		
Min. buitenlucht	25% van max. luchtdebiet voor AHU	
Min. afvoerlucht	25% van max. luchtdebiet voor AHU	
Kalibreren	<input type="checkbox"/> Aan <input checked="" type="checkbox"/> Uit	<input type="checkbox"/> Aan <input type="checkbox"/> Uit



Functie	Waarde fabrieksinstelling	Aangepaste waarde
All Year Comfort		
Functie	<input checked="" type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Gekoeld water <input type="checkbox"/> Verw. water <input type="checkbox"/> Gekoeld en verwarmd water	<input type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Gekoeld water <input type="checkbox"/> Verw. water <input type="checkbox"/> Gekoeld en verwarmd water
<i>Gekoeld water</i>		
Gekoeld water °C	14	
Buitentemp.comp.	<input type="checkbox"/> Aan <input checked="" type="checkbox"/> Uit	<input type="checkbox"/> Aan <input type="checkbox"/> Uit
Buitentemp. X1 °C	10	
Buitentemp. X2 °C	20	
Buitentemp. X3 °C	25	
Buitentemp. X4 °C	30	
Temp. Y1 gekoeld water °C	22	
Temp. Y2 gekoeld water °C	18	
Temp. Y3 gekoeld water °C	14	
Temp. Y4 gekoeld water °C	12	
Buitentemp. voor starten pomp °C	10	
Buitentemp. voor stoppen pomp °C	7	
Kamertemperatuurcompensatie	<input type="checkbox"/> Aan <input checked="" type="checkbox"/> Uit	<input type="checkbox"/> Aan <input type="checkbox"/> Uit
Instelpunt kamertemp. °C	21	
Kamertemp. P-band K	5	
Nachtblokkering kamercomp.	<input type="checkbox"/> Aan <input checked="" type="checkbox"/> Uit	<input type="checkbox"/> Aan <input type="checkbox"/> Uit
Nachtcompensatie	<input type="checkbox"/> Aan <input checked="" type="checkbox"/> Uit	<input type="checkbox"/> Aan <input type="checkbox"/> Uit
Nachtreductie K	2	
Begin nacht tijdkanaal 1 u:min.	00:00	
Eind nacht tijdkanaal 1 u:min.	00:00	
Periode tijdkanaal 1	<input checked="" type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Maandag <input type="checkbox"/> Dinsdag <input type="checkbox"/> Woensdag <input type="checkbox"/> Donderdag <input type="checkbox"/> Vrijdag <input type="checkbox"/> Zaterdag <input type="checkbox"/> Zondag <input type="checkbox"/> Ma.-Vr. <input type="checkbox"/> Ma.-Zo. <input type="checkbox"/> Za.-Zo.	<input type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Maandag <input type="checkbox"/> Dinsdag <input type="checkbox"/> Woensdag <input type="checkbox"/> Donderdag <input type="checkbox"/> Vrijdag <input type="checkbox"/> Zaterdag <input type="checkbox"/> Zondag <input type="checkbox"/> Ma.-Vr. <input type="checkbox"/> Ma.-Zo. <input type="checkbox"/> Za.-Zo.
Dauwpuntcompensatie	<input type="checkbox"/> Aan <input checked="" type="checkbox"/> Uit	<input type="checkbox"/> Aan <input type="checkbox"/> Uit
Luchtdebietcompensatie	<input type="checkbox"/> Aan <input checked="" type="checkbox"/> Uit	<input type="checkbox"/> Aan <input type="checkbox"/> Uit
Periodiek bedrijf pomp	<input checked="" type="checkbox"/> Aan <input type="checkbox"/> Uit	<input type="checkbox"/> Aan <input type="checkbox"/> Uit
Periodiek bedrijf klep	<input type="checkbox"/> Aan <input checked="" type="checkbox"/> Uit	<input type="checkbox"/> Aan <input type="checkbox"/> Uit
Interval periodiek bedrijf uur	24	
Periodieke bedrijfstijd min	3	
Pompalarm	<input checked="" type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Alarm op gesloten cont. <input type="checkbox"/> Alarm op open contact <input type="checkbox"/> Werking schakelaar	<input type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Alarm op gesloten cont. <input type="checkbox"/> Alarm op open contact <input type="checkbox"/> Werking schakelaar
Klepalarm	<input type="checkbox"/> Aan <input checked="" type="checkbox"/> Uit	<input type="checkbox"/> Aan <input type="checkbox"/> Uit

Functie	Waarde fabrieksinstelling	Aangepaste waarde
Verwarmd water		
Verwarmd water °C	30	
Buitentemp.comp.	<input type="checkbox"/> Aan <input checked="" type="checkbox"/> Uit	<input type="checkbox"/> Aan <input type="checkbox"/> Uit
Buitentemperatuur X1 °C	-20	
Buitentemperatuur X2 °C	0	
Buitentemperatuur X3 °C	5	
Buitentemperatuur X4 °C	15	
Temp. Y1 verwarmd water °C	40	
Temp. Y2 verwarmd water °C	30	
Temp. Y3 verwarmd water °C	20	
Temp. Y4 verwarmd water °C	15	
Buitentemp. voor starten pomp °C	15	
Buitentemp. voor stoppen pomp °C	18	
Kamertemperatuurcompensatie	<input type="checkbox"/> Aan <input checked="" type="checkbox"/> Uit	<input type="checkbox"/> Aan <input type="checkbox"/> Uit
Instelpunt kamertemp. °C	21	
Kamertemp. P-band K	5	
Nachtblokkering kamercomp.	<input type="checkbox"/> Aan <input checked="" type="checkbox"/> Uit	<input type="checkbox"/> Aan <input type="checkbox"/> Uit
Nachtcompensatie	<input type="checkbox"/> Aan <input checked="" type="checkbox"/> Uit	<input type="checkbox"/> Aan <input type="checkbox"/> Uit
Nachtreductie K	-2	
Begin nacht tijdkanaal 2 u:min.	00:00	
Eind nacht tijdkanaal 2 u:min.	00:00	
Periode tijdkanaal 2	<input checked="" type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Maandag <input type="checkbox"/> Dinsdag <input type="checkbox"/> Woensdag <input type="checkbox"/> Donderdag <input type="checkbox"/> Vrijdag <input type="checkbox"/> Zaterdag <input type="checkbox"/> Zondag <input type="checkbox"/> Ma.-Vr. <input type="checkbox"/> Ma.-Zo. <input type="checkbox"/> Za.-Zo.	<input type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Maandag <input type="checkbox"/> Dinsdag <input type="checkbox"/> Woensdag <input type="checkbox"/> Donderdag <input type="checkbox"/> Vrijdag <input type="checkbox"/> Zaterdag <input type="checkbox"/> Zondag <input type="checkbox"/> Ma.-Vr. <input type="checkbox"/> Ma.-Zo. <input type="checkbox"/> Za.-Zo.
Luchtdebietcompensatie	<input type="checkbox"/> Aan <input checked="" type="checkbox"/> Uit	<input type="checkbox"/> Aan <input type="checkbox"/> Uit
Periodiek bedrijf pomp	<input checked="" type="checkbox"/> Aan <input type="checkbox"/> Uit	<input type="checkbox"/> Aan <input type="checkbox"/> Uit
Periodiek bedrijf klep	<input type="checkbox"/> Aan <input checked="" type="checkbox"/> Uit	<input type="checkbox"/> Aan <input type="checkbox"/> Uit
Interval periodiek bedrijf uur	24	
Periodieke bedrijfstijd min	3	
Pompalarm	<input checked="" type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Alarm op gesloten cont. <input type="checkbox"/> Alarm op open contact <input type="checkbox"/> Werking schakelaar	<input type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Alarm op gesloten cont. <input type="checkbox"/> Alarm op open contact <input type="checkbox"/> Werking schakelaar
Klepalarm	<input type="checkbox"/> Aan <input checked="" type="checkbox"/> Uit	<input type="checkbox"/> Aan <input type="checkbox"/> Uit



Functie	Waarde fabrieksinstelling	Aangepaste waarde
MIRU Control	Zie het inbedrijfstellingsrapport voor de MIRU Control	



Functie	Waarde fabrieksinstelling	Aangepaste waarde
Ingangen/Uitgangen		
<i>Extern bedrijf module 3</i>		
Digitale uitgang 1, bedrijfsstand	Inactief	<input type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> AHU in aut. bedrijf <input type="checkbox"/> AHU op lage snelheid <input type="checkbox"/> A-alarm <input type="checkbox"/> Regelkleprelais <input type="checkbox"/> WW ontdooien <input type="checkbox"/> Naverw., verm.bep. <input type="checkbox"/> Morning Boost <input type="checkbox"/> Luchtdebiet, oml.bijst. <input type="checkbox"/> Extra reg.seq. 2, verw. <input type="checkbox"/> Extra reg.seq. 2, koelen <input type="checkbox"/> Cooling Boost <input type="checkbox"/> Inlaatluchtvent. in bedrijf <input type="checkbox"/> Intern brandalarm geactiveerd <input type="checkbox"/> Extern brandalarm 2 <input type="checkbox"/> Willekeurig brandalarm <input type="checkbox"/> Ext. brandalarm 2 met prioriteit <input type="checkbox"/> Voorverwarming <input type="checkbox"/> AHU in bedrijf <input type="checkbox"/> AHU in handm. bedrijf <input type="checkbox"/> AHU op hoge snelheid <input type="checkbox"/> B-alarm <input type="checkbox"/> Warmtewisselaar <input type="checkbox"/> Naverwarming <input type="checkbox"/> Heating Boost <input type="checkbox"/> Interm. nachtverwarmen <input type="checkbox"/> Extra regelseq. 1, verw. <input type="checkbox"/> Extra regelseq. 1, koelen <input type="checkbox"/> Koeling <input type="checkbox"/> Zomernachtkoelen <input type="checkbox"/> Uitlaatluchtvent. in bedrijf <input type="checkbox"/> Extern brandalarm 1 <input type="checkbox"/> Extern brandalarm 1 en 2 <input type="checkbox"/> Ext. brandalarm 1 met prioriteit <input type="checkbox"/> Int. brandalarm met prioriteit
Digitale uitgang 2, bedrijfsstand	Inactief	<input type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> AHU in aut. bedrijf <input type="checkbox"/> AHU op lage snelheid <input type="checkbox"/> A-alarm <input type="checkbox"/> Regelkleprelais <input type="checkbox"/> WW ontdooien <input type="checkbox"/> Naverw., verm.bep. <input type="checkbox"/> Morning Boost <input type="checkbox"/> Luchtdebiet, oml.bijst. <input type="checkbox"/> Extra reg.seq. 2, verw. <input type="checkbox"/> Extra reg.seq. 2, koelen <input type="checkbox"/> Cooling Boost <input type="checkbox"/> Inlaatluchtvent. in bedrijf <input type="checkbox"/> Intern brandalarm geactiveerd <input type="checkbox"/> Extern brandalarm 2 <input type="checkbox"/> Willekeurig brandalarm <input type="checkbox"/> Ext. brandalarm 2 met prioriteit <input type="checkbox"/> Voorverwarming <input type="checkbox"/> AHU in bedrijf <input type="checkbox"/> AHU in handm. bedrijf <input type="checkbox"/> AHU op hoge snelheid <input type="checkbox"/> B-alarm <input type="checkbox"/> Warmtewisselaar <input type="checkbox"/> Naverwarming <input type="checkbox"/> Heating Boost <input type="checkbox"/> Interm. nachtverwarmen <input type="checkbox"/> Extra regelseq. 1, verw. <input type="checkbox"/> Extra regelseq. 1, koelen <input type="checkbox"/> Koeling <input type="checkbox"/> Zomernachtkoelen <input type="checkbox"/> Uitlaatluchtvent. in bedrijf <input type="checkbox"/> Extern brandalarm 1 <input type="checkbox"/> Extern brandalarm 1 en 2 <input type="checkbox"/> Ext. brandalarm 1 met prioriteit <input type="checkbox"/> Int. brandalarm met prioriteit
Digitale ingang 1	<input checked="" type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Stop AYC-verwarmd water <input type="checkbox"/> MIRU 1-3 ext. stop <input type="checkbox"/> MIRU 1-3 ext. hoge snelheid <input type="checkbox"/> Alarm resetten <input type="checkbox"/> Stop AYC-gekoeld water <input type="checkbox"/> MIRU 1-3 ext. lage snelh.	<input type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Stop AYC-verwarmd water <input type="checkbox"/> MIRU 1-3 ext. stop <input type="checkbox"/> MIRU 1-3 ext. hoge snelheid <input type="checkbox"/> Alarm resetten <input type="checkbox"/> Stop AYC-gekoeld water <input type="checkbox"/> MIRU 1-3 ext. lage snelh.
Digitale ingang 2	<input checked="" type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Stop AYC-verwarmd water <input type="checkbox"/> MIRU 1-3 ext. stop <input type="checkbox"/> MIRU 1-3 ext. hoge snelheid <input type="checkbox"/> Alarm resetten <input type="checkbox"/> Stop AYC-gekoeld water <input type="checkbox"/> MIRU 1-3 ext. lage snelh.	<input type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Stop AYC-verwarmd water <input type="checkbox"/> MIRU 1-3 ext. stop <input type="checkbox"/> MIRU 1-3 ext. hoge snelheid <input type="checkbox"/> Alarm resetten <input type="checkbox"/> Stop AYC-gekoeld water <input type="checkbox"/> MIRU 1-3 ext. lage snelh.
Analoge ingang 1	Zie Sectie 4.19 in de functiehandleiding, Installatie	<input type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Versch. instelpunt, inlaatlucht <input type="checkbox"/> Versch. instelpunt, uitlaatlucht
Analoge ingang 2	Zie Sectie 4.19 in de functiehandleiding, Installatie	<input type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Versch. instelpunt, inlaatlucht <input type="checkbox"/> Versch. instelpunt, uitlaatlucht

Functie	Waarde fabrieksinstelling	Aangepaste waarde
Ingangen/Uitgangen		
<i>Extern bedrijf module 6</i>		
Digitale uitgang 1, bedrijfsstand	Inactief	<input type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> AHU in aut. bedrijf <input type="checkbox"/> AHU op lage snelheid <input type="checkbox"/> A-alarm <input type="checkbox"/> Regelkleprelais <input type="checkbox"/> WW ontdooien <input type="checkbox"/> Naverw., verm.bep. <input type="checkbox"/> Morning Boost <input type="checkbox"/> Luchtdebiet, oml.bijst. <input type="checkbox"/> Extra reg.seq. 2, verw. <input type="checkbox"/> Extra reg.seq. 2, koelen <input type="checkbox"/> Cooling Boost <input type="checkbox"/> Inlaatluchtvent. in bedrijf <input type="checkbox"/> Intern brandalarm geactiveerd <input type="checkbox"/> Extern brandalarm 2 <input type="checkbox"/> Willekeurig brandalarm <input type="checkbox"/> Ext. brandalarm 2 met prioriteit <input type="checkbox"/> Voorverwarming <input type="checkbox"/> AHU in bedrijf <input type="checkbox"/> AHU in handm. bedrijf <input type="checkbox"/> AHU op hoge snelheid <input type="checkbox"/> B-alarm <input type="checkbox"/> Warmtewisselaar <input type="checkbox"/> Naverwarming <input type="checkbox"/> Heating Boost <input type="checkbox"/> Interm. nachtverwarmen <input type="checkbox"/> Extra regelseq. 1, verw. <input type="checkbox"/> Extra regelseq. 1, koelen <input type="checkbox"/> Koeling <input type="checkbox"/> Zomernachtkoelen <input type="checkbox"/> Uitlaatluchtvent. in bedrijf <input type="checkbox"/> Extern brandalarm 1 <input type="checkbox"/> Extern brandalarm 1 en 2 <input type="checkbox"/> Ext. brandalarm 1 met prioriteit <input type="checkbox"/> Int. brandalarm met prioriteit
Digitale uitgang 2, bedrijfsstand	Inactief	<input type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> AHU in aut. bedrijf <input type="checkbox"/> AHU op lage snelheid <input type="checkbox"/> A-alarm <input type="checkbox"/> Regelkleprelais <input type="checkbox"/> WW ontdooien <input type="checkbox"/> Naverw., verm.bep. <input type="checkbox"/> Morning Boost <input type="checkbox"/> Luchtdebiet, oml.bijst. <input type="checkbox"/> Extra reg.seq. 2, verw. <input type="checkbox"/> Extra reg.seq. 2, koelen <input type="checkbox"/> Cooling Boost <input type="checkbox"/> Inlaatluchtvent. in bedrijf <input type="checkbox"/> Intern brandalarm geactiveerd <input type="checkbox"/> Extern brandalarm 2 <input type="checkbox"/> Willekeurig brandalarm <input type="checkbox"/> Ext. brandalarm 2 met prioriteit <input type="checkbox"/> Voorverwarming <input type="checkbox"/> AHU in bedrijf <input type="checkbox"/> AHU in handm. bedrijf <input type="checkbox"/> AHU op hoge snelheid <input type="checkbox"/> B-alarm <input type="checkbox"/> Warmtewisselaar <input type="checkbox"/> Naverwarming <input type="checkbox"/> Heating Boost <input type="checkbox"/> Interm. nachtverwarmen <input type="checkbox"/> Extra regelseq. 1, verw. <input type="checkbox"/> Extra regelseq. 1, koelen <input type="checkbox"/> Koeling <input type="checkbox"/> Zomernachtkoelen <input type="checkbox"/> Uitlaatluchtvent. in bedrijf <input type="checkbox"/> Extern brandalarm 1 <input type="checkbox"/> Extern brandalarm 1 en 2 <input type="checkbox"/> Ext. brandalarm 1 met prioriteit <input type="checkbox"/> Int. brandalarm met prioriteit
Digitale ingang 1	<input checked="" type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Stop AYC-verwarmd water <input type="checkbox"/> MIRU 1-3 ext. stop <input type="checkbox"/> MIRU 1-3 ext. hoge snelheid <input type="checkbox"/> Alarm resetten <input type="checkbox"/> Stop AYC-gekoeld water <input type="checkbox"/> MIRU 1-3 ext. lage snelh.	<input type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Stop AYC-verwarmd water <input type="checkbox"/> MIRU 1-3 ext. stop <input type="checkbox"/> MIRU 1-3 ext. hoge snelheid <input type="checkbox"/> Alarm resetten <input type="checkbox"/> Stop AYC-gekoeld water <input type="checkbox"/> MIRU 1-3 ext. lage snelh.
Digitale ingang 2	<input checked="" type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Stop AYC-verwarmd water <input type="checkbox"/> MIRU 1-3 ext. stop <input type="checkbox"/> MIRU 1-3 ext. hoge snelheid <input type="checkbox"/> Alarm resetten <input type="checkbox"/> Stop AYC-gekoeld water <input type="checkbox"/> MIRU 1-3 ext. lage snelh.	<input type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Stop AYC-verwarmd water <input type="checkbox"/> MIRU 1-3 ext. stop <input type="checkbox"/> MIRU 1-3 ext. hoge snelheid <input type="checkbox"/> Alarm resetten <input type="checkbox"/> Stop AYC-gekoeld water <input type="checkbox"/> MIRU 1-3 ext. lage snelh.
Analoge ingang 1	Zie Sectie 4.19 in de functiehandleiding, Installatie	<input type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Versch. instelpunt, inlaatlucht <input type="checkbox"/> Verschuiving instelpunt <input type="checkbox"/> Versch. instelpunt, uitlaatlucht
Analoge ingang 2	Zie Sectie 4.19 in de functiehandleiding, Installatie	<input type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Versch. instelpunt, inlaatlucht <input type="checkbox"/> Verschuiving instelpunt <input type="checkbox"/> Versch. instelpunt, uitlaatlucht

Functie	Waarde fabrieksinstelling	Aangepaste waarde
<i>Ingangen/Uitgangen</i>		
<i>Externe-communicatiemodule A/B/C</i>		
Externe-communicatiemodule A	<input type="checkbox"/> Aan <input checked="" type="checkbox"/> Uit	<input type="checkbox"/> Aan <input type="checkbox"/> Uit
Temperatuursensor 1	<input type="checkbox"/> Aan <input checked="" type="checkbox"/> Uit	<input type="checkbox"/> Aan <input type="checkbox"/> Uit
Temperatuursensor 2	<input type="checkbox"/> Aan <input checked="" type="checkbox"/> Uit	<input type="checkbox"/> Aan <input type="checkbox"/> Uit
Externe-communicatiemodule B	<input type="checkbox"/> Aan <input checked="" type="checkbox"/> Uit	<input type="checkbox"/> Aan <input type="checkbox"/> Uit
Temperatuursensor 1	<input type="checkbox"/> Aan <input checked="" type="checkbox"/> Uit	<input type="checkbox"/> Aan <input type="checkbox"/> Uit
Temperatuursensor 2	<input type="checkbox"/> Aan <input checked="" type="checkbox"/> Uit	<input type="checkbox"/> Aan <input type="checkbox"/> Uit
Externe-communicatiemodule C	<input type="checkbox"/> Aan <input checked="" type="checkbox"/> Uit	<input type="checkbox"/> Aan <input type="checkbox"/> Uit
Temperatuursensor 1	<input type="checkbox"/> Aan <input checked="" type="checkbox"/> Uit	<input type="checkbox"/> Aan <input type="checkbox"/> Uit
Temperatuursensor 2	<input type="checkbox"/> Aan <input checked="" type="checkbox"/> Uit	<input type="checkbox"/> Aan <input type="checkbox"/> Uit



Functie	Waarde fabrieksinstelling	Aangepaste waarde
Communicatie		
Externe poort B		
DHCP	<input type="checkbox"/> Aan <input checked="" type="checkbox"/> Uit	<input type="checkbox"/> Aan <input type="checkbox"/> Uit
IP-adres	10.200.1.1	
Netmasker	255.255.255.0	
Stand.-waarde GATEWAY	0.0.0.0	
Primaire DNS	0.0.0.0	
Secundaire DNS	0.0.0.0	
Draadloze LAN		
Draadloze LAN	<input type="checkbox"/> Aan <input checked="" type="checkbox"/> Uit	<input type="checkbox"/> Aan <input type="checkbox"/> Uit
SSID	GOLD	
Wachtwoord	123456789	
IP-adres	192.168.234.1	
Netmasker	255.255.255.0	
Kanaal, frequentieband	5	
E-mail		
SMTP-server	<input checked="" type="checkbox"/> Extern <input type="checkbox"/> Intern	<input type="checkbox"/> Extern <input type="checkbox"/> Intern
SMTP-serveradres		
SMTP-poortnummer	25	
SMTP-gebruikersnaam		
SMTP-wachtwoord		
Codering	<input type="checkbox"/> Aan <input checked="" type="checkbox"/> Uit	<input type="checkbox"/> Aan <input type="checkbox"/> Uit
E-mailgebruiker		
E-mailantwoordpad		
EIA-485		
Protocol	<input type="checkbox"/> Inactief <input checked="" type="checkbox"/> Modbus <input type="checkbox"/> EXOline <input type="checkbox"/> Metasys N2 Open <input type="checkbox"/> LON	<input type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Modbus <input type="checkbox"/> EXOline <input type="checkbox"/> Metasys N2 Open <input type="checkbox"/> LON
Snelheid	<input type="checkbox"/> 4800 <input checked="" type="checkbox"/> 9600 <input type="checkbox"/> 19200 <input type="checkbox"/> 38400	<input type="checkbox"/> 4800 <input type="checkbox"/> 9600 <input type="checkbox"/> 19200 <input type="checkbox"/> 38400
Pariteit	<input checked="" type="checkbox"/> Geen <input type="checkbox"/> Even <input type="checkbox"/> Oneven	<input type="checkbox"/> Geen <input type="checkbox"/> Even <input type="checkbox"/> Oneven
Stopbits	2	
Modbus-ID/Metasys ID/PLA	1	
ELA	1	
Kortste feedbackvertraging ms	0	
Modbus TCP		
Poortnummer	502	
Goedgekeurd IP-adres client	0.0.0.0	
Goedgek. netmasker client	0.0.0.0	
BACnet IP		
Netwerknnummer ext. B	0	
Intern netwerknnummer A	0	
Apparaat-ID	0	
Poortnummer	47808	
EXOline TCP		
PLA	1	
ELA	1	
Poortnummer	26486	
Bedrijfsniveau comm.		
Bedrijfsniveau	<input checked="" type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Totale stop <input type="checkbox"/> Lage snelheid <input type="checkbox"/> Hoge snelheid <input type="checkbox"/> Normale stop <input type="checkbox"/> Verlengde normale stop	<input type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Totale stop <input type="checkbox"/> Lage snelheid <input type="checkbox"/> Hoge snelheid <input type="checkbox"/> Normale stop <input type="checkbox"/> Verlengde normale stop



Functie	Waarde fabrieksinstelling	Aangepaste waarde
Gebruikers		
Eisen voor gebruikerswachtwoord	<input type="checkbox"/> Aan <input checked="" type="checkbox"/> Uit	<input type="checkbox"/> Aan <input type="checkbox"/> Uit



Functie	Waarde fabrieksinstelling	Aangepaste waarde
IQnavigator		
Aansluiten op IQlogic	<input checked="" type="checkbox"/> Direct <input type="checkbox"/> DHCP <input type="checkbox"/> Statische IP <input type="checkbox"/> Draadloos	<input type="checkbox"/> Direct <input type="checkbox"/> DHCP <input type="checkbox"/> Statische IP <input type="checkbox"/> Draadloos
IP-adres IQnavigator		
Netmasker IQnavigator		
Vooraf geselecteerde gateway IQnavigator		
IP-adres IQlogic		
Modus helderheid	<input checked="" type="checkbox"/> Autom. inst. <input type="checkbox"/> Laag <input type="checkbox"/> Middelhoog <input type="checkbox"/> Hoog	<input type="checkbox"/> Autom. inst. <input type="checkbox"/> Laag <input type="checkbox"/> Middelhoog <input type="checkbox"/> Hoog
Knopgeluiden	<input type="checkbox"/> Aan <input checked="" type="checkbox"/> Uit	<input type="checkbox"/> Aan <input type="checkbox"/> Uit
Volume	3	

Alarmer.	Functie	Waarde fabr.-instelling		Aangepaste waarde	
		Prioriteit	Effect	Prioriteit	Effect
		0 = Geblokk. A = A-alarm B = B-alarm	0 = In bedr. 1 = Stop	0 = Geblokk. A = A-alarm B = B-alarm	0 = In bedr. 1 = Stop
1:1	Extern brandalarm 1 geactiveerd	A ¹⁾	1		
1:2	Extern brandalarm 2 geactiveerd	A ¹⁾	1		
1:3	Intern brandalarm geactiveerd	A ¹⁾	1		
2:1	Extern alarm 1 geactiveerd ²	A	1 ³⁾		
2:2	Extern alarm 2 geactiveerd ²	B	0 ³⁾		
3:1	Voorverwarmen, communicatiefout I/O-module 9	A	0 ³⁾		
3:2	Voorverwarmen, oververhittingsbeveiliging elektrische verwarmers geactiveerd	A ¹⁾	0 ³⁾		
3:3	Voorverwarmen, vorstbeveiliging geactiveerd	A ¹⁾	1		
3:4	Voorverwarmen, temperatuursensor vorstbeveiliging defect	A ¹⁾	1		
3:5	Voorverwarmen, temperatuursensor defect	A	0 ³⁾		
3:6	Voorverwarmen, klepcontrole geactiveerd	B	0 ³⁾		
3:7	Voorverwarmen, temperatuur onder instelpunt alarmgrens	A	0 ³⁾		
3:8	Voorverwarmen, alarmingang geactiveerd	A	0		
4:1	Extra regelsequentie 1, communicatiefout module E	A	0 ³⁾		
4:2	Extra regelsequentie 1, oververhittingsbeveiliging elektrische verwarmers geactiveerd	A ¹⁾	0 ³⁾		
4:3	Extra regelsequentie 1, vorstbeveiliging geactiveerd	A ¹⁾	1		
4:4	Extra regelsequentie 1, temperatuursensor vorstbeveiliging defect	A ¹⁾	1		
4:5	Extra regelsequentie 1, klepcontrole geactiveerd	B	0 ³⁾		
4:6	Extra regelsequentie 1, alarmingang geactiveerd	A	0		
4:7	Extra regelsequentie 1, temperatuurbeveiliging via communicatie, communicatiefout	B	0		
4:8	Extra regelsequentie 1, sensor combi-batterij defect	A	1		
4:9	Extra regelsequentie 2, communicatiefout module F	A	0 ³⁾		
4:10	Extra regelsequentie 2, oververhittingsbeveiliging elektrische verwarmers geactiveerd	A ¹⁾	0 ³⁾		
4:11	Extra regelsequentie 2, vorstbeveiliging geactiveerd	A ¹⁾	1		
4:12	Extra regelsequentie 2, temperatuursensor vorstbeveiliging defect	A ¹⁾	1		
4:13	Extra regelsequentie 22, klepcontrole geactiveerd	B	0 ³⁾		
4:14	Extra regelsequentie 1, alarmingang geactiveerd	A	0		
4:15	Extra regelsequentie 2, sensor combi-batterij defect	A	1		
5:1	Naverwarmen, oververhittingsbeveiliging elektrische verwarmers geactiveerd	A ¹⁾	0 ³⁾		
5:2	Naverwarmen, vorstbeveiliging geactiveerd	A ¹⁾	1		
5:3	Naverwarmen, temperatuursensor vorstbeveiliging defect	A ¹⁾	1		
5:4	Naverwarmen, controle verwarmingsklep geactiveerd	B	0 ³⁾		
6:1	Xzone, I/O-module A geactiveerd	A	0 ³⁾		
6:2	Xzone, oververhittingsbeveiliging elektrische verwarmers geactiveerd	A ¹⁾	0 ³⁾		
6:3	Xzone, vorstbeveiliging geactiveerd	A ¹⁾	1		
6:4	Xzone, temperatuursensor vorstbeveiliging defect	A ¹⁾	1		
6:5	Xzone, temperatuursensor inlaatlucht defect	A	1 ³⁾		
6:6	Xzone, controle verwarmingsklep geactiveerd	B	0 ³⁾		
6:7	Xzone, temperatuur inlaatlucht onder instelpunt alarmgrens	A	0 ³⁾		
6:8	Xzone, temperatuur inlaatlucht boven instelpunt alarmgrens	B	0 ³⁾		

Alarmnr.	Functie	Waarde fabr.-instelling		Aangepaste waarde	
		Prioriteit	Effect	Prioriteit	Effect
		0 = Geblokk. A = A-alarm B = B-alarm	0 = In bedr. 1 = Stop	0 = Geblokk. A = A-alarm B = B-alarm	0 = In bedr. 1 = Stop
6:9	Xzone verwarmen, alarmingang geactiveerd	A	0		
7:1	Xzone, communicatiefout I/O-module B	A	0 ³⁾		
7:2	Xzone, temperatuursensor uitlaatlucht defect	A	1 ³⁾		
7:3	Xzone, controle koelklep geactiveerd	B	0 ³⁾		
7:4	Xzone, temperatuur uitlaatlucht onder instelpunt alarmgrens	A	0 ³⁾		
7:5	Xzone koelen, alarmingang 1 geactiveerd	A	0		
7:6	Xzone koelen, alarmingang 2 geactiveerd	A	0		
8:5	Controle koelklep geactiveerd	B	0 ³⁾		
10:1	Temperatuursensor inlaatlucht defect	A	1 ³⁾		
10:2	Temperatuursensor inlaatlucht voor dichtheidscorrectie defect	B	0 ³⁾		
10:3	Temperatuursensor uitlaatlucht defect	A	1 ³⁾		
10:4	Temperatuursensor uitlaatlucht voor dichtheidscorrectie defect (RX/PX/CX)	B	0 ³⁾		
10:5	Temperatuursensor uitlaatlucht voor ontdooien warmtewisselaar defect	A	1 ³⁾		
10:6	Temperatuursensor uitlaatlucht voor dichtheidscorrectie in SD luchtbehandelingsunit defect	A	1 ³⁾		
10:7	Temperatuursensor uitlaatluchtkanaal defect	A	1 ³⁾		
10:10	Temperatuursensor buitenlucht defect (GOLD SD)	B	0 ³⁾		
11:1	Sensor 1 ruimtetemperatuur defect	B	0 ³⁾		
11:2	Sensor 2 ruimtetemperatuur defect	B	0 ³⁾		
11:3	Sensor 3 ruimtetemperatuur defect	B	0 ³⁾		
11:4	Sensor 4 ruimtetemperatuur defect	B	0 ³⁾		
11:5	Xzone, sensor 5 ruimtetemperatuur defect	B	0 ³⁾		
11:6	Xzone, sensor 6 ruimtetemperatuur defect	B	0 ³⁾		
11:7	Xzone, sensor 7 ruimtetemperatuur defect	B	0 ³⁾		
11:8	Xzone, sensor 8 ruimtetemperatuur defect	B	0 ³⁾		
11:9	Sensor A buitentemperatuur defect	B	0 ³⁾		
11:10	Sensor B buitentemperatuur defect	B	0 ³⁾		
11:11	Sensor C buitentemperatuur defect	B	0 ³⁾		
11:12	Sensor D buitentemperatuur defect	B	0 ³⁾		
11:13	Communicatiefout kamertemperatuur ²⁾	B	0 ³⁾		
11:14	Xzone, communicatiefout kamertemperatuur ²⁾	B	0 ³⁾		
11:15	Communicatiefout buitentemperatuur ²⁾	B	0 ³⁾		
12:1	Temperatuur inlaatlucht onder instelpunt alarmgrens	A	1 ³⁾		
12:2	Temperatuur inlaatlucht boven instelpunt alarmgrens	B	0 ³⁾		
12:6	Temperatuur uitlaatlucht onder alarmgrens	A	1 ³⁾		
12:11	Temperatuurbeveiliging onder alarmgrens ²⁾	A	1 ³⁾		
12:13	Rendement warmtewisselaar onder alarmgrens	B	0 ³⁾		
13:1	Bevochtiging, communicatiefout I/O-module 4	B	0 ³⁾		
13:2	Vochtsensor inlaatlucht defect	A	0 ³⁾		
13:3	Vochtsensor uitlaatlucht defect	A	0 ³⁾		
13:4	Vochtsensor afvoerlucht defect	A	0 ³⁾		
13:9	Alarmuitgang bevochtiger geactiveerd	A	0 ³⁾		

Alarmnr.	Functie	Waarde fabr.-instelling		Aangepaste waarde	
		Prioriteit	Effect	Prioriteit	Effect
		0 = Geblokk. A = A-alarm B = B-alarm	0 = In bedr. 1 = Stop	0 = Geblokk. A = A-alarm B = B-alarm	0 = In bedr. 1 = Stop
13:11	Communicatiefout VOC-sensor	B	0 ³⁾		
13:12	VOC-sensor interne communicatiefout	B	0 ³⁾		
13:13	VOC-sensor interne fout	B	0 ³⁾		
13:14	VOC-givare, niveau onder/boven instelpunt alarmgrens	B	0 ³⁾		
15:1	Platenwisselaar, communicatiefout I/O-module 2	A	1 ³⁾⁴⁾		
15:2	Platenwisselaar, temperatuursensor 1 defect	A	1 ³⁾⁴⁾		
15:3	Platenwisselaar, temperatuursensor 2 defect	A	1 ³⁾⁴⁾		
15:4	Platenwisselaar, regelklepcontrole geactiveerd	A	0 ³⁾⁴⁾		
15:7	Platenwisselaar, I/O-module 3 communicatiefout	A	1		
15:8	Platenwisselaar, controle bypass-klep geactiveerd	A	0		
15:9	Platenwisselaar, controle regelklep 1 geactiveerd	A	0		
15:10	Platenwisselaar, controle regelklep 2 geactiveerd	A	0		
15:11	Platenwisselaar, I/O-module 3 communicatiefout	A	1		
15:12	Platenwisselaar, controle bypass-klep geactiveerd	A	0		
15:13	Tegenstroomplatenwisselaar, ontdooidruk boven alarmgrens	B	1		
15:14	Platenwisselaar, ontdooisensor C communicatiefout	B	0		
15:15	Platenwisselaar, ontdooidruk boven alarmgrens	B	1		
16:1	Twincoilwisselaar, communicatiefout I/O-module 1	A	1 ³⁾⁴⁾		
16:2	Twincoilwisselaar, temperatuursensor defect	A	1 ³⁾⁴⁾		
16:3	Twincoilwisselaar, klepcontrole geactiveerd	A	0 ³⁾⁴⁾		
16:4	Twincoilwisselaar, pompcontrole geactiveerd	A	1 ³⁾⁴⁾		
16:5	Twincoilwisselaar, communicatiefout I/O-module C	A	1 ³⁾⁴⁾		
16:6	Twincoilwisselaar, druksensor defect	A	1 ³⁾⁴⁾		
16:7	Twincoilwisselaar, lage druk in vloeistofcircuit	A	1 ³⁾⁴⁾		
16:8	Twincoilwisselaar, druk onder alarmgrens	A	1		
17:1	Warmtewielwisselaar, communicatiefout motorregelaar	A	1 ³⁾		
17:2	Warmtewielwisselaar, communicatiefout ontdooidruksensor 7	B	0 ³⁾		
17:3	Warmtewielwisselaar, ontdooidruk boven alarmgrens	B	1 ³⁾⁴⁾		
17:4	Warmtewielwisselaar, snelheidscontrole geactiveerd	A ¹⁾	1 ³⁾⁴⁾		
17:5	Warmtewielwisselaar, overstroom motorregelaar	A ¹⁾	1 ³⁾⁴⁾		
17:6	Warmtewielwisselaar, te lage spanning motorregelaar	A ¹⁾	1 ³⁾⁴⁾		
17:7	Warmtewielwisselaar, te hoge spanning motorregelaar	A ¹⁾	1 ³⁾⁴⁾		
17:8	Warmtewielwisselaar, te hoge temperatuur motorregelaar	A ¹⁾	1 ³⁾⁴⁾		
17:9	Warmtewielwisselaar, startfout motorregelaar	A ¹⁾	1 ³⁾⁴⁾		
18:1	AYC, communicatiefout I/O-module 7	A	0 ³⁾		
18:2	AYC-verwarmen, temperatuursensor defect	A	0 ³⁾		
18:3	AYC-verwarmen, klepcontrole geactiveerd	B	0 ³⁾		
18:4	AYC-verwarmen, pompcontrole geactiveerd	A	0 ³⁾		
18:5	AYC-verwarmen, temperatuur onder instelpunt alarmgrens	A	0 ³⁾		
18:6	AYC-verwarmen, temperatuur boven instelpunt alarmgrens ⁵⁾	B	0 ³⁾		
18:9	AYC-koelen, temperatuursensor defect	A	0 ³⁾		
18:10	AYC-koelen, klepcontrole geactiveerd	B	0 ³⁾		

Alarminr.	Functie	Waarde fabr.-instelling		Aangepaste waarde	
		Prioriteit	Effect	Prioriteit	Effect
		0 = Geblokk. A = A-alarm B = B-alarm	0 = In bedr. 1 = Stop	0 = Geblokk. A = A-alarm B = B-alarm	0 = In bedr. 1 = Stop
18:11	AYC-koelen, pompcontrole geactiveerd	A	0 ³⁾		
18:12	AYC-koelen, temperatuur onder instelpunt alarmgrens	A	0 ³⁾		
18:13	AYC-koelen, temperatuur boven instelpunt alarmgrens ⁵⁾	B	0 ³⁾		
21:1	COOL DX, communicatiefout I/O-module 2	B	0 ³⁾		
21:2	COOL DX, lagedruksensor compressor 1 defect	A ¹⁾	0 ³⁾		
21:3	COOL DX, lage druk compressor 1 onder alarmgrens	A ¹⁾	0 ³⁾		
21:4	COOL DX, hogedruksensor compressor 1 defect	A ¹⁾	0 ³⁾		
21:5	COOL DX, hoge druk compressor 1 boven alarmgrens	A ¹⁾	0 ³⁾		
21:6	COOL DX, controle compressor 1 geactiveerd	A	0 ³⁾		
21:7	COOL DX, fout bij herstarten compressor 1	A	0 ³⁾		
21:8	COOL DX, lagedruksensor compressor 2 defect	A ¹⁾	0 ³⁾		
21:9	COOL DX, lage druk compressor 2 onder alarmgrens	A ¹⁾	0 ³⁾		
21:10	COOL DX, hogedruksensor compressor 2 defect	A ¹⁾	0 ³⁾		
21:11	COOL DX, hoge druk compressor 2 boven alarmgrens	A ¹⁾	0 ³⁾		
21:12	COOL DX, controle compressor 2 geactiveerd	A	0 ³⁾		
21:13	COOL DX, fout bij herstarten compressor 2	A	0 ³⁾		
21:14	COOL DX, temperatuursensor buitenlucht defect	B	0 ³⁾		
21:15	COOL DX, fout in fasesequentie	A	0 ³⁾		
23:1	SMART Link, communicatiefout	A	0 ³⁾		
23:2	SMART Link, alarmniveau 1 geactiveerd	B	0 ³⁾		
23:3	SMART Link, alarmniveau 2 geactiveerd	B	0 ³⁾		
23:4	SMART Link, alarmniveau 3 geactiveerd	B	0 ³⁾		
23:10	AQUA Link, I/O-module 5 geactiveerd	B	0 ³⁾		
23:11	AQUA Link, pompcontrole geactiveerd	B	0 ³⁾		
24:1	SMART Link 1, communicatiefout	A	0 ³⁾		
24:2	SMART Link 1, alarm geactiveerd	A	0 ³⁾		
24:4	SMART Link 2, communicatiefout	A	0 ³⁾		
24:5	SMART Link 2, alarm geactiveerd	A	0 ³⁾		
24:7	SMART Link 3, communicatiefout	A	0 ³⁾		
24:8	SMART Link 3, alarm geactiveerd	A	0 ³⁾		
24:10	SMART Link 4, communicatiefout	A	0 ³⁾		
24:11	SMART Link 4, alarm geactiveerd	A	0 ³⁾		
24:13	SMART Link, toevoerluchtalarm luchtstroom onder alarmgrens	A	0		
26:1	Voorfilter, communicatiefout inlaatluchtdruksensor 8	B	0 ³⁾		
26:2	Voorfilter, inlaatlucht vuil	B	0 ³⁾		
26:7	Voorfilter, communicatiefout uitlaatluchtdruksensor 9	B	0 ³⁾		
26:8	Voorfilter, uitlaatlucht vuil	B	0 ³⁾		
27:1	Filter luchtbehandelingsunit, communicatiefout inlaatluchtdruksensor 3/4	B	0 ³⁾		
27:2	Filter luchtbehandelingsunit, inlaatlucht vuil	B	0 ³⁾		
27:7	Filter luchtbehandelingsunit, communicatiefout uitlaatluchtdruksensor 3/4	B	0 ³⁾		
27:8	Filter luchtbehandelingsunit, uitlaatlucht vuil	B	0 ³⁾		
28:1	Eindfilter, communicatiefout inlaatluchtdruksensor A	B	0 ³⁾		

Alarmer.	Functie	Waarde fabr.-instelling		Aangepaste waarde	
		Prioriteit	Effect	Prioriteit	Effect
		0 = Geblokk. A = A-alarm B = B-alarm	0 = In bedr. 1 = Stop	0 = Geblokk. A = A-alarm B = B-alarm	0 = In bedr. 1 = Stop
28:2	Eindfilter, inlaatlucht vuil	B	0 ³⁾		
30:1	Luchtdebietmeting, communicatiefout inlaatluchtdruksensor 1/2	A	1 ³⁾		
30:2	Luchtdebietmeting, inlaatluchtdebiet onder instelpunt alarmgrens	B	0 ³⁾		
30:3	Luchtdebietmeting, inlaatluchtdebiet boven instelpunt alarmgrens	B	0 ³⁾		
30:6	Luchtdebietmeting, communicatiefout uitlaatluchtdruksensor 1/2	A	1 ³⁾		
30:7	Luchtdebietmeting, uitlaatluchtdebiet onder instelpunt alarmgrens	B	0 ³⁾		
30:8	Luchtdebietmeting, uitlaatluchtdebiet boven instelpunt alarmgrens	B	0 ³⁾		
30:11	Luchtdebietmeting, communicatiefout lekverliesregeling druksensor B	B	0 ³⁾		
31:1	Drukregeling, communicatiefout inlaatluchtdruksensor 5	A	1 ³⁾		
31:2	Drukregeling, druk inlaatlucht onder instelpunt alarmgrens	B	0 ³⁾		
31:3	Drukregeling, druk inlaatlucht boven instelpunt alarmgrens	B	0 ³⁾		
31:6	Drukregeling, communicatiefout uitlaatluchtdruksensor 6	A	1 ³⁾		
31:7	Drukregeling, druk uitlaatlucht onder instelpunt alarmgrens	B	0 ³⁾		
31:8	Drukregeling, druk uitlaatlucht boven instelpunt alarmgrens	B	0 ³⁾		
32:1	RECO ₂ , communicatiefout I/O-module 0	A	0 ³⁾		
32:2	RECO ₂ , communicatiefout druksensor 0	A	0 ³⁾		
32:3	ReCO ₂ , Intermitterende nachtverwarming, controle regelklep recirculatie geactiveerd	B	0 ³⁾		
32:4	RECO ₂ , controle regelklep buitenlucht geactiveerd	B	0 ³⁾		
33:1	Periode tussen onderhoud voorbij alarmgrens ²	B	0 ³⁾		
33:15	Blokkering geactiveerd	A	1		
34:1	Communicatiefout externe regeling I/O-module 3	B	0 ³⁾		
34:2	Communicatiefout externe regeling I/O-module 6	B	0 ³⁾		
35:1	Booster-verdelers, communicatiefout I/O-module 8	B	0		
36:1	Externe communicatie, I/O-module A, communicatiefout	B	0 ³⁾		
36:2	Externe communicatie, I/O-module A, temperatuursensor 1 defect	B	0 ³⁾		
36:3	Externe communicatie, I/O-module A, temperatuursensor 2 defect	B	0 ³⁾		
36:6	Externe communicatie, I/O-module B, communicatiefout	B	0 ³⁾		
36:7	Externe communicatie, I/O-module B, temperatuursensor 1 defect	B	0 ³⁾		
36:8	Externe communicatie, I/O-module B, temperatuursensor 2 defect	B	0 ³⁾		
36:11	Externe communicatie, I/O-module C, communicatiefout	B	0 ³⁾		
36:12	Externe communicatie, I/O-module C, temperatuursensor 1 defect	B	0 ³⁾		
36:13	Externe communicatie, I/O-module C, temperatuursensor 2 defect	B	0 ³⁾		
38:1	MIRU 1 communicatiefout	A	0 ³⁾		
38:2	MIRU 1 alarm motorregelaar geactiveerd	A	0 ³⁾		
38:3	MIRU 1 communicatiefout motorregelaar	A	0 ³⁾		
38:4	MIRU 1 communicatiefout druksensor 0 luchtstroommeting	A	0 ³⁾		
38:5	MIRU 1 communicatiefout drukregelsensor 1	A	0 ³⁾		
38:6	MIRU 1 temperatuursensor defect	B	0 ³⁾		
38:7	MIRU 1 luchtstroom/druk wijkt af van instelpunt alarmgrens	B	0 ³⁾		
38:8	MIRU 1 luchtstroom onder instelpunt alarmgrens	B	0		
38:9	MIRU 1 luchtstroom boven instelpunt alarmgrens	B	0		
38:10	MIRU 1 druk onder instelpunt alarmgrens	B	0		

Alarminr.	Functie	Waarde fabr.-instelling		Aangepaste waarde	
		Prioriteit	Effect	Prioriteit	Effect
		0 = Geblokk. A = A-alarm B = B-alarm	0 = In bedr. 1 = Stop	0 = Geblokk. A = A-alarm B = B-alarm	0 = In bedr. 1 = Stop
38:11	MIRU 1 druk boven instelpunt alarmgrens	B	0		
39:1	MIRU 2 communicatiefout	A	0 ³⁾		
39:2	MIRU 2 alarm motorregelaar geactiveerd	A	0 ³⁾		
39:3	MIRU 2 communicatiefout motorregelaar	A	0 ³⁾		
39:4	MIRU 2 communicatiefout druksensor 0 luchtstroommeting	A	0 ³⁾		
39:5	MIRU 2 communicatiefout drukregelsensor 1	A	0 ³⁾		
39:6	MIRU 2 temperatuursensor defect	B	0 ³⁾		
39:7	MIRU 2 luchtstroom/druk wijkt af van instelpunt alarmgrens	B	0 ³⁾		
39:8	MIRU 2 luchtstroom onder instelpunt alarmgrens	B	0		
39:9	MIRU 2 luchtstroom boven instelpunt alarmgrens	B	0		
39:10	MIRU 2 druk onder instelpunt alarmgrens	B	0		
39:11	MIRU 2 druk boven instelpunt alarmgrens	B	0		
40:1	MIRU 3 communicatiefout	A	0 ³⁾		
40:2	MIRU 3 alarm motorregelaar geactiveerd	A	0 ³⁾		
40:3	MIRU 3 communicatiefout motorregelaar	A	0 ³⁾		
40:4	MIRU 3 communicatiefout druksensor 0 luchtstroommeting	A	0 ³⁾		
40:5	MIRU 3 communicatiefout drukregelsensor 1	A	0 ³⁾		
40:6	MIRU 3 temperatuursensor defect	B	0 ³⁾		
40:7	MIRU 3 luchtstroom/druk wijkt af van instelpunt alarmgrens	B	0 ³⁾		
40:8	MIRU 3 luchtstroom onder instelpunt alarmgrens	B	0		
40:9	MIRU 3 luchtstroom boven instelpunt alarmgrens	B	0		
40:10	MIRU 3 druk onder instelpunt alarmgrens	B	0		
40:11	MIRU 3 druk boven instelpunt alarmgrens	B	0		
41:1	MIRU 4 communicatiefout	A	0 ³⁾		
41:2	MIRU 4 alarm motorregelaar geactiveerd	A	0 ³⁾		
41:3	MIRU 4 communicatiefout motorregelaar	A	0 ³⁾		
41:4	MIRU 4 communicatiefout druksensor 0 luchtstroommeting	A	0 ³⁾		
41:5	MIRU 4 communicatiefout drukregelsensor 1	A	0 ³⁾		
41:6	MIRU 4 temperatuursensor defect	B	0 ³⁾		
41:7	MIRU 4 luchtstroom/druk wijkt af van instelpunt alarmgrens	B	0 ³⁾		
42:1	MIRU 5 communicatiefout	A	0 ³⁾		
42:2	MIRU 5 alarm motorregelaar geactiveerd	A	0 ³⁾		
42:3	MIRU 5 communicatiefout motorregelaar	A	0 ³⁾		
42:4	MIRU 5 communicatiefout druksensor 0 luchtstroommeting	A	0 ³⁾		
42:5	MIRU 5 communicatiefout drukregelsensor 1	A	0 ³⁾		
42:6	MIRU 5 temperatuursensor defect	B	0 ³⁾		
42:7	MIRU 5 luchtstroom/druk wijkt af van instelpunt alarmgrens	B	0 ³⁾		
43:1	MIRU 6 communicatiefout	A	0 ³⁾		
43:2	MIRU 6 alarm motorregelaar geactiveerd	A	0 ³⁾		
43:3	MIRU 6 communicatiefout motorregelaar	A	0 ³⁾		
43:4	MIRU 6 communicatiefout druksensor 0 luchtstroommeting	A	0 ³⁾		
43:5	MIRU 6 communicatiefout drukregelsensor 1	A	0 ³⁾		

Alarmonr.	Functie	Waarde fabr.-instelling		Aangepaste waarde	
		Prioriteit	Effect	Prioriteit	Effect
		0 = Geblokk. A = A-alarm B = B-alarm	0 = In bedr. 1 = Stop	0 = Geblokk. A = A-alarm B = B-alarm	0 = In bedr. 1 = Stop
43:6	MIRU 6 temperatuursensor defect	B	0 ³⁾		
43:7	MIRU 6 luchtstroom/druk wijkt af van instelpunt alarmgrens	B	0 ³⁾		
44:1	MIRU 7 communicatiefout	A	0 ³⁾		
44:2	MIRU 7 alarm motorregelaar geactiveerd	A	0 ³⁾		
44:3	MIRU 7 communicatiefout motorregelaar	A	0 ³⁾		
44:4	MIRU 7 communicatiefout druksensor 0 luchtstroommeting	A	0 ³⁾		
44:5	MIRU 7 communicatiefout drukregelsensor 1	A	0 ³⁾		
44:6	MIRU 7 temperatuursensor defect	B	0 ³⁾		
44:7	MIRU 7 luchtstroom/druk wijkt af van instelpunt alarmgrens	B	0 ³⁾		
45:1	MIRU 8 communicatiefout	A	0 ³⁾		
45:2	MIRU 8 alarm motorregelaar geactiveerd	A	0 ³⁾		
45:3	MIRU 8 communicatiefout motorregelaar	A	0 ³⁾		
45:4	MIRU 8 communicatiefout druksensor 0 luchtstroommeting	A	0 ³⁾		
45:5	MIRU 8 communicatiefout drukregelsensor 1	A	0 ³⁾		
45:6	MIRU 8 temperatuursensor defect	B	0 ³⁾		
45:7	MIRU 8 luchtstroom/druk wijkt af van instelpunt alarmgrens	B	0 ³⁾		
46:1	MIRU 9 communicatiefout	A	0 ³⁾		
46:2	MIRU 9 alarm motorregelaar geactiveerd	A	0 ³⁾		
46:3	MIRU 9 communicatiefout motorregelaar	A	0 ³⁾		
46:4	MIRU 9 communicatiefout druksensor 0 luchtstroommeting	A	0 ³⁾		
46:5	MIRU 9 communicatiefout drukregelsensor 1	A	0 ³⁾		
46:6	MIRU 9 temperatuursensor defect	B	0 ³⁾		
46:7	MIRU 9 luchtstroom/druk wijkt af van instelpunt alarmgrens	B	0 ³⁾		
47:1	MIRU 10 communicatiefout	A	0 ³⁾		
47:2	MIRU 10 alarm motorregelaar geactiveerd	A	0 ³⁾		
47:3	MIRU 10 communicatiefout motorregelaar	A	0 ³⁾		
47:4	MIRU 10 communicatiefout druksensor 0 luchtstroommeting	A	0 ³⁾		
47:5	MIRU 10 communicatiefout drukregelsensor 1	A	0 ³⁾		
47:6	MIRU 10 temperatuursensor defect	B	0 ³⁾		
47:7	MIRU 10 luchtstroom/druk wijkt af van instelpunt alarmgrens	B	0 ³⁾		
49:1	Inlaatlichtventilator 1A communicatiefout	A	1 ³⁾		
49:2	Inlaatlichtventilator 1A overstroom motorregelaar	A ¹⁾	1 ³⁾		
49:3	Inlaatlichtventilator 1A te lage spanning motorregelaar	A ¹⁾	1 ³⁾		
49:4	Inlaatlichtventilator 1A te hoge spanning motorregelaar	A ¹⁾	1 ³⁾		
49:5	Inlaatlichtventilator 1A te hoge temperatuur motorregelaar	A ¹⁾	1 ³⁾		
49:6	Inlaatlichtventilator 1A startfout motorregelaar	A ¹⁾	1 ³⁾		
49:7	Inlaatlichtventilator 1A rimpelspanningfout motorregelaar	A ¹⁾	1 ³⁾		
49:8	Inlaatlichtventilator 1A fasefout motorregelaar	A ¹⁾	1 ³⁾		
49:9	Inlaatlichtventilator 1A fout intern geheugen motorregelaar	A ¹⁾	1 ³⁾		
49:10	Inlaatlichtventilator 1A stroomreducering motorregelaar	B	0 ³⁾		
49:11	Inlaatlichtventilator 1A, fout interne communicatie motorregelaar	A	1 ³⁾		
50:1	Inlaatlichtventilator 2A communicatiefout	A	1 ³⁾		

Alarmnr.	Functie	Waarde fabr.-instelling		Aangepaste waarde	
		Prioriteit	Effect	Prioriteit	Effect
		0 = Geblokk. A = A-alarm B = B-alarm	0 = In bedr. 1 = Stop	0 = Geblokk. A = A-alarm B = B-alarm	0 = In bedr. 1 = Stop
50:2	Inlaatluuchtventilator 2A overstroom motorregelaar	A ¹⁾	1 ³⁾		
50:3	Inlaatluuchtventilator 2A te lage spanning motorregelaar	A ¹⁾	1 ³⁾		
50:4	Inlaatluuchtventilator 2A te hoge spanning motorregelaar	A ¹⁾	1 ³⁾		
50:5	Inlaatluuchtventilator 2A te hoge temperatuur motorregelaar	A ¹⁾	1 ³⁾		
50:6	Inlaatluuchtventilator 2A startfout motorregelaar	A ¹⁾	1 ³⁾		
50:7	Inlaatluuchtventilator 2A rimpelspanningfout motorregelaar	A ¹⁾	1 ³⁾		
50:8	Inlaatluuchtventilator 2A fasefout motorregelaar	A ¹⁾	1 ³⁾		
50:9	Inlaatluuchtventilator 2A fout intern geheugen motorregelaar	A ¹⁾	1 ³⁾		
50:10	Inlaatluuchtventilator 2A stroomreducering motorregelaar	B	0 ³⁾		
50:11	Inlaatluuchtventilator 2A, fout interne communicatie motorregelaar	A	1 ³⁾		
51:1	Inlaatluuchtventilator 3A communicatiefout	A	1 ³⁾		
51:2	Inlaatluuchtventilator 3A overstroom motorregelaar	A ¹⁾	1 ³⁾		
51:3	Inlaatluuchtventilator 3A te lage spanning motorregelaar	A ¹⁾	1 ³⁾		
51:4	Inlaatluuchtventilator 3A te hoge spanning motorregelaar	A ¹⁾	1 ³⁾		
51:5	Inlaatluuchtventilator 3A te hoge temperatuur motorregelaar	A ¹⁾	1 ³⁾		
51:6	Inlaatluuchtventilator 3A startfout motorregelaar	A ¹⁾	1 ³⁾		
51:7	Inlaatluuchtventilator 3A rimpelspanningfout motorregelaar	A ¹⁾	1 ³⁾		
51:8	Inlaatluuchtventilator 3A fasefout motorregelaar	A ¹⁾	1 ³⁾		
51:9	Inlaatluuchtventilator 3A fout intern geheugen motorregelaar	A ¹⁾	1 ³⁾		
51:10	Inlaatluuchtventilator 3A stroomreducering motorregelaar	B	0 ³⁾		
51:11	Inlaatluuchtventilator 3A, fout interne communicatie motorregelaar	A	1 ³⁾		
52:1	Inlaatluuchtventilator 1B communicatiefout	A	1 ³⁾		
52:2	Inlaatluuchtventilator 1B overstroom motorregelaar	A ¹⁾	1 ³⁾		
52:3	Inlaatluuchtventilator 1B te lage spanning motorregelaar	A ¹⁾	1 ³⁾		
52:4	Inlaatluuchtventilator 1B te hoge spanning motorregelaar	A ¹⁾	1 ³⁾		
52:5	Inlaatluuchtventilator 1B te hoge temperatuur motorregelaar	A ¹⁾	1 ³⁾		
52:6	Inlaatluuchtventilator 1B startfout motorregelaar	A ¹⁾	1 ³⁾		
52:7	Inlaatluuchtventilator 1B rimpelspanningfout motorregelaar	A ¹⁾	1 ³⁾		
52:8	Inlaatluuchtventilator 1B fasefout motorregelaar	A ¹⁾	1 ³⁾		
52:9	Inlaatluuchtventilator 1B fout intern geheugen motorregelaar	A ¹⁾	1 ³⁾		
52:10	Inlaatluuchtventilator 1B stroomreducering motorregelaar	B	0 ³⁾		
53:1	Inlaatluuchtventilator 2B communicatiefout	A	1 ³⁾		
53:2	Inlaatluuchtventilator 2B overstroom motorregelaar	A ¹⁾	1 ³⁾		
53:3	Inlaatluuchtventilator 2B te lage spanning motorregelaar	A ¹⁾	1 ³⁾		
53:4	Inlaatluuchtventilator 2B te hoge spanning motorregelaar	A ¹⁾	1 ³⁾		
53:5	Inlaatluuchtventilator 2B te hoge temperatuur motorregelaar	A ¹⁾	1 ³⁾		
53:6	Inlaatluuchtventilator 2B startfout motorregelaar	A ¹⁾	1 ³⁾		
53:7	Inlaatluuchtventilator 2B rimpelspanningfout motorregelaar	A ¹⁾	1 ³⁾		
53:8	Inlaatluuchtventilator 2B fasefout motorregelaar	A ¹⁾	1 ³⁾		
53:9	Inlaatluuchtventilator 2B fout intern geheugen motorregelaar	A ¹⁾	1 ³⁾		
53:10	Inlaatluuchtventilator 2B stroomreducering motorregelaar	B	0 ³⁾		
54:1	Inlaatluuchtventilator 3B communicatiefout	A	1 ³⁾		

Alarmer.	Functie	Waarde fabr.-instelling		Aangepaste waarde	
		Prioriteit	Effect	Prioriteit	Effect
		0 = Geblokk. A = A-alarm B = B-alarm	0 = In bedr. 1 = Stop	0 = Geblokk. A = A-alarm B = B-alarm	0 = In bedr. 1 = Stop
54:2	Inlaatluchtventilator 3B overstroom motorregelaar	A ¹⁾	1 ³⁾		
54:3	Inlaatluchtventilator 3B te lage spanning motorregelaar	A ¹⁾	1 ³⁾		
54:4	Inlaatluchtventilator 3B te hoge spanning motorregelaar	A ¹⁾	1 ³⁾		
54:5	Inlaatluchtventilator 3B te hoge temperatuur motorregelaar	A ¹⁾	1 ³⁾		
54:6	Inlaatluchtventilator 3B startfout motorregelaar	A ¹⁾	1 ³⁾		
54:7	Inlaatluchtventilator 3B rimpelspanningfout motorregelaar	A ¹⁾	1 ³⁾		
54:8	Inlaatluchtventilator 3B fasefout motorregelaar	A ¹⁾	1 ³⁾		
54:9	Inlaatluchtventilator 3B fout intern geheugen motorregelaar	A ¹⁾	1 ³⁾		
54:10	Inlaatluchtventilator 3B stroomreducering motorregelaar	B	0 ³⁾		
55:1	Uitlaatluchtventilator 1A communicatiefout	A	1 ³⁾		
55:2	Uitlaatluchtventilator 1A overstroom motorregelaar	A ¹⁾	1 ³⁾		
55:3	Uitlaatluchtventilator 1A te lage spanning motorregelaar	A ¹⁾	1 ³⁾		
55:4	Uitlaatluchtventilator 1A te hoge spanning motorregelaar	A ¹⁾	1 ³⁾		
55:5	Uitlaatluchtventilator 1A te hoge temperatuur motorregelaar	A ¹⁾	1 ³⁾		
55:6	Uitlaatluchtventilator 1A startfout motorregelaar	A ¹⁾	1 ³⁾		
55:7	Uitlaatluchtventilator 1A rimpelspanningfout motorregelaar	A ¹⁾	1 ³⁾		
55:8	Uitlaatluchtventilator 1A fasefout motorregelaar	A ¹⁾	1 ³⁾		
55:9	Uitlaatluchtventilator 1A fout intern geheugen motorregelaar	A ¹⁾	1 ³⁾		
55:10	Uitlaatluchtventilator 1A stroomreducering motorregelaar	B	0 ³⁾		
55:11	Uitlaatluchtventilator 1A, fout interne communicatie motorregelaar	A	1 ³⁾		
56:1	Uitlaatluchtventilator 2A communicatiefout	A	1 ³⁾		
56:2	Uitlaatluchtventilator 2A overstroom motorregelaar	A ¹⁾	1 ³⁾		
56:3	Uitlaatluchtventilator 2A te lage spanning motorregelaar	A ¹⁾	1 ³⁾		
56:4	Uitlaatluchtventilator 2A te hoge spanning motorregelaar	A ¹⁾	1 ³⁾		
56:5	Uitlaatluchtventilator 2A te hoge temperatuur motorregelaar	A ¹⁾	1 ³⁾		
56:6	Uitlaatluchtventilator 2A startfout motorregelaar	A ¹⁾	1 ³⁾		
56:7	Uitlaatluchtventilator 2A rimpelspanningfout motorregelaar	A ¹⁾	1 ³⁾		
56:8	Uitlaatluchtventilator 2A fasefout motorregelaar	A ¹⁾	1 ³⁾		
56:9	Uitlaatluchtventilator 2A fout intern geheugen motorregelaar	A ¹⁾	1 ³⁾		
56:10	Uitlaatluchtventilator 2A stroomreducering motorregelaar	B	0 ³⁾		
56:11	Uitlaatluchtventilator 2A, fout interne communicatie motorregelaar	A	1 ³⁾		
57:1	Uitlaatluchtventilator 3A communicatiefout	A	1 ³⁾		
57:2	Uitlaatluchtventilator 3A overstroom motorregelaar	A ¹⁾	1 ³⁾		
57:3	Uitlaatluchtventilator 3A te lage spanning motorregelaar	A ¹⁾	1 ³⁾		
57:4	Uitlaatluchtventilator 3A te hoge spanning motorregelaar	A ¹⁾	1 ³⁾		
57:5	Uitlaatluchtventilator 3A te hoge temperatuur motorregelaar	A ¹⁾	1 ³⁾		
57:6	Uitlaatluchtventilator 3A startfout motorregelaar	A ¹⁾	1 ³⁾		
57:7	Uitlaatluchtventilator 3A rimpelspanningfout motorregelaar	A ¹⁾	1 ³⁾		
57:8	Uitlaatluchtventilator 3A fasefout motorregelaar	A ¹⁾	1 ³⁾		
57:9	Uitlaatluchtventilator 3A fout intern geheugen motorregelaar	A ¹⁾	1 ³⁾		
57:10	Uitlaatluchtventilator 3A stroomreducering motorregelaar	B	0 ³⁾		
57:11	Uitlaatluchtventilator 3A, fout interne communicatie motorregelaar	A	1 ³⁾		

Alarmnr.	Functie	Waarde fabr.-instelling		Aangepaste waarde	
		Prioriteit	Effect	Prioriteit	Effect
		0 = Geblokk. A = A-alarm B = B-alarm	0 = In bedr. 1 = Stop	0 = Geblokk. A = A-alarm B = B-alarm	0 = In bedr. 1 = Stop
58:1	Uitlaatluchtventilator 1B communicatiefout	A	1 ³⁾		
58:2	Uitlaatluchtventilator 1B overstroom motorregelaar	A ¹⁾	1 ³⁾		
58:3	Uitlaatluchtventilator 1B te lage spanning motorregelaar	A ¹⁾	1 ³⁾		
58:4	Uitlaatluchtventilator 1B te hoge spanning motorregelaar	A ¹⁾	1 ³⁾		
58:5	Uitlaatluchtventilator 1B te hoge temperatuur motorregelaar	A ¹⁾	1 ³⁾		
58:6	Uitlaatluchtventilator 1B startfout motorregelaar	A ¹⁾	1 ³⁾		
58:7	Uitlaatluchtventilator 1B rimpelspanningfout motorregelaar	A ¹⁾	1 ³⁾		
58:8	Uitlaatluchtventilator 1B fasefout motorregelaar	A ¹⁾	1 ³⁾		
58:9	Uitlaatluchtventilator 1B fout intern geheugen motorregelaar	A ¹⁾	1 ³⁾		
58:10	Uitlaatluchtventilator 1B stroomreducering motorregelaar	B	0 ³⁾		
59:1	Uitlaatluchtventilator 2B communicatiefout	A	1 ³⁾		
59:2	Uitlaatluchtventilator 2B overstroom motorregelaar	A ¹⁾	1 ³⁾		
59:3	Uitlaatluchtventilator 2B te lage spanning motorregelaar	A ¹⁾	1 ³⁾		
59:4	Uitlaatluchtventilator 2B te hoge spanning motorregelaar	A ¹⁾	1 ³⁾		
59:5	Uitlaatluchtventilator 2B te hoge temperatuur motorregelaar	A ¹⁾	1 ³⁾		
59:6	Uitlaatluchtventilator 2B startfout motorregelaar	A ¹⁾	1 ³⁾		
59:7	Uitlaatluchtventilator 2B rimpelspanningfout motorregelaar	A ¹⁾	1 ³⁾		
59:8	Uitlaatluchtventilator 2B fasefout motorregelaar	A ¹⁾	1 ³⁾		
59:9	Uitlaatluchtventilator 2B fout intern geheugen motorregelaar	A ¹⁾	1 ³⁾		
59:10	Uitlaatluchtventilator 2B stroomreducering motorregelaar	B	0 ³⁾		
60:1	Uitlaatluchtventilator 3B communicatiefout	A	1 ³⁾		
60:2	Uitlaatluchtventilator 3B overstroom motorregelaar	A ¹⁾	1 ³⁾		
60:3	Uitlaatluchtventilator 3B te lage spanning motorregelaar	A ¹⁾	1 ³⁾		
60:4	Uitlaatluchtventilator 3B te hoge spanning motorregelaar	A ¹⁾	1 ³⁾		
60:5	Uitlaatluchtventilator 3B te hoge temperatuur motorregelaar	A ¹⁾	1 ³⁾		
60:6	Uitlaatluchtventilator 3B startfout motorregelaar	A ¹⁾	1 ³⁾		
60:7	Uitlaatluchtventilator 3B rimpelspanningfout motorregelaar	A ¹⁾	1 ³⁾		
60:8	Uitlaatluchtventilator 3B fasefout motorregelaar	A ¹⁾	1 ³⁾		
60:9	Uitlaatluchtventilator 3B fout intern geheugen motorregelaar	A ¹⁾	1 ³⁾		
60:10	Uitlaatluchtventilator 3B stroomreducering motorregelaar	B	0 ³⁾		
61:1	Inlaatluchtventilator 1A, communicatiefout I/O-module	A	1 ³⁾		
61:6	Inlaatluchtventilator 2A, communicatiefout I/O-module	A	1 ³⁾		
61:11	Inlaatluchtventilator 3A, communicatiefout I/O-module	A	1 ³⁾		
62:1	Uitlaatluchtventilator 1A, communicatiefout I/O-module	A	1 ³⁾		
62:6	Uitlaatluchtventilator 2A, communicatiefout I/O-module	A	1 ³⁾		
62:11	Uitlaatluchtventilator 3A, communicatiefout I/O-module	A	1 ³⁾		
63:1	MIRU 1 communicatiefout I/O-module	A	1 ³⁾		
63:6	MIRU 2 communicatiefout I/O-module	A	1 ³⁾		
63:11	MIRU 3 communicatiefout I/O-module	A	1 ³⁾		
70:1	HC regeleenheid communicatiefout	A	0		
70:2	HC regeleenheid alarm algemene fout geactiveerd	A	0		
70:3	HC regeleenheid defect timercircuit	A	0		

Alarmer.	Functie	Waarde fabr.-instelling		Aangepaste waarde	
		Prioriteit	Effect	Prioriteit	Effect
		0 = Geblokk. A = A-alarm B = B-alarm	0 = In bedr. 1 = Stop	0 = Geblokk. A = A-alarm B = B-alarm	0 = In bedr. 1 = Stop
70:5	HC ontdoeien, druksensor D communicatiefout	A	0		
70:6	HC ontdoeien, I/O-module 5 communicatiefout	B	0		
70:7	HC ontdoeien, controle regelklep recirculatie geactiveerd	A	0		
70:8	HC ontdoeien, elek. verwarmingsbatterij geactiveerd	A	0		
70:9	HC ontdooitijd circuit 1 boven alarmgrens	B	0		
71:1	HC compressor motorregelaar communicatiefout	A	0		
71:2	HC compressor motorregelaar startfout	A	0		
71:3	HC compressor motorregelaar te lage of te hoge spanning	A	0		
71:4	HC compressor buiten werkbereik	A	0		
71:9	HC expansieklep regelaar circuit 1 communicatiefout	A	0		
72:1	HC hogedrukbeveiliging circuit 1 geactiveerd	A	0		
72:2	HC hogedrukcircuit 1 boven alarmgrens	A	0		
72:3	HC thermostatisch contact circuit 1 geactiveerd	A	0		
72:4	HC heetgastemperatuur circuit 1 boven alarmgrens	A	0		
72:5	HC heetgastemperatuur circuit 1 defect	A	0		
72:6	HC hogedruksensor circuit 1 defect	A	0		
72:7	HC lagedruksensor circuit 1 defect	A	0		
72:8	HC temperatuursensor aanzuiggasleiding circuit 1 defect	A	0		
72:9	HC drukverschil circuit 1 onder alarmgrens	A	0		
72:10	HC onderhoud circuit 1 en compressor	A	0		
72:11	HC oververhittingstemperatuur circuit 1 onder alarmgrens	A	0		
72:12	HC drukvereffening van lagedrukcircuit 1	A	0		
72:13	HC drukvereffening van hogedrukcircuit 1	A	0		
72:14	HC lagedrukcircuit 1 onder alarmgrens	A	0		
77:2	MIRU 1 overstroom motorregelaar	A	0		
77:3	MIRU 1 te lage spanning motorregelaar	A	0		
77:4	MIRU 1 te hoge spanning motorregelaar	A	0		
77:5	MIRU 1 te hoge temp. motorregelaar	A	0		
77:6	MIRU 1 opstartfout motorregelaar	A	0		
77:7	MIRU 1 ongelijkmatige fasespanning motorregelaar	A	0		
77:8	MIRU 1 fasefout motorregelaar	A	0		
77:9	MIRU 1 fout intern geheugen motorregelaar	A	0		
77:10	MIRU 1 stroomreducering motorregelaar	A	0		
77:11	MIRU 1 interne communicatiefout motorregelaar	A	0		
78:2	MIRU 2 overstroom motorregelaar	A	0		
78:3	MIRU 2 te lage spanning motorregelaar	A	0		
78:4	MIRU 2 te hoge spanning motorregelaar	A	0		
78:5	MIRU 2 te hoge temp. motorregelaar	A	0		
78:6	MIRU 2 opstartfout motorregelaar	A	0		
78:7	MIRU 2 ongelijkmatige fasespanning motorregelaar	A	0		
78:8	MIRU 2 fasefout motorregelaar	A	0		
78:9	MIRU 2 fout intern geheugen motorregelaar	A	0		

Alarmpnr.	Functie	Waarde fabr.-instelling		Aangepaste waarde	
		Prioriteit	Effect	Prioriteit	Effect
		0 = Geblokk.	0 = In bedr.	0 = Geblokk.	0 = In bedr.
		A = A-alarm	1 = Stop	A = A-alarm	1 = Stop
		B = B-alarm		B = B-alarm	
78:10	MIRU 2 stroomreducering motorregelaar	A	0		
78:11	MIRU 2 interne communicatiefout motorregelaar	A	0		
79:2	MIRU 3 overstroom motorregelaar	A	0		
79:3	MIRU 3 te lage spanning motorregelaar	A	0		
79:4	MIRU 3 te hoge spanning motorregelaar	A	0		
79:5	MIRU 3 te hoge temp. motorregelaar	A	0		
79:6	MIRU 3 opstartfout motorregelaar	A	0		
79:7	MIRU 3 ongelijkmatige fasespanning motorregelaar	A	0		
79:8	MIRU 3 fasefout motorregelaar	A	0		
79:9	MIRU 3 fout intern geheugen motorregelaar	A	0		
79:10	MIRU 3 stroomreducering motorregelaar	A	0		
79:11	MIRU 3 interne communicatiefout motorregelaar	A	0		
81:2	SMART Link 1 toevoerluchtstroom onder ontdoialarmgrens	A	0		
82:2	SMART Link 2 toevoerluchtstroom onder ontdoialarmgrens	A	0		
83:2	SMART Link 3 toevoerluchtstroom onder ontdoialarmgrens	A	0		
84:2	SMART Link 4 toevoerluchtstroom onder ontdoialarmgrens	A	0		

¹⁾ Blokkeren niet mogelijk.

²⁾ De vertraging is instelbaar.

³⁾ Instelbaar.

⁴⁾ Stopt de AHU als de temperatuur onder de instelbare grens ligt.

⁵⁾ Af fabriek ingesteld op inactief.

Inregeling uitgevoerd door:

Datum

Bedrijf

Naam
