

## 11.2 Protocol inregeling

Het inbedrijfsstellingsprotocol kan ook automatisch worden aangemaakt, zie paragraaf 4.22 in de functiehandleiding, Installatie

Bedrijf

Onze referentie

Klant	Datum	SO-nr.
Installatie	Project/Luchtbehandelingsunit	Serienr.:
Adres installatie	Type	Programmaversie:

Filter gekalibreerd

Timer, huidige tijd ingesteld

Andere regelingen

---



Functie	Waarde fabrieksinstelling	Aangepaste waarde
<b>Luchtdebiet</b>		
<b>Regelstand</b>		
Inlaatlucht	<input checked="" type="checkbox"/> Luchtdeb. <input type="checkbox"/> Kanaaldruk <input type="checkbox"/> Vrg <input type="checkbox"/> Slaaf	<input type="checkbox"/> Luchtdeb. <input type="checkbox"/> Kanaaldruk <input type="checkbox"/> Vrg <input type="checkbox"/> Slaaf
Uitlaatlucht	<input checked="" type="checkbox"/> Luchtdeb. <input type="checkbox"/> Kanaaldruk <input type="checkbox"/> Vrg <input type="checkbox"/> Slaaf	<input type="checkbox"/> Luchtdeb. <input type="checkbox"/> Kanaaldruk <input type="checkbox"/> Vrg <input type="checkbox"/> Slaaf
<b>Bedrijfsniveau</b>		
Debiet, lage snelheid IL	1) _____	1) _____
UL	1) _____	1) _____
Debiet, hoge snelheid IL	1) _____	1) _____
UL	1) _____	1) _____
Debiet, max. snelheid IL	1) _____	1) _____
UL	1) _____	1) _____
Debiet, min. snelheid IL	_____	_____
UL	_____	_____
Druk, lage snelheid IL (Pa)	100	_____
UL (Pa)	100	_____
Druk, hoge snelheid IL (Pa)	200	_____
UL (Pa)	200	_____
Max. vent.snelheid IL (%)	100%	_____
UL (%)	100%	_____
Druk, max. snelheid IL (Pa)	200	_____
UL (Pa)	200	_____
Vraag, lage snelheid IL (%)	25	_____
UL (%)	25	_____
Vraag, hoge snelheid IL (%)	50	_____
UL (%)	50	_____
<b>Optimize</b>		
Optimize	<input type="checkbox"/> Aan <input checked="" type="checkbox"/> Uit	<input type="checkbox"/> Aan <input type="checkbox"/> Uit
<b>Verschuiving instelpunt</b>		
Inlaatlucht	<input type="checkbox"/> Aan <input checked="" type="checkbox"/> Uit	<input type="checkbox"/> Aan <input type="checkbox"/> Uit
Uitlaatlucht	<input type="checkbox"/> Aan <input checked="" type="checkbox"/> Uit	<input type="checkbox"/> Aan <input type="checkbox"/> Uit
<b>Eenheid</b>		
Eenheid voor luchtdebiet	<input type="checkbox"/> l/s <input checked="" type="checkbox"/> m <sup>3</sup> /s <input type="checkbox"/> m <sup>3</sup> /u <input type="checkbox"/> cfm	<input type="checkbox"/> l/s <input type="checkbox"/> m <sup>3</sup> /s <input type="checkbox"/> m <sup>3</sup> /u <input type="checkbox"/> cfm
Eenheid voor druk	<input checked="" type="checkbox"/> Pa <input type="checkbox"/> psi <input type="checkbox"/> in.wc	<input type="checkbox"/> Pa <input type="checkbox"/> psi <input type="checkbox"/> in.wc
<b>Buitenluchtcomp.</b>		
Buitenluchtcomp.	<input checked="" type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Lage snelh. <input type="checkbox"/> Hoge snelheid <input type="checkbox"/> Lage snelheid en hoge snelheid	<input type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Lage snelh. <input type="checkbox"/> Hoge snelheid <input type="checkbox"/> Lage snelheid en hoge snelheid
X1, breekp. buit.temp. °C	-20 °C	
X2, breekp. buit.temp. °C	-10 °C	
X3, breekp. buit.temp. °C	+10 °C	
X4, breekp. buit.temp. °C	+20 °C	

1) Lage snelheid = 25%, hoge snelheid = 50% en max. snelheid = 75 % van max. debiet,  
Zie Sectie 4.1.2 in de functiehandleiding, Installatie.

Functie	Waarde fabrieksinstelling	Aangepaste waarde
<i>Inlaatlucht, debiet</i>		
Y1, breekp., inlaatlucht	25% van max. luchtdebiet voor AHU	
Y2, breekp., inlaatlucht	25% van max. luchtdebiet voor AHU	
Y3, breekp., inlaatlucht	25% van max. luchtdebiet voor AHU	
Y4, breekp., inlaatlucht	25% van max. luchtdebiet voor AHU	
<i>Uitlaatlucht, debiet</i>		
Y1, breekp., uitlaatlucht	25% van max. luchtdebiet voor AHU	
Y2, breekp., uitlaatlucht	25% van max. luchtdebiet voor AHU	
Y3, breekp., uitlaatlucht	25% van max. luchtdebiet voor AHU	
Y4, breekp., uitlaatlucht	25% van max. luchtdebiet voor AHU	
<i>Inlaatlucht, druk</i>		
Y1, breekp., inlaatlucht Pa	100	
Y2, breekp., inlaatlucht Pa	100	
Y3, breekp., inlaatlucht Pa	100	
Y4, breekp., inlaatlucht Pa	100	
<i>Uitlaatlucht, druk</i>		
Y1, breekp., uitlaatlucht Pa	100	
Y2, breekp., uitlaatlucht Pa	100	
Y3, breekp., uitlaatlucht Pa	100	
Y4, breekp., uitlaatlucht Pa	100	
<b>Booster-verdelers</b>		
Booster-verdelers	<input type="checkbox"/> Aan <input checked="" type="checkbox"/> Uit	<input type="checkbox"/> Aan <input type="checkbox"/> Uit



Functie	Waarde fabrieksinstelling	Aangepaste waarde
<b>Temperatuur</b>		
<b>Regelstand</b>		
Stand	<input type="checkbox"/> ERS 1 <input type="checkbox"/> ERS 2 <input checked="" type="checkbox"/> Inlaatlucht	<input type="checkbox"/> ERS 1 <input type="checkbox"/> ERS 2 <input type="checkbox"/> Inlaatlucht
	<input type="checkbox"/> Uitlaatlucht <input type="checkbox"/> ORS <input type="checkbox"/> ORE	<input type="checkbox"/> Uitlaatlucht <input type="checkbox"/> ORS <input type="checkbox"/> ORE
Xzone-modus	<input type="checkbox"/> ERS 1 <input type="checkbox"/> ERS 2 <input checked="" type="checkbox"/> Inlaatlucht	<input type="checkbox"/> ERS 1 <input type="checkbox"/> ERS 2 <input type="checkbox"/> Inlaatlucht
	<input type="checkbox"/> Uitlaatlucht <input type="checkbox"/> ORS <input type="checkbox"/> ORE	<input type="checkbox"/> Uitlaatlucht <input type="checkbox"/> ORS <input type="checkbox"/> ORE
Seizoensgebonden temperatuurregeling	<input type="checkbox"/> Aan <input checked="" type="checkbox"/> Uit	<input type="checkbox"/> Aan <input type="checkbox"/> Uit
Seizoensgebonden temperatuurregeling	<input type="checkbox"/> ERS 1 <input type="checkbox"/> ERS 2 <input type="checkbox"/> Inlaatlucht	<input type="checkbox"/> ERS 1 <input type="checkbox"/> ERS 2 <input type="checkbox"/> Inlaatlucht
	<input checked="" type="checkbox"/> Uitlaatlucht <input type="checkbox"/> ORS <input type="checkbox"/> ORE	<input type="checkbox"/> Uitlaatlucht <input type="checkbox"/> ORS <input type="checkbox"/> ORE
Seizoensgebonden temperatuurregeling, ingeschakeld    °C	0	
Seizoensgebonden temperatuurregeling, uitgeschakeld    °C	20	
<b>Instellingen</b>		
<b>ERS 1</b>		
Uitlaatgerelateerde inlaatlucht-1 stap	2	
Uitlaatgerelateerde inlaatlucht-1 verschil    K	3	
Uitlaatgerelateerde inlaatlucht-1 breekpunt    °C	22	
Xzone, Uitlaatgerel. inlaatlucht-1 stap	2	
Xzone, Uitlaatgerel. inlaatlucht-1 verschil    K	3	
Xzone, Uitlaatgerel. inlaatlucht-1 breekpunt    °C	22	
<b>ERS 2</b>		
<i>Uitlaatluchttemperatuur</i>		
Uitlaatgerelateerde inlaatlucht-2 X1    °C	15	
Uitlaatgerelateerde inlaatlucht-2 X2    °C	20	
Uitlaatgerelateerde inlaatlucht-2 X3    °C	22	
Uitlaatgerelateerde inlaatlucht-2 X4    °C	22	
Xzone, Uitlaatgerelateerde inlaatlucht-2 X1    °C	15	
Xzone, Uitlaatgerelateerde inlaatlucht-2 X2    °C	20	
Xzone, Uitlaatgerelateerde inlaatlucht-2 X3    °C	22	
Xzone, Uitlaatgerelateerde inlaatlucht-2 X4    °C	22	
<i>Instelpunt inlaatluchttemperatuur</i>		
Uitlaatgerelateerde inlaatlucht-2 Y1    °C	20	
Uitlaatgerelateerde inlaatlucht-2 Y2    °C	18	
Uitlaatgerelateerde inlaatlucht-2 Y3    °C	14	
Uitlaatgerelateerde inlaatlucht-2 Y4    °C	12	
Xzone, Uitlaatgerelateerde inlaatlucht-2 Y1    °C	20	
Xzone, Uitlaatgerelateerde inlaatlucht-2 Y2    °C	18	
Xzone, Uitlaatgerelateerde inlaatlucht-2 Y3    °C	14	
Xzone, Uitlaatgerelateerde inlaatlucht-2 Y4    °C	12	
<b>Inlaatluchtregeling</b>		
Inlaatlucht (temp.instelpunt)    °C	21	
Xzone, Inlaatlucht (temp.instelpunt)    °C	21	
<b>Uitlaatluchtregeling</b>		
Uitlaatlucht (temp.instelpunt)    °C	21	
Inlaatlucht, min.    °C	16	
Inlaatlucht, max.    °C	28	
Xzone, Uitlaatlucht (temp.instelpunt)    °C	21	
Xzone, Inlaatlucht, min.    °C	16	
Xzone, Inlaatlucht, max.    °C	28	

Functie		Waarde fabrieksinstelling	Aangepaste waarde
<b>ORS-regeling</b>			
<i>Buitenluchttemperatuur</i>			
Buitengerelateerde inlaatlucht X1	°C	-20°C	
Buitengerelateerde inlaatlucht X2	°C	-10°C	
Buitengerelateerde inlaatlucht X3	°C	10°C	
Buitengerelateerde inlaatlucht X4	°C	20°C	
Xzone, Buitengerelateerde inlaatlucht X1	°C	-20°C	
Xzone, Buitengerelateerde inlaatlucht X2	°C	-10°C	
Xzone, Buitengerelateerde inlaatlucht X3	°C	10°C	
Xzone, Buitengerelateerde inlaatlucht X4	°C	20°C	
<i>Instelpunt inlaatluchttemperatuur</i>			
Buitengerelateerde inlaatlucht Y1	°C	21,5°C	
Buitengerelateerde inlaatlucht Y2	°C	21,5°C	
Buitengerelateerde inlaatlucht Y3	°C	21,5°C	
Buitengerelateerde inlaatlucht Y4	°C	21,5°C	
Xzone, Buitengerelateerde inlaatlucht Y1	°C	21,5°C	
Xzone, Buitengerelateerde inlaatlucht Y2	°C	21,5°C	
Xzone, Buitengerelateerde inlaatlucht Y3	°C	21,5°C	
Xzone, Buitengerelateerde inlaatlucht Y4	°C	21,5°C	
<b>ORE-regeling</b>			
Inlaatlucht, min.	°C	16°C	
Inlaatlucht, max.	°C	28°C	
<i>Buitenluchttemperatuur</i>			
Buitengerelateerde uitlaatlucht X1	°C	-20°C	
Buitengerelateerde uitlaatlucht X2	°C	-10°C	
Buitengerelateerde uitlaatlucht X3	°C	10°C	
Buitengerelateerde uitlaatlucht X4	°C	20°C	
Xzone, Buitengerelateerde uitlaatlucht X1	°C	-20°C	
Xzone, Buitengerelateerde uitlaatlucht X2	°C	-10°C	
Xzone, Buitengerelateerde uitlaatlucht X3	°C	10°C	
Xzone, Buitengerelateerde uitlaatlucht X4	°C	20°C	
<i>Instelpunt uitlaatluchttemperatuur</i>			
Buitengerelateerde uitlaatlucht Y1	°C	21,5°C	
Buitengerelateerde uitlaatlucht Y2	°C	21,5°C	
Buitengerelateerde uitlaatlucht Y3	°C	21,5°C	
Buitengerelateerde uitlaatlucht Y4	°C	21,5°C	
Xzone, Buitengerelateerde uitlaatlucht Y1	°C	21,5°C	
Xzone, Buitengerelateerde uitlaatlucht Y2	°C	21,5°C	
Xzone, Buitengerelateerde uitlaatlucht Y3	°C	21,5°C	
Xzone, Buitengerelateerde uitlaatlucht Y4	°C	21,5°C	
<b>Eenheid voor temperatuur</b>			
Eenheid		<input checked="" type="checkbox"/> °C <input type="checkbox"/> °F	<input type="checkbox"/> °C <input type="checkbox"/> °F
<b>Verschuiving instelpunt</b>			
Verschuiving instelpunt		<input type="checkbox"/> Aan <input checked="" type="checkbox"/> Uit	<input type="checkbox"/> Aan <input type="checkbox"/> Uit
<b>Neutrale zone</b>			
Inlaatlucht temperatuurreg.	K	0.5	
Uitlaatlucht temperatuurreg.	K	0.5	
Xzone, Neutrale zone inlaatlucht	K	0.5	
Xzone, Neutrale zone uitlaatlucht	K	0.5	
<b>Externe temperatuursensoren</b>			
Temperatuursensor uitlaatluchtkanaal		<input type="checkbox"/> Aan <input checked="" type="checkbox"/> Uit	<input type="checkbox"/> Aan <input type="checkbox"/> Uit
Ruimtesensor 1		<input type="checkbox"/> Aan <input checked="" type="checkbox"/> Uit	<input type="checkbox"/> Aan <input type="checkbox"/> Uit
Ruimtesensor 2		<input type="checkbox"/> Aan <input checked="" type="checkbox"/> Uit	<input type="checkbox"/> Aan <input type="checkbox"/> Uit
Ruimtesensor 3		<input type="checkbox"/> Aan <input checked="" type="checkbox"/> Uit	<input type="checkbox"/> Aan <input type="checkbox"/> Uit
Ruimtesensor 4		<input type="checkbox"/> Aan <input checked="" type="checkbox"/> Uit	<input type="checkbox"/> Aan <input type="checkbox"/> Uit

Functie	Waarde fabrieksinstelling	Aangepaste waarde
<b>Externe temperatuursensoren</b>		
Modus ruimtesensor	<input checked="" type="checkbox"/> Middel <input type="checkbox"/> Min. <input type="checkbox"/> Max.	<input type="checkbox"/> Middel <input type="checkbox"/> Min. <input type="checkbox"/> Max.
Communicatie ruimtetemp.	<input type="checkbox"/> Aan <input checked="" type="checkbox"/> Uit	<input type="checkbox"/> Aan <input type="checkbox"/> Uit
Ruimtetemp. voor alleen intermitt. nachtverw.	<input type="checkbox"/> Aan <input checked="" type="checkbox"/> Uit	<input type="checkbox"/> Aan <input type="checkbox"/> Uit
Ruimtetemp. voor alleen zomernachtkoeling	<input type="checkbox"/> Aan <input checked="" type="checkbox"/> Uit	<input type="checkbox"/> Aan <input type="checkbox"/> Uit
Buitenluchtsensor 1	<input type="checkbox"/> Aan <input checked="" type="checkbox"/> Uit	<input type="checkbox"/> Aan <input type="checkbox"/> Uit
Buitenluchtsensor 2	<input type="checkbox"/> Aan <input checked="" type="checkbox"/> Uit	<input type="checkbox"/> Aan <input type="checkbox"/> Uit
Buitenluchtsensor 3	<input type="checkbox"/> Aan <input checked="" type="checkbox"/> Uit	<input type="checkbox"/> Aan <input type="checkbox"/> Uit
Buitenluchtsensor 4	<input type="checkbox"/> Aan <input checked="" type="checkbox"/> Uit	<input type="checkbox"/> Aan <input type="checkbox"/> Uit
Modus buitenluchtsensor	<input checked="" type="checkbox"/> Middel <input type="checkbox"/> Min. <input type="checkbox"/> Max.	<input type="checkbox"/> Middel <input type="checkbox"/> Min. <input type="checkbox"/> Max.
Communicatie buitentemp.	<input type="checkbox"/> Aan <input checked="" type="checkbox"/> Uit	<input type="checkbox"/> Aan <input type="checkbox"/> Uit
Xzone ruimtesensor 1	<input type="checkbox"/> Aan <input checked="" type="checkbox"/> Uit	<input type="checkbox"/> Aan <input type="checkbox"/> Uit
Xzone ruimtesensor 2	<input type="checkbox"/> Aan <input checked="" type="checkbox"/> Uit	<input type="checkbox"/> Aan <input type="checkbox"/> Uit
Xzone ruimtesensor 3	<input type="checkbox"/> Aan <input checked="" type="checkbox"/> Uit	<input type="checkbox"/> Aan <input type="checkbox"/> Uit
Xzone ruimtesensor 4	<input type="checkbox"/> Aan <input checked="" type="checkbox"/> Uit	<input type="checkbox"/> Aan <input type="checkbox"/> Uit
Xzone, functie ruimtesensor	<input checked="" type="checkbox"/> Middel <input type="checkbox"/> Min. <input type="checkbox"/> Max.	<input type="checkbox"/> Middel <input type="checkbox"/> Min. <input type="checkbox"/> Max.
Xzone, communicatie ruimtetemp.	<input type="checkbox"/> Aan <input checked="" type="checkbox"/> Uit	<input type="checkbox"/> Aan <input type="checkbox"/> Uit
<b>Regelsequentie</b>		
Verwarmmodus	1	
Koelmodus	1	
<b>Min. afvoerlucht</b>		
Min. afvoerlucht	<input type="checkbox"/> Aan <input checked="" type="checkbox"/> Uit	<input type="checkbox"/> Aan <input type="checkbox"/> Uit
Min. afvoerluchttemperatuur °C	5.0	
<b>Morning Boost</b>		
Morning Boost	<input type="checkbox"/> Aan <input checked="" type="checkbox"/> Uit	<input type="checkbox"/> Aan <input type="checkbox"/> Uit
Starttijd uur:min.	00:00	
Inlaatlucht, instelpunt	50% van max. inl.lucht voor AHU of 100 Pa	
<b>Heating boost</b>		
Heating boost	<input type="checkbox"/> Aan <input checked="" type="checkbox"/> Uit	<input type="checkbox"/> Aan <input type="checkbox"/> Uit
Startgrens K	3	
<b>Cooling boost</b>		
Cooling boost	<input checked="" type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Comfort <input type="checkbox"/> Economy <input type="checkbox"/> Seq. <input type="checkbox"/> Comfort en Economy <input type="checkbox"/> Economy en sequentie <input type="checkbox"/> Sequence en Comfort <input type="checkbox"/> Comfort, Economy en Sequence	<input type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Comfort <input type="checkbox"/> Economy <input type="checkbox"/> Seq. <input type="checkbox"/> Comfort en Economy <input type="checkbox"/> Economy en sequentie <input type="checkbox"/> Sequence en Comfort <input type="checkbox"/> Comfort, Economy en Sequence
Startgrens (Comfort) K	3	
<b>Intermitterend nachtverwarmen</b>		
Intermitterend nachtverwarmen	<input type="checkbox"/> Aan <input checked="" type="checkbox"/> Uit	<input type="checkbox"/> Aan <input type="checkbox"/> Uit
Luchtre circulatie	<input checked="" type="checkbox"/> Aan <input type="checkbox"/> Uit	<input type="checkbox"/> Aan <input type="checkbox"/> Uit
Ruimtetemperatuur, start °C	16	
Ruimtetemperatuur, stop °C	18	
Inlaatluchttemperatuur, instelpunt °C	28	
Inlaatluchtdebiet, instelpunt	50% van max. inl.lucht voor AHU of 100 Pa	
Instelpunt, uitlaatluchtdebiet	50% van max. inl.lucht voor AHU of 100 Pa	

Functie	Waarde fabrieksinstelling	Aangepaste waarde
<b>Zomernachtkoelen</b>		
Zomernachtkoelen	<input type="checkbox"/> Aan <input checked="" type="checkbox"/> Uit	<input type="checkbox"/> Aan <input type="checkbox"/> Uit
Starttijd	uur:min. 23:00	
Stoptijd	uur:min. 06:00	
Start buitenlucht	°C 10	
Start uitlaatlucht	°C 22	
Stop uitlaatlucht	°C 16	
Inlaatlucht, instelpunt	°C 10	
Start, periode met stopgezette luchtbehandelingsunit	mm-dd 05-01	
Stop, periode met stopgezette luchtbehandelingsunit	mm-dd 10-01	
Inlaatlucht, instelpunt (debiet)	50% van max. luchtdebiet voor de AHU	
Inlaatlucht, instelpunt (druk)	100 Pa	
Instelpunt uitlaatlucht (debiet)	50% van max. luchtdebiet voor de AHU	
Instelpunt uitlaatlucht (druk)	100 Pa	
<b>Omlaag bijstellen (luchtdebiet/druk)</b>		
Omlaag bijstellen	<input checked="" type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Inlaatlucht <input type="checkbox"/> Inlaat- en uitlaatlucht	<input type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Inlaatlucht <input type="checkbox"/> Inlaat- en uitlaatlucht



Functie	Waarde fabrieksinstelling	Aangepaste waarde
<b>Tijd en schema</b>		
<b>Schema-instellingen</b>		
Vooraf ingestelde bedieningsstand	<input type="checkbox"/> Totale stop <input checked="" type="checkbox"/> Lage snelh. <input type="checkbox"/> Hoge snelh. <input type="checkbox"/> Normale stop <input type="checkbox"/> Verlengde normale stop	<input type="checkbox"/> Totale stop <input type="checkbox"/> Lage snelh. <input type="checkbox"/> Hoge snelh. <input type="checkbox"/> Normale stop <input type="checkbox"/> Verlengde normale stop
Effectieve periode	<input checked="" type="checkbox"/> Aan <input type="checkbox"/> Uit	<input type="checkbox"/> Aan <input type="checkbox"/> Uit
Startdatum	<input type="checkbox"/> Ingeschakeld <input checked="" type="checkbox"/> Inactief	<input type="checkbox"/> Ingeschakeld <input type="checkbox"/> Inactief
Startdatum J/M/D		
Stopdatum	<input type="checkbox"/> Ingeschakeld <input checked="" type="checkbox"/> Inactief	<input type="checkbox"/> Ingeschakeld <input type="checkbox"/> Inactief
Stopdatum J/M/D		
Stopdatum J/M/D		
<b>Dagschema</b>		
<i>Maandag</i>		
Tijd, Gebeurtenis 1 uur:min	00:00	
Gebeurtenis 1	<input checked="" type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Totale stop <input type="checkbox"/> Lage snelheid <input type="checkbox"/> Hoge snelheid <input type="checkbox"/> Normale stop <input type="checkbox"/> Verlengde normale stop	<input type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Totale stop <input type="checkbox"/> Lage snelheid <input type="checkbox"/> Hoge snelheid <input type="checkbox"/> Normale stop <input type="checkbox"/> Verlengde normale stop
Tijd, Gebeurtenis 2 uur:min	00:00	
Gebeurtenis 2	<input checked="" type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Totale stop <input type="checkbox"/> Lage snelheid <input type="checkbox"/> Hoge snelheid <input type="checkbox"/> Normale stop <input type="checkbox"/> Verlengde normale stop	<input type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Totale stop <input type="checkbox"/> Lage snelheid <input type="checkbox"/> Hoge snelheid <input type="checkbox"/> Normale stop <input type="checkbox"/> Verlengde normale stop
Tijd, Gebeurtenis 3 uur:min	00:00	
Gebeurtenis 3	<input checked="" type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Totale stop <input type="checkbox"/> Lage snelheid <input type="checkbox"/> Hoge snelheid <input type="checkbox"/> Normale stop <input type="checkbox"/> Verlengde normale stop	<input type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Totale stop <input type="checkbox"/> Lage snelheid <input type="checkbox"/> Hoge snelheid <input type="checkbox"/> Normale stop <input type="checkbox"/> Verlengde normale stop
Tijd, Gebeurtenis 4 uur:min	00:00	
Gebeurtenis 4	<input checked="" type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Totale stop <input type="checkbox"/> Lage snelheid <input type="checkbox"/> Hoge snelheid <input type="checkbox"/> Normale stop <input type="checkbox"/> Verlengde normale stop	<input type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Totale stop <input type="checkbox"/> Lage snelheid <input type="checkbox"/> Hoge snelheid <input type="checkbox"/> Normale stop <input type="checkbox"/> Verlengde normale stop
Tijd, Gebeurtenis 5 uur:min	00:00	
Gebeurtenis 5	<input checked="" type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Totale stop <input type="checkbox"/> Lage snelheid <input type="checkbox"/> Hoge snelheid <input type="checkbox"/> Normale stop <input type="checkbox"/> Verlengde normale stop	<input type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Totale stop <input type="checkbox"/> Lage snelheid <input type="checkbox"/> Hoge snelheid <input type="checkbox"/> Normale stop <input type="checkbox"/> Verlengde normale stop
Tijd, Gebeurtenis 6 uur:min	00:00	
Gebeurtenis 6	<input checked="" type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Totale stop <input type="checkbox"/> Lage snelheid <input type="checkbox"/> Hoge snelheid <input type="checkbox"/> Normale stop <input type="checkbox"/> Verlengde normale stop	<input type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Totale stop <input type="checkbox"/> Lage snelheid <input type="checkbox"/> Hoge snelheid <input type="checkbox"/> Normale stop <input type="checkbox"/> Verlengde normale stop



Functie	Waarde fabrieksinstelling	Aangepaste waarde
<i>Dinsdag</i>		
Tijd, Gebeurtenis 1 uur:min	00:00	
Gebeurtenis 1	<input checked="" type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Totale stop <input type="checkbox"/> Lage snelheid <input type="checkbox"/> Hoge snelheid <input type="checkbox"/> Normale stop <input type="checkbox"/> Verlengde normale stop	<input type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Totale stop <input type="checkbox"/> Lage snelheid <input type="checkbox"/> Hoge snelheid <input type="checkbox"/> Normale stop <input type="checkbox"/> Verlengde normale stop
Tijd, Gebeurtenis 2 uur:min	00:00	
Gebeurtenis 2	<input checked="" type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Totale stop <input type="checkbox"/> Lage snelheid <input type="checkbox"/> Hoge snelheid <input type="checkbox"/> Normale stop <input type="checkbox"/> Verlengde normale stop	<input type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Totale stop <input type="checkbox"/> Lage snelheid <input type="checkbox"/> Hoge snelheid <input type="checkbox"/> Normale stop <input type="checkbox"/> Verlengde normale stop
Tijd, Gebeurtenis 3 uur:min	00:00	
Gebeurtenis 3	<input checked="" type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Totale stop <input type="checkbox"/> Lage snelheid <input type="checkbox"/> Hoge snelheid <input type="checkbox"/> Normale stop <input type="checkbox"/> Verlengde normale stop	<input type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Totale stop <input type="checkbox"/> Lage snelheid <input type="checkbox"/> Hoge snelheid <input type="checkbox"/> Normale stop <input type="checkbox"/> Verlengde normale stop
Tijd, Gebeurtenis 4 uur:min	00:00	
Gebeurtenis 4	<input checked="" type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Totale stop <input type="checkbox"/> Lage snelheid <input type="checkbox"/> Hoge snelheid <input type="checkbox"/> Normale stop <input type="checkbox"/> Verlengde normale stop	<input type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Totale stop <input type="checkbox"/> Lage snelheid <input type="checkbox"/> Hoge snelheid <input type="checkbox"/> Normale stop <input type="checkbox"/> Verlengde normale stop
Tijd, Gebeurtenis 5 uur:min	00:00	
Gebeurtenis 5	<input checked="" type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Totale stop <input type="checkbox"/> Lage snelheid <input type="checkbox"/> Hoge snelheid <input type="checkbox"/> Normale stop <input type="checkbox"/> Verlengde normale stop	<input type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Totale stop <input type="checkbox"/> Lage snelheid <input type="checkbox"/> Hoge snelheid <input type="checkbox"/> Normale stop <input type="checkbox"/> Verlengde normale stop
Tijd, Gebeurtenis 6 uur:min	00:00	
Gebeurtenis 6	<input checked="" type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Totale stop <input type="checkbox"/> Lage snelheid <input type="checkbox"/> Hoge snelheid <input type="checkbox"/> Normale stop <input type="checkbox"/> Verlengde normale stop	<input type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Totale stop <input type="checkbox"/> Lage snelheid <input type="checkbox"/> Hoge snelheid <input type="checkbox"/> Normale stop <input type="checkbox"/> Verlengde normale stop
<i>Woensdag</i>		
Tijd, Gebeurtenis 1 uur:min	00:00	
Gebeurtenis 1	<input checked="" type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Totale stop <input type="checkbox"/> Lage snelheid <input type="checkbox"/> Hoge snelheid <input type="checkbox"/> Normale stop <input type="checkbox"/> Verlengde normale stop	<input type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Totale stop <input type="checkbox"/> Lage snelheid <input type="checkbox"/> Hoge snelheid <input type="checkbox"/> Normale stop <input type="checkbox"/> Verlengde normale stop
Tijd, Gebeurtenis 2 uur:min	00:00	
Gebeurtenis 2	<input checked="" type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Totale stop <input type="checkbox"/> Lage snelheid <input type="checkbox"/> Hoge snelheid <input type="checkbox"/> Normale stop <input type="checkbox"/> Verlengde normale stop	<input type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Totale stop <input type="checkbox"/> Lage snelheid <input type="checkbox"/> Hoge snelheid <input type="checkbox"/> Normale stop <input type="checkbox"/> Verlengde normale stop
Tijd, Gebeurtenis 3 uur:min	00:00	
Gebeurtenis 3	<input checked="" type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Totale stop <input type="checkbox"/> Lage snelheid <input type="checkbox"/> Hoge snelheid <input type="checkbox"/> Normale stop <input type="checkbox"/> Verlengde normale stop	<input type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Totale stop <input type="checkbox"/> Lage snelheid <input type="checkbox"/> Hoge snelheid <input type="checkbox"/> Normale stop <input type="checkbox"/> Verlengde normale stop
Tijd, Gebeurtenis 4 uur:min	00:00	
Gebeurtenis 4	<input checked="" type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Totale stop <input type="checkbox"/> Lage snelheid <input type="checkbox"/> Hoge snelheid <input type="checkbox"/> Normale stop <input type="checkbox"/> Verlengde normale stop	<input type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Totale stop <input type="checkbox"/> Lage snelheid <input type="checkbox"/> Hoge snelheid <input type="checkbox"/> Normale stop <input type="checkbox"/> Verlengde normale stop
Tijd, Gebeurtenis 5 uur:min	00:00	
Gebeurtenis 5	<input checked="" type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Totale stop <input type="checkbox"/> Lage snelheid <input type="checkbox"/> Hoge snelheid <input type="checkbox"/> Normale stop <input type="checkbox"/> Verlengde normale stop	<input type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Totale stop <input type="checkbox"/> Lage snelheid <input type="checkbox"/> Hoge snelheid <input type="checkbox"/> Normale stop <input type="checkbox"/> Verlengde normale stop
Tijd, Gebeurtenis 6 uur:min	00:00	
Gebeurtenis 6	<input checked="" type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Totale stop <input type="checkbox"/> Lage snelheid <input type="checkbox"/> Hoge snelheid <input type="checkbox"/> Normale stop <input type="checkbox"/> Verlengde normale stop	<input type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Totale stop <input type="checkbox"/> Lage snelheid <input type="checkbox"/> Hoge snelheid <input type="checkbox"/> Normale stop <input type="checkbox"/> Verlengde normale stop

Functie	Waarde fabrieksinstelling	Aangepaste waarde
<i>Donderdag</i>		
Tijd, Gebeurtenis 1      uur:min	00:00	
Gebeurtenis 1	<input checked="" type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Totale stop <input type="checkbox"/> Lage snelheid <input type="checkbox"/> Hoge snelheid <input type="checkbox"/> Normale stop <input type="checkbox"/> Verlengde normale stop	<input type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Totale stop <input type="checkbox"/> Lage snelheid <input type="checkbox"/> Hoge snelheid <input type="checkbox"/> Normale stop <input type="checkbox"/> Verlengde normale stop
Tijd, Gebeurtenis 2      uur:min	00:00	
Gebeurtenis 2	<input checked="" type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Totale stop <input type="checkbox"/> Lage snelheid <input type="checkbox"/> Hoge snelheid <input type="checkbox"/> Normale stop <input type="checkbox"/> Verlengde normale stop	<input type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Totale stop <input type="checkbox"/> Lage snelheid <input type="checkbox"/> Hoge snelheid <input type="checkbox"/> Normale stop <input type="checkbox"/> Verlengde normale stop
Tijd, Gebeurtenis 3      uur:min	00:00	
Gebeurtenis 3	<input checked="" type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Totale stop <input type="checkbox"/> Lage snelheid <input type="checkbox"/> Hoge snelheid <input type="checkbox"/> Normale stop <input type="checkbox"/> Verlengde normale stop	<input type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Totale stop <input type="checkbox"/> Lage snelheid <input type="checkbox"/> Hoge snelheid <input type="checkbox"/> Normale stop <input type="checkbox"/> Verlengde normale stop
Tijd, Gebeurtenis 4      uur:min	00:00	
Gebeurtenis 4	<input checked="" type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Totale stop <input type="checkbox"/> Lage snelheid <input type="checkbox"/> Hoge snelheid <input type="checkbox"/> Normale stop <input type="checkbox"/> Verlengde normale stop	<input type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Totale stop <input type="checkbox"/> Lage snelheid <input type="checkbox"/> Hoge snelheid <input type="checkbox"/> Normale stop <input type="checkbox"/> Verlengde normale stop
Tijd, Gebeurtenis 5      uur:min	00:00	
Gebeurtenis 5	<input checked="" type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Totale stop <input type="checkbox"/> Lage snelheid <input type="checkbox"/> Hoge snelheid <input type="checkbox"/> Normale stop <input type="checkbox"/> Verlengde normale stop	<input type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Totale stop <input type="checkbox"/> Lage snelheid <input type="checkbox"/> Hoge snelheid <input type="checkbox"/> Normale stop <input type="checkbox"/> Verlengde normale stop
Tijd, Gebeurtenis 6      uur:min	00:00	
Gebeurtenis 6	<input checked="" type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Totale stop <input type="checkbox"/> Lage snelheid <input type="checkbox"/> Hoge snelheid <input type="checkbox"/> Normale stop <input type="checkbox"/> Verlengde normale stop	<input type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Totale stop <input type="checkbox"/> Lage snelheid <input type="checkbox"/> Hoge snelheid <input type="checkbox"/> Normale stop <input type="checkbox"/> Verlengde normale stop
<i>Vrijdag</i>		
Tijd, Gebeurtenis 1      uur:min	00:00	
Gebeurtenis 1	<input checked="" type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Totale stop <input type="checkbox"/> Lage snelheid <input type="checkbox"/> Hoge snelheid <input type="checkbox"/> Normale stop <input type="checkbox"/> Verlengde normale stop	<input type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Totale stop <input type="checkbox"/> Lage snelheid <input type="checkbox"/> Hoge snelheid <input type="checkbox"/> Normale stop <input type="checkbox"/> Verlengde normale stop
Tijd, Gebeurtenis 2      uur:min	00:00	
Gebeurtenis 2	<input checked="" type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Totale stop <input type="checkbox"/> Lage snelheid <input type="checkbox"/> Hoge snelheid <input type="checkbox"/> Normale stop <input type="checkbox"/> Verlengde normale stop	<input type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Totale stop <input type="checkbox"/> Lage snelheid <input type="checkbox"/> Hoge snelheid <input type="checkbox"/> Normale stop <input type="checkbox"/> Verlengde normale stop
Tijd, Gebeurtenis 3      uur:min	00:00	
Gebeurtenis 3	<input checked="" type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Totale stop <input type="checkbox"/> Lage snelheid <input type="checkbox"/> Hoge snelheid <input type="checkbox"/> Normale stop <input type="checkbox"/> Verlengde normale stop	<input type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Totale stop <input type="checkbox"/> Lage snelheid <input type="checkbox"/> Hoge snelheid <input type="checkbox"/> Normale stop <input type="checkbox"/> Verlengde normale stop
Tijd, Gebeurtenis 4      uur:min	00:00	
Gebeurtenis 4	<input checked="" type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Totale stop <input type="checkbox"/> Lage snelheid <input type="checkbox"/> Hoge snelheid <input type="checkbox"/> Normale stop <input type="checkbox"/> Verlengde normale stop	<input type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Totale stop <input type="checkbox"/> Lage snelheid <input type="checkbox"/> Hoge snelheid <input type="checkbox"/> Normale stop <input type="checkbox"/> Verlengde normale stop
Tijd, Gebeurtenis 5      uur:min	00:00	
Gebeurtenis 5	<input checked="" type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Totale stop <input type="checkbox"/> Lage snelheid <input type="checkbox"/> Hoge snelheid <input type="checkbox"/> Normale stop <input type="checkbox"/> Verlengde normale stop	<input type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Totale stop <input type="checkbox"/> Lage snelheid <input type="checkbox"/> Hoge snelheid <input type="checkbox"/> Normale stop <input type="checkbox"/> Verlengde normale stop
Tijd, Gebeurtenis 6      uur:min	00:00	
Gebeurtenis 6	<input checked="" type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Totale stop <input type="checkbox"/> Lage snelheid <input type="checkbox"/> Hoge snelheid <input type="checkbox"/> Normale stop <input type="checkbox"/> Verlengde normale stop	<input type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Totale stop <input type="checkbox"/> Lage snelheid <input type="checkbox"/> Hoge snelheid <input type="checkbox"/> Normale stop <input type="checkbox"/> Verlengde normale stop

Functie	Waarde fabrieksinstelling	Aangepaste waarde
<i>Zaterdag</i>		
Tijd, Gebeurtenis 1      uur:min	00:00	
Gebeurtenis 1	<input checked="" type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Totale stop <input type="checkbox"/> Lage snelheid <input type="checkbox"/> Hoge snelheid <input type="checkbox"/> Normale stop <input type="checkbox"/> Verlengde normale stop	<input type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Totale stop <input type="checkbox"/> Lage snelheid <input type="checkbox"/> Hoge snelheid <input type="checkbox"/> Normale stop <input type="checkbox"/> Verlengde normale stop
Tijd, Gebeurtenis 2      uur:min	00:00	
Gebeurtenis 2	<input checked="" type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Totale stop <input type="checkbox"/> Lage snelheid <input type="checkbox"/> Hoge snelheid <input type="checkbox"/> Normale stop <input type="checkbox"/> Verlengde normale stop	<input type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Totale stop <input type="checkbox"/> Lage snelheid <input type="checkbox"/> Hoge snelheid <input type="checkbox"/> Normale stop <input type="checkbox"/> Verlengde normale stop
Tijd, Gebeurtenis 3      uur:min	00:00	
Gebeurtenis 3	<input checked="" type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Totale stop <input type="checkbox"/> Lage snelheid <input type="checkbox"/> Hoge snelheid <input type="checkbox"/> Normale stop <input type="checkbox"/> Verlengde normale stop	<input type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Totale stop <input type="checkbox"/> Lage snelheid <input type="checkbox"/> Hoge snelheid <input type="checkbox"/> Normale stop <input type="checkbox"/> Verlengde normale stop
Tijd, Gebeurtenis 4      uur:min	00:00	
Gebeurtenis 4	<input checked="" type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Totale stop <input type="checkbox"/> Lage snelheid <input type="checkbox"/> Hoge snelheid <input type="checkbox"/> Normale stop <input type="checkbox"/> Verlengde normale stop	<input type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Totale stop <input type="checkbox"/> Lage snelheid <input type="checkbox"/> Hoge snelheid <input type="checkbox"/> Normale stop <input type="checkbox"/> Verlengde normale stop
Tijd, Gebeurtenis 5      uur:min	00:00	
Gebeurtenis 5	<input checked="" type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Totale stop <input type="checkbox"/> Lage snelheid <input type="checkbox"/> Hoge snelheid <input type="checkbox"/> Normale stop <input type="checkbox"/> Verlengde normale stop	<input type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Totale stop <input type="checkbox"/> Lage snelheid <input type="checkbox"/> Hoge snelheid <input type="checkbox"/> Normale stop <input type="checkbox"/> Verlengde normale stop
Tijd, Gebeurtenis 6      uur:min	00:00	
Gebeurtenis 6	<input checked="" type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Totale stop <input type="checkbox"/> Lage snelheid <input type="checkbox"/> Hoge snelheid <input type="checkbox"/> Normale stop <input type="checkbox"/> Verlengde normale stop	<input type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Totale stop <input type="checkbox"/> Lage snelheid <input type="checkbox"/> Hoge snelheid <input type="checkbox"/> Normale stop <input type="checkbox"/> Verlengde normale stop
<i>Zondag</i>		
Tijd, Gebeurtenis 1      uur:min	00:00	
Gebeurtenis 1	<input checked="" type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Totale stop <input type="checkbox"/> Lage snelheid <input type="checkbox"/> Hoge snelheid <input type="checkbox"/> Normale stop <input type="checkbox"/> Verlengde normale stop	<input type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Totale stop <input type="checkbox"/> Lage snelheid <input type="checkbox"/> Hoge snelheid <input type="checkbox"/> Normale stop <input type="checkbox"/> Verlengde normale stop
Tijd, Gebeurtenis 2      uur:min	00:00	
Gebeurtenis 2	<input checked="" type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Totale stop <input type="checkbox"/> Lage snelheid <input type="checkbox"/> Hoge snelheid <input type="checkbox"/> Normale stop <input type="checkbox"/> Verlengde normale stop	<input type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Totale stop <input type="checkbox"/> Lage snelheid <input type="checkbox"/> Hoge snelheid <input type="checkbox"/> Normale stop <input type="checkbox"/> Verlengde normale stop
Tijd, Gebeurtenis 3      uur:min	00:00	
Gebeurtenis 3	<input checked="" type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Totale stop <input type="checkbox"/> Lage snelheid <input type="checkbox"/> Hoge snelheid <input type="checkbox"/> Normale stop <input type="checkbox"/> Verlengde normale stop	<input type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Totale stop <input type="checkbox"/> Lage snelheid <input type="checkbox"/> Hoge snelheid <input type="checkbox"/> Normale stop <input type="checkbox"/> Verlengde normale stop
Tijd, Gebeurtenis 4      uur:min	00:00	
Gebeurtenis 4	<input checked="" type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Totale stop <input type="checkbox"/> Lage snelheid <input type="checkbox"/> Hoge snelheid <input type="checkbox"/> Normale stop <input type="checkbox"/> Verlengde normale stop	<input type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Totale stop <input type="checkbox"/> Lage snelheid <input type="checkbox"/> Hoge snelheid <input type="checkbox"/> Normale stop <input type="checkbox"/> Verlengde normale stop
Tijd, Gebeurtenis 5      uur:min	00:00	
Gebeurtenis 5	<input checked="" type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Totale stop <input type="checkbox"/> Lage snelheid <input type="checkbox"/> Hoge snelheid <input type="checkbox"/> Normale stop <input type="checkbox"/> Verlengde normale stop	<input type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Totale stop <input type="checkbox"/> Lage snelheid <input type="checkbox"/> Hoge snelheid <input type="checkbox"/> Normale stop <input type="checkbox"/> Verlengde normale stop
Tijd, Gebeurtenis 6      uur:min	00:00	
Gebeurtenis 6	<input checked="" type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Totale stop <input type="checkbox"/> Lage snelheid <input type="checkbox"/> Hoge snelheid <input type="checkbox"/> Normale stop <input type="checkbox"/> Verlengde normale stop	<input type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Totale stop <input type="checkbox"/> Lage snelheid <input type="checkbox"/> Hoge snelheid <input type="checkbox"/> Normale stop <input type="checkbox"/> Verlengde normale stop

Functie	Waarde fabrieksinstelling	Aangepaste waarde
<i>Uz1</i>		
Tijd, Gebeurtenis 1      uur:min	00:00	
Gebeurtenis 1	<input checked="" type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Totale stop <input type="checkbox"/> Lage snelheid <input type="checkbox"/> Hoge snelheid <input type="checkbox"/> Normale stop <input type="checkbox"/> Verlengde normale stop	<input type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Totale stop <input type="checkbox"/> Lage snelheid <input type="checkbox"/> Hoge snelheid <input type="checkbox"/> Normale stop <input type="checkbox"/> Verlengde normale stop
Tijd, Gebeurtenis 2      uur:min	00:00	
Gebeurtenis 2	<input checked="" type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Totale stop <input type="checkbox"/> Lage snelheid <input type="checkbox"/> Hoge snelheid <input type="checkbox"/> Normale stop <input type="checkbox"/> Verlengde normale stop	<input type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Totale stop <input type="checkbox"/> Lage snelheid <input type="checkbox"/> Hoge snelheid <input type="checkbox"/> Normale stop <input type="checkbox"/> Verlengde normale stop
Tijd, Gebeurtenis 3      uur:min	00:00	
Gebeurtenis 3	<input checked="" type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Totale stop <input type="checkbox"/> Lage snelheid <input type="checkbox"/> Hoge snelheid <input type="checkbox"/> Normale stop <input type="checkbox"/> Verlengde normale stop	<input type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Totale stop <input type="checkbox"/> Lage snelheid <input type="checkbox"/> Hoge snelheid <input type="checkbox"/> Normale stop <input type="checkbox"/> Verlengde normale stop
Tijd, Gebeurtenis 4      uur:min	00:00	
Gebeurtenis 4	<input checked="" type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Totale stop <input type="checkbox"/> Lage snelheid <input type="checkbox"/> Hoge snelheid <input type="checkbox"/> Normale stop <input type="checkbox"/> Verlengde normale stop	<input type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Totale stop <input type="checkbox"/> Lage snelheid <input type="checkbox"/> Hoge snelheid <input type="checkbox"/> Normale stop <input type="checkbox"/> Verlengde normale stop
Tijd, Gebeurtenis 5      uur:min	00:00	
Gebeurtenis 5	<input checked="" type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Totale stop <input type="checkbox"/> Lage snelheid <input type="checkbox"/> Hoge snelheid <input type="checkbox"/> Normale stop <input type="checkbox"/> Verlengde normale stop	<input type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Totale stop <input type="checkbox"/> Lage snelheid <input type="checkbox"/> Hoge snelheid <input type="checkbox"/> Normale stop <input type="checkbox"/> Verlengde normale stop
Tijd, Gebeurtenis 6      uur:min	00:00	
Gebeurtenis 6	<input checked="" type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Totale stop <input type="checkbox"/> Lage snelheid <input type="checkbox"/> Hoge snelheid <input type="checkbox"/> Normale stop <input type="checkbox"/> Verlengde normale stop	<input type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Totale stop <input type="checkbox"/> Lage snelheid <input type="checkbox"/> Hoge snelheid <input type="checkbox"/> Normale stop <input type="checkbox"/> Verlengde normale stop
<i>Uz2</i>		
Tijd, Gebeurtenis 1      uur:min	00:00	
Gebeurtenis 1	<input checked="" type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Totale stop <input type="checkbox"/> Lage snelheid <input type="checkbox"/> Hoge snelheid <input type="checkbox"/> Normale stop <input type="checkbox"/> Verlengde normale stop	<input type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Totale stop <input type="checkbox"/> Lage snelheid <input type="checkbox"/> Hoge snelheid <input type="checkbox"/> Normale stop <input type="checkbox"/> Verlengde normale stop
Tijd, Gebeurtenis 2      uur:min	00:00	
Gebeurtenis 2	<input checked="" type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Totale stop <input type="checkbox"/> Lage snelheid <input type="checkbox"/> Hoge snelheid <input type="checkbox"/> Normale stop <input type="checkbox"/> Verlengde normale stop	<input type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Totale stop <input type="checkbox"/> Lage snelheid <input type="checkbox"/> Hoge snelheid <input type="checkbox"/> Normale stop <input type="checkbox"/> Verlengde normale stop
Tijd, Gebeurtenis 3      uur:min	00:00	
Gebeurtenis 3	<input checked="" type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Totale stop <input type="checkbox"/> Lage snelheid <input type="checkbox"/> Hoge snelheid <input type="checkbox"/> Normale stop <input type="checkbox"/> Verlengde normale stop	<input type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Totale stop <input type="checkbox"/> Lage snelheid <input type="checkbox"/> Hoge snelheid <input type="checkbox"/> Normale stop <input type="checkbox"/> Verlengde normale stop
Tijd, Gebeurtenis 4      uur:min	00:00	
Gebeurtenis 4	<input checked="" type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Totale stop <input type="checkbox"/> Lage snelheid <input type="checkbox"/> Hoge snelheid <input type="checkbox"/> Normale stop <input type="checkbox"/> Verlengde normale stop	<input type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Totale stop <input type="checkbox"/> Lage snelheid <input type="checkbox"/> Hoge snelheid <input type="checkbox"/> Normale stop <input type="checkbox"/> Verlengde normale stop
Tijd, Gebeurtenis 5      uur:min	00:00	
Gebeurtenis 5	<input checked="" type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Totale stop <input type="checkbox"/> Lage snelheid <input type="checkbox"/> Hoge snelheid <input type="checkbox"/> Normale stop <input type="checkbox"/> Verlengde normale stop	<input type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Totale stop <input type="checkbox"/> Lage snelheid <input type="checkbox"/> Hoge snelheid <input type="checkbox"/> Normale stop <input type="checkbox"/> Verlengde normale stop
Tijd, Gebeurtenis 6      uur:min	00:00	
Gebeurtenis 6	<input checked="" type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Totale stop <input type="checkbox"/> Lage snelheid <input type="checkbox"/> Hoge snelheid <input type="checkbox"/> Normale stop <input type="checkbox"/> Verlengde normale stop	<input type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Totale stop <input type="checkbox"/> Lage snelheid <input type="checkbox"/> Hoge snelheid <input type="checkbox"/> Normale stop <input type="checkbox"/> Verlengde normale stop

Functie	Waarde fabrieksinstelling	Aangepaste waarde
<b>Uitzonderingschema</b>		
<i>Uitzonderingschema 1 (Uz1)</i>		
Uitzonderingsmethode	<input checked="" type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Datum <input type="checkbox"/> Datumbereik <input type="checkbox"/> Dag van de week <input type="checkbox"/> Kalender 1 <input type="checkbox"/> Kalender 2	<input type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Datum <input type="checkbox"/> Datumbereik <input type="checkbox"/> Dag van de week <input type="checkbox"/> Kalender 1 <input type="checkbox"/> Kalender 2
<i>Datum</i>		
Startdatum      J/M/D		
Start dag van de week	<input checked="" type="checkbox"/> Iedere dag <input type="checkbox"/> Maandag <input type="checkbox"/> Dinsdag <input type="checkbox"/> Woensdag <input type="checkbox"/> Donderdag <input type="checkbox"/> Vrijdag <input type="checkbox"/> Zaterdag <input type="checkbox"/> Zondag	<input type="checkbox"/> Iedere dag <input type="checkbox"/> Maandag <input type="checkbox"/> Dinsdag <input type="checkbox"/> Woensdag <input type="checkbox"/> Donderdag <input type="checkbox"/> Vrijdag <input type="checkbox"/> Zaterdag <input type="checkbox"/> Zondag
<i>Datumbereik</i>		
Startdatum      J/M/D		
Start dag van de week	<input checked="" type="checkbox"/> Iedere dag <input type="checkbox"/> Maandag <input type="checkbox"/> Dinsdag <input type="checkbox"/> Woensdag <input type="checkbox"/> Donderdag <input type="checkbox"/> Vrijdag <input type="checkbox"/> Zaterdag <input type="checkbox"/> Zondag	<input type="checkbox"/> Iedere dag <input type="checkbox"/> Maandag <input type="checkbox"/> Dinsdag <input type="checkbox"/> Woensdag <input type="checkbox"/> Donderdag <input type="checkbox"/> Vrijdag <input type="checkbox"/> Zaterdag <input type="checkbox"/> Zondag
Stopdatum      J/M/D		
Stop dag van de week	<input checked="" type="checkbox"/> Iedere dag <input type="checkbox"/> Maandag <input type="checkbox"/> Dinsdag <input type="checkbox"/> Woensdag <input type="checkbox"/> Donderdag <input type="checkbox"/> Vrijdag <input type="checkbox"/> Zaterdag <input type="checkbox"/> Zondag	<input type="checkbox"/> Iedere dag <input type="checkbox"/> Maandag <input type="checkbox"/> Dinsdag <input type="checkbox"/> Woensdag <input type="checkbox"/> Donderdag <input type="checkbox"/> Vrijdag <input type="checkbox"/> Zaterdag <input type="checkbox"/> Zondag
<i>Dag van de week</i>		
Startdatum		<input type="checkbox"/> Maand 1-12 <input type="checkbox"/> Oneven <input type="checkbox"/> Even <input type="checkbox"/> Iedere <input type="checkbox"/> Dag 1-7 <input type="checkbox"/> 8-14 <input type="checkbox"/> 15-21 <input type="checkbox"/> 22-28 <input type="checkbox"/> 29-31
Start dag van de week	<input checked="" type="checkbox"/> Iedere dag <input type="checkbox"/> Maandag <input type="checkbox"/> Dinsdag <input type="checkbox"/> Woensdag <input type="checkbox"/> Donderdag <input type="checkbox"/> Vrijdag <input type="checkbox"/> Zaterdag <input type="checkbox"/> Zondag	<input type="checkbox"/> Iedere dag <input type="checkbox"/> Maandag <input type="checkbox"/> Dinsdag <input type="checkbox"/> Woensdag <input type="checkbox"/> Donderdag <input type="checkbox"/> Vrijdag <input type="checkbox"/> Zaterdag <input type="checkbox"/> Zondag

Functie	Waarde fabrieksinstelling	Aangepaste waarde
<b>Uitzonderingen- schema 2 (Uz2)</b>		
Uitzonderingsmethode	<input checked="" type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Datum <input type="checkbox"/> Datumbereik <input type="checkbox"/> Dag van de week <input type="checkbox"/> Kalender 1 <input type="checkbox"/> Kalender 2	<input type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Datum <input type="checkbox"/> Datumbereik <input type="checkbox"/> Dag van de week <input type="checkbox"/> Kalender 1 <input type="checkbox"/> Kalender 2
<i>Datum</i>		
Startdatum	J/M/D	
Start dag van de week	<input checked="" type="checkbox"/> Iedere dag <input type="checkbox"/> Maandag <input type="checkbox"/> Dinsdag <input type="checkbox"/> Woensdag <input type="checkbox"/> Donderdag <input type="checkbox"/> Vrijdag <input type="checkbox"/> Zaterdag <input type="checkbox"/> Zondag	<input type="checkbox"/> Iedere dag <input type="checkbox"/> Maandag <input type="checkbox"/> Dinsdag <input type="checkbox"/> Woensdag <input type="checkbox"/> Donderdag <input type="checkbox"/> Vrijdag <input type="checkbox"/> Zaterdag <input type="checkbox"/> Zondag
<i>Datumbereik</i>		
Startdatum	J/M/D	
Start dag van de week	<input checked="" type="checkbox"/> Iedere dag <input type="checkbox"/> Maandag <input type="checkbox"/> Dinsdag <input type="checkbox"/> Woensdag <input type="checkbox"/> Donderdag <input type="checkbox"/> Vrijdag <input type="checkbox"/> Zaterdag <input type="checkbox"/> Zondag	<input type="checkbox"/> Iedere dag <input type="checkbox"/> Maandag <input type="checkbox"/> Dinsdag <input type="checkbox"/> Woensdag <input type="checkbox"/> Donderdag <input type="checkbox"/> Vrijdag <input type="checkbox"/> Zaterdag <input type="checkbox"/> Zondag
Stopdatum	J/M/D	
Stop dag van de week	<input checked="" type="checkbox"/> Iedere dag <input type="checkbox"/> Maandag <input type="checkbox"/> Dinsdag <input type="checkbox"/> Woensdag <input type="checkbox"/> Donderdag <input type="checkbox"/> Vrijdag <input type="checkbox"/> Zaterdag <input type="checkbox"/> Zondag	<input type="checkbox"/> Iedere dag <input type="checkbox"/> Maandag <input type="checkbox"/> Dinsdag <input type="checkbox"/> Woensdag <input type="checkbox"/> Donderdag <input type="checkbox"/> Vrijdag <input type="checkbox"/> Zaterdag <input type="checkbox"/> Zondag
<i>Dag van de week</i>		
Startdatum		<input type="checkbox"/> Mnd 1-12 <input type="checkbox"/> Oneven <input type="checkbox"/> Even <input type="checkbox"/> Iedere <input type="checkbox"/> Dag 1-7 <input type="checkbox"/> 8-14 <input type="checkbox"/> 15-21 <input type="checkbox"/> 22-28 <input type="checkbox"/> 29-31
Start dag van de week	<input checked="" type="checkbox"/> Iedere dag <input type="checkbox"/> Maandag <input type="checkbox"/> Dinsdag <input type="checkbox"/> Woensdag <input type="checkbox"/> Donderdag <input type="checkbox"/> Vrijdag <input type="checkbox"/> Zaterdag <input type="checkbox"/> Zondag	<input type="checkbox"/> Iedere dag <input type="checkbox"/> Maandag <input type="checkbox"/> Dinsdag <input type="checkbox"/> Woensdag <input type="checkbox"/> Donderdag <input type="checkbox"/> Vrijdag <input type="checkbox"/> Zaterdag <input type="checkbox"/> Zondag
<b>Kalender 1</b>		
Functie 1	<input checked="" type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Datum <input type="checkbox"/> Datumbereik <input type="checkbox"/> Dag van de week	<input type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Datum <input type="checkbox"/> Datumbereik <input type="checkbox"/> Dag van de week
<i>Datum</i>		
Startdatum	J/M/D	
Start dag van de week	<input checked="" type="checkbox"/> Iedere dag <input type="checkbox"/> Maandag <input type="checkbox"/> Dinsdag <input type="checkbox"/> Woensdag <input type="checkbox"/> Donderdag <input type="checkbox"/> Vrijdag <input type="checkbox"/> Zaterdag <input type="checkbox"/> Zondag	<input type="checkbox"/> Iedere dag <input type="checkbox"/> Maandag <input type="checkbox"/> Dinsdag <input type="checkbox"/> Woensdag <input type="checkbox"/> Donderdag <input type="checkbox"/> Vrijdag <input type="checkbox"/> Zaterdag <input type="checkbox"/> Zondag
<i>Datumbereik</i>		
Startdatum	J/M/D	
Stopdatum	J/M/D	
<i>Dag van de week</i>		
Startdatum		<input type="checkbox"/> Mnd 1-12 <input type="checkbox"/> Oneven <input type="checkbox"/> Even <input type="checkbox"/> Iedere <input type="checkbox"/> Dag 1-7 <input type="checkbox"/> 8-14 <input type="checkbox"/> 15-21 <input type="checkbox"/> 22-28 <input type="checkbox"/> 29-31
Start dag van de week	<input checked="" type="checkbox"/> Iedere dag <input type="checkbox"/> Maandag <input type="checkbox"/> Dinsdag <input type="checkbox"/> Woensdag <input type="checkbox"/> Donderdag <input type="checkbox"/> Vrijdag <input type="checkbox"/> Zaterdag <input type="checkbox"/> Zondag	<input type="checkbox"/> Iedere dag <input type="checkbox"/> Maandag <input type="checkbox"/> Dinsdag <input type="checkbox"/> Woensdag <input type="checkbox"/> Donderdag <input type="checkbox"/> Vrijdag <input type="checkbox"/> Zaterdag <input type="checkbox"/> Zondag

Functie	Waarde fabrieksinstelling	Aangepaste waarde
Functie 2	<input checked="" type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Datum <input type="checkbox"/> Datumbereik <input type="checkbox"/> Dag van de week	<input type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Datum <input type="checkbox"/> Datumbereik <input type="checkbox"/> Dag van de week
<i>Datum</i>		
Startdatum            J/M/D		
Start dag van de week	<input checked="" type="checkbox"/> Iedere dag <input type="checkbox"/> Maandag <input type="checkbox"/> Dinsdag <input type="checkbox"/> Woensdag <input type="checkbox"/> Donderdag <input type="checkbox"/> Vrijdag <input type="checkbox"/> Zaterdag <input type="checkbox"/> Zondag	<input type="checkbox"/> Iedere dag <input type="checkbox"/> Maandag <input type="checkbox"/> Dinsdag <input type="checkbox"/> Woensdag <input type="checkbox"/> Donderdag <input type="checkbox"/> Vrijdag <input type="checkbox"/> Zaterdag <input type="checkbox"/> Zondag
<i>Datumbereik</i>		
Startdatum            J/M/D		
Stopdatum            J/M/D		
<i>Dag van de week</i>		
Startdatum		<input type="checkbox"/> Mnd 1-12 <input type="checkbox"/> Oneven <input type="checkbox"/> Even <input type="checkbox"/> Iedere <input type="checkbox"/> Dag 1-7 <input type="checkbox"/> 8-14 <input type="checkbox"/> 15-21 <input type="checkbox"/> 22-28 <input type="checkbox"/> 29-31
Start dag van de week	<input checked="" type="checkbox"/> Iedere dag <input type="checkbox"/> Maandag <input type="checkbox"/> Dinsdag <input type="checkbox"/> Woensdag <input type="checkbox"/> Donderdag <input type="checkbox"/> Vrijdag <input type="checkbox"/> Zaterdag <input type="checkbox"/> Zondag	<input type="checkbox"/> Iedere dag <input type="checkbox"/> Maandag <input type="checkbox"/> Dinsdag <input type="checkbox"/> Woensdag <input type="checkbox"/> Donderdag <input type="checkbox"/> Vrijdag <input type="checkbox"/> Zaterdag <input type="checkbox"/> Zondag
Functie 3	<input checked="" type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Datum <input type="checkbox"/> Datumbereik <input type="checkbox"/> Dag van de week	<input type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Datum <input type="checkbox"/> Datumbereik <input type="checkbox"/> Dag van de week
<i>Datum</i>		
Startdatum            J/M/D		
Start dag van de week	<input checked="" type="checkbox"/> Iedere dag <input type="checkbox"/> Maandag <input type="checkbox"/> Dinsdag <input type="checkbox"/> Woensdag <input type="checkbox"/> Donderdag <input type="checkbox"/> Vrijdag <input type="checkbox"/> Zaterdag <input type="checkbox"/> Zondag	<input type="checkbox"/> Iedere dag <input type="checkbox"/> Maandag <input type="checkbox"/> Dinsdag <input type="checkbox"/> Woensdag <input type="checkbox"/> Donderdag <input type="checkbox"/> Vrijdag <input type="checkbox"/> Zaterdag <input type="checkbox"/> Zondag
<i>Datumbereik</i>		
Startdatum            J/M/D		
Stopdatum            J/M/D		
<i>Dag van de week</i>		
Startdatum		<input type="checkbox"/> Mnd 1-12 <input type="checkbox"/> Oneven <input type="checkbox"/> Even <input type="checkbox"/> Iedere <input type="checkbox"/> Dag 1-7 <input type="checkbox"/> 8-14 <input type="checkbox"/> 15-21 <input type="checkbox"/> 22-28 <input type="checkbox"/> 29-31
Start dag van de week	<input checked="" type="checkbox"/> Iedere dag <input type="checkbox"/> Maandag <input type="checkbox"/> Dinsdag <input type="checkbox"/> Woensdag <input type="checkbox"/> Donderdag <input type="checkbox"/> Vrijdag <input type="checkbox"/> Zaterdag <input type="checkbox"/> Zondag	<input type="checkbox"/> Iedere dag <input type="checkbox"/> Maandag <input type="checkbox"/> Dinsdag <input type="checkbox"/> Woensdag <input type="checkbox"/> Donderdag <input type="checkbox"/> Vrijdag <input type="checkbox"/> Zaterdag <input type="checkbox"/> Zondag

Functie	Waarde fabrieksinstelling	Aangepaste waarde
Functie 4	<input checked="" type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Datum <input type="checkbox"/> Datumbereik <input type="checkbox"/> Dag van de week	<input type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Datum <input type="checkbox"/> Datumbereik <input type="checkbox"/> Dag van de week
<i>Datum</i>		
Startdatum                      J/M/D		
Start dag van de week	<input checked="" type="checkbox"/> Iedere dag <input type="checkbox"/> Maandag <input type="checkbox"/> Dinsdag <input type="checkbox"/> Woensdag <input type="checkbox"/> Donderdag <input type="checkbox"/> Vrijdag <input type="checkbox"/> Zaterdag <input type="checkbox"/> Zondag	<input type="checkbox"/> Iedere dag <input type="checkbox"/> Maandag <input type="checkbox"/> Dinsdag <input type="checkbox"/> Woensdag <input type="checkbox"/> Donderdag <input type="checkbox"/> Vrijdag <input type="checkbox"/> Zaterdag <input type="checkbox"/> Zondag
<i>Datumbereik</i>		
Startdatum                      J/M/D		
Stopdatum                      J/M/D		
<i>Dag van de week</i>		
Startdatum		<input type="checkbox"/> Mnd 1-12 <input type="checkbox"/> Oneven <input type="checkbox"/> Even <input type="checkbox"/> Iedere <input type="checkbox"/> Dag 1-7 <input type="checkbox"/> 8-14 <input type="checkbox"/> 15-21 <input type="checkbox"/> 22-28 <input type="checkbox"/> 29-31
Start dag van de week	<input checked="" type="checkbox"/> Iedere dag <input type="checkbox"/> Maandag <input type="checkbox"/> Dinsdag <input type="checkbox"/> Woensdag <input type="checkbox"/> Donderdag <input type="checkbox"/> Vrijdag <input type="checkbox"/> Zaterdag <input type="checkbox"/> Zondag	<input type="checkbox"/> Iedere dag <input type="checkbox"/> Maandag <input type="checkbox"/> Dinsdag <input type="checkbox"/> Woensdag <input type="checkbox"/> Donderdag <input type="checkbox"/> Vrijdag <input type="checkbox"/> Zaterdag <input type="checkbox"/> Zondag
Functie 5	<input checked="" type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Datum <input type="checkbox"/> Datumbereik <input type="checkbox"/> Dag van de week	<input type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Datum <input type="checkbox"/> Datumbereik <input type="checkbox"/> Dag van de week
<i>Datum</i>		
Startdatum                      J/M/D		
Start dag van de week	<input checked="" type="checkbox"/> Iedere dag <input type="checkbox"/> Maandag <input type="checkbox"/> Dinsdag <input type="checkbox"/> Woensdag <input type="checkbox"/> Donderdag <input type="checkbox"/> Vrijdag <input type="checkbox"/> Zaterdag <input type="checkbox"/> Zondag	<input type="checkbox"/> Iedere dag <input type="checkbox"/> Maandag <input type="checkbox"/> Dinsdag <input type="checkbox"/> Woensdag <input type="checkbox"/> Donderdag <input type="checkbox"/> Vrijdag <input type="checkbox"/> Zaterdag <input type="checkbox"/> Zondag
<i>Datumbereik</i>		
Startdatum                      J/M/D		
Stopdatum                      J/M/D		
<i>Dag van de week</i>		
Startdatum		<input type="checkbox"/> Mnd 1-12 <input type="checkbox"/> Oneven <input type="checkbox"/> Even <input type="checkbox"/> Iedere <input type="checkbox"/> Dag 1-7 <input type="checkbox"/> 8-14 <input type="checkbox"/> 15-21 <input type="checkbox"/> 22-28 <input type="checkbox"/> 29-31
Start dag van de week	<input checked="" type="checkbox"/> Iedere dag <input type="checkbox"/> Maandag <input type="checkbox"/> Dinsdag <input type="checkbox"/> Woensdag <input type="checkbox"/> Donderdag <input type="checkbox"/> Vrijdag <input type="checkbox"/> Zaterdag <input type="checkbox"/> Zondag	<input type="checkbox"/> Iedere dag <input type="checkbox"/> Maandag <input type="checkbox"/> Dinsdag <input type="checkbox"/> Woensdag <input type="checkbox"/> Donderdag <input type="checkbox"/> Vrijdag <input type="checkbox"/> Zaterdag <input type="checkbox"/> Zondag



Functie	Waarde fabrieksinstelling	Aangepaste waarde
Functie 6	<input checked="" type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Datum <input type="checkbox"/> Datumbereik <input type="checkbox"/> Dag van de week	<input type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Datum <input type="checkbox"/> Datumbereik <input type="checkbox"/> Dag van de week
<i>Datum</i>		
Startdatum            J/M/D		
Start dag van de week	<input checked="" type="checkbox"/> Iedere dag <input type="checkbox"/> Maandag <input type="checkbox"/> Dinsdag <input type="checkbox"/> Woensdag <input type="checkbox"/> Donderdag <input type="checkbox"/> Vrijdag <input type="checkbox"/> Zaterdag <input type="checkbox"/> Zondag	<input type="checkbox"/> Iedere dag <input type="checkbox"/> Maandag <input type="checkbox"/> Dinsdag <input type="checkbox"/> Woensdag <input type="checkbox"/> Donderdag <input type="checkbox"/> Vrijdag <input type="checkbox"/> Zaterdag <input type="checkbox"/> Zondag
<i>Datumbereik</i>		
Startdatum            J/M/D		
Stopdatum            J/M/D		
<i>Dag van de week</i>		
Startdatum		<input type="checkbox"/> Mnd 1-12 <input type="checkbox"/> Oneven <input type="checkbox"/> Even <input type="checkbox"/> Iedere <input type="checkbox"/> Dag 1-7 <input type="checkbox"/> 8-14 <input type="checkbox"/> 15-21 <input type="checkbox"/> 22-28 <input type="checkbox"/> 29-31
Start dag van de week	<input checked="" type="checkbox"/> Iedere dag <input type="checkbox"/> Maandag <input type="checkbox"/> Dinsdag <input type="checkbox"/> Woensdag <input type="checkbox"/> Donderdag <input type="checkbox"/> Vrijdag <input type="checkbox"/> Zaterdag <input type="checkbox"/> Zondag	<input type="checkbox"/> Iedere dag <input type="checkbox"/> Maandag <input type="checkbox"/> Dinsdag <input type="checkbox"/> Woensdag <input type="checkbox"/> Donderdag <input type="checkbox"/> Vrijdag <input type="checkbox"/> Zaterdag <input type="checkbox"/> Zondag
Functie 7	<input checked="" type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Datum <input type="checkbox"/> Datumbereik <input type="checkbox"/> Dag van de week	<input type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Datum <input type="checkbox"/> Datumbereik <input type="checkbox"/> Dag van de week
<i>Datum</i>		
Startdatum            J/M/D		
Start dag van de week	<input checked="" type="checkbox"/> Iedere dag <input type="checkbox"/> Maandag <input type="checkbox"/> Dinsdag <input type="checkbox"/> Woensdag <input type="checkbox"/> Donderdag <input type="checkbox"/> Vrijdag <input type="checkbox"/> Zaterdag <input type="checkbox"/> Zondag	<input type="checkbox"/> Iedere dag <input type="checkbox"/> Maandag <input type="checkbox"/> Dinsdag <input type="checkbox"/> Woensdag <input type="checkbox"/> Donderdag <input type="checkbox"/> Vrijdag <input type="checkbox"/> Zaterdag <input type="checkbox"/> Zondag
<i>Datumbereik</i>		
Startdatum            J/M/D		
Stopdatum            J/M/D		
<i>Dag van de week</i>		
Startdatum		<input type="checkbox"/> Mnd 1-12 <input type="checkbox"/> Oneven <input type="checkbox"/> Even <input type="checkbox"/> Iedere <input type="checkbox"/> Dag 1-7 <input type="checkbox"/> 8-14 <input type="checkbox"/> 15-21 <input type="checkbox"/> 22-28 <input type="checkbox"/> 29-31
Start dag van de week	<input checked="" type="checkbox"/> Iedere dag <input type="checkbox"/> Maandag <input type="checkbox"/> Dinsdag <input type="checkbox"/> Woensdag <input type="checkbox"/> Donderdag <input type="checkbox"/> Vrijdag <input type="checkbox"/> Zaterdag <input type="checkbox"/> Zondag	<input type="checkbox"/> Iedere dag <input type="checkbox"/> Maandag <input type="checkbox"/> Dinsdag <input type="checkbox"/> Woensdag <input type="checkbox"/> Donderdag <input type="checkbox"/> Vrijdag <input type="checkbox"/> Zaterdag <input type="checkbox"/> Zondag

Functie	Waarde fabrieksinstelling	Aangepaste waarde
Functie 8	<input checked="" type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Datum <input type="checkbox"/> Datumbereik <input type="checkbox"/> Dag van de week	<input type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Datum <input type="checkbox"/> Datumbereik <input type="checkbox"/> Dag van de week
<i>Datum</i>		
Startdatum                      J/M/D		
Start dag van de week	<input checked="" type="checkbox"/> Iedere dag <input type="checkbox"/> Maandag <input type="checkbox"/> Dinsdag <input type="checkbox"/> Woensdag <input type="checkbox"/> Donderdag <input type="checkbox"/> Vrijdag <input type="checkbox"/> Zaterdag <input type="checkbox"/> Zondag	<input type="checkbox"/> Iedere dag <input type="checkbox"/> Maandag <input type="checkbox"/> Dinsdag <input type="checkbox"/> Woensdag <input type="checkbox"/> Donderdag <input type="checkbox"/> Vrijdag <input type="checkbox"/> Zaterdag <input type="checkbox"/> Zondag
<i>Datumbereik</i>		
Startdatum                      J/M/D		
Stopdatum                      J/M/D		
<i>Dag van de week</i>		
Startdatum		<input type="checkbox"/> Mnd 1-12 <input type="checkbox"/> Oneven <input type="checkbox"/> Even <input type="checkbox"/> Iedere <input type="checkbox"/> Dag 1-7 <input type="checkbox"/> 8-14 <input type="checkbox"/> 15-21 <input type="checkbox"/> 22-28 <input type="checkbox"/> 29-31
Start dag van de week	<input checked="" type="checkbox"/> Iedere dag <input type="checkbox"/> Maandag <input type="checkbox"/> Dinsdag <input type="checkbox"/> Woensdag <input type="checkbox"/> Donderdag <input type="checkbox"/> Vrijdag <input type="checkbox"/> Zaterdag <input type="checkbox"/> Zondag	<input type="checkbox"/> Iedere dag <input type="checkbox"/> Maandag <input type="checkbox"/> Dinsdag <input type="checkbox"/> Woensdag <input type="checkbox"/> Donderdag <input type="checkbox"/> Vrijdag <input type="checkbox"/> Zaterdag <input type="checkbox"/> Zondag
Functie 9	<input checked="" type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Datum <input type="checkbox"/> Datumbereik <input type="checkbox"/> Dag van de week	<input type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Datum <input type="checkbox"/> Datumbereik <input type="checkbox"/> Dag van de week
<i>Datum</i>		
Startdatum                      J/M/D		
Start dag van de week	<input checked="" type="checkbox"/> Iedere dag <input type="checkbox"/> Maandag <input type="checkbox"/> Dinsdag <input type="checkbox"/> Woensdag <input type="checkbox"/> Donderdag <input type="checkbox"/> Vrijdag <input type="checkbox"/> Zaterdag <input type="checkbox"/> Zondag	<input type="checkbox"/> Iedere dag <input type="checkbox"/> Maandag <input type="checkbox"/> Dinsdag <input type="checkbox"/> Woensdag <input type="checkbox"/> Donderdag <input type="checkbox"/> Vrijdag <input type="checkbox"/> Zaterdag <input type="checkbox"/> Zondag
<i>Datumbereik</i>		
Startdatum                      J/M/D		
Stopdatum                      J/M/D		
<i>Dag van de week</i>		
Startdatum		<input type="checkbox"/> Mnd 1-12 <input type="checkbox"/> Oneven <input type="checkbox"/> Even <input type="checkbox"/> Iedere <input type="checkbox"/> Dag 1-7 <input type="checkbox"/> 8-14 <input type="checkbox"/> 15-21 <input type="checkbox"/> 22-28 <input type="checkbox"/> 29-31
Start dag van de week	<input checked="" type="checkbox"/> Iedere dag <input type="checkbox"/> Maandag <input type="checkbox"/> Dinsdag <input type="checkbox"/> Woensdag <input type="checkbox"/> Donderdag <input type="checkbox"/> Vrijdag <input type="checkbox"/> Zaterdag <input type="checkbox"/> Zondag	<input type="checkbox"/> Iedere dag <input type="checkbox"/> Maandag <input type="checkbox"/> Dinsdag <input type="checkbox"/> Woensdag <input type="checkbox"/> Donderdag <input type="checkbox"/> Vrijdag <input type="checkbox"/> Zaterdag <input type="checkbox"/> Zondag

Functie	Waarde fabrieksinstelling	Aangepaste waarde
Functie 10	<input checked="" type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Datum <input type="checkbox"/> Datumbereik <input type="checkbox"/> Dag van de week	<input type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Datum <input type="checkbox"/> Datumbereik <input type="checkbox"/> Dag van de week
<i>Datum</i>		
Startdatum            J/M/D		
Start dag van de week	<input checked="" type="checkbox"/> Iedere dag <input type="checkbox"/> Maandag <input type="checkbox"/> Dinsdag <input type="checkbox"/> Woensdag <input type="checkbox"/> Donderdag <input type="checkbox"/> Vrijdag <input type="checkbox"/> Zaterdag <input type="checkbox"/> Zondag	<input type="checkbox"/> Iedere dag <input type="checkbox"/> Maandag <input type="checkbox"/> Dinsdag <input type="checkbox"/> Woensdag <input type="checkbox"/> Donderdag <input type="checkbox"/> Vrijdag <input type="checkbox"/> Zaterdag <input type="checkbox"/> Zondag
<i>Datumbereik</i>		
Startdatum            J/M/D		
Stopdatum            J/M/D		
<i>Dag van de week</i>		
Startdatum		<input type="checkbox"/> Mnd 1-12 <input type="checkbox"/> Oneven <input type="checkbox"/> Even <input type="checkbox"/> Iedere <input type="checkbox"/> Dag 1-7 <input type="checkbox"/> 8-14 <input type="checkbox"/> 15-21 <input type="checkbox"/> 22-28 <input type="checkbox"/> 29-31
Start dag van de week	<input checked="" type="checkbox"/> Iedere dag <input type="checkbox"/> Maandag <input type="checkbox"/> Dinsdag <input type="checkbox"/> Woensdag <input type="checkbox"/> Donderdag <input type="checkbox"/> Vrijdag <input type="checkbox"/> Zaterdag <input type="checkbox"/> Zondag	<input type="checkbox"/> Iedere dag <input type="checkbox"/> Maandag <input type="checkbox"/> Dinsdag <input type="checkbox"/> Woensdag <input type="checkbox"/> Donderdag <input type="checkbox"/> Vrijdag <input type="checkbox"/> Zaterdag <input type="checkbox"/> Zondag
<b>Kalender 2</b>		
Functie 1	<input checked="" type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Datum <input type="checkbox"/> Datumbereik <input type="checkbox"/> Dag van de week	<input type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Datum <input type="checkbox"/> Datumbereik <input type="checkbox"/> Dag van de week
<i>Datum</i>		
Startdatum            J/M/D		
Start dag van de week	<input checked="" type="checkbox"/> Iedere dag <input type="checkbox"/> Maandag <input type="checkbox"/> Dinsdag <input type="checkbox"/> Woensdag <input type="checkbox"/> Donderdag <input type="checkbox"/> Vrijdag <input type="checkbox"/> Zaterdag <input type="checkbox"/> Zondag	<input type="checkbox"/> Iedere dag <input type="checkbox"/> Maandag <input type="checkbox"/> Dinsdag <input type="checkbox"/> Woensdag <input type="checkbox"/> Donderdag <input type="checkbox"/> Vrijdag <input type="checkbox"/> Zaterdag <input type="checkbox"/> Zondag
<i>Datumbereik</i>		
Startdatum            J/M/D		
Stopdatum            J/M/D		
<i>Dag van de week</i>		
Startdatum		<input type="checkbox"/> Mnd 1-12 <input type="checkbox"/> Oneven <input type="checkbox"/> Even <input type="checkbox"/> Iedere <input type="checkbox"/> Dag 1-7 <input type="checkbox"/> 8-14 <input type="checkbox"/> 15-21 <input type="checkbox"/> 22-28 <input type="checkbox"/> 29-31
Start dag van de week	<input checked="" type="checkbox"/> Iedere dag <input type="checkbox"/> Maandag <input type="checkbox"/> Dinsdag <input type="checkbox"/> Woensdag <input type="checkbox"/> Donderdag <input type="checkbox"/> Vrijdag <input type="checkbox"/> Zaterdag <input type="checkbox"/> Zondag	<input type="checkbox"/> Iedere dag <input type="checkbox"/> Maandag <input type="checkbox"/> Dinsdag <input type="checkbox"/> Woensdag <input type="checkbox"/> Donderdag <input type="checkbox"/> Vrijdag <input type="checkbox"/> Zaterdag <input type="checkbox"/> Zondag

Functie	Waarde fabrieksinstelling	Aangepaste waarde
Functie 2	<input checked="" type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Datum <input type="checkbox"/> Datumbereik <input type="checkbox"/> Dag van de week	<input type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Datum <input type="checkbox"/> Datumbereik <input type="checkbox"/> Dag van de week
<i>Datum</i>		
Startdatum                      J/M/D		
Start dag van de week	<input checked="" type="checkbox"/> Iedere dag <input type="checkbox"/> Maandag <input type="checkbox"/> Dinsdag <input type="checkbox"/> Woensdag <input type="checkbox"/> Donderdag <input type="checkbox"/> Vrijdag <input type="checkbox"/> Zaterdag <input type="checkbox"/> Zondag	<input type="checkbox"/> Iedere dag <input type="checkbox"/> Maandag <input type="checkbox"/> Dinsdag <input type="checkbox"/> Woensdag <input type="checkbox"/> Donderdag <input type="checkbox"/> Vrijdag <input type="checkbox"/> Zaterdag <input type="checkbox"/> Zondag
<i>Datumbereik</i>		
Startdatum                      J/M/D		
Stopdatum                      J/M/D		
<i>Dag van de week</i>		
Startdatum		<input type="checkbox"/> Mnd 1-12 <input type="checkbox"/> Oneven <input type="checkbox"/> Even <input type="checkbox"/> Iedere <input type="checkbox"/> Dag 1-7 <input type="checkbox"/> 8-14 <input type="checkbox"/> 15-21 <input type="checkbox"/> 22-28 <input type="checkbox"/> 29-31
Start dag van de week	<input checked="" type="checkbox"/> Iedere dag <input type="checkbox"/> Maandag <input type="checkbox"/> Dinsdag <input type="checkbox"/> Woensdag <input type="checkbox"/> Donderdag <input type="checkbox"/> Vrijdag <input type="checkbox"/> Zaterdag <input type="checkbox"/> Zondag	<input type="checkbox"/> Iedere dag <input type="checkbox"/> Maandag <input type="checkbox"/> Dinsdag <input type="checkbox"/> Woensdag <input type="checkbox"/> Donderdag <input type="checkbox"/> Vrijdag <input type="checkbox"/> Zaterdag <input type="checkbox"/> Zondag
Functie 3	<input checked="" type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Datum <input type="checkbox"/> Datumbereik <input type="checkbox"/> Dag van de week	<input type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Datum <input type="checkbox"/> Datumbereik <input type="checkbox"/> Dag van de week
<i>Datum</i>		
Startdatum                      J/M/D		
Start dag van de week	<input checked="" type="checkbox"/> Iedere dag <input type="checkbox"/> Maandag <input type="checkbox"/> Dinsdag <input type="checkbox"/> Woensdag <input type="checkbox"/> Donderdag <input type="checkbox"/> Vrijdag <input type="checkbox"/> Zaterdag <input type="checkbox"/> Zondag	<input type="checkbox"/> Iedere dag <input type="checkbox"/> Maandag <input type="checkbox"/> Dinsdag <input type="checkbox"/> Woensdag <input type="checkbox"/> Donderdag <input type="checkbox"/> Vrijdag <input type="checkbox"/> Zaterdag <input type="checkbox"/> Zondag
<i>Datumbereik</i>		
Startdatum                      J/M/D		
Stopdatum                      J/M/D		
<i>Dag van de week</i>		
Startdatum		<input type="checkbox"/> Mnd 1-12 <input type="checkbox"/> Oneven <input type="checkbox"/> Even <input type="checkbox"/> Iedere <input type="checkbox"/> Dag 1-7 <input type="checkbox"/> 8-14 <input type="checkbox"/> 15-21 <input type="checkbox"/> 22-28 <input type="checkbox"/> 29-31
Start dag van de week	<input checked="" type="checkbox"/> Iedere dag <input type="checkbox"/> Maandag <input type="checkbox"/> Dinsdag <input type="checkbox"/> Woensdag <input type="checkbox"/> Donderdag <input type="checkbox"/> Vrijdag <input type="checkbox"/> Zaterdag <input type="checkbox"/> Zondag	<input type="checkbox"/> Iedere dag <input type="checkbox"/> Maandag <input type="checkbox"/> Dinsdag <input type="checkbox"/> Woensdag <input type="checkbox"/> Donderdag <input type="checkbox"/> Vrijdag <input type="checkbox"/> Zaterdag <input type="checkbox"/> Zondag

Functie	Waarde fabrieksinstelling	Aangepaste waarde
Functie 4	<input checked="" type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Datum <input type="checkbox"/> Datumbereik <input type="checkbox"/> Dag van de week	<input type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Datum <input type="checkbox"/> Datumbereik <input type="checkbox"/> Dag van de week
<i>Datum</i>		
Startdatum    J/M/D		
Start dag van de week	<input checked="" type="checkbox"/> Iedere dag <input type="checkbox"/> Maandag <input type="checkbox"/> Dinsdag <input type="checkbox"/> Woensdag <input type="checkbox"/> Donderdag <input type="checkbox"/> Vrijdag <input type="checkbox"/> Zaterdag <input type="checkbox"/> Zondag	<input type="checkbox"/> Iedere dag <input type="checkbox"/> Maandag <input type="checkbox"/> Dinsdag <input type="checkbox"/> Woensdag <input type="checkbox"/> Donderdag <input type="checkbox"/> Vrijdag <input type="checkbox"/> Zaterdag <input type="checkbox"/> Zondag
<i>Datumbereik</i>		
Startdatum    J/M/D		
Stopdatum    J/M/D		
<i>Dag van de week</i>		
Startdatum		<input type="checkbox"/> Mnd 1-12 <input type="checkbox"/> Oneven <input type="checkbox"/> Even <input type="checkbox"/> Iedere <input type="checkbox"/> Dag 1-7 <input type="checkbox"/> 8-14 <input type="checkbox"/> 15-21 <input type="checkbox"/> 22-28 <input type="checkbox"/> 29-31
Start dag van de week	<input checked="" type="checkbox"/> Iedere dag <input type="checkbox"/> Maandag <input type="checkbox"/> Dinsdag <input type="checkbox"/> Woensdag <input type="checkbox"/> Donderdag <input type="checkbox"/> Vrijdag <input type="checkbox"/> Zaterdag <input type="checkbox"/> Zondag	<input type="checkbox"/> Iedere dag <input type="checkbox"/> Maandag <input type="checkbox"/> Dinsdag <input type="checkbox"/> Woensdag <input type="checkbox"/> Donderdag <input type="checkbox"/> Vrijdag <input type="checkbox"/> Zaterdag <input type="checkbox"/> Zondag
Functie 5	<input checked="" type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Datum <input type="checkbox"/> Datumbereik <input type="checkbox"/> Dag van de week	<input type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Datum <input type="checkbox"/> Datumbereik <input type="checkbox"/> Dag van de week
<i>Datum</i>		
Startdatum    J/M/D		
Start dag van de week	<input checked="" type="checkbox"/> Iedere dag <input type="checkbox"/> Maandag <input type="checkbox"/> Dinsdag <input type="checkbox"/> Woensdag <input type="checkbox"/> Donderdag <input type="checkbox"/> Vrijdag <input type="checkbox"/> Zaterdag <input type="checkbox"/> Zondag	<input type="checkbox"/> Iedere dag <input type="checkbox"/> Maandag <input type="checkbox"/> Dinsdag <input type="checkbox"/> Woensdag <input type="checkbox"/> Donderdag <input type="checkbox"/> Vrijdag <input type="checkbox"/> Zaterdag <input type="checkbox"/> Zondag
<i>Datumbereik</i>		
Startdatum    J/M/D		
Stopdatum    J/M/D		
<i>Dag van de week</i>		
Startdatum		<input type="checkbox"/> Mnd 1-12 <input type="checkbox"/> Oneven <input type="checkbox"/> Even <input type="checkbox"/> Iedere <input type="checkbox"/> Dag 1-7 <input type="checkbox"/> 8-14 <input type="checkbox"/> 15-21 <input type="checkbox"/> 22-28 <input type="checkbox"/> 29-31
Start dag van de week	<input checked="" type="checkbox"/> Iedere dag <input type="checkbox"/> Maandag <input type="checkbox"/> Dinsdag <input type="checkbox"/> Woensdag <input type="checkbox"/> Donderdag <input type="checkbox"/> Vrijdag <input type="checkbox"/> Zaterdag <input type="checkbox"/> Zondag	<input type="checkbox"/> Iedere dag <input type="checkbox"/> Maandag <input type="checkbox"/> Dinsdag <input type="checkbox"/> Woensdag <input type="checkbox"/> Donderdag <input type="checkbox"/> Vrijdag <input type="checkbox"/> Zaterdag <input type="checkbox"/> Zondag

Functie	Waarde fabrieksinstelling	Aangepaste waarde
Functie 6	<input checked="" type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Datum <input type="checkbox"/> Datumbereik <input type="checkbox"/> Dag van de week	<input type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Datum <input type="checkbox"/> Datumbereik <input type="checkbox"/> Dag van de week
<i>Datum</i>		
Startdatum                      J/M/D		
Start dag van de week	<input checked="" type="checkbox"/> Iedere dag <input type="checkbox"/> Maandag <input type="checkbox"/> Dinsdag <input type="checkbox"/> Woensdag <input type="checkbox"/> Donderdag <input type="checkbox"/> Vrijdag <input type="checkbox"/> Zaterdag <input type="checkbox"/> Zondag	<input type="checkbox"/> Iedere dag <input type="checkbox"/> Maandag <input type="checkbox"/> Dinsdag <input type="checkbox"/> Woensdag <input type="checkbox"/> Donderdag <input type="checkbox"/> Vrijdag <input type="checkbox"/> Zaterdag <input type="checkbox"/> Zondag
<i>Datumbereik</i>		
Startdatum                      J/M/D		
Stopdatum                      J/M/D		
<i>Dag van de week</i>		
Startdatum		<input type="checkbox"/> Mnd 1-12 <input type="checkbox"/> Oneven <input type="checkbox"/> Even <input type="checkbox"/> Iedere <input type="checkbox"/> Dag 1-7 <input type="checkbox"/> 8-14 <input type="checkbox"/> 15-21 <input type="checkbox"/> 22-28 <input type="checkbox"/> 29-31
Start dag van de week	<input checked="" type="checkbox"/> Iedere dag <input type="checkbox"/> Maandag <input type="checkbox"/> Dinsdag <input type="checkbox"/> Woensdag <input type="checkbox"/> Donderdag <input type="checkbox"/> Vrijdag <input type="checkbox"/> Zaterdag <input type="checkbox"/> Zondag	<input type="checkbox"/> Iedere dag <input type="checkbox"/> Maandag <input type="checkbox"/> Dinsdag <input type="checkbox"/> Woensdag <input type="checkbox"/> Donderdag <input type="checkbox"/> Vrijdag <input type="checkbox"/> Zaterdag <input type="checkbox"/> Zondag
Functie 7	<input checked="" type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Datum <input type="checkbox"/> Datumbereik <input type="checkbox"/> Dag van de week	<input type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Datum <input type="checkbox"/> Datumbereik <input type="checkbox"/> Dag van de week
<i>Datum</i>		
Startdatum                      J/M/D		
Start dag van de week	<input checked="" type="checkbox"/> Iedere dag <input type="checkbox"/> Maandag <input type="checkbox"/> Dinsdag <input type="checkbox"/> Woensdag <input type="checkbox"/> Donderdag <input type="checkbox"/> Vrijdag <input type="checkbox"/> Zaterdag <input type="checkbox"/> Zondag	<input type="checkbox"/> Iedere dag <input type="checkbox"/> Maandag <input type="checkbox"/> Dinsdag <input type="checkbox"/> Woensdag <input type="checkbox"/> Donderdag <input type="checkbox"/> Vrijdag <input type="checkbox"/> Zaterdag <input type="checkbox"/> Zondag
<i>Datumbereik</i>		
Startdatum                      J/M/D		
Stopdatum                      J/M/D		
<i>Dag van de week</i>		
Startdatum		<input type="checkbox"/> Mnd 1-12 <input type="checkbox"/> Oneven <input type="checkbox"/> Even <input type="checkbox"/> Iedere <input type="checkbox"/> Dag 1-7 <input type="checkbox"/> 8-14 <input type="checkbox"/> 15-21 <input type="checkbox"/> 22-28 <input type="checkbox"/> 29-31
Start dag van de week	<input checked="" type="checkbox"/> Iedere dag <input type="checkbox"/> Maandag <input type="checkbox"/> Dinsdag <input type="checkbox"/> Woensdag <input type="checkbox"/> Donderdag <input type="checkbox"/> Vrijdag <input type="checkbox"/> Zaterdag <input type="checkbox"/> Zondag	<input type="checkbox"/> Iedere dag <input type="checkbox"/> Maandag <input type="checkbox"/> Dinsdag <input type="checkbox"/> Woensdag <input type="checkbox"/> Donderdag <input type="checkbox"/> Vrijdag <input type="checkbox"/> Zaterdag <input type="checkbox"/> Zondag

Functie	Waarde fabrieksinstelling	Aangepaste waarde
Functie 8	<input checked="" type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Datum <input type="checkbox"/> Datumbereik <input type="checkbox"/> Dag van de week	<input type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Datum <input type="checkbox"/> Datumbereik <input type="checkbox"/> Dag van de week
<i>Datum</i>		
Startdatum            J/M/D		
Start dag van de week	<input checked="" type="checkbox"/> Iedere dag <input type="checkbox"/> Maandag <input type="checkbox"/> Dinsdag <input type="checkbox"/> Woensdag <input type="checkbox"/> Donderdag <input type="checkbox"/> Vrijdag <input type="checkbox"/> Zaterdag <input type="checkbox"/> Zondag	<input type="checkbox"/> Iedere dag <input type="checkbox"/> Maandag <input type="checkbox"/> Dinsdag <input type="checkbox"/> Woensdag <input type="checkbox"/> Donderdag <input type="checkbox"/> Vrijdag <input type="checkbox"/> Zaterdag <input type="checkbox"/> Zondag
<i>Datumbereik</i>		
Startdatum            J/M/D		
Stopdatum            J/M/D		
<i>Dag van de week</i>		
Startdatum		<input type="checkbox"/> Mnd 1-12 <input type="checkbox"/> Oneven <input type="checkbox"/> Even <input type="checkbox"/> Iedere <input type="checkbox"/> Dag 1-7 <input type="checkbox"/> 8-14 <input type="checkbox"/> 15-21 <input type="checkbox"/> 22-28 <input type="checkbox"/> 29-31
Start dag van de week	<input checked="" type="checkbox"/> Iedere dag <input type="checkbox"/> Maandag <input type="checkbox"/> Dinsdag <input type="checkbox"/> Woensdag <input type="checkbox"/> Donderdag <input type="checkbox"/> Vrijdag <input type="checkbox"/> Zaterdag <input type="checkbox"/> Zondag	<input type="checkbox"/> Iedere dag <input type="checkbox"/> Maandag <input type="checkbox"/> Dinsdag <input type="checkbox"/> Woensdag <input type="checkbox"/> Donderdag <input type="checkbox"/> Vrijdag <input type="checkbox"/> Zaterdag <input type="checkbox"/> Zondag
Functie 9	<input checked="" type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Datum <input type="checkbox"/> Datumbereik <input type="checkbox"/> Dag van de week	<input type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Datum <input type="checkbox"/> Datumbereik <input type="checkbox"/> Dag van de week
<i>Datum</i>		
Startdatum            J/M/D		
Start dag van de week	<input checked="" type="checkbox"/> Iedere dag <input type="checkbox"/> Maandag <input type="checkbox"/> Dinsdag <input type="checkbox"/> Woensdag <input type="checkbox"/> Donderdag <input type="checkbox"/> Vrijdag <input type="checkbox"/> Zaterdag <input type="checkbox"/> Zondag	<input type="checkbox"/> Iedere dag <input type="checkbox"/> Maandag <input type="checkbox"/> Dinsdag <input type="checkbox"/> Woensdag <input type="checkbox"/> Donderdag <input type="checkbox"/> Vrijdag <input type="checkbox"/> Zaterdag <input type="checkbox"/> Zondag
<i>Datumbereik</i>		
Startdatum            J/M/D		
Stopdatum            J/M/D		
<i>Dag van de week</i>		
Startdatum		<input type="checkbox"/> Mnd 1-12 <input type="checkbox"/> Oneven <input type="checkbox"/> Even <input type="checkbox"/> Iedere <input type="checkbox"/> Dag 1-7 <input type="checkbox"/> 8-14 <input type="checkbox"/> 15-21 <input type="checkbox"/> 22-28 <input type="checkbox"/> 29-31
Start dag van de week	<input checked="" type="checkbox"/> Iedere dag <input type="checkbox"/> Maandag <input type="checkbox"/> Dinsdag <input type="checkbox"/> Woensdag <input type="checkbox"/> Donderdag <input type="checkbox"/> Vrijdag <input type="checkbox"/> Zaterdag <input type="checkbox"/> Zondag	<input type="checkbox"/> Iedere dag <input type="checkbox"/> Maandag <input type="checkbox"/> Dinsdag <input type="checkbox"/> Woensdag <input type="checkbox"/> Donderdag <input type="checkbox"/> Vrijdag <input type="checkbox"/> Zaterdag <input type="checkbox"/> Zondag

Functie	Waarde fabrieksinstelling	Aangepaste waarde
Functie 10	<input checked="" type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Datum <input type="checkbox"/> Datumbereik <input type="checkbox"/> Dag van de week	<input type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Datum <input type="checkbox"/> Datumbereik <input type="checkbox"/> Dag van de week
<i>Datum</i>		
Startdatum                      J/M/D		
Start dag van de week	<input checked="" type="checkbox"/> Iedere dag <input type="checkbox"/> Maandag <input type="checkbox"/> Dinsdag <input type="checkbox"/> Woensdag <input type="checkbox"/> Donderdag <input type="checkbox"/> Vrijdag <input type="checkbox"/> Zaterdag <input type="checkbox"/> Zondag	<input type="checkbox"/> Iedere dag <input type="checkbox"/> Maandag <input type="checkbox"/> Dinsdag <input type="checkbox"/> Woensdag <input type="checkbox"/> Donderdag <input type="checkbox"/> Vrijdag <input type="checkbox"/> Zaterdag <input type="checkbox"/> Zondag
<i>Datumbereik</i>		
Startdatum                      J/M/D		
Stopdatum                      J/M/D		
<i>Dag van de week</i>		
Startdatum		<input type="checkbox"/> Mnd 1-12 <input type="checkbox"/> Oneven <input type="checkbox"/> Even <input type="checkbox"/> Iedere <input type="checkbox"/> Dag 1-7 <input type="checkbox"/> 8-14 <input type="checkbox"/> 15-21 <input type="checkbox"/> 22-28 <input type="checkbox"/> 29-31
Start dag van de week	<input checked="" type="checkbox"/> Iedere dag <input type="checkbox"/> Maandag <input type="checkbox"/> Dinsdag <input type="checkbox"/> Woensdag <input type="checkbox"/> Donderdag <input type="checkbox"/> Vrijdag <input type="checkbox"/> Zaterdag <input type="checkbox"/> Zondag	<input type="checkbox"/> Iedere dag <input type="checkbox"/> Maandag <input type="checkbox"/> Dinsdag <input type="checkbox"/> Woensdag <input type="checkbox"/> Donderdag <input type="checkbox"/> Vrijdag <input type="checkbox"/> Zaterdag <input type="checkbox"/> Zondag
<b>Verlengd bedrijf</b>		
Externe lage snelheid    uur:min	00:00	
Externe hoge snelheid    uur:min	00:00	



Functie	Waarde fabrieksinstelling	Aangepaste waarde
<b>Filters</b>		
Voorfilter	<input checked="" type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Inlaatlucht <input type="checkbox"/> Uitlaatlucht <input type="checkbox"/> Inlaat- en uitlaatlucht	<input type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Inlaatlucht <input type="checkbox"/> Uitlaatlucht <input type="checkbox"/> Inlaat- en uitlaatlucht
AHU-filter (GOLD SD)	<input checked="" type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Inlaatlucht <input type="checkbox"/> Uitlaatlucht <input type="checkbox"/> Inlaat- en uitlaatlucht	<input type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Inlaatlucht <input type="checkbox"/> Uitlaatlucht <input type="checkbox"/> Inlaat- en uitlaatlucht
Eindfilter	<input type="checkbox"/> Aan <input checked="" type="checkbox"/> Uit	<input type="checkbox"/> Aan <input type="checkbox"/> Uit
<i>Alarmgrenzen</i>		
Voorfilter inlaatlucht    Pa	100	
Voorfilter uitlaatlucht    Pa	100	
AHU-filter inlaatlucht    Pa	100	
AHU-filter uitlaatlucht    Pa	100	
Eindfilter inlaatlucht    Pa	100	



Functie	Waarde fabrieksinstelling	Aangepaste waarde
<b>Taal</b>		
Taal	Engels	





Functie	Waarde fabrieksinstelling	Aangepaste waarde
<b>Alarminstellingen</b>		
<b>Brandalarmen</b>		
Intern brandalarm	<input type="checkbox"/> Aan <input checked="" type="checkbox"/> Uit	<input type="checkbox"/> Aan <input type="checkbox"/> Uit
Alarmgrens, toevoerluchttemperatuur °C	70	
Alarmgrens, uitlaatluchttemperatuur °C	45	
Reset intern brandalarm	<input checked="" type="checkbox"/> Handmatig <input type="checkbox"/> Auto	<input type="checkbox"/> Handmatig <input type="checkbox"/> Auto
Intern brandalarm na koelen	<input type="checkbox"/> Actief <input checked="" type="checkbox"/> Inactief	<input type="checkbox"/> Actief <input type="checkbox"/> Inactief
Reset extern brandalarm 1	<input checked="" type="checkbox"/> Handmatig <input type="checkbox"/> Auto	<input type="checkbox"/> Handmatig <input type="checkbox"/> Auto
Extern brandalarm 1 na koelen	<input type="checkbox"/> Actief <input checked="" type="checkbox"/> Inactief	<input type="checkbox"/> Actief <input type="checkbox"/> Inactief
Reset extern brandalarm 2	<input checked="" type="checkbox"/> Handmatig <input type="checkbox"/> Auto	<input type="checkbox"/> Handmatig <input type="checkbox"/> Auto
Extern brandalarm 2 na koelen	<input type="checkbox"/> Actief <input checked="" type="checkbox"/> Inactief	<input type="checkbox"/> Actief <input type="checkbox"/> Inactief
Ventilatorbedrijf bij een intern brandalarm	<input checked="" type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Inlaatlucht <input type="checkbox"/> Uitlaatlucht <input type="checkbox"/> Inlaat- en uitlaatlucht	<input type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Inlaatlucht <input type="checkbox"/> Uitlaatlucht <input type="checkbox"/> Inlaat- en uitlaatlucht
Inlaatluchtvent. bij een int. brandalarm %	100	
Uitlaatluchtvent. bij een int. brandalarm %	100	
Ventilatorbedrijf bij extern brandalarm 1	<input checked="" type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Inlaatlucht <input type="checkbox"/> Uitlaatlucht <input type="checkbox"/> Inlaat- en uitlaatlucht	<input type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Inlaatlucht <input type="checkbox"/> Uitlaatlucht <input type="checkbox"/> Inlaat- en uitlaatlucht
Inlaatluchtvent. bij ext. brandalarm 1 %	100	
Uitlaatluchtvent. bij ext. brandalarm 1 %	100	
Ventilatorbedrijf bij extern brandalarm 2	<input checked="" type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Inlaatlucht <input type="checkbox"/> Uitlaatlucht <input type="checkbox"/> Inlaat- en uitlaatlucht	<input type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Inlaatlucht <input type="checkbox"/> Uitlaatlucht <input type="checkbox"/> Inlaat- en uitlaatlucht
Inlaatluchtvent. bij ext. brandalarm 2 %	100	
Uitlaatluchtvent. bij ext. brandalarm 2 %	100	
Volgorde van prioriteit	<input checked="" type="checkbox"/> Ext. brandal. 1 <input type="checkbox"/> Ext. brandalarm 2 <input type="checkbox"/> Int. brandal. <input type="checkbox"/> Automatisch	<input type="checkbox"/> Ext. brandal. 1 <input type="checkbox"/> Ext. brandalarm 2 <input type="checkbox"/> Int. brandal. <input type="checkbox"/> Automatisch
Brandbypass in stroomdiagram	<input type="checkbox"/> Aan <input checked="" type="checkbox"/> Uit	<input type="checkbox"/> Aan <input type="checkbox"/> Uit
<b>Externe alarmen</b>		
Reset extern alarm 1	<input type="checkbox"/> Handmatig <input checked="" type="checkbox"/> Auto	<input type="checkbox"/> Handmatig <input type="checkbox"/> Auto
Extern alarm 1 na koelen	<input type="checkbox"/> Actief <input checked="" type="checkbox"/> Inactief	<input type="checkbox"/> Actief <input type="checkbox"/> Inactief
Ingang extern alarm 1	<input checked="" type="checkbox"/> Gesl. circuit <input type="checkbox"/> Open circuit	<input type="checkbox"/> Gesl. circuit <input type="checkbox"/> Open circuit
Vertraging extern alarm 1 s	10	
Reset extern alarm 2	<input type="checkbox"/> Handmatig <input checked="" type="checkbox"/> Auto	<input type="checkbox"/> Handmatig <input type="checkbox"/> Auto
Extern alarm 2 na koelen	<input type="checkbox"/> Actief <input checked="" type="checkbox"/> Inactief	<input type="checkbox"/> Actief <input type="checkbox"/> Inactief
Ingang extern alarm 2	<input checked="" type="checkbox"/> Gesl. circuit <input type="checkbox"/> Open circuit	<input type="checkbox"/> Gesl. circuit <input type="checkbox"/> Open circuit
Vertraging, extern alarm 2 s	10	
<b>Temperatuurbeveiliging</b>		
Temperatuurbeveiliging	<input type="checkbox"/> Aan <input checked="" type="checkbox"/> Uit	<input type="checkbox"/> Aan <input type="checkbox"/> Uit
Alarmvertraging s	30	
Alarmgrens °C	7	
<b>Temperatuuralarmgrenzen</b>		
Voorverwarmen onder instelpunt K	5.0	
Inlaatlucht onder instelpunt K	5.0	
Inlaatlucht boven instelpunt K	7.0	
Uitlaatlucht onder alarmgrens °C	12.0	
Stopgrens buitentemperatuur °C	5.0	
<b>Serviceperiode</b>		
Serviceperiode Ma.	12	
<b>Alarmprioriteit</b>		
<i>Zie alarmlijst</i>		



Functie	Waarde fabrieksinstelling	Aangepaste waarde
<b>Log</b>		
Periode logbestand	<input checked="" type="checkbox"/> Aan <input type="checkbox"/> Uit	<input type="checkbox"/> Aan <input type="checkbox"/> Uit
Logzender actief	<input type="checkbox"/> Aan <input checked="" type="checkbox"/> Uit	<input type="checkbox"/> Aan <input type="checkbox"/> Uit
Live modus	<input checked="" type="checkbox"/> E-mail <input type="checkbox"/> FTP <input type="checkbox"/> E-mail en FTP	<input type="checkbox"/> E-mail <input type="checkbox"/> FTP <input type="checkbox"/> E-mail en FTP



Functie	Waarde fabrieksinstelling	Aangepaste waarde
<b>Luchtbehandelingsunit</b>		
Type luchtbehandelingsunit	Geleverd type luchtbehandelingsunit, m.u.v. de GOLD SD uitlaatluchtbehandelingsunit	<input type="checkbox"/> GOLD RX <input type="checkbox"/> GOLD PX <input type="checkbox"/> GOLD CX <input type="checkbox"/> GOLD SD Inlaatlucht <input type="checkbox"/> GOLD SD Uitlaatlucht <input type="checkbox"/> GOLD SD Inlaatlucht+CX <input type="checkbox"/> GOLD SD Inlaatlucht + Uitlaatlucht <input type="checkbox"/> GOLD SD Inlaatlucht +Uitlaatlucht+CX
<i>GOLD RXIPXICX</i>		
Naam		
Ventilatoropstelling 1	<input checked="" type="checkbox"/> Uitlaatlucht <input type="checkbox"/> Inlaatlucht	<input type="checkbox"/> Uitlaatlucht <input type="checkbox"/> Inlaatlucht
Stroomdiagram, positie inlaatlucht-ventilator	<input type="checkbox"/> Boven <input checked="" type="checkbox"/> Onder	<input type="checkbox"/> Boven <input type="checkbox"/> Onder
<i>GOLD SD</i>		
Naam		
Stroomdiagram, ventilatoropstelling	<input type="checkbox"/> Boven <input checked="" type="checkbox"/> Onder	<input type="checkbox"/> Boven <input type="checkbox"/> Onder
<i>VOC/CO<sub>2</sub>-sensor</i>		
VOC-sensor, bedrijfsstand	<input checked="" type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Alleen controle <input type="checkbox"/> Controle en regeling	<input type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Alleen controle <input type="checkbox"/> Controle en regeling
CO <sub>2</sub> -eenheid	<input checked="" type="checkbox"/> % <input type="checkbox"/> ppm	<input type="checkbox"/> % <input type="checkbox"/> ppm
Stroomdiagram, opstelling VOC-sensor	<input checked="" type="checkbox"/> Inlaatlucht <input type="checkbox"/> Uitlaatlucht	<input type="checkbox"/> Inlaatlucht <input type="checkbox"/> Uitlaatlucht



Functie	Waarde fabrieksinstelling	Aangepaste waarde
<b>Verwarmen</b>		
<b>Voorverwarmen</b>		
Voorverwarmen	<input type="checkbox"/> Aan <input checked="" type="checkbox"/> Uit	<input type="checkbox"/> Aan <input type="checkbox"/> Uit
Instelpunt voorverwarmen °C	5	
Buitenluchttemp.-gerelateerd		
Verschil, buitentemp. K	5	
Voorverwarming, minimum °C	-10	
Periodiek bedrijf pomp	<input checked="" type="checkbox"/> Aan <input type="checkbox"/> Uit	<input type="checkbox"/> Aan <input type="checkbox"/> Uit
Periodiek bedrijf klep	<input checked="" type="checkbox"/> Aan <input type="checkbox"/> Uit	<input type="checkbox"/> Aan <input type="checkbox"/> Uit
Interval periodiek bedrijf uur	24	
Periodieke bedrijfstijd min	3	
Alarmingang	<input checked="" type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Al. bij open contact <input type="checkbox"/> Al. bij gesloten contact <input type="checkbox"/> Werking schakelaar	<input type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Al. bij open contact <input type="checkbox"/> Al. bij gesloten contact <input type="checkbox"/> Werking schakelaar
<b>Extra regelsequentie</b>		
Extra regelsequentiestand 1	<input checked="" type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Verwarmen <input type="checkbox"/> Koelen <input type="checkbox"/> Verw. en koelen	<input type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Verwarmen <input type="checkbox"/> Koelen <input type="checkbox"/> Verw. en koelen
Uitgang omgekeerd 10-0 V	<input type="checkbox"/> Aan <input checked="" type="checkbox"/> Uit	<input type="checkbox"/> Aan <input type="checkbox"/> Uit
Recirculatieregeling	<input type="checkbox"/> Aan <input checked="" type="checkbox"/> Uit	<input type="checkbox"/> Aan <input type="checkbox"/> Uit
Signaal max. output %	100	
Periodiek bedrijf pomp	<input checked="" type="checkbox"/> Aan <input type="checkbox"/> Uit	<input type="checkbox"/> Aan <input type="checkbox"/> Uit
Periodiek bedrijf klep	<input checked="" type="checkbox"/> Aan <input type="checkbox"/> Uit	<input type="checkbox"/> Aan <input type="checkbox"/> Uit
Interval periodiek bedrijf uur	24	
Periodieke bedrijfstijd min	3	
Pompalarm	<input checked="" type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Al. bij open contact <input type="checkbox"/> Al. bij gesloten contact <input type="checkbox"/> Werking schakelaar	<input type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Al. bij open contact <input type="checkbox"/> Al. bij gesloten contact <input type="checkbox"/> Werking schakelaar
Functie, combi-batterij	<input type="checkbox"/> Aan <input checked="" type="checkbox"/> Uit	<input type="checkbox"/> Aan <input type="checkbox"/> Uit
Functie, temp.beveiliging, combi-batterij	<input type="checkbox"/> Aan <input checked="" type="checkbox"/> Uit	<input type="checkbox"/> Aan <input type="checkbox"/> Uit
Functie, ext. sign., combi-batt.	<input checked="" type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Digitale ingang <input type="checkbox"/> BMS	<input type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Digitale ingang <input type="checkbox"/> BMS
Indicatie, ext. sign., combi-batt.	<input checked="" type="checkbox"/> Verwarming <input type="checkbox"/> Koeling	<input type="checkbox"/> Verwarming <input type="checkbox"/> Koeling
Functie, dig. uitg., combi-batt.	<input type="checkbox"/> Aan <input checked="" type="checkbox"/> Uit	<input type="checkbox"/> Aan <input type="checkbox"/> Uit
Indicatie, dig. uitg., combi-batt.	<input checked="" type="checkbox"/> Verwarming <input type="checkbox"/> Koeling	<input type="checkbox"/> Verwarming <input type="checkbox"/> Koeling
Extra regelsequentiestand 2	<input checked="" type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Verwarmen <input type="checkbox"/> Koelen <input type="checkbox"/> Verw. en koelen	<input type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Verwarmen <input type="checkbox"/> Koelen <input type="checkbox"/> Verw. en koelen
Uitgang omgekeerd 10-0 V	<input type="checkbox"/> Aan <input checked="" type="checkbox"/> Uit	<input type="checkbox"/> Aan <input type="checkbox"/> Uit
Recirculatieregeling	<input type="checkbox"/> Aan <input checked="" type="checkbox"/> Uit	<input type="checkbox"/> Aan <input type="checkbox"/> Uit
Signaal max. output %	100	
Periodiek bedrijf pomp	<input checked="" type="checkbox"/> Aan <input type="checkbox"/> Uit	<input type="checkbox"/> Aan <input type="checkbox"/> Uit
Periodiek bedrijf klep	<input checked="" type="checkbox"/> Aan <input type="checkbox"/> Uit	<input type="checkbox"/> Aan <input type="checkbox"/> Uit
Interval periodiek bedrijf uur	24	
Periodieke bedrijfstijd min	3	
Pompalarm	<input checked="" type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Al. bij open contact <input type="checkbox"/> Al. bij gesloten contact <input type="checkbox"/> Werking schakelaar	<input type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Al. bij open contact <input type="checkbox"/> Al. bij gesloten contact <input type="checkbox"/> Werking schakelaar
Functie, combi-batterij	<input type="checkbox"/> Aan <input checked="" type="checkbox"/> Uit	<input type="checkbox"/> Aan <input type="checkbox"/> Uit
Functie, temp.beveiliging, combi-batterij	<input type="checkbox"/> Aan <input checked="" type="checkbox"/> Uit	<input type="checkbox"/> Aan <input type="checkbox"/> Uit
Functie, ext. sign., combi-batt.	<input checked="" type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Digitale ingang <input type="checkbox"/> BMS	<input type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Digitale ingang <input type="checkbox"/> BMS
Indicatie, ext. sign., combi-batt.	<input checked="" type="checkbox"/> Verwarming <input type="checkbox"/> Koeling	<input type="checkbox"/> Verwarming <input type="checkbox"/> Koeling
Functie, dig. uitg., combi-batt.	<input type="checkbox"/> Aan <input checked="" type="checkbox"/> Uit	<input type="checkbox"/> Aan <input type="checkbox"/> Uit
Indicatie, dig. uitg., combi-batt.	<input checked="" type="checkbox"/> Verwarming <input type="checkbox"/> Koeling	<input type="checkbox"/> Verwarming <input type="checkbox"/> Koeling

Functie	Waarde fabrieksinstelling	Aangepaste waarde
<b>Naverwarmen</b>		
<i>Luchtverwarmer voor warm water</i>		
		<input type="checkbox"/> Actief
Periodiek bedrijf pomp	<input checked="" type="checkbox"/> Aan <input type="checkbox"/> Uit	<input type="checkbox"/> Aan <input type="checkbox"/> Uit
Periodiek bedrijf klep	<input checked="" type="checkbox"/> Aan <input type="checkbox"/> Uit	<input type="checkbox"/> Aan <input type="checkbox"/> Uit
Interval periodiek bedrijf uur	24	
Periodieke bedrijfstijd min	3	
Alarmingang, functie	<input checked="" type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Al. bij open contact <input type="checkbox"/> Al. bij gesloten contact <input type="checkbox"/> Werking schakelaar	<input type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Al. bij open contact <input type="checkbox"/> Al. bij gesloten contact <input type="checkbox"/> Werking schakelaar
<b>Xzone</b>		
Xzone	<input type="checkbox"/> Aan <input checked="" type="checkbox"/> Uit	<input type="checkbox"/> Aan <input type="checkbox"/> Uit
<i>Luchtverwarmer voor warm water</i>		
		<input type="checkbox"/> Actief
Periodiek bedrijf pomp	<input checked="" type="checkbox"/> Aan <input type="checkbox"/> Uit	<input type="checkbox"/> Aan <input type="checkbox"/> Uit
Periodiek bedrijf klep	<input checked="" type="checkbox"/> Aan <input type="checkbox"/> Uit	<input type="checkbox"/> Aan <input type="checkbox"/> Uit
Interval periodiek bedrijf uur	24	
Periodieke bedrijfstijd min	3	
Alarmingang	<input checked="" type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Al. bij open contact <input type="checkbox"/> Al. bij gesloten contact <input type="checkbox"/> Werking schakelaar	<input type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Al. bij open contact <input type="checkbox"/> Al. bij gesloten contact <input type="checkbox"/> Werking schakelaar
<b>Elektrische luchtverwarmer</b>		
Nakoeling min	3	<input type="checkbox"/> Actief
<b>Season Heat</b>		
Season Heat	<input checked="" type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Gesloten contact extra regelseq. 1 <input type="checkbox"/> Gesloten contact extra regelseq. 1 <input type="checkbox"/> Extra regelseq. 1 Handmatig	<input type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Gesloten contact extra regelseq. 1 <input type="checkbox"/> Gesloten contact extra regelseq. 1 <input type="checkbox"/> Extra regelseq. 1 Handmatig
Extra regelsequentie	<input type="checkbox"/> Aan <input checked="" type="checkbox"/> Uit	<input type="checkbox"/> Aan <input type="checkbox"/> Uit



Functie	Waarde fabrieksinstelling	Aangepaste waarde
<b>Koelen</b>		
<b>Extra regelsequentie</b>		
Extra regelsequentie 1	<input checked="" type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Verwarmen <input type="checkbox"/> Koelen <input type="checkbox"/> Verwarmen en koelen	<input type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Verwarmen <input type="checkbox"/> Koelen <input type="checkbox"/> Verwarmen en koelen
Uitgang omgekeerd 10-0 V	<input type="checkbox"/> Aan <input checked="" type="checkbox"/> Uit	<input type="checkbox"/> Aan <input type="checkbox"/> Uit
Recirculatieregeling	<input type="checkbox"/> Aan <input checked="" type="checkbox"/> Uit	<input type="checkbox"/> Aan <input type="checkbox"/> Uit
Signaal max. output    %	100	
Periodiek bedrijf pomp	<input checked="" type="checkbox"/> Aan <input type="checkbox"/> Uit	<input type="checkbox"/> Aan <input type="checkbox"/> Uit
Periodiek bedrijf klep	<input checked="" type="checkbox"/> Aan <input type="checkbox"/> Uit	<input type="checkbox"/> Aan <input type="checkbox"/> Uit
Interval periodiek bedrijf    uur	24	
Periodieke bedrijfstijd    min	3	
Pompalarm	<input checked="" type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Al. bij open contact <input type="checkbox"/> Al. bij gesl. contact <input type="checkbox"/> Werking schakelaar	<input type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Al. bij open contact <input type="checkbox"/> Al. bij gesl. contact <input type="checkbox"/> Werking schakelaar
Functie, combi-batterij	<input type="checkbox"/> Aan <input checked="" type="checkbox"/> Uit	<input type="checkbox"/> Aan <input type="checkbox"/> Uit
Functie, temp.beveiliging, combi-batterij	<input type="checkbox"/> Aan <input checked="" type="checkbox"/> Uit	<input type="checkbox"/> Aan <input type="checkbox"/> Uit
Functie, ext. sign., combi-batt.	<input checked="" type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Digitale ingang <input type="checkbox"/> BMS	<input type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Digitale ingang <input type="checkbox"/> BMS
Indicatie, ext. sign., combi-batt.	<input checked="" type="checkbox"/> Verwarming <input type="checkbox"/> Koeling	<input type="checkbox"/> Verwarming <input type="checkbox"/> Koeling
Functie, dig. uitg., combi-batt.	<input type="checkbox"/> Aan <input checked="" type="checkbox"/> Uit	<input type="checkbox"/> Aan <input type="checkbox"/> Uit
Indicatie, dig. uitg., combi-batt.	<input checked="" type="checkbox"/> Verwarming <input type="checkbox"/> Koeling	<input type="checkbox"/> Verwarming <input type="checkbox"/> Koeling
Extra regelsequentie 2	<input checked="" type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Verwarmen <input type="checkbox"/> Koelen <input type="checkbox"/> Verwarmen en koelen	<input type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Verwarmen <input type="checkbox"/> Koelen <input type="checkbox"/> Verwarmen en koelen
Uitgang omgekeerd 10-0 V	<input type="checkbox"/> Aan <input checked="" type="checkbox"/> Uit	<input type="checkbox"/> Aan <input type="checkbox"/> Uit
Recirculatieregeling	<input type="checkbox"/> Aan <input checked="" type="checkbox"/> Uit	<input type="checkbox"/> Aan <input type="checkbox"/> Uit
Signaal max. output    %	100	
Periodiek bedrijf pomp	<input checked="" type="checkbox"/> Aan <input type="checkbox"/> Uit	<input type="checkbox"/> Aan <input type="checkbox"/> Uit
Periodiek bedrijf klep	<input checked="" type="checkbox"/> Aan <input type="checkbox"/> Uit	<input type="checkbox"/> Aan <input type="checkbox"/> Uit
Interval periodiek bedrijf    uur	24	
Periodieke bedrijfstijd    min	3	
Pompalarm	<input checked="" type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Al. bij open contact <input type="checkbox"/> Al. bij gesl. contact <input type="checkbox"/> Werking schakelaar	<input type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Al. bij open contact <input type="checkbox"/> Al. bij gesl. contact <input type="checkbox"/> Werking schakelaar
Functie, combi-batterij	<input type="checkbox"/> Aan <input checked="" type="checkbox"/> Uit	<input type="checkbox"/> Aan <input type="checkbox"/> Uit
Functie, temp.beveiliging, combi-batterij	<input type="checkbox"/> Aan <input checked="" type="checkbox"/> Uit	<input type="checkbox"/> Aan <input type="checkbox"/> Uit
Functie, ext. sign., combi-batt.	<input checked="" type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Digitale ingang <input type="checkbox"/> BMS	<input type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Digitale ingang <input type="checkbox"/> BMS
Indicatie, ext. sign., combi-batt.	<input checked="" type="checkbox"/> Verwarming <input type="checkbox"/> Koeling	<input type="checkbox"/> Verwarming <input type="checkbox"/> Koeling
Functie, dig. uitg., combi-batt.	<input type="checkbox"/> Aan <input checked="" type="checkbox"/> Uit	<input type="checkbox"/> Aan <input type="checkbox"/> Uit
Indicatie, dig. uitg., combi-batt.	<input checked="" type="checkbox"/> Verwarming <input type="checkbox"/> Koeling	<input type="checkbox"/> Verwarming <input type="checkbox"/> Koeling
<b>Koelen</b>		
<i>DX-luchtkoeler</i>		
Koeling	<input checked="" type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> 1-stap <input type="checkbox"/> 2-staps <input type="checkbox"/> 3-staps binair	<input type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> 1-stap <input type="checkbox"/> 2-staps <input type="checkbox"/> 3-staps binair
<i>Luchtkoeler voor water</i>		
Periodiek bedrijf pomp 1	<input checked="" type="checkbox"/> Aan <input type="checkbox"/> Uit	<input type="checkbox"/> Aan <input type="checkbox"/> Uit
Periodiek bedrijf pomp 2	<input checked="" type="checkbox"/> Aan <input type="checkbox"/> Uit	<input type="checkbox"/> Aan <input type="checkbox"/> Uit
Periodiek bedrijf klep	<input checked="" type="checkbox"/> Aan <input type="checkbox"/> Uit	<input type="checkbox"/> Aan <input type="checkbox"/> Uit
Interval periodiek bedrijf    uur	24	
Periodieke bedrijfstijd    min	3	
Alarmingang 1	<input checked="" type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Al. bij open contact <input type="checkbox"/> Al. bij gesl. contact <input type="checkbox"/> Werking schakelaar	<input type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Al. bij open contact <input type="checkbox"/> Al. bij gesl. contact <input type="checkbox"/> Werking schakelaar
Alarmingang 2	<input checked="" type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Al. bij open contact <input type="checkbox"/> Al. bij gesl. contact <input type="checkbox"/> Werking schakelaar	<input type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Al. bij open contact <input type="checkbox"/> Al. bij gesl. contact <input type="checkbox"/> Werking schakelaar

Functie	Waarde fabrieksinstelling	Aangepaste waarde
<b>Xzone</b>		
<i>DX-luchtkoeler</i>		
Koeling	<input checked="" type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> 1-stap <input type="checkbox"/> 2-staps <input type="checkbox"/> 3-staps binair	<input type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> 1-stap <input type="checkbox"/> 2-staps <input type="checkbox"/> 3-staps binair
<i>Luchtkoeler voor water</i>		
Periodiek bedrijf pomp 1	<input checked="" type="checkbox"/> Aan <input type="checkbox"/> Uit	<input type="checkbox"/> Aan <input type="checkbox"/> Uit
Periodiek bedrijf pomp 2	<input checked="" type="checkbox"/> Aan <input type="checkbox"/> Uit	<input type="checkbox"/> Aan <input type="checkbox"/> Uit
Periodiek bedrijf klep	<input checked="" type="checkbox"/> Aan <input type="checkbox"/> Uit	<input type="checkbox"/> Aan <input type="checkbox"/> Uit
Interval periodiek bedrijf      uur	24	
Periodieke bedrijfstijd      min	3	
Alarmingang 1	<input checked="" type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Al. bij open contact <input type="checkbox"/> Al. bij gesl. contact <input type="checkbox"/> Werking schakelaar	<input type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Al. bij open contact <input type="checkbox"/> Al. bij gesl. contact <input type="checkbox"/> Werking schakelaar
Alarmingang 2	<input checked="" type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Al. bij open contact <input type="checkbox"/> Al. bij gesl. contact <input type="checkbox"/> Werking schakelaar	<input type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Al. bij open contact <input type="checkbox"/> Al. bij gesl. contact <input type="checkbox"/> Werking schakelaar
<b>COOL DX</b>		
COOL DX	<input checked="" type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Economy <input type="checkbox"/> Comfort <input type="checkbox"/> COOL DX Top	<input type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Economy <input type="checkbox"/> Comfort <input type="checkbox"/> COOL DX Top
<b>Vertragingstijd</b>		
Stop, droogvertraging	<input type="checkbox"/> Aan <input checked="" type="checkbox"/> Uit	<input type="checkbox"/> Aan <input type="checkbox"/> Uit
Stop, vertraagtijd drogen      min	30	
Herstarttijd      min	5	
Stapschakeltijd      min	5	
Stop-starttijd      min	5	
<b>Buitenluchtgrenzen</b>		
Stap 1      °C	15	
Stap 2      °C	18	
Stap 3      °C	20	
<b>Luchtdebietgrenzen</b>		
<i>Koeling, 0-10 V</i>		
Inlaatlucht 0-10 V	25% van max. luchtdebiet voor AHU	
Uitlaatlucht 0-10 V	25% van max. luchtdebiet voor AHU	
<i>Koeling, Aan/Uit</i>		
Inlaatlucht, Aan/Uit, stap 1	25% van max. luchtdebiet voor AHU	
Uitlaatlucht, Aan/Uit, stap 1	25% van max. luchtdebiet voor AHU	
Inlaatlucht, Aan/Uit, stap 2	50% van max. luchtdebiet voor AHU	
Uitlaatlucht, Aan/Uit, stap 2	50% van max. luchtdebiet voor AHU	
Inlaatlucht, Aan/Uit, stap 3	75% van max. luchtdebiet voor AHU	
Uitlaatlucht, Aan/Uit, stap 3	75% van max. luchtdebiet voor AHU	



Functie	Waarde fabrieksinstelling	Aangepaste waarde
<b>Warmte-/Koudeterugwinning</b>		
<b>Carry over control</b>		
Carry over control	<input type="checkbox"/> Aan <input checked="" type="checkbox"/> Uit	<input type="checkbox"/> Aan <input type="checkbox"/> Uit
<b>Rendementmeting</b>		
Rendementmeting	<input type="checkbox"/> Aan <input checked="" type="checkbox"/> Uit	<input type="checkbox"/> Aan <input type="checkbox"/> Uit
<b>Ontdooien</b>		
Ontdooien	<input type="checkbox"/> Aan <input checked="" type="checkbox"/> Uit	<input type="checkbox"/> Aan <input type="checkbox"/> Uit
Ontdooigrenswaarde Pa	50	
Kalibreren	<input type="checkbox"/> Aan <input checked="" type="checkbox"/> Uit	<input type="checkbox"/> Aan <input type="checkbox"/> Uit
<b>Kalibratie/optimalisatie (PX)</b>		
Kalibratie	<input type="checkbox"/> Aan <input checked="" type="checkbox"/> Uit	<input type="checkbox"/> Aan <input type="checkbox"/> Uit
Optimalisatie bypass	<input type="checkbox"/> Aan <input checked="" type="checkbox"/> Uit	<input type="checkbox"/> Aan <input type="checkbox"/> Uit



Functie	Waarde fabrieksinstelling	Aangepaste waarde
<b>HC</b>		
<b>Functie</b>		
Stand HC	<input type="checkbox"/> Aan <input checked="" type="checkbox"/> Uit	<input type="checkbox"/> Aan <input type="checkbox"/> Uit
HC ontdooiaccessoires	<input checked="" type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Luchtrecirculatie <input type="checkbox"/> El. luchtverwarmer	<input type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Luchtrecirculatie <input type="checkbox"/> El. luchtverwarmer
Verwarmingsfunctie	<input checked="" type="checkbox"/> Standaard <input type="checkbox"/> Comfort	<input type="checkbox"/> Standaard <input type="checkbox"/> Comfort
Koelfunctie	<input checked="" type="checkbox"/> Standaard <input type="checkbox"/> Comfort	<input type="checkbox"/> Standaard <input type="checkbox"/> Comfort
<b>Limieten buitentemperatuur</b>		
Verwarming °C	-25	
Koelen °C	15	
<b>Luchtdebietgrenzen</b>		
Inlaatlucht	40% van max. luchtdebiet voor * luchtbehandelingsunit	
Uitlaatlucht	40% van max. luchtdebiet voor luchtbehandelingsunit	



Functie	Waarde fabrieksinstelling	Aangepaste waarde
<b>SMART Link</b>		
Type unit	<input checked="" type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Water, warmtepomp <input type="checkbox"/> Water, koeler <input type="checkbox"/> Water, omkeerbaar <input type="checkbox"/> DX, warmtepomp <input type="checkbox"/> DX, koeler <input type="checkbox"/> DX, omkeerbaar	<input type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Water, warmtepomp <input type="checkbox"/> Water, koeler <input type="checkbox"/> Water, omkeerbaar <input type="checkbox"/> DX, warmtepomp <input type="checkbox"/> DX, koeler <input type="checkbox"/> DX, omkeerbaar
<i>Water</i>		
Verwarmd water (instelpunt) °C	40	
Verwarmd water, verschil K	3	
Gekoeld water (instelpunt) °C	12	
Gekoeld water, verschil K	2	
Buitenluchtgrens (niet van toepassing op de koeler) °C	-20	
Verwarming, optimaliseren	<input type="checkbox"/> Aan <input checked="" type="checkbox"/> Uit	<input type="checkbox"/> Aan <input type="checkbox"/> Uit
Koeling, optimaliseren	<input type="checkbox"/> Aan <input checked="" type="checkbox"/> Uit	<input type="checkbox"/> Aan <input type="checkbox"/> Uit
Koelen optim., regelsnelh. K/min	0.3	
Verwarm. optim., regelsnelh. K/min	0.3	
Kleplimiet, onder %	75	
Kleplimiet, boven %	95	
Vertraging s	60	
AQUA Link	<input type="checkbox"/> Aan <input checked="" type="checkbox"/> Uit	<input type="checkbox"/> Aan <input type="checkbox"/> Uit
Pompalarm	<input checked="" type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Alarm bij gesl. cont. <input type="checkbox"/> Alarm bij open cont. <input type="checkbox"/> Werking schakelaar	<input type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Alarm bij gesl. cont. <input type="checkbox"/> Alarm bij open cont. <input type="checkbox"/> Werking schakelaar
<i>DX (Colest+)</i>		
Aantal units	1	
Duur, comfort-verwarmen min.	30	
Duur, comfort-koelen min.	30	
Buitenluchtgrens (niet van toepassing op de koeler) °C	-20	
Ontdooien vertragen s	180	
Dode band, toevoerluchttemp. K	0,0	
Stabilisatietijd s	240	
Limiet toevoerluchtstroom	50% van de max. luchtstroom van de luchtbehandelingsunit	





Functie	Waarde fabrieksinstelling	Aangepaste waarde
<b>Vochtigheid</b>		
<b>Bevochtigen</b>		
Bevochtigen	<input checked="" type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Aan/Uit <input type="checkbox"/> 0 - 10 V	<input type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Aan/Uit <input type="checkbox"/> 0 - 10 V
Locatie, regulerende vochtsensor	<input checked="" type="checkbox"/> Inlaatlucht <input type="checkbox"/> Uitlaatlucht	<input type="checkbox"/> Inlaatlucht <input type="checkbox"/> Uitlaatlucht
<b>Verdamping</b>		
Startgrens      %RH	40	
Stopgrens      %RH	45	
<b>Stoom</b>		
Instelpunt      %RH	30	
Max. inlaatlucht      %RH	80	
<b>Ontvochtigen</b>		
Ontvochtigen	<input checked="" type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Inlaatlucht <input type="checkbox"/> Uitlaatlucht	<input type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Inlaatlucht <input type="checkbox"/> Uitlaatlucht
Rel. vochtigheid inlaatlucht      %RH	50	
Rel. vochtigheid uitlaatlucht      %RH	50	
<b>Alarm bevochtiger</b>		
Input alarm	<input checked="" type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Gesloten circuit <input type="checkbox"/> Open circuit <input type="checkbox"/> Werking schakelaar	<input type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Gesloten circuit <input type="checkbox"/> Open circuit <input type="checkbox"/> Werking schakelaar



Functie	Waarde fabrieksinstelling	Aangepaste waarde
<b>ReCO<sub>2</sub></b>		
CO <sub>2</sub> /VOC, bedrijfsstand	<input checked="" type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> CO <sub>2</sub> /VOC <input type="checkbox"/> CO <sub>2</sub> /VOC en luchtdebietboost	<input type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> CO <sub>2</sub> /VOC <input type="checkbox"/> CO <sub>2</sub> /VOC en luchtdebietboost
CO <sub>2</sub> /VOC vrije koeling	<input type="checkbox"/> Aan <input checked="" type="checkbox"/> Uit	<input type="checkbox"/> Aan <input type="checkbox"/> Uit
Temperatuurmodus	<input checked="" type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Verwarmsequentie <input type="checkbox"/> Koelsequentie <input type="checkbox"/> Verwarm- en koelsequentie	<input type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Verwarmsequentie <input type="checkbox"/> Koelsequentie <input type="checkbox"/> Verwarm- en koelsequentie
Temperatuur vrije koeling	<input checked="" type="checkbox"/> Aan <input type="checkbox"/> Uit	<input type="checkbox"/> Aan <input type="checkbox"/> Uit
<b>CO<sub>2</sub>/VOC</b>		
Instelpunt      %	50	
Instelpunt CO <sub>2</sub> ppm	1000	
VOC, instelpunt      ppm	1500	
Min. buitenlucht	25% van max. luchtdebiet voor AHU	
Min. afvoerlucht	25% van max. luchtdebiet voor AHU	
Kalibreren	<input type="checkbox"/> Aan <input checked="" type="checkbox"/> Uit	<input type="checkbox"/> Aan <input type="checkbox"/> Uit
<b>Temperatuur</b>		
Min. buitenlucht	25% van max. luchtdebiet voor AHU	
Min. afvoerlucht	25% van max. luchtdebiet voor AHU	
Kalibreren	<input type="checkbox"/> Aan <input checked="" type="checkbox"/> Uit	<input type="checkbox"/> Aan <input type="checkbox"/> Uit



Functie	Waarde fabrieksinstelling	Aangepaste waarde
<b>All Year Comfort</b>		
Functie	<input checked="" type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Gekoeld water <input type="checkbox"/> Verw. water <input type="checkbox"/> Gekoeld en verwarmd water	<input type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Gekoeld water <input type="checkbox"/> Verw. water <input type="checkbox"/> Gekoeld en verwarmd water
<i>Gekoeld water</i>		
Gekoeld water    °C	14	
Buitentemp.comp.	<input type="checkbox"/> Aan <input checked="" type="checkbox"/> Uit	<input type="checkbox"/> Aan <input type="checkbox"/> Uit
Buitentemp. X1    °C	10	
Buitentemp. X2    °C	20	
Buitentemp. X3    °C	25	
Buitentemp. X4    °C	30	
Temp. Y1 gekoeld water    °C	22	
Temp. Y2 gekoeld water    °C	18	
Temp. Y3 gekoeld water    °C	14	
Temp. Y4 gekoeld water    °C	12	
Buitentemp. voor starten pomp    °C	10	
Buitentemp. voor stoppen pomp    °C	7	
Kamertemperatuurcompensatie	<input type="checkbox"/> Aan <input checked="" type="checkbox"/> Uit	<input type="checkbox"/> Aan <input type="checkbox"/> Uit
Instelpunt kamertemp.    °C	21	
Kamertemp. P-band    K	5	
Nachtblokkering kamercomp.	<input type="checkbox"/> Aan <input checked="" type="checkbox"/> Uit	<input type="checkbox"/> Aan <input type="checkbox"/> Uit
Nachtcompensatie	<input type="checkbox"/> Aan <input checked="" type="checkbox"/> Uit	<input type="checkbox"/> Aan <input type="checkbox"/> Uit
Nachtreductie    K	2	
Begin nacht tijdkanaal 1    u:min.	00:00	
Eind nacht tijdkanaal 1    u:min.	00:00	
Periode tijdkanaal 1	<input checked="" type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Maandag <input type="checkbox"/> Dinsdag <input type="checkbox"/> Woensdag <input type="checkbox"/> Donderdag <input type="checkbox"/> Vrijdag <input type="checkbox"/> Zaterdag <input type="checkbox"/> Zondag <input type="checkbox"/> Ma.-Vr. <input type="checkbox"/> Ma.-Zo. <input type="checkbox"/> Za.-Zo.	<input type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Maandag <input type="checkbox"/> Dinsdag <input type="checkbox"/> Woensdag <input type="checkbox"/> Donderdag <input type="checkbox"/> Vrijdag <input type="checkbox"/> Zaterdag <input type="checkbox"/> Zondag <input type="checkbox"/> Ma.-Vr. <input type="checkbox"/> Ma.-Zo. <input type="checkbox"/> Za.-Zo.
Dauwpuntcompensatie	<input type="checkbox"/> Aan <input checked="" type="checkbox"/> Uit	<input type="checkbox"/> Aan <input type="checkbox"/> Uit
Luchtdebietcompensatie	<input type="checkbox"/> Aan <input checked="" type="checkbox"/> Uit	<input type="checkbox"/> Aan <input type="checkbox"/> Uit
Periodiek bedrijf pomp	<input checked="" type="checkbox"/> Aan <input type="checkbox"/> Uit	<input type="checkbox"/> Aan <input type="checkbox"/> Uit
Periodiek bedrijf klep	<input type="checkbox"/> Aan <input checked="" type="checkbox"/> Uit	<input type="checkbox"/> Aan <input type="checkbox"/> Uit
Interval periodiek bedrijf    uur	24	
Periodieke bedrijfstijd    min	3	
Pompalarm	<input checked="" type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Alarm op gesloten cont. <input type="checkbox"/> Alarm op open contact <input type="checkbox"/> Werking schakelaar	<input type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Alarm op gesloten cont. <input type="checkbox"/> Alarm op open contact <input type="checkbox"/> Werking schakelaar
Klepalarm	<input type="checkbox"/> Aan <input checked="" type="checkbox"/> Uit	<input type="checkbox"/> Aan <input type="checkbox"/> Uit

Functie	Waarde fabrieksinstelling	Aangepaste waarde
Verwarmd water		
Verwarmd water °C	30	
Buitentemp.comp.	<input type="checkbox"/> Aan <input checked="" type="checkbox"/> Uit	<input type="checkbox"/> Aan <input type="checkbox"/> Uit
Buitentemperatuur X1 °C	-20	
Buitentemperatuur X2 °C	0	
Buitentemperatuur X3 °C	5	
Buitentemperatuur X4 °C	15	
Temp. Y1 verwarmd water °C	40	
Temp. Y2 verwarmd water °C	30	
Temp. Y3 verwarmd water °C	20	
Temp. Y4 verwarmd water °C	15	
Buitentemp. voor starten pomp °C	15	
Buitentemp. voor stoppen pomp °C	18	
Kamertemperatuurcompensatie	<input type="checkbox"/> Aan <input checked="" type="checkbox"/> Uit	<input type="checkbox"/> Aan <input type="checkbox"/> Uit
Instelpunt kamertemp. °C	21	
Kamertemp. P-band K	5	
Nachtblokkering kamercomp.	<input type="checkbox"/> Aan <input checked="" type="checkbox"/> Uit	<input type="checkbox"/> Aan <input type="checkbox"/> Uit
Nachtcompensatie	<input type="checkbox"/> Aan <input checked="" type="checkbox"/> Uit	<input type="checkbox"/> Aan <input type="checkbox"/> Uit
Nachtreductie K	-2	
Begin nacht tijdkanaal 2 u:min.	00:00	
Eind nacht tijdkanaal 2 u:min.	00:00	
Periode tijdkanaal 2	<input checked="" type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Maandag <input type="checkbox"/> Dinsdag <input type="checkbox"/> Woensdag <input type="checkbox"/> Donderdag <input type="checkbox"/> Vrijdag <input type="checkbox"/> Zaterdag <input type="checkbox"/> Zondag <input type="checkbox"/> Ma.-Vr. <input type="checkbox"/> Ma.-Zo. <input type="checkbox"/> Za.-Zo.	<input type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Maandag <input type="checkbox"/> Dinsdag <input type="checkbox"/> Woensdag <input type="checkbox"/> Donderdag <input type="checkbox"/> Vrijdag <input type="checkbox"/> Zaterdag <input type="checkbox"/> Zondag <input type="checkbox"/> Ma.-Vr. <input type="checkbox"/> Ma.-Zo. <input type="checkbox"/> Za.-Zo.
Luchtdebietcompensatie	<input type="checkbox"/> Aan <input checked="" type="checkbox"/> Uit	<input type="checkbox"/> Aan <input type="checkbox"/> Uit
Periodiek bedrijf pomp	<input checked="" type="checkbox"/> Aan <input type="checkbox"/> Uit	<input type="checkbox"/> Aan <input type="checkbox"/> Uit
Periodiek bedrijf klep	<input type="checkbox"/> Aan <input checked="" type="checkbox"/> Uit	<input type="checkbox"/> Aan <input type="checkbox"/> Uit
Interval periodiek bedrijf uur	24	
Periodieke bedrijfstijd min	3	
Pompalarm	<input checked="" type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Alarm op gesloten cont. <input type="checkbox"/> Alarm op open contact <input type="checkbox"/> Werking schakelaar	<input type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Alarm op gesloten cont. <input type="checkbox"/> Alarm op open contact <input type="checkbox"/> Werking schakelaar
Klepalarm	<input type="checkbox"/> Aan <input checked="" type="checkbox"/> Uit	<input type="checkbox"/> Aan <input type="checkbox"/> Uit



Functie	Waarde fabrieksinstelling	Aangepaste waarde
<b>MIRU Control</b>	<i>Zie het inbedrijfstellingsrapport voor de MIRU Control</i>	



Functie	Waarde fabrieksinstelling	Aangepaste waarde
<b>Ingangen/Uitgangen</b>		
<i>Extern bedrijf module 3</i>		
Digitale uitgang 1, bedrijfsstand	Inactief	<input type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> AHU in aut. bedrijf <input type="checkbox"/> AHU op lage snelheid <input type="checkbox"/> A-alarm <input type="checkbox"/> Regelkleprelais <input type="checkbox"/> WW ontgooien <input type="checkbox"/> Naverw., verm.bep. <input type="checkbox"/> Morning Boost <input type="checkbox"/> Luchtdebiet, oml.bijst. <input type="checkbox"/> Extra reg.seq. 2, verw. <input type="checkbox"/> Extra reg.seq. 2, koelen <input type="checkbox"/> Cooling Boost <input type="checkbox"/> Inlaatluchtvent. in bedrijf <input type="checkbox"/> Intern brandalarm geactiveerd <input type="checkbox"/> Extern brandalarm 2 <input type="checkbox"/> Willekeurig brandalarm <input type="checkbox"/> Ext. brandalarm 2 met prioriteit <input type="checkbox"/> Voorverwarming <input type="checkbox"/> AHU in bedrijf <input type="checkbox"/> AHU in handm. bedrijf <input type="checkbox"/> AHU op hoge snelheid <input type="checkbox"/> B-alarm <input type="checkbox"/> Warmtewisselaar <input type="checkbox"/> Naverwarming <input type="checkbox"/> Heating Boost <input type="checkbox"/> Interm. nachtverwarmen <input type="checkbox"/> Extra regelseq. 1, verw. <input type="checkbox"/> Extra regelseq. 1, koelen <input type="checkbox"/> Koeling <input type="checkbox"/> Zomernachtkoelen <input type="checkbox"/> Uitlaatluchtvent. in bedrijf <input type="checkbox"/> Extern brandalarm 1 <input type="checkbox"/> Extern brandalarm 1 en 2 <input type="checkbox"/> Ext. brandalarm 1 met prioriteit <input type="checkbox"/> Int. brandalarm met prioriteit
Digitale uitgang 2, bedrijfsstand	Inactief	<input type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> AHU in aut. bedrijf <input type="checkbox"/> AHU op lage snelheid <input type="checkbox"/> A-alarm <input type="checkbox"/> Regelkleprelais <input type="checkbox"/> WW ontgooien <input type="checkbox"/> Naverw., verm.bep. <input type="checkbox"/> Morning Boost <input type="checkbox"/> Luchtdebiet, oml.bijst. <input type="checkbox"/> Extra reg.seq. 2, verw. <input type="checkbox"/> Extra reg.seq. 2, koelen <input type="checkbox"/> Cooling Boost <input type="checkbox"/> Inlaatluchtvent. in bedrijf <input type="checkbox"/> Intern brandalarm geactiveerd <input type="checkbox"/> Extern brandalarm 2 <input type="checkbox"/> Willekeurig brandalarm <input type="checkbox"/> Ext. brandalarm 2 met prioriteit <input type="checkbox"/> Voorverwarming <input type="checkbox"/> AHU in bedrijf <input type="checkbox"/> AHU in handm. bedrijf <input type="checkbox"/> AHU op hoge snelheid <input type="checkbox"/> B-alarm <input type="checkbox"/> Warmtewisselaar <input type="checkbox"/> Naverwarming <input type="checkbox"/> Heating Boost <input type="checkbox"/> Interm. nachtverwarmen <input type="checkbox"/> Extra regelseq. 1, verw. <input type="checkbox"/> Extra regelseq. 1, koelen <input type="checkbox"/> Koeling <input type="checkbox"/> Zomernachtkoelen <input type="checkbox"/> Uitlaatluchtvent. in bedrijf <input type="checkbox"/> Extern brandalarm 1 <input type="checkbox"/> Extern brandalarm 1 en 2 <input type="checkbox"/> Ext. brandalarm 1 met prioriteit <input type="checkbox"/> Int. brandalarm met prioriteit
Digitale ingang 1	<input checked="" type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Stop AYC-verwarmd water <input type="checkbox"/> MIRU 1-3 ext. stop <input type="checkbox"/> MIRU 1-3 ext. hoge snelh. <input type="checkbox"/> Koelen, alarmingang 1 <input type="checkbox"/> Alarm resetten <input type="checkbox"/> Stop AYC-gekoeld water <input type="checkbox"/> MIRU 1-3 ext. lage snelh. <input type="checkbox"/> Alarming. naverwarmen <input type="checkbox"/> Koelen, alarmingang 2	<input type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Stop AYC-verwarmd water <input type="checkbox"/> MIRU 1-3 ext. stop <input type="checkbox"/> MIRU 1-3 ext. hoge snelheid <input type="checkbox"/> Koelen, alarmingang 1 <input type="checkbox"/> Alarm resetten <input type="checkbox"/> Stop AYC-gekoeld water <input type="checkbox"/> MIRU 1-3 ext. lage snelh. <input type="checkbox"/> Alarming. naverwarmen. <input type="checkbox"/> Koelen, alarmingang 2
Digitale ingang 2	<input checked="" type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Stop AYC-verwarmd water <input type="checkbox"/> MIRU 1-3 ext. stop <input type="checkbox"/> MIRU 1-3 ext. hoge snelh. <input type="checkbox"/> Koelen, alarmingang 1 <input type="checkbox"/> Alarm resetten <input type="checkbox"/> Stop AYC-gekoeld water <input type="checkbox"/> MIRU 1-3 ext. lage snelh. <input type="checkbox"/> Alarming. naverwarmen <input type="checkbox"/> Koelen, alarmingang 2	<input type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Stop AYC-verwarmd water <input type="checkbox"/> MIRU 1-3 ext. stop <input type="checkbox"/> MIRU 1-3 ext. hoge snelheid <input type="checkbox"/> Koelen, alarmingang 1 <input type="checkbox"/> Alarm resetten <input type="checkbox"/> Stop AYC-gekoeld water <input type="checkbox"/> MIRU 1-3 ext. lage snelh. <input type="checkbox"/> Alarming. naverwarmen. <input type="checkbox"/> Koelen, alarmingang 2
Analoge ingang 1	Zie Sectie 4.19 in de functiehandleiding, Installatie	<input type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Versch. instelpunt, inlaatlucht <input type="checkbox"/> Versch. instelpunt, uitlaatlucht
Analoge ingang 2	Zie Sectie 4.19 in de functiehandleiding, Installatie	<input type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Versch. instelpunt, inlaatlucht <input type="checkbox"/> Versch. instelpunt, uitlaatlucht

Functie	Waarde fabrieksinstelling	Aangepaste waarde
<b>Ingangen/Uitgangen</b>		
<i>Extern bedrijf module 6</i>		
Digitale uitgang 1, bedrijfsstand	Inactief	<input type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> AHU in aut. bedrijf <input type="checkbox"/> AHU op lage snelheid <input type="checkbox"/> A-alarm <input type="checkbox"/> Regelkleprelais <input type="checkbox"/> WW ontdooien <input type="checkbox"/> Naverw., verm.bep. <input type="checkbox"/> Morning Boost <input type="checkbox"/> Luchtdebiet, oml.bijst. <input type="checkbox"/> Extra reg.seq. 2, verw. <input type="checkbox"/> Extra reg.seq. 2, koelen <input type="checkbox"/> Cooling Boost <input type="checkbox"/> Inlaatluchtvent. in bedrijf <input type="checkbox"/> Intern brandalarm geactiveerd <input type="checkbox"/> Extern brandalarm 2 <input type="checkbox"/> Willekeurig brandalarm <input type="checkbox"/> Ext. brandalarm 2 met prioriteit <input type="checkbox"/> Voorverwarming <input type="checkbox"/> AHU in bedrijf <input type="checkbox"/> AHU in handm. bedrijf <input type="checkbox"/> AHU op hoge snelheid <input type="checkbox"/> B-alarm <input type="checkbox"/> Warmtewisselaar <input type="checkbox"/> Naverwarming <input type="checkbox"/> Heating Boost <input type="checkbox"/> Intern. nachtverwarmen <input type="checkbox"/> Extra regelseq. 1, verw. <input type="checkbox"/> Extra regelseq. 1, koelen <input type="checkbox"/> Koeling <input type="checkbox"/> Zomernachtkoelen <input type="checkbox"/> Uitlaatluchtvent. in bedrijf <input type="checkbox"/> Extern brandalarm 1 <input type="checkbox"/> Extern brandalarm 1 en 2 <input type="checkbox"/> Ext. brandalarm 1 met prioriteit <input type="checkbox"/> Int. brandalarm met prioriteit
Digitale uitgang 2, bedrijfsstand	Inactief	<input type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> AHU in aut. bedrijf <input type="checkbox"/> AHU op lage snelheid <input type="checkbox"/> A-alarm <input type="checkbox"/> Regelkleprelais <input type="checkbox"/> WW ontdooien <input type="checkbox"/> Naverw., verm.bep. <input type="checkbox"/> Morning Boost <input type="checkbox"/> Luchtdebiet, oml.bijst. <input type="checkbox"/> Extra reg.seq. 2, verw. <input type="checkbox"/> Extra reg.seq. 2, koelen <input type="checkbox"/> Cooling Boost <input type="checkbox"/> Inlaatluchtvent. in bedrijf <input type="checkbox"/> Intern brandalarm geactiveerd <input type="checkbox"/> Extern brandalarm 2 <input type="checkbox"/> Willekeurig brandalarm <input type="checkbox"/> Ext. brandalarm 2 met prioriteit <input type="checkbox"/> Voorverwarming <input type="checkbox"/> AHU in bedrijf <input type="checkbox"/> AHU in handm. bedrijf <input type="checkbox"/> AHU op hoge snelheid <input type="checkbox"/> B-alarm <input type="checkbox"/> Warmtewisselaar <input type="checkbox"/> Naverwarming <input type="checkbox"/> Heating Boost <input type="checkbox"/> Intern. nachtverwarmen <input type="checkbox"/> Extra regelseq. 1, verw. <input type="checkbox"/> Extra regelseq. 1, koelen <input type="checkbox"/> Koeling <input type="checkbox"/> Zomernachtkoelen <input type="checkbox"/> Uitlaatluchtvent. in bedrijf <input type="checkbox"/> Extern brandalarm 1 <input type="checkbox"/> Extern brandalarm 1 en 2 <input type="checkbox"/> Ext. brandalarm 1 met prioriteit <input type="checkbox"/> Int. brandalarm met prioriteit
Digitale ingang 1	<input checked="" type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Stop AYC-verwarmd water <input type="checkbox"/> MIRU 1-3 ext. stop <input type="checkbox"/> MIRU 1-3 ext. hoge snelh. <input type="checkbox"/> Koelen, alarmingang 1 <input type="checkbox"/> Alarm resetten <input type="checkbox"/> Stop AYC-gekoeld water <input type="checkbox"/> MIRU 1-3 ext. lage snelh. <input type="checkbox"/> Alarming. naverwarmen <input type="checkbox"/> Koelen, alarmingang 2	<input type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Stop AYC-verwarmd water <input type="checkbox"/> MIRU 1-3 ext. stop <input type="checkbox"/> MIRU 1-3 ext. hoge snelheid <input type="checkbox"/> Koelen, alarmingang 1 <input type="checkbox"/> Alarm resetten <input type="checkbox"/> Stop AYC-gekoeld water <input type="checkbox"/> MIRU 1-3 ext. lage snelh. <input type="checkbox"/> Alarming. naverwarmen. <input type="checkbox"/> Koelen, alarmingang 2
Digitale ingang 2	<input checked="" type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Stop AYC-verwarmd water <input type="checkbox"/> MIRU 1-3 ext. stop <input type="checkbox"/> MIRU 1-3 ext. hoge snelh. <input type="checkbox"/> Koelen, alarmingang 1 <input type="checkbox"/> Alarm resetten <input type="checkbox"/> Stop AYC-gekoeld water <input type="checkbox"/> MIRU 1-3 ext. lage snelh. <input type="checkbox"/> Alarming. naverwarmen <input type="checkbox"/> Koelen, alarmingang 2	<input type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Stop AYC-verwarmd water <input type="checkbox"/> MIRU 1-3 ext. stop <input type="checkbox"/> MIRU 1-3 ext. hoge snelheid <input type="checkbox"/> Koelen, alarmingang 1 <input type="checkbox"/> Alarm resetten <input type="checkbox"/> Stop AYC-gekoeld water <input type="checkbox"/> MIRU 1-3 ext. lage snelh. <input type="checkbox"/> Alarming. naverwarmen. <input type="checkbox"/> Koelen, alarmingang 2
Analoge ingang 1	Zie Sectie 4.19 in de functiehandleiding, Installatie	<input type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Versch. instelpunt, inlaatlucht <input type="checkbox"/> Versch. instelpunt, uitlaatlucht
Analoge ingang 2	Zie Sectie 4.19 in de functiehandleiding, Installatie	<input type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Versch. instelpunt, inlaatlucht <input type="checkbox"/> Versch. instelpunt, uitlaatlucht

Functie	Waarde fabrieksinstelling	Aangepaste waarde
<b>Ingangen/Uitgangen</b>		
<i>Externe-communicatiemodule A/B/C</i>		
Externe-communicatiemodule A	<input type="checkbox"/> Aan <input checked="" type="checkbox"/> Uit	<input type="checkbox"/> Aan <input type="checkbox"/> Uit
Temperatuursensor 1	<input type="checkbox"/> Aan <input checked="" type="checkbox"/> Uit	<input type="checkbox"/> Aan <input type="checkbox"/> Uit
Temperatuursensor 2	<input type="checkbox"/> Aan <input checked="" type="checkbox"/> Uit	<input type="checkbox"/> Aan <input type="checkbox"/> Uit
Externe-communicatiemodule B	<input type="checkbox"/> Aan <input checked="" type="checkbox"/> Uit	<input type="checkbox"/> Aan <input type="checkbox"/> Uit
Temperatuursensor 1	<input type="checkbox"/> Aan <input checked="" type="checkbox"/> Uit	<input type="checkbox"/> Aan <input type="checkbox"/> Uit
Temperatuursensor 2	<input type="checkbox"/> Aan <input checked="" type="checkbox"/> Uit	<input type="checkbox"/> Aan <input type="checkbox"/> Uit
Externe-communicatiemodule C	<input type="checkbox"/> Aan <input checked="" type="checkbox"/> Uit	<input type="checkbox"/> Aan <input type="checkbox"/> Uit
Temperatuursensor 1	<input type="checkbox"/> Aan <input checked="" type="checkbox"/> Uit	<input type="checkbox"/> Aan <input type="checkbox"/> Uit
Temperatuursensor 2	<input type="checkbox"/> Aan <input checked="" type="checkbox"/> Uit	<input type="checkbox"/> Aan <input type="checkbox"/> Uit



Functie	Waarde fabrieksinstelling	Aangepaste waarde
<b>Communicatie</b>		
<b>Externe poort B</b>		
DHCP	<input type="checkbox"/> Aan <input checked="" type="checkbox"/> Uit	<input type="checkbox"/> Aan <input type="checkbox"/> Uit
IP-adres	10.200.1.1	
Netmasker	255.255.255.0	
Stand.-waarde GATEWAY	0.0.0.0	
Primaire DNS	0.0.0.0	
Secundaire DNS	0.0.0.0	
<b>Draadloze LAN</b>		
Draadloze LAN	<input type="checkbox"/> Aan <input checked="" type="checkbox"/> Uit	<input type="checkbox"/> Aan <input type="checkbox"/> Uit
SSID	GOLD	
Wachtwoord	123456789	
IP-adres	192.168.234.1	
Netmasker	255.255.255.0	
Kanaal, frequentieband	5	
<b>E-mail</b>		
SMTP-server	<input checked="" type="checkbox"/> Extern <input type="checkbox"/> Intern	<input type="checkbox"/> Extern <input type="checkbox"/> Intern
SMTP-serveradres		
SMTP-poortnummer	25	
SMTP-gebruikersnaam		
SMTP-wachtwoord		
Codering	<input type="checkbox"/> Aan <input checked="" type="checkbox"/> Uit	<input type="checkbox"/> Aan <input type="checkbox"/> Uit
E-mailgebruiker		
E-mailantwoordpad		
<b>EIA-485</b>		
Protocol	<input type="checkbox"/> Inactief <input checked="" type="checkbox"/> Modbus <input type="checkbox"/> EXOline <input type="checkbox"/> Metasys N2 Open <input type="checkbox"/> LON	<input type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Modbus <input type="checkbox"/> EXOline <input type="checkbox"/> Metasys N2 Open <input type="checkbox"/> LON
Snelheid	<input type="checkbox"/> 4800 <input checked="" type="checkbox"/> 9600 <input type="checkbox"/> 19200 <input type="checkbox"/> 38400	<input type="checkbox"/> 4800 <input type="checkbox"/> 9600 <input type="checkbox"/> 19200 <input type="checkbox"/> 38400
Pariteit	<input checked="" type="checkbox"/> Geen <input type="checkbox"/> Even <input type="checkbox"/> Oneven	<input type="checkbox"/> Geen <input type="checkbox"/> Even <input type="checkbox"/> Oneven
Stopbits	2	
Modbus-ID/Metasys ID/PLA	1	
ELA	1	
Kortste feedbackvertraging ms	0	
<b>Modbus TCP</b>		
Poortnummer	502	
Goedgekeurd IP-adres client	0.0.0.0	
Goedgek. netmasker client	0.0.0.0	
<b>BACnet IP</b>		
Netwerknnummer ext. B	0	
Intern netwerknnummer A	0	
Apparaat-ID	0	
Poortnummer	47808	
<b>EXOline TCP</b>		
PLA	1	
ELA	1	
Poortnummer	26486	
<b>Bedrijfsniveau comm.</b>		
Bedrijfsniveau	<input checked="" type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Totale stop <input type="checkbox"/> Lage snelheid <input type="checkbox"/> Hoge snelheid <input type="checkbox"/> Normale stop <input type="checkbox"/> Verlengde normale stop	<input type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Totale stop <input type="checkbox"/> Lage snelheid <input type="checkbox"/> Hoge snelheid <input type="checkbox"/> Normale stop <input type="checkbox"/> Verlengde normale stop



Functie	Waarde fabrieksinstelling	Aangepaste waarde
<b>Gebruikers</b>		
Eisen voor gebruikerswachtwoord	<input type="checkbox"/> Aan <input checked="" type="checkbox"/> Uit	<input type="checkbox"/> Aan <input type="checkbox"/> Uit



Functie	Waarde fabrieksinstelling	Aangepaste waarde
<b>IQnavigator</b>		
Aansluiten op IQlogic	<input checked="" type="checkbox"/> Direct <input type="checkbox"/> DHCP <input type="checkbox"/> Statische IP <input type="checkbox"/> Draadloos	<input type="checkbox"/> Direct <input type="checkbox"/> DHCP <input type="checkbox"/> Statische IP <input type="checkbox"/> Draadloos
IP-adres IQnavigator		
Netmasker IQnavigator		
Vooraf geselecteerde gateway IQnavigator		
IP-adres IQlogic		
Modus helderheid	<input checked="" type="checkbox"/> Autom. inst. <input type="checkbox"/> Laag <input type="checkbox"/> Middelhoog <input type="checkbox"/> Hoog	<input type="checkbox"/> Autom. inst. <input type="checkbox"/> Laag <input type="checkbox"/> Middelhoog <input type="checkbox"/> Hoog
Knopgeluiden	<input type="checkbox"/> Aan <input checked="" type="checkbox"/> Uit	<input type="checkbox"/> Aan <input type="checkbox"/> Uit
Volume	3	



Alarmer.	Functie	Waarde fabr.-instelling		Aangepaste waarde	
		Prioriteit	Effect	Prioriteit	Effect
		0 = Geblokk. A = A-alarm B = B-alarm	0 = In bedr. 1 = Stop	0 = Geblokk. A = A-alarm B = B-alarm	0 = In bedr. 1 = Stop
1:1	Extern brandalarm 1 geactiveerd	A <sup>1)</sup>	1		
1:2	Extern brandalarm 2 geactiveerd	A <sup>1)</sup>	1		
1:3	Intern brandalarm geactiveerd	A <sup>1)</sup>	1		
2:1	Extern alarm 1 geactiveerd <sup>2</sup>	A	1 <sup>3)</sup>		
2:2	Extern alarm 2 geactiveerd <sup>2</sup>	B	0 <sup>3)</sup>		
3:1	Voorverwarmen, communicatiefout I/O-module 9	A	0 <sup>3)</sup>		
3:2	Voorverwarmen, oververhittingsbeveiliging elektrische verwarmers geactiveerd	A <sup>1)</sup>	0 <sup>3)</sup>		
3:3	Voorverwarmen, vorstbeveiliging geactiveerd	A <sup>1)</sup>	1		
3:4	Voorverwarmen, temperatuursensor vorstbeveiliging defect	A <sup>1)</sup>	1		
3:5	Voorverwarmen, temperatuursensor defect	A	0 <sup>3)</sup>		
3:6	Voorverwarmen, klepcontrole geactiveerd	B	0 <sup>3)</sup>		
3:7	Voorverwarmen, temperatuur onder instelpunt alarmgrens	A	0 <sup>3)</sup>		
3:8	Voorverwarmen, alarmingang geactiveerd	A	0		
4:1	Extra regelsequentie 1, communicatiefout module E	A	0 <sup>3)</sup>		
4:2	Extra regelsequentie 1, oververhittingsbeveiliging elektrische verwarmers geactiveerd	A <sup>1)</sup>	0 <sup>3)</sup>		
4:3	Extra regelsequentie 1, vorstbeveiliging geactiveerd	A <sup>1)</sup>	1		
4:4	Extra regelsequentie 1, temperatuursensor vorstbeveiliging defect	A <sup>1)</sup>	1		
4:5	Extra regelsequentie 1, klepcontrole geactiveerd	B	0 <sup>3)</sup>		
4:6	Extra regelsequentie 1, alarmingang geactiveerd	A	0		
4:7	Extra regelsequentie 1, temperatuurbeveiliging via communicatie, communicatiefout	B	0		
4:8	Extra regelsequentie 1, sensor combi-batterij defect	A	1		
4:9	Extra regelsequentie 2, communicatiefout module F	A	0 <sup>3)</sup>		
4:10	Extra regelsequentie 2, oververhittingsbeveiliging elektrische verwarmers geactiveerd	A <sup>1)</sup>	0 <sup>3)</sup>		
4:11	Extra regelsequentie 2, vorstbeveiliging geactiveerd	A <sup>1)</sup>	1		
4:12	Extra regelsequentie 2, temperatuursensor vorstbeveiliging defect	A <sup>1)</sup>	1		
4:13	Extra regelsequentie 22, klepcontrole geactiveerd	B	0 <sup>3)</sup>		
4:14	Extra regelsequentie 1, alarmingang geactiveerd	A	0		
4:15	Extra regelsequentie 2, sensor combi-batterij defect	A	1		
5:1	Naverwarmen, oververhittingsbeveiliging elektrische verwarmers geactiveerd	A <sup>1)</sup>	0 <sup>3)</sup>		
5:2	Naverwarmen, vorstbeveiliging geactiveerd	A <sup>1)</sup>	1		
5:3	Naverwarmen, temperatuursensor vorstbeveiliging defect	A <sup>1)</sup>	1		
5:4	Naverwarmen, controle verwarmingsklep geactiveerd	B	0 <sup>3)</sup>		
5:5	Naverwarmen, alarmingang geactiveerd	A	0 <sup>3)</sup>		
6:1	Xzone, I/O-module A geactiveerd	A	0 <sup>3)</sup>		
6:2	Xzone, oververhittingsbeveiliging elektrische verwarmers geactiveerd	A <sup>1)</sup>	0 <sup>3)</sup>		
6:3	Xzone, vorstbeveiliging geactiveerd	A <sup>1)</sup>	1		
6:4	Xzone, temperatuursensor vorstbeveiliging defect	A <sup>1)</sup>	1		
6:5	Xzone, temperatuursensor inlaatlucht defect	A	1 <sup>3)</sup>		
6:6	Xzone, controle verwarmingsklep geactiveerd	B	0 <sup>3)</sup>		
6:7	Xzone, temperatuur inlaatlucht onder instelpunt alarmgrens	A	0 <sup>3)</sup>		
6:8	Xzone, temperatuur inlaatlucht boven instelpunt alarmgrens	B	0 <sup>3)</sup>		
6:9	Xzone verwarmen, alarmingang geactiveerd	A	0		
7:1	Xzone, communicatiefout I/O-module B	A	0 <sup>3)</sup>		

Alarmonr.	Functie	Waarde fabr.-instelling		Aangepaste waarde	
		Prioriteit	Effect	Prioriteit	Effect
		0 = Geblokk. A = A-alarm B = B-alarm	0 = In bedr. 1 = Stop	0 = Geblokk. A = A-alarm B = B-alarm	0 = In bedr. 1 = Stop
7:2	Xzone, temperatuursensor uitlaatlucht defect	A	1 <sup>3)</sup>		
7:3	Xzone, controle koelklep geactiveerd	B	0 <sup>3)</sup>		
7:4	Xzone, temperatuur uitlaatlucht onder instelpunt alarmgrens	A	0 <sup>3)</sup>		
7:5	Xzone koelen, alarmingang 1 geactiveerd	A	0		
7:6	Xzone koelen, alarmingang 2 geactiveerd	A	0		
8:5	Controle koelklep geactiveerd	B	0 <sup>3)</sup>		
8:6	Koelen, alarmingang 1 geactiveerd	A	0 <sup>3)</sup>		
8:7	Koelen, alarmingang 2 geactiveerd	A	0 <sup>3)</sup>		
10:1	Temperatuursensor inlaatlucht defect	A	1 <sup>3)</sup>		
10:2	Temperatuursensor inlaatlucht voor dichtheidscorrectie defect	B	0 <sup>3)</sup>		
10:3	Temperatuursensor uitlaatlucht defect	A	1 <sup>3)</sup>		
10:4	Temperatuursensor uitlaatlucht voor dichtheidscorrectie defect (RX/PX/CX)	B	0 <sup>3)</sup>		
10:5	Temperatuursensor uitlaatlucht voor ontdooien warmtewisselaar defect	A	1 <sup>3)</sup>		
10:6	Temperatuursensor uitlaatlucht voor dichtheidscorrectie in SD luchtbehandelingsunit defect	A	1 <sup>3)</sup>		
10:7	Temperatuursensor uitlaatluchtkanaal defect	A	1 <sup>3)</sup>		
10:10	Temperatuursensor buitenlucht defect (GOLD SD)	B	0 <sup>3)</sup>		
11:1	Sensor 1 ruimtetemperatuur defect	B	0 <sup>3)</sup>		
11:2	Sensor 2 ruimtetemperatuur defect	B	0 <sup>3)</sup>		
11:3	Sensor 3 ruimtetemperatuur defect	B	0 <sup>3)</sup>		
11:4	Sensor 4 ruimtetemperatuur defect	B	0 <sup>3)</sup>		
11:5	Xzone, sensor 5 ruimtetemperatuur defect	B	0 <sup>3)</sup>		
11:6	Xzone, sensor 6 ruimtetemperatuur defect	B	0 <sup>3)</sup>		
11:7	Xzone, sensor 7 ruimtetemperatuur defect	B	0 <sup>3)</sup>		
11:8	Xzone, sensor 8 ruimtetemperatuur defect	B	0 <sup>3)</sup>		
11:9	Sensor A buitentemperatuur defect	B	0 <sup>3)</sup>		
11:10	Sensor B buitentemperatuur defect	B	0 <sup>3)</sup>		
11:11	Sensor C buitentemperatuur defect	B	0 <sup>3)</sup>		
11:12	Sensor D buitentemperatuur defect	B	0 <sup>3)</sup>		
11:13	Communicatiefout kamertemperatuur <sup>2)</sup>	B	0 <sup>3)</sup>		
11:14	Xzone, communicatiefout kamertemperatuur <sup>2)</sup>	B	0 <sup>3)</sup>		
11:15	Communicatiefout buitentemperatuur <sup>2)</sup>	B	0 <sup>3)</sup>		
12:1	Temperatuur inlaatlucht onder instelpunt alarmgrens	A	1 <sup>3)</sup>		
12:2	Temperatuur inlaatlucht boven instelpunt alarmgrens	B	0 <sup>3)</sup>		
12:6	Temperatuur uitlaatlucht onder alarmgrens	A	1 <sup>3)</sup>		
12:11	Temperatuurbeveiliging onder alarmgrens <sup>2)</sup>	A	1 <sup>3)</sup>		
12:13	Rendement warmtewisselaar onder alarmgrens	B	0 <sup>3)</sup>		
13:1	Bevochtiging, communicatiefout I/O-module 4	B	0 <sup>3)</sup>		
13:2	Vochtsensor inlaatlucht defect	A	0 <sup>3)</sup>		
13:3	Vochtsensor uitlaatlucht defect	A	0 <sup>3)</sup>		
13:4	Vochtsensor afvoerlucht defect	A	0 <sup>3)</sup>		
13:9	Alarmuitgang bevochtiger geactiveerd	A	0 <sup>3)</sup>		
13:11	Communicatiefout VOC-sensor	B	0 <sup>3)</sup>		
13:12	VOC-sensor interne communicatiefout	B	0 <sup>3)</sup>		
13:13	VOC-sensor interne fout	B	0 <sup>3)</sup>		
13:14	VOC-givare, niveau onder/boven instelpunt alarmgrens	B	0 <sup>3)</sup>		

Alarmonr.	Functie	Waarde fabr.-instelling		Aangepaste waarde	
		Prioriteit	Effect	Prioriteit	Effect
		0 = Geblokk. A = A-alarm B = B-alarm	0 = In bedr. 1 = Stop	0 = Geblokk. A = A-alarm B = B-alarm	0 = In bedr. 1 = Stop
15:1	Platenwisselaar, communicatiefout I/O-module 2	A	1 <sup>3/4)</sup>		
15:2	Platenwisselaar, temperatuursensor 1 defect	A	1 <sup>3/4)</sup>		
15:3	Platenwisselaar, temperatuursensor 2 defect	A	1 <sup>3/4)</sup>		
15:4	Platenwisselaar, regelklepcontrole geactiveerd	A	0 <sup>3/4)</sup>		
15:7	Platenwisselaar, I/O-module 3 communicatiefout	A	1		
15:8	Platenwisselaar, controle bypass-klep geactiveerd	A	0		
15:9	Platenwisselaar, controle regelklep 1 geactiveerd	A	0		
15:10	Platenwisselaar, controle regelklep 2 geactiveerd	A	0		
15:11	Platenwisselaar, I/O-module 3 communicatiefout	A	1		
15:12	Platenwisselaar, controle bypass-klep geactiveerd	A	0		
15:13	Tegenstroomplatenwisselaar, ontdooidruk boven alarmgrens	B	1		
15:14	Platenwisselaar, ontdooisensor C communicatiefout	B	0		
15:15	Platenwisselaar, ontdooidruk boven alarmgrens	B	1		
16:1	Twincoilwisselaar, communicatiefout I/O-module 1	A	1 <sup>3/4)</sup>		
16:2	Twincoilwisselaar, temperatuursensor defect	A	1 <sup>3/4)</sup>		
16:3	Twincoilwisselaar, klepcontrole geactiveerd	A	0 <sup>3/4)</sup>		
16:4	Twincoilwisselaar, pompcontrole geactiveerd	A	1 <sup>3/4)</sup>		
16:5	Twincoilwisselaar, communicatiefout I/O-module C	A	1 <sup>3/4)</sup>		
16:6	Twincoilwisselaar, druksensor defect	A	1 <sup>3/4)</sup>		
16:7	Twincoilwisselaar, lage druk in vloeistofcircuit	A	1 <sup>3/4)</sup>		
16:8	Twincoilwisselaar, druk onder alarmgrens	A	1		
17:1	Warmtewielwisselaar, communicatiefout motorregelaar	A	1 <sup>3)</sup>		
17:2	Warmtewielwisselaar, communicatiefout ontdooidruksensor 7	B	0 <sup>3)</sup>		
17:3	Warmtewielwisselaar, ontdooidruk boven alarmgrens	B	1 <sup>3/4)</sup>		
17:4	Warmtewielwisselaar, snelheidscontrole geactiveerd	A <sup>1)</sup>	1 <sup>3/4)</sup>		
17:5	Warmtewielwisselaar, overstroom motorregelaar	A <sup>1)</sup>	1 <sup>3/4)</sup>		
17:6	Warmtewielwisselaar, te lage spanning motorregelaar	A <sup>1)</sup>	1 <sup>3/4)</sup>		
17:7	Warmtewielwisselaar, te hoge spanning motorregelaar	A <sup>1)</sup>	1 <sup>3/4)</sup>		
17:8	Warmtewielwisselaar, te hoge temperatuur motorregelaar	A <sup>1)</sup>	1 <sup>3/4)</sup>		
17:9	Warmtewielwisselaar, startfout motorregelaar	A <sup>1)</sup>	1 <sup>3/4)</sup>		
18:1	AYC, communicatiefout I/O-module 7	A	0 <sup>3)</sup>		
18:2	AYC-verwarmen, temperatuursensor defect	A	0 <sup>3)</sup>		
18:3	AYC-verwarmen, klepcontrole geactiveerd	B	0 <sup>3)</sup>		
18:4	AYC-verwarmen, pompcontrole geactiveerd	A	0 <sup>3)</sup>		
18:5	AYC-verwarmen, temperatuur onder instelpunt alarmgrens	A	0 <sup>3)</sup>		
18:6	AYC-verwarmen, temperatuur boven instelpunt alarmgrens <sup>5)</sup>	B	0 <sup>3)</sup>		
18:9	AYC-koelen, temperatuursensor defect	A	0 <sup>3)</sup>		
18:10	AYC-koelen, klepcontrole geactiveerd	B	0 <sup>3)</sup>		
18:11	AYC-koelen, pompcontrole geactiveerd	A	0 <sup>3)</sup>		
18:12	AYC-koelen, temperatuur onder instelpunt alarmgrens	A	0 <sup>3)</sup>		
18:13	AYC-koelen, temperatuur boven instelpunt alarmgrens <sup>5)</sup>	B	0 <sup>3)</sup>		
21:1	COOL DX, communicatiefout I/O-module 2	B	0 <sup>3)</sup>		
21:2	COOL DX, lagedruksensor compressor 1 defect	A <sup>1)</sup>	0 <sup>3)</sup>		
21:3	COOL DX, lage druk compressor 1 onder alarmgrens	A <sup>1)</sup>	0 <sup>3)</sup>		
21:4	COOL DX, hogedruksensor compressor 1 defect	A <sup>1)</sup>	0 <sup>3)</sup>		
21:5	COOL DX, hoge druk compressor 1 boven alarmgrens	A <sup>1)</sup>	0 <sup>3)</sup>		

Alarminr.	Functie	Waarde fabr.-instelling		Aangepaste waarde	
		Prioriteit	Effect	Prioriteit	Effect
		0 = Geblokk. A = A-alarm B = B-alarm	0 = In bedr. 1 = Stop	0 = Geblokk. A = A-alarm B = B-alarm	0 = In bedr. 1 = Stop
21:6	COOL DX, controle compressor 1 geactiveerd	A	0 <sup>3)</sup>		
21:7	COOL DX, fout bij herstarten compressor 1	A	0 <sup>3)</sup>		
21:8	COOL DX, lagedruksensor compressor 2 defect	A <sup>1)</sup>	0 <sup>3)</sup>		
21:9	COOL DX, lage druk compressor 2 onder alarmgrens	A <sup>1)</sup>	0 <sup>3)</sup>		
21:10	COOL DX, hogedruksensor compressor 2 defect	A <sup>1)</sup>	0 <sup>3)</sup>		
21:11	COOL DX, hoge druk compressor 2 boven alarmgrens	A <sup>1)</sup>	0 <sup>3)</sup>		
21:12	COOL DX, controle compressor 2 geactiveerd	A	0 <sup>3)</sup>		
21:13	COOL DX, fout bij herstarten compressor 2	A	0 <sup>3)</sup>		
21:14	COOL DX, temperatuursensor buitenlucht defect	B	0 <sup>3)</sup>		
21:15	COOL DX, fout in fasesequentie	A	0 <sup>3)</sup>		
23:1	SMART Link, communicatiefout	A	0 <sup>3)</sup>		
23:2	SMART Link, alarmniveau 1 geactiveerd	B	0 <sup>3)</sup>		
23:3	SMART Link, alarmniveau 2 geactiveerd	B	0 <sup>3)</sup>		
23:4	SMART Link, alarmniveau 3 geactiveerd	B	0 <sup>3)</sup>		
23:10	AQUA Link, I/O-module 5 geactiveerd	B	0 <sup>3)</sup>		
23:11	AQUA Link, pompcontrole geactiveerd	B	0 <sup>3)</sup>		
24:1	SMART Link 1, communicatiefout	A	0 <sup>3)</sup>		
24:2	SMART Link 1, alarm geactiveerd	A	0 <sup>3)</sup>		
24:4	SMART Link 2, communicatiefout	A	0 <sup>3)</sup>		
24:5	SMART Link 2, alarm geactiveerd	A	0 <sup>3)</sup>		
24:7	SMART Link 3, communicatiefout	A	0 <sup>3)</sup>		
24:8	SMART Link 3, alarm geactiveerd	A	0 <sup>3)</sup>		
24:10	SMART Link 4, communicatiefout	A	0 <sup>3)</sup>		
24:11	SMART Link 4, alarm geactiveerd	A	0 <sup>3)</sup>		
24:13	SMART Link, toevoerluchtalarm luchtstroom onder alarmgrens	A	0		
26:1	Voorfilter, communicatiefout inlaatluchtdruksensor 8	B	0 <sup>3)</sup>		
26:2	Voorfilter, inlaatlucht vuil	B	0 <sup>3)</sup>		
26:7	Voorfilter, communicatiefout uitlaatluchtdruksensor 9	B	0 <sup>3)</sup>		
26:8	Voorfilter, uitlaatlucht vuil	B	0 <sup>3)</sup>		
27:1	Filter luchtbehandelingsunit, communicatiefout inlaatluchtdruksensor 3/4	B	0 <sup>3)</sup>		
27:2	Filter luchtbehandelingsunit, inlaatlucht vuil	B	0 <sup>3)</sup>		
27:7	Filter luchtbehandelingsunit, communicatiefout uitlaatluchtdruksensor 3/4	B	0 <sup>3)</sup>		
27:8	Filter luchtbehandelingsunit, uitlaatlucht vuil	B	0 <sup>3)</sup>		
28:1	Eindfilter, communicatiefout inlaatluchtdruksensor A	B	0 <sup>3)</sup>		
28:2	Eindfilter, inlaatlucht vuil	B	0 <sup>3)</sup>		
30:1	Luchtdebietmeting, communicatiefout inlaatluchtdruksensor 1/2	A	1 <sup>3)</sup>		
30:2	Luchtdebietmeting, inlaatluchtdebiet onder instelpunt alarmgrens	B	0 <sup>3)</sup>		
30:3	Luchtdebietmeting, inlaatluchtdebiet boven instelpunt alarmgrens	B	0 <sup>3)</sup>		
30:6	Luchtdebietmeting, communicatiefout uitlaatluchtdruksensor 1/2	A	1 <sup>3)</sup>		
30:7	Luchtdebietmeting, uitlaatluchtdebiet onder instelpunt alarmgrens	B	0 <sup>3)</sup>		
30:8	Luchtdebietmeting, uitlaatluchtdebiet boven instelpunt alarmgrens	B	0 <sup>3)</sup>		
30:11	Luchtdebietmeting, communicatiefout lekverliesregeling druksensor B	B	0 <sup>3)</sup>		
31:1	Drukregeling, communicatiefout inlaatluchtdruksensor 5	A	1 <sup>3)</sup>		
31:2	Drukregeling, druk inlaatlucht onder instelpunt alarmgrens	B	0 <sup>3)</sup>		
31:3	Drukregeling, druk inlaatlucht boven instelpunt alarmgrens	B	0 <sup>3)</sup>		
31:6	Drukregeling, communicatiefout uitlaatluchtdruksensor 6	A	1 <sup>3)</sup>		

Alarmonr.	Functie	Waarde fabr.-instelling		Aangepaste waarde	
		Prioriteit	Effect	Prioriteit	Effect
		0 = Geblokk. A = A-alarm B = B-alarm	0 = In bedr. 1 = Stop	0 = Geblokk. A = A-alarm B = B-alarm	0 = In bedr. 1 = Stop
31:7	Drukregeling, druk uitlaatlucht onder instelpunt alarmgrens	B	0 <sup>3)</sup>		
31:8	Drukregeling, druk uitlaatlucht boven instelpunt alarmgrens	B	0 <sup>3)</sup>		
32:1	RECO <sub>2</sub> , communicatiefout I/O-module 0	A	0 <sup>3)</sup>		
32:2	RECO <sub>2</sub> , communicatiefout druksensor 0	A	0 <sup>3)</sup>		
32:3	ReCO <sub>2</sub> , Intermitterende nachtverwarming, controle regelklep recirculatie geactiveerd	B	0 <sup>3)</sup>		
32:4	RECO <sub>2</sub> , controle regelklep buitenlucht geactiveerd	B	0 <sup>3)</sup>		
33:1	Periode tussen onderhoud voorbij alarmgrens <sup>2</sup>	B	0 <sup>3)</sup>		
33:15	Blokkering geactiveerd	A	1		
34:1	Communicatiefout externe regeling I/O-module 3	B	0 <sup>3)</sup>		
34:2	Communicatiefout externe regeling I/O-module 6	B	0 <sup>3)</sup>		
35:1	Booster-verdelers, communicatiefout I/O-module 8	B	0		
36:1	Externe communicatie, I/O-module A, communicatiefout	B	0 <sup>3)</sup>		
36:2	Externe communicatie, I/O-module A, temperatuursensor 1 defect	B	0 <sup>3)</sup>		
36:3	Externe communicatie, I/O-module A, temperatuursensor 2 defect	B	0 <sup>3)</sup>		
36:6	Externe communicatie, I/O-module B, communicatiefout	B	0 <sup>3)</sup>		
36:7	Externe communicatie, I/O-module B, temperatuursensor 1 defect	B	0 <sup>3)</sup>		
36:8	Externe communicatie, I/O-module B, temperatuursensor 2 defect	B	0 <sup>3)</sup>		
36:11	Externe communicatie, I/O-module C, communicatiefout	B	0 <sup>3)</sup>		
36:12	Externe communicatie, I/O-module C, temperatuursensor 1 defect	B	0 <sup>3)</sup>		
36:13	Externe communicatie, I/O-module C, temperatuursensor 2 defect	B	0 <sup>3)</sup>		
38:1	MIRU 1 communicatiefout	A	0 <sup>3)</sup>		
38:2	MIRU 1 alarm motorregelaar geactiveerd	A	0 <sup>3)</sup>		
38:3	MIRU 1 communicatiefout motorregelaar	A	0 <sup>3)</sup>		
38:4	MIRU 1 communicatiefout druksensor 0 luchtstroommeting	A	0 <sup>3)</sup>		
38:5	MIRU 1 communicatiefout drukregelsensor 1	A	0 <sup>3)</sup>		
38:6	MIRU 1 temperatuursensor defect	B	0 <sup>3)</sup>		
38:7	MIRU 1 luchtstroom/druk wijkt af van instelpunt alarmgrens	B	0 <sup>3)</sup>		
38:8	MIRU 1 luchtstroom onder instelpunt alarmgrens	B	0		
38:9	MIRU 1 luchtstroom boven instelpunt alarmgrens	B	0		
38:10	MIRU 1 druk onder instelpunt alarmgrens	B	0		
38:11	MIRU 1 druk boven instelpunt alarmgrens	B	0		
39:1	MIRU 2 communicatiefout	A	0 <sup>3)</sup>		
39:2	MIRU 2 alarm motorregelaar geactiveerd	A	0 <sup>3)</sup>		
39:3	MIRU 2 communicatiefout motorregelaar	A	0 <sup>3)</sup>		
39:4	MIRU 2 communicatiefout druksensor 0 luchtstroommeting	A	0 <sup>3)</sup>		
39:5	MIRU 2 communicatiefout drukregelsensor 1	A	0 <sup>3)</sup>		
39:6	MIRU 2 temperatuursensor defect	B	0 <sup>3)</sup>		
39:7	MIRU 2 luchtstroom/druk wijkt af van instelpunt alarmgrens	B	0 <sup>3)</sup>		
39:8	MIRU 2 luchtstroom onder instelpunt alarmgrens	B	0		
39:9	MIRU 2 luchtstroom boven instelpunt alarmgrens	B	0		
39:10	MIRU 2 druk onder instelpunt alarmgrens	B	0		
39:11	MIRU 2 druk boven instelpunt alarmgrens	B	0		
40:1	MIRU 3 communicatiefout	A	0 <sup>3)</sup>		
40:2	MIRU 3 alarm motorregelaar geactiveerd	A	0 <sup>3)</sup>		
40:3	MIRU 3 communicatiefout motorregelaar	A	0 <sup>3)</sup>		

Alarmonr.	Functie	Waarde fabr.-instelling		Aangepaste waarde	
		Prioriteit	Effect	Prioriteit	Effect
		0 = Geblokk. A = A-alarm B = B-alarm	0 = In bedr. 1 = Stop	0 = Geblokk. A = A-alarm B = B-alarm	0 = In bedr. 1 = Stop
40:4	MIRU 3 communicatiefout druksensor 0 luchtstroommeting	A	0 <sup>3)</sup>		
40:5	MIRU 3 communicatiefout drukregelsensor 1	A	0 <sup>3)</sup>		
40:6	MIRU 3 temperatuursensor defect	B	0 <sup>3)</sup>		
40:7	MIRU 3 luchtstroom/druk wijkt af van instelpunt alarmgrens	B	0 <sup>3)</sup>		
40:8	MIRU 3 luchtstroom onder instelpunt alarmgrens	B	0		
40:9	MIRU 3 luchtstroom boven instelpunt alarmgrens	B	0		
40:10	MIRU 3 druk onder instelpunt alarmgrens	B	0		
40:11	MIRU 3 druk boven instelpunt alarmgrens	B	0		
41:1	MIRU 4 communicatiefout	A	0 <sup>3)</sup>		
41:2	MIRU 4 alarm motorregelaar geactiveerd	A	0 <sup>3)</sup>		
41:3	MIRU 4 communicatiefout motorregelaar	A	0 <sup>3)</sup>		
41:4	MIRU 4 communicatiefout druksensor 0 luchtstroommeting	A	0 <sup>3)</sup>		
41:5	MIRU 4 communicatiefout drukregelsensor 1	A	0 <sup>3)</sup>		
41:6	MIRU 4 temperatuursensor defect	B	0 <sup>3)</sup>		
41:7	MIRU 4 luchtstroom/druk wijkt af van instelpunt alarmgrens	B	0 <sup>3)</sup>		
42:1	MIRU 5 communicatiefout	A	0 <sup>3)</sup>		
42:2	MIRU 5 alarm motorregelaar geactiveerd	A	0 <sup>3)</sup>		
42:3	MIRU 5 communicatiefout motorregelaar	A	0 <sup>3)</sup>		
42:4	MIRU 5 communicatiefout druksensor 0 luchtstroommeting	A	0 <sup>3)</sup>		
42:5	MIRU 5 communicatiefout drukregelsensor 1	A	0 <sup>3)</sup>		
42:6	MIRU 5 temperatuursensor defect	B	0 <sup>3)</sup>		
42:7	MIRU 5 luchtstroom/druk wijkt af van instelpunt alarmgrens	B	0 <sup>3)</sup>		
43:1	MIRU 6 communicatiefout	A	0 <sup>3)</sup>		
43:2	MIRU 6 alarm motorregelaar geactiveerd	A	0 <sup>3)</sup>		
43:3	MIRU 6 communicatiefout motorregelaar	A	0 <sup>3)</sup>		
43:4	MIRU 6 communicatiefout druksensor 0 luchtstroommeting	A	0 <sup>3)</sup>		
43:5	MIRU 6 communicatiefout drukregelsensor 1	A	0 <sup>3)</sup>		
43:6	MIRU 6 temperatuursensor defect	B	0 <sup>3)</sup>		
43:7	MIRU 6 luchtstroom/druk wijkt af van instelpunt alarmgrens	B	0 <sup>3)</sup>		
44:1	MIRU 7 communicatiefout	A	0 <sup>3)</sup>		
44:2	MIRU 7 alarm motorregelaar geactiveerd	A	0 <sup>3)</sup>		
44:3	MIRU 7 communicatiefout motorregelaar	A	0 <sup>3)</sup>		
44:4	MIRU 7 communicatiefout druksensor 0 luchtstroommeting	A	0 <sup>3)</sup>		
44:5	MIRU 7 communicatiefout drukregelsensor 1	A	0 <sup>3)</sup>		
44:6	MIRU 7 temperatuursensor defect	B	0 <sup>3)</sup>		
44:7	MIRU 7 luchtstroom/druk wijkt af van instelpunt alarmgrens	B	0 <sup>3)</sup>		
45:1	MIRU 8 communicatiefout	A	0 <sup>3)</sup>		
45:2	MIRU 8 alarm motorregelaar geactiveerd	A	0 <sup>3)</sup>		
45:3	MIRU 8 communicatiefout motorregelaar	A	0 <sup>3)</sup>		
45:4	MIRU 8 communicatiefout druksensor 0 luchtstroommeting	A	0 <sup>3)</sup>		
45:5	MIRU 8 communicatiefout drukregelsensor 1	A	0 <sup>3)</sup>		
45:6	MIRU 8 temperatuursensor defect	B	0 <sup>3)</sup>		
45:7	MIRU 8 luchtstroom/druk wijkt af van instelpunt alarmgrens	B	0 <sup>3)</sup>		
46:1	MIRU 9 communicatiefout	A	0 <sup>3)</sup>		
46:2	MIRU 9 alarm motorregelaar geactiveerd	A	0 <sup>3)</sup>		
46:3	MIRU 9 communicatiefout motorregelaar	A	0 <sup>3)</sup>		

Alarmonr.	Functie	Waarde fabr.-instelling		Aangepaste waarde	
		Prioriteit	Effect	Prioriteit	Effect
		0 = Geblokk. A = A-alarm B = B-alarm	0 = In bedr. 1 = Stop	0 = Geblokk. A = A-alarm B = B-alarm	0 = In bedr. 1 = Stop
46:4	MIRU 9 communicatiefout druksensor 0 luchtstroommeting	A	0 <sup>3)</sup>		
46:5	MIRU 9 communicatiefout drukregelsensor 1	A	0 <sup>3)</sup>		
46:6	MIRU 9 temperatuursensor defect	B	0 <sup>3)</sup>		
46:7	MIRU 9 luchtstroom/druk wijkt af van instelpunt alarmgrens	B	0 <sup>3)</sup>		
47:1	MIRU 10 communicatiefout	A	0 <sup>3)</sup>		
47:2	MIRU 10 alarm motorregelaar geactiveerd	A	0 <sup>3)</sup>		
47:3	MIRU 10 communicatiefout motorregelaar	A	0 <sup>3)</sup>		
47:4	MIRU 10 communicatiefout druksensor 0 luchtstroommeting	A	0 <sup>3)</sup>		
47:5	MIRU 10 communicatiefout drukregelsensor 1	A	0 <sup>3)</sup>		
47:6	MIRU 10 temperatuursensor defect	B	0 <sup>3)</sup>		
47:7	MIRU 10 luchtstroom/druk wijkt af van instelpunt alarmgrens	B	0 <sup>3)</sup>		
49:1	Inlaatluchtventilator 1A communicatiefout	A	1 <sup>3)</sup>		
49:2	Inlaatluchtventilator 1A overstroom motorregelaar	A <sup>1)</sup>	1 <sup>3)</sup>		
49:3	Inlaatluchtventilator 1A te lage spanning motorregelaar	A <sup>1)</sup>	1 <sup>3)</sup>		
49:4	Inlaatluchtventilator 1A te hoge spanning motorregelaar	A <sup>1)</sup>	1 <sup>3)</sup>		
49:5	Inlaatluchtventilator 1A te hoge temperatuur motorregelaar	A <sup>1)</sup>	1 <sup>3)</sup>		
49:6	Inlaatluchtventilator 1A startfout motorregelaar	A <sup>1)</sup>	1 <sup>3)</sup>		
49:7	Inlaatluchtventilator 1A rimpelspanningfout motorregelaar	A <sup>1)</sup>	1 <sup>3)</sup>		
49:8	Inlaatluchtventilator 1A fasefout motorregelaar	A <sup>1)</sup>	1 <sup>3)</sup>		
49:9	Inlaatluchtventilator 1A fout intern geheugen motorregelaar	A <sup>1)</sup>	1 <sup>3)</sup>		
49:10	Inlaatluchtventilator 1A stroomreducering motorregelaar	B	0 <sup>3)</sup>		
49:11	Inlaatluchtventilator 1A, fout interne communicatie motorregelaar	A	1 <sup>3)</sup>		
50:1	Inlaatluchtventilator 2A communicatiefout	A	1 <sup>3)</sup>		
50:2	Inlaatluchtventilator 2A overstroom motorregelaar	A <sup>1)</sup>	1 <sup>3)</sup>		
50:3	Inlaatluchtventilator 2A te lage spanning motorregelaar	A <sup>1)</sup>	1 <sup>3)</sup>		
50:4	Inlaatluchtventilator 2A te hoge spanning motorregelaar	A <sup>1)</sup>	1 <sup>3)</sup>		
50:5	Inlaatluchtventilator 2A te hoge temperatuur motorregelaar	A <sup>1)</sup>	1 <sup>3)</sup>		
50:6	Inlaatluchtventilator 2A startfout motorregelaar	A <sup>1)</sup>	1 <sup>3)</sup>		
50:7	Inlaatluchtventilator 2A rimpelspanningfout motorregelaar	A <sup>1)</sup>	1 <sup>3)</sup>		
50:8	Inlaatluchtventilator 2A fasefout motorregelaar	A <sup>1)</sup>	1 <sup>3)</sup>		
50:9	Inlaatluchtventilator 2A fout intern geheugen motorregelaar	A <sup>1)</sup>	1 <sup>3)</sup>		
50:10	Inlaatluchtventilator 2A stroomreducering motorregelaar	B	0 <sup>3)</sup>		
50:11	Inlaatluchtventilator 2A, fout interne communicatie motorregelaar	A	1 <sup>3)</sup>		
51:1	Inlaatluchtventilator 3A communicatiefout	A	1 <sup>3)</sup>		
51:2	Inlaatluchtventilator 3A overstroom motorregelaar	A <sup>1)</sup>	1 <sup>3)</sup>		
51:3	Inlaatluchtventilator 3A te lage spanning motorregelaar	A <sup>1)</sup>	1 <sup>3)</sup>		
51:4	Inlaatluchtventilator 3A te hoge spanning motorregelaar	A <sup>1)</sup>	1 <sup>3)</sup>		
51:5	Inlaatluchtventilator 3A te hoge temperatuur motorregelaar	A <sup>1)</sup>	1 <sup>3)</sup>		
51:6	Inlaatluchtventilator 3A startfout motorregelaar	A <sup>1)</sup>	1 <sup>3)</sup>		
51:7	Inlaatluchtventilator 3A rimpelspanningfout motorregelaar	A <sup>1)</sup>	1 <sup>3)</sup>		
51:8	Inlaatluchtventilator 3A fasefout motorregelaar	A <sup>1)</sup>	1 <sup>3)</sup>		
51:9	Inlaatluchtventilator 3A fout intern geheugen motorregelaar	A <sup>1)</sup>	1 <sup>3)</sup>		
51:10	Inlaatluchtventilator 3A stroomreducering motorregelaar	B	0 <sup>3)</sup>		
51:11	Inlaatluchtventilator 3A, fout interne communicatie motorregelaar	A	1 <sup>3)</sup>		
52:1	Inlaatluchtventilator 1B communicatiefout	A	1 <sup>3)</sup>		
52:2	Inlaatluchtventilator 1B overstroom motorregelaar	A <sup>1)</sup>	1 <sup>3)</sup>		

Alarmnr.	Functie	Waarde fabr.-instelling		Aangepaste waarde	
		Prioriteit	Effect	Prioriteit	Effect
		0 = Geblokk. A = A-alarm B = B-alarm	0 = In bedr. 1 = Stop	0 = Geblokk. A = A-alarm B = B-alarm	0 = In bedr. 1 = Stop
52:3	Inlaatluchtventilator 1B te lage spanning motorregelaar	A <sup>1)</sup>	1 <sup>3)</sup>		
52:4	Inlaatluchtventilator 1B te hoge spanning motorregelaar	A <sup>1)</sup>	1 <sup>3)</sup>		
52:5	Inlaatluchtventilator 1B te hoge temperatuur motorregelaar	A <sup>1)</sup>	1 <sup>3)</sup>		
52:6	Inlaatluchtventilator 1B startfout motorregelaar	A <sup>1)</sup>	1 <sup>3)</sup>		
52:7	Inlaatluchtventilator 1B rimpelspanningfout motorregelaar	A <sup>1)</sup>	1 <sup>3)</sup>		
52:8	Inlaatluchtventilator 1B fasefout motorregelaar	A <sup>1)</sup>	1 <sup>3)</sup>		
52:9	Inlaatluchtventilator 1B fout intern geheugen motorregelaar	A <sup>1)</sup>	1 <sup>3)</sup>		
52:10	Inlaatluchtventilator 1B stroomreducering motorregelaar	B	0 <sup>3)</sup>		
53:1	Inlaatluchtventilator 2B communicatiefout	A	1 <sup>3)</sup>		
53:2	Inlaatluchtventilator 2B overstroom motorregelaar	A <sup>1)</sup>	1 <sup>3)</sup>		
53:3	Inlaatluchtventilator 2B te lage spanning motorregelaar	A <sup>1)</sup>	1 <sup>3)</sup>		
53:4	Inlaatluchtventilator 2B te hoge spanning motorregelaar	A <sup>1)</sup>	1 <sup>3)</sup>		
53:5	Inlaatluchtventilator 2B te hoge temperatuur motorregelaar	A <sup>1)</sup>	1 <sup>3)</sup>		
53:6	Inlaatluchtventilator 2B startfout motorregelaar	A <sup>1)</sup>	1 <sup>3)</sup>		
53:7	Inlaatluchtventilator 2B rimpelspanningfout motorregelaar	A <sup>1)</sup>	1 <sup>3)</sup>		
53:8	Inlaatluchtventilator 2B fasefout motorregelaar	A <sup>1)</sup>	1 <sup>3)</sup>		
53:9	Inlaatluchtventilator 2B fout intern geheugen motorregelaar	A <sup>1)</sup>	1 <sup>3)</sup>		
53:10	Inlaatluchtventilator 2B stroomreducering motorregelaar	B	0 <sup>3)</sup>		
54:1	Inlaatluchtventilator 3B communicatiefout	A	1 <sup>3)</sup>		
54:2	Inlaatluchtventilator 3B overstroom motorregelaar	A <sup>1)</sup>	1 <sup>3)</sup>		
54:3	Inlaatluchtventilator 3B te lage spanning motorregelaar	A <sup>1)</sup>	1 <sup>3)</sup>		
54:4	Inlaatluchtventilator 3B te hoge spanning motorregelaar	A <sup>1)</sup>	1 <sup>3)</sup>		
54:5	Inlaatluchtventilator 3B te hoge temperatuur motorregelaar	A <sup>1)</sup>	1 <sup>3)</sup>		
54:6	Inlaatluchtventilator 3B startfout motorregelaar	A <sup>1)</sup>	1 <sup>3)</sup>		
54:7	Inlaatluchtventilator 3B rimpelspanningfout motorregelaar	A <sup>1)</sup>	1 <sup>3)</sup>		
54:8	Inlaatluchtventilator 3B fasefout motorregelaar	A <sup>1)</sup>	1 <sup>3)</sup>		
54:9	Inlaatluchtventilator 3B fout intern geheugen motorregelaar	A <sup>1)</sup>	1 <sup>3)</sup>		
54:10	Inlaatluchtventilator 3B stroomreducering motorregelaar	B	0 <sup>3)</sup>		
55:1	Uitlaatluchtventilator 1A communicatiefout	A	1 <sup>3)</sup>		
55:2	Uitlaatluchtventilator 1A overstroom motorregelaar	A <sup>1)</sup>	1 <sup>3)</sup>		
55:3	Uitlaatluchtventilator 1A te lage spanning motorregelaar	A <sup>1)</sup>	1 <sup>3)</sup>		
55:4	Uitlaatluchtventilator 1A te hoge spanning motorregelaar	A <sup>1)</sup>	1 <sup>3)</sup>		
55:5	Uitlaatluchtventilator 1A te hoge temperatuur motorregelaar	A <sup>1)</sup>	1 <sup>3)</sup>		
55:6	Uitlaatluchtventilator 1A startfout motorregelaar	A <sup>1)</sup>	1 <sup>3)</sup>		
55:7	Uitlaatluchtventilator 1A rimpelspanningfout motorregelaar	A <sup>1)</sup>	1 <sup>3)</sup>		
55:8	Uitlaatluchtventilator 1A fasefout motorregelaar	A <sup>1)</sup>	1 <sup>3)</sup>		
55:9	Uitlaatluchtventilator 1A fout intern geheugen motorregelaar	A <sup>1)</sup>	1 <sup>3)</sup>		
55:10	Uitlaatluchtventilator 1A stroomreducering motorregelaar	B	0 <sup>3)</sup>		
55:11	Uitlaatluchtventilator 1A, fout interne communicatie motorregelaar	A	1 <sup>3)</sup>		
56:1	Uitlaatluchtventilator 2A communicatiefout	A	1 <sup>3)</sup>		
56:2	Uitlaatluchtventilator 2A overstroom motorregelaar	A <sup>1)</sup>	1 <sup>3)</sup>		
56:3	Uitlaatluchtventilator 2A te lage spanning motorregelaar	A <sup>1)</sup>	1 <sup>3)</sup>		
56:4	Uitlaatluchtventilator 2A te hoge spanning motorregelaar	A <sup>1)</sup>	1 <sup>3)</sup>		
56:5	Uitlaatluchtventilator 2A te hoge temperatuur motorregelaar	A <sup>1)</sup>	1 <sup>3)</sup>		
56:6	Uitlaatluchtventilator 2A startfout motorregelaar	A <sup>1)</sup>	1 <sup>3)</sup>		
56:7	Uitlaatluchtventilator 2A rimpelspanningfout motorregelaar	A <sup>1)</sup>	1 <sup>3)</sup>		



Alarmonr.	Functie	Waarde fabr.-instelling		Aangepaste waarde	
		Prioriteit	Effect	Prioriteit	Effect
		0 = Geblokk. A = A-alarm B = B-alarm	0 = In bedr. 1 = Stop	0 = Geblokk. A = A-alarm B = B-alarm	0 = In bedr. 1 = Stop
56:8	Uitlaatluchtventilator 2A fasefout motorregelaar	A <sup>1)</sup>	1 <sup>3)</sup>		
56:9	Uitlaatluchtventilator 2A fout intern geheugen motorregelaar	A <sup>1)</sup>	1 <sup>3)</sup>		
56:10	Uitlaatluchtventilator 2A stroomreducering motorregelaar	B	0 <sup>3)</sup>		
56:11	Uitlaatluchtventilator 2A, fout interne communicatie motorregelaar	A	1 <sup>3)</sup>		
57:1	Uitlaatluchtventilator 3A communicatiefout	A	1 <sup>3)</sup>		
57:2	Uitlaatluchtventilator 3A overstroom motorregelaar	A <sup>1)</sup>	1 <sup>3)</sup>		
57:3	Uitlaatluchtventilator 3A te lage spanning motorregelaar	A <sup>1)</sup>	1 <sup>3)</sup>		
57:4	Uitlaatluchtventilator 3A te hoge spanning motorregelaar	A <sup>1)</sup>	1 <sup>3)</sup>		
57:5	Uitlaatluchtventilator 3A te hoge temperatuur motorregelaar	A <sup>1)</sup>	1 <sup>3)</sup>		
57:6	Uitlaatluchtventilator 3A startfout motorregelaar	A <sup>1)</sup>	1 <sup>3)</sup>		
57:7	Uitlaatluchtventilator 3A rimpelspanningfout motorregelaar	A <sup>1)</sup>	1 <sup>3)</sup>		
57:8	Uitlaatluchtventilator 3A fasefout motorregelaar	A <sup>1)</sup>	1 <sup>3)</sup>		
57:9	Uitlaatluchtventilator 3A fout intern geheugen motorregelaar	A <sup>1)</sup>	1 <sup>3)</sup>		
57:10	Uitlaatluchtventilator 3A stroomreducering motorregelaar	B	0 <sup>3)</sup>		
57:11	Uitlaatluchtventilator 3A, fout interne communicatie motorregelaar	A	1 <sup>3)</sup>		
58:1	Uitlaatluchtventilator 1B communicatiefout	A	1 <sup>3)</sup>		
58:2	Uitlaatluchtventilator 1B overstroom motorregelaar	A <sup>1)</sup>	1 <sup>3)</sup>		
58:3	Uitlaatluchtventilator 1B te lage spanning motorregelaar	A <sup>1)</sup>	1 <sup>3)</sup>		
58:4	Uitlaatluchtventilator 1B te hoge spanning motorregelaar	A <sup>1)</sup>	1 <sup>3)</sup>		
58:5	Uitlaatluchtventilator 1B te hoge temperatuur motorregelaar	A <sup>1)</sup>	1 <sup>3)</sup>		
58:6	Uitlaatluchtventilator 1B startfout motorregelaar	A <sup>1)</sup>	1 <sup>3)</sup>		
58:7	Uitlaatluchtventilator 1B rimpelspanningfout motorregelaar	A <sup>1)</sup>	1 <sup>3)</sup>		
58:8	Uitlaatluchtventilator 1B fasefout motorregelaar	A <sup>1)</sup>	1 <sup>3)</sup>		
58:9	Uitlaatluchtventilator 1B fout intern geheugen motorregelaar	A <sup>1)</sup>	1 <sup>3)</sup>		
58:10	Uitlaatluchtventilator 1B stroomreducering motorregelaar	B	0 <sup>3)</sup>		
59:1	Uitlaatluchtventilator 2B communicatiefout	A	1 <sup>3)</sup>		
59:2	Uitlaatluchtventilator 2B overstroom motorregelaar	A <sup>1)</sup>	1 <sup>3)</sup>		
59:3	Uitlaatluchtventilator 2B te lage spanning motorregelaar	A <sup>1)</sup>	1 <sup>3)</sup>		
59:4	Uitlaatluchtventilator 2B te hoge spanning motorregelaar	A <sup>1)</sup>	1 <sup>3)</sup>		
59:5	Uitlaatluchtventilator 2B te hoge temperatuur motorregelaar	A <sup>1)</sup>	1 <sup>3)</sup>		
59:6	Uitlaatluchtventilator 2B startfout motorregelaar	A <sup>1)</sup>	1 <sup>3)</sup>		
59:7	Uitlaatluchtventilator 2B rimpelspanningfout motorregelaar	A <sup>1)</sup>	1 <sup>3)</sup>		
59:8	Uitlaatluchtventilator 2B fasefout motorregelaar	A <sup>1)</sup>	1 <sup>3)</sup>		
59:9	Uitlaatluchtventilator 2B fout intern geheugen motorregelaar	A <sup>1)</sup>	1 <sup>3)</sup>		
59:10	Uitlaatluchtventilator 2B stroomreducering motorregelaar	B	0 <sup>3)</sup>		
60:1	Uitlaatluchtventilator 3B communicatiefout	A	1 <sup>3)</sup>		
60:2	Uitlaatluchtventilator 3B overstroom motorregelaar	A <sup>1)</sup>	1 <sup>3)</sup>		
60:3	Uitlaatluchtventilator 3B te lage spanning motorregelaar	A <sup>1)</sup>	1 <sup>3)</sup>		
60:4	Uitlaatluchtventilator 3B te hoge spanning motorregelaar	A <sup>1)</sup>	1 <sup>3)</sup>		
60:5	Uitlaatluchtventilator 3B te hoge temperatuur motorregelaar	A <sup>1)</sup>	1 <sup>3)</sup>		
60:6	Uitlaatluchtventilator 3B startfout motorregelaar	A <sup>1)</sup>	1 <sup>3)</sup>		
60:7	Uitlaatluchtventilator 3B rimpelspanningfout motorregelaar	A <sup>1)</sup>	1 <sup>3)</sup>		
60:8	Uitlaatluchtventilator 3B fasefout motorregelaar	A <sup>1)</sup>	1 <sup>3)</sup>		
60:9	Uitlaatluchtventilator 3B fout intern geheugen motorregelaar	A <sup>1)</sup>	1 <sup>3)</sup>		
60:10	Uitlaatluchtventilator 3B stroomreducering motorregelaar	B	0 <sup>3)</sup>		
61:1	Inlaatluchtventilator 1A, communicatiefout I/O-module	A	1 <sup>3)</sup>		

Alarminr.	Functie	Waarde fabr.-instelling		Aangepaste waarde	
		Prioriteit	Effect	Prioriteit	Effect
		0 = Geblokk. A = A-alarm B = B-alarm	0 = In bedr. 1 = Stop	0 = Geblokk. A = A-alarm B = B-alarm	0 = In bedr. 1 = Stop
61:6	Inlaatluchtventilator 2A, communicatiefout I/O-module	A	1 <sup>3)</sup>		
61:11	Inlaatluchtventilator 3A, communicatiefout I/O-module	A	1 <sup>3)</sup>		
62:1	Uitlaatluchtventilator 1A, communicatiefout I/O-module	A	1 <sup>3)</sup>		
62:6	Uitlaatluchtventilator 2A, communicatiefout I/O-module	A	1 <sup>3)</sup>		
62:11	Uitlaatluchtventilator 3A, communicatiefout I/O-module	A	1 <sup>3)</sup>		
63:1	MIRU 1 communicatiefout I/O-module	A	1 <sup>3)</sup>		
63:6	MIRU 2 communicatiefout I/O-module	A	1 <sup>3)</sup>		
63:11	MIRU 3 communicatiefout I/O-module	A	1 <sup>3)</sup>		
70:1	HC regeleenheid communicatiefout	A	0		
70:2	HC regeleenheid alarm algemene fout geactiveerd	A	0		
70:3	HC regeleenheid defect timercircuit	A	0		
70:5	HC ontgooien, druksensor D communicatiefout	A	0		
70:6	HC ontgooien, I/O-module 5 communicatiefout	B	0		
70:7	HC ontgooien, controle regelklep recirculatie geactiveerd	A	0		
70:8	HC ontgooien, elek. verwarmingsbatterij geactiveerd	A	0		
70:9	HC ontgootijd circuit 1 boven alarmgrens	B	0		
70:12	Fout fasevolgorde HC	A	0		
71:1	HC compressor motorregelaar communicatiefout	A	0		
71:2	HC compressor motorregelaar startfout	A	0		
71:3	HC compressor motorregelaar te lage of te hoge spanning	A	0		
71:4	HC compressor buiten werkbereik	A	0		
71:9	HC expansieklep regelaar circuit 1 communicatiefout	A	0		
72:1	HC hogedrukbeveiliging circuit 1 geactiveerd	A	0		
72:2	HC hogedrukkring 1 boven alarmgrens	A	0		
72:3	HC thermostatisch contact circuit 1 geactiveerd	A	0		
72:4	HC heetgastemperatuur circuit 1 boven alarmgrens	A	0		
72:5	HC heetgastemperatuur circuit 1 defect	A	0		
72:6	HC hogedruksensor circuit 1 defect	A	0		
72:7	HC lagedruksensor circuit 1 defect	A	0		
72:8	HC temperatuursensor aanzuiggasleiding circuit 1 defect	A	0		
72:9	HC drukverschil circuit 1 onder alarmgrens	A	0		
72:10	HC onderhoud circuit 1 en compressor	A	0		
72:11	HC oververhittingstemperatuur circuit 1 onder alarmgrens	A	0		
72:12	HC drukvereffening van lagedrukkring 1	A	0		
72:13	HC drukvereffening van hogedrukkring 1	A	0		
72:14	HC lagedrukkring 1 onder alarmgrens	A	0		
77:2	MIRU 1 overstroom motorregelaar	A	0		
77:3	MIRU 1 te lage spanning motorregelaar	A	0		
77:4	MIRU 1 te hoge spanning motorregelaar	A	0		
77:5	MIRU 1 te hoge temp. motorregelaar	A	0		
77:6	MIRU 1 opstartfout motorregelaar	A	0		
77:7	MIRU 1 ongelijkmatige fasespanning motorregelaar	A	0		
77:8	MIRU 1 fasefout motorregelaar	A	0		
77:9	MIRU 1 fout intern geheugen motorregelaar	A	0		
77:10	MIRU 1 stroomreducering motorregelaar	A	0		
77:11	MIRU 1 interne communicatiefout motorregelaar	A	0		

Alarmer.	Functie	Waarde fabr.-instelling		Aangepaste waarde	
		Prioriteit	Effect	Prioriteit	Effect
		0 = Geblokk. A = A-alarmer B = B-alarmer	0 = In bedr. 1 = Stop	0 = Geblokk. A = A-alarmer B = B-alarmer	0 = In bedr. 1 = Stop
78:2	MIRU 2 overstroom motorregelaar	A	0		
78:3	MIRU 2 te lage spanning motorregelaar	A	0		
78:4	MIRU 2 te hoge spanning motorregelaar	A	0		
78:5	MIRU 2 te hoge temp. motorregelaar	A	0		
78:6	MIRU 2 opstartfout motorregelaar	A	0		
78:7	MIRU 2 ongelijkmatige fasespanning motorregelaar	A	0		
78:8	MIRU 2 fasefout motorregelaar	A	0		
78:9	MIRU 2 fout intern geheugen motorregelaar	A	0		
78:10	MIRU 2 stroomreducering motorregelaar	A	0		
78:11	MIRU 2 interne communicatiefout motorregelaar	A	0		
79:2	MIRU 3 overstroom motorregelaar	A	0		
79:3	MIRU 3 te lage spanning motorregelaar	A	0		
79:4	MIRU 3 te hoge spanning motorregelaar	A	0		
79:5	MIRU 3 te hoge temp. motorregelaar	A	0		
79:6	MIRU 3 opstartfout motorregelaar	A	0		
79:7	MIRU 3 ongelijkmatige fasespanning motorregelaar	A	0		
79:8	MIRU 3 fasefout motorregelaar	A	0		
79:9	MIRU 3 fout intern geheugen motorregelaar	A	0		
79:10	MIRU 3 stroomreducering motorregelaar	A	0		
79:11	MIRU 3 interne communicatiefout motorregelaar	A	0		
81:2	SMART Link 1 toevoerluchtstroom onder ontdooialarmgrens	A	0		
81:3	SMART Link 1, hogedrukbeveiliging geactiveerd	A	0		
81:4	SMART Link 1, hoge druk boven alarmgrens	A	0		
81:5	SMART Link 1, lage druk onder alarmgrens	A	0		
81:6	SMART Link 1, verdampingstemperatuur onder alarmgrens	A	0		
81:7	SMART Link 1, groepsalarm frequentieomvormer	A	0		
81:8	SMART Link 1, buiten werkbereik	A	0		
81:9	SMART Link 1, opstartfout compressor	A	0		
81:10	SMART Link 1, heetgastemperatuur boven alarmgrens	A	0		
81:11	SMART Link 1, drukverschil onder alarmgrens	A	0		
82:2	SMART Link 2, toevoerluchtstroom onder ontdooialarmgrens	A	0		
82:3	SMART Link 2, hogedrukbeveiliging geactiveerd	A	0		
82:4	SMART Link 2, hoge druk boven alarmgrens	A	0		
82:5	SMART Link 2, lage druk onder alarmgrens	A	0		
82:6	SMART Link 2, verdampingstemperatuur onder alarmgrens	A	0		
82:7	SMART Link 2, groepsalarm frequentieomvormer	A	0		
82:8	SMART Link 2, buiten werkbereik	A	0		
82:9	SMART Link 2, opstartfout compressor	A	0		
82:10	SMART Link 2, heetgastemperatuur boven alarmgrens	A	0		
82:11	SMART Link 2, drukverschil onder alarmgrens	A	0		
83:2	SMART Link 3, toevoerluchtstroom onder ontdooialarmgrens	A	0		
83:3	SMART Link 3, hogedrukbeveiliging geactiveerd	A	0		
83:4	SMART Link 3, hoge druk boven alarmgrens	A	0		
83:5	SMART Link 3, lage druk onder alarmgrens	A	0		
83:6	SMART Link 3, verdampingstemperatuur onder alarmgrens	A	0		
83:7	SMART Link 3, groepsalarm frequentieomvormer	A	0		

Alarmonr.	Functie	Waarde fabr.-instelling		Aangepaste waarde	
		Prioriteit	Effect	Prioriteit	Effect
		0 = Geblokk.	0 = In bedr.	0 = Geblokk.	0 = In bedr.
		A = A-alarm	1 = Stop	A = A-alarm	1 = Stop
		B = B-alarm		B = B-alarm	
83:8	SMART Link 3, buiten werkbereik	A	0		
83:9	SMART Link 3, opstartfout compressor	A	0		
83:10	SMART Link 3, heetgastemperatuur boven alarmgrens	A	0		
83:11	SMART Link 3, drukverschil onder alarmgrens	A	0		
84:2	SMART Link 4, toevoerluchtstroom onder ontdooialarmgrens	A	0		
84:3	SMART Link 4, hogedrukbeveiliging geactiveerd	A	0		
84:4	SMART Link 4, hoge druk boven alarmgrens	A	0		
84:5	SMART Link 4, lage druk onder alarmgrens	A	0		
84:6	SMART Link 4, verdampingstemperatuur onder alarmgrens	A	0		
84:7	SMART Link 4, groepsalarm frequentieomvormer	A	0		
84:8	SMART Link 4, buiten werkbereik	A	0		
84:9	SMART Link 4, opstartfout compressor	A	0		
84:10	SMART Link 4, heetgastemperatuur boven alarmgrens	A	0		
84:11	SMART Link 4, drukverschil onder alarmgrens	A	0		

<sup>1)</sup> Blokkeren niet mogelijk.

<sup>2)</sup> De vertraging is instelbaar.

<sup>3)</sup> Instelbaar.

<sup>4)</sup> Stopt de AHU als de temperatuur onder de instelbare grens

ligt.

<sup>5)</sup> Af fabriek ingesteld op inactief.

### Inregeling uitgevoerd door:

Datum

---

Bedrijf

---

Naam

---