

According to LVD directive 2006/95/EC and EMC directive 204/108/EC.

Vi, Swegon AB försäkrar under eget ansvar att ventilationsprodukter av typ:

We, Swegon AB assure on our own responsibility that the air handling products of the following type:

Produkt: **CONTROL Za, CONTROL Ra och CONTROL Oa, från 2008-11**

Product: CONTROL Za, CONTROL Ra and CONTROL Oa, from 2008-11

- som omfattas av denna försäkran är i överensstämmelse med följande standarder:

- covered by this declaration, conforms to the following standards:

EN 60730-1:2000 & 60730-2-9:2002

Automatiska elektriska regulatorer för hushåll, kontor eller liknande miljö, generella krav del 1-9.

Automatic electrical controls for household, office and similar use, General Requirements Part 1-9.

EN 55022

Radiostörningar och gränsvärden och mätmetoder.

Radio disturbance characteristics, limits and methods of measurement.

IEC 61000-4-2

Elektrostatisk urladdningstest

Electrostatic discharge test

IEC 61000-4-3

Elektromagnetisk fältstyrka, radiofrekvens, immunitetstest.

Radiated radio-frequency electromagnetic field, immunity test.

IEC 61000-4-4

Snabba elektriska transienter

Electric fast transient

IEC 61000-4-5

Överbelastningsskydd, immunitets test.

Surge immunity test

IEC 61000-4-6

Påverkan av högfrekventa störningar

Conducted high frequency interference

IEC 61000-4-11

Spänningsbortfall

Power supply failure

Försäkran gäller endast om installationen av produkten skett enligt instruktioner och om inga ändringar gjorts på produkten. Testerna är utförda av EMCLAB Rauma Finland.

This assurance is applicable only if the product has been installed according to the instructions and if the product has not been altered in any way. Testings made by the EMCLAB Rauma Finland.

Tomelilla 2011-04-18



Gunnar Steen, Produktspecialist, Flödeskontroll
Product Specialist, Flow Control