

1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste:	VRE
2. Aiottu käyttötarkoitus (aiottu käyttötarkoitukset):	Savunpoiston pelti savunhallintajärjestelmiin, sisään yhden osaston käyttökohteissa.
3. Valmistaja:	Rf-Technologies NV, Lange Ambachtstraat 40, B-9860 Oosterzele
4. Suoritusasteen pysyvyyden arvioinnissa ja varmentamisessa käytetty järjestelmä/käytetyt järjestelmät:	Järjestelmä 1
5. Yhdenmukaistettu standardi / Eurooppalainen arviointiasiakirja; ilmoitettu laitos/ilmoitetut laitokset / Eurooppalainen tekninen arviointi, teknisestä arvioinnista vastaava laitos, ilmoitettu laitos/ilmoitetut laitokset; sertifikaatin suoritusasteiden pysyvyydestä:	EN 12101-8:2011, Efectis, nro. 1812; Efectis_1812_CPR_1820
6. Ilmoitetut suoritusasteet standardin mukaisesti EN 12101-8:2011	(Palonkestävyys standardin EN 1366-10 ja luokitukset standardin EN 13501-4 mukaisesti)

Perusominaisuudet		Suoritusaste
Alue	Asennus	Luokitus
Ø 100-630 mm	1	E600 60/120 (v _{ed} h _{ed} i ↔ o) S500 C10000 AA single E600 60/120 (v _{ed} h _{ed} i ↔ o) S500 Cmod AA single
1	Asennustapa: 0-180°	



Nimelliset aktivoitumisolosuhteet / herkkyyks:	Hyväksytty - automaattinen aktivointi
Reaktioviive (vasteaika): sulkeutumisaika	Hyväksytty - automaattinen aktivointi
Toiminnan luotettavuus: mukaisesti toistettavuus	C10000: Belimo BEE 24/230 (kuormittuna); C10000: Belimo BEN 24/230 (ilman kuormaa); Cmod: Belimo BEE 24/230 SR (kuormittuna)
Reaktioviiveen säilyvyys:	Hyväksytty
Toiminnan luotettavuus:	Hyväksytty
Korroosionkestävyys EN 60068-2-52 mukaisesti:	Hyväksytty
Rajoittimen rungon vuodot EN 1751 mukaisesti:	≥ luokka C

Edellä yksilöidyn tuotteen suoritusaste on ilmoitettujen suoritusasteiden joukon mukainen. Tämä suoritusasteilmoitus on asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:
Mathieu Steenland, Technical Manager

Oosterzele, 04/2021



Yhdenmukaistettu standardi
EN 12101-8:2011