

EG-FÖRSÄKRAN OM MASKINENS ÖVERENSSTÄMMELSE

Original

Direktiv 2006/42/EG

Swegon AB

Box 300
S-535 23 Kvänum

försäkrar under eget ansvar att

Luftbehandlingsaggregat med följande beteckning:
AT4
samt tillbehör till denna beteckning som omfattas av dessa direktiv

överensstämmer med maskindirektivet 2006/42/EG,

och dessutom med följande direktiv

2004/108/EG EMC, (elektromagnetisk kompatibilitet)
2006/95/EG LVD, (lågspänningsdirektivet)

Följande harmoniserade standarder har tillämpats:

EN ISO 12100-1, -2 (Maskinsäkerhet, allmänna konstruktionsprinciper)
EN ISO 13857:2008 (Skyddsavstånd)
EN ISO 14121-1:2007 (Riskbedömning)
EN 60204-1 (Maskiners el-utrustning)
EN 61000-6-2, -3 (Elektromagnetisk kompatibilitet)

Följande andra standarder och specifikationer har tillämpats:

EN 1886:2007 (Ventilation av byggnader, ventilationsaggregat)
EN 13053:2006 (Ventilation av byggnader, luftbehandling)

Behörig att sammanställa teknisk dokumentation:

Roger Bäck
Box 300
535 23 Kvänum

Försäkran gäller endast om installationen av aggregatet skett enligt Swegons instruktioner och förutsatt att inga ändringar gjorts på aggregatet.

Kvänum 2010-05-31



Thord Gustafsson, chef Kvalitet & Miljö, Swegon AB