

Företag

Handläggare

Filterkalibrering utförd

Kopplingsur, aktuell tid inställd

Annan styrning

Anteckningar

[illegible]



Funktion	Fabriksinställt värde				Injusterat värde			
Luftflöde								
Reglertyp								
Tilluft	☒ Luftflöde	☐ Kanaltryck	☐ Behov	☐ Slav	Luftflöde	Kanaltryck	Behov	Slav
Frånluft	☒ Luftflöde	☐ Kanaltryck	☐ Behov	☐ Slav	Luftflöde	Kanaltryck	Behov	Slav
Driftnivå								
Flöde lågfart	TL	1)		1)				
	FL	1)		1)				
Flöde högfart	TL	1)		1)				
	FL	1)		1)				
Flöde maxfart	TL	1)	1)	1)				
	FL	1)	1)	1)				
Flöde minfart	TL		1)					
	FL		1)					
Tryck lågfart	TL Pa	100						
	FL Pa	100						
Tryck högfart	TL Pa	200						
	FL Pa	200						
Maxfart fläktvarvtal	TL (%)	100%						
	FL (%)	100%						
Tryck maxfart	TL Pa	200						
	FL Pa	200						
Behovsstyrd lågfart	TL (%)		25					
	FL (%)		25					
Behovsstyrd högfart	TL (%)		50					
	FL (%)		50					
Optimize								
Optimize	☐ On	☒ Off			On	Off		
Börvärdesförskjutning								
Tilluft	☐ On	☒ Off			On	Off		
Frånluft	☐ On	☒ Off			On	Off		
Enhet								
Luftflödesenhet	☐ l/s	☒ m³/s	☐ m³/h	☐ cfm	l/s	m³/s	m³/h	cfm
Tryckenhet	☒ Pa	☐ psi	☐ in.wc		Pa	psi	in.wc	
Uteluftkompensering								
Uteluftkompensering	☒ Ej aktiv	☐ Lågfart	☐ Högfart		Ej aktiv	Lågfart	Högfart	
	☐ Lågfart och högfart				Lågfart och högfart			
X1, brytpunkt utetemp. °C	-20°C							
X2, brytpunkt utetemp. °C	-10°C							
X3, brytpunkt utetemp. °C	+10°C							
X4, brytpunkt utetemp. °C	+20°C							

1) Lågfart = 25%, högfart = 50% och maxfart = 75% av max.-flöde, se avsnitt 5.3.1.2

Funktion	Fabriksinställt värde		Injusterat värde
<i>Tilluft, flöde</i>			
Y1, brytpunkt tilluft	25% av max. luftflöde för aggregatet		
Y2, brytpunkt tilluft	25% av max. luftflöde för aggregatet		
Y3, brytpunkt tilluft	25% av max. luftflöde för aggregatet		
Y4, brytpunkt tilluft	25% av max. luftflöde för aggregatet		
<i>Frånluft, flöde</i>			
Y1, brytpunkt frånluft	25% av max. luftflöde för aggregatet		
Y2, brytpunkt frånluft	25% av max. luftflöde för aggregatet		
Y3, brytpunkt frånluft	25% av max. luftflöde för aggregatet		
Y4, brytpunkt frånluft	25% av max. luftflöde för aggregatet		
<i>Tilluft, tryck</i>			
Y1, brytpunkt tilluft Pa	100		
Y2, brytpunkt tilluft Pa	100		
Y3, brytpunkt tilluft Pa	100		
Y4, brytpunkt tilluft Pa	100		
<i>Frånluft, tryck</i>			
Y1, brytpunkt frånluft Pa	100		
Y2, brytpunkt frånluft Pa	100		
Y3, brytpunkt frånluft Pa	100		
Y4, brytpunkt frånluft Pa	100		
Booster don			
Booster don	☐ On ☒ Off		On Off



Funktion	Fabriksinställt värde			Injusterat värde		
Temperatur						
Reglertyp						
Läge	☐ FRT 1	☐ FRT 2	☒ Tilluft	FRT 1	FRT 2	Tilluft
	☐ Frånluft	☐ URT	☐ URF	Frånluft	URT	URF
Läge Xzone	☐ FRT 1	☐ FRT 2	☒ Tilluft	FRT 1	FRT 2	Tilluft
	☐ Frånluft	☐ URT	☐ URF	Frånluft	URT	URF
Inställningar						
FRT 1						
Frånluftsrelaterad tilluft-1 steg	2					
Frånluftsrelaterad tilluft-1 avvikelse K	3					
Frånluftsrelaterad tilluft-1 brytpunkt °C	22					
Xzone, Frånluftsrelaterad tilluft-1 steg	2					
Xzone, Frånluftsrelaterad tilluft-1 avvikelse K	3					
Xzone, Frånluftsrelaterad tilluft-1 brytpunkt °C	22					
FRT 2						
Frånluftstemperatur						
Frånluftsrelaterad tilluft-2 X1 °C	15					
Frånluftsrelaterad tilluft-2 X2 °C	20					
Frånluftsrelaterad tilluft-2 X3 °C	22					
Frånluftsrelaterad tilluft-2 X4 °C	22					
Xzone, Frånluftsrelaterad tilluft-2 X1 °C	15					
Xzone, Frånluftsrelaterad tilluft-2 X2 °C	20					
Xzone, Frånluftsrelaterad tilluft-2 X3 °C	22					
Xzone, Frånluftsrelaterad tilluft-2 X4 °C	22					
Börvärde tilluftstemperatur						
Frånluftsrelaterad tilluft-2 Y1 °C	20					
Frånluftsrelaterad tilluft-2 Y2 °C	18					
Frånluftsrelaterad tilluft-2 Y3 °C	14					
Frånluftsrelaterad tilluft-2 Y4 °C	12					
Xzone, Frånluftsrelaterad tilluft-2 Y1 °C	20					
Xzone, Frånluftsrelaterad tilluft-2 Y2 °C	18					
Xzone, Frånluftsrelaterad tilluft-2 Y3 °C	14					
Xzone, Frånluftsrelaterad tilluft-2 Y4 °C	12					
Tilluftsreglering						
Tilluft (temp.-börvärde) °C	21					
Xzone, Tilluft (temp.-börvärde) °C	21					
Frånluftsreglering						
Frånluft (temp.-börvärde) °C	21					
Tilluft min. °C	16					
Tilluft max. °C	28					
Xzone, Frånluft (temp.-börvärde) °C	21					
Xzone, Tilluft min. °C	16					
Xzone, Tilluft max. °C	28					

Funktion		Fabriksinställt värde	Injusterat värde
URT-reglering			
<i>Uteluftstemperatur</i>			
Uteluftsrelaterad tilluft X1	°C	-20°C	
Uteluftsrelaterad tilluft X2	°C	-10°C	
Uteluftsrelaterad tilluft X3	°C	10°C	
Uteluftsrelaterad tilluft X4	°C	20°C	
Xzone, Uteluftsrelaterad tilluft X1	°C	-20°C	
Xzone, Uteluftsrelaterad tilluft X2	°C	-10°C	
Xzone, Uteluftsrelaterad tilluft X3	°C	10°C	
Xzone, Uteluftsrelaterad tilluft X4	°C	20°C	
<i>Börvärde tilluftstemperatur</i>			
Uteluftsrelaterad tilluft Y1	°C	21,5°C	
Uteluftsrelaterad tilluft Y2	°C	21,5°C	
Uteluftsrelaterad tilluft Y3	°C	21,5°C	
Uteluftsrelaterad tilluft Y4	°C	21,5°C	
Xzone, Uteluftsrelaterad tilluft Y1	°C	21,5°C	
Xzone, Uteluftsrelaterad tilluft Y2	°C	21,5°C	
Xzone, Uteluftsrelaterad tilluft Y3	°C	21,5°C	
Xzone, Uteluftsrelaterad tilluft Y4	°C	21,5°C	
URF-reglering			
Tilluft, min	°C	16°C	
Tilluft, max	°C	28°C	
<i>Uteluftstemperatur</i>			
Uteluftsrelaterad frånluft X1	°C	-20°C	
Uteluftsrelaterad frånluft X2	°C	-10°C	
Uteluftsrelaterad frånluft X3	°C	10°C	
Uteluftsrelaterad frånluft X4	°C	20°C	
Xzone, Uteluftsrelaterad frånluft X1	°C	-20°C	
Xzone, Uteluftsrelaterad frånluft X2	°C	-10°C	
Xzone, Uteluftsrelaterad frånluft X3	°C	10°C	
Xzone, Uteluftsrelaterad frånluft X4	°C	20°C	
<i>Börvärde frånluftstemperatur</i>			
Uteluftsrelaterad frånluft Y1	°C	21,5°C	
Uteluftsrelaterad frånluft Y2	°C	21,5°C	
Uteluftsrelaterad frånluft Y3	°C	21,5°C	
Uteluftsrelaterad frånluft Y4	°C	21,5°C	
Xzone, Uteluftsrelaterad frånluft Y1	°C	21,5°C	
Xzone, Uteluftsrelaterad frånluft Y2	°C	21,5°C	
Xzone, Uteluftsrelaterad frånluft Y3	°C	21,5°C	
Xzone, Uteluftsrelaterad frånluft Y4	°C	21,5°C	
Temperaturenhet			
Enhet	☒ °C ☐ °F		°C °F
Börvärdesförskjutning			
Börvärdesförskjutning	☐ On ☒ Off		On Off
Neutralzon			
Tilluft, temperaturreglering	K	0,5	
Frånluft, temperaturreglering	K	0,5	
Xzone, tilluft neutralzon	K	0,5	
Xzone, frånluft neutralzon	K	0,5	
Externa temperaturgivare			
Frånluftskanal, temperaturgivare	On ☒ Off		On Off
Rumsgivare 1	On ☒ Off		On Off
Rumsgivare 2	On ☒ Off		On Off
Rumsgivare 3	On ☒ Off		On Off
Rumsgivare 4	On ☒ Off		On Off

Funktion	Fabriksinställt värde			Injusterat värde		
Externa temperaturgivare						
Rumsgivare funktion	☒ Medel	☐ Min.	☐ Max.	Medel	Min.	Max.
Rumtemp. från kommunikation	☐ On	☒ Off		On	Off	
Rumtemp., endast för interm. nattvärme	☐ On	☒ Off		On	Off	
Rumtemp., endast för sommarnattkyla	☐ On	☒ Off		On	Off	
Uteluftgivare 1	☐ On	☒ Off		On	Off	
Uteluftgivare 2	☐ On	☒ Off		On	Off	
Uteluftgivare 3	☐ On	☒ Off		On	Off	
Uteluftgivare 4	☐ On	☒ Off		On	Off	
Uteluftgivare funktion	☒ Medel	☐ Min.	☐ Max.	Medel	Min.	Max.
Utetemp. från kommunikation	☐ On	☒ Off		On	Off	
Xzone, rumsgivare 1	☐ On	☒ Off		On	Off	
Xzone, rumsgivare 2	☐ On	☒ Off		On	Off	
Xzone, rumsgivare 3	☐ On	☒ Off		On	Off	
Xzone, rumsgivare 4	☐ On	☒ Off		On	Off	
Xzone, rumsgivare funktion	☒ Medel	☐ Min.	☐ Max.	Medel	Min.	Max.
Xzone, rumstemp. från kommunikation	☐ On	☒ Off		On	Off	
Reglersekvens						
Värmeläge	1					
Kylläge	1					
Min. avluft						
Min avluft	☐ On	☒ Off		On	Off	
Min. avluftstemperatur °C	5,0					
Morning Boost						
Morning Boost	☐ On	☒ Off		On	Off	
Starttid tim:min	00:00					
Tilluft börvärde	50% av max tilluft för aggregatet alt. 100 Pa					
Heating Boost						
Heating Boost	☐ On	☒ Off		On	Off	
Startgräns K	3					
Cooling Boost						
Cooling Boost	☒ Ej aktiv ☐ Komfort ☐ Ekonomi ☐ Sekvens ☐ Komfort och ekonomi ☐ Ekonomi och sekvens ☐ Sekvens och komfort ☐ Komfort, ekonomi och sekvens			Ej aktiv Komfort Ekonomi Sekvens Komfort och ekonomi Ekonomi och sekvens Sekvens och komfort Komfort, ekonomi och sekvens		
Startgräns (Komfort) K	3					
Intermittent nattvärme						
Intermittent nattvärme	☐ On	☒ Off		On	Off	
Recirkulation	☒ On	☐ Off		On	Off	
Rumstemperatur, start °C	16					
Rumstemperatur, stopp °C	18					
Tilluftstemperatur, börvärde °C	28					
Tilluftsflo, börvärde	50% av max tilluft för aggregatet alt. 100 Pa					
Frånluftsflo, börvärde	50% av max tilluft för aggregatet alt. 100 Pa					
Sommarnattkyla						
Sommarnattkyla	☐ On	☒ Off		On	Off	
Starttid tim:min	23:00					
Stopptid tim:min	06:00					
Uteluft, start °C	10					
Frånluft, start °C	22					
Frånluft, stopp °C	16					
Tilluft börvärde °C	10					
Nedreglering (luftflöde/tryck)						
Nedreglering	☐ Ej aktiv ☒ Tilluft ☐ Tilluft och frånluft			Ej aktiv Tilluft Tilluft och frånluft		



Funktion	Fabriksinställt värde			Injusterat värde		
Tid och schema						
Schemainställning						
Förvalt driftläge	Totalstopp Normalstopp	Lågfart Utökat normalstopp	Högfart	Totalstopp Normalstopp	Lågfart Utökat normalstopp	Högfart
Effektiv period	On	Off		On	Off	
Startdatum	Aktiv	Ej aktiv		Aktiv	Ej aktiv	
Startdatum	År/Mån/Dag					
Stoppdatum	Aktiv	Ej aktiv		Aktiv	Ej aktiv	
Stoppdatum	År/Mån/Dag					
Dagschema						
Måndag						
Tid, händelse 1	tim:min	00:00				
Händelse 1	Ej aktiv Lågfart Normalstopp	Totalstopp Högfart Utökat normalstopp		Ej aktiv Lågfart Normalstopp	Totalstopp Högfart Utökat normalstopp	
Tid, händelse 2	tim:min	00:00				
Händelse 2	Ej aktiv Lågfart Normalstopp	Totalstopp Högfart Utökat normalstopp		Ej aktiv Lågfart Normalstopp	Totalstopp Högfart Utökat normalstopp	
Tid, händelse 3	tim:min	00:00				
Händelse 3	Ej aktiv Lågfart Normalstopp	Totalstopp Högfart Utökat normalstopp		Ej aktiv Lågfart Normalstopp	Totalstopp Högfart Utökat normalstopp	
Tid, händelse 4	tim:min	00:00				
Händelse 4	Ej aktiv Lågfart Normalstopp	Totalstopp Högfart Utökat normalstopp		Ej aktiv Lågfart Normalstopp	Totalstopp Högfart Utökat normalstopp	
Tid, händelse 5	tim:min	00:00				
Händelse 5	Ej aktiv Lågfart Normalstopp	Totalstopp Högfart Utökat normalstopp		Ej aktiv Lågfart Normalstopp	Totalstopp Högfart Utökat normalstopp	
Tid, händelse 6	tim:min	00:00				
Händelse 6	Ej aktiv Lågfart Normalstopp	Totalstopp Högfart Utökat normalstopp		Ej aktiv Lågfart Normalstopp	Totalstopp Högfart Utökat normalstopp	

Funktion		Fabriksinställt värde		Injusterat värde	
<i>Tisdag</i>					
Tid, händelse 1	tim:min	00:00			
Händelse 1		Ej aktiv	Totalstopp	Ej aktiv	Totalstopp
		Lågfart	Högfart	Lågfart	Högfart
		Normalstopp	Utökat normalstopp	Normalstopp	Utökat normalstopp
Tid, händelse 2	tim:min	00:00			
Händelse 2		Ej aktiv	Totalstopp	Ej aktiv	Totalstopp
		Lågfart	Högfart	Lågfart	Högfart
		Normalstopp	Utökat normalstopp	Normalstopp	Utökat normalstopp
Tid, händelse 3	tim:min	00:00			
Händelse 3		Ej aktiv	Totalstopp	Ej aktiv	Totalstopp
		Lågfart	Högfart	Lågfart	Högfart
		Normalstopp	Utökat normalstopp	Normalstopp	Utökat normalstopp
Tid, händelse 4	tim:min	00:00			
Händelse 4		Ej aktiv	Totalstopp	Ej aktiv	Totalstopp
		Lågfart	Högfart	Lågfart	Högfart
		Normalstopp	Utökat normalstopp	Normalstopp	Utökat normalstopp
Tid, händelse 5	tim:min	00:00			
Händelse 5		Ej aktiv	Totalstopp	Ej aktiv	Totalstopp
		Lågfart	Högfart	Lågfart	Högfart
		Normalstopp	Utökat normalstopp	Normalstopp	Utökat normalstopp
Tid, händelse 6	tim:min	00:00			
Händelse 6		Ej aktiv	Totalstopp	Ej aktiv	Totalstopp
		Lågfart	Högfart	Lågfart	Högfart
		Normalstopp	Utökat normalstopp	Normalstopp	Utökat normalstopp
<i>Onsdag</i>					
Tid, händelse 1	tim:min	00:00			
Händelse 1		Ej aktiv	Totalstopp	Ej aktiv	Totalstopp
		Lågfart	Högfart	Lågfart	Högfart
		Normalstopp	Utökat normalstopp	Normalstopp	Utökat normalstopp
Tid, händelse 2	tim:min	00:00			
Händelse 2		Ej aktiv	Totalstopp	Ej aktiv	Totalstopp
		Lågfart	Högfart	Lågfart	Högfart
		Normalstopp	Utökat normalstopp	Normalstopp	Utökat normalstopp
Tid, händelse 3	tim:min	00:00			
Händelse 3		Ej aktiv	Totalstopp	Ej aktiv	Totalstopp
		Lågfart	Högfart	Lågfart	Högfart
		Normalstopp	Utökat normalstopp	Normalstopp	Utökat normalstopp
Tid, händelse 4	tim:min	00:00			
Händelse 4		Ej aktiv	Totalstopp	Ej aktiv	Totalstopp
		Lågfart	Högfart	Lågfart	Högfart
		Normalstopp	Utökat normalstopp	Normalstopp	Utökat normalstopp
Tid, händelse 5	tim:min	00:00			
Händelse 5		Ej aktiv	Totalstopp	Ej aktiv	Totalstopp
		Lågfart	Högfart	Lågfart	Högfart
		Normalstopp	Utökat normalstopp	Normalstopp	Utökat normalstopp
Tid, händelse 6	tim:min	00:00			
Händelse 6		Ej aktiv	Totalstopp	Ej aktiv	Totalstopp
		Lågfart	Högfart	Lågfart	Högfart
		Normalstopp	Utökat normalstopp	Normalstopp	Utökat normalstopp

Funktion	Fabriksinställt värde		Injusterat värde	
<i>Torsdag</i>				
Tid, händelse 1 tim:min	00:00			
Händelse 1	Ej aktiv Lågfart Normalstopp	Totalstopp Högfart Utökat normalstopp	Ej aktiv Lågfart Normalstopp	Totalstopp Högfart Utökat normalstopp
Tid, händelse 2 tim:min	00:00			
Händelse 2	Ej aktiv Lågfart Normalstopp	Totalstopp Högfart Utökat normalstopp	Ej aktiv Lågfart Normalstopp	Totalstopp Högfart Utökat normalstopp
Tid, händelse 3 tim:min	00:00			
Händelse 3	Ej aktiv Lågfart Normalstopp	Totalstopp Högfart Utökat normalstopp	Ej aktiv Lågfart Normalstopp	Totalstopp Högfart Utökat normalstopp
Tid, händelse 4 tim:min	00:00			
Händelse 4	Ej aktiv Lågfart Normalstopp	Totalstopp Högfart Utökat normalstopp	Ej aktiv Lågfart Normalstopp	Totalstopp Högfart Utökat normalstopp
Tid, händelse 5 tim:min	00:00			
Händelse 5	Ej aktiv Lågfart Normalstopp	Totalstopp Högfart Utökat normalstopp	Ej aktiv Lågfart Normalstopp	Totalstopp Högfart Utökat normalstopp
Tid, händelse 6 tim:min	00:00			
Händelse 6	Ej aktiv Lågfart Normalstopp	Totalstopp Högfart Utökat normalstopp	Ej aktiv Lågfart Normalstopp	Totalstopp Högfart Utökat normalstopp
<i>Fredag</i>				
Tid, händelse 1 tim:min	00:00			
Händelse 1	Ej aktiv Lågfart Normalstopp	Totalstopp Högfart Utökat normalstopp	Ej aktiv Lågfart Normalstopp	Totalstopp Högfart Utökat normalstopp
Tid, händelse 2 tim:min	00:00			
Händelse 2	Ej aktiv Lågfart Normalstopp	Totalstopp Högfart Utökat normalstopp	Ej aktiv Lågfart Normalstopp	Totalstopp Högfart Utökat normalstopp
Tid, händelse 3 tim:min	00:00			
Händelse 3	Ej aktiv Lågfart Normalstopp	Totalstopp Högfart Utökat normalstopp	Ej aktiv Lågfart Normalstopp	Totalstopp Högfart Utökat normalstopp
Tid, händelse 4 tim:min	00:00			
Händelse 4	Ej aktiv Lågfart Normalstopp	Totalstopp Högfart Utökat normalstopp	Ej aktiv Lågfart Normalstopp	Totalstopp Högfart Utökat normalstopp
Tid, händelse 5 tim:min	00:00			
Händelse 5	Ej aktiv Lågfart Normalstopp	Totalstopp Högfart Utökat normalstopp	Ej aktiv Lågfart Normalstopp	Totalstopp Högfart Utökat normalstopp
Tid, händelse 6 tim:min	00:00			
Händelse 6	Ej aktiv Lågfart Normalstopp	Totalstopp Högfart Utökat normalstopp	Ej aktiv Lågfart Normalstopp	Totalstopp Högfart Utökat normalstopp

Funktion		Fabriksinställt värde		Injusterat värde	
<i>Lördag</i>					
Tid, händelse 1	tim:min	00:00			
Händelse 1		Ej aktiv	Totalstopp	Ej aktiv	Totalstopp
		Lågfart	Högfart	Lågfart	Högfart
		Normalstopp	Utökat normalstopp	Normalstopp	Utökat normalstopp
Tid, händelse 2	tim:min	00:00			
Händelse 2		Ej aktiv	Totalstopp	Ej aktiv	Totalstopp
		Lågfart	Högfart	Lågfart	Högfart
		Normalstopp	Utökat normalstopp	Normalstopp	Utökat normalstopp
Tid, händelse 3	tim:min	00:00			
Händelse 3		Ej aktiv	Totalstopp	Ej aktiv	Totalstopp
		Lågfart	Högfart	Lågfart	Högfart
		Normalstopp	Utökat normalstopp	Normalstopp	Utökat normalstopp
Tid, händelse 4	tim:min	00:00			
Händelse 4		Ej aktiv	Totalstopp	Ej aktiv	Totalstopp
		Lågfart	Högfart	Lågfart	Högfart
		Normalstopp	Utökat normalstopp	Normalstopp	Utökat normalstopp
Tid, händelse 5	tim:min	00:00			
Händelse 5		Ej aktiv	Totalstopp	Ej aktiv	Totalstopp
		Lågfart	Högfart	Lågfart	Högfart
		Normalstopp	Utökat normalstopp	Normalstopp	Utökat normalstopp
Tid, händelse 6	tim:min	00:00			
Händelse 6		Ej aktiv	Totalstopp	Ej aktiv	Totalstopp
		Lågfart	Högfart	Lågfart	Högfart
		Normalstopp	Utökat normalstopp	Normalstopp	Utökat normalstopp
<i>Söndag</i>					
Tid, händelse 1	tim:min	00:00			
Händelse 1		Ej aktiv	Totalstopp	Ej aktiv	Totalstopp
		Lågfart	Högfart	Lågfart	Högfart
		Normalstopp	Utökat normalstopp	Normalstopp	Utökat normalstopp
Tid, händelse 2	tim:min	00:00			
Händelse 2		Ej aktiv	Totalstopp	Ej aktiv	Totalstopp
		Lågfart	Högfart	Lågfart	Högfart
		Normalstopp	Utökat normalstopp	Normalstopp	Utökat normalstopp
Tid, händelse 3	tim:min	00:00			
Händelse 3		Ej aktiv	Totalstopp	Ej aktiv	Totalstopp
		Lågfart	Högfart	Lågfart	Högfart
		Normalstopp	Utökat normalstopp	Normalstopp	Utökat normalstopp
Tid, händelse 4	tim:min	00:00			
Händelse 4		Ej aktiv	Totalstopp	Ej aktiv	Totalstopp
		Lågfart	Högfart	Lågfart	Högfart
		Normalstopp	Utökat normalstopp	Normalstopp	Utökat normalstopp
Tid, händelse 5	tim:min	00:00			
Händelse 5		Ej aktiv	Totalstopp	Ej aktiv	Totalstopp
		Lågfart	Högfart	Lågfart	Högfart
		Normalstopp	Utökat normalstopp	Normalstopp	Utökat normalstopp
Tid, händelse 6	tim:min	00:00			
Händelse 6		Ej aktiv	Totalstopp	Ej aktiv	Totalstopp
		Lågfart	Högfart	Lågfart	Högfart
		Normalstopp	Utökat normalstopp	Normalstopp	Utökat normalstopp

Funktion	Fabriksinställt värde		Injusterat värde	
U1				
Tid, händelse 1	tim:min	00:00		
Händelse 1		Ej aktiv Lågfart Normalstopp	Totalstopp Högfart Utökat normalstopp	Ej aktiv Lågfart Normalstopp
Tid, händelse 2	tim:min	00:00		
Händelse 2		Ej aktiv Lågfart Normalstopp	Totalstopp Högfart Utökat normalstopp	Ej aktiv Lågfart Normalstopp
Tid, händelse 3	tim:min	00:00		
Händelse 3		Ej aktiv Lågfart Normalstopp	Totalstopp Högfart Utökat normalstopp	Ej aktiv Lågfart Normalstopp
Tid, händelse 4	tim:min	00:00		
Händelse 4		Ej aktiv Lågfart Normalstopp	Totalstopp Högfart Utökat normalstopp	Ej aktiv Lågfart Normalstopp
Tid, händelse 5	tim:min	00:00		
Händelse 5		Ej aktiv Lågfart Normalstopp	Totalstopp Högfart Utökat normalstopp	Ej aktiv Lågfart Normalstopp
Tid, händelse 6	tim:min	00:00		
Händelse 6		Ej aktiv Lågfart Normalstopp	Totalstopp Högfart Utökat normalstopp	Ej aktiv Lågfart Normalstopp
U2				
Tid, händelse 1	tim:min	00:00		
Händelse 1		Ej aktiv Lågfart Normalstopp	Totalstopp Högfart Utökat normalstopp	Ej aktiv Lågfart Normalstopp
Tid, händelse 2	tim:min	00:00		
Händelse 2		Ej aktiv Lågfart Normalstopp	Totalstopp Högfart Utökat normalstopp	Ej aktiv Lågfart Normalstopp
Tid, händelse 3	tim:min	00:00		
Händelse 3		Ej aktiv Lågfart Normalstopp	Totalstopp Högfart Utökat normalstopp	Ej aktiv Lågfart Normalstopp
Tid, händelse 4	tim:min	00:00		
Händelse 4		Ej aktiv Lågfart Normalstopp	Totalstopp Högfart Utökat normalstopp	Ej aktiv Lågfart Normalstopp
Tid, händelse 5	tim:min	00:00		
Händelse 5		Ej aktiv Lågfart Normalstopp	Totalstopp Högfart Utökat normalstopp	Ej aktiv Lågfart Normalstopp
Tid, händelse 6	tim:min	00:00		
Händelse 6		Ej aktiv Lågfart Normalstopp	Totalstopp Högfart Utökat normalstopp	Ej aktiv Lågfart Normalstopp

Funktion	Fabriksinställt värde	Injusterat värde
Undantagsschema		
<i>Undantagschema 1 (U1)</i>		
Undantagsmetod	☐ Ej aktiv ☐ Datum ☐ Datumintervall ☐ Veckodag ☒ Kalender 1 ☐ Kalender 2	Ej aktiv Datum Datumintervall Veckodag Kalender 1 Kalender 2
<i>Datum</i>		
Startdatum År/Mån/Dag		
Start veckodag	☒ Varje dag ☐ Måndag ☐ Tisdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lördag ☐ Söndag	Varje dag Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag
<i>Datumintervall</i>		
Startdatum År/Mån/Dag		
Start veckodag	☒ Varje dag ☐ Måndag ☐ Tisdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lördag ☐ Söndag	Varje dag Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag
Stoppdatum År/Mån/Dag		
Stopp veckodag	☒ Varje dag ☐ Måndag ☐ Tisdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lördag ☐ Söndag	Varje dag Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag
<i>Veckodag</i>		
Startdatum		Mån 1-12 Odd Even Each Dag 1-7 8-14 15-21 22-28 29-31
Start veckodag	☒ Varje dag ☐ Måndag ☐ Tisdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lördag ☐ Söndag	Varje dag Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag

Funktion	Fabriksinställt värde	Injusterat värde
Undantagschema 2 (U2)		
Undantagsmetod	☐ Ej aktiv ☐ Datum ☐ Datumintervall ☐ Veckodag ☐ Kalender 1 ☒ Kalender 2	Ej aktiv Datum Datumintervall Veckodag Kalender 1 Kalender 2
<i>Datum</i>		
Startdatum År/Mån/Dag		
Start veckodag	☒ Varje dag ☐ Måndag ☐ Tisdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lördag ☐ Söndag	Varje dag Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag
<i>Datumintervall</i>		
Startdatum År/Mån/Dag		
Start veckodag	☒ Varje dag ☐ Måndag ☐ Tisdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lördag ☐ Söndag	Varje dag Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag
Stopppdatum År/Mån/Dag		
Stopp veckodag	☒ Varje dag ☐ Måndag ☐ Tisdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lördag ☐ Söndag	Varje dag Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag
<i>Veckodag</i>		
Startdatum		Mån 1-12 Odd Even Each Dag 1-7 8-14 15-21 22-28 29-31
Start veckodag	☒ Varje dag ☐ Måndag ☐ Tisdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lördag ☐ Söndag	Varje dag Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag
Kalender 1		
Funktion 1	☒ Ej aktiv ☐ Datum ☐ Datumintervall ☐ Veckodag	Ej aktiv Datum Datumintervall Veckodag
<i>Datum</i>		
Startdatum År/Mån/Dag		
Start veckodag	☒ Varje dag ☐ Måndag ☐ Tisdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lördag ☐ Söndag	Varje dag Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag
<i>Datumintervall</i>		
Startdatum År/Mån/Dag		
Stopppdatum År/Mån/Dag		
<i>Veckodag</i>		
Startdatum		Mån 1-12 Odd Even Each Dag 1-7 8-14 15-21 22-28 29-31
Start veckodag	☒ Varje dag ☐ Måndag ☐ Tisdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lördag ☐ Söndag	Varje dag Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag

Funktion	Fabriksinställt värde	Injusterat värde
Funktion 2	☒ Ej aktiv ☐ Datum ☐ Datumintervall ☐ Veckodag	Ej aktiv Datum Datumintervall Veckodag
Datum		
Startdatum År/Mån/Dag		
Start veckodag	☒ Varje dag ☐ Måndag ☐ Tisdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lördag ☐ Söndag	Varje dag Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag
Datumintervall		
Startdatum År/Mån/Dag		
Stoppdatum År/Mån/Dag		
Veckodag		
Startdatum		Mån 1-12 Odd Even Each Dag 1-7 8-14 15-21 22-28 29-31
Start veckodag	☒ Varje dag ☐ Måndag ☐ Tisdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lördag ☐ Söndag	Varje dag Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag
Funktion 3	☒ Ej aktiv ☐ Datum ☐ Datumintervall ☐ Veckodag	Ej aktiv Datum Datumintervall Veckodag
Datum		
Startdatum År/Mån/Dag		
Start veckodag	☒ Varje dag ☐ Måndag ☐ Tisdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lördag ☐ Söndag	Varje dag Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag
Datumintervall		
Startdatum År/Mån/Dag		
Stoppdatum År/Mån/Dag		
Veckodag		
Startdatum		Mån 1-12 Odd Even Each Dag 1-7 8-14 15-21 22-28 29-31
Start veckodag	☒ Varje dag ☐ Måndag ☐ Tisdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lördag ☐ Söndag	Varje dag Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag

Funktion	Fabriksinställt värde	Injusterat värde
Funktion 4	☒ Ej aktiv ☐ Datum ☐ Datumintervall ☐ Veckodag	Ej aktiv Datum Datumintervall Veckodag
Datum		
Startdatum År/Mån/Dag		
Start veckodag	☒ Varje dag ☐ Måndag ☐ Tisdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lördag ☐ Söndag	Varje dag Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag
Datumintervall		
Startdatum År/Mån/Dag		
Stopppdatum År/Mån/Dag		
Veckodag		
Startdatum		Mån 1-12 Odd Even Each Dag 1-7 8-14 15-21 22-28 29-31
Start veckodag	☒ Varje dag ☐ Måndag ☐ Tisdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lördag ☐ Söndag	Varje dag Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag
Funktion 5	☒ Ej aktiv ☐ Datum ☐ Datumintervall ☐ Veckodag	Ej aktiv Datum Datumintervall Veckodag
Datum		
Startdatum År/Mån/Dag		
Start veckodag	☒ Varje dag ☐ Måndag ☐ Tisdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lördag ☐ Söndag	Varje dag Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag
Datumintervall		
Startdatum År/Mån/Dag		
Stopppdatum År/Mån/Dag		
Veckodag		
Startdatum		Mån 1-12 Odd Even Each Dag 1-7 8-14 15-21 22-28 29-31
Start veckodag	☒ Varje dag ☐ Måndag ☐ Tisdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lördag ☐ Söndag	Varje dag Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag

Funktion	Fabriksinställt värde	Injusterat värde
Funktion 6	☒ Ej aktiv ☐ Datum ☐ Datumintervall ☐ Veckodag	Ej aktiv Datum Datumintervall Veckodag
Datum		
Startdatum År/Mån/Dag		
Start veckodag	☒ Varje dag ☐ Måndag ☐ Tisdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lördag ☐ Söndag	Varje dag Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag
Datumintervall		
Startdatum År/Mån/Dag		
Stopppdatum År/Mån/Dag		
Veckodag		
Startdatum		Mån 1-12 Odd Even Each Dag 1-7 8-14 15-21 22-28 29-31
Start veckodag	☒ Varje dag ☐ Måndag ☐ Tisdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lördag ☐ Söndag	Varje dag Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag
Funktion 7	☒ Ej aktiv ☐ Datum ☐ Datumintervall ☐ Veckodag	Ej aktiv Datum Datumintervall Veckodag
Datum		
Startdatum År/Mån/Dag		
Start veckodag	☒ Varje dag ☐ Måndag ☐ Tisdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lördag ☐ Söndag	Varje dag Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag
Datumintervall		
Startdatum År/Mån/Dag		
Stopppdatum År/Mån/Dag		
Veckodag		
Startdatum		Mån 1-12 Odd Even Each Dag 1-7 8-14 15-21 22-28 29-31
Start veckodag	☒ Varje dag ☐ Måndag ☐ Tisdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lördag ☐ Söndag	Varje dag Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag

Funktion	Fabriksinställt värde	Injusterat värde
Funktion 8	☒ Ej aktiv ☐ Datum ☐ Datumintervall ☐ Veckodag	Ej aktiv Datum Datumintervall Veckodag
<i>Datum</i>		
Startdatum År/Mån/Dag		
Start veckodag	☒ Varje dag ☐ Måndag ☐ Tisdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lördag ☐ Söndag	Varje dag Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag
<i>Datumintervall</i>		
Startdatum År/Mån/Dag		
Stopppdatum År/Mån/Dag		
<i>Veckodag</i>		
Startdatum		Mån 1-12 Odd Even Each Dag 1-7 8-14 15-21 22-28 29-31
Start veckodag	☒ Varje dag ☐ Måndag ☐ Tisdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lördag ☐ Söndag	Varje dag Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag
Funktion 9	☒ Ej aktiv ☐ Datum ☐ Datumintervall ☐ Veckodag	Ej aktiv Datum Datumintervall Veckodag
<i>Datum</i>		
Startdatum År/Mån/Dag		
Start veckodag	☒ Varje dag ☐ Måndag ☐ Tisdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lördag ☐ Söndag	Varje dag Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag
<i>Datumintervall</i>		
Startdatum År/Mån/Dag		
Stopppdatum År/Mån/Dag		
<i>Veckodag</i>		
Startdatum		Mån 1-12 Odd Even Each Dag 1-7 8-14 15-21 22-28 29-31
Start veckodag	☒ Varje dag ☐ Måndag ☐ Tisdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lördag ☐ Söndag	Varje dag Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag

Funktion	Fabriksinställt värde	Injusterat värde
Funktion 10	☒ Ej aktiv ☐ Datum ☐ Datumintervall ☐ Veckodag	Ej aktiv Datum Datumintervall Veckodag
Datum		
Startdatum År/Mån/Dag		
Start veckodag	☒ Varje dag ☐ Måndag ☐ Tisdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lördag ☐ Söndag	Varje dag Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag
Datumintervall		
Startdatum År/Mån/Dag		
Stoppdatum År/Mån/Dag		
Veckodag		
Startdatum		Mån 1-12 Odd Even Each Dag 1-7 8-14 15-21 22-28 29-31
Start veckodag	☒ Varje dag ☐ Måndag ☐ Tisdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lördag ☐ Söndag	Varje dag Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag
Kalender 2		
Funktion 1	☒ Ej aktiv ☐ Datum ☐ Datumintervall ☐ Veckodag	Ej aktiv Datum Datumintervall Veckodag
Datum		
Startdatum År/Mån/Dag		
Start veckodag	☒ Varje dag ☐ Måndag ☐ Tisdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lördag ☐ Söndag	Varje dag Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag
Datumintervall		
Startdatum År/Mån/Dag		
Stoppdatum År/Mån/Dag		
Veckodag		
Startdatum		Mån 1-12 Odd Even Each Dag 1-7 8-14 15-21 22-28 29-31
Start veckodag	☒ Varje dag ☐ Måndag ☐ Tisdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lördag ☐ Söndag	Varje dag Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag

Funktion	Fabriksinställt värde	Injusterat värde
Funktion 2	☒ Ej aktiv ☐ Datum ☐ Datumintervall ☐ Veckodag	Ej aktiv Datum Datumintervall Veckodag
<i>Datum</i>		
Startdatum År/Mån/Dag		
Start veckodag	☒ Varje dag ☐ Måndag ☐ Tisdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lördag ☐ Söndag	Varje dag Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag
<i>Datumintervall</i>		
Startdatum År/Mån/Dag		
Stopppdatum År/Mån/Dag		
<i>Veckodag</i>		
Startdatum		Mån 1-12 Odd Even Each Dag 1-7 8-14 15-21 22-28 29-31
Start veckodag	☒ Varje dag ☐ Måndag ☐ Tisdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lördag ☐ Söndag	Varje dag Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag
Funktion 3	☒ Ej aktiv ☐ Datum ☐ Datumintervall ☐ Veckodag	Ej aktiv Datum Datumintervall Veckodag
<i>Datum</i>		
Startdatum År/Mån/Dag		
Start veckodag	☒ Varje dag ☐ Måndag ☐ Tisdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lördag ☐ Söndag	Varje dag Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag
<i>Datumintervall</i>		
Startdatum År/Mån/Dag		
Stopppdatum År/Mån/Dag		
<i>Veckodag</i>		
Startdatum		Mån 1-12 Odd Even Each Dag 1-7 8-14 15-21 22-28 29-31
Start veckodag	☒ Varje dag ☐ Måndag ☐ Tisdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lördag ☐ Söndag	Varje dag Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag

Funktion	Fabriksinställt värde	Injusterat värde
Funktion 4	☒ Ej aktiv ☐ Datum ☐ Datumintervall ☐ Veckodag	Ej aktiv Datum Datumintervall Veckodag
Datum		
Startdatum År/Mån/Dag		
Start veckodag	☒ Varje dag ☐ Måndag ☐ Tisdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lördag ☐ Söndag	Varje dag Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag
Datumintervall		
Startdatum År/Mån/Dag		
Stoppdatum År/Mån/Dag		
Veckodag		
Startdatum		Mån 1-12 Odd Even Each Dag 1-7 8-14 15-21 22-28 29-31
Start veckodag	☒ Varje dag ☐ Måndag ☐ Tisdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lördag ☐ Söndag	Varje dag Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag
Funktion 5	☒ Ej aktiv ☐ Datum ☐ Datumintervall ☐ Veckodag	Ej aktiv Datum Datumintervall Veckodag
Datum		
Startdatum År/Mån/Dag		
Start veckodag	☒ Varje dag ☐ Måndag ☐ Tisdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lördag ☐ Söndag	Varje dag Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag
Datumintervall		
Startdatum År/Mån/Dag		
Stoppdatum År/Mån/Dag		
Veckodag		
Startdatum		Mån 1-12 Odd Even Each Dag 1-7 8-14 15-21 22-28 29-31
Start veckodag	☒ Varje dag ☐ Måndag ☐ Tisdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lördag ☐ Söndag	Varje dag Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag

Funktion	Fabriksinställt värde	Injusterat värde
Funktion 6	☒ Ej aktiv ☐ Datum ☐ Datumintervall ☐ Veckodag	Ej aktiv Datum Datumintervall Veckodag
<i>Datum</i>		
Startdatum År/Mån/Dag		
Start veckodag	☒ Varje dag ☐ Måndag ☐ Tisdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lördag ☐ Söndag	Varje dag Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag
<i>Datumintervall</i>		
Startdatum År/Mån/Dag		
Stopppdatum År/Mån/Dag		
<i>Veckodag</i>		
Startdatum		Mån 1-12 Odd Even Each Dag 1-7 8-14 15-21 22-28 29-31
Start veckodag	☒ Varje dag ☐ Måndag ☐ Tisdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lördag ☐ Söndag	Varje dag Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag
Funktion 7	☒ Ej aktiv ☐ Datum ☐ Datumintervall ☐ Veckodag	Ej aktiv Datum Datumintervall Veckodag
<i>Datum</i>		
Startdatum År/Mån/Dag		
Start veckodag	☒ Varje dag ☐ Måndag ☐ Tisdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lördag ☐ Söndag	Varje dag Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag
<i>Datumintervall</i>		
Startdatum År/Mån/Dag		
Stopppdatum År/Mån/Dag		
<i>Veckodag</i>		
Startdatum		Mån 1-12 Odd Even Each Dag 1-7 8-14 15-21 22-28 29-31
Start veckodag	☒ Varje dag ☐ Måndag ☐ Tisdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lördag ☐ Söndag	Varje dag Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag

Funktion	Fabriksinställt värde	Injusterat värde
Funktion 8	☒ Ej aktiv ☐ Datum ☐ Datumintervall ☐ Veckodag	Ej aktiv Datum Datumintervall Veckodag
Datum		
Startdatum År/Mån/Dag		
Start veckodag	☒ Varje dag ☐ Måndag ☐ Tisdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lördag ☐ Söndag	Varje dag Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag
Datumintervall		
Startdatum År/Mån/Dag		
Stoppdatum År/Mån/Dag		
Veckodag		
Startdatum		Mån 1-12 Odd Even Each Dag 1-7 8-14 15-21 22-28 29-31
Start veckodag	☒ Varje dag ☐ Måndag ☐ Tisdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lördag ☐ Söndag	Varje dag Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag
Funktion 9	☒ Ej aktiv ☐ Datum ☐ Datumintervall ☐ Veckodag	Ej aktiv Datum Datumintervall Veckodag
Datum		
Startdatum År/Mån/Dag		
Start veckodag	☒ Varje dag ☐ Måndag ☐ Tisdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lördag ☐ Söndag	Varje dag Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag
Datumintervall		
Startdatum År/Mån/Dag		
Stoppdatum År/Mån/Dag		
Veckodag		
Startdatum		Mån 1-12 Odd Even Each Dag 1-7 8-14 15-21 22-28 29-31
Start veckodag	☒ Varje dag ☐ Måndag ☐ Tisdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lördag ☐ Söndag	Varje dag Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag

Funktion	Fabriksinställt värde	Injusterat värde
Funktion 10	☒ Ej aktiv ☐ Datum ☐ Datumintervall ☐ Veckodag	Ej aktiv Datum Datumintervall Veckodag
<i>Datum</i>		
Startdatum År/Mån/Dag		
Start veckodag	☒ Varje dag ☐ Måndag ☐ Tisdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lördag ☐ Söndag	Varje dag Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag
<i>Datumintervall</i>		
Startdatum År/Mån/Dag		
Stopppdatum År/Mån/Dag		
<i>Veckodag</i>		
Startdatum		Mån 1-12 Odd Even Each Dag 1-7 8-14 15-21 22-28 29-31
Start veckodag	☒ Varje dag ☐ Måndag ☐ Tisdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lördag ☐ Söndag	Varje dag Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag
Förlängd drift		
Ext. lågfart tim:min	00:00	
Ext. högfart tim:min	00:00	



Funktion	Fabriksinställt värde	Injusterat värde
Filter		
Förfilter	☒ Ej aktiv ☐ Tilluft ☐ Frånluft ☐ Tilluft och frånluft	Ej aktiv Tilluft Frånluft Tilluft och frånluft
Internt filter (GOLD SD)	☒ Ej aktiv ☐ Tilluft ☐ Frånluft ☐ Tilluft och frånluft	Ej aktiv Tilluft Frånluft Tilluft och frånluft
Efterfilter	☐ On ☒ Off	On Off
<i>Larmgränser</i>		
Tilluft, förfilter Pa	100	
Frånluft, förfilter Pa	100	
Tilluft, internt filter Pa	100	
Frånluft, internt filter Pa	100	
Tilluft, efterfilter Pa	100	



Funktion	Fabriksinställt värde	Injusterat värde
Språk		
Språk	English	



Funktion		Fabriksinställt värde		Injusterat värde	
Larminställningar					
Brandlarm					
Internt brandlarm		☐ On	☒ Off	On	Off
Internt brandlarm, återställning		☒ Manuell	☐ Auto	Manuell	Auto
Internt brandlarm, efterkylning		☐ Aktiv	☒ Ej aktiv	Aktiv	Ej aktiv
Externt brandlarm 1, återställning		☒ Manuell	☐ Auto	Manuell	Auto
Externt brandlarm 1, efterkylning		☐ Aktiv	☒ Ej aktiv	Aktiv	Ej aktiv
Externt brandlarm 2, återställning		☒ Manuell	☐ Auto	Manuell	Auto
Externt brandlarm 2, efterkylning		☐ Aktiv	☒ Ej aktiv	Aktiv	Ej aktiv
Fläktdrift vid internt brandlarm		☒ Ej aktiv ☐ Frånluft	☐ Tilluft ☐ Tilluft och frånluft	Ej aktiv Frånluft	Tilluft Tilluft och frånluft
Tilluftsfläkt vid internt brandlarm	%	100			
Frånluftsfläkt vid interntbrandlarm	%	100			
Fläktdrift vid externt brandlarm 1		☒ Ej aktiv ☐ Frånluft	☐ Tilluft ☐ Tilluft och frånluft	Ej aktiv Frånluft	Tilluft Tilluft och frånluft
Tilluftsfläkt vid externt brandlarm 1	%	100			
Frånluftsfläkt vid externt brandlarm 1	%	100			
Fläktdrift vid externt brandlarm 2		☒ Ej aktiv ☐ Frånluft	☐ Tilluft ☐ Tilluft och frånluft	Ej aktiv Frånluft	Tilluft Tilluft och frånluft
Tilluftsfläkt vid externt brandlarm 2	%	100			
Frånluftsfläkt vid externt brandlarm 2	%	100			
Prioritetsordning		☒ Ext. brandl. 1 ☐ Int. brandl.	☐ Ext. brandl. 2 ☐ Automatik	Ext. brandl. 1 Int. brandl.	Ext. brandl. 2 Automatik
Externa larm					
Externt larm 1, återställning		☐ Manuell	☒ Auto	Manuell	Auto
Externt larm 1, efterkylning		☐ Aktiv	☒ Ej aktiv	Aktiv	Ej aktiv
Externt larm 1, ingång		☒ Sluten krets	☐ Öppen krets	Sluten krets	Öppen krets
Externt larm 1, tidsfördröjning	s	10			
Externt larm 2, återställning		☐ Manuell	☒ Auto	Manuell	Auto
Externt larm 2, efterkylning		☐ Aktiv	☒ Ej aktiv	Aktiv	Ej aktiv
Externt larm 2, ingång		☒ Sluten krets	☐ Öppen krets	Sluten krets	Öppen krets
Externt larm 2, tidsfördröjning	s	10			
Temperaturskydd					
Temperaturskydd		☐ On	☒ Off	On	Off
Larmfördröjning	s	30			
Larmgräns	°C	7			
Temperatur, larmgränser					
Förvärme under börvärde	K	5,0			
Tilluft under börvärde	K	5,0			
Tilluft över börvärde	K	7,0			
Frånluft under larmgräns	°C	12,0			
Utetemperatur, stoppgräns	°C	5,0			
Serviceperiod					
Serviceperiod	mån	12			
Larmprioritet					
Se larmlista					



Funktion	Fabriksinställt värde	Injusterat värde
Logg		
Loggfilsperiod	☒ On ☐ Off	On Off
Log sender aktiv	☐ On ☒ Off	On Off
Driftläge	☒ E-post ☐ FTP ☐ E-post och FTP	E-post FTP E-post och FTP



Funktion	Fabriksinställt värde	Injusterat värde
Luftbehandlingsaggregat		
Typ av aggregat	Typ av levererat aggregat, med undantag av GOLD SD frånluftsaggregat	GOLD RX GOLD PX GOLD CX GOLD SD Tilluft GOLD SD Frånluft GOLD SD Tilluft+CX GOLD SD Tilluft+ Frånluft GOLD SD Tilluft+ Frånluft+CX
<i>GOLD RX/PX/CX</i>		
Namn		
Fläktposition 1	☒ Frånluft ☐ Tilluft	Frånluft Tilluft
Flödesschema, fläktposition tilluft	☐ Uppe ☒ Nere	Uppe Nere
<i>GOLD SD</i>		
Namn		
Flödesschema, fläktposition	☐ Uppe ☒ Nere	Uppe Nere
<i>VOC/CO₂-givare</i>		
VOC-givare, driftläge	☒ Ej aktiv ☐ Endast övervakning ☐ Övervakning och reglering	Ej aktiv Endast övervakning Övervakning och reglering
CO ₂ -enhet	☒ % ☐ ppm	% ppm
Flödesschema VOC givarposition	☒ Tilluft ☐ Frånluft	Tilluft Frånluft



Funktion	Fabriksinställt värde		Injusterat värde	
Värme				
Förvärme				
Förvärme	☐ On	☒ Off	On	Off
Förvärme, börvärde °C	5			
Motionskörning pump	☒ On	☐ Off	On	Off
Motionskörning ventil	☒ On	☐ Off	On	Off
Motionskörning intervall h	24			
Motionskörning tid min	3			
Larmingång	☒ Ej aktiv ☐ Larm vid slutet kont.	☐ Larm vid öppen kont. ☐ Kontaktorfunktion	Ej aktiv Larm vid slutet kont.	Larm vid öppen kont. Kontaktorfunktion
Extra reglersekvens				
Extra reglersekvens 1	☒ Ej aktiv ☐ Kyla	☐ Värme ☐ Värme och kyla	Ej aktiv Kyla	Värme Värme och kyla
Inverterad utgång 10 - 0 V	☐ On	☒ Off	On	Off
Recirkulationsstyrning	☐ On	☒ Off	On	Off
Max. utsignal %	100			
Motionskörning pump	☒ On	☐ Off	On	Off
Motionskörning ventil	☒ On	☐ Off	On	Off
Motionskörning intervall h	24			
Motionskörning tid min	3			
Pumplarm	☒ Ej aktiv ☐ Larm vid slutet kont.	☐ Larm vid öppen kont. ☐ Kontaktorfunktion	Ej aktiv Larm vid slutet kont.	Larm vid öppen kont. Kontaktorfunktion
Extra reglersekvens 2	☒ Ej aktiv ☐ Kyla	☐ Värme ☐ Värme och kyla	Ej aktiv Kyla	Värme Värme och kyla
Inverterad utgång 10 - 0 V	☐ On	☒ Off	On	Off
Recirkulationsstyrning	☐ On	☒ Off	On	Off
Max. utsignal %	100			
Motionskörning pump	☒ On	☐ Off	On	Off
Motionskörning ventil	☒ On	☐ Off	On	Off
Motionskörning intervall h	24			
Motionskörning tid min	3			
Pumplarm	☒ Ej aktiv ☐ Larm vid slutet kont.	☐ Larm vid öppen kont. ☐ Kontaktorfunktion	Ej aktiv Larm vid slutet kont.	Larm vid öppen kont. Kontaktorfunktion
Eftervärme				
Luftvärmare vatten				
Motionskörning pump	☒ On	☐ Off	On	Off
Motionskörning ventil	☒ On	☐ Off	On	Off
Motionskörning intervall h	24			
Motionskörning tid min	3			
Xzone				
Xzone	☐ On	☒ Off	On	Off
Luftvärmare vatten				
Motionskörning pump	☒ On	☐ Off	On	Off
Motionskörning ventil	☒ On	☐ Off	On	Off
Motionskörning intervall h	24			
Motionskörning tid min	3			
Larmingång	☒ Ej aktiv ☐ Larm vid slutet kont.	☐ Larm vid öppen kont. ☐ Kontaktorfunktion	Ej aktiv Larm vid slutet kont.	Larm vid öppen kont. Kontaktorfunktion
Elektrisk luftvärmare				
Efterkylning min	3			
Season Heat				
Season Heat	☒ Ej aktiv ☐ Extra regl.sekvens 1 slutet kont.	☐ Extra regl.sekvens 1 slutet kont. ☐ Extra regl.sekvens 1 manuell	Ej aktiv Extra regl.sekvens 1 slutet kont.	Extra regl.sekvens 1 slutet kont. Extra regl.sekvens 1 manuell
Extra reglersekvens	☐ On	☒ Off	On	Off



Funktion	Fabriksinställt värde	Injusterat värde
Kyla		
Extra reglersekvens		
Extra reglersekvens 1	☒ Ej aktiv ☐ Värme ☐ Kyla ☐ Värme och kyla	Ej aktiv Värme Kyla Värme och kyla
Inverterad utsignal	☐ On ☒ Off	On Off
Recirkulationsstyrning	☐ On ☒ Off	On Off
Max utsignal %	100	
Motionskörning pump	☒ On ☐ Off	On Off
Motionskörning ventil	☒ On ☐ Off	On Off
Motionskörning intervall h	24	
Motionskörning tid min	3	
Larmingång	☒ Ej aktiv ☐ Larm vid öppen kont. ☐ Larm vid slutet kont. ☐ Kontaktorfunktion	Ej aktiv Larm vid öppen kont. Larm vid slutet kont. Kontaktorfunktion
Extra reglersekvens 2	☒ Ej aktiv ☐ Värme ☐ Kyla ☐ Värme och kyla	Ej aktiv Värme Kyla Värme och kyla
Inverterad utsignal	☐ On ☒ Off	On Off
Recirkulationsstyrning	☐ On ☒ Off	On Off
Max utsignal %	100	
Motionskörning pump	☒ On ☐ Off	On Off
Motionskörning ventil	☒ On ☐ Off	On Off
Motionskörning intervall h	24	
Motionskörning tid min	3	
Larmingång	☒ Ej aktiv ☐ Larm vid öppen kont. ☐ Larm vid slutet kont. ☐ Kontaktorfunktion	Ej aktiv Larm vid öppen kont. Larm vid slutet kont. Kontaktorfunktion
Kyla		
Luftkylare DX		
Kyla	☒ Ej aktiv ☐ 1 steg ☐ 2 steg ☐ 3 steg binärt	Ej aktiv 1 steg 2 steg 3 steg binärt
Luftkylare vatten		
Motionskörning pump 1	☒ On ☐ Off	On Off
Motionskörning pump 2	☒ On ☐ Off	On Off
Motionskörning ventil	☒ On ☐ Off	On Off
Motionskörning intervall h	24	
Motionskörning tid min	3	
Xzone		
Luftkylare DX		
Kyla	☒ Ej aktiv ☐ 1 steg ☐ 2 steg ☐ 3 steg binärt	Ej aktiv 1 steg 2 steg 3 steg binärt
Luftkylare vatten		
Motionskörning pump 1	☒ On ☐ Off	On Off
Motionskörning pump 2	☒ On ☐ Off	On Off
Motionskörning ventil	☒ On ☐ Off	On Off
Motionskörning intervall h	24	
Motionskörning tid min	3	
Larmingång 1	☒ Ej aktiv ☐ Larm vid öppen kont. ☐ Larm vid slutet kont. ☐ Kontaktorfunktion	Ej aktiv Larm vid öppen kont. Larm vid slutet kont. Kontaktorfunktion
Larmingång 2	☒ Ej aktiv ☐ Larm vid öppen kont. ☐ Larm vid slutet kont. ☐ Kontaktorfunktion	Ej aktiv Larm vid öppen kont. Larm vid slutet kont. Kontaktorfunktion
COOL DX		
COOL DX	☒ Ej aktiv ☐ Ekonomi ☐ Komfort ☐ COOL DX Top	Ej aktiv Ekonomi Komfort COOL DX Top
Fördröjningstider		
Återstarttid min	5	
Stegväxlingstid min	5	

Stop-/starttid	min	5	
Utluft, gränser			
Steg 1	°C	15	
Steg 2	°C	18	
Steg 3	°C	20	
Luftflöde, gränser			
<i>Kyla 0-10 V</i>			
Tilluft 0-10 V		25% av max luftflöde för aggregatet	
Frånluft 0-10 V		25% av max luftflöde för aggregatet	
<i>Kyla On/Off</i>			
Tilluft On/Off steg 1		25% av max luftflöde för aggregatet	
Frånluft On/Off steg 1		25% av max luftflöde för aggregatet	
Tilluft On/Off steg 2		50% av max luftflöde för aggregatet	
Frånluft On/Off steg 2		50% av max luftflöde för aggregatet	
Tilluft On/Off steg 3		75% av max luftflöde för aggregatet	
Frånluft On/Off steg 3		75% av max luftflöde för aggregatet	



Funktion	Fabriksinställt värde		Injusterat värde	
Värme-/Kylåtervinning				
Carry over control				
Carry over control	☐ On	☒ Off	On	Off
Avfrostning				
Avfrostning	☐ On	☒ Off	On	Off
Avfrostning, gränsvärde Pa	50			
Kalibrering	☐ On	☒ Off	On	Off
Värmeväxlartyp (CX)				
Värmeväxlartyp	☐ Fast styrd pump	☒ Tryckstyrd pump	Fast styrd pump	Tryckstyrd pump
Glykol (CX)				
Glykoltyp	☒ Etylen	☐ Propylen	Etylen	Propylen
Glykolhalt %	☐ 20	☒ 30 ☐ 40	20	30 40
Kalibrering/Optimering (PX)				
Kalibrering	☐ On	☒ Off	On	Off
Bypass-optimering	☐ On	☒ Off	On	Off



Funktion	Fabriksinställt värde		Injusterat värde	
SMART Link				
Aggregattyp	☒ Ej aktiv ☐ Vatten, kylmaskin ☐ DX, värmepump ☐ DX, reversibel	☐ Vatten, värmepump ☐ Vatten, reversibel ☐ DX, kylmaskin	Ej aktiv Vatten, kylmaskin DX, värmepump DX, reversibel	Vatten värmepump Vatten reversibel DX, kylmaskin
Vatten				
Värmevatten (börvärde) °C	40			
Värmevatten, avvikelse K	3			
Kylvatten (börvärde) °C	12			
Kylvatten, avvikelse K	2			
Uteluftsgräns (ej kylmaskin) °C	-20			
Optimera	☐ On ☒ Off		On	Off
Kyloptim. reglerhast. K/min	0,3			
Värmeoptim. reglerhast. K/min	0,3			
Ventilgräns undre %	75			
Ventilgräns övre %	95			
Fördröjning s	60			
AQUA Link	☐ On ☒ Off		On	Off
Pumplarm	☒ Ej aktiv ☐ Larm öppen kontakt	☐ Larm sluten kontakt ☐ Kontaktorfunktion	Ej aktiv Larm öppen kontakt	Larm sluten kontakt Kontaktorfunktion
DX (Celest+)				
Antal anslutna enheter	1			
Komfortdriftläge, varaktighet min	30			
Uteluftsgräns (ej kylmaskin) °C	-20			
Avfrostningsfördröjning s	180			
Dödzon tilluftstemp. K	1,0			
Stabiliseringstid s	240			



Funktion	Fabriksinställt värde		Injusterat värde	
Luftfuktighet				
Befuktning				
Befuktning	☒ Ej aktiv ☐ 0 - 10 V	☐ On/Off	Ej aktiv 0 - 10 V	On/Off
Placering reglerande fuktgivare	☒ Tilluft	☐ Frånluft	Tilluft	Frånluft
Evaporativ				
Startgräns %RH	40			
Stoppgräns %RH	45			
Ånga				
Börvärde %RH	30			
Max tilluft %RH	80			
Avfuktning				
Avfuktning	☒ Ej aktiv ☐ Frånluft	☐ Tilluft	Ej aktiv Frånluft	Tilluft
Tilluft, relativ fuktighet %RH	50			
Frånluft, relativ fuktighet %RH	50			
Befuktare, larm				
Larmingång	☒ Ej aktiv ☐ Öppen krets	☐ Sluten krets ☐ Kontaktorfunktion	Ej aktiv Öppen krets	Sluten krets Kontaktorfunktion



Funktion	Fabriksinställt värde		Injusterat värde	
ReCO₂				
CO ₂ /VOC, driftläge	☒ Ej aktiv ☐ CO ₂ /VOC och forcering luftflöde	☐ CO ₂ /VOC	Ej aktiv CO ₂ /VOC och forcering luftflöde	CO ₂ /VOC
Temperatur, driftläge	☒ Ej aktiv ☐ Kyla, sekvens	☐ Värme, sekvens ☐ Värme och kyla, sekvens	Ej aktiv Kyla, sekvens	Värme, sekvens Värme och kyla, sekvens
CO₂/VOC				
Börvärde %	50			
CO ₂ , börvärde ppm	1000			
VOC, börvärde ppm	1500			
Min uteluft	25% av max luftflöde för aggregatet			
Min avluft	25% av max luftflöde för aggregatet			
Kalibrering	☐ On	☒ Off	On	Off
Temperatur				
Min uteluft	25% av max luftflöde för aggregatet			
Min avluft	25% av max luftflöde för aggregatet			
Kalibrering	☐ On	☒ Off	On	Off



Funktion	Fabriksinställt värde		Injusterat värde	
All Year Comfort				
Funktion	☒ Ej aktiv ☐ Värmevatten	☐ Kylvatten ☐ Kyl- och värmevatten	Ej aktiv Värmevatten	Kylvatten Kyl- och värmevatten
Kylvatten				
Kylvatten °C	14			
Uttemp.-kompensering	☐ On	☒ Off	On	Off
Uttemperatur X1 °C	10			
Uttemperatur X2 °C	20			
Uttemperatur X3 °C	25			
Uttemperatur X4 °C	30			
Kylvattentemperatur Y1 °C	22			
Kylvattentemperatur Y2 °C	18			
Kylvattentemperatur Y3 °C	14			
Kylvattentemperatur Y4 °C	12			
Uttemp. för pumpstart °C	10			
Uttemp. för pumpstopp °C	7			
Rumstemp.-kompensering	☐ On	☒ Off	On	Off
Rumstemp. börvärde °C	21			
Rumstemp. P-band K	5			
Rumskomp. nattblockering	☐ On	☒ Off	On	Off
Nattkompensering	☐ On	☒ Off	On	Off
Reducering, natt K	2			
Tidkanal 1, början natt tim:min	00:00			
Tidkanal 1, slut natt tim:min	00:00			
Tidkanal 1, period	☒ Ej aktiv ☐ Tisdag ☐ Torsdag ☐ Lördag ☐ Mån-Fre ☐ Lör-Sön	☐ Måndag ☐ Onsdag ☐ Fredag ☐ Söndag ☐ Mån-Sön	Ej aktiv Tisdag Torsdag Lördag Mån-Fre Lör-Sön	Måndag Onsdag Fredag Söndag Mån-Sön
Daggpunktskompensering	☐ On	☒ Off	On	Off
Luftflödeskompensering	☐ On	☒ Off	On	Off
Motionskörning pump	☒ On	☐ Off	On	Off
Motionskörning ventil	☐ On	☒ Off	On	Off
Motionskörning intervall h	24			
Motionskörning tid min	3			
Pumplarm	☒ Ej aktiv ☐ Larm vid öppen kontakt ☐ Kontaktorfunktion	☐ Larm vid sluten kontakt	Ej aktiv Larm vid öppen kontakt Kontaktorfunktion	Larm vid sluten kontakt
Ventillarm	☐ On	☒ Off	On	Off

Funktion	Fabriksinställt värde	Injusterat värde
Värmevatten		
Värmevatten °C	30	
Utetemp.-kompensering	☐ On ☒ Off	On Off
Utetemperatur X1 °C	-20	
Utetemperatur X2 °C	0	
Utetemperatur X3 °C	5	
Utetemperatur X4 °C	15	
Värmevattentemperatur Y1°C	40	
Värmevattentemperatur Y2°C	30	
Värmevattentemperatur Y3°C	20	
Värmevattentemperatur Y4°C	15	
Utetemp. för pumpstart °C	15	
Utetemp. för pumpstopp °C	18	
Rumtemp.-kompensering	☐ On ☒ Off	On Off
Rumtemp. börvärde °C	21	
Rumtemp. P-band K	5	
Rumskomp. nattblockering	☐ On ☒ Off	On Off
Nattkompensering	☐ On ☒ Off	On Off
Reducering, natt K	-2	
Tidkanal 2, början natt tim:min	00:00	
Tidkanal 2, slut natt tim:min	00:00	
Tidkanal 2, period	☒ Ej aktiv ☐ Tisdag ☐ Torsdag ☐ Lördag ☐ Mån-Fre ☐ Lör-Sön ☐ Måndag ☐ Onsdag ☐ Fredag ☐ Söndag ☐ Mån-Sön	Ej aktiv Tisdag Torsdag Lördag Mån-Fre Lör-Sön Måndag Onsdag Fredag Söndag Mån-Sön
Luftflödeskompensering	☐ On ☒ Off	On Off
Motionskörning pump	☒ On ☐ Off	On Off
Motionskörning ventil	☐ On ☒ Off	On Off
Motionskörning intervall h	24	
Motionskörning tid min	3	
Pumplarm	☒ Ej aktiv ☐ Larm vid öppen kontakt ☐ Kontaktorfunktion ☐ Larm vid sluten kontakt	Ej aktiv Larm vid öppen kontakt Kontaktorfunktion Larm vid sluten kontakt
Ventillarm	☐ On ☒ Off	On Off



Funktion	Fabriksinställt värde	Injusterat värde
MIRU Control	Se igångkörningsprotokoll för MIRU Control	



Funktion	Fabriksinställt värde	Injusterat värde	
Ingångar/utgångar			
<i>Extern drift modul 3</i>			
Digital utgång 1, driftläge	Ej aktiv	Ej aktiv Aggregat i auto. drift Aggregat i lågfartsdrift A-larm Spjällrelä Värmeväxlare, avfrost. Eftervärme effekttred. Morning Boost Luftflöde, nedreglering Extra regl.-sekv. 2, värme Extra regl.-sekv. 2, kyla Cooling Boost Tilluftsfläkt i drift Internt brandlarm utlöst Externt brandlarm 2 Något brandlarm	Aggregat i drift Aggregat i man. drift Aggregat i högfartsdrift B-larm Värmeväxlare Eftervärme Heating Boost Intermittent nattdrift Extra regl.-sekv. 1, värme Extra regl.-sekv. 1, kyla Kyla Sommarnattkyla Frånluftsfläkt i drift Externt brandlarm 1 Ext. brandlarm 1 eller 2
Digital utgång 2, driftläge	Ej aktiv	Ej aktiv Aggregat i auto. drift Aggregat i lågfartsdrift A-larm Spjällrelä Värmeväxlare, avfrost. Eftervärme effekttred. Morning Boost Luftflöde, nedreglering Extra regl.-sekv. 2, värme Extra regl.-sekv. 2, kyla Cooling Boost Tilluftsfläkt i drift Internt brandlarm utlöst Externt brandlarm 2 Något brandlarm	Aggregat i drift Aggregat i man. drift Aggregat i högfartsdrift B-larm Värmeväxlare Eftervärme Heating Boost Intermittent nattdrift Extra regl.-sekv. 1, värme Extra regl.-sekv. 1, kyla Kyla Sommarnattkyla Frånluftsfläkt i drift Externt brandlarm 1 Ext. brandlarm 1 eller 2
Digital ingång 1	☒ Ej aktiv ☐ Stoppa AYC värmevatten	☐ Larmåterställning ☐ Stoppa AYC kylvatten	Ej aktiv Stoppa AYC värmevatten Larmåterställning Stoppa AYC kylvatten
Digital ingång 2	☒ Ej aktiv ☐ Stoppa AYC värmevatten	☐ Larmåterställning ☐ Stoppa AYC kylvatten	Ej aktiv Stoppa AYC värmevatten Larmåterställning Stoppa AYC kylvatten
Analog ingång 1	Se avsnitt 6.4.19	Ej aktiv Börvärdesförskj. tilluft	Börvärdesförskjutning Börvärdesförskj. frånluft
Analog ingång 2	Se avsnitt 6.4.19	Ej aktiv Börvärdesförskj. tilluft	Börvärdesförskjutning Börvärdesförskj. frånluft

Funktion	Fabriksinställt värde	Injusterat värde	
Extern drift modul 6			
Digital utgång 1, driftläge	Ej aktiv	Ej aktiv Aggregat i auto. drift Aggregat i lågfartsdrift A-larm Spjällrelä Värmeväxlare, avfrost. Eftervärme effektred. Morning Boost Luftflöde, nedreglering Extra regl.-sekv. 2, värme Extra regl.-sekv. 2, kyla Cooling Boost Tilluftsfläkt i drift Internt brandlarm utlöst Externt brandlarm 2 Något brandlarm	Aggregat i drift Aggregat i man. drift Aggregat i högfartsdrift B-larm Värmeväxlare Eftervärme Heating Boost Intermittent nattdrift Extra regl.-sekv. 1, värme Extra regl.-sekv. 1, kyla Kyla Sommarnattkyla Frånluftsfläkt i drift Externt brandlarm 1 Ext. brandlarm 1 eller 2
Digital utgång 2, driftläge	Ej aktiv	Ej aktiv Aggregat i auto. drift Aggregat i lågfartsdrift A-larm Spjällrelä Värmeväxlare, avfrost. Eftervärme effektred. Morning Boost Luftflöde, nedreglering Extra regl.-sekv. 2, värme Extra regl.-sekv. 2, kyla Cooling Boost Tilluftsfläkt i drift Internt brandlarm utlöst Externt brandlarm 2 Något brandlarm	Aggregat i drift Aggregat i man. drift Aggregat i högfartsdrift B-larm Värmeväxlare Eftervärme Heating Boost Intermittent nattdrift Extra regl.-sekv. 1, värme Extra regl.-sekv. 1, kyla Kyla Sommarnattkyla Frånluftsfläkt i drift Externt brandlarm 1 Ext. brandlarm 1 eller 2
Digital ingång 1	☒ Ej aktiv ☐ Stoppa AYC värmevatten	☐ Larmåterställning ☐ Stoppa AYC kylvatten	Ej aktiv Stoppa AYC värmevatten Larmåterställning Stoppa AYC kylvatten
Digital ingång 2	☒ Ej aktiv ☐ Stoppa AYC värmevatten	☐ Larmåterställning ☐ Stoppa AYC kylvatten	Ej aktiv Stoppa AYC värmevatten Larmåterställning Stoppa AYC kylvatten
Analog ingång 1	Se avsnitt 6.4.19	Ej aktiv Börvärdesförskj. tilluft	Börvärdesförskjutning Börvärdesförskj. frånluft
Analog ingång 2	Se avsnitt 6.4.19	Ej aktiv Börvärdesförskj. tilluft	Börvärdesförskjutning Börvärdesförskj. frånluft

Funktion	Fabriksinställt värde		Injusterat värde	
Extern kommunikation modul A/B/C				
Extern kommunikation modul A	☐ On	☒ Off	On	Off
Temperaturgivare nr. 1	☐ On	☒ Off	On	Off
Temperaturgivare nr. 2	☐ On	☒ Off	On	Off
Extern kommunikation modul B	☐ On	☒ Off	On	Off
Temperaturgivare nr. 1	☐ On	☒ Off	On	Off
Temperaturgivare nr. 2	☐ On	☒ Off	On	Off
Extern kommunikation modul C	☐ On	☒ Off	On	Off
Temperaturgivare nr. 1	☐ On	☒ Off	On	Off
Temperaturgivare nr. 2	☐ On	☒ Off	On	Off



Funktion	Fabriksinställt värde	Injusterat värde
Kommunikation		
Extern port B		
DHCP	☐ On ☒ Off	On Off
IP-adress	10.200.1.1	
Nätmask	255.255.255.0	
Standardvärde GATEWAY	0.0.0.0	
Primär DNS	0.0.0.0	
Sekundär DNS	0.0.0.0	
Trådlöst nätverk		
Trådlöst nätverk	☐ On ☒ Off	On Off
SSID	GOLD	
Lösenord	123456789	
IP-adress	192.168.234.1	
Nätmask	255.255.255.0	
Kanal frekvensband	5	
E-post		
SMTP-server	☒ Externt ☐ Internt	Externt Internt
SMTP-server adress		
SMTP-portnummer	25	
SMTP-användarnamn		
SMTP-lösenord		
Kryptering	☐ On ☒ Off	On Off
E-postanvändare		
E-mail reply path		
EIA-485		
Protokoll	☐ Ej aktiv ☒ Modbus ☐ EXOline ☐ Metasys N2 Open ☐ LON	Ej aktiv Modbus EXOline Metasys N2 Open LON
Baudrate	☐ 4800 ☒ 9600 ☐ 19200 ☐ 38400	4800 9600 19200 38400
Paritet	☒ Ingen ☐ Jämn ☐ udda	Ingen Jämn udda
Stoppbitar	2	
Modbus ID/Metasys ID/PLA	1	
ELA	1	
Kortaste svarsfördröjning ms	0	
Modbus TCP		
Portnummer	502	
Godkänd IP-adress klient	0.0.0.0	
Godkänd nätmask klient	0.0.0.0	
BACnet IP		
Nätverksnummer ext. B	0	
Nätverksnummer int. A	0	
Device ID	0	
Portnummer	47808	
EXOline TCP		
Portnummer	26486	
PLA	1	
ELA	1	
Driftnivå kommunikation		
Driftnivå	☒ Ej aktiv ☐ Totalstopp ☐ Lågfart ☐ Högfart ☐ Normalstopp ☐ Utökat normalstopp	Ej aktiv Totalstopp Lågfart Högfart Normalstopp Utökat normalstopp
Portnummer	26486	



Funktion	Fabriksinställt värde	Injusterat värde
Användare		
Kräv lösenord brukare	☐ On ☒ Off	On Off



Funktion	Fabriksinställt värde	Injusterat värde
<i>IQnavigator</i>		
Anslut till IQlogic	☒ Direkt ☐ DHCP ☐ Statisk IP ☐ Trådlös	Direkt DHCP Static IP Wireless
IP-adress IQnavigator		
Nätmask IQnavigator		
Förvald gateway IQnavigator		
IP-adress IQlogic		
Ljusstyrka	☒ Autojustering ☐ Låg ☐ Medium ☐ Hög	Autojustering Låg Medium Hög
Knappljud	☐ On ☒ Off	On Off
Volym	3	

Larm Nr:	Funktion	Fabriksinställt värde		Injusterat värde	
		Prioritet	Påverkan	Prioritet	Påverkan
		0=blockerat A=A-larm B=B-larm	0=Drift 1=Stopp	0=blockerat A=A-larm B=B-larm	0=Drift 1=Stopp
1:1	Externt brandlarm nr. 1 utlöst	A ¹⁾	1		
1:2	Externt brandlarm nr. 2 utlöst	A ¹⁾	1		
1:3	Internt brandlarm utlöst	A ¹⁾	1		
2:1	Externt larm nr. 1 utlöst ²⁾	A	1 ³⁾		
2:2	Externt larm nr. 2 utlöst ²⁾	B	0 ³⁾		
3:1	Förvärme, I/O-modul nr. 9 kommunikationsfel	A	0 ³⁾		
3:2	Förvärme, överhettningsskydd för elvärmare utlöst	A ¹⁾	0 ³⁾		
3:3	Förvärme, frysakt utlöst	A ¹⁾	1		
3:4	Förvärme, frysakttemperaturgivare defekt	A ¹⁾	1		
3:5	Förvärme, temperaturgivare defekt	A	0 ³⁾		
3:6	Förvärme, ventilövervakning utlöst	B	0 ³⁾		
3:7	Förvärme, temperatur under börvärdets larmgräns	A	0 ³⁾		
3:8	Förvärme, larmingång utlöst	A	0		
4:1	Extra reglersekvens 1, I/O-modul nr. E kommunikationsfel	A	0 ³⁾		
4:2	Extra reglersekvens 1, överhettningsskydd för elvärmare utlöst	A ¹⁾	0 ³⁾		
4:3	Extra reglersekvens 1, frysakt utlöst	A ¹⁾	1		
4:4	Extra reglersekvens 1, frysakttemperaturgivare defekt	A ¹⁾	1		
4:5	Extra reglersekvens 1, ventilövervakning utlöst	B	0 ³⁾		
4:6	Extra reglersekvens 1, larmingång utlöst	A	0		
4:7	Extra reglersekvens 1, temperaturskydd via kommunikation, kommunikationsfel	B	0		
4:9	Extra reglersekvens 2, I/O-modul nr. F kommunikationsfel	A	0 ³⁾		
4:10	Extra reglersekvens 2, överhettningsskydd för elvärmare utlöst	A ¹⁾	0 ³⁾		
4:11	Extra reglersekvens 2, frysakt utlöst	A ¹⁾	1		
4:12	Extra reglersekvens 2, frysakttemperaturgivare defekt	A ¹⁾	1		
4:13	Extra reglersekvens 2, ventilövervakning utlöst	B	0 ³⁾		
4:14	Extra reglersekvens 2, larmingång utlöst	A	0		
5:1	Eftervärme, överhettningsskydd för elvärmare utlöst	A ¹⁾	0 ³⁾		
5:2	Eftervärme, frysakt utlöst	A ¹⁾	1		
5:3	Eftervärme, frysakttemperaturgivare defekt	A ¹⁾	1		
5:4	Eftervärme, ventilövervakning utlöst	B	0 ³⁾		
6:1	Xzone, I/O-modul nr. A kommunikationsfel	A	0 ³⁾		
6:2	Xzone, överhettningsskydd för elvärmare utlöst	A ¹⁾	0 ³⁾		
6:3	Xzone, frysakt utlöst	A ¹⁾	1		
6:4	Xzone, frysakttemperaturgivare defekt	A ¹⁾	1		
6:5	Xzone, tilluftstemperaturgivare defekt	A	1 ³⁾		
6:6	Xzone, värmeventilövervakning utlöst	B	0 ³⁾		
6:7	Xzone, tilluftstemperatur under börvärdets larmgräns	B	0 ³⁾		
6:8	Xzone, tilluftstemperatur över börvärdets larmgräns	0	0 ³⁾		
6:9	Xzone värme, larmingång utlöst	A	0		
7:1	Xzone, I/O-modul nr. B kommunikationsfel	A	0 ³⁾		
7:2	Xzone, frånluftstemperaturgivare defekt	A	1 ³⁾		
7:3	Xzone, kylventilövervakning utlöst	B	0 ³⁾		
7:4	Xzone, frånluftstemperatur under börvärdets larmgräns	A	0 ³⁾		
7:5	Xzone kyla, larmingång 1 utlöst	A	0		
7:6	Xzone kyla, larmingång 2 utlöst	A	0		
8:5	Kyla, ventilövervakning utlöst	B	0 ³⁾		

Larm Nr:	Funktion	Fabriksinställt värde		Injusterat värde	
		Prioritet	Påverkan	Prioritet	Påverkan
		0=blockerat A=A-larm B=B-larm	0=Drift 1=Stopp	0=blockerat A=A-larm B=B-larm	0=Drift 1=Stopp
10:1	Tilluftstemperaturgivare defekt	A	1 ³⁾		
10:2	Tilluftstemperaturgivare för densitetskompensering defekt	B	0 ³⁾		
10:3	Frånluftstemperaturgivare defekt	A	1 ³⁾		
10:4	Frånluftstemperaturgivare för densitetskompensering defekt (RX/PX/CX)	B	0 ³⁾		
10:5	Frånluftstemperaturgivare för värmeväxlaravfrostning defekt	A	1 ³⁾		
10:6	Frånluftstemperaturgivare för densitetskompensering i SD-aggregat defekt	A	1 ³⁾		
10:10	Utluftstemperaturgivare defekt (GOLD SD)	B	0 ³⁾		
11:1	Rumstemperaturgivare nr. 1 defekt	B	0 ³⁾		
11:2	Rumstemperaturgivare nr. 2 defekt	B	0 ³⁾		
11:3	Rumstemperaturgivare nr. 3 defekt	B	0 ³⁾		
11:4	Rumstemperaturgivare nr. 4 defekt	B	0 ³⁾		
11:5	Xzone, rumstemperaturgivare nr. 5 defekt	B	0 ³⁾		
11:6	Xzone, rumstemperaturgivare nr. 6 defekt	B	0 ³⁾		
11:7	Xzone, rumstemperaturgivare nr. 7 defekt	B	0 ³⁾		
11:8	Xzone, rumstemperaturgivare nr. 8 defekt	B	0 ³⁾		
11:9	Utetemperaturgivare nr. A defekt	B	0 ³⁾		
11:10	Utetemperaturgivare nr. B defekt	B	0 ³⁾		
11:11	Utetemperaturgivare nr. C defekt	B	0 ³⁾		
11:12	Utetemperaturgivare nr. D defekt	B	0 ³⁾		
11:13	Rumstemperatur via kommunikation, kommunikationsfel ²⁾	B	0 ³⁾		
11:14	Xzone, rumstemperatur via kommunikation, kommunikationsfel ²⁾	B	0 ³⁾		
11:15	Utetemperatur via kommunikation, kommunikationsfel ²⁾	B	0 ³⁾		
12:1	Tilluftstemperatur under börvärdets larmgräns	B	1 ³⁾		
12:2	Tilluftstemperatur över börvärdets larmgräns	0	0 ³⁾		
12:6	Frånluftstemperatur under larmgräns	A	1 ³⁾		
12:11	Temperaturskydd under larmgräns ²⁾	A	1 ³⁾		
13:1	Befuktning, I/O-modul nr. 4 kommunikationsfel	B	0 ³⁾		
13:2	Tilluftsfuktgivare defekt	A	0 ³⁾		
13:3	Frånluftsfuktgivare defekt	A	0 ³⁾		
13:9	Befuktare, larmutgång utlöst	A	0 ³⁾		
13:11	VOC-givare kommunikationsfel	B	0 ³⁾		
13:12	VOC-givare internt kommunikationsfel	B	0 ³⁾		
13:13	VOC-givare, internt fel	B	0 ³⁾		
13:14	VOC-givare, nivå under/över börvärdets larmgräns	B	0 ³⁾		
15:1	Plattvärmeväxlare, I/O-modul nr. 2 kommunikationsfel	A	1 ³⁾⁴⁾		
15:2	Plattvärmeväxlare, temperaturgivare nr. 1 defekt	A	1 ³⁾⁴⁾		
15:3	Plattvärmeväxlare, temperaturgivare nr. 2 defekt	A	1 ³⁾⁴⁾		
15:4	Plattvärmeväxlare, spjällövervakning utlöst	A	0 ³⁾⁴⁾		
15:7	Plattvärmeväxlare, I/O-modul nr. 3 kommunikationsfel	A	1		
15:8	Plattvärmeväxlare, bypass-spjällövervakning utlöst	A	0		
15:9	Plattvärmeväxlare, spjäll nr. 1 övervakning utlöst	A	0		
15:10	Plattvärmeväxlare, spjäll nr. 2 övervakning utlöst	A	0		
15:11	Plattvärmeväxlare, I/O-modul nr. 3 kommunikationsfel	A	1		
15:12	Plattvärmeväxlare, bypass-spjällövervakning utlöst	A	0		

Larm Nr:	Funktion	Fabriksinställt värde		Injusterat värde	
		Prioritet	Påverkan	Prioritet	Påverkan
		0=blockerat A=A-larm B=B-larm	0=Drift 1=Stopp	0=blockerat A=A-larm B=B-larm	0=Drift 1=Stopp
15:14	Plattvärmväxlare, avfrosthingsgivare nr. C kommunikationsfel	B	0		
15:15	Plattvärmväxlare, avfrosthingstryck över larmgräns	B	1		
16:15	Batterivärmväxlare, I/O-modul nr. 1 kommunikationsfel	A	1 ³⁾⁴⁾		
16:2	Batterivärmväxlare, temperaturgivare defekt	A	1 ³⁾⁴⁾		
16:3	Batterivärmväxlare, ventilövervakning utlöst	A	0 ³⁾⁴⁾		
16:4	Batterivärmväxlare, pumpövervakning utlöst	A	1 ³⁾⁴⁾		
16:5	Batterivärmväxlare, I/O-modul nr. C kommunikationsfel	A	1 ³⁾⁴⁾		
16:6	Batterivärmväxlare, tryckgivare defekt	A	1 ³⁾⁴⁾		
16:7	Batterivärmväxlare, lågtryck vätskekrets	A	1 ³⁾⁴⁾		
17:1	Roterande värmväxlare, motorstyrning kommunikationsfel	A	1 ³⁾		
17:2	Roterande värmväxlare, avfrosthingstryckgivare nr.7 kommunikationsfel	B	0 ³⁾		
17:3	Roterande värmväxlare, avfrosthingstryck över larmgräns	B	1 ³⁾⁴⁾		
17:4	Roterande värmväxlare, rotationsvakt utlöst	A ¹⁾	1 ³⁾⁴⁾		
17:5	Roterande värmväxlare, motorstyrning överström	A ¹⁾	1 ³⁾⁴⁾		
17:6	Roterande värmväxlare, motorstyrning underspänning	A ¹⁾	1 ³⁾⁴⁾		
17:7	Roterande värmväxlare, motorstyrning överspänning	A ¹⁾	1 ³⁾⁴⁾		
17:8	Roterande värmväxlare, motorstyrning övertemperatur	A ¹⁾	1 ³⁾⁴⁾		
17:9	Roterande värmväxlare, motorstyrning uppstartsfel	A ¹⁾	1 ³⁾⁴⁾		
18:1	AYC, I/O-modul nr. 7 kommunikationsfel	A	0 ³⁾		
18:2	AYC värme, temperaturgivare defekt	A	0 ³⁾		
18:3	AYC värme, ventilövervakning utlöst	B	0 ³⁾		
18:4	AYC värme, pumpövervakning utlöst	A	0 ³⁾		
18:5	AYC värme, temperatur under börvärdets larmgräns	A	0 ³⁾		
18:6	AYC värme, temperatur över börvärdets larmgräns ⁵⁾	B	0 ³⁾		
18:9	AYC kyla, temperaturgivare defekt	A	0 ³⁾		
18:10	AYC kyla, ventilövervakning utlöst	B	0 ³⁾		
18:11	AYC kyla, pumpövervakning utlöst	A	0 ³⁾		
18:12	AYC kyla, temperatur under börvärdets larmgräns	A	0 ³⁾		
18:13	AYC kyla, temperatur över börvärdets larmgräns ⁵⁾	B	0 ³⁾		
21:1	COOL DX, I/O-modul nr. 2 kommunikationsfel	B	0 ³⁾		
21:2	COOL DX, kompressor nr. 1 lågtrycksgivare defekt	A ¹⁾	0 ³⁾		
21:3	COOL DX, kompressor nr. 1 lågtryck under larmgräns	A ¹⁾	0 ³⁾		
21:4	COOL DX, kompressor nr. 1 högtrycksgivare defekt	A ¹⁾	0 ³⁾		
21:5	COOL DX, kompressor nr. 1 högtryck över larmgräns	A ¹⁾	0 ³⁾		
21:6	COOL DX, kompressor nr. 1 övervakning utlöst	A	0 ³⁾		
21:7	COOL DX, kompressor nr. 1 återstartsfel	A	0 ³⁾		
21:8	COOL DX, kompressor nr. 2 lågtrycksgivare defekt	A ¹⁾	0 ³⁾		
21:9	COOL DX, kompressor nr. 2 lågtryck under larmgräns	A ¹⁾	0 ³⁾		
21:10	COOL DX, kompressor nr. 2 högtrycksgivare defekt	A ¹⁾	0 ³⁾		
21:11	COOL DX, kompressor nr. 2 högtryck över larmgräns	A ¹⁾	0 ³⁾		
21:12	COOL DX, kompressor nr. 2 övervakning utlöst	A	0 ³⁾		
21:13	COOL DX, kompressor nr. 2 återstartsfel	A	0 ³⁾		
21:14	COOL DX, utelufttemperaturgivare defekt	B	0 ³⁾		
21:15	COOL DX, fasvaktsfel	A	0 ³⁾		
23:1	SMART Link, kommunikationsfel	A	0 ³⁾		

Larm Nr:	Funktion	Fabriksinställt värde		Injusterat värde	
		Prioritet	Påverkan	Prioritet	Påverkan
		0=blockerat A=A-larm B=B-larm	0=Drift 1=Stopp	0=blockerat A=A-larm B=B-larm	0=Drift 1=Stopp
23:2	SMART Link, larmnivå 1 utlöst	B	0 ³⁾		
23:3	SMART Link, larmnivå 2 utlöst	B	0 ³⁾		
23:4	SMART Link, larmnivå 3 utlöst	B	0 ³⁾		
23:10	AQUA Link, I/O-modul nr. 5 utlöst	B	0 ³⁾		
23:11	AQUA Link, pumpövervakning utlöst	B	0 ³⁾		
24:1	SMART Link, nr. 1 kommunikationsfel	A	0 ³⁾		
24:2	SMART Link, nr. 1 larm utlöst	A	0 ³⁾		
24:4	SMART Link, nr. 2 kommunikationsfel	A	0 ³⁾		
24:5	SMART Link, nr. 2 larm utlöst	A	0 ³⁾		
24:7	SMART Link, nr. 3 kommunikationsfel	A	0 ³⁾		
24:8	SMART Link, nr. 3 larm utlöst	A	0 ³⁾		
24:10	SMART Link, nr. 4 kommunikationsfel	A	0 ³⁾		
24:11	SMART Link, nr. 4 larm utlöst	A	0 ³⁾		
26:1	Förfilter, tilluftstryckgivare nr. 8 kommunikationsfel	B	0 ³⁾		
26:2	Förfilter, tilluft smutsigt	B	0 ³⁾		
26:7	Förfilter, frånluftstryckgivare nr. 9 kommunikationsfel	B	0 ³⁾		
26:8	Förfilter, frånluft smutsigt	B	0 ³⁾		
27:1	Aggregatfilter, tilluftstryckgivare nr. 3/4 kommunikationsfel	B	0 ³⁾		
27:2	Aggregatfilter, tilluft smutsigt	B	0 ³⁾		
27:7	Aggregatfilter, frånluftstryckgivare nr. 3/4 kommunikationsfel	B	0 ³⁾		
27:8	Aggregatfilter, frånluft smutsigt	B	0 ³⁾		
28:1	Efterfilter, tilluftstryckgivare nr. A kommunikationsfel	B	0 ³⁾		
28:2	Efterfilter, tilluft smutsigt	B	0 ³⁾		
30:1	Flödesmätning, tilluftstryckgivare nr. 1/2 kommunikationsfel	A	1 ³⁾		
30:2	Flödesmätning, tilluftsföde under börvärdets larmgräns	B	0 ³⁾		
30:3	Flödesmätning, tilluftsföde över börvärdets larmgräns	B	0 ³⁾		
30:6	Flödesmätning, frånluftstryckgivare nr. 1/2 kommunikationsfel	A	1 ³⁾		
30:7	Flödesmätning, frånluftsföde under börvärdets larmgräns	B	0 ³⁾		
30:8	Flödesmätning, frånluftsföde över börvärdets larmgräns	B	0 ³⁾		
30:11	Flödesmätning, renblåsningstryckgivare nr. B kommunikationsfel	B	0 ³⁾		
31:1	Tryckreglering, tilluftstryckgivare nr. 5 kommunikationsfel	A	1 ³⁾		
31:2	Tryckreglering, tilluftstryck under börvärdets larmgräns	B	0 ³⁾		
31:3	Tryckreglering, tilluftstryck över börvärdets larmgräns	B	0 ³⁾		
31:6	Tryckreglering, frånluftstryckgivare nr. 6 kommunikationsfel	A	1 ³⁾		
31:7	Tryckreglering, frånluftstryck under börvärdets larmgräns	B	0 ³⁾		
31:8	Tryckreglering, frånluftstryck över börvärdets larmgräns	B	0 ³⁾		
32:1	RECO ₂ , I/O-modul nr. 0 kommunikationsfel	A	0 ³⁾		
32:2	RECO ₂ , tryckgivare nr. 0 kommunikationsfel	A	0 ³⁾		
32:3	RECO ₂ /Intermittent nattvärme, återluftsspjällövervakning utlöst	B	0 ³⁾		
32:4	RECO ₂ , uteluftsspjällövervakning utlöst	B	0 ³⁾		
33:1	Serviceperiod över larmgräns ²⁾	B	0 ³⁾		
33:15	Låsfunktion utlöst	A	1		
34:1	Extern styrning, I/O-modul nr. 3 kommunikationsfel	B	0 ³⁾		
34:2	Extern styrning, I/O-modul nr. 6 kommunikationsfel	B	0 ³⁾		
35:1	Boosterdon, I/O-modul nr. 8 kommunikationsfel	B	0		

Larm Nr:	Funktion	Fabriksinställt värde		Injusterat värde	
		Prioritet	Påverkan	Prioritet	Påverkan
		0=blockerat A=A-larm B=B-larm	0=Drift 1=Stopp	0=blockerat A=A-larm B=B-larm	0=Drift 1=Stopp
36:1	Extern kommunikation, I/O-modul nr. A kommunikationsfel	B	0 ³⁾		
36:2	Extern kommunikation, I/O-modul nr. A temperaturgivare nr. 1 defekt	B	0 ³⁾		
36:3	Extern kommunikation, I/O-modul nr. A temperaturgivare nr. 2 defekt	B	0 ³⁾		
36:6	Extern kommunikation, I/O-modul nr. B kommunikationsfel	B	0 ³⁾		
36:7	Extern kommunikation, I/O-modul nr. B temperaturgivare nr. 1 defekt	B	0 ³⁾		
36:8	Extern kommunikation, I/O-modul nr. B temperaturgivare nr. 2 defekt	B	0 ³⁾		
36:11	Extern kommunikation, I/O-modul nr. C kommunikationsfel	B	0 ³⁾		
36:12	Extern kommunikation, I/O-modul nr. C temperaturgivare nr. 1 defekt	B	0 ³⁾		
36:13	Extern kommunikation, I/O-modul nr. C temperaturgivare nr. 2 defekt	B	0 ³⁾		
38:1	MIRU Control nr. 1 kommunikationsfel	A	0 ³⁾		
38:2	MIRU Control nr. 1 motorstyrningslarm utlöst	A	0 ³⁾		
38:3	MIRU Control nr. 1 motorstyrning kommunikationsfel	A	0 ³⁾		
38:4	MIRU Control nr. 1 flödesmätningstryckgivare nr. 0 kommunikationsfel	A	0 ³⁾		
38:5	MIRU Control nr. 1 tryckregleringsgivare nr. 1 kommunikationsfel	A	0 ³⁾		
38:6	MIRU Control nr. 1 temperaturgivare defekt	B	0 ³⁾		
38:7	MIRU Control nr. 1 flöde/tryckavvikelse från börvärdets larmgräns	B	0 ³⁾		
39:1	MIRU Control nr. 2 kommunikationsfel	A	0 ³⁾		
39:2	MIRU Control nr. 2 motorstyrningslarm utlöst	A	0 ³⁾		
39:3	MIRU Control nr. 2 motorstyrning kommunikationsfel	A	0 ³⁾		
39:4	MIRU Control nr. 2 flödesmätningstryckgivare nr. 0 kommunikationsfel	A	0 ³⁾		
39:5	MIRU Control nr. 2 tryckregleringsgivare nr. 1 kommunikationsfel	A	0 ³⁾		
39:6	MIRU Control nr. 2 temperaturgivare defekt	B	0 ³⁾		
39:7	MIRU Control nr. 2 flöde/tryckavvikelse från börvärdets larmgräns	B	0 ³⁾		
40:1	MIRU Control nr. 3 kommunikationsfel	A	0 ³⁾		
40:2	MIRU Control nr. 3 motorstyrningslarm utlöst	A	0 ³⁾		
40:3	MIRU Control nr. 3 motorstyrning kommunikationsfel	A	0 ³⁾		
40:4	MIRU Control nr. 3 flödesmätningstryckgivare nr. 0 kommunikationsfel	A	0 ³⁾		
40:5	MIRU Control nr. 3 tryckregleringsgivare nr. 1 kommunikationsfel	A	0 ³⁾		
40:6	MIRU Control nr. 3 temperaturgivare defekt	B	0 ³⁾		
40:7	MIRU Control nr. 3 flöde/tryckavvikelse från börvärdets larmgräns	B	0 ³⁾		
41:1	MIRU Control nr. 4 kommunikationsfel	A	0 ³⁾		
41:2	MIRU Control nr. 4 motorstyrningslarm utlöst	A	0 ³⁾		
41:3	MIRU Control nr. 4 motorstyrning kommunikationsfel	A	0 ³⁾		
41:4	MIRU Control nr. 4 flödesmätningstryckgivare nr. 0 kommunikationsfel	A	0 ³⁾		
41:5	MIRU Control nr. 4 tryckregleringsgivare nr. 1 kommunikationsfel	A	0 ³⁾		
41:6	MIRU Control nr. 4 temperaturgivare defekt	B	0 ³⁾		
41:7	MIRU Control nr. 4 flöde/tryckavvikelse från börvärdets larmgräns	B	0 ³⁾		
42:1	MIRU Control nr. 5 kommunikationsfel	A	0 ³⁾		
42:2	MIRU Control nr. 5 motorstyrningslarm utlöst	A	0 ³⁾		
42:3	MIRU Control nr. 5 motorstyrning kommunikationsfel	A	0 ³⁾		
42:4	MIRU Control nr. 5 flödesmätningstryckgivare nr. 0 kommunikationsfel	A	0 ³⁾		
42:5	MIRU Control nr. 5 tryckregleringsgivare nr. 1 kommunikationsfel	A	0 ³⁾		
42:6	MIRU Control nr. 5 temperaturgivare defekt	B	0 ³⁾		
42:7	MIRU Control nr. 5 flöde/tryckavvikelse från börvärdets larmgräns	B	0 ³⁾		
43:1	MIRU Control nr. 6 kommunikationsfel	A	0 ³⁾		
43:2	MIRU Control nr. 6 motorstyrningslarm utlöst	A	0 ³⁾		

Larm Nr:	Funktion	Fabriksinställt värde		Injusterat värde	
		Prioritet	Påverkan	Prioritet	Påverkan
		0=blockerat A=A-larm B=B-larm	0=Drift 1=Stopp	0=blockerat A=A-larm B=B-larm	0=Drift 1=Stopp
43:3	MIRU Control nr. 6 motorstyrning kommunikationsfel	A	0 ³⁾		
43:4	MIRU Control nr. 6 flödesmätningstryckgivare nr. 0 kommunikationsfel	A	0 ³⁾		
43:5	MIRU Control nr. 6 tryckregleringsgivare nr. 1 kommunikationsfel	A	0 ³⁾		
43:6	MIRU Control nr. 6 temperaturgivare defekt	B	0 ³⁾		
43:7	MIRU Control nr. 6 flöde/tryckavvikelse från börvärdets larmgräns	B	0 ³⁾		
44:1	MIRU Control nr. 7 kommunikationsfel	A	0 ³⁾		
44:2	MIRU Control nr. 7 motorstyrningslarm utlöst	A	0 ³⁾		
44:3	MIRU Control nr. 7 motorstyrning kommunikationsfel	A	0 ³⁾		
44:4	MIRU Control nr. 7 flödesmätningstryckgivare nr. 0 kommunikationsfel	A	0 ³⁾		
44:5	MIRU Control nr. 7 tryckregleringsgivare nr. 1 kommunikationsfel	A	0 ³⁾		
44:6	MIRU Control nr. 7 temperaturgivare defekt	B	0 ³⁾		
44:7	MIRU Control nr. 7 flöde/tryckavvikelse från börvärdets larmgräns	B	0 ³⁾		
45:1	MIRU Control nr. 8 kommunikationsfel	A	0 ³⁾		
45:2	MIRU Control nr. 8 motorstyrningslarm utlöst	A	0 ³⁾		
45:3	MIRU Control nr. 8 motorstyrning kommunikationsfel	A	0 ³⁾		
45:4	MIRU Control nr. 8 flödesmätningstryckgivare nr. 0 kommunikationsfel	A	0 ³⁾		
45:5	MIRU Control nr. 8 tryckregleringsgivare nr. 1 kommunikationsfel	A	0 ³⁾		
45:6	MIRU Control nr. 8 temperaturgivare defekt	B	0 ³⁾		
45:7	MIRU Control nr. 8 flöde/tryckavvikelse från börvärdets larmgräns	B	0 ³⁾		
46:1	MIRU Control nr. 9 kommunikationsfel	A	0 ³⁾		
46:2	MIRU Control nr. 9 motorstyrningslarm utlöst	A	0 ³⁾		
46:3	MIRU Control nr. 9 motorstyrning kommunikationsfel	A	0 ³⁾		
46:4	MIRU Control nr. 9 flödesmätningstryckgivare nr. 0 kommunikationsfel	A	0 ³⁾		
46:5	MIRU Control nr. 9 tryckregleringsgivare nr. 1 kommunikationsfel	A	0 ³⁾		
46:6	MIRU Control nr. 9 temperaturgivare defekt	B	0 ³⁾		
46:7	MIRU Control nr. 9 flöde/tryckavvikelse från börvärdets larmgräns	B	0 ³⁾		
47:1	MIRU Control nr. 10 kommunikationsfel	A	0 ³⁾		
47:2	MIRU Control nr. 10 motorstyrningslarm utlöst	A	0 ³⁾		
47:3	MIRU Control nr. 10 motorstyrning kommunikationsfel	A	0 ³⁾		
47:4	MIRU Control nr. 10 flödesmätningstryckgivare nr. 0 kommunikationsfel	A	0 ³⁾		
47:5	MIRU Control nr. 10 tryckregleringsgivare nr. 1 kommunikationsfel	A	0 ³⁾		
47:6	MIRU Control nr. 10 temperaturgivare defekt	B	0 ³⁾		
47:7	MIRU Control nr. 10 flöde/tryckavvikelse från börvärdets larmgräns	B	0 ³⁾		
49:1	Tilluftsfläkt nr. 1A kommunikationsfel	A	1 ³⁾		
49:2	Tilluftsfläkt nr. 1A motorstyrning överström	A ¹⁾	1 ³⁾		
49:3	Tilluftsfläkt nr. 1A motorstyrning underspänning	A ¹⁾	1 ³⁾		
49:4	Tilluftsfläkt nr. 1A motorstyrning överspänning	A ¹⁾	1 ³⁾		
49:5	Tilluftsfläkt nr. 1A motorstyrning övertemperatur	A ¹⁾	1 ³⁾		
49:6	Tilluftsfläkt nr. 1A motorstyrning uppstartsfel	A ¹⁾	1 ³⁾		
49:7	Tilluftsfläkt nr. 1A motorstyrning ojämn fasspänning	A ¹⁾	1 ³⁾		
49:8	Tilluftsfläkt nr. 1A motorstyrning fasfel	A ¹⁾	1 ³⁾		
49:9	Tilluftsfläkt nr. 1A motorstyrning internt minnesfel	A ¹⁾	1 ³⁾		
49:10	Tilluftsfläkt nr. 1A motorstyrning strömbegränsning	B	0 ³⁾		
49:11	Tilluftsfläkt nr. 1A motorstyrning internt kommunikationsfel	A	1 ³⁾		
50:1	Tilluftsfläkt nr. 2A kommunikationsfel	A	1 ³⁾		

Larm Nr:	Funktion	Fabriksinställt värde		Injusterat värde	
		Prioritet	Påverkan	Prioritet	Påverkan
		0=blockerat A=A-larm B=B-larm	0=Drift 1=Stopp	0=blockerat A=A-larm B=B-larm	0=Drift 1=Stopp
50:2	Tilluftsfläkt nr. 2A motorstyrning överström	A ¹⁾	1 ³⁾		
50:3	Tilluftsfläkt nr. 2A motorstyrning underspänning	A ¹⁾	1 ³⁾		
50:4	Tilluftsfläkt nr. 2A motorstyrning överspänning	A ¹⁾	1 ³⁾		
50:5	Tilluftsfläkt nr. 2A motorstyrning övertemperatur	A ¹⁾	1 ³⁾		
50:6	Tilluftsfläkt nr. 2A motorstyrning uppstartsfel	A ¹⁾	1 ³⁾		
50:7	Tilluftsfläkt nr. 2A motorstyrning ojämn fasspänning	A ¹⁾	1 ³⁾		
50:8	Tilluftsfläkt nr. 2A motorstyrning fasfel	A ¹⁾	1 ³⁾		
50:9	Tilluftsfläkt nr. 2A motorstyrning internt minnesfel	A ¹⁾	1 ³⁾		
50:10	Tilluftsfläkt nr. 2A motorstyrning strömbegränsning	B	0 ³⁾		
50:11	Tilluftsfläkt nr. 2A motorstyrning internt kommunikationsfel	A	1 ³⁾		
51:1	Tilluftsfläkt nr. 3A kommunikationsfel	A	1 ³⁾		
51:2	Tilluftsfläkt nr. 3A motorstyrning överström	A ¹⁾	1 ³⁾		
51:3	Tilluftsfläkt nr. 3A motorstyrning underspänning	A ¹⁾	1 ³⁾		
51:4	Tilluftsfläkt nr. 3A motorstyrning överspänning	A ¹⁾	1 ³⁾		
51:5	Tilluftsfläkt nr. 3A motorstyrning övertemperatur	A ¹⁾	1 ³⁾		
51:6	Tilluftsfläkt nr. 3A motorstyrning uppstartsfel	A ¹⁾	1 ³⁾		
51:7	Tilluftsfläkt nr. 3A motorstyrning ojämn fasspänning	A ¹⁾	1 ³⁾		
51:8	Tilluftsfläkt nr. 3A motorstyrning fasfel	A ¹⁾	1 ³⁾		
51:9	Tilluftsfläkt nr. 3A motorstyrning internt minnesfel	A ¹⁾	1 ³⁾		
51:10	Tilluftsfläkt nr. 3A motorstyrning strömbegränsning	B	0 ³⁾		
51:11	Tilluftsfläkt nr. 3A motorstyrning internt kommunikationsfel	A	1 ³⁾		
52:1	Tilluftsfläkt nr. 1B kommunikationsfel	A	1 ³⁾		
52:2	Tilluftsfläkt nr. 1B motorstyrning överström	A ¹⁾	1 ³⁾		
52:3	Tilluftsfläkt nr. 1B motorstyrning underspänning	A ¹⁾	1 ³⁾		
52:4	Tilluftsfläkt nr. 1B motorstyrning överspänning	A ¹⁾	1 ³⁾		
52:5	Tilluftsfläkt nr. 1B motorstyrning övertemperatur	A ¹⁾	1 ³⁾		
52:6	Tilluftsfläkt nr. 1B motorstyrning uppstartsfel	A ¹⁾	1 ³⁾		
52:7	Tilluftsfläkt nr. 1B motorstyrning ojämn fasspänning	A ¹⁾	1 ³⁾		
52:8	Tilluftsfläkt nr. 1B motorstyrning fasfel	A ¹⁾	1 ³⁾		
52:9	Tilluftsfläkt nr. 1B motorstyrning internt minnesfel	A ¹⁾	1 ³⁾		
52:10	Tilluftsfläkt nr. 1B motorstyrning strömbegränsning	B	0 ³⁾		
53:1	Tilluftsfläkt nr. 2B kommunikationsfel	A	1 ³⁾		
53:2	Tilluftsfläkt nr. 2B motorstyrning överström	A ¹⁾	1 ³⁾		
53:3	Tilluftsfläkt nr. 2B motorstyrning underspänning	A ¹⁾	1 ³⁾		
53:4	Tilluftsfläkt nr. 2B motorstyrning överspänning	A ¹⁾	1 ³⁾		
53:5	Tilluftsfläkt nr. 2B motorstyrning övertemperatur	A ¹⁾	1 ³⁾		
53:6	Tilluftsfläkt nr. 2B motorstyrning uppstartsfel	A ¹⁾	1 ³⁾		
53:7	Tilluftsfläkt nr. 2B motorstyrning ojämn fasspänning	A ¹⁾	1 ³⁾		
53:8	Tilluftsfläkt nr. 2B motorstyrning fasfel	A ¹⁾	1 ³⁾		
53:9	Tilluftsfläkt nr. 2B motorstyrning internt minnesfel	A ¹⁾	1 ³⁾		
53:10	Tilluftsfläkt nr. 2B motorstyrning strömbegränsning	B	0 ³⁾		
54:1	Tilluftsfläkt nr. 3B kommunikationsfel	A	1 ³⁾		
54:2	Tilluftsfläkt nr. 3B motorstyrning överström	A ¹⁾	1 ³⁾		
54:3	Tilluftsfläkt nr. 3B motorstyrning underspänning	A ¹⁾	1 ³⁾		
54:4	Tilluftsfläkt nr. 3B motorstyrning överspänning	A ¹⁾	1 ³⁾		
54:5	Tilluftsfläkt nr. 3B motorstyrning övertemperatur	A ¹⁾	1 ³⁾		

Larm Nr:	Funktion	Fabriksinställt värde		Injusterat värde	
		Prioritet	Påverkan	Prioritet	Påverkan
		0=blockerat A=A-larm B=B-larm	0=Drift 1=Stopp	0=blockerat A=A-larm B=B-larm	0=Drift 1=Stopp
54:6	Tilluftsfläkt nr. 3B motorstyrning uppstartsfel	A ¹⁾	1 ³⁾		
54:7	Tilluftsfläkt nr. 3B motorstyrning ojämn fasspänning	A ¹⁾	1 ³⁾		
54:8	Tilluftsfläkt nr. 3B motorstyrning fasfel	A ¹⁾	1 ³⁾		
54:9	Tilluftsfläkt nr. 3B motorstyrning internt minnesfel	A ¹⁾	1 ³⁾		
54:10	Tilluftsfläkt nr. 3B motorstyrning strömbegränsning	B	0 ³⁾		
55:1	Frånluftsfläkt nr. 1A kommunikationsfel	A	1 ³⁾		
55:2	Frånluftsfläkt nr. 1A motorstyrning överström	A ¹⁾	1 ³⁾		
55:3	Frånluftsfläkt nr. 1A motorstyrning underspänning	A ¹⁾	1 ³⁾		
55:4	Frånluftsfläkt nr. 1A motorstyrning överspänning	A ¹⁾	1 ³⁾		
55:5	Frånluftsfläkt nr. 1A motorstyrning övertemperatur	A ¹⁾	1 ³⁾		
55:6	Frånluftsfläkt nr. 1A motorstyrning uppstartsfel	A ¹⁾	1 ³⁾		
55:7	Frånluftsfläkt nr. 1A motorstyrning ojämn fasspänning	A ¹⁾	1 ³⁾		
55:8	Frånluftsfläkt nr. 1A motorstyrning fasfel	A ¹⁾	1 ³⁾		
55:9	Frånluftsfläkt nr. 1A motorstyrning internt minnesfel	A ¹⁾	1 ³⁾		
55:10	Frånluftsfläkt nr. 1A motorstyrning strömbegränsning	B	0 ³⁾		
55:11	Frånluftsfläkt nr. 1A motorstyrning internt kommunikationsfel	A	1 ³⁾		
56:1	Frånluftsfläkt nr. 2A kommunikationsfel	A	1 ³⁾		
56:2	Frånluftsfläkt nr. 2A motorstyrning överström	A ¹⁾	1 ³⁾		
56:3	Frånluftsfläkt nr. 2A motorstyrning underspänning	A ¹⁾	1 ³⁾		
56:4	Frånluftsfläkt nr. 2A motorstyrning överspänning	A ¹⁾	1 ³⁾		
56:5	Frånluftsfläkt nr. 2A motorstyrning övertemperatur	A ¹⁾	1 ³⁾		
56:6	Frånluftsfläkt nr. 2A motorstyrning uppstartsfel	A ¹⁾	1 ³⁾		
56:7	Frånluftsfläkt nr. 2A motorstyrning ojämn fasspänning	A ¹⁾	1 ³⁾		
56:8	Frånluftsfläkt nr. 2A motorstyrning fasfel	A ¹⁾	1 ³⁾		
56:9	Frånluftsfläkt nr. 2A motorstyrning internt minnesfel	A ¹⁾	1 ³⁾		
56:10	Frånluftsfläkt nr. 2A motorstyrning strömbegränsning	B	0 ³⁾		
56:11	Frånluftsfläkt nr. 2A motorstyrning internt kommunikationsfel	A	1 ³⁾		
57:1	Frånluftsfläkt nr. 3A kommunikationsfel	A	1 ³⁾		
57:2	Frånluftsfläkt nr. 3A motorstyrning överström	A ¹⁾	1 ³⁾		
57:3	Frånluftsfläkt nr. 3A motorstyrning underspänning	A ¹⁾	1 ³⁾		
57:4	Frånluftsfläkt nr. 3A motorstyrning överspänning	A ¹⁾	1 ³⁾		
57:5	Frånluftsfläkt nr. 3A motorstyrning övertemperatur	A ¹⁾	1 ³⁾		
57:6	Frånluftsfläkt nr. 3A motorstyrning uppstartsfel	A ¹⁾	1 ³⁾		
57:7	Frånluftsfläkt nr. 3A motorstyrning ojämn fasspänning	A ¹⁾	1 ³⁾		
57:8	Frånluftsfläkt nr. 3A motorstyrning fasfel	A ¹⁾	1 ³⁾		
57:9	Frånluftsfläkt nr. 3A motorstyrning internt minnesfel	A ¹⁾	1 ³⁾		
57:10	Frånluftsfläkt nr. 3A motorstyrning strömbegränsning	B	0 ³⁾		
57:11	Frånluftsfläkt nr. 3A motorstyrning internt kommunikationsfel	A	1 ³⁾		
58:1	Frånluftsfläkt nr. 1B kommunikationsfel	A	1 ³⁾		
58:2	Frånluftsfläkt nr. 1B motorstyrning överström	A ¹⁾	1 ³⁾		
58:3	Frånluftsfläkt nr. 1B motorstyrning underspänning	A ¹⁾	1 ³⁾		
58:4	Frånluftsfläkt nr. 1B motorstyrning överspänning	A ¹⁾	1 ³⁾		
58:5	Frånluftsfläkt nr. 1B motorstyrning övertemperatur	A ¹⁾	1 ³⁾		
58:6	Frånluftsfläkt nr. 1B motorstyrning uppstartsfel	A ¹⁾	1 ³⁾		

Larm Nr:	Funktion	Fabriksinställt värde		Injusterat värde	
		Prioritet	Påverkan	Prioritet	Påverkan
		0=blockerat A=A-larm B=B-larm	0=Drift 1=Stopp	0=blockerat A=A-larm B=B-larm	0=Drift 1=Stopp
58:7	Frånluftsfläkt nr. 1B motorstyrning ojämn fasspänning	A ¹⁾	1 ³⁾		
58:8	Frånluftsfläkt nr. 1B motorstyrning fasfel	A ¹⁾	1 ³⁾		
58:9	Frånluftsfläkt nr. 1B motorstyrning internt minnesfel	A ¹⁾	1 ³⁾		
58:10	Frånluftsfläkt nr. 1B motorstyrning strömbegränsning	B	0 ³⁾		
59:1	Frånluftsfläkt nr. 2B kommunikationsfel	A	1 ³⁾		
59:2	Frånluftsfläkt nr. 2B motorstyrning överström	A ¹⁾	1 ³⁾		
59:3	Frånluftsfläkt nr. 2B motorstyrning underspänning	A ¹⁾	1 ³⁾		
59:4	Frånluftsfläkt nr. 2B motorstyrning överspänning	A ¹⁾	1 ³⁾		
59:5	Frånluftsfläkt nr. 2B motorstyrning övertemperatur	A ¹⁾	1 ³⁾		
59:6	Frånluftsfläkt nr. 2B motorstyrning uppstartsfel	A ¹⁾	1 ³⁾		
59:7	Frånluftsfläkt nr. 2B motorstyrning ojämn fasspänning	A ¹⁾	1 ³⁾		
59:8	Frånluftsfläkt nr. 2B motorstyrning fasfel	A ¹⁾	1 ³⁾		
59:9	Frånluftsfläkt nr. 2B motorstyrning internt minnesfel	A ¹⁾	1 ³⁾		
59:10	Frånluftsfläkt nr. 2B motorstyrning strömbegränsning	B	0 ³⁾		
60:1	Frånluftsfläkt nr. 3B kommunikationsfel	A	1 ³⁾		
60:2	Frånluftsfläkt nr. 3B motorstyrning överström	A ¹⁾	1 ³⁾		
60:3	Frånluftsfläkt nr. 3B motorstyrning underspänning	A ¹⁾	1 ³⁾		
60:4	Frånluftsfläkt nr. 3B motorstyrning överspänning	A ¹⁾	1 ³⁾		
60:5	Frånluftsfläkt nr. 3B motorstyrning övertemperatur	A ¹⁾	1 ³⁾		
60:6	Frånluftsfläkt nr. 3B motorstyrning uppstartsfel	A ¹⁾	1 ³⁾		
60:7	Frånluftsfläkt nr. 3B motorstyrning ojämn fasspänning	A ¹⁾	1 ³⁾		
60:8	Frånluftsfläkt nr. 3B motorstyrning fasfel	A ¹⁾	1 ³⁾		
60:9	Frånluftsfläkt nr. 3B motorstyrning internt minnesfel	A ¹⁾	1 ³⁾		
60:10	Frånluftsfläkt nr. 3B motorstyrning strömbegränsning	B	0 ³⁾		
61:1	Tillluftsfläkt nr. 1A I/O-modul kommunikationsfel	A	1 ³⁾		
61:6	Tillluftsfläkt nr. 2A I/O-modul kommunikationsfel	A	1 ³⁾		
61:11	Tillluftsfläkt nr. 3A I/O-modul kommunikationsfel	A	1 ³⁾		
62:1	Frånluftsfläkt nr. 1A I/O-modul kommunikationsfel	A	1 ³⁾		
62:6	Frånluftsfläkt nr. 2A I/O-modul kommunikationsfel	A	1 ³⁾		
62:11	Frånluftsfläkt nr. 3A I/O-modul kommunikationsfel	A	1 ³⁾		

¹⁾ Kan ej blockeras.

²⁾ Fördöjning ställbar.

³⁾ Ställbart.

⁴⁾ Stoppar aggregat vid temperatur under ställbar gräns.

⁵⁾ Inaktivt som fabriksinställning.

Injustering utförd av:

Datum _____

Företag _____

Namn _____