Idriftsættelsesprotokol

Findes også i digital form på www.swegon.com

Firma

Sagsbehandler

Kunde	**Dato**	**SO-nr.:**
Anlæg	**Objekt/Aggregat**	**Serie-nr.:**
Adresse	**Type/størrelse**	**Programversion:**

Filterkalibrering udført ☐

Koblingsur, aktuel tid indstillet ☐

Anden styring _____

Luftmængde

Funktion		Fabriksindstillet værdi				Indreguleret værdi			
Luftmængde									
Reguleringstype									
Tilluft		☒ Luftm.	☐ Kanaltryk	☐ Behov	☐ Slave	☐ Luftm.	☐ Kanaltryk	☐ Behov	☐ Slave
Fraluft		☒ Luftm.	☐ Kanaltryk	☐ Behov	☐ Slave	☐ Luftm.	☐ Kanaltryk	☐ Behov	☐ Slave
Driftsniveau									
Luftm. lavhastighed	TL	*1)*			*1)*				
	FL	*1)*			*1)*				
Luftm. højhastighed	TL	*1)*			*1)*				
	FL	*1)*			*1)*				
Luftm. maks. hastighed	TL	*1)*		*1)*	*1)*				
	FL	*1)*		*1)*	*1)*				
Luftm. min.-hastighed	TL			*1)*					
	FL			*1)*					
Tryk lavhastighed	TL Pa		100						
	FL Pa		100						
Tryk højhastighed	TL Pa		200						
	FL Pa		200						
Maks. hast. vent.omdr.-tal	TL (%)		100%						
	FL (%)		100%						
Tryk maks. hastighed	TL Pa		200						
	FL Pa		200						
Behovsstyret lavhastighed	TL (%)			25					
	FL (%)			25					
Behovsstyret højhastighed	TL (%)			50					
	FL (%)			50					
Optimize									
Optimize		☐ On	☒ Off			☐ On	☐ Off		
Ønskeværdiforskydning									
Tilluft		☐ On	☒ Off			☐ On	☐ Off		
Fraluft		☐ On	☒ Off			☐ On	☐ Off		
Enhed									
Luftmængdeenhed		☐ l/s	☒ m³/sek.	☐ m³/t	☐ cfm	☐ l/s	☐ m³/s	☐ m³/t	☐ cfm
Trykenhed		☒ Pa	☐ psi	☐ in.wc		☐ Pa	☐ psi	☐ in.wc	
Udeluftkompensering									
Udeluftkompensering		☒ Ikke aktiv ☐ Lav- og højhastighed	☐ Lavhast.	☐ Højhastighed		☐ Ikke aktiv ☐ Lav- og højhastighed	☐ Lavhast.	☐ Højhastighed	
X1, skillepunkt udetemp.	°C	-20 °C							
X2, skillepunkt udetemp.	°C	-10 °C							
X3, skillepunkt udetemp.	°C	+10°C							
X4, skillepunkt udetemp.	°C	+20 °C							

1) Lavhastighed = 25 %, Højhastighed = 50 % og maks. hastighed = 75 % af maks. luftmængde, se afsnit 4.1.2 i Funktionsmanual installation.

Forbehold for ændringer.

Funktion	Fabriksindstillet værdi	Indreguleret værdi
Tilluft, luftmængde		
Y1, skillepunkt tilluft	25 % af maks. luftmængde for aggregatet	
Y2, skillepunkt tilluft	25 % af maks. luftmængde for aggregatet	
Y3, skillepunkt tilluft	25 % af maks. luftmængde for aggregatet	
Y4, skillepunkt tilluft	25 % af maks. luftmængde for aggregatet	
Fraluft, luftmængde		
Y1, skillepunkt fraluft	25 % af maks. luftmængde for aggregatet	
Y2, skillepunkt fraluft	25 % af maks. luftmængde for aggregatet	
Y3, skillepunkt fraluft	25 % af maks. luftmængde for aggregatet	
Y4, skillepunkt fraluft	25 % af maks. luftmængde for aggregatet	
Tilluft, tryk		
Y1, skillepunkt tilluft Pa	100	
Y2, skillepunkt tilluft Pa	100	
Y3, skillepunkt tilluft Pa	100	
Y4, skillepunkt tilluft Pa	100	
Fraluft, tryk		
Y1, skillepunkt fraluft Pa	100	
Y2, skillepunkt fraluft Pa	100	
Y3, skillepunkt fraluft Pa	100	
Y4, skillepunkt fraluft Pa	100	
Booster-armatur		
Booster-armatur	☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off

Temperatur

Funktion		Fabriksindstillet værdi	Indreguleret værdi
Temperatur			
Reguleringstype			
Indstilling		☐ FRT 1 ☐ FRT 2 ☒ Tilluft	☐ FRT 1 ☐ FRT 2 ☐ Tilluft
		☐ Fraluft ☐ URT ☐ URF	☐ Fraluft ☐ URT ☐ URF
Indstilling Xzone		☐ FRT1 ☐ FRT 2 ☒ Tilluft	☐ FRT 1 ☐ FRT 2 ☐ Tilluft
		☐ Fraluft ☐ URT ☐ URF	☐ Fraluft ☐ URT ☐ URF
Sæsonstyret temperaturregulering		☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off
Sæsonstyret temperaturregulering		☐ FRT 1 ☐ FRT 2 ☐ Tilluft	☐ FRT 1 ☐ FRT 2 ☐ Tilluft
		☒ Fraluft ☐ URT ☐ URF	☐ Fraluft ☐ URT ☐ URF
Sæsonstyret temperaturregulering aktiv	°C	0	
Sæsonstyret temp.-regulering ikke aktiv	°C	20	
Indstillinger			
FRT 1			
Fraluftrelateret tilluft-1 trin		2	
Fraluftrelateret tilluft-1 afvigelse	K	3	
Fraluftrelateret tilluft-1 brydepunkt	°C	22	
Xzone, Fraluftrelateret tilluft-1 trin		2	
Xzone, Fraluftsrelateret tilluft-1 afvigelse	K	3	
Xzone, Fraluftrelateret tilluft-1 brydepunkt	°C	22	
FRT2			
Fralufttemperatur			
Fraluftrelateret tilluft-2 X1	°C	15	
Fraluftrelateret tilluft-2 X2	°C	20	
Fraluftrelateret tilluft-2 X3	°C	22	
Fraluftrelateret tilluft-2 X4	°C	22	
Xzone, Fraluftrelateret tilluft-2 X1	°C	15	
Xzone, Fraluftrelateret tilluft-2 X2	°C	20	
Xzone, Fraluftrelateret tilluft-2 X3	°C	22	
Xzone, Fraluftrelateret tilluft-2 X4	°C	22	
Ønskeværdi tillufttemperatur			
Fraluftrelateret tilluft-2 Y1	°C	20	
Fraluftrelateret tilluft-2 Y2	°C	18	
Fraluftrelateret tilluft-2 Y3	°C	14	
Fraluftrelateret tilluft-2 Y4	°C	12	
Xzone, Fraluftrelateret tilluft-2 Y1	°C	20	
Xzone, Fraluftrelateret tilluft-2 Y2	°C	18	
Xzone, Fraluftrelateret tilluft-2 Y3	°C	14	
Xzone, Fraluftrelateret tilluft-2 Y4	°C	12	
Tilluftregulering			
Tilluft (temp.-ønskeværdi)	°C	21	
Xzone, Tilluft (temp.-ønskeværdi)	°C	21	
Fraluftregulering			
Fraluft (temp.-ønskeværdi)	°C	21	
Tilluft min.	°C	16	
Tilluft maks.	°C	28	
Xzone, Fraluft (temp.-ønskeværdi)	°C	21	
Xzone, Tilluft, min.	°C	16	
Xzone, Tilluft maks.	°C	28	

Forbehold for ændringer.

Funktion		Fabriksindstillet værdi	Indreguleret værdi
URT-regulering			
Udelufttemperatur			
Udeluftrelateret tilluft X1	°C	-20 °C	
Udeluftrelateret tilluft X2	°C	-10 °C	
Udeluftrelateret tilluft X3	°C	10 °C	
Udeluftrelateret tilluft X4	°C	20°C	
Xzone, Udeluftrelateret tilluft X1	°C	-20°C	
Xzone, Udeluftrelateret tilluft X2	°C	-10°C	
Xzone, Udeluftrelateret tilluft X3	°C	10°C	
Xzone, Udeluftrelateret tilluft X4	°C	20 °C	
Ønskeværdi tillufttemperatur			
Udeluftrelateret tilluft Y1	°C	21,5 °C	
Udeluftrelateret tilluft Y2	°C	21,5 °C	
Udeluftrelateret tilluft Y3	°C	21,5 °C	
Udeluftrelateret tilluft Y4	°C	21,5°C	
Xzone, Udeluftrelateret tilluft Y1	°C	21,5°C	
Xzone, Udeluftrelateret tilluft Y2	°C	21,5°C	
Xzone, Udeluftrelateret tilluft Y3	°C	21,5°C	
Xzone, Udeluftrelateret tilluft Y4	°C	21,5 °C	
URF-regulering			
Tilluft, min.	°C	16 °C	
Tilluft, maks.	°C	28 °C	
Udelufttemperatur			
Udeluftrelateret fraluft X1	°C	-20 °C	
Udeluftrelateret fraluft X2	°C	-10 °C	
Udeluftrelateret fraluft X3	°C	10 °C	
Udeluftrelateret fraluft X4	°C	20°C	
Xzone, Udeluftrelateret fraluft X1	°C	-20°C	
Xzone, Udeluftrelateret fraluft X2	°C	-10°C	
Xzone, Udeluftrelateret fraluft X3	°C	10°C	
Xzone, Udeluftrelateret fraluft X4	°C	20 °C	
Ønskeværdi fralufttemperatur			
Udeluftrelateret fraluft Y1	°C	21,5 °C	
Udeluftrelateret fraluft Y2	°C	21,5 °C	
Udeluftrelateret fraluft Y3	°C	21,5 °C	
Udeluftrelateret fraluft Y4	°C	21,5°C	
Xzone, Udeluftrelateret fraluft Y1	°C	21,5°C	
Xzone, Udeluftrelateret fraluft Y2	°C	21,5°C	
Xzone, Udeluftrelateret fraluft Y3	°C	21,5°C	
Xzone, Udeluftrelateret fraluft Y4	°C	21,5 °C	
Temperaturenhed			
Enhed		☒ °C ☐ °F	☐ °C ☐ °F
Ønskeværdiforskydning			
Ønskeværdiforskydning		☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off
Neutralzone			
Tilluft, temperaturregulering	K	0,5	
Fraluft, temperaturregulering	K	0,5	
Xzone, tilluft neutralzone	K	0,5	
Xzone, fraluft neutralzone	K	0,5	
Eksterne temperaturfølere			
Fraluftkanal, temperaturføler		☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off
Rumføler 1		☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off
Rumføler 2		☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off
Rumføler 3		☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off
Rumføler 4		☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off

Funktion		Fabriksindstillet værdi	Indreguleret værdi
Eksterne temperaturfølere			
Rumføler funktion		☒ Middel ☐ Min. ☐ Maks.	☐ Middel ☐ Min. ☐ Maks.
Rumtemp. fra kommunikation		☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off
Rumtemp., kun for intermitt. natvarme		☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off
Rumtemp., kun for sommernatkøling		☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off
Udeluftføler 1		☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off
Udeluftføler 2		☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off
Udeluftføler 3		☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off
Udeluftføler 4		☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off
Udeluftføler funktion		☒ Middel ☐ Min. ☐ Maks.	☐ Middel ☐ Min. ☐ Maks.
Udetemp. fra kommunikation		☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off
Xzone, rumføler 1		☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off
Xzone, rumføler 2		☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off
Xzone, rumføler 3		☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off
Xzone, rumføler 4		☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off
Xzone, rumføler funktion		☒ Middel ☐ Min. ☐ Maks.	☐ Middel ☐ Min. ☐ Maks.
Xzone, rumtemp. fra kommunikation		☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off
Reguleringssekvens			
Varmetilstand		1	
Køletilstand		1	
Min. afkastluft			
Min. afkastluft		☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off
Min. afkastlufttemperatur	°C	5,0	
Morning Boost			
Morning Boost		☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off
Starttid	tim:min	00:00	
Tilluft ønskeværdi		50 % af maks. tilluft for aggr. alt. 100 Pa	
Heating Boost			
Heating Boost		☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off
Startgrænse	K	3	
Cooling Boost			
Cooling Boost		☒ Ikke aktiv ☐ Komfort ☐ Økonomi ☐ Sekvens ☐ Komfort og økonomi ☐ Økonomi og sekvens ☐ Sekvens og komfort ☐ Komfort, økonomi og sekvens	☐ Ikke aktiv ☐ Komfort ☐ Økonomi ☐ Sekvens ☐ Komfort og økonomi ☐ Økonomi og sekvens ☐ Sekvens og komfort ☐ Komfort, økonomi og sekvens
Startgrænse (Komfort)	K	3	
Intermitt. natvarme			
Intermitterende natvarme		☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off
Recirkulation		☒ On ☐ Off	☐ On ☐ Off
Rumtemperatur, start	°C	16	
Rumtemperatur, stop	°C	18	
Tillufttemperatur, ønskeværdi	°C	28	
Tilluftmængde, ønskeværdi		50 % af maks. tilluft for aggr. alt. 100 Pa	
Fraluftmængde, ønskeværdi		50 % af maks. tilluft for aggr. alt. 100 Pa	
Sommernatkøling			
Sommernatkøling		☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off
Starttid	tim:min	23:00	
Stoptid	tim:min	06:00	
Udeluft, start	°C	10	
Fraluft, start	°C	22	
Fraluft, stop	°C	16	
Tilluft ønskeværdi	°C	10	
Start, periode med standset aggregat	mm-dd	05-01	
Stop, periode med standset aggregat	mm-dd	10-01	
Tilluft ønskeværdi (luftmængde)		50 % af maks. luftm. for aggregatet	
Tilluft ønskeværdi (tryk)		100 Pa	
Fraluft ønskeværdi (luftmængde)		50 % af maks. luftm. for aggregatet	
Fraluft, ønskeværdi (tryk)		100 Pa	
Nedregulering (luftmængde/tryk)			
Nedregulering		☒ Ikke aktiv ☐ Tilluft ☐ Tilluft og fraluft	☐ Ikke aktiv ☐ Tilluft ☐ Tilluft og fraluft

Tid og skema

Funktion	Fabriksindstillet værdi	Indreguleret værdi
Tid og skema		
Skemaindstilling		
Forvalgt driftstilstand	☐ Totalstop ☒ Lavhast. ☐ Højhast. ☐ Normalstop ☐ Øget normalstop	☐ Totalstop ☐ Lavhast. ☐ Højhast. ☐ Normalstop ☐ Øget normalstop
Effektiv periode	☒ On ☐ Off	☐ On ☐ Off
Startdato	☐ Aktiv ☒ Ikke aktiv	☐ Aktiv ☐ Ikke aktiv
Startdato År/Mån/Dag		
Stopdato	☐ Aktiv ☒ Ikke aktiv	☐ Aktiv ☐ Ikke aktiv
Stopdato År/Mån/Dag		
Stopdato År/Mån/Dag		
Dagskema		
Mandag		
Tid, hændelse 1 timer:min	00:00	
Hændelse 1	☒ Ikke aktiv ☐ Totalstop ☐ Lavhastighed ☐ Højhastighed ☐ Normalstop ☐ Øget normalstop	☐ Ikke aktiv ☐ Totalstop ☐ Lavhastighed ☐ Højhastighed ☐ Normalstop ☐ Øget normalstop
Tid, hændelse 2 timer:min	00:00	
Hændelse 2	☒ Ikke aktiv ☐ Totalstop ☐ Lavhastighed ☐ Højhastighed ☐ Normalstop ☐ Øget normalstop	☐ Ikke aktiv ☐ Totalstop ☐ Lavhastighed ☐ Højhastighed ☐ Normalstop ☐ Øget normalstop
Tid, hændelse 3 timer:min	00:00	
Hændelse 3	☒ Ikke aktiv ☐ Totalstop ☐ Lavhastighed ☐ Højhastighed ☐ Normalstop ☐ Øget normalstop	☐ Ikke aktiv ☐ Totalstop ☐ Lavhastighed ☐ Højhastighed ☐ Normalstop ☐ Øget normalstop
Tid, hændelse 4 timer:min	00:00	
Hændelse 4	☒ Ikke aktiv ☐ Totalstop ☐ Lavhastighed ☐ Højhastighed ☐ Normalstop ☐ Øget normalstop	☐ Ikke aktiv ☐ Totalstop ☐ Lavhastighed ☐ Højhastighed ☐ Normalstop ☐ Øget normalstop
Tid, hændelse 5 timer:min	00:00	
Hændelse 5	☒ Ikke aktiv ☐ Totalstop ☐ Lavhastighed ☐ Højhastighed ☐ Normalstop ☐ Øget normalstop	☐ Ikke aktiv ☐ Totalstop ☐ Lavhastighed ☐ Højhastighed ☐ Normalstop ☐ Øget normalstop
Tid, hændelse 6 timer:min	00:00	
Hændelse 6	☒ Ikke aktiv ☐ Totalstop ☐ Lavhastighed ☐ Højhastighed ☐ Normalstop ☐ Øget normalstop	☐ Ikke aktiv ☐ Totalstop ☐ Lavhastighed ☐ Højhastighed ☐ Normalstop ☐ Øget normalstop

Funktion	Fabriksindstillet værdi	Indreguleret værdi
Tirsdag		
Tid, hændelse 1 timer:min	00:00	
Hændelse 1	☒ Ikke aktiv ☐ Totalstop ☐ Lavhastighed ☐ Højhastighed ☐ Normalstop ☐ Øget normalstop	☐ Ikke aktiv ☐ Totalstop ☐ Lavhastighed ☐ Højhastighed ☐ Normalstop ☐ Øget normalstop
Tid, hændelse 2 timer:min	00:00	
Hændelse 2	☒ Ikke aktiv ☐ Totalstop ☐ Lavhastighed ☐ Højhastighed ☐ Normalstop ☐ Øget normalstop	☐ Ikke aktiv ☐ Totalstop ☐ Lavhastighed ☐ Højhastighed ☐ Normalstop ☐ Øget normalstop
Tid, hændelse 3 timer:min	00:00	
Hændelse 3	☒ Ikke aktiv ☐ Totalstop ☐ Lavhastighed ☐ Højhastighed ☐ Normalstop ☐ Øget normalstop	☐ Ikke aktiv ☐ Totalstop ☐ Lavhastighed ☐ Højhastighed ☐ Normalstop ☐ Øget normalstop
Tid, hændelse 4 timer:min	00:00	
Hændelse 4	☒ Ikke aktiv ☐ Totalstop ☐ Lavhastighed ☐ Højhastighed ☐ Normalstop ☐ Øget normalstop	☐ Ikke aktiv ☐ Totalstop ☐ Lavhastighed ☐ Højhastighed ☐ Normalstop ☐ Øget normalstop
Tid, hændelse 5 timer:min	00:00	
Hændelse 5	☒ Ikke aktiv ☐ Totalstop ☐ Lavhastighed ☐ Højhastighed ☐ Normalstop ☐ Øget normalstop	☐ Ikke aktiv ☐ Totalstop ☐ Lavhastighed ☐ Højhastighed ☐ Normalstop ☐ Øget normalstop
Tid, hændelse 6 timer:min	00:00	
Hændelse 6	☒ Ikke aktiv ☐ Totalstop ☐ Lavhastighed ☐ Højhastighed ☐ Normalstop ☐ Øget normalstop	☐ Ikke aktiv ☐ Totalstop ☐ Lavhastighed ☐ Højhastighed ☐ Normalstop ☐ Øget normalstop
Onsdag		
Tid, hændelse 1 timer:min	00:00	
Hændelse 1	☒ Ikke aktiv ☐ Totalstop ☐ Lavhastighed ☐ Højhastighed ☐ Normalstop ☐ Øget normalstop	☐ Ikke aktiv ☐ Totalstop ☐ Lavhastighed ☐ Højhastighed ☐ Normalstop ☐ Øget normalstop
Tid, hændelse 2 timer:min	00:00	
Hændelse 2	☒ Ikke aktiv ☐ Totalstop ☐ Lavhastighed ☐ Højhastighed ☐ Normalstop ☐ Øget normalstop	☐ Ikke aktiv ☐ Totalstop ☐ Lavhastighed ☐ Højhastighed ☐ Normalstop ☐ Øget normalstop
Tid, hændelse 3 timer:min	00:00	
Hændelse 3	☒ Ikke aktiv ☐ Totalstop ☐ Lavhastighed ☐ Højhastighed ☐ Normalstop ☐ Øget normalstop	☐ Ikke aktiv ☐ Totalstop ☐ Lavhastighed ☐ Højhastighed ☐ Normalstop ☐ Øget normalstop
Tid, hændelse 4 timer:min	00:00	
Hændelse 4	☒ Ikke aktiv ☐ Totalstop ☐ Lavhastighed ☐ Højhastighed ☐ Normalstop ☐ Øget normalstop	☐ Ikke aktiv ☐ Totalstop ☐ Lavhastighed ☐ Højhastighed ☐ Normalstop ☐ Øget normalstop
Tid, hændelse 5 timer:min	00:00	
Hændelse 5	☒ Ikke aktiv ☐ Totalstop ☐ Lavhastighed ☐ Højhastighed ☐ Normalstop ☐ Øget normalstop	☐ Ikke aktiv ☐ Totalstop ☐ Lavhastighed ☐ Højhastighed ☐ Normalstop ☐ Øget normalstop
Tid, hændelse 6 timer:min	00:00	
Hændelse 6	☒ Ikke aktiv ☐ Totalstop ☐ Lavhastighed ☐ Højhastighed ☐ Normalstop ☐ Øget normalstop	☐ Ikke aktiv ☐ Totalstop ☐ Lavhastighed ☐ Højhastighed ☐ Normalstop ☐ Øget normalstop

Funktion	Fabriksindstillet værdi	Indreguleret værdi
Torsdag		
Tid, hændelse 1 timer:min	00:00	
Hændelse 1	☒ Ikke aktiv ☐ Totalstop ☐ Lavhastighed ☐ Højhastighed ☐ Normalstop ☐ Øget normalstop	☐ Ikke aktiv ☐ Totalstop ☐ Lavhastighed ☐ Højhastighed ☐ Normalstop ☐ Øget normalstop
Tid, hændelse 2 timer:min	00:00	
Hændelse 2	☒ Ikke aktiv ☐ Totalstop ☐ Lavhastighed ☐ Højhastighed ☐ Normalstop ☐ Øget normalstop	☐ Ikke aktiv ☐ Totalstop ☐ Lavhastighed ☐ Højhastighed ☐ Normalstop ☐ Øget normalstop
Tid, hændelse 3 timer:min	00:00	
Hændelse 3	☒ Ikke aktiv ☐ Totalstop ☐ Lavhastighed ☐ Højhastighed ☐ Normalstop ☐ Øget normalstop	☐ Ikke aktiv ☐ Totalstop ☐ Lavhastighed ☐ Højhastighed ☐ Normalstop ☐ Øget normalstop
Tid, hændelse 4 timer:min	00:00	
Hændelse 4	☒ Ikke aktiv ☐ Totalstop ☐ Lavhastighed ☐ Højhastighed ☐ Normalstop ☐ Øget normalstop	☐ Ikke aktiv ☐ Totalstop ☐ Lavhastighed ☐ Højhastighed ☐ Normalstop ☐ Øget normalstop
Tid, hændelse 5 timer:min	00:00	
Hændelse 5	☒ Ikke aktiv ☐ Totalstop ☐ Lavhastighed ☐ Højhastighed ☐ Normalstop ☐ Øget normalstop	☐ Ikke aktiv ☐ Totalstop ☐ Lavhastighed ☐ Højhastighed ☐ Normalstop ☐ Øget normalstop
Tid, hændelse 6 timer:min	00:00	
Hændelse 6	☒ Ikke aktiv ☐ Totalstop ☐ Lavhastighed ☐ Højhastighed ☐ Normalstop ☐ Øget normalstop	☐ Ikke aktiv ☐ Totalstop ☐ Lavhastighed ☐ Højhastighed ☐ Normalstop ☐ Øget normalstop
Fredag		
Tid, hændelse 1 timer:min	00:00	
Hændelse 1	☒ Ikke aktiv ☐ Totalstop ☐ Lavhastighed ☐ Højhastighed ☐ Normalstop ☐ Øget normalstop	☐ Ikke aktiv ☐ Totalstop ☐ Lavhastighed ☐ Højhastighed ☐ Normalstop ☐ Øget normalstop
Tid, hændelse 2 timer:min	00:00	
Hændelse 2	☒ Ikke aktiv ☐ Totalstop ☐ Lavhastighed ☐ Højhastighed ☐ Normalstop ☐ Øget normalstop	☐ Ikke aktiv ☐ Totalstop ☐ Lavhastighed ☐ Højhastighed ☐ Normalstop ☐ Øget normalstop
Tid, hændelse 3 timer:min	00:00	
Hændelse 3	☒ Ikke aktiv ☐ Totalstop ☐ Lavhastighed ☐ Højhastighed ☐ Normalstop ☐ Øget normalstop	☐ Ikke aktiv ☐ Totalstop ☐ Lavhastighed ☐ Højhastighed ☐ Normalstop ☐ Øget normalstop
Tid, hændelse 4 timer:min	00:00	
Hændelse 4	☒ Ikke aktiv ☐ Totalstop ☐ Lavhastighed ☐ Højhastighed ☐ Normalstop ☐ Øget normalstop	☐ Ikke aktiv ☐ Totalstop ☐ Lavhastighed ☐ Højhastighed ☐ Normalstop ☐ Øget normalstop
Tid, hændelse 5 timer:min	00:00	
Hændelse 5	☒ Ikke aktiv ☐ Totalstop ☐ Lavhastighed ☐ Højhastighed ☐ Normalstop ☐ Øget normalstop	☐ Ikke aktiv ☐ Totalstop ☐ Lavhastighed ☐ Højhastighed ☐ Normalstop ☐ Øget normalstop
Tid, hændelse 6 timer:min	00:00	
Hændelse 6	☒ Ikke aktiv ☐ Totalstop ☐ Lavhastighed ☐ Højhastighed ☐ Normalstop ☐ Øget normalstop	☐ Ikke aktiv ☐ Totalstop ☐ Lavhastighed ☐ Højhastighed ☐ Normalstop ☐ Øget normalstop

Funktion	Fabriksindstillet værdi	Indreguleret værdi
Lørdag		
Tid, hændelse 1 timer:min	00:00	
Hændelse 1	☒ Ikke aktiv ☐ Totalstop ☐ Lavhastighed ☐ Højhastighed ☐ Normalstop ☐ Øget normalstop	☐ Ikke aktiv ☐ Totalstop ☐ Lavhastighed ☐ Højhastighed ☐ Normalstop ☐ Øget normalstop
Tid, hændelse 2 timer:min	00:00	
Hændelse 2	☒ Ikke aktiv ☐ Totalstop ☐ Lavhastighed ☐ Højhastighed ☐ Normalstop ☐ Øget normalstop	☐ Ikke aktiv ☐ Totalstop ☐ Lavhastighed ☐ Højhastighed ☐ Normalstop ☐ Øget normalstop
Tid, hændelse 3 timer:min	00:00	
Hændelse 3	☒ Ikke aktiv ☐ Totalstop ☐ Lavhastighed ☐ Højhastighed ☐ Normalstop ☐ Øget normalstop	☐ Ikke aktiv ☐ Totalstop ☐ Lavhastighed ☐ Højhastighed ☐ Normalstop ☐ Øget normalstop
Tid, hændelse 4 timer:min	00:00	
Hændelse 4	☒ Ikke aktiv ☐ Totalstop ☐ Lavhastighed ☐ Højhastighed ☐ Normalstop ☐ Øget normalstop	☐ Ikke aktiv ☐ Totalstop ☐ Lavhastighed ☐ Højhastighed ☐ Normalstop ☐ Øget normalstop
Tid, hændelse 5 timer:min	00:00	
Hændelse 5	☒ Ikke aktiv ☐ Totalstop ☐ Lavhastighed ☐ Højhastighed ☐ Normalstop ☐ Øget normalstop	☐ Ikke aktiv ☐ Totalstop ☐ Lavhastighed ☐ Højhastighed ☐ Normalstop ☐ Øget normalstop
Tid, hændelse 6 timer:min	00:00	
Hændelse 6	☒ Ikke aktiv ☐ Totalstop ☐ Lavhastighed ☐ Højhastighed ☐ Normalstop ☐ Øget normalstop	☐ Ikke aktiv ☐ Totalstop ☐ Lavhastighed ☐ Højhastighed ☐ Normalstop ☐ Øget normalstop
Søndag		
Tid, hændelse 1 timer:min	00:00	
Hændelse 1	☒ Ikke aktiv ☐ Totalstop ☐ Lavhastighed ☐ Højhastighed ☐ Normalstop ☐ Øget normalstop	☐ Ikke aktiv ☐ Totalstop ☐ Lavhastighed ☐ Højhastighed ☐ Normalstop ☐ Øget normalstop
Tid, hændelse 2 timer:min	00:00	
Hændelse 2	☒ Ikke aktiv ☐ Totalstop ☐ Lavhastighed ☐ Højhastighed ☐ Normalstop ☐ Øget normalstop	☐ Ikke aktiv ☐ Totalstop ☐ Lavhastighed ☐ Højhastighed ☐ Normalstop ☐ Øget normalstop
Tid, hændelse 3 timer:min	00:00	
Hændelse 3	☒ Ikke aktiv ☐ Totalstop ☐ Lavhastighed ☐ Højhastighed ☐ Normalstop ☐ Øget normalstop	☐ Ikke aktiv ☐ Totalstop ☐ Lavhastighed ☐ Højhastighed ☐ Normalstop ☐ Øget normalstop
Tid, hændelse 4 timer:min	00:00	
Hændelse 4	☒ Ikke aktiv ☐ Totalstop ☐ Lavhastighed ☐ Højhastighed ☐ Normalstop ☐ Øget normalstop	☐ Ikke aktiv ☐ Totalstop ☐ Lavhastighed ☐ Højhastighed ☐ Normalstop ☐ Øget normalstop
Tid, hændelse 5 timer:min	00:00	
Hændelse 5	☒ Ikke aktiv ☐ Totalstop ☐ Lavhastighed ☐ Højhastighed ☐ Normalstop ☐ Øget normalstop	☐ Ikke aktiv ☐ Totalstop ☐ Lavhastighed ☐ Højhastighed ☐ Normalstop ☐ Øget normalstop
Tid, hændelse 6 timer:min	00:00	
Hændelse 6	☒ Ikke aktiv ☐ Totalstop ☐ Lavhastighed ☐ Højhastighed ☐ Normalstop ☐ Øget normalstop	☐ Ikke aktiv ☐ Totalstop ☐ Lavhastighed ☐ Højhastighed ☐ Normalstop ☐ Øget normalstop

Funktion	Fabriksindstillet værdi	Indreguleret værdi
U1		
Tid, hændelse 1 timer:min	00:00	
Hændelse 1	☒ Ikke aktiv ☐ Totalstop ☐ Lavhastighed ☐ Højhastighed ☐ Normalstop ☐ Øget normalstop	☐ Ikke aktiv ☐ Totalstop ☐ Lavhastighed ☐ Højhastighed ☐ Normalstop ☐ Øget normalstop
Tid, hændelse 2 timer:min	00:00	
Hændelse 2	☒ Ikke aktiv ☐ Totalstop ☐ Lavhastighed ☐ Højhastighed ☐ Normalstop ☐ Øget normalstop	☐ Ikke aktiv ☐ Totalstop ☐ Lavhastighed ☐ Højhastighed ☐ Normalstop ☐ Øget normalstop
Tid, hændelse 3 timer:min	00:00	
Hændelse 3	☒ Ikke aktiv ☐ Totalstop ☐ Lavhastighed ☐ Højhastighed ☐ Normalstop ☐ Øget normalstop	☐ Ikke aktiv ☐ Totalstop ☐ Lavhastighed ☐ Højhastighed ☐ Normalstop ☐ Øget normalstop
Tid, hændelse 4 timer:min	00:00	
Hændelse 4	☒ Ikke aktiv ☐ Totalstop ☐ Lavhastighed ☐ Højhastighed ☐ Normalstop ☐ Øget normalstop	☐ Ikke aktiv ☐ Totalstop ☐ Lavhastighed ☐ Højhastighed ☐ Normalstop ☐ Øget normalstop
Tid, hændelse 5 timer:min	00:00	
Hændelse 5	☒ Ikke aktiv ☐ Totalstop ☐ Lavhastighed ☐ Højhastighed ☐ Normalstop ☐ Øget normalstop	☐ Ikke aktiv ☐ Totalstop ☐ Lavhastighed ☐ Højhastighed ☐ Normalstop ☐ Øget normalstop
Tid, hændelse 6 timer:min	00:00	
Hændelse 6	☒ Ikke aktiv ☐ Totalstop ☐ Lavhastighed ☐ Højhastighed ☐ Normalstop ☐ Øget normalstop	☐ Ikke aktiv ☐ Totalstop ☐ Lavhastighed ☐ Højhastighed ☐ Normalstop ☐ Øget normalstop
U2		
Tid, hændelse 1 timer:min	00:00	
Hændelse 1	☒ Ikke aktiv ☐ Totalstop ☐ Lavhastighed ☐ Højhastighed ☐ Normalstop ☐ Øget normalstop	☐ Ikke aktiv ☐ Totalstop ☐ Lavhastighed ☐ Højhastighed ☐ Normalstop ☐ Øget normalstop
Tid, hændelse 2 timer:min	00:00	
Hændelse 2	☒ Ikke aktiv ☐ Totalstop ☐ Lavhastighed ☐ Højhastighed ☐ Normalstop ☐ Øget normalstop	☐ Ikke aktiv ☐ Totalstop ☐ Lavhastighed ☐ Højhastighed ☐ Normalstop ☐ Øget normalstop
Tid, hændelse 3 timer:min	00:00	
Hændelse 3	☒ Ikke aktiv ☐ Totalstop ☐ Lavhastighed ☐ Højhastighed ☐ Normalstop ☐ Øget normalstop	☐ Ikke aktiv ☐ Totalstop ☐ Lavhastighed ☐ Højhastighed ☐ Normalstop ☐ Øget normalstop
Tid, hændelse 4 timer:min	00:00	
Hændelse 4	☒ Ikke aktiv ☐ Totalstop ☐ Lavhastighed ☐ Højhastighed ☐ Normalstop ☐ Øget normalstop	☐ Ikke aktiv ☐ Totalstop ☐ Lavhastighed ☐ Højhastighed ☐ Normalstop ☐ Øget normalstop
Tid, hændelse 5 timer:min	00:00	
Hændelse 5	☒ Ikke aktiv ☐ Totalstop ☐ Lavhastighed ☐ Højhastighed ☐ Normalstop ☐ Øget normalstop	☐ Ikke aktiv ☐ Totalstop ☐ Lavhastighed ☐ Højhastighed ☐ Normalstop ☐ Øget normalstop
Tid, hændelse 6 timer:min	00:00	
Hændelse 6	☒ Ikke aktiv ☐ Totalstop ☐ Lavhastighed ☐ Højhastighed ☐ Normalstop ☐ Øget normalstop	☐ Ikke aktiv ☐ Totalstop ☐ Lavhastighed ☐ Højhastighed ☐ Normalstop ☐ Øget normalstop

Funktion	Fabriksindstillet værdi	Indreguleret værdi
Undtagelsesskema		
Undtagelsesskema 1 (U1)		
Undtagelsesmetode	☐ Ikke aktiv ☐ Dato ☐ Datointerval ☐ Ugedag ☒ Kalender 1 ☐ Kalender 2	☐ Ikke aktiv ☐ Dato ☐ Datointerval ☐ Ugedag ☐ Kalender 1 ☐ Kalender 2
Dato		
Startdato År/Mån/Dag		
Start ugedag	☒ Hver dag ☐ Mandag ☐ Tirsdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lørdag ☐ Søndag	☐ Hver dag ☐ Mandag ☐ Tirsdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lørdag ☐ Søndag
Datointerval		
Startdato År/Mån/Dag		
Start ugedag	☒ Hver dag ☐ Mandag ☐ Tirsdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lørdag ☐ Søndag	☐ Hver dag ☐ Mandag ☐ Tirsdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lørdag ☐ Søndag
Stopdato År/Mån/Dag		
Stop ugedag	☒ Hver dag ☐ Mandag ☐ Tirsdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lørdag ☐ Søndag	☐ Hver dag ☐ Mandag ☐ Tirsdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lørdag ☐ Søndag
Ugedag		
Startdato		☐ Måned 1-12 ☐ Ulige ☐ Lige ☐ Alle ☐ Dag 1-7 ☐ 8-14 ☐ 15-21 ☐ 22-28 ☐ 29-31
Start ugedag	☒ Hver dag ☐ Mandag ☐ Tirsdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lørdag ☐ Søndag	☐ Hver dag ☐ Mandag ☐ Tirsdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lørdag ☐ Søndag

Funktion	Fabriksindstillet værdi	Indreguleret værdi
Undtagelsesskema 2 (U2)		
Undtagelsesmetode	☐ Ikke aktiv ☐ Dato ☐ Datointerval ☐ Ugedag ☐ Kalender 1 ☒ Kalender 2	☐ Ikke aktiv ☐ Dato ☐ Datointerval ☐ Ugedag ☐ Kalender 1 ☐ Kalender 2
Dato		
Startdato År/Mån/Dag		
Start ugedag	☒ Hver dag ☐ Mandag ☐ Tirsdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lørdag ☐ Søndag	☐ Hver dag ☐ Mandag ☐ Tirsdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lørdag ☐ Søndag
Datointerval		
Startdato År/Mån/Dag		
Start ugedag	☒ Hver dag ☐ Mandag ☐ Tirsdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lørdag ☐ Søndag	☐ Hver dag ☐ Mandag ☐ Tirsdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lørdag ☐ Søndag
Stopdato År/Mån/Dag		
Stop ugedag	☒ Hver dag ☐ Mandag ☐ Tirsdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lørdag ☐ Søndag	☐ Hver dag ☐ Mandag ☐ Tirsdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lørdag ☐ Søndag
Ugedag		
Startdato		☐ Måned 1-12 ☐ Ulige ☐ Lige ☐ Alle ☐ Dag 1-7 ☐ 8-14 ☐ 15-21 ☐ 22-28 ☐ 29-31
Start ugedag	☒ Hver dag ☐ Mandag ☐ Tirsdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lørdag ☐ Søndag	☐ Hver dag ☐ Mandag ☐ Tirsdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lørdag ☐ Søndag
Kalender 1		
Funktion 1	☒ Ikke aktiv ☐ Dato ☐ Datointerval ☐ Ugedag	☐ Ikke aktiv ☐ Dato ☐ Datointerval ☐ Ugedag
Dato		
Startdato År/Mån/Dag		
Start ugedag	☒ Hver dag ☐ Mandag ☐ Tirsdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lørdag ☐ Søndag	☐ Hver dag ☐ Mandag ☐ Tirsdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lørdag ☐ Søndag
Datointerval		
Startdato År/Mån/Dag		
Stopdato År/Mån/Dag		
Ugedag		
Startdato		☐ Måned 1-12 ☐ Ulige ☐ Lige ☐ Alle ☐ Dag 1-7 ☐ 8-14 ☐ 15-21 ☐ 22-28 ☐ 29-31
Start ugedag	☒ Hver dag ☐ Mandag ☐ Tirsdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lørdag ☐ Søndag	☐ Hver dag ☐ Mandag ☐ Tirsdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lørdag ☐ Søndag

Funktion	Fabriksindstillet værdi	Indreguleret værdi
Funktion 2	☒ Ikke aktiv ☐ Dato ☐ Datointerval ☐ Ugedag	☐ Ikke aktiv ☐ Dato ☐ Datointerval ☐ Ugedag
Dato		
Startdato År/Mån/Dag		
Start ugedag	☒ Hver dag ☐ Mandag ☐ Tirsdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lørdag ☐ Søndag	☐ Hver dag ☐ Mandag ☐ Tirsdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lørdag ☐ Søndag
Datointerval		
Startdato År/Mån/Dag		
Stopdato År/Mån/Dag		
Ugedag		
Startdato		☐ Måned 1-12 ☐ Ulige ☐ Lige ☐ Alle ☐ Dag 1-7 ☐ 8-14 ☐ 15-21 ☐ 22-28 ☐ 29-31
Start ugedag	☒ Hver dag ☐ Mandag ☐ Tirsdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lørdag ☐ Søndag	☐ Hver dag ☐ Mandag ☐ Tirsdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lørdag ☐ Søndag
Funktion 3	☒ Ikke aktiv ☐ Dato ☐ Datointerval ☐ Ugedag	☐ Ikke aktiv ☐ Dato ☐ Datointerval ☐ Ugedag
Dato		
Startdato År/Mån/Dag		
Start ugedag	☒ Hver dag ☐ Mandag ☐ Tirsdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lørdag ☐ Søndag	☐ Hver dag ☐ Mandag ☐ Tirsdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lørdag ☐ Søndag
Datointerval		
Startdato År/Mån/Dag		
Stopdato År/Mån/Dag		
Ugedag		
Startdato		☐ Måned 1-12 ☐ Ulige ☐ Lige ☐ Alle ☐ Dag 1-7 ☐ 8-14 ☐ 15-21 ☐ 22-28 ☐ 29-31
Start ugedag	☒ Hver dag ☐ Mandag ☐ Tirsdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lørdag ☐ Søndag	☐ Hver dag ☐ Mandag ☐ Tirsdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lørdag ☐ Søndag

Funktion	Fabriksindstillet værdi	Indreguleret værdi
Funktion 4	☒ Ikke aktiv ☐ Dato ☐ Datointerval ☐ Ugedag	☐ Ikke aktiv ☐ Dato ☐ Datointerval ☐ Ugedag
Dato		
Startdato År/Mån/Dag		
Start ugedag	☒ Hver dag ☐ Mandag ☐ Tirsdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lørdag ☐ Søndag	☐ Hver dag ☐ Mandag ☐ Tirsdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lørdag ☐ Søndag
Datointerval		
Startdato År/Mån/Dag		
Stopdato År/Mån/Dag		
Ugedag		
Startdato		☐ Måned 1-12 ☐ Ulige ☐ Lige ☐ Alle ☐ Dag 1-7 ☐ 8-14 ☐ 15-21 ☐ 22-28 ☐ 29-31
Start ugedag	☒ Hver dag ☐ Mandag ☐ Tirsdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lørdag ☐ Søndag	☐ Hver dag ☐ Mandag ☐ Tirsdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lørdag ☐ Søndag
Funktion 5	☒ Ikke aktiv ☐ Dato ☐ Datointerval ☐ Ugedag	☐ Ikke aktiv ☐ Dato ☐ Datointerval ☐ Ugedag
Dato		
Startdato År/Mån/Dag		
Start ugedag	☒ Hver dag ☐ Mandag ☐ Tirsdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lørdag ☐ Søndag	☐ Hver dag ☐ Mandag ☐ Tirsdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lørdag ☐ Søndag
Datointerval		
Startdato År/Mån/Dag		
Stopdato År/Mån/Dag		
Ugedag		
Startdato		☐ Måned 1-12 ☐ Ulige ☐ Lige ☐ Alle ☐ Dag 1-7 ☐ 8-14 ☐ 15-21 ☐ 22-28 ☐ 29-31
Start ugedag	☒ Hver dag ☐ Mandag ☐ Tirsdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lørdag ☐ Søndag	☐ Hver dag ☐ Mandag ☐ Tirsdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lørdag ☐ Søndag

Funktion	Fabriksindstillet værdi	Indreguleret værdi
Funktion 6	☒ Ikke aktiv ☐ Dato ☐ Datointerval ☐ Ugedag	☐ Ikke aktiv ☐ Dato ☐ Datointerval ☐ Ugedag
Dato		
Startdato År/Mån/Dag		
Start ugedag	☒ Hver dag ☐ Mandag ☐ Tirsdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lørdag ☐ Søndag	☐ Hver dag ☐ Mandag ☐ Tirsdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lørdag ☐ Søndag
Datointerval		
Startdato År/Mån/Dag		
Stopdato År/Mån/Dag		
Ugedag		
Startdato		☐ Måned 1-12 ☐ Ulige ☐ Lige ☐ Alle ☐ Dag 1-7 ☐ 8-14 ☐ 15-21 ☐ 22-28 ☐ 29-31
Start ugedag	☒ Hver dag ☐ Mandag ☐ Tirsdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lørdag ☐ Søndag	☐ Hver dag ☐ Mandag ☐ Tirsdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lørdag ☐ Søndag
Funktion 7	☒ Ikke aktiv ☐ Dato ☐ Datointerval ☐ Ugedag	☐ Ikke aktiv ☐ Dato ☐ Datointerval ☐ Ugedag
Dato		
Startdato År/Mån/Dag		
Start ugedag	☒ Hver dag ☐ Mandag ☐ Tirsdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lørdag ☐ Søndag	☐ Hver dag ☐ Mandag ☐ Tirsdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lørdag ☐ Søndag
Datointerval		
Startdato År/Mån/Dag		
Stopdato År/Mån/Dag		
Ugedag		
Startdato		☐ Måned 1-12 ☐ Ulige ☐ Lige ☐ Alle ☐ Dag 1-7 ☐ 8-14 ☐ 15-21 ☐ 22-28 ☐ 29-31
Start ugedag	☒ Hver dag ☐ Mandag ☐ Tirsdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lørdag ☐ Søndag	☐ Hver dag ☐ Mandag ☐ Tirsdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lørdag ☐ Søndag

Funktion	Fabriksindstillet værdi	Indreguleret værdi
Funktion 8	☒ Ikke aktiv ☐ Dato ☐ Datointerval ☐ Ugedag	☐ Ikke aktiv ☐ Dato ☐ Datointerval ☐ Ugedag
Dato		
Startdato År/Mån/Dag		
Start ugedag	☒ Hver dag ☐ Mandag ☐ Tirsdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lørdag ☐ Søndag	☐ Hver dag ☐ Mandag ☐ Tirsdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lørdag ☐ Søndag
Datointerval		
Startdato År/Mån/Dag		
Stopdato År/Mån/Dag		
Ugedag		
Startdato		☐ Måned 1-12 ☐ Ulige ☐ Lige ☐ Alle ☐ Dag 1-7 ☐ 8-14 ☐ 15-21 ☐ 22-28 ☐ 29-31
Start ugedag	☒ Hver dag ☐ Mandag ☐ Tirsdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lørdag ☐ Søndag	☐ Hver dag ☐ Mandag ☐ Tirsdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lørdag ☐ Søndag
Funktion 9	☒ Ikke aktiv ☐ Dato ☐ Datointerval ☐ Ugedag	☐ Ikke aktiv ☐ Dato ☐ Datointerval ☐ Ugedag
Dato		
Startdato År/Mån/Dag		
Start ugedag	☒ Hver dag ☐ Mandag ☐ Tirsdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lørdag ☐ Søndag	☐ Hver dag ☐ Mandag ☐ Tirsdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lørdag ☐ Søndag
Datointerval		
Startdato År/Mån/Dag		
Stopdato År/Mån/Dag		
Ugedag		
Startdato		☐ Måned 1-12 ☐ Ulige ☐ Lige ☐ Alle ☐ Dag 1-7 ☐ 8-14 ☐ 15-21 ☐ 22-28 ☐ 29-31
Start ugedag	☒ Hver dag ☐ Mandag ☐ Tirsdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lørdag ☐ Søndag	☐ Hver dag ☐ Mandag ☐ Tirsdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lørdag ☐ Søndag

Funktion	Fabriksindstillet værdi	Indreguleret værdi
Funktion 10	☒ Ikke aktiv ☐ Dato ☐ Datointerval ☐ Ugedag	☐ Ikke aktiv ☐ Dato ☐ Datointerval ☐ Ugedag
Dato		
Startdato År/Mån/Dag		
Start ugedag	☒ Hver dag ☐ Mandag ☐ Tirsdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lørdag ☐ Søndag	☐ Hver dag ☐ Mandag ☐ Tirsdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lørdag ☐ Søndag
Datointerval		
Startdato År/Mån/Dag		
Stopdato År/Mån/Dag		
Ugedag		
Startdato		☐ Måned 1-12 ☐ Ulige ☐ Lige ☐ Alle ☐ Dag 1-7 ☐ 8-14 ☐ 15-21 ☐ 22-28 ☐ 29-31
Start ugedag	☒ Hver dag ☐ Mandag ☐ Tirsdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lørdag ☐ Søndag	☐ Hver dag ☐ Mandag ☐ Tirsdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lørdag ☐ Søndag
Kalender 2		
Funktion 1	☒ Ikke aktiv ☐ Dato ☐ Datointerval ☐ Ugedag	☐ Ikke aktiv ☐ Dato ☐ Datointerval ☐ Ugedag
Dato		
Startdato År/Mån/Dag		
Start ugedag	☒ Hver dag ☐ Mandag ☐ Tirsdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lørdag ☐ Søndag	☐ Hver dag ☐ Mandag ☐ Tirsdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lørdag ☐ Søndag
Datointerval		
Startdato År/Mån/Dag		
Stopdato År/Mån/Dag		
Ugedag		
Startdato		☐ Måned 1-12 ☐ Ulige ☐ Lige ☐ Alle ☐ Dag 1-7 ☐ 8-14 ☐ 15-21 ☐ 22-28 ☐ 29-31
Start ugedag	☒ Hver dag ☐ Mandag ☐ Tirsdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lørdag ☐ Søndag	☐ Hver dag ☐ Mandag ☐ Tirsdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lørdag ☐ Søndag

Funktion	Fabriksindstillet værdi	Indreguleret værdi
Funktion 2	☒ Ikke aktiv ☐ Dato ☐ Datointerval ☐ Ugedag	☐ Ikke aktiv ☐ Dato ☐ Datointerval ☐ Ugedag
Dato		
Startdato År/Mån/Dag		
Start ugedag	☒ Hver dag ☐ Mandag ☐ Tirsdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lørdag ☐ Søndag	☐ Hver dag ☐ Mandag ☐ Tirsdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lørdag ☐ Søndag
Datointerval		
Startdato År/Mån/Dag		
Stopdato År/Mån/Dag		
Ugedag		
Startdato		☐ Måned 1-12 ☐ Ulige ☐ Lige ☐ Alle ☐ Dag 1-7 ☐ 8-14 ☐ 15-21 ☐ 22-28 ☐ 29-31
Start ugedag	☒ Hver dag ☐ Mandag ☐ Tirsdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lørdag ☐ Søndag	☐ Hver dag ☐ Mandag ☐ Tirsdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lørdag ☐ Søndag
Funktion 3	☒ Ikke aktiv ☐ Dato ☐ Datointerval ☐ Ugedag	☐ Ikke aktiv ☐ Dato ☐ Datointerval ☐ Ugedag
Dato		
Startdato År/Mån/Dag		
Start ugedag	☒ Hver dag ☐ Mandag ☐ Tirsdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lørdag ☐ Søndag	☐ Hver dag ☐ Mandag ☐ Tirsdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lørdag ☐ Søndag
Datointerval		
Startdato År/Mån/Dag		
Stopdato År/Mån/Dag		
Ugedag		
Startdato		☐ Måned 1-12 ☐ Ulige ☐ Lige ☐ Alle ☐ Dag 1-7 ☐ 8-14 ☐ 15-21 ☐ 22-28 ☐ 29-31
Start ugedag	☒ Hver dag ☐ Mandag ☐ Tirsdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lørdag ☐ Søndag	☐ Hver dag ☐ Mandag ☐ Tirsdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lørdag ☐ Søndag

Funktion	Fabriksindstillet værdi	Indreguleret værdi
Funktion 4	☒ Ikke aktiv ☐ Dato ☐ Datointerval ☐ Ugedag	☐ Ikke aktiv ☐ Dato ☐ Datointerval ☐ Ugedag
Dato		
Startdato År/Mån/Dag		
Start ugedag	☒ Hver dag ☐ Mandag ☐ Tirsdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lørdag ☐ Søndag	☐ Hver dag ☐ Mandag ☐ Tirsdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lørdag ☐ Søndag
Datointerval		
Startdato År/Mån/Dag		
Stopdato År/Mån/Dag		
Ugedag		
Startdato		☐ Måned 1-12 ☐ Ulige ☐ Lige ☐ Alle ☐ Dag 1-7 ☐ 8-14 ☐ 15-21 ☐ 22-28 ☐ 29-31
Start ugedag	☒ Hver dag ☐ Mandag ☐ Tirsdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lørdag ☐ Søndag	☐ Hver dag ☐ Mandag ☐ Tirsdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lørdag ☐ Søndag
Funktion 5	☒ Ikke aktiv ☐ Dato ☐ Datointerval ☐ Ugedag	☐ Ikke aktiv ☐ Dato ☐ Datointerval ☐ Ugedag
Dato		
Startdato År/Mån/Dag		
Start ugedag	☒ Hver dag ☐ Mandag ☐ Tirsdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lørdag ☐ Søndag	☐ Hver dag ☐ Mandag ☐ Tirsdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lørdag ☐ Søndag
Datointerval		
Startdato År/Mån/Dag		
Stopdato År/Mån/Dag		
Ugedag		
Startdato		☐ Måned 1-12 ☐ Ulige ☐ Lige ☐ Alle ☐ Dag 1-7 ☐ 8-14 ☐ 15-21 ☐ 22-28 ☐ 29-31
Start ugedag	☒ Hver dag ☐ Mandag ☐ Tirsdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lørdag ☐ Søndag	☐ Hver dag ☐ Mandag ☐ Tirsdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lørdag ☐ Søndag

Funktion	Fabriksindstillet værdi	Indreguleret værdi
Funktion 6	☒ Ikke aktiv ☐ Dato ☐ Datointerval ☐ Ugedag	☐ Ikke aktiv ☐ Dato ☐ Datointerval ☐ Ugedag
Dato		
Startdato År/Mån/Dag		
Start ugedag	☒ Hver dag ☐ Mandag ☐ Tirsdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lørdag ☐ Søndag	☐ Hver dag ☐ Mandag ☐ Tirsdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lørdag ☐ Søndag
Datointerval		
Startdato År/Mån/Dag		
Stopdato År/Mån/Dag		
Ugedag		
Startdato		☐ Måned 1-12 ☐ Ulige ☐ Lige ☐ Alle ☐ Dag 1-7 ☐ 8-14 ☐ 15-21 ☐ 22-28 ☐ 29-31
Start ugedag	☒ Hver dag ☐ Mandag ☐ Tirsdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lørdag ☐ Søndag	☐ Hver dag ☐ Mandag ☐ Tirsdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lørdag ☐ Søndag
Funktion 7	☒ Ikke aktiv ☐ Dato ☐ Datointerval ☐ Ugedag	☐ Ikke aktiv ☐ Dato ☐ Datointerval ☐ Ugedag
Dato		
Startdato År/Mån/Dag		
Start ugedag	☒ Hver dag ☐ Mandag ☐ Tirsdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lørdag ☐ Søndag	☐ Hver dag ☐ Mandag ☐ Tirsdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lørdag ☐ Søndag
Datointerval		
Startdato År/Mån/Dag		
Stopdato År/Mån/Dag		
Ugedag		
Startdato		☐ Måned 1-12 ☐ Ulige ☐ Lige ☐ Alle ☐ Dag 1-7 ☐ 8-14 ☐ 15-21 ☐ 22-28 ☐ 29-31
Start ugedag	☒ Hver dag ☐ Mandag ☐ Tirsdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lørdag ☐ Søndag	☐ Hver dag ☐ Mandag ☐ Tirsdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lørdag ☐ Søndag

Funktion	Fabriksindstillet værdi	Indreguleret værdi
Funktion 8	☒ Ikke aktiv ☐ Dato ☐ Datointerval ☐ Ugedag	☐ Ikke aktiv ☐ Dato ☐ Datointerval ☐ Ugedag
Dato		
Startdato År/Mån/Dag		
Start ugedag	☒ Hver dag ☐ Mandag ☐ Tirsdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lørdag ☐ Søndag	☐ Hver dag ☐ Mandag ☐ Tirsdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lørdag ☐ Søndag
Datointerval		
Startdato År/Mån/Dag		
Stopdato År/Mån/Dag		
Ugedag		
Startdato		☐ Måned 1-12 ☐ Ulige ☐ Lige ☐ Alle ☐ Dag 1-7 ☐ 8-14 ☐ 15-21 ☐ 22-28 ☐ 29-31
Start ugedag	☒ Hver dag ☐ Mandag ☐ Tirsdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lørdag ☐ Søndag	☐ Hver dag ☐ Mandag ☐ Tirsdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lørdag ☐ Søndag
Funktion 9	☒ Ikke aktiv ☐ Dato ☐ Datointerval ☐ Ugedag	☐ Ikke aktiv ☐ Dato ☐ Datointerval ☐ Ugedag
Dato		
Startdato År/Mån/Dag		
Start ugedag	☒ Hver dag ☐ Mandag ☐ Tirsdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lørdag ☐ Søndag	☐ Hver dag ☐ Mandag ☐ Tirsdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lørdag ☐ Søndag
Datointerval		
Startdato År/Mån/Dag		
Stopdato År/Mån/Dag		
Ugedag		
Startdato		☐ Måned 1-12 ☐ Ulige ☐ Lige ☐ Alle ☐ Dag 1-7 ☐ 8-14 ☐ 15-21 ☐ 22-28 ☐ 29-31
Start ugedag	☒ Hver dag ☐ Mandag ☐ Tirsdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lørdag ☐ Søndag	☐ Hver dag ☐ Mandag ☐ Tirsdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lørdag ☐ Søndag

Funktion	Fabriksindstillet værdi	Indreguleret værdi
Funktion 10	☒ Ikke aktiv ☐ Dato ☐ Datointerval ☐ Ugedag	☐ Ikke aktiv ☐ Dato ☐ Datointerval ☐ Ugedag
Dato		
Startdato År/Mån/Dag		
Start ugedag	☒ Hver dag ☐ Mandag ☐ Tirsdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lørdag ☐ Søndag	☐ Hver dag ☐ Mandag ☐ Tirsdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lørdag ☐ Søndag
Datointerval		
Startdato År/Mån/Dag		
Stopdato År/Mån/Dag		
Ugedag		
Startdato		☐ Måned 1-12 ☐ Ulige ☐ Lige ☐ Alle ☐ Dag 1-7 ☐ 8-14 ☐ 15-21 ☐ 22-28 ☐ 29-31
Start ugedag	☒ Hver dag ☐ Mandag ☐ Tirsdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lørdag ☐ Søndag	☐ Hver dag ☐ Mandag ☐ Tirsdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lørdag ☐ Søndag
Forlænget drift		
Ekst. lavh.hastighed tim:min	00:00	
Ekst. højhastighed tim:min	00:00	

Funktion	Fabriksindstillet værdi	Indreguleret værdi
Filter		
Forfilter	☒ Ikke aktiv ☐ Tilluft ☐ Fraluft ☐ Tilluft og fraluft	☐ Ikke aktiv ☐ Tilluft ☐ Fraluft ☐ Tilluft og fraluft
Internt filter (GOLD SD)	☒ Ikke aktiv ☐ Tilluft ☐ Fraluft ☐ Tilluft og fraluft	☐ Ikke aktiv ☐ Tilluft ☐ Fraluft ☐ Tilluft og fraluft
Efterfilter	☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off
Alarmgrænser		
Tilluft, forfilter Pa	100	
Fraluft, forfilter Pa	100	
Tilluft, internt filter Pa	100	
Fraluft, internt filter Pa	100	
Tilluft, efterfilter Pa	100	

Funktion	Fabriksindstillet værdi	Indreguleret værdi
Sprog		
Sprog	English	

Alarm-indstil-linger

Funktion		Fabriksindstillet værdi		Indreguleret værdi	
Alarmindstillinger					
Brandalarm					
Intern brandalarm		☐ On	☒ Off	☐ On	☐ Off
Intern brandalarm, nulstilling		☒ Manuel	☐ Auto	☐ Manuel	☐ Auto
Intern brandalarm, efterkøling		☐ Aktiv	☒ Ikke aktiv	☐ Aktiv	☐ Ikke aktiv
Ekstern brandalarm 1, nulstilling		☒ Manuel	☐ Auto	☐ Manuel	☐ Auto
Ekstern brandalarm 1, efterkøling		☐ Aktiv	☒ Ikke aktiv	☐ Aktiv	☐ Ikke aktiv
Ekstern brandalarm 2, nulstilling		☒ Manuel	☐ Auto	☐ Manuel	☐ Auto
Ekstern brandalarm 2, efterkøling		☐ Aktiv	☒ Ikke aktiv	☐ Aktiv	☐ Ikke aktiv
Ventilatordrift ved intern brandalarm		☒ Ikke aktiv ☐ Fraluft	☐ Tilluft ☐ Tilluft og fraluft	☐ Ikke aktiv ☐ Fraluft	☐ Tilluft ☐ Tilluft og fraluft
Tilluftventilator ved intern brandalarm	%	100			
Fraluftvent.ved intern brandalarm	%	100			
Vent.-drift ved ekstern brandalarm 1		☒ Ikke aktiv ☐ Fraluft	☐ Tilluft ☐ Tilluft og fraluft	☐ Ikke aktiv ☐ Fraluft	☐ Tilluft ☐ Tilluft og fraluft
Tilluftvent. ved ekstern brandalarm 1	%	100			
Fraluftvent. ved ekstern brandalarm 1	%	100			
Vent.-drift ved ekstern brandalarm 2		☒ Ikke aktiv ☐ Fraluft	☐ Tilluft ☐ Tilluft og fraluft	☐ Ikke aktiv ☐ Fraluft	☐ Tilluft ☐ Tilluft og fraluft
Tilluftvent. ved ekstern brandalarm 2	%	100			
Fraluftvent. ved ekstern brandalarm 2	%	100			
Prioritetsrækkefølge		☒ Ekst. brandal. 1 ☐ Int. brandal.	☐ Ekst. brandal. 2 ☐ Automatik	☐ Ekst. brandal. 1 ☐ Int. brandal.	☐ Ekst. brandal. 2 ☐ Automatik
Brand-bypass i luftmængdeskema		☐ On	☒ Off	☐ On	☐ Off
Eksterne alarmer					
Ekstern alarm 1, nulstilling		☐ Manuel	☒ Auto	☐ Manuel	☐ Auto
Ekstern alarm 1, efterkøling		☐ Aktiv	☒ Ikke aktiv	☐ Aktiv	☐ Ikke aktiv
Ekstern alarm 1, indgang		☒ Sluttet kreds	☐ Åben kreds	☐ Sluttet kreds	☐ Åben kreds
Ekstern alarm 1, tidsforsinkelse	s	10			
Ekstern alarm 2, nulstilling		☐ Manuel	☒ Auto	☐ Manuel	☐ Auto
Ekstern alarm 2, efterkøling		☐ Aktiv	☒ Ikke aktiv	☐ Aktiv	☐ Ikke aktiv
Ekstern alarm 2, indgang		☒ Sluttet kreds	☐ Åben kreds	☐ Sluttet kreds	☐ Åben kreds
Ekstern alarm 2, tidsforsinkelse	s	10			
Temperaturbeskyttelse					
Temperaturbeskyttelse		☐ On	☒ Off	☐ On	☐ Off
Alarmforsinkelse	s	30			
Alarmgrænse	°C	7			
Temperatur, alarmgrænser					
Forvarme under ønskeværdi	K	5,0			
Tilluft under ønskeværdi	K	5,0			
Tilluft over ønskeværdi	K	7,0			
Fraluft under alarmgrænse	°C	12,0			
Udetemperatur, stopgrænse	°C	5,0			
Serviceperiode					
Serviceperiode	mdr.	12			
Alarmprioritet					
Se alarmliste					

Funktion	Fabriksindstillet værdi	Indreguleret værdi
Log		
Logfilperiode	☒ On ☐ Off	☐ On ☐ Off
Log sender aktiv	☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off
Driftstilstand	☒ E-mail ☐ FTP ☐ E-mail og FTP	☐ E-mail ☐ FTP ☐ E-mail og FTP

Funktion	Fabriksindstillet værdi	Indreguleret værdi
Luftbehandlingsaggregat		
Aggregattype	Det leverede aggregats type, med undtagelse af GOLD SD fraluftaggregat	☐ GOLD RX ☐ GOLD PX ☐ GOLD CX ☐ GOLD SD Tilluft ☐ GOLD SD Fraluft ☐ GOLD SD Tilluft+CX ☐ GOLD SD Tilluft + Fraluft ☐ GOLD SD Tilluft + Fraluft + CX
GOLD RX/PX/CX		
Navn		
Ventilatorposition 1	☒ Fraluft ☐ Tilluft	☐ Fraluft ☐ Tilluft
Luftmængdeskema, ventilatorposition tilluft	☐ Oppe ☒ Nede	☐ Oppe ☐ Nede
GOLD SD		
Navn		
Luftmængdeskema, ventilatorposition	☐ Oppe ☒ Nede	☐ Oppe ☐ Nede
VOC/CO_2-føler		
VOC-føler, driftstilstand	☒ Ikke aktiv ☐ Kun overvågning	☐ Ikke aktiv ☐ Kun overvågning
	☐ Overvågning og regulering	☐ Overvågning og regulering
CO_2-enhed	☒ % ☐ ppm	☐ % ☐ ppm
Luftmængdeskema VOC-følerposition	☒ Tilluft ☐ Fraluft	☐ Tilluft ☐ Fraluft

Funktion	Fabriksindstillet værdi		Indreguleret værdi	
Varme				
Forvarme				
Forvarme	☐ On	☒ Off	☐ On	☐ Off
Forvarme, ønskeværdi °C	5		☐ Manuel	☐ Auto
Udelufttemperaturrelateret	☐ On	☒ Off	☐ On	☐ Off
Difference, udelufttemp. K	5			
Forvarme, min.-grænse °C	-10			
Motionskørsel pumpe	☒ On	☐ Off	☐ On	☐ Off
Motionskørsel ventil	☒ On	☐ Off	☐ On	☐ Off
Motionskørsel interval t	24			
Motionskørsel tid min.	3			
Alarmindgang	☒ Ikke aktiv ☐ Al. ved sluttet kont.	☐ Alarm ved åben kont. ☐ Kontaktorfunktion	☐ Ikke aktiv ☐ Al. ved sluttet kont.	☐ Alarm ved åben kont. ☐ Kontaktorfunktion
Ekstra reguleringssekvens				
Ekstra reguleringssekvens 1	☒ Ikke aktiv ☐ Køling	☐ Varme ☐ Varme og køling	☐ Ikke aktiv ☐ Køling	☐ Varme ☐ Varme og køling
Inverteret udgang 10-0 V	☐ On	☒ Off	☐ On	☐ Off
Recirkulationsstyring	☐ On	☒ Off	☐ On	☐ Off
Maks. udgangssignal %	100			
Motionskørsel pumpe	☒ On	☐ Off	☐ On	☐ Off
Motionskørsel ventil	☒ On	☐ Off	☐ On	☐ Off
Motionskørsel interval t	24			
Motionskørsel tid min.	3			
Pumpealarm	☒ Ikke aktiv ☐ Al. ved sluttet kont.	☐ Alarm ved åben kont. ☐ Kontaktorfunktion	☐ Ikke aktiv ☐ Al. ved sluttet kont.	☐ Alarm ved åben kont. ☐ Kontaktorfunktion
Ekstra reguleringssekvens 2	☒ Ikke aktiv ☐ Køling	☐ Varme ☐ Varme og køling	☐ Ikke aktiv ☐ Køling	☐ Varme ☐ Varme og køling
Inverteret udgang 10-0 V	☐ On	☒ Off	☐ On	☐ Off
Recirkulationsstyring	☐ On	☒ Off	☐ On	☐ Off
Maks. udgangssignal %	100			
Motionskørsel pumpe	☒ On	☐ Off	☐ On	☐ Off
Motionskørsel ventil	☒ On	☐ Off	☐ On	☐ Off
Motionskørsel interval t	24			
Motionskørsel tid min.	3			
Pumpealarm	☒ Ikke aktiv ☐ Al. ved sluttet kont.	☐ Alarm ved åben kont. ☐ Kontaktorfunktion	☐ Ikke aktiv ☐ Al. ved sluttet kont.	☐ Alarm ved åben kont. ☐ Kontaktorfunktion
Eftervarme				
Varmeflade vand			☐ Aktiv	
Motionskørsel pumpe	☒ On	☐ Off	☐ On	☐ Off
Motionskørsel ventil	☒ On	☐ Off	☐ On	☐ Off
Motionskørsel interval t	24			
Motionskørsel tid min.	3			
Xzone				
Xzone	☐ On	☒ Off	☐ On	☐ Off
Varmeflade vand			☐ Aktiv	
Motionskørsel pumpe	☒ On	☐ Off	☐ On	☐ Off
Motionskørsel ventil	☒ On	☐ Off	☐ On	☐ Off
Motionskørsel interval t	24			
Motionskørsel tid min.	3			
Alarmindgang	☒ Ikke aktiv ☐ Al. ved sluttet kont.	☐ Alarm ved åben kont. ☐ Kontaktorfunktion	☐ Ikke aktiv ☐ Al. ved sluttet kont.	☐ Alarm ved åben kont. ☐ Kontaktorfunktion
Elektrisk varmeflade			☐ Aktiv	
Efterkøling min.	3			
Season Heat				
Season Heat	☒ Ikke aktiv ☐ Ekstra regul.se-kvens 1 sluttet kont.	☐ Ekstra regul.sekvens 1 sluttet kont. ☐ Ekstra regul.sekvens 1 manuel	☐ Ikke aktiv ☐ Ekstra regul.se-kvens 1 sluttet kont.	☐ Ekstra regul.sekvens 1 sluttet kont. ☐ Ekstra regul.sekvens 1 manuel
Ekstra reguleringssekvens	☐ On	☒ Off	☐ On	☐ Off

Forbehold for ændringer.

Køling

Funktion	Fabriksindstillet værdi	Indreguleret værdi
Køling		
Ekstra reguleringssekvens		
Ekstra reguleringssekvens 1	☒ Ikke aktiv ☐ Varme ☐ Køling ☐ Varme og køling	☐ Ikke aktiv ☐ Varme ☐ Køling ☐ Varme og køling
Inverteret udgangssignal	☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off
Recirkulationsstyring	☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off
Maks. udgangssignal %	100	
Motionskørsel pumpe	☒ On ☐ Off	☐ On ☐ Off
Motionskørsel ventil	☒ On ☐ Off	☐ On ☐ Off
Motionskørsel interval t	24	
Motionskørsel tid min.	3	
Pumpealarm	☒ Ikke aktiv ☐ Alarm ved åben kont. ☐ Al. ved sluttet kont. ☐ Kontaktorfunktion	☐ Ikke aktiv ☐ Alarm ved åben kont. ☐ Al. ved sluttet kont. ☐ Kontaktorfunktion
Ekstra reguleringssekvens 2	☒ Ikke aktiv ☐ Varme ☐ Køling ☐ Varme og køling	☐ Ikke aktiv ☐ Varme ☐ Køling ☐ Varme og køling
Inverteret udgangssignal	☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off
Recirkulationsstyring	☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off
Maks. udgangssignal %	100	
Motionskørsel pumpe	☒ On ☐ Off	☐ On ☐ Off
Motionskørsel ventil	☒ On ☐ Off	☐ On ☐ Off
Motionskørsel interval t	24	
Motionskørsel tid min.	3	
Pumpealarm	☒ Ikke aktiv ☐ Alarm ved åben kont. ☐ Al. ved sluttet kont. ☐ Kontaktorfunktion	☐ Ikke aktiv ☐ Alarm ved åben kont. ☐ Al. ved sluttet kont. ☐ Kontaktorfunktion
Køling		
Køleflade DX		
Køling	☒ Ikke aktiv ☐ 1 trin ☐ 2 trin ☐ 3 trin binært	☐ Ikke aktiv ☐ 1 trin ☐ 2 trin ☐ 3 trin binært
Køleflade vand		☐ Aktiv
Motionskørsel pumpe 1	☒ On ☐ Off	☐ On ☐ Off
Motionskørsel pumpe 2	☒ On ☐ Off	☐ On ☐ Off
Motionskørsel ventil	☒ On ☐ Off	☐ On ☐ Off
Motionskørsel interval t	24	
Motionskørsel tid min.	3	
Xzone		
Køleflade DX		
Køling	☒ Ikke aktiv ☐ 1 trin ☐ 2 trin ☐ 3 trin binært	☐ Ikke aktiv ☐ 1 trin ☐ 2 trin ☐ 3 trin binært
Køleflade vand		☐ Aktiv
Motionskørsel pumpe 1	☒ On ☐ Off	☐ On ☐ Off
Motionskørsel pumpe 2	☒ On ☐ Off	☐ On ☐ Off
Motionskørsel ventil	☒ On ☐ Off	☐ On ☐ Off
Motionskørsel interval t	24	
Motionskørsel tid min.	3	
Alarmindgang 1	☒ Ikke aktiv ☐ Alarm ved åben kont. ☐ Al. ved sluttet kont. ☐ Kontaktorfunktion	☐ Ikke aktiv ☐ Alarm ved åben kont. ☐ Al. ved sluttet kont. ☐ Kontaktorfunktion
Alarmindgang 2	☒ Ikke aktiv ☐ Alarm ved åben kont. ☐ Al. ved sluttet kont. ☐ Kontaktorfunktion	☐ Ikke aktiv ☐ Alarm ved åben kont. ☐ Al. ved sluttet kont. ☐ Kontaktorfunktion
COOL DX		
COOL DX	☒ Ikke aktiv ☐ Økonomi ☐ Komfort ☐ COOL DX Top	☐ Ikke aktiv ☐ Økonomi ☐ Komfort ☐ COOL DX Top
Forsinkelsestider		
Stop, tørreforsinkelse	☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off
Stop, tørreforsinkelsestid min.	3	
Genstartstid min.	5	

Trinvekslingstid min.	5	
Stop-/starttid min.	5	
Udeluft, grænser		
Trin 1 °C	15	
Trin 2 °C	18	
Trin 3 °C	20	
Luftmængde, grænser		
Køling 0-10 V		
Tilluft 0-10 V	25 % af maks. luftmængde for aggregatet	
Fraluft 0-10 V	25 % af maks. luftmængde for aggregatet	
Køling on/off		
Tilluft on/off trin 1	25 % af maks. luftmængde for aggregatet	
Fraluft on/off trin 1	25 % af maks. luftmængde for aggregatet	
Tilluft on/off trin 2	50 % af maks. luftmængde for aggregatet	
Fraluft on/off trin 2	50 % af maks. luftmængde for aggregatet	
Tilluft on/off trin 3	75 % af maks. luftmængde for aggregatet	
Fraluft on/off trin 3	75 % af maks. luftmængde for aggregatet	

Funktion	Fabriksindstillet værdi	Indreguleret værdi
Varme-/Kølegenvinding		
Carry over control		
Carry over control	☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off
Virkningsgradsmåling		
Virkningsgradsmåling	☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off
Afisning		
Afisning	☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off
Afisning, grænseværdi Pa	50	
Kalibrering	☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off
Kalibrering/Optimering (PX)		
Kalibrering	☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off
Bypass-optimering	☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off

Funktion	Fabriksindstillet værdi	Indreguleret værdi
HC		
Funktion		
Indstilling HC	☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off
HC afisningstilbehør	☒ Inaktiv ☐ Recirkul. ☐ El. varmeflade	☐ Inaktiv ☐ Recirkul. ☐ El. varmeflade
Varmefunktion	☒ Standard ☐ Komfort	☐ Standard ☐ Komfort
Kølefunktion	☒ Standard ☐ Komfort	☐ Standard ☐ Komfort
Udetemperaturgrænser		
Varme °C	-25	
Køling °C	15	
Luftmængdegrænser		
Tilluft	40 % af maks. luftmængde for aggregatet	
Fraluft	40 % af maks. luftmængde for aggregatet	

SMART Link

Funktion		Fabriksindstillet værdi	Indreguleret værdi
SMART Link			
Aggregattype		☒ Ikke aktiv ☐ Vand, varmepumpe ☐ Vand, kølemaskine ☐ Vand, reversibel ☐ DX, varmepumpe ☐ DX, kølemaskine ☐ DX, reversibel	☐ Ikke aktiv ☐ Vand varmepumpe ☐ Vand, kølemaskine ☐ Vand reversibel ☐ DX, varmepumpe ☐ DX, kølemaskine ☐ DX, reversibel
Vand			
Opvarm.-vand (ønskeværdi)	°C	40	
Opvarm.-vand, afvigelse	K	3	
Kølevand (ønskeværdi)	°C	12	
Kølevand, afvigelse	K	2	
Udeluftgrænse (ikke kølemaskine)	°C	-20	
Optimer		☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off
Køleoptim. regulerhast.	K/min.	0,3	
Varmeoptim. regulerhast.	K/min.	0,3	
Ventilgrænse nedre	%	75	
Ventilgrænse øvre	%	95	
Forsinkelse	s	60	
AQUA Link		☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off
Pumpealarm		☒ Ikke aktiv ☐ Al. sluttet kontakt ☐ Alarm åben kontakt ☐ Kontaktorfunktion	☐ Ikke aktiv ☐ Al. sluttet kontakt ☐ Alarm åben kontakt ☐ Kontaktorfunktion
DX (Celest+)			
Antal tilsluttede enheder		1	
Komfortdriftstilstand, varighed	min.	30	
Udeluftgrænse (ikke kølemaskine)	°C	-20	
Afisningsforsinkelse	s	180	
Dødzone tillufttemp.	K	0,0	
Stabiliseringstid	s	240	
Tilluftmængdegrænse		50 % af aggregatets maks.-luftmængde	

Luftfugtighed

Funktion	Fabriksindstillet værdi	Indreguleret værdi
Luftfugtighed		
Befugtning		
Befugtning	☒ Ikke aktiv ☐ On/Off ☐ 0-10 V ☐ Tilluft ☐ Fraluft	☐ Ikke aktiv ☐ On/Off ☐ 0-10 V ☐ Tilluft ☐ Fraluft
Placering regulerende fugtføler	☒ Tilluft ☐ Fraluft	☐ Tilluft ☐ Fraluft
Evaporativ		
Startgrænse %RH	40	
Stopgrænse %RH	45	
Damp		
Ønskeværdi %RH	30	
Maks. tilluft %RH	80	
Affugtning		
Affugtning	☒ Ikke aktiv ☐ Tilluft ☐ Fraluft	☐ Ikke aktiv ☐ Tilluft ☐ Fraluft
Tilluft, relativ fugtighed %RH	50	
Fraluft, relativ fugtighed %RH	50	
Befugter, alarm		
Alarmindgang	☒ Ikke aktiv ☐ Sluttet kreds ☐ Åben kreds ☐ Kontaktorfunktion	☐ Ikke aktiv ☐ Sluttet kreds ☐ Åben kreds ☐ Kontaktorfunktion

$ReCO_2$

Funktion	Fabriksindstillet værdi	Indreguleret værdi
$ReCO_2$		
CO_2/VOC, driftstilstand	☒ Ikke aktiv ☐ CO_2/VOC ☐ CO_2/VOC og forcering luftmængde	☐ Ikke aktiv ☐ CO_2/VOC ☐ CO_2/VOC og forcering luftmængde
CO_2/VOC frikøling	☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off
Temperatur, driftstilstand	☒ Ikke aktiv ☐ Varme, sekvens ☐ Køling, sekvens ☐ Varme og køling, sekvens	☐ Ikke aktiv ☐ Varme, sekvens ☐ Køling, sekvens ☐ Varme og køling, sekvens
Temperatur frikøling	☒ On ☐ Off	☐ On ☐ Off
CO_2/VOC		
Ønskeværdi %	50	
CO_2, ønskeværdi ppm	1000	
VOC, ønskeværdi ppm	1500	
Min. udeluft	25 % af maks. luftmængde for aggregatet	
Min. afkastluft	25 % af maks. luftmængde for aggregatet	
Kalibrering	☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off
Temperatur		
Min. udeluft	25 % af maks. luftmængde for aggregatet	
Min. afkastluft	25 % af maks. luftmængde for aggregatet	
Kalibrering	☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off

All Year Comfort

Funktion		Fabriksindstillet værdi		Indreguleret værdi	
All Year Comfort					
Funktion		☒ Ikke aktiv ☐ Opvarm.-vand	☐ Kølevand ☐ Køle- og opvarm.-vand	☐ Ikke aktiv ☐ Opvarm.-vand	☐ Kølevand ☐ Køle- og opvarm.-vand
Kølevand					
Kølevand	°C	14			
Udetemp.-kompensering		☐ On	☒ Off	☐ On	☐ Off
Udetemperatur X1	°C	10			
Udetemperatur X2	°C	20			
Udetemperatur X3	°C	25			
Udetemperatur X4	°C	30			
Kølevandstemperatur Y1	°C	22			
Kølevandstemperatur Y2	°C	18			
Kølevandstemperatur Y3	°C	14			
Kølevandstemperatur Y4	°C	12			
Udetemp. for pumpestart	°C	10			
Udetemp. for pumpestop	°C	7			
Rumtemp.-kompensering		☐ On	☒ Off	☐ On	☐ Off
Rumtemp. ønskeværdi	°C	21			
Rumtemp. P-bånd	K	5			
Rumkomp. natblokering		☐ On	☒ Off	☐ On	☐ Off
Natkompensation		☐ On	☒ Off	☐ On	☐ Off
Reducering, nat	K	2			
Tidskanal 1, begyndelse nat	tim:min	00:00			
Tidskanal 1, slut nat	tim:min	00:00			
Tidskanal 1, periode		☒ Ikke aktiv ☐ Tirsdag ☐ Torsdag ☐ Lørdag ☐ Man-Fre ☐ Lør-Søn	☐ Mandag ☐ Onsdag ☐ Fredag ☐ Søndag ☐ Man-Søn	☐ Ikke aktiv ☐ Tirsdag ☐ Torsdag ☐ Lørdag ☐ Man-Fre ☐ Lør-Søn	☐ Mandag ☐ Onsdag ☐ Fredag ☐ Søndag ☐ Man-Søn
Dugpunktskompensering		☐ On	☒ Off	☐ On	☐ Off
Luftmængdekompensering		☐ On	☒ Off	☐ On	☐ Off
Motionskørsel pumpe		☒ On	☐ Off	☐ On	☐ Off
Motionskørsel ventil		☐ On	☒ Off	☐ On	☐ Off
Motionskørsel interval	t	24			
Motionskørsel tid	min.	3			
Pumpealarm		☒ Ikke aktiv ☐ Alarm ved åben kontakt ☐ Kontaktorfunktion	☐ Alarm ved sluttet kont.	☐ Ikke aktiv ☐ Alarm ved åben kontakt ☐ Kontaktorfunktion	☐ Alarm ved sluttet kont.
Ventilalarm		☐ On	☒ Off	☐ On	☐ Off

Funktion		Fabriksindstillet værdi	Indreguleret værdi
Opvarmningsvand			
Opvarmningsvand	°C	30	
Udetemp.-kompensering		☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off
Udetemperatur X1	°C	-20	
Udetemperatur X2	°C	0	
Udetemperatur X3	°C	5	
Udetemperatur X4	°C	15	
Opvarmningsvandtemp. Y1	°C	40	
Opvarmningsvandtemp. Y2	°C	30	
Opvarmningsvandtemp. Y3	°C	20	
Opvarmningsvandtemp. Y4	°C	15	
Udetemp. for pumpestart	°C	15	
Udetemp. for pumpestop	°C	18	
Rumtemp.-kompensering		☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off
Rumtemp. ønskeværdi	°C	21	
Rumtemp. P-bånd	K	5	
Rumkomp. natblokering		☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off
Natkompensation		☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off
Reducering, nat	K	-2	
Tidskanal 2, begyndelse nat	tim:min	00:00	
Tidskanal 2, slut nat	tim:min	00:00	
Tidskanal 2, periode		☒ Ikke aktiv ☐ Mandag ☐ Tirsdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lørdag ☐ Søndag ☐ Man-Fre ☐ Man-Søn ☐ Lør-Søn	☐ Ikke aktiv ☐ Mandag ☐ Tirsdag ☐ Onsdag ☐ Torsdag ☐ Fredag ☐ Lørdag ☐ Søndag ☐ Man-Fre ☐ Man-Søn ☐ Lør-Søn
Luftmængdekompensering		☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off
Motionskørsel pumpe		☒ On ☐ Off	☐ On ☐ Off
Motionskørsel ventil		☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off
Motionskørsel interval	t	24	
Motionskørsel tid	min.	3	
Pumpealarm		☒ Ikke aktiv ☐ Alarm ved sluttet kont. ☐ Alarm ved åben kontakt ☐ Kontaktorfunktion	☐ Ikke aktiv ☐ Alarm ved sluttet kont. ☐ Alarm ved åben kontakt ☐ Kontaktorfunktion
Ventilalarm		☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off

Funktion	Fabriksindstillet værdi	Indreguleret værdi
MIRU Control	*Se opstartsprotokol for MIRU Control*	

Funktion	Fabriksindstillet værdi	Indreguleret værdi	
Indgange/udgange			
Ekstern drift, modul 3			
Digital Udgang 1, driftstilstand	Ikke aktiv	☐ Ikke aktiv ☐ Aggregat i auto. drift ☐ Aggregat i lavhast.-drift ☐ A-alarm ☐ Spjældrelæ ☐ Varmeveksler, afisn. ☐ Eftervarme effektred. ☐ Morning Boost ☐ Luftm., nedregulering ☐ Ekstra regul.-sekv. 2, varme ☐ Ekstra regul.-sekv. 2, køling ☐ Cooling Boost ☐ Tilluftventilator i drift ☐ Intern brandalarm udløst ☐ Ekstern brandalarm 2 ☐ Enhver brandalarm ☐ Eks. brandalarm 2 med prio ☐ Forvarme	☐ Aggregat i drift ☐ Aggregat i man. drift ☐ Aggregat i højhast.-drift ☐ B-alarm ☐ Varmeveksler ☐ Eftervarme ☐ Heating Boost ☐ Intermitterende natdrift ☐ Ekstra regul.-sekv. 1, varme ☐ Ekstra regul.-sekv. 1, køling ☐ Køling ☐ Sommernatkøling ☐ Fraluftventilator i drift ☐ Ekstern brandalarm 1 ☐ Eks. brandalarm 1 eller 2 ☐ Eks. brandalarm 1 med prio ☐ Int. brandalarm med prio
Digital Udgang 2, driftstilstand	Ikke aktiv	☐ Ikke aktiv ☐ Aggregat i auto. drift ☐ Aggregat i lavhast.-drift ☐ A-alarm ☐ Spjældrelæ ☐ Varmeveksler, afisn. ☐ Eftervarme effektred. ☐ Morning Boost ☐ Luftm., nedregulering ☐ Ekstra regul.-sekv. 2, varme ☐ Ekstra regul.-sekv. 2, køling ☐ Cooling Boost ☐ Tilluftventilator i drift ☐ Intern brandalarm udløst ☐ Ekstern brandalarm 2 ☐ Enhver brandalarm ☐ Eks. brandalarm 2 med prio ☐ Forvarme	☐ Aggregat i drift ☐ Aggregat i man. drift ☐ Aggregat i højhast.-drift ☐ B-alarm ☐ Varmeveksler ☐ Eftervarme ☐ Heating Boost ☐ Intermitterende natdrift ☐ Ekstra regul.-sekv. 1, varme ☐ Ekstra regul.-sekv. 1, køling ☐ Køling ☐ Sommernatkøling ☐ Fraluftventilator i drift ☐ Ekstern brandalarm 1 ☐ Eks. brandalarm 1 eller 2 ☐ Eks. brandalarm 1 med prio ☐ Int. brandalarm med prio
Digital indgang 1	☒ Ikke aktiv ☐ Stands AYC opvarm.-vand ☐ MIRU 1-3 ekst. stop ☐ MIRU 1-3 ekst. højhastighed	☐ Alarmnulstilling ☐ Stands AYC kølevand ☐ MIRU 1-3 ekst. lavha	☐ Ikke aktiv ☐ Stands AYC opvarm.-vand ☐ MIRU 1-3 ekst. stop ☐ MIRU 1-3 ekst. højhastighed	☐ Alarmnulstilling ☐ Stands AYC kølevand ☐ MIRU 1-3 ekst. lavhastighed
Digital indgang 2	☒ Ikke aktiv ☐ Stands AYC opvarm.-vand ☐ MIRU 1-3 ekst. stop ☐ MIRU 1-3 ekst. højhastighed	☐ Alarmnulstilling ☐ Stands AYC kølevand ☐ MIRU 1-3 ekst. lavha	☐ Ikke aktiv ☐ Stands AYC opvarm.-vand ☐ MIRU 1-3 ekst. stop ☐ MIRU 1-3 ekst. højhastighed	☐ Alarmnulstilling ☐ Stands AYC kølevand ☐ MIRU 1-3 ekst. lavhastighed
Analog indgang 1	Se afsnit 4.19 i Funktionsmanual installation		☐ Ikke aktiv ☐ Ønskeværdiforskyd. tilluft	☐ Ønskeværdiforskydning ☐ Ønskeværdiforskyd. fraluft
Analog indgang 2	Se afsnit 4.19 i Funktionsmanual installation		☐ Ikke aktiv ☐ Ønskeværdiforskyd. tilluft	☐ Ønskeværdiforskydning ☐ Ønskeværdiforskyd. fraluft

Funktion	Fabriksindstillet værdi	Indreguleret værdi
Indgange/udgange		
Ekstern drift, modul 6		
Digital Udgang 1, driftstilstand	Ikke aktiv	☐ Ikke aktiv ☐ Aggregat i auto. drift ☐ Aggregat i lavhast.-drift ☐ A-alarm ☐ Spjældrelæ ☐ Varmeveksler, afisn. ☐ Eftervarme effektred. ☐ Morning Boost ☐ Luftm., nedregulering ☐ Ekstra regul.-sekv. 2, varme ☐ Ekstra regul.-sekv. 2, køling ☐ Cooling Boost ☐ Tilluftventilator i drift ☐ Intern brandalarm udløst ☐ Ekstern brandalarm 2 ☐ Enhver brandalarm ☐ Eks. brandalarm 2 med prio ☐ Forvarme ☐ Aggregat i drift ☐ Aggregat i man. drift ☐ Aggregat i højhast.-drift ☐ B-alarm ☐ Varmeveksler ☐ Eftervarme ☐ Heating Boost ☐ Intermitterende natdrift ☐ Ekstra regul.-sekv. 1, varme ☐ Ekstra regul.-sekv. 1, køling ☐ Køling ☐ Sommernatkøling ☐ Fraluftventilator i drift ☐ Ekstern brandalarm 1 ☐ Eks. brandalarm 1 eller 2 ☐ Eks. brandalarm 1 med prio ☐ Int. brandalarm med prio
Digital Udgang 2, driftstilstand	Ikke aktiv	☐ Ikke aktiv ☐ Aggregat i auto. drift ☐ Aggregat i lavhast.-drift ☐ A-alarm ☐ Spjældrelæ ☐ Varmeveksler, afisn. ☐ Eftervarme effektred. ☐ Morning Boost ☐ Luftm., nedregulering ☐ Ekstra regul.-sekv. 2, varme ☐ Ekstra regul.-sekv. 2, køling ☐ Cooling Boost ☐ Tilluftventilator i drift ☐ Intern brandalarm udløst ☐ Ekstern brandalarm 2 ☐ Enhver brandalarm ☐ Eks. brandalarm 2 med prio ☐ Forvarme ☐ Aggregat i drift ☐ Aggregat i man. drift ☐ Aggregat i højhast.-drift ☐ B-alarm ☐ Varmeveksler ☐ Eftervarme ☐ Heating Boost ☐ Intermitterende natdrift ☐ Ekstra regul.-sekv. 1, varme ☐ Ekstra regul.-sekv. 1, køling ☐ Køling ☐ Sommernatkøling ☐ Fraluftventilator i drift ☐ Ekstern brandalarm 1 ☐ Eks. brandalarm 1 eller 2 ☐ Eks. brandalarm 1 med prio ☐ Int. brandalarm med prio
Digital indgang 1	☒ Ikke aktiv ☐ Stands AYC opvarm.-vand ☐ MIRU 1-3 ekst. stop ☐ MIRU 1-3 ekst. højhastighed ☐ Alarmnulstilling ☐ Stands AYC kølevand ☐ MIRU 1-3 ekst. lavha	☐ Ikke aktiv ☐ Stands AYC opvarm.-vand ☐ MIRU 1-3 ekst. stop ☐ MIRU 1-3 ekst. højhastighed ☐ Alarmnulstilling ☐ Stands AYC kølevand ☐ MIRU 1-3 ekst. lavhastighed
Digital indgang 2	☒ Ikke aktiv ☐ Stands AYC opvarm.-vand ☐ MIRU 1-3 ekst. stop ☐ MIRU 1-3 ekst. højhastighed ☐ Alarmnulstilling ☐ Stands AYC kølevand ☐ MIRU 1-3 ekst. lavha	☐ Ikke aktiv ☐ Stands AYC opvarm.-vand ☐ MIRU 1-3 ekst. stop ☐ MIRU 1-3 ekst. højhastighed ☐ Alarmnulstilling ☐ Stands AYC kølevand ☐ MIRU 1-3 ekst. lavhastighed
Analog indgang 1	Se afsnit 4.19 i Funktionsmanual installation	☐ Ikke aktiv ☐ Ønskeværdiforskyd. tilluft ☐ Ønskeværdiforskydning ☐ Ønskeværdiforskyd. fraluft
Analog indgang 2	Se afsnit 4.19 i Funktionsmanual installation	☐ Ikke aktiv ☐ Ønskeværdiforskyd. tilluft ☐ Ønskeværdiforskydning ☐ Ønskeværdiforskyd. fraluft

Funktion	Fabriksindstillet værdi		Indreguleret værdi	
Indgange/udgange				
Ekstern kommunikation modul A/B/C				
Ekstern kommunikation modul A	☐ On	☒ Off	☐ On	☐ Off
Temperaturføler nr. 1	☐ On	☒ Off	☐ On	☐ Off
Temperaturføler nr. 2	☐ On	☒ Off	☐ On	☐ Off
Ekstern kommunikation modul B	☐ On	☒ Off	☐ On	☐ Off
Temperaturføler nr. 1	☐ On	☒ Off	☐ On	☐ Off
Temperaturføler nr. 2	☐ On	☒ Off	☐ On	☐ Off
Ekstern kommunikation modul C	☐ On	☒ Off	☐ On	☐ Off
Temperaturføler nr. 1	☐ On	☒ Off	☐ On	☐ Off
Temperaturføler nr. 2	☐ On	☒ Off	☐ On	☐ Off

Kommunikation

Funktion	Fabriksindstillet værdi	Indreguleret værdi
Kommunikation		
Ekstern port B		
DHCP	☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off
IP-adresse	10.200.1.1	
Netmaske	255.255.255.0	
Standardværdi GATEWAY	0.0.0.0	
Primær DNS	0.0.0.0	
Sekundær DNS	0.0.0.0	
Trådløst netværk		
Trådløst netværk	☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off
SSID	GOLD	
Adgangskode	123456789	
IP-adresse	192.168.234.1	
Netmaske	255.255.255.0	
Kanal frekvensbånd	5	
E-mail		
SMTP-server	☒ Eksternt ☐ Internt	☐ Eksternt ☐ Internt
SMTP-server adresse		
SMTP-portnummer	25	
SMTP-brugernavn		
SMTP-adgangskode		
Kryptering	☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off
E-mailbruger		
E-mail reply path		
EIA-485		
Protokol	☐ Ikke aktiv ☒ Modbus ☐ EXOline ☐ Metasys N2 Open ☐ LON	☐ Ikke aktiv ☐ Modbus ☐ EXOline ☐ Metasys N2 Open ☐ LON
Baudrate	☐ 4800 ☒ 9600 ☐ 19200 ☐ 38400	☐ 4800 ☐ 9600 ☐ 19200 ☐ 38400
Paritet	☒ Ingen ☐ Lige ☐ Ulige	☐ Ingen ☐ Lige ☐ Ulige
Stopbits	2	
Modbus ID/Metasys ID/PLA	1	
ELA	1	
Korteste svarforsinkelse ms	0	
Modbus TCP		
Portnummer	502	
Godkendt IP-adresse klient	0.0.0.0	
Godkendt netmaske klient	0.0.0.0	
BACnet IP		
Netværksnummer ekst. B	0	
Netværksnummer int. A	0	
Device ID	0	
Portnummer	47808	
EXOline TCP		
Portnummer	26486	
PLA	1	
ELA	1	
Driftsniveau kommunikation		
Driftsniveau	☒ Ikke aktiv ☐ Totalstop ☐ Lavhastighed ☐ Højhastighed ☐ Normalstop ☐ Øget normalstop	☐ Ikke aktiv ☐ Totalstop ☐ Lavhastighed ☐ Højhastighed ☐ Normalstop ☐ Øget normalstop

Forbehold for ændringer.



Funktion	Fabriksindstillet værdi	Indreguleret værdi
Bruger		
Kræv adgangskode bruger	☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off

Funktion	Fabriksindstillet værdi	Indreguleret værdi
IQnavigator		
Tilslut til IQlogic	☒ Direkte ☐ DHCP ☐ Statisk IP ☐ Trådløs	☐ Direkte ☐ DHCP ☐ Statisk IP ☐ Trådløs
IP-adresse IQnavigator		
Netmaske IQnavigator		
Forvalgt gateway IQnavigator		
IP-adresse IQlogic		
Lysstyrke	☒ Autojustering ☐ Lav ☐ Medium ☐ Høj	☐ Autojustering ☐ Lav ☐ Medium ☐ Høj
Knaplyd	☐ On ☒ Off	☐ On ☐ Off
Lydstyrke	3	

Alarm Nr.:	Funktion	Fabriksindstillet værdi		Indreguleret værdi	
		Prioritet	Påvirkning	Prioritet	Påvirkning
		0=blokeret A=A-alarm B=B-alarm	0=Drift 1=Stop	0=blokeret A=A-alarm B=B-alarm	0=Drift 1=Stop
1:1	Ekstern brandalarm nr. 1 udløst	A[1)]	1		
1:2	Ekstern brandalarm nr. 2 udløst	A[1)]	1		
1:3	Intern brandalarm udløst	A[1)]	1		
2:1	Ekstern alarm nr. 1 udløst [2)]	A	1[3)]		
2:2	Ekstern alarm nr. 2 udløst [2)]	B	0[3)]		
3:1	Forvarme, I/O-modul nr. 9 kommunikationsfejl	A	0[3)]		
3:2	Forvarme, overophedningsbeskyttelse for el-varmer udløst	A[1)]	0[3)]		
3:3	Forvarme, frostbeskyttelse udløst	A[1)]	1		
3:4	Forvarme, frostbeskyttelsestemperaturføler defekt	A[1)]	1		
3:5	Forvarme, temperaturføler defekt	A	0[3)]		
3:6	Forvarme, ventilovervågning udløst	B	0[3)]		
3:7	Forvarme, temperatur under ønskeværdiens alarmgrænse	A	0[3)]		
3:8	Forvarme, alarmindgang udløst	A	0		
4:1	Ekstra reguleringssekvens 1, I/O-modul nr. E kommunikationsfejl	A	0[3)]		
4:2	Ekstra reguleringssekvens 1, overophedningsbeskyttelse for el-varmer udløst	A[1)]	0[3)]		
4:3	Ekstra reguleringssekvens 1, frostbeskyttelse udløst	A[1)]	1		
4:4	Ekstra reguleringssekvens 1, frostbeskyttelsestemperaturføler defekt	A[1)]	1		
4:5	Ekstra reguleringssekvens 1, ventilovervågning udløst	B	0[3)]		
4:6	Ekstra reguleringssekvens 1, alarmindgang udløst	A	0		
4:7	Ekstra reguleringssekvens 1, temperaturbeskyttelse via kommunikation, kommunikationsfejl	B	0		
4:9	Ekstra reguleringssekvens 2, I/O-modul nr. F kommunikationsfejl	A	0[3)]		
4:10	Ekstra reguleringssekvens 2, overophedningsbeskyttelse for el-varmer udløst	A[1)]	0[3)]		
4:11	Ekstra reguleringssekvens 2, frostbeskyttelse udløst	A[1)]	1		
4:12	Ekstra reguleringssekvens 2, frostbeskyttelsestemperaturføler defekt	A[1)]	1		
4:13	Ekstra reguleringssekvens 2, ventilovervågning udløst	B	0[3)]		
4:14	Ekstra reguleringssekvens 2, alarmindgang udløst	A	0		
5:1	Eftervarme, overophedningsbeskyttelse for el-varmer udløst	A[1)]	0[3)]		
5:2	Eftervarme, frostbeskyttelse udløst	A[1)]	1		
5:3	Eftervarme, frostbeskyttelsestemperaturføler defekt	A[1)]	1		
5:4	Eftervarme, ventilovervågning udløst	B	0[3)]		
6:1	Xzone, I/O-modul nr. A kommunikationsfejl	A	0[3)]		
6:2	Xzone, overophedningsbeskyttelse for el-varmer udløst	A[1)]	0[3)]		
6:3	Xzone, frostbeskyttelse udløst	A[1)]	1		
6:4	Xzone, frostbeskyttelsestemperaturføler defekt	A[1)]	1		
6:5	Xzone, tillufttemperaturføler defekt	A	1[3)]		
6:6	Xzone, varmeventilovervågning udløst	B	0[3)]		
6:7	Xzone, tillufttemperatur under ønskeværdiens alarmgrænse	A	0[3)]		
6:8	Xzone, tillufttemperatur over ønskeværdiens alarmgrænse	B	0[3)]		
6:9	Xzone varme, alarmindgang udløst	A	0		
7:1	Xzone, I/O-modul nr. B kommunikationsfejl	A	0[3)]		
7:2	Xzone, fralufttemperaturføler defekt	A	1[3)]		
7:3	Xzone, køleventilovervågning udløst	B	0[3)]		

Forbehold for ændringer.

Alarm Nr.:	Funktion	Fabriksindstillet værdi Prioritet 0=blokeret A=A-alarm B=B-alarm	Fabriksindstillet værdi Påvirkning 0=Drift 1=Stop	Indreguleret værdi Prioritet 0=blokeret A=A-alarm B=B-alarm	Indreguleret værdi Påvirkning 0=Drift 1=Stop
7:4	Xzone, fralufttemperatur under ønskeværdiens alarmgrænse	A	0[3]		
7:5	Xzone køling, alarmindgang 1 udløst	A	0		
7:6	Xzone køling, alarmindgang 2 udløst	A	0		
8:5	Køling, ventilovervågning udløst	B	0[3]		
10:1	Tillufttemperaturføler defekt	A	1[3]		
10:2	Tillufttemperaturføler for densitetskompensering defekt	B	0[3]		
10:3	Fralufttemperaturføler defekt	A	1[3]		
10:4	Fralufttemperaturføler for densitetskompensering defekt *(RX/PX/CX)*	B	0[3]		
10:5	Fralufttemperaturføler for varmevekslerafrimning defekt	A	1[3]		
10:6	Fralufttemperaturføler for densitetskompensering i SD-aggregat defekt	A	1[3]		
10:7	Fraluftkanaltemperaturføler defekt	A	1[3]		
10:10	Udelufttemperaturføler defekt (GOLD SD)	B	0[3]		
11:1	Rumtemperaturføler nr. 1 defekt	B	0[3]		
11:2	Rumtemperaturføler nr. 2 defekt	B	0[3]		
11:3	Rumtemperaturføler nr. 3 defekt	B	0[3]		
11:4	Rumtemperaturføler nr. 4 defekt	B	0[3]		
11:5	Xzone, rumtemperaturføler nr. 5 defekt	B	0[3]		
11:6	Xzone, rumtemperaturføler nr. 6 defekt	B	0[3]		
11:7	Xzone, rumtemperaturføler nr. 7 defekt	B	0[3]		
11:8	Xzone, rumtemperaturføler nr. 8 defekt	B	0[3]		
11:9	Udetemperaturføler nr. A defekt	B	0[3]		
11:10	Udetemperaturføler nr. B defekt	B	0[3]		
11:11	Udetemperaturføler nr. C defekt	B	0[3]		
11:12	Udetemperaturføler nr. D defekt	B	0[3]		
11:13	Rumtemperatur via kommunikation, kommunikationsfejl [2]	B	0[3]		
11:14	Xzone, rumtemperatur via kommunikation, kommunikationsfejl [2]	B	0[3]		
11:15	Udetemperatur via kommunikation, kommunikationsfejl [2]	B	0[3]		
12:1	Tillufttemperatur under ønskeværdiens alarmgrænse	A	1[3]		
12:2	Tillufttemperatur over ønskeværdiens alarmgrænse	B	0[3]		
12:6	Fralufttemperatur under alarmgrænse	A	0[3]		
12:11	Temperaturbeskyttelse under alarmgrænse [2]	A	0[3]		
12:13	Varmeveksler, virkningsgrad under alarmgrænse	B	0[3]		
13:1	Befugtning, I/O-modul nr. 4 kommunikationsfejl	B	0[3]		
13:2	Tilluftfugtføler defekt	A	1[3]		
13:3	Fraluftfugtføler defekt	A	1[3]		
13:4	Afkastluftfugtføler defekt	A	0[3]		
13:9	Befugter, alarmudgang udløst	A	0[3]		
13:11	VOC-føler kommunikationsfejl	B	0[3]		
13:12	VOC-føler intern kommunikationsfejl	B	0[3]		
13:13	VOC-føler, intern fejl	B	0[3]		
13:14	VOC-føler, niveau under/over ønskeværdiens alarmgrænse	B	0[3]		
15:1	Krydsveksler, I/O-modul nr. 2 kommunikationsfejl	A	1[3][4]		
15:2	Krydsveksler, temperaturføler nr. 1 defekt	A	1[3][4]		
15:3	Krydsveksler, temperaturføler nr. 2 defekt	A	1[3][4]		

Alarm Nr.:	Funktion	Fabriksindstillet værdi Prioritet 0=blokeret A=A-alarm B=B-alarm	Fabriksindstillet værdi Påvirkning 0=Drift 1=Stop	Indreguleret værdi Prioritet 0=blokeret A=A-alarm B=B-alarm	Indreguleret værdi Påvirkning 0=Drift 1=Stop
15:4	Krydsveksler, spjældovervågning udløst	A	0[3)4)]		
15:7	Krydsveksler, I/O-modul nr. 3 kommunikationsfejl	A	1		
15:8	Krydsveksler, bypass-spjældovervågning udløst	A	0		
15:9	Krydsveksler, spjæld nr. 1 overvågning udløst	A	0		
15:10	Krydsveksler, spjæld nr. 2 overvågning udløst	A	0		
15:11	Krydsveksler, I/O-modul nr. 3 kommunikationsfejl	A	1		
15:12	Krydsveksler, bypass-spjældovervågning udløst	A	0		
15:13	Krydsveksler -modstrøm, afisningstryk over alarmgrænse	B	1		
15:14	Krydsveksler, afisningstrykføler nr. C kommunikationsfejl	B	0		
15:15	Krydsveksler, afisningstryk over alarmgrænse	B	1		
16:1	Genvindingsflade, I/O-modul nr. 1 kommunikationsfejl	A	1[3)4)]		
16:2	Genvindingsflade, temperaturføler defekt	A	1[3)4)]		
16:3	Genvindingsflade, ventilovervågning udløst	A	0[3)4)]		
16:4	Genvindingsflade, pumpeovervågning udløst	A	1[3)4)]		
16:5	Genvindingsflade, I/O-modul nr. C kommunikationsfejl	A	1[3)4)]		
16:6	Genvindingsflade, trykføler defekt	A	1[3)4)]		
16:7	Genvindingsflade, lavtryk væskekreds	A	1[3)4)]		
16:8	Genvindingsflade, tryk under alarmgrænse	A	1		
17:1	Rotorveksler, motorstyring kommunikationsfejl	A	1[3)]		
17:2	Rotorveksler, afisningstrykføler nr. 7 kommunikationsfejl	B	0[3)]		
17:3	Rotorveksler, afisningstryk over alarmgrænse	B	1[3)4)]		
17:4	Rotorveksler, rotationsvagt udløst	A[1)]	1[3)4)]		
17:5	Rotorveksler, motorstyring overstrøm	A[1)]	1[3)4)]		
17:6	Rotorveksler, motorstyring underspænding	A[1)]	1[3)4)]		
17:7	Rotorveksler, motorstyring overspænding	A[1)]	1[3)4)]		
17:8	Rotorveksler, motorstyring overtemperatur	A[1)]	1[3)4)]		
17:9	Rotorveksler, motorstyring opstartsfejl	A[1)]	1[3)4)]		
18:1	AYC, I/O-modul nr. 7 kommunikationsfejl	A	0[3)]		
18:2	AYC varme, temperaturføler defekt	A	0[3)]		
18:3	AYC varme, ventilovervågning udløst	B	0[3)]		
18:4	AYC varme, pumpeovervågning udløst	A	0[3)]		
18:5	AYC varme, temperatur under ønskeværdiens alarmgrænse	A	0[3)]		
18:6	AYC varme, temperatur over ønskeværdiens alarmgrænse [5)]	B	0[3)]		
18:9	AYC køling, temperaturføler defekt	A	0[3)]		
18:10	AYC køling, ventilovervågning udløst	B	0[3)]		
18:11	AYC køling, pumpeovervågning udløst	A	0[3)]		
18:12	AYC køling, temperatur under ønskeværdiens alarmgrænse	A	0[3)]		
18:13	AYC køling, temperatur over ønskeværdiens alarmgrænse [5)]	B	0[3)]		
21:1	COOL DX, I/O-modul nr. 2 kommunikationsfejl	B	0[3)]		
21:2	COOL DX, kompressor nr. 1 lavtryksføler defekt	A[1)]	0[3)]		
21:3	COOL DX, kompressor nr. 1 lavtryk under alarmgrænse	A[1)]	0[3)]		
21:4	COOL DX, kompressor nr. 1 højtryksføler defekt	A[1)]	0[3)]		
21:5	COOL DX, kompressor nr. 1 højtryk over alarmgrænse	A[1)]	0[3)]		
21:6	COOL DX, kompressor nr. 1 overvågning udløst	A	0[3)]		

Forbehold for ændringer.

Alarm Nr.:	Funktion	Fabriksindstillet værdi Prioritet 0=blokeret A=A-alarm B=B-alarm	Fabriksindstillet værdi Påvirkning 0=Drift 1=Stop	Indreguleret værdi Prioritet 0=blokeret A=A-alarm B=B-alarm	Indreguleret værdi Påvirkning 0=Drift 1=Stop
21:7	COOL DX, kompressor nr. 1 genstartsfejl	A	0[3]		
21:8	COOL DX, kompressor nr. 2 lavtryksføler defekt	A[1]	0[3]		
21:9	COOL DX, kompressor nr. 2 lavtryk under alarmgrænse	A[1]	0[3]		
21:10	COOL DX, kompressor nr. 2 højtryksføler defekt	A[1]	0[3]		
21:11	COOL DX, kompressor nr. 2 højtryk over alarmgrænse	A[1]	0[3]		
21:12	COOL DX, kompressor nr. 2 overvågning udløst	A	0[3]		
21:13	COOL DX, kompressor nr. 2 genstartsfejl	A	0[3]		
21:14	COOL DX, udelufttemperaturføler defekt	B	0[3]		
21:15	COOL DX, fasevagtfejl	A	0[3]		
23:1	SMART Link, kommunikationsfejl	A	0[3]		
23:2	SMART Link, alarmniveau 1 udløst	B	0[3]		
23:3	SMART Link, alarmniveau 2 udløst	B	0[3]		
23:4	SMART Link, alarmniveau 3 udløst	B	0[3]		
23:10	AQUA Link, I/O-modul nr. 5 udløst	B	0[3]		
23:11	AQUA Link, pumpeovervågning udløst	B	0[3]		
24:1	SMART Link, nr. 1 kommunikationsfejl	A	0[3]		
24:2	SMART Link, nr. 1 alarm udløst	A	0[3]		
24:4	SMART Link, nr. 2 kommunikationsfejl	A	0[3]		
24:5	SMART Link, nr. 2 alarm udløst	A	0[3]		
24:7	SMART Link, nr. 3 kommunikationsfejl	A	0[3]		
24:8	SMART Link, nr. 3 alarm udløst	A	0[3]		
24:10	SMART Link, nr. 4 kommunikationsfejl	A	0[3]		
24:11	SMART Link, nr. 4 alarm udløst	A	0[3]		
24:13	SMART Link, tilluftmængde under alarmgrænse	A	0		
26:1	Forfilter, tillufttrykføler nr. 8 kommunikationsfejl	B	0[3]		
26:2	Forfilter, tilluft snavset	B	0[3]		
26:7	Forfilter, fralufttrykføler nr. 9 kommunikationsfejl	B	0[3]		
26:8	Forfilter, fraluft snavset	B	0[3]		
27:1	Aggregatfilter, tillufttrykføler nr. 3/4 kommunikationsfejl	B	0[3]		
27:2	Aggregatfilter, tilluft snavset	B	0[3]		
27:7	Aggregatfilter, fralufttrykføler nr. 3/4 kommunikationsfejl	B	0[3]		
27:8	Aggregatfilter, fraluft snavset	B	0[3]		
28:1	Efterfilter, tillufttrykføler nr. A kommunikationsfejl	B	0[3]		
28:2	Efterfilter, tilluft snavset	B	0[3]		
30:1	Luftmængdemåling, tillufttrykføler nr. 1/2 kommunikationsfejl	A	1[3]		
30:2	Luftmængdemåling, tilluftmængde under ønskeværdiens alarmgrænse	B	0[3]		
30:3	Luftmængdemåling, tilluftmængde over ønskeværdiens alarmgrænse	B	0[3]		
30:6	Luftmængdemåling, fralufttrykføler nr. 1/2 kommunikationsfejl	A	1[3]		
30:7	Luftmængdemåling, fraluftmængde under ønskeværdiens alarmgrænse	B	0[3]		
30:8	Luftmængdemåling, fraluftmængde over ønskeværdiens alarmgrænse	B	0[3]		
30:11	Luftmængdemåling, renblæsningstrykføler nr. B kommunikationsfejl	B	0[3]		
31:1	Trykregulering, tillufttrykføler nr. 5 kommunikationsfejl	A	1[3]		
31:2	Trykregulering, tillufttryk under ønskeværdiens alarmgrænse	B	0[3]		

Alarm Nr.:	Funktion	Fabriksindstillet værdi Prioritet 0=blokeret A=A-alarm B=B-alarm	Fabriksindstillet værdi Påvirkning 0=Drift 1=Stop	Indreguleret værdi Prioritet 0=blokeret A=A-alarm B=B-alarm	Indreguleret værdi Påvirkning 0=Drift 1=Stop
31:3	Trykregulering, tillufttryk over ønskeværdiens alarmgrænse	B	0 3)		
31:6	Trykregulering, fralufttrykføler nr. 6 kommunikationsfejl	A	1 3)		
31:7	Trykregulering, fralufttryk under ønskeværdiens alarmgrænse	B	0 3)		
31:8	Trykregulering, fralufttryk over ønskeværdiens alarmgrænse	B	0 3)		
32:1	$RECO_2$, I/O-modul nr. 0 kommunikationsfejl	A	0 3)		
32:2	$RECO_2$, trykføler nr. 0 kommunikationsfejl	A	0 3)		
32:3	$RECO_2$/Intermitterende natvarme, returluftspjældovervågning udløst	B	0 3)		
32:4	$RECO_2$, udeluftspjældovervågning udløst	B	0 3)		
33:1	Serviceperiode over alarmgrænse 2)	B	0 3)		
33:15	Låsefunktion udløst	A	1		
34:1	Ekstern styring, I/O-modul nr. 3 kommunikationsfejl	B	0 3)		
34:2	Ekstern styring, I/O-modul nr. 6 kommunikationsfejl	B	0 3)		
35:1	Booster-armatur, I/O-modul nr. 8 kommunikationsfejl	B	0		
36:1	Ekstern kommunikation, I/O-modul nr. A kommunikationsfejl	B	0 3)		
36:2	Ekstern kommunikation, I/O-modul nr. A temperaturføler nr. 1 defekt	B	0 3)		
36:3	Ekstern kommunikation, I/O-modul nr. A temperaturføler nr. 2 defekt	B	0 3)		
36:6	Ekstern kommunikation, I/O-modul nr. B kommunikationsfejl	B	0 3)		
36:7	Ekstern kommunikation, I/O-modul nr. B temperaturføler nr. 1 defekt	B	0 3)		
36:8	Ekstern kommunikation, I/O-modul nr. B temperaturføler nr. 2 defekt	B	0 3)		
36:11	Ekstern kommunikation, I/O-modul nr. C kommunikationsfejl	B	0 3)		
36:12	Ekstern kommunikation, I/O-modul nr. C temperaturføler nr. 1 defekt	B	0 3)		
36:13	Ekstern kommunikation, I/O-modul nr. C temperaturføler nr. 2 defekt	B	0 3)		
38:1	MIRU nr. 1 kommunikationsfejl	A	0 3)		
38:2	MIRU nr. 1 motorstyringslarm udløst	A	0 3)		
38:3	MIRU nr. 1 motorstyring kommunikationsfejl	A	0 3)		
38:4	MIRU nr. 1 luftmængdemålingstrykføler nr. 0 kommunikationsfejl	A	0 3)		
38:5	MIRU nr. 1 trykreguleringsføler nr. 1 kommunikationsfejl	A	0 3)		
38:6	MIRU nr. 1 temperaturføler defekt	B	0 3)		
38:7	MIRU nr. 1 luftmængde/trykafvigelse fra ønskeværdiens alarmgrænse	B	0 3)		
38:8	MIRU nr. 1 luftmængde under ønskeværdiens alarmgrænse	B	0		
38:9	MIRU nr. 1 luftmængde over ønskeværdiens alarmgrænse	B	0		
38:10	MIRU nr. 1 tryk under ønskeværdiens alarmgrænse	B	0		
38:11	MIRU nr. 1 tryk over ønskeværdiens alarmgrænse	B	0		
39:1	MIRU nr. 2 kommunikationsfejl	A	0 3)		
39:2	MIRU nr. 2 motorstyringslarm udløst	A	0 3)		
39:3	MIRU nr. 2 motorstyring kommunikationsfejl	A	0 3)		
39:4	MIRU nr. 2 luftmængdemålingstrykføler nr. 0 kommunikationsfejl	A	0 3)		
39:5	MIRU nr. 2 trykreguleringsføler nr. 1 kommunikationsfejl	A	0 3)		
39:6	MIRU nr. 2 temperaturføler defekt	B	0 3)		
39:7	MIRU nr. 2 luftmængde/trykafvigelse fra ønskeværdiens alarmgrænse	B	0 3)		
39:8	MIRU nr. 2 luftmængde under ønskeværdiens alarmgrænse	B	0		
39:9	MIRU nr. 2 luftmængde over ønskeværdiens alarmgrænse	B	0		
39:10	MIRU nr. 2 tryk under ønskeværdiens alarmgrænse	B	0		
39:11	MIRU nr. 2 tryk over ønskeværdiens alarmgrænse	B	0		

Alarm Nr.:	Funktion	Fabriksindstillet værdi Prioritet 0=blokeret A=A-alarm B=B-alarm	Fabriksindstillet værdi Påvirkning 0=Drift 1=Stop	Indreguleret værdi Prioritet 0=blokeret A=A-alarm B=B-alarm	Indreguleret værdi Påvirkning 0=Drift 1=Stop
40:1	MIRU nr. 3 kommunikationsfejl	A	0[3)]		
40:2	MIRU nr. 3 motorstyringslarm udløst	A	0[3)]		
40:3	MIRU nr. 3 motorstyring kommunikationsfejl	A	0[3)]		
40:4	MIRU nr. 3 luftmængdemålingstrykføler nr. 0 kommunikationsfejl	A	0[3)]		
40:5	MIRU nr. 3 trykreguleringsføler nr. 1 kommunikationsfejl	A	0[3)]		
40:6	MIRU nr. 3 temperaturføler defekt	B	0[3)]		
40:7	MIRU nr. 3 luftmængde/trykafvigelse fra ønskeværdiens alarmgrænse	B	0[3)]		
40:8	MIRU nr. 3 luftmængde under ønskeværdiens alarmgrænse	B	0		
40:9	MIRU nr. 3 luftmængde over ønskeværdiens alarmgrænse	B	0		
40:10	MIRU nr. 3 tryk under ønskeværdiens alarmgrænse	B	0		
40:11	MIRU nr. 3 tryk over ønskeværdiens alarmgrænse	B	0		
41:1	MIRU nr. 4 kommunikationsfejl	A	0[3)]		
41:2	MIRU nr. 4 motorstyringslarm udløst	A	0[3)]		
41:3	MIRU nr. 4 motorstyring kommunikationsfejl	A	0[3)]		
41:4	MIRU nr. 4 luftmængdemålingstrykføler nr. 0 kommunikationsfejl	A	0[3)]		
41:5	MIRU nr. 4 trykreguleringsføler nr. 1 kommunikationsfejl	A	0[3)]		
41:6	MIRU nr. 4 temperaturføler defekt	B	0[3)]		
41:7	MIRU nr. 4 luftmængde/trykafvigelse fra ønskeværdiens alarmgrænse	B	0[3)]		
42:1	MIRU nr. 5 kommunikationsfejl	A	0[3)]		
42:2	MIRU nr. 5 motorstyringslarm udløst	A	0[3)]		
42:3	MIRU nr. 5 motorstyring kommunikationsfejl	A	0[3)]		
42:4	MIRU nr. 5 luftmængdemålingstrykføler nr. 0 kommunikationsfejl	A	0[3)]		
42:5	MIRU nr. 5 trykreguleringsføler nr. 1 kommunikationsfejl	A	0[3)]		
42:6	MIRU nr. 5 temperaturføler defekt	B	0[3)]		
42:7	MIRU nr. 5 luftmængde/trykafvigelse fra ønskeværdiens alarmgrænse	B	0[3)]		
43:1	MIRU nr. 6 kommunikationsfejl	A	0[3)]		
43:2	MIRU nr. 6 motorstyringslarm udløst	A	0[3)]		
43:3	MIRU nr. 6 motorstyring kommunikationsfejl	A	0[3)]		
43:4	MIRU nr. 6 luftmængdemålingstrykføler nr. 0 kommunikationsfejl	A	0[3)]		
43:5	MIRU nr. 6 trykreguleringsføler nr. 1 kommunikationsfejl	A	0[3)]		
43:6	MIRU nr. 6 temperaturføler defekt	B	0[3)]		
43:7	MIRU nr. 6 luftmængde/trykafvigelse fra ønskeværdiens alarmgrænse	B	0[3)]		
44:1	MIRU nr. 7 kommunikationsfejl	A	0[3)]		
44:2	MIRU nr. 7 motorstyringslarm udløst	A	0[3)]		
44:3	MIRU nr. 7 motorstyring kommunikationsfejl	A	0[3)]		
44:4	MIRU nr. 7 luftmængdemålingstrykføler nr. 0 kommunikationsfejl	A	0[3)]		
44:5	MIRU nr. 7 trykreguleringsføler nr. 1 kommunikationsfejl	A	0[3)]		
44:6	MIRU nr. 7 temperaturføler defekt	B	0[3)]		
44:7	MIRU nr. 7 luftmængde/trykafvigelse fra ønskeværdiens alarmgrænse	B	0[3)]		
45:1	MIRU nr. 8 kommunikationsfejl	A	0[3)]		
45:2	MIRU nr. 8 motorstyringslarm udløst	A	0[3)]		
45:3	MIRU nr. 8 motorstyring kommunikationsfejl	A	0[3)]		
45:4	MIRU nr. 8 luftmængdemålingstrykføler nr. 0 kommunikationsfejl	A	0[3)]		
45:5	MIRU nr. 8 trykreguleringsføler nr. 1 kommunikationsfejl	A	0[3)]		

Alarm Nr.:	Funktion	Fabriksindstillet værdi Prioritet 0=blokeret A=A-alarm B=B-alarm	Fabriksindstillet værdi Påvirkning 0=Drift 1=Stop	Indreguleret værdi Prioritet 0=blokeret A=A-alarm B=B-alarm	Indreguleret værdi Påvirkning 0=Drift 1=Stop
45:6	MIRU nr. 8 temperaturføler defekt	B	0[3)]		
45:7	MIRU nr. 8 luftmængde/trykafvigelse fra ønskeværdiens alarmgrænse	B	0[3)]		
46:1	MIRU nr. 9 kommunikationsfejl	A	0[3)]		
46:2	MIRU nr. 9 motorstyringslarm udløst	A	0[3)]		
46:3	MIRU nr. 9 motorstyring kommunikationsfejl	A	0[3)]		
46:4	MIRU nr. 9 luftmængdemålingstrykføler nr. 0 kommunikationsfejl	A	0[3)]		
46:5	MIRU nr. 9 trykreguleringsføler nr. 1 kommunikationsfejl	A	0[3)]		
46:6	MIRU nr. 9 temperaturføler defekt	B	0[3)]		
46:7	MIRU nr. 9 luftmængde/trykafvigelse fra ønskeværdiens alarmgrænse	B	0[3)]		
47:1	MIRU nr. 10 kommunikationsfejl	A	0[3)]		
47:2	MIRU nr. 10 motorstyringslarm udløst	A	0[3)]		
47:3	MIRU nr. 10 motorstyring kommunikationsfejl	A	0[3)]		
47:4	MIRU nr. 10 luftmængdemålingstrykføler nr. 0 kommunikationsfejl	A	0[3)]		
47:5	MIRU nr. 10 trykreguleringsføler nr. 1 kommunikationsfejl	A	0[3)]		
47:6	MIRU nr. 10 temperaturføler defekt	B	0[3)]		
47:7	MIRU nr. 10 luftmængde/trykafvigelse fra ønskeværdiens alarmgrænse	B	0[3)]		
49:1	Tilluftventilator nr. 1A kommunikationsfejl	A	1[3)]		
49:2	Tilluftventilator nr. 1A motorstyring overstrøm	A[1)]	1[3)]		
49:3	Tilluftventilator nr. 1A motorstyring underspænding	A[1)]	1[3)]		
49:4	Tilluftventilator nr. 1A motorstyring overspænding	A[1)]	1[3)]		
49:5	Tilluftventilator nr. 1A motorstyring overtemperatur	A[1)]	1[3)]		
49:6	Tilluftventilator nr. 1A motorstyring opstartsfejl	A[1)]	1[3)]		
49:7	Tilluftventilator nr. 1A motorstyring ujævn fasespænding	A[1)]	1[3)]		
49:8	Tilluftventilator nr. 1A motorstyring fasefejl	A[1)]	1[3)]		
49:9	Tilluftventilator nr. 1A motorstyring intern hukommelsesfejl	A[1)]	1[3)]		
49:10	Tilluftventilator nr. 1A motorstyring strømbegrænsning	B	0[3)]		
49:11	Tilluftventilator nr. 1A motorstyring intern kommunikationsfejl	A	1[3)]		
50:1	Tilluftventilator nr. 2A kommunikationsfejl	A	1[3)]		
50:2	Tilluftventilator nr. 2A motorstyring overstrøm	A[1)]	1[3)]		
50:3	Tilluftventilator nr. 2A motorstyring underspænding	A[1)]	1[3)]		
50:4	Tilluftventilator nr. 2A motorstyring overspænding	A[1)]	1[3)]		
50:5	Tilluftventilator nr. 2A motorstyring overtemperatur	A[1)]	1[3)]		
50:6	Tilluftventilator nr. 2A motorstyring opstartsfejl	A[1)]	1[3)]		
50:7	Tilluftventilator nr. 2A motorstyring ujævn fasespænding	A[1)]	1[3)]		
50:8	Tilluftventilator nr. 2A motorstyring fasefejl	A[1)]	1[3)]		
50:9	Tilluftventilator nr. 2A motorstyring intern hukommelsesfejl	A[1)]	1[3)]		
50:10	Tilluftventilator nr. 2A motorstyring strømbegrænsning	B	0[3)]		
50:11	Tilluftventilator nr. 2A motorstyring intern kommunikationsfejl	A	1[3)]		
51:1	Tilluftventilator nr. 3A kommunikationsfejl	A	1[3)]		
51:2	Tilluftventilator nr. 3A motorstyring overstrøm	A[1)]	1[3)]		
51:3	Tilluftventilator nr. 3A motorstyring underspænding	A[1)]	1[3)]		
51:4	Tilluftventilator nr. 3A motorstyring overspænding	A[1)]	1[3)]		
51:5	Tilluftventilator nr. 3A motorstyring overtemperatur	A[1)]	1[3)]		
51:6	Tilluftventilator nr. 3A motorstyring opstartsfejl	A[1)]	1[3)]		

Forbehold for ændringer.

Alarm Nr.:	Funktion	Fabriksindstillet værdi Prioritet 0=blokeret A=A-alarm B=B-alarm	Fabriksindstillet værdi Påvirkning 0=Drift 1=Stop	Indreguleret værdi Prioritet 0=blokeret A=A-alarm B=B-alarm	Indreguleret værdi Påvirkning 0=Drift 1=Stop
51:7	Tilluftventilator nr. 3A motorstyring ujævn fasespænding	A[1)]	1[3)]		
51:8	Tilluftventilator nr. 3A motorstyring fasefejl	A[1)]	1[3)]		
51:9	Tilluftventilator nr. 3A motorstyring intern hukommelsesfejl	A[1)]	1[3)]		
51:10	Tilluftventilator nr. 3A motorstyring strømbegrænsning	B	0[3)]		
51:11	Tilluftventilator nr. 3A motorstyring intern kommunikationsfejl	A	1[3)]		
52:1	Tilluftventilator nr. 1B kommunikationsfejl	A	1[3)]		
52:2	Tilluftventilator nr. 1B motorstyring overstrøm	A[1)]	1[3)]		
52:3	Tilluftventilator nr. 1B motorstyring underspænding	A[1)]	1[3)]		
52:4	Tilluftventilator nr. 1B motorstyring overspænding	A[1)]	1[3)]		
52:5	Tilluftventilator nr. 1B motorstyring overtemperatur	A[1)]	1[3)]		
52:6	Tilluftventilator nr. 1B motorstyring opstartsfejl	A[1)]	1[3)]		
52:7	Tilluftventilator nr. 1B motorstyring ujævn fasespænding	A[1)]	1[3)]		
52:8	Tilluftventilator nr. 1B motorstyring fasefejl	A[1)]	1[3)]		
52:9	Tilluftventilator nr. 1B motorstyring intern hukommelsesfejl	A[1)]	1[3)]		
52:10	Tilluftventilator nr. 1B motorstyring strømbegrænsning	B	0[3)]		
53:1	Tilluftventilator nr. 2B kommunikationsfejl	A	1[3)]		
53:2	Tilluftventilator nr. 2B motorstyring overstrøm	A[1)]	1[3)]		
53:3	Tilluftventilator nr. 2B motorstyring underspænding	A[1)]	1[3)]		
53:4	Tilluftventilator nr. 2B motorstyring overspænding	A[1)]	1[3)]		
53:5	Tilluftventilator nr. 2B motorstyring overtemperatur	A[1)]	1[3)]		
53:6	Tilluftventilator nr. 2B motorstyring opstartsfejl	A[1)]	1[3)]		
53:7	Tilluftventilator nr. 2B motorstyring ujævn fasespænding	A[1)]	1[3)]		
53:8	Tilluftventilator nr. 2B motorstyring fasefejl	A[1)]	1[3)]		
53:9	Tilluftventilator nr. 2B motorstyring intern hukommelsesfejl	A[1)]	1[3)]		
53:10	Tilluftventilator nr. 2B motorstyring strømbegrænsning	B	0[3)]		
54:1	Tilluftventilator nr. 3B kommunikationsfejl	A	1[3)]		
54:2	Tilluftventilator nr. 3B motorstyring overstrøm	A[1)]	1[3)]		
54:3	Tilluftventilator nr. 3B motorstyring underspænding	A[1)]	1[3)]		
54:4	Tilluftventilator nr. 3B motorstyring overspænding	A[1)]	1[3)]		
54:5	Tilluftventilator nr. 3B motorstyring overtemperatur	A[1)]	1[3)]		
54:6	Tilluftventilator nr. 3B motorstyring opstartsfejl	A[1)]	1[3)]		
54:7	Tilluftventilator nr. 3B motorstyring ujævn fasespænding	A[1)]	1[3)]		
54:8	Tilluftventilator nr. 3B motorstyring fasefejl	A[1)]	1[3)]		
54:9	Tilluftventilator nr. 3B motorstyring intern hukommelsesfejl	A[1)]	1[3)]		
54:10	Tilluftventilator nr. 3B motorstyring strømbegrænsning	B	0[3)]		
55:1	Fraluftsventilator nr. 1A kommunikationsfejl	A	1[3)]		
55:2	Fraluftsventilator nr. 1A motorstyring overstrøm	A[1)]	1[3)]		
55:3	Fraluftsventilator nr. 1A motorstyring underspænding	A[1)]	1[3)]		
55:4	Fraluftsventilator nr. 1A motorstyring overspænding	A[1)]	1[3)]		
55:5	Fraluftsventilator nr. 1A motorstyring overtemperatur	A[1)]	1[3)]		
55:6	Fraluftsventilator nr. 1A motorstyring opstartsfejl	A[1)]	1[3)]		
55:7	Fraluftsventilator nr. 1A motorstyring ujævn fasespænding	A[1)]	1[3)]		
55:8	Fraluftsventilator nr. 1A motorstyring fasefejl	A[1)]	1[3)]		

Alarm Nr.:	Funktion	Fabriksindstillet værdi Prioritet 0=blokeret A=A-alarm B=B-alarm	Fabriksindstillet værdi Påvirkning 0=Drift 1=Stop	Indreguleret værdi Prioritet 0=blokeret A=A-alarm B=B-alarm	Indreguleret værdi Påvirkning 0=Drift 1=Stop
55:9	Fraluftsventilator nr. 1A motorstyring intern hukommelsesfejl	A[1)]	1[3)]		
55:10	Fraluftsventilator nr. 1A motorstyring strømbegrænsning	B	0[3)]		
55:11	Fraluftsventilator nr. 1A motorstyring intern kommunikationsfejl	A	1[3)]		
56:1	Fraluftsventilator nr. 2A kommunikationsfejl	A	1[3)]		
56:2	Fraluftsventilator nr. 2A motorstyring overstrøm	A[1)]	1[3)]		
56:3	Fraluftsventilator nr. 2A motorstyring underspænding	A[1)]	1[3)]		
56:4	Fraluftsventilator nr. 2A motorstyring overspænding	A[1)]	1[3)]		
56:5	Fraluftsventilator nr. 2A motorstyring overtemperatur	A[1)]	1[3)]		
56:6	Fraluftsventilator nr. 2A motorstyring opstartsfejl	A[1)]	1[3)]		
56:7	Fraluftsventilator nr. 2A motorstyring ujævn fasespænding	A[1)]	1[3)]		
56:8	Fraluftsventilator nr. 2A motorstyring fasefejl	A[1)]	1[3)]		
56:9	Fraluftsventilator nr. 2A motorstyring intern hukommelsesfejl	A[1)]	1[3)]		
56:10	Fraluftsventilator nr. 2A motorstyring strømbegrænsning	B	0[3)]		
56:11	Fraluftsventilator nr. 2A motorstyring intern kommunikationsfejl	A	1[3)]		
57:1	Fraluftsventilator nr. 3A kommunikationsfejl	A	1[3)]		
57:2	Fraluftsventilator nr. 3A motorstyring overstrøm	A[1)]	1[3)]		
57:3	Fraluftsventilator nr. 3A motorstyring underspænding	A[1)]	1[3)]		
57:4	Fraluftsventilator nr. 3A motorstyring overspænding	A[1)]	1[3)]		
57:5	Fraluftsventilator nr. 3A motorstyring overtemperatur	A[1)]	1[3)]		
57:6	Fraluftsventilator nr. 3A motorstyring opstartsfejl	A[1)]	1[3)]		
57:7	Fraluftsventilator nr. 3A motorstyring ujævn fasespænding	A[1)]	1[3)]		
57:8	Fraluftsventilator nr. 3A motorstyring fasefejl	A[1)]	1[3)]		
57:9	Fraluftsventilator nr. 3A motorstyring intern hukommelsesfejl	A[1)]	1[3)]		
57:10	Fraluftsventilator nr. 3A motorstyring strømbegrænsning	B	0[3)]		
57:11	Fraluftsventilator nr. 3A motorstyring intern kommunikationsfejl	A	1[3)]		
58:1	Fraluftsventilator nr. 1B kommunikationsfejl	A	1[3)]		
58:2	Fraluftsventilator nr. 1B motorstyring overstrøm	A[1)]	1[3)]		
58:3	Fraluftsventilator nr. 1B motorstyring underspænding	A[1)]	1[3)]		
58:4	Fraluftsventilator nr. 1B motorstyring overspænding	A[1)]	1[3)]		
58:5	Fraluftsventilator nr. 1B motorstyring overtemperatur	A[1)]	1[3)]		
58:6	Fraluftsventilator nr. 1B motorstyring opstartsfejl	A[1)]	1[3)]		
58:7	Fraluftsventilator nr. 1B motorstyring ujævn fasespænding	A[1)]	1[3)]		
58:8	Fraluftsventilator nr. 1B motorstyring fasefejl	A[1)]	1[3)]		
58:9	Fraluftsventilator nr. 1B motorstyring intern hukommelsesfejl	A[1)]	1[3)]		
58:10	Fraluftsventilator nr. 1B motorstyring strømbegrænsning	B	0[3)]		
59:1	Fraluftsventilator nr. 2B kommunikationsfejl	A	1[3)]		
59:2	Fraluftsventilator nr. 2B motorstyring overstrøm	A[1)]	1[3)]		
59:3	Fraluftsventilator nr. 2B motorstyring underspænding	A[1)]	1[3)]		
59:4	Fraluftsventilator nr. 2B motorstyring overspænding	A[1)]	1[3)]		
59:5	Fraluftsventilator nr. 2B motorstyring overtemperatur	A[1)]	1[3)]		
59:6	Fraluftsventilator nr. 2B motorstyring opstartsfejl	A[1)]	1[3)]		
59:7	Fraluftsventilator nr. 2B motorstyring ujævn fasespænding	A[1)]	1[3)]		
59:8	Fraluftsventilator nr. 2B motorstyring fasefejl	A[1)]	1[3)]		
59:9	Fraluftsventilator nr. 2B motorstyring intern hukommelsesfejl	A[1)]	1[3)]		

Forbehold for ændringer.

Alarm Nr.:	Funktion	Fabriksindstillet værdi Prioritet 0=blokeret A=A-alarm B=B-alarm	Fabriksindstillet værdi Påvirkning 0=Drift 1=Stop	Indreguleret værdi Prioritet 0=blokeret A=A-alarm B=B-alarm	Indreguleret værdi Påvirkning 0=Drift 1=Stop
59:10	Fraluftsventilator nr. 2B motorstyring strømbegrænsning	B	0[3]		
60:1	Fraluftsventilator nr. 3B kommunikationsfejl	A	1[3]		
60:2	Fraluftsventilator nr. 3B motorstyring overstrøm	A[1]	1[3]		
60:3	Fraluftsventilator nr. 3B motorstyring underspænding	A[1]	1[3]		
60:4	Fraluftsventilator nr. 3B motorstyring overspænding	A[1]	1[3]		
60:5	Fraluftsventilator nr. 3B motorstyring overtemperatur	A[1]	1[3]		
60:6	Fraluftsventilator nr. 3B motorstyring opstartsfejl	A[1]	1[3]		
60:7	Fraluftsventilator nr. 3B motorstyring ujævn fasespænding	A[1]	1[3]		
60:8	Fraluftsventilator nr. 3B motorstyring fasefejl	A[1]	1[3]		
60:9	Fraluftsventilator nr. 3B motorstyring intern hukommelsesfejl	A[1]	1[3]		
60:10	Fraluftsventilator nr. 3B motorstyring strømbegrænsning	B	0[3]		
61:1	Tilluftventilator nr. 1A I/O-modul kommunikationsfejl	A	1[3]		
61:6	Tilluftventilator nr. 2A I/O-modul kommunikationsfejl	A	1[3]		
61:11	Tilluftventilator nr. 3A I/O-modul kommunikationsfejl	A	1[3]		
62:1	Fraluftsventilator nr. 1A I/O-modul kommunikationsfejl	A	1[3]		
62:6	Fraluftsventilator nr. 2A I/O-modul kommunikationsfejl	A	1[3]		
62:11	Fraluftsventilator nr. 3A I/O-modul kommunikationsfejl	A	1[3]		
63:1	MIRU nr. 1 I/O-modul kommunikationsfejl	A	1[3]		
63:6	MIRU nr. 2 I/O-modul kommunikationsfejl	A	1[3]		
63:11	MIRU nr. 3 I/O-modul kommunikationsfejl	A	1[3]		
70:1	HC styreenhed kommunikationsfejl	A	0		
70:2	HC styreenhed fællesalarm udløst	A	0		
70:3	HC styreenhed urkreds defekt	A	0		
70:5	HC afisning, trykføler nr. D kommunikationsfejl	A	0		
70:6	HC afisning, I/O-modul nr. 5 kommunikationsfejl	B	0		
70:7	HC afisning, recirkulationsspjæld overvågning udløst	A	0		
70:8	HC afisning, el-varmeflade udløst	A	0		
70:9	HC afisningstid kreds 1 over alarmgrænse	B	0		
70:10	HC afisningstid kreds 2 over alarmgrænse	B	0		
71:1	HC kompressormotorstyring kommunikationsfejl	A	0		
71:2	HC kompressormotorstyring opstartsfejl	A	0		
71:3	HC kompressormotorstyring over- eller underspænding	A	0		
71:4	HC kompressor uden for arbejdsområde	A	0		
71:9	HC ekspansionsventilstyring kreds 1 kommunikationsfejl	A	0		
71:10	HC ekspansionsventilstyring kreds 2 kommunikationsfejl	A	0		
72:1	HC højtryksvagt kreds 1 udløst	A	0		
72:2	HC højtryk kreds 1 over alarmgrænse	A	0		
72:3	HC termokontakt kreds 1 udløst	A	0		
72:4	HC varmgastemperatur kreds 1 over alarmgrænse	A	0		
72:5	HC varmgastemperaturføler kreds 1 defekt	A	0		
72:6	HC højtryksføler kreds 1 defekt	A	0		
72:7	HC lavtryksføler kreds 1 defekt	A	0		
72:8	HC sugegasledningstemperaturføler kreds 1 defekt	A	0		

Alarm Nr.:	Funktion	Fabriksindstillet værdi Prioritet 0=blokeret A=A-alarm B=B-alarm	Fabriksindstillet værdi Påvirkning 0=Drift 1=Stop	Indreguleret værdi Prioritet 0=blokeret A=A-alarm B=B-alarm	Indreguleret værdi Påvirkning 0=Drift 1=Stop
72:9	HC trykdifference kreds 1 under alarmgrænse	A	0		
72:10	HC service af kreds 1 og kompressor	A	0		
72:11	HC overophedningstemperatur kreds 1 under alarmgrænse	A	0		
72:12	HC trykudligning af lavtryk kreds 1	A	0		
72:13	HC trykudligning af højtryk kreds 1	A	0		
72:14	HC lavtryk kreds 1 under alarmgrænse	A	0		
74:1	HC højtryksvagt kreds 2 udløst	A	0		
74:2	HC højtryk kreds 2 over alarmgrænse	A	0		
74:3	HC termokontakt kreds 2 udløst	A	0		
74:4	HC varmgastemperatur kreds 2 over alarmgrænse	A	0		
74:5	HC varmgastemperaturføler kreds 2 defekt	A	0		
74:6	HC højtryksføler kreds 2 defekt	A	0		
74:7	HC lavtryksføler kreds 2 defekt	A	0		
74:8	HC sugegasledningstemperaturføler kreds 2 defekt	A	0		
74:9	HC trykdifference kreds 2 under alarmgrænse	A	0		
74:10	HC service af kreds 2 og kompressor	A	0		
74:11	HC overophedningstemperatur kreds 2 under alarmgrænse	A	0		
74:12	HC trykudligning af lavtryk kreds 2	A	0		
74:13	HC trykudligning af højtryk kreds 2	A	0		
74:14	HC lavtryk kreds 2 under alarmgrænse	A	0		
77:2	MIRU nr. 1 motorstyring overstrøm	A	0		
77:3	MIRU nr. 1 motorstyring underspænding	A	0		
77:4	MIRU nr. 1 motorstyring overspænding	A	0		
77:5	MIRU nr. 1 motorstyring overtemperatur	A	0		
77:6	MIRU nr. 1 motorstyring opstartsfejl	A	0		
77:7	MIRU nr. 1 motorstyring ujævn fasespænding	A	0		
77:8	MIRU nr. 1 motorstyring fasefejl	A	0		
77:9	MIRU nr. 1 motorstyring intern hukommelsesfejl	A	0		
77:10	MIRU nr. 1 motorstyring strømbegrænsning	A	0		
77:11	MIRU nr. 1 motorstyring intern kommunikationsfejl	A	0		
78:2	MIRU nr. 2 motorstyring overstrøm	A	0		
78:3	MIRU nr. 2 motorstyring underspænding	A	0		
78:4	MIRU nr. 2 motorstyring overspænding	A	0		
78:5	MIRU nr. 2 motorstyring overtemperatur	A	0		
78:6	MIRU nr. 2 motorstyring opstartsfejl	A	0		
78:7	MIRU nr. 2 motorstyring ujævn fasespænding	A	0		
78:8	MIRU nr. 2 motorstyring fasefejl	A	0		
78:9	MIRU nr. 2 motorstyring intern hukommelsesfejl	A	0		
78:10	MIRU nr. 2 motorstyring strømbegrænsning	A	0		
78:11	MIRU nr. 2 motorstyring intern kommunikationsfejl	A	0		
79:2	MIRU nr. 3 motorstyring overstrøm	A	0		
79:3	MIRU nr. 3 motorstyring underspænding	A	0		
79:4	MIRU nr. 3 motorstyring overspænding	A	0		
79:5	MIRU nr. 3 motorstyring overtemperatur	A	0		

Forbehold for ændringer.

Alarm Nr.:	Funktion	Fabriksindstillet værdi		Indreguleret værdi	
		Prioritet 0=blokeret A=A-alarm B=B-alarm	Påvirkning 0=Drift 1=Stop	Prioritet 0=blokeret A=A-alarm B=B-alarm	Påvirkning 0=Drift 1=Stop
79:6	MIRU nr. 3 motorstyring opstartsfejl	A	0		
79:7	MIRU nr. 3 motorstyring ujævn fasespænding	A	0		
79:8	MIRU nr. 3 motorstyring fasefejl	A	0		
79:9	MIRU nr. 3 motorstyring intern hukommelsesfejl	A	0		
79:10	MIRU nr. 3 motorstyring strømbegrænsning	A	0		
79:11	MIRU nr. 3 motorstyring intern kommunikationsfejl	A	0		
81:2	SMART Link nr. 1 tilluftmængde under afisningsgrænse	A	0		
82:2	SMART Link nr. 2 tilluftmængde under afisningsgrænse	A	0		
83:2	SMART Link nr. 3 tilluftmængde under afisningsgrænse	A	0		
84:2	SMART Link nr. 4 tilluftmængde under afisningsgrænse	A	0		

[1] *Kan ikke blokeres.*
[2] *Forsinkelse kan indstilles.*
[3] *Kan indstilles.*
[4] *Standser aggregat ved temperatur under indstillelig grænse.*
[5] *Inaktiv som fabriksindstilling.*

Indregulering udført af:

Dato _____

Firma _____

Navn _____

Forbehold for ændringer.