

## 11.2 Protocol inregeling

Ook verkrijgbaar in digitale vorm op [www.swegon.com](http://www.swegon.com)

Bedrijf

Onze referentie

| Klant             | Datum                         | SO-nr.           |
|-------------------|-------------------------------|------------------|
|                   |                               |                  |
| Installatie       | Project/Luchtbehandelingsunit | Serienr.:        |
|                   |                               |                  |
| Adres installatie | Type                          | Programmaversie: |
|                   |                               |                  |

Filter gekalibreerd

Timer, huidige tijd ingesteld

Andere regelingen

---



| Functie                        | Waarde fabrieksinstelling                     |   |  |                                | Aangepaste waarde                                       |  |  |                                |
|--------------------------------|---|---|--|--------------------------------|---|--|--|--------------------------------|
| <b>Luchtdebiet</b>             |   |   |  |                                |   |  |  |                                |
| <b>Regelstand</b>              |   |   |  |                                |   |  |  |                                |
| Inlaatlucht                    | <input checked="" type="checkbox"/> Luchtdeb. | <input type="checkbox"/> Kanaaldruk                     | <input type="checkbox"/> Vrg               | <input type="checkbox"/> Slaaf | <input type="checkbox"/> Luchtdeb.                      | <input type="checkbox"/> Kanaaldruk        | <input type="checkbox"/> Vrg               | <input type="checkbox"/> Slaaf |
| Uitlaatlucht                   | <input checked="" type="checkbox"/> Luchtdeb. | <input type="checkbox"/> Kanaaldruk                     | <input type="checkbox"/> Vrg               | <input type="checkbox"/> Slaaf | <input type="checkbox"/> Luchtdeb.                      | <input type="checkbox"/> Kanaaldruk        | <input type="checkbox"/> Vrg               | <input type="checkbox"/> Slaaf |
| <b>Bedrijfsniveau</b>          |   |   |  |                                |   |  |  |                                |
| Debiet, lage snelheid          | IL  | 1)  |  | 1)                             |   |  |  |                                |
|                                | UL  | 1)  |  | 1)                             |   |  |  |                                |
| Debiet, hoge snelheid          | IL  | 1)  |  | 1)                             |   |  |  |                                |
|                                | UL  | 1)  |  | 1)                             |   |  |  |                                |
| Debiet, max. snelheid          | IL  | 1)  | 1)   | 1)                             |   |  |  |                                |
|                                | UL  | 1)  | 1)   | 1)                             |   |  |  |                                |
| Debiet, min. snelheid          | IL  |   | 1)   |                                |   |  |  |                                |
|                                | UL  |   | 1)   |                                |   |  |  |                                |
| Druk, lage snelheid            | IL (Pa)                                       | 100   |  |                                |   |  |  |                                |
|                                | UL (Pa)                                       | 100   |  |                                |   |  |  |                                |
| Druk, hoge snelheid            | IL (Pa)                                       | 200   |  |                                |   |  |  |                                |
|                                | UL (Pa)                                       | 200   |  |                                |   |  |  |                                |
| Max. vent.snelheid             | IL (%)  | 100%  |  |                                |   |  |  |                                |
|                                | UL (%)  | 100%  |  |                                |   |  |  |                                |
| Druk, max. snelheid            | IL (Pa)                                       | 200   |  |                                |   |  |  |                                |
|                                | UL (Pa)                                       | 200   |  |                                |   |  |  |                                |
| Vraag, lage snelheid           | IL (%)  |   | 25   |                                |   |  |  |                                |
|                                | UL (%)  |   | 25   |                                |   |  |  |                                |
| Vraag, hoge snelheid           | IL (%)  |   | 50   |                                |   |  |  |                                |
|                                | UL (%)  |   | 50   |                                |   |  |  |                                |
| <b>Optimize</b>                |   |   |  |                                |   |  |  |                                |
| Optimize                       | <input type="checkbox"/> Aan                  | <input checked="" type="checkbox"/> Uit                 |  |                                | <input type="checkbox"/> Aan                            | <input type="checkbox"/> Uit               |  |                                |
| <b>Verschuiving instelpunt</b> |   |   |  |                                |   |  |  |                                |
| Inlaatlucht                    | <input type="checkbox"/> Aan                  | <input checked="" type="checkbox"/> Uit                 |  |                                | <input type="checkbox"/> Aan                            | <input type="checkbox"/> Uit               |  |                                |
| Uitlaatlucht                   | <input type="checkbox"/> Aan                  | <input checked="" type="checkbox"/> Uit                 |  |                                | <input type="checkbox"/> Aan                            | <input type="checkbox"/> Uit               |  |                                |
| <b>Eenheid</b>                 |   |   |  |                                |   |  |  |                                |
| Eenheid voor luchtdebiet       | <input type="checkbox"/> l/s                  | <input checked="" type="checkbox"/> m <sup>3</sup> /s   | <input type="checkbox"/> m <sup>3</sup> /u | <input type="checkbox"/> cfm   | <input type="checkbox"/> l/s                            | <input type="checkbox"/> m <sup>3</sup> /s | <input type="checkbox"/> m <sup>3</sup> /u | <input type="checkbox"/> cfm   |
| Eenheid voor druk              | <input checked="" type="checkbox"/> Pa        | <input type="checkbox"/> psi                            | <input type="checkbox"/> in.wc             |                                | <input type="checkbox"/> Pa                             | <input type="checkbox"/> psi               | <input type="checkbox"/> in.wc             |                                |
| <b>Buitenluchtcomp.</b>        |   |   |  |                                |   |  |  |                                |
| Buitenluchtcomp.               | <input checked="" type="checkbox"/> Inactief  | <input type="checkbox"/> Lage snelh.                    | <input type="checkbox"/> Hoge snelheid     |                                | <input type="checkbox"/> Inactief                       | <input type="checkbox"/> Lage snelh.       | <input type="checkbox"/> Hoge snelheid     |                                |
|                                |   | <input type="checkbox"/> Lage snelheid en hoge snelheid |  |                                | <input type="checkbox"/> Lage snelheid en hoge snelheid |  |  |                                |
| X1, breekp. buit.temp.         | °C  | -20 °C  |  |                                |   |  |  |                                |
| X2, breekp. buit.temp.         | °C  | -10 °C  |  |                                |   |  |  |                                |
| X3, breekp. buit.temp.         | °C  | +10 °C  |  |                                |   |  |  |                                |
| X4, breekp. buit.temp.         | °C  | +20 °C  |  |                                |   |  |  |                                |

1) Lage snelheid = 25%, hoge snelheid = 50% en max. snelheid = 75 % van max. debiet, Zie Sectie 4.1.2 in de functiehandleiding, Installatie.

| Functie                      | Waarde fabrieksinstelling  | Aangepaste waarde   |
|------------------------------|--|---|
| <i>Inlaatlucht, debiet</i>   |  |   |
| Y1, breekp., inlaatlucht     | 25% van max. luchtdebiet voor AHU                                    |   |
| Y2, breekp., inlaatlucht     | 25% van max. luchtdebiet voor AHU                                    |   |
| Y3, breekp., inlaatlucht     | 25% van max. luchtdebiet voor AHU                                    |   |
| Y4, breekp., inlaatlucht     | 25% van max. luchtdebiet voor AHU                                    |   |
| <i>Uitlaatlucht, debiet</i>  |  |   |
| Y1, breekp., uitlaatlucht    | 25% van max. luchtdebiet voor AHU                                    |   |
| Y2, breekp., uitlaatlucht    | 25% van max. luchtdebiet voor AHU                                    |   |
| Y3, breekp., uitlaatlucht    | 25% van max. luchtdebiet voor AHU                                    |   |
| Y4, breekp., uitlaatlucht    | 25% van max. luchtdebiet voor AHU                                    |   |
| <i>Inlaatlucht, druk</i>     |  |   |
| Y1, breekp., inlaatlucht Pa  | 100  |   |
| Y2, breekp., inlaatlucht Pa  | 100  |   |
| Y3, breekp., inlaatlucht Pa  | 100  |   |
| Y4, breekp., inlaatlucht Pa  | 100  |   |
| <i>Uitlaatlucht, druk</i>    |  |   |
| Y1, breekp., uitlaatlucht Pa | 100  |   |
| Y2, breekp., uitlaatlucht Pa | 100  |   |
| Y3, breekp., uitlaatlucht Pa | 100  |   |
| Y4, breekp., uitlaatlucht Pa | 100  |   |
| <b>Booster-verdelers</b>     |  |   |
| Booster-verdelers            | <input type="checkbox"/> Aan <input checked="" type="checkbox"/> Uit | <input type="checkbox"/> Aan <input type="checkbox"/> Uit |



| Functie   | Waarde fabrieksinstelling   | Aangepaste waarde  |
|---|---|--|
| <b>Temperatuur</b>  |   |  |
| <b>Regelstand</b>   |   |  |
| Stand   | <input type="checkbox"/> ERS 1 <input type="checkbox"/> ERS 2 <input checked="" type="checkbox"/> Inlaatlucht | <input type="checkbox"/> ERS 1 <input type="checkbox"/> ERS 2 <input type="checkbox"/> Inlaatlucht |
|   | <input type="checkbox"/> Uitlaatlucht <input type="checkbox"/> ORS <input type="checkbox"/> ORE               | <input type="checkbox"/> Uitlaatlucht <input type="checkbox"/> ORS <input type="checkbox"/> ORE    |
| Xzone-modus   | <input type="checkbox"/> ERS 1 <input type="checkbox"/> ERS 2 <input checked="" type="checkbox"/> Inlaatlucht | <input type="checkbox"/> ERS 1 <input type="checkbox"/> ERS 2 <input type="checkbox"/> Inlaatlucht |
|   | <input type="checkbox"/> Uitlaatlucht <input type="checkbox"/> ORS <input type="checkbox"/> ORE               | <input type="checkbox"/> Uitlaatlucht <input type="checkbox"/> ORS <input type="checkbox"/> ORE    |
| Seizoensgebonden temperatuurregeling                      | <input type="checkbox"/> Aan <input checked="" type="checkbox"/> Uit  | <input type="checkbox"/> Aan <input type="checkbox"/> Uit  |
| Seizoensgebonden temperatuurregeling                      | <input type="checkbox"/> ERS 1 <input type="checkbox"/> ERS 2 <input type="checkbox"/> Inlaatlucht            | <input type="checkbox"/> ERS 1 <input type="checkbox"/> ERS 2 <input type="checkbox"/> Inlaatlucht |
|   | <input checked="" type="checkbox"/> Uitlaatlucht <input type="checkbox"/> ORS <input type="checkbox"/> ORE    | <input type="checkbox"/> Uitlaatlucht <input type="checkbox"/> ORS <input type="checkbox"/> ORE    |
| Seizoensgebonden temperatuurregeling, ingeschakeld    °C  | 0   |  |
| Seizoensgebonden temperatuurregeling, uitgeschakeld    °C | 20  |  |
| <b>Instellingen</b>                                       |   |  |
| <b>ERS 1</b>  |   |  |
| Uitlaatgerelateerde inlaatlucht-1 stap                    | 2   |  |
| Uitlaatgerelateerde inlaatlucht-1 verschil    K           | 3   |  |
| Uitlaatgerelateerde inlaatlucht-1 breekpunt    °C         | 22  |  |
| Xzone, Uitlaatgerel. inlaatlucht-1 stap                   | 2   |  |
| Xzone, Uitlaatgerel. inlaatlucht-1 verschil    K          | 3   |  |
| Xzone, Uitlaatgerel. inlaatlucht-1 breekpunt    °C        | 22  |  |
| <b>ERS 2</b>  |   |  |
| <i>Uitlaatluchttemperatuur</i>                            |   |  |
| Uitlaatgerelateerde inlaatlucht-2 X1    °C                | 15  |  |
| Uitlaatgerelateerde inlaatlucht-2 X2    °C                | 20  |  |
| Uitlaatgerelateerde inlaatlucht-2 X3    °C                | 22  |  |
| Uitlaatgerelateerde inlaatlucht-2 X4    °C                | 22  |  |
| Xzone, Uitlaatgerelateerde inlaatlucht-2 X1    °C         | 15  |  |
| Xzone, Uitlaatgerelateerde inlaatlucht-2 X2    °C         | 20  |  |
| Xzone, Uitlaatgerelateerde inlaatlucht-2 X3    °C         | 22  |  |
| Xzone, Uitlaatgerelateerde inlaatlucht-2 X4    °C         | 22  |  |
| <i>Instelpunt inlaatluchttemperatuur</i>                  |   |  |
| Uitlaatgerelateerde inlaatlucht-2 Y1    °C                | 20  |  |
| Uitlaatgerelateerde inlaatlucht-2 Y2    °C                | 18  |  |
| Uitlaatgerelateerde inlaatlucht-2 Y3    °C                | 14  |  |
| Uitlaatgerelateerde inlaatlucht-2 Y4    °C                | 12  |  |
| Xzone, Uitlaatgerelateerde inlaatlucht-2 Y1    °C         | 20  |  |
| Xzone, Uitlaatgerelateerde inlaatlucht-2 Y2    °C         | 18  |  |
| Xzone, Uitlaatgerelateerde inlaatlucht-2 Y3    °C         | 14  |  |
| Xzone, Uitlaatgerelateerde inlaatlucht-2 Y4    °C         | 12  |  |
| <b>Inlaatluchtregeling</b>                                |   |  |
| Inlaatlucht (temp.instelpunt)    °C                       | 21  |  |
| Xzone, Inlaatlucht (temp.instelpunt)    °C                | 21  |  |
| <b>Uitlaatluchtregeling</b>                               |   |  |
| Uitlaatlucht (temp.instelpunt)    °C                      | 21  |  |
| Inlaatlucht, min.    °C                                   | 16  |  |
| Inlaatlucht, max.    °C                                   | 28  |  |
| Xzone, Uitlaatlucht (temp.instelpunt)    °C               | 21  |  |
| Xzone, Inlaatlucht, min.    °C                            | 16  |  |
| Xzone, Inlaatlucht, max.    °C                            | 28  |  |

| Functie                                   |    | Waarde fabrieksinstelling  | Aangepaste waarde   |
|---|----|--|---|
| <b>ORS-regeling</b>                       |    |  |   |
| <i>Buitenluchttemperatuur</i>             |    |  |   |
| Buitengerelateerde inlaatlucht X1         | °C | -20°C  |   |
| Buitengerelateerde inlaatlucht X2         | °C | -10°C  |   |
| Buitengerelateerde inlaatlucht X3         | °C | 10°C   |   |
| Buitengerelateerde inlaatlucht X4         | °C | 20°C   |   |
| Xzone, Buitengerelateerde inlaatlucht X1  | °C | -20°C  |   |
| Xzone, Buitengerelateerde inlaatlucht X2  | °C | -10°C  |   |
| Xzone, Buitengerelateerde inlaatlucht X3  | °C | 10°C   |   |
| Xzone, Buitengerelateerde inlaatlucht X4  | °C | 20°C   |   |
| <i>Instelpunt inlaatluchttemperatuur</i>  |    |  |   |
| Buitengerelateerde inlaatlucht Y1         | °C | 21,5°C   |   |
| Buitengerelateerde inlaatlucht Y2         | °C | 21,5°C   |   |
| Buitengerelateerde inlaatlucht Y3         | °C | 21,5°C   |   |
| Buitengerelateerde inlaatlucht Y4         | °C | 21,5°C   |   |
| Xzone, Buitengerelateerde inlaatlucht Y1  | °C | 21,5°C   |   |
| Xzone, Buitengerelateerde inlaatlucht Y2  | °C | 21,5°C   |   |
| Xzone, Buitengerelateerde inlaatlucht Y3  | °C | 21,5°C   |   |
| Xzone, Buitengerelateerde inlaatlucht Y4  | °C | 21,5°C   |   |
| <b>ORE-regeling</b>                       |    |  |   |
| Inlaatlucht, min.                         | °C | 16°C   |   |
| Inlaatlucht, max.                         | °C | 28°C   |   |
| <i>Buitenluchttemperatuur</i>             |    |  |   |
| Buitengerelateerde uitlaatlucht X1        | °C | -20°C  |   |
| Buitengerelateerde uitlaatlucht X2        | °C | -10°C  |   |
| Buitengerelateerde uitlaatlucht X3        | °C | 10°C   |   |
| Buitengerelateerde uitlaatlucht X4        | °C | 20°C   |   |
| Xzone, Buitengerelateerde uitlaatlucht X1 | °C | -20°C  |   |
| Xzone, Buitengerelateerde uitlaatlucht X2 | °C | -10°C  |   |
| Xzone, Buitengerelateerde uitlaatlucht X3 | °C | 10°C   |   |
| Xzone, Buitengerelateerde uitlaatlucht X4 | °C | 20°C   |   |
| <i>Instelpunt uitlaatluchttemperatuur</i> |    |  |   |
| Buitengerelateerde uitlaatlucht Y1        | °C | 21,5°C   |   |
| Buitengerelateerde uitlaatlucht Y2        | °C | 21,5°C   |   |
| Buitengerelateerde uitlaatlucht Y3        | °C | 21,5°C   |   |
| Buitengerelateerde uitlaatlucht Y4        | °C | 21,5°C   |   |
| Xzone, Buitengerelateerde uitlaatlucht Y1 | °C | 21,5°C   |   |
| Xzone, Buitengerelateerde uitlaatlucht Y2 | °C | 21,5°C   |   |
| Xzone, Buitengerelateerde uitlaatlucht Y3 | °C | 21,5°C   |   |
| Xzone, Buitengerelateerde uitlaatlucht Y4 | °C | 21,5°C   |   |
| <b>Eenheid voor temperatuur</b>           |    |  |   |
| Eenheid                                   |    | <input checked="" type="checkbox"/> °C <input type="checkbox"/> °F   | <input type="checkbox"/> °C <input type="checkbox"/> °F   |
| <b>Verschuiving instelpunt</b>            |    |  |   |
| Verschuiving instelpunt                   |    | <input type="checkbox"/> Aan <input checked="" type="checkbox"/> Uit | <input type="checkbox"/> Aan <input type="checkbox"/> Uit |
| <b>Neutrale zone</b>                      |    |  |   |
| Inlaatlucht temperatuureg.                | K  | 0.5  |   |
| Uitlaatlucht temperatuureg.               | K  | 0.5  |   |
| Xzone, Neutrale zone inlaatlucht          | K  | 0.5  |   |
| Xzone, Neutrale zone uitlaatlucht         | K  | 0.5  |   |
| <b>Externe temperatuursensoren</b>        |    |  |   |
| Temperatuursensor uitlaatluchtkanaal      |    | <input type="checkbox"/> Aan <input checked="" type="checkbox"/> Uit | <input type="checkbox"/> Aan <input type="checkbox"/> Uit |
| Ruimtesensor 1                            |    | <input type="checkbox"/> Aan <input checked="" type="checkbox"/> Uit | <input type="checkbox"/> Aan <input type="checkbox"/> Uit |
| Ruimtesensor 2                            |    | <input type="checkbox"/> Aan <input checked="" type="checkbox"/> Uit | <input type="checkbox"/> Aan <input type="checkbox"/> Uit |
| Ruimtesensor 3                            |    | <input type="checkbox"/> Aan <input checked="" type="checkbox"/> Uit | <input type="checkbox"/> Aan <input type="checkbox"/> Uit |
| Ruimtesensor 4                            |    | <input type="checkbox"/> Aan <input checked="" type="checkbox"/> Uit | <input type="checkbox"/> Aan <input type="checkbox"/> Uit |

| Functie                                       | Waarde fabrieksinstelling   | Aangepaste waarde  |
|---|---|--|
| <b>Externe temperatuursensoren</b>            |   |  |
| Modus ruimtesensor                            | <input checked="" type="checkbox"/> Middel <input type="checkbox"/> Min. <input type="checkbox"/> Max.  | <input type="checkbox"/> Middel <input type="checkbox"/> Min. <input type="checkbox"/> Max.  |
| Communicatie ruimtetemp.                      | <input type="checkbox"/> Aan <input checked="" type="checkbox"/> Uit  | <input type="checkbox"/> Aan <input type="checkbox"/> Uit  |
| Ruimtetemp. voor alleen intermitt. nachtverw. | <input type="checkbox"/> Aan <input checked="" type="checkbox"/> Uit  | <input type="checkbox"/> Aan <input type="checkbox"/> Uit  |
| Ruimtetemp. voor alleen zomernachtkoeling     | <input type="checkbox"/> Aan <input checked="" type="checkbox"/> Uit  | <input type="checkbox"/> Aan <input type="checkbox"/> Uit  |
| Buitenluchtsensor 1                           | <input type="checkbox"/> Aan <input checked="" type="checkbox"/> Uit  | <input type="checkbox"/> Aan <input type="checkbox"/> Uit  |
| Buitenluchtsensor 2                           | <input type="checkbox"/> Aan <input checked="" type="checkbox"/> Uit  | <input type="checkbox"/> Aan <input type="checkbox"/> Uit  |
| Buitenluchtsensor 3                           | <input type="checkbox"/> Aan <input checked="" type="checkbox"/> Uit  | <input type="checkbox"/> Aan <input type="checkbox"/> Uit  |
| Buitenluchtsensor 4                           | <input type="checkbox"/> Aan <input checked="" type="checkbox"/> Uit  | <input type="checkbox"/> Aan <input type="checkbox"/> Uit  |
| Modus buitenluchtsensor                       | <input checked="" type="checkbox"/> Middel <input type="checkbox"/> Min. <input type="checkbox"/> Max.  | <input type="checkbox"/> Middel <input type="checkbox"/> Min. <input type="checkbox"/> Max.  |
| Communicatie buitentemp.                      | <input type="checkbox"/> Aan <input checked="" type="checkbox"/> Uit  | <input type="checkbox"/> Aan <input type="checkbox"/> Uit  |
| Xzone ruimtesensor 1                          | <input type="checkbox"/> Aan <input checked="" type="checkbox"/> Uit  | <input type="checkbox"/> Aan <input type="checkbox"/> Uit  |
| Xzone ruimtesensor 2                          | <input type="checkbox"/> Aan <input checked="" type="checkbox"/> Uit  | <input type="checkbox"/> Aan <input type="checkbox"/> Uit  |
| Xzone ruimtesensor 3                          | <input type="checkbox"/> Aan <input checked="" type="checkbox"/> Uit  | <input type="checkbox"/> Aan <input type="checkbox"/> Uit  |
| Xzone ruimtesensor 4                          | <input type="checkbox"/> Aan <input checked="" type="checkbox"/> Uit  | <input type="checkbox"/> Aan <input type="checkbox"/> Uit  |
| Xzone, functie ruimtesensor                   | <input checked="" type="checkbox"/> Middel <input type="checkbox"/> Min. <input type="checkbox"/> Max.  | <input type="checkbox"/> Middel <input type="checkbox"/> Min. <input type="checkbox"/> Max.  |
| Xzone, communicatie ruimtetemp.               | <input type="checkbox"/> Aan <input checked="" type="checkbox"/> Uit  | <input type="checkbox"/> Aan <input type="checkbox"/> Uit  |
| <b>Regelsequentie</b>                         |   |  |
| Verwarmmodus                                  | 1   |  |
| Koelmodus                                     | 1   |  |
| <b>Min. afvoerlucht</b>                       |   |  |
| Min. afvoerlucht                              | <input type="checkbox"/> Aan <input checked="" type="checkbox"/> Uit  | <input type="checkbox"/> Aan <input type="checkbox"/> Uit  |
| Min. afvoerluchttemperatuur °C                | 5.0   |  |
| <b>Morning Boost</b>                          |   |  |
| Morning Boost                                 | <input type="checkbox"/> Aan <input checked="" type="checkbox"/> Uit  | <input type="checkbox"/> Aan <input type="checkbox"/> Uit  |
| Starttijd uur:min.                            | 00:00   |  |
| Inlaatlucht, instelpunt                       | 50% van max. inl.lucht voor AHU of 100 Pa   |  |
| <b>Heating boost</b>                          |   |  |
| Heating boost                                 | <input type="checkbox"/> Aan <input checked="" type="checkbox"/> Uit  | <input type="checkbox"/> Aan <input type="checkbox"/> Uit  |
| Startgrens K                                  | 3   |  |
| <b>Cooling boost</b>                          |   |  |
| Cooling boost                                 | <input checked="" type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Comfort <input type="checkbox"/> Economy<br><input type="checkbox"/> Seq. <input type="checkbox"/> Comfort en Economy<br><input type="checkbox"/> Economy en sequentie<br><input type="checkbox"/> Sequence en Comfort<br><input type="checkbox"/> Comfort, Economy en Sequence | <input type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Comfort <input type="checkbox"/> Economy<br><input type="checkbox"/> Seq. <input type="checkbox"/> Comfort en Economy<br><input type="checkbox"/> Economy en sequentie<br><input type="checkbox"/> Sequence en Comfort<br><input type="checkbox"/> Comfort, Economy en Sequence |
| Startgrens (Comfort) K                        | 3   |  |
| <b>Intermitterend nachtverwarmen</b>          |   |  |
| Intermitterend nachtverwarmen                 | <input type="checkbox"/> Aan <input checked="" type="checkbox"/> Uit  | <input type="checkbox"/> Aan <input type="checkbox"/> Uit  |
| Luchtrecirculatie                             | <input checked="" type="checkbox"/> Aan <input type="checkbox"/> Uit  | <input type="checkbox"/> Aan <input type="checkbox"/> Uit  |
| Ruimtetemperatuur, start °C                   | 16  |  |
| Ruimtetemperatuur, stop °C                    | 18  |  |
| Inlaatluchttemperatuur, instelpunt °C         | 28  |  |
| Inlaatluchtdebiet, instelpunt                 | 50% van max. inl.lucht voor AHU of 100 Pa   |  |
| Instelpunt, uitlaatluchtdebiet                | 50% van max. inl.lucht voor AHU of 100 Pa   |  |

| Functie  | Waarde fabrieksinstelling   | Aangepaste waarde  |
|--|---|--|
| <b>Zomernachtkoelen</b>                              |   |  |
| Zomernachtkoelen                                     | <input type="checkbox"/> Aan <input checked="" type="checkbox"/> Uit  | <input type="checkbox"/> Aan <input type="checkbox"/> Uit  |
| Starttijd  | uur:min. 23:00  |  |
| Stoptijd   | uur:min. 06:00  |  |
| Start buitenlucht                                    | °C 10   |  |
| Start uitlaatlucht                                   | °C 22   |  |
| Stop uitlaatlucht                                    | °C 16   |  |
| Inlaatlucht, instelpunt                              | °C 10   |  |
| Start, periode met stopgezette luchtbehandelingsunit | mm-dd 05-01   |  |
| Stop, periode met stopgezette luchtbehandelingsunit  | mm-dd 10-01   |  |
| Inlaatlucht, instelpunt (debiet)                     | 50% van max. luchtdebiet voor de AHU  |  |
| Inlaatlucht, instelpunt (druk)                       | 100 Pa  |  |
| Instelpunt uitlaatlucht (debiet)                     | 50% van max. luchtdebiet voor de AHU  |  |
| Instelpunt uitlaatlucht (druk)                       | 100 Pa  |  |
| <b>Omlaag bijstellen (luchtdebiet/druk)</b>          |   |  |
| Omlaag bijstellen                                    | <input checked="" type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Inlaatlucht<br><input type="checkbox"/> Inlaat- en uitlaatlucht | <input type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Inlaatlucht<br><input type="checkbox"/> Inlaat- en uitlaatlucht |



| Functie                           | Waarde fabrieksinstelling   | Aangepaste waarde  |
|-----------------------------------|---|--|
| <b>Tijd en schema</b>             |   |  |
| <b>Schema-instellingen</b>        |   |  |
| Vooraf ingestelde bedieningsstand | <input type="checkbox"/> Totale stop <input checked="" type="checkbox"/> Lage snelh. <input type="checkbox"/> Hoge snelh.<br><input type="checkbox"/> Normale stop <input type="checkbox"/> Verlengde normale stop  | <input type="checkbox"/> Totale stop <input type="checkbox"/> Lage snelh. <input type="checkbox"/> Hoge snelh.<br><input type="checkbox"/> Normale stop <input type="checkbox"/> Verlengde normale stop  |
| Effectieve periode                | <input checked="" type="checkbox"/> Aan <input type="checkbox"/> Uit  | <input type="checkbox"/> Aan <input type="checkbox"/> Uit  |
| Startdatum                        | <input type="checkbox"/> Ingeschakeld <input checked="" type="checkbox"/> Inactief  | <input type="checkbox"/> Ingeschakeld <input type="checkbox"/> Inactief  |
| Startdatum J/M/D                  |   |  |
| Stopdatum                         | <input type="checkbox"/> Ingeschakeld <input checked="" type="checkbox"/> Inactief  | <input type="checkbox"/> Ingeschakeld <input type="checkbox"/> Inactief  |
| Stopdatum J/M/D                   |   |  |
| Stopdatum J/M/D                   |   |  |
| <b>Dagschema</b>                  |   |  |
| <i>Maandag</i>                    |   |  |
| Tijd, Gebeurtenis 1 uur:min       | 00:00   |  |
| Gebeurtenis 1                     | <input checked="" type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Totale stop<br><input type="checkbox"/> Lage snelheid <input type="checkbox"/> Hoge snelheid<br><input type="checkbox"/> Normale stop <input type="checkbox"/> Verlengde normale stop | <input type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Totale stop<br><input type="checkbox"/> Lage snelheid <input type="checkbox"/> Hoge snelheid<br><input type="checkbox"/> Normale stop <input type="checkbox"/> Verlengde normale stop |
| Tijd, Gebeurtenis 2 uur:min       | 00:00   |  |
| Gebeurtenis 2                     | <input checked="" type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Totale stop<br><input type="checkbox"/> Lage snelheid <input type="checkbox"/> Hoge snelheid<br><input type="checkbox"/> Normale stop <input type="checkbox"/> Verlengde normale stop | <input type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Totale stop<br><input type="checkbox"/> Lage snelheid <input type="checkbox"/> Hoge snelheid<br><input type="checkbox"/> Normale stop <input type="checkbox"/> Verlengde normale stop |
| Tijd, Gebeurtenis 3 uur:min       | 00:00   |  |
| Gebeurtenis 3                     | <input checked="" type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Totale stop<br><input type="checkbox"/> Lage snelheid <input type="checkbox"/> Hoge snelheid<br><input type="checkbox"/> Normale stop <input type="checkbox"/> Verlengde normale stop | <input type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Totale stop<br><input type="checkbox"/> Lage snelheid <input type="checkbox"/> Hoge snelheid<br><input type="checkbox"/> Normale stop <input type="checkbox"/> Verlengde normale stop |
| Tijd, Gebeurtenis 4 uur:min       | 00:00   |  |
| Gebeurtenis 4                     | <input checked="" type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Totale stop<br><input type="checkbox"/> Lage snelheid <input type="checkbox"/> Hoge snelheid<br><input type="checkbox"/> Normale stop <input type="checkbox"/> Verlengde normale stop | <input type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Totale stop<br><input type="checkbox"/> Lage snelheid <input type="checkbox"/> Hoge snelheid<br><input type="checkbox"/> Normale stop <input type="checkbox"/> Verlengde normale stop |
| Tijd, Gebeurtenis 5 uur:min       | 00:00   |  |
| Gebeurtenis 5                     | <input checked="" type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Totale stop<br><input type="checkbox"/> Lage snelheid <input type="checkbox"/> Hoge snelheid<br><input type="checkbox"/> Normale stop <input type="checkbox"/> Verlengde normale stop | <input type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Totale stop<br><input type="checkbox"/> Lage snelheid <input type="checkbox"/> Hoge snelheid<br><input type="checkbox"/> Normale stop <input type="checkbox"/> Verlengde normale stop |
| Tijd, Gebeurtenis 6 uur:min       | 00:00   |  |
| Gebeurtenis 6                     | <input checked="" type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Totale stop<br><input type="checkbox"/> Lage snelheid <input type="checkbox"/> Hoge snelheid<br><input type="checkbox"/> Normale stop <input type="checkbox"/> Verlengde normale stop | <input type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Totale stop<br><input type="checkbox"/> Lage snelheid <input type="checkbox"/> Hoge snelheid<br><input type="checkbox"/> Normale stop <input type="checkbox"/> Verlengde normale stop |



| Functie                          | Waarde fabrieksinstelling   | Aangepaste waarde  |
|----------------------------------|---|--|
| <i>Dinsdag</i>                   |   |  |
| Tijd, Gebeurtenis 1      uur:min | 00:00   |  |
| Gebeurtenis 1                    | <input checked="" type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Totale stop<br><input type="checkbox"/> Lage snelheid <input type="checkbox"/> Hoge snelheid<br><input type="checkbox"/> Normale stop <input type="checkbox"/> Verlengde normale stop | <input type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Totale stop<br><input type="checkbox"/> Lage snelheid <input type="checkbox"/> Hoge snelheid<br><input type="checkbox"/> Normale stop <input type="checkbox"/> Verlengde normale stop |
| Tijd, Gebeurtenis 2      uur:min | 00:00   |  |
| Gebeurtenis 2                    | <input checked="" type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Totale stop<br><input type="checkbox"/> Lage snelheid <input type="checkbox"/> Hoge snelheid<br><input type="checkbox"/> Normale stop <input type="checkbox"/> Verlengde normale stop | <input type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Totale stop<br><input type="checkbox"/> Lage snelheid <input type="checkbox"/> Hoge snelheid<br><input type="checkbox"/> Normale stop <input type="checkbox"/> Verlengde normale stop |
| Tijd, Gebeurtenis 3      uur:min | 00:00   |  |
| Gebeurtenis 3                    | <input checked="" type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Totale stop<br><input type="checkbox"/> Lage snelheid <input type="checkbox"/> Hoge snelheid<br><input type="checkbox"/> Normale stop <input type="checkbox"/> Verlengde normale stop | <input type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Totale stop<br><input type="checkbox"/> Lage snelheid <input type="checkbox"/> Hoge snelheid<br><input type="checkbox"/> Normale stop <input type="checkbox"/> Verlengde normale stop |
| Tijd, Gebeurtenis 4      uur:min | 00:00   |  |
| Gebeurtenis 4                    | <input checked="" type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Totale stop<br><input type="checkbox"/> Lage snelheid <input type="checkbox"/> Hoge snelheid<br><input type="checkbox"/> Normale stop <input type="checkbox"/> Verlengde normale stop | <input type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Totale stop<br><input type="checkbox"/> Lage snelheid <input type="checkbox"/> Hoge snelheid<br><input type="checkbox"/> Normale stop <input type="checkbox"/> Verlengde normale stop |
| Tijd, Gebeurtenis 5      uur:min | 00:00   |  |
| Gebeurtenis 5                    | <input checked="" type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Totale stop<br><input type="checkbox"/> Lage snelheid <input type="checkbox"/> Hoge snelheid<br><input type="checkbox"/> Normale stop <input type="checkbox"/> Verlengde normale stop | <input type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Totale stop<br><input type="checkbox"/> Lage snelheid <input type="checkbox"/> Hoge snelheid<br><input type="checkbox"/> Normale stop <input type="checkbox"/> Verlengde normale stop |
| Tijd, Gebeurtenis 6      uur:min | 00:00   |  |
| Gebeurtenis 6                    | <input checked="" type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Totale stop<br><input type="checkbox"/> Lage snelheid <input type="checkbox"/> Hoge snelheid<br><input type="checkbox"/> Normale stop <input type="checkbox"/> Verlengde normale stop | <input type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Totale stop<br><input type="checkbox"/> Lage snelheid <input type="checkbox"/> Hoge snelheid<br><input type="checkbox"/> Normale stop <input type="checkbox"/> Verlengde normale stop |
| <i>Woensdag</i>                  |   |  |
| Tijd, Gebeurtenis 1      uur:min | 00:00   |  |
| Gebeurtenis 1                    | <input checked="" type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Totale stop<br><input type="checkbox"/> Lage snelheid <input type="checkbox"/> Hoge snelheid<br><input type="checkbox"/> Normale stop <input type="checkbox"/> Verlengde normale stop | <input type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Totale stop<br><input type="checkbox"/> Lage snelheid <input type="checkbox"/> Hoge snelheid<br><input type="checkbox"/> Normale stop <input type="checkbox"/> Verlengde normale stop |
| Tijd, Gebeurtenis 2      uur:min | 00:00   |  |
| Gebeurtenis 2                    | <input checked="" type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Totale stop<br><input type="checkbox"/> Lage snelheid <input type="checkbox"/> Hoge snelheid<br><input type="checkbox"/> Normale stop <input type="checkbox"/> Verlengde normale stop | <input type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Totale stop<br><input type="checkbox"/> Lage snelheid <input type="checkbox"/> Hoge snelheid<br><input type="checkbox"/> Normale stop <input type="checkbox"/> Verlengde normale stop |
| Tijd, Gebeurtenis 3      uur:min | 00:00   |  |
| Gebeurtenis 3                    | <input checked="" type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Totale stop<br><input type="checkbox"/> Lage snelheid <input type="checkbox"/> Hoge snelheid<br><input type="checkbox"/> Normale stop <input type="checkbox"/> Verlengde normale stop | <input type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Totale stop<br><input type="checkbox"/> Lage snelheid <input type="checkbox"/> Hoge snelheid<br><input type="checkbox"/> Normale stop <input type="checkbox"/> Verlengde normale stop |
| Tijd, Gebeurtenis 4      uur:min | 00:00   |  |
| Gebeurtenis 4                    | <input checked="" type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Totale stop<br><input type="checkbox"/> Lage snelheid <input type="checkbox"/> Hoge snelheid<br><input type="checkbox"/> Normale stop <input type="checkbox"/> Verlengde normale stop | <input type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Totale stop<br><input type="checkbox"/> Lage snelheid <input type="checkbox"/> Hoge snelheid<br><input type="checkbox"/> Normale stop <input type="checkbox"/> Verlengde normale stop |
| Tijd, Gebeurtenis 5      uur:min | 00:00   |  |
| Gebeurtenis 5                    | <input checked="" type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Totale stop<br><input type="checkbox"/> Lage snelheid <input type="checkbox"/> Hoge snelheid<br><input type="checkbox"/> Normale stop <input type="checkbox"/> Verlengde normale stop | <input type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Totale stop<br><input type="checkbox"/> Lage snelheid <input type="checkbox"/> Hoge snelheid<br><input type="checkbox"/> Normale stop <input type="checkbox"/> Verlengde normale stop |
| Tijd, Gebeurtenis 6      uur:min | 00:00   |  |
| Gebeurtenis 6                    | <input checked="" type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Totale stop<br><input type="checkbox"/> Lage snelheid <input type="checkbox"/> Hoge snelheid<br><input type="checkbox"/> Normale stop <input type="checkbox"/> Verlengde normale stop | <input type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Totale stop<br><input type="checkbox"/> Lage snelheid <input type="checkbox"/> Hoge snelheid<br><input type="checkbox"/> Normale stop <input type="checkbox"/> Verlengde normale stop |

| Functie                          | Waarde fabrieksinstelling   | Aangepaste waarde  |
|----------------------------------|---|--|
| <i>Donderdag</i>                 |   |  |
| Tijd, Gebeurtenis 1      uur:min | 00:00   |  |
| Gebeurtenis 1                    | <input checked="" type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Totale stop<br><input type="checkbox"/> Lage snelheid <input type="checkbox"/> Hoge snelheid<br><input type="checkbox"/> Normale stop <input type="checkbox"/> Verlengde normale stop | <input type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Totale stop<br><input type="checkbox"/> Lage snelheid <input type="checkbox"/> Hoge snelheid<br><input type="checkbox"/> Normale stop <input type="checkbox"/> Verlengde normale stop |
| Tijd, Gebeurtenis 2      uur:min | 00:00   |  |
| Gebeurtenis 2                    | <input checked="" type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Totale stop<br><input type="checkbox"/> Lage snelheid <input type="checkbox"/> Hoge snelheid<br><input type="checkbox"/> Normale stop <input type="checkbox"/> Verlengde normale stop | <input type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Totale stop<br><input type="checkbox"/> Lage snelheid <input type="checkbox"/> Hoge snelheid<br><input type="checkbox"/> Normale stop <input type="checkbox"/> Verlengde normale stop |
| Tijd, Gebeurtenis 3      uur:min | 00:00   |  |
| Gebeurtenis 3                    | <input checked="" type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Totale stop<br><input type="checkbox"/> Lage snelheid <input type="checkbox"/> Hoge snelheid<br><input type="checkbox"/> Normale stop <input type="checkbox"/> Verlengde normale stop | <input type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Totale stop<br><input type="checkbox"/> Lage snelheid <input type="checkbox"/> Hoge snelheid<br><input type="checkbox"/> Normale stop <input type="checkbox"/> Verlengde normale stop |
| Tijd, Gebeurtenis 4      uur:min | 00:00   |  |
| Gebeurtenis 4                    | <input checked="" type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Totale stop<br><input type="checkbox"/> Lage snelheid <input type="checkbox"/> Hoge snelheid<br><input type="checkbox"/> Normale stop <input type="checkbox"/> Verlengde normale stop | <input type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Totale stop<br><input type="checkbox"/> Lage snelheid <input type="checkbox"/> Hoge snelheid<br><input type="checkbox"/> Normale stop <input type="checkbox"/> Verlengde normale stop |
| Tijd, Gebeurtenis 5      uur:min | 00:00   |  |
| Gebeurtenis 5                    | <input checked="" type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Totale stop<br><input type="checkbox"/> Lage snelheid <input type="checkbox"/> Hoge snelheid<br><input type="checkbox"/> Normale stop <input type="checkbox"/> Verlengde normale stop | <input type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Totale stop<br><input type="checkbox"/> Lage snelheid <input type="checkbox"/> Hoge snelheid<br><input type="checkbox"/> Normale stop <input type="checkbox"/> Verlengde normale stop |
| Tijd, Gebeurtenis 6      uur:min | 00:00   |  |
| Gebeurtenis 6                    | <input checked="" type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Totale stop<br><input type="checkbox"/> Lage snelheid <input type="checkbox"/> Hoge snelheid<br><input type="checkbox"/> Normale stop <input type="checkbox"/> Verlengde normale stop | <input type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Totale stop<br><input type="checkbox"/> Lage snelheid <input type="checkbox"/> Hoge snelheid<br><input type="checkbox"/> Normale stop <input type="checkbox"/> Verlengde normale stop |
| <i>Vrijdag</i>                   |   |  |
| Tijd, Gebeurtenis 1      uur:min | 00:00   |  |
| Gebeurtenis 1                    | <input checked="" type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Totale stop<br><input type="checkbox"/> Lage snelheid <input type="checkbox"/> Hoge snelheid<br><input type="checkbox"/> Normale stop <input type="checkbox"/> Verlengde normale stop | <input type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Totale stop<br><input type="checkbox"/> Lage snelheid <input type="checkbox"/> Hoge snelheid<br><input type="checkbox"/> Normale stop <input type="checkbox"/> Verlengde normale stop |
| Tijd, Gebeurtenis 2      uur:min | 00:00   |  |
| Gebeurtenis 2                    | <input checked="" type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Totale stop<br><input type="checkbox"/> Lage snelheid <input type="checkbox"/> Hoge snelheid<br><input type="checkbox"/> Normale stop <input type="checkbox"/> Verlengde normale stop | <input type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Totale stop<br><input type="checkbox"/> Lage snelheid <input type="checkbox"/> Hoge snelheid<br><input type="checkbox"/> Normale stop <input type="checkbox"/> Verlengde normale stop |
| Tijd, Gebeurtenis 3      uur:min | 00:00   |  |
| Gebeurtenis 3                    | <input checked="" type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Totale stop<br><input type="checkbox"/> Lage snelheid <input type="checkbox"/> Hoge snelheid<br><input type="checkbox"/> Normale stop <input type="checkbox"/> Verlengde normale stop | <input type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Totale stop<br><input type="checkbox"/> Lage snelheid <input type="checkbox"/> Hoge snelheid<br><input type="checkbox"/> Normale stop <input type="checkbox"/> Verlengde normale stop |
| Tijd, Gebeurtenis 4      uur:min | 00:00   |  |
| Gebeurtenis 4                    | <input checked="" type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Totale stop<br><input type="checkbox"/> Lage snelheid <input type="checkbox"/> Hoge snelheid<br><input type="checkbox"/> Normale stop <input type="checkbox"/> Verlengde normale stop | <input type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Totale stop<br><input type="checkbox"/> Lage snelheid <input type="checkbox"/> Hoge snelheid<br><input type="checkbox"/> Normale stop <input type="checkbox"/> Verlengde normale stop |
| Tijd, Gebeurtenis 5      uur:min | 00:00   |  |
| Gebeurtenis 5                    | <input checked="" type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Totale stop<br><input type="checkbox"/> Lage snelheid <input type="checkbox"/> Hoge snelheid<br><input type="checkbox"/> Normale stop <input type="checkbox"/> Verlengde normale stop | <input type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Totale stop<br><input type="checkbox"/> Lage snelheid <input type="checkbox"/> Hoge snelheid<br><input type="checkbox"/> Normale stop <input type="checkbox"/> Verlengde normale stop |
| Tijd, Gebeurtenis 6      uur:min | 00:00   |  |
| Gebeurtenis 6                    | <input checked="" type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Totale stop<br><input type="checkbox"/> Lage snelheid <input type="checkbox"/> Hoge snelheid<br><input type="checkbox"/> Normale stop <input type="checkbox"/> Verlengde normale stop | <input type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Totale stop<br><input type="checkbox"/> Lage snelheid <input type="checkbox"/> Hoge snelheid<br><input type="checkbox"/> Normale stop <input type="checkbox"/> Verlengde normale stop |

| Functie                          | Waarde fabrieksinstelling   | Aangepaste waarde  |
|----------------------------------|---|--|
| <i>Zaterdag</i>                  |   |  |
| Tijd, Gebeurtenis 1      uur:min | 00:00   |  |
| Gebeurtenis 1                    | <input checked="" type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Totale stop<br><input type="checkbox"/> Lage snelheid <input type="checkbox"/> Hoge snelheid<br><input type="checkbox"/> Normale stop <input type="checkbox"/> Verlengde normale stop | <input type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Totale stop<br><input type="checkbox"/> Lage snelheid <input type="checkbox"/> Hoge snelheid<br><input type="checkbox"/> Normale stop <input type="checkbox"/> Verlengde normale stop |
| Tijd, Gebeurtenis 2      uur:min | 00:00   |  |
| Gebeurtenis 2                    | <input checked="" type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Totale stop<br><input type="checkbox"/> Lage snelheid <input type="checkbox"/> Hoge snelheid<br><input type="checkbox"/> Normale stop <input type="checkbox"/> Verlengde normale stop | <input type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Totale stop<br><input type="checkbox"/> Lage snelheid <input type="checkbox"/> Hoge snelheid<br><input type="checkbox"/> Normale stop <input type="checkbox"/> Verlengde normale stop |
| Tijd, Gebeurtenis 3      uur:min | 00:00   |  |
| Gebeurtenis 3                    | <input checked="" type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Totale stop<br><input type="checkbox"/> Lage snelheid <input type="checkbox"/> Hoge snelheid<br><input type="checkbox"/> Normale stop <input type="checkbox"/> Verlengde normale stop | <input type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Totale stop<br><input type="checkbox"/> Lage snelheid <input type="checkbox"/> Hoge snelheid<br><input type="checkbox"/> Normale stop <input type="checkbox"/> Verlengde normale stop |
| Tijd, Gebeurtenis 4      uur:min | 00:00   |  |
| Gebeurtenis 4                    | <input checked="" type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Totale stop<br><input type="checkbox"/> Lage snelheid <input type="checkbox"/> Hoge snelheid<br><input type="checkbox"/> Normale stop <input type="checkbox"/> Verlengde normale stop | <input type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Totale stop<br><input type="checkbox"/> Lage snelheid <input type="checkbox"/> Hoge snelheid<br><input type="checkbox"/> Normale stop <input type="checkbox"/> Verlengde normale stop |
| Tijd, Gebeurtenis 5      uur:min | 00:00   |  |
| Gebeurtenis 5                    | <input checked="" type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Totale stop<br><input type="checkbox"/> Lage snelheid <input type="checkbox"/> Hoge snelheid<br><input type="checkbox"/> Normale stop <input type="checkbox"/> Verlengde normale stop | <input type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Totale stop<br><input type="checkbox"/> Lage snelheid <input type="checkbox"/> Hoge snelheid<br><input type="checkbox"/> Normale stop <input type="checkbox"/> Verlengde normale stop |
| Tijd, Gebeurtenis 6      uur:min | 00:00   |  |
| Gebeurtenis 6                    | <input checked="" type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Totale stop<br><input type="checkbox"/> Lage snelheid <input type="checkbox"/> Hoge snelheid<br><input type="checkbox"/> Normale stop <input type="checkbox"/> Verlengde normale stop | <input type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Totale stop<br><input type="checkbox"/> Lage snelheid <input type="checkbox"/> Hoge snelheid<br><input type="checkbox"/> Normale stop <input type="checkbox"/> Verlengde normale stop |
| <i>Zondag</i>                    |   |  |
| Tijd, Gebeurtenis 1      uur:min | 00:00   |  |
| Gebeurtenis 1                    | <input checked="" type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Totale stop<br><input type="checkbox"/> Lage snelheid <input type="checkbox"/> Hoge snelheid<br><input type="checkbox"/> Normale stop <input type="checkbox"/> Verlengde normale stop | <input type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Totale stop<br><input type="checkbox"/> Lage snelheid <input type="checkbox"/> Hoge snelheid<br><input type="checkbox"/> Normale stop <input type="checkbox"/> Verlengde normale stop |
| Tijd, Gebeurtenis 2      uur:min | 00:00   |  |
| Gebeurtenis 2                    | <input checked="" type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Totale stop<br><input type="checkbox"/> Lage snelheid <input type="checkbox"/> Hoge snelheid<br><input type="checkbox"/> Normale stop <input type="checkbox"/> Verlengde normale stop | <input type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Totale stop<br><input type="checkbox"/> Lage snelheid <input type="checkbox"/> Hoge snelheid<br><input type="checkbox"/> Normale stop <input type="checkbox"/> Verlengde normale stop |
| Tijd, Gebeurtenis 3      uur:min | 00:00   |  |
| Gebeurtenis 3                    | <input checked="" type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Totale stop<br><input type="checkbox"/> Lage snelheid <input type="checkbox"/> Hoge snelheid<br><input type="checkbox"/> Normale stop <input type="checkbox"/> Verlengde normale stop | <input type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Totale stop<br><input type="checkbox"/> Lage snelheid <input type="checkbox"/> Hoge snelheid<br><input type="checkbox"/> Normale stop <input type="checkbox"/> Verlengde normale stop |
| Tijd, Gebeurtenis 4      uur:min | 00:00   |  |
| Gebeurtenis 4                    | <input checked="" type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Totale stop<br><input type="checkbox"/> Lage snelheid <input type="checkbox"/> Hoge snelheid<br><input type="checkbox"/> Normale stop <input type="checkbox"/> Verlengde normale stop | <input type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Totale stop<br><input type="checkbox"/> Lage snelheid <input type="checkbox"/> Hoge snelheid<br><input type="checkbox"/> Normale stop <input type="checkbox"/> Verlengde normale stop |
| Tijd, Gebeurtenis 5      uur:min | 00:00   |  |
| Gebeurtenis 5                    | <input checked="" type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Totale stop<br><input type="checkbox"/> Lage snelheid <input type="checkbox"/> Hoge snelheid<br><input type="checkbox"/> Normale stop <input type="checkbox"/> Verlengde normale stop | <input type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Totale stop<br><input type="checkbox"/> Lage snelheid <input type="checkbox"/> Hoge snelheid<br><input type="checkbox"/> Normale stop <input type="checkbox"/> Verlengde normale stop |
| Tijd, Gebeurtenis 6      uur:min | 00:00   |  |
| Gebeurtenis 6                    | <input checked="" type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Totale stop<br><input type="checkbox"/> Lage snelheid <input type="checkbox"/> Hoge snelheid<br><input type="checkbox"/> Normale stop <input type="checkbox"/> Verlengde normale stop | <input type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Totale stop<br><input type="checkbox"/> Lage snelheid <input type="checkbox"/> Hoge snelheid<br><input type="checkbox"/> Normale stop <input type="checkbox"/> Verlengde normale stop |

| Functie                          | Waarde fabrieksinstelling   | Aangepaste waarde  |
|----------------------------------|---|--|
| <i>Uz1</i>                       |   |  |
| Tijd, Gebeurtenis 1      uur:min | 00:00   |  |
| Gebeurtenis 1                    | <input checked="" type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Totale stop<br><input type="checkbox"/> Lage snelheid <input type="checkbox"/> Hoge snelheid<br><input type="checkbox"/> Normale stop <input type="checkbox"/> Verlengde normale stop | <input type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Totale stop<br><input type="checkbox"/> Lage snelheid <input type="checkbox"/> Hoge snelheid<br><input type="checkbox"/> Normale stop <input type="checkbox"/> Verlengde normale stop |
| Tijd, Gebeurtenis 2      uur:min | 00:00   |  |
| Gebeurtenis 2                    | <input checked="" type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Totale stop<br><input type="checkbox"/> Lage snelheid <input type="checkbox"/> Hoge snelheid<br><input type="checkbox"/> Normale stop <input type="checkbox"/> Verlengde normale stop | <input type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Totale stop<br><input type="checkbox"/> Lage snelheid <input type="checkbox"/> Hoge snelheid<br><input type="checkbox"/> Normale stop <input type="checkbox"/> Verlengde normale stop |
| Tijd, Gebeurtenis 3      uur:min | 00:00   |  |
| Gebeurtenis 3                    | <input checked="" type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Totale stop<br><input type="checkbox"/> Lage snelheid <input type="checkbox"/> Hoge snelheid<br><input type="checkbox"/> Normale stop <input type="checkbox"/> Verlengde normale stop | <input type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Totale stop<br><input type="checkbox"/> Lage snelheid <input type="checkbox"/> Hoge snelheid<br><input type="checkbox"/> Normale stop <input type="checkbox"/> Verlengde normale stop |
| Tijd, Gebeurtenis 4      uur:min | 00:00   |  |
| Gebeurtenis 4                    | <input checked="" type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Totale stop<br><input type="checkbox"/> Lage snelheid <input type="checkbox"/> Hoge snelheid<br><input type="checkbox"/> Normale stop <input type="checkbox"/> Verlengde normale stop | <input type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Totale stop<br><input type="checkbox"/> Lage snelheid <input type="checkbox"/> Hoge snelheid<br><input type="checkbox"/> Normale stop <input type="checkbox"/> Verlengde normale stop |
| Tijd, Gebeurtenis 5      uur:min | 00:00   |  |
| Gebeurtenis 5                    | <input checked="" type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Totale stop<br><input type="checkbox"/> Lage snelheid <input type="checkbox"/> Hoge snelheid<br><input type="checkbox"/> Normale stop <input type="checkbox"/> Verlengde normale stop | <input type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Totale stop<br><input type="checkbox"/> Lage snelheid <input type="checkbox"/> Hoge snelheid<br><input type="checkbox"/> Normale stop <input type="checkbox"/> Verlengde normale stop |
| Tijd, Gebeurtenis 6      uur:min | 00:00   |  |
| Gebeurtenis 6                    | <input checked="" type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Totale stop<br><input type="checkbox"/> Lage snelheid <input type="checkbox"/> Hoge snelheid<br><input type="checkbox"/> Normale stop <input type="checkbox"/> Verlengde normale stop | <input type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Totale stop<br><input type="checkbox"/> Lage snelheid <input type="checkbox"/> Hoge snelheid<br><input type="checkbox"/> Normale stop <input type="checkbox"/> Verlengde normale stop |
| <i>Uz2</i>                       |   |  |
| Tijd, Gebeurtenis 1      uur:min | 00:00   |  |
| Gebeurtenis 1                    | <input checked="" type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Totale stop<br><input type="checkbox"/> Lage snelheid <input type="checkbox"/> Hoge snelheid<br><input type="checkbox"/> Normale stop <input type="checkbox"/> Verlengde normale stop | <input type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Totale stop<br><input type="checkbox"/> Lage snelheid <input type="checkbox"/> Hoge snelheid<br><input type="checkbox"/> Normale stop <input type="checkbox"/> Verlengde normale stop |
| Tijd, Gebeurtenis 2      uur:min | 00:00   |  |
| Gebeurtenis 2                    | <input checked="" type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Totale stop<br><input type="checkbox"/> Lage snelheid <input type="checkbox"/> Hoge snelheid<br><input type="checkbox"/> Normale stop <input type="checkbox"/> Verlengde normale stop | <input type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Totale stop<br><input type="checkbox"/> Lage snelheid <input type="checkbox"/> Hoge snelheid<br><input type="checkbox"/> Normale stop <input type="checkbox"/> Verlengde normale stop |
| Tijd, Gebeurtenis 3      uur:min | 00:00   |  |
| Gebeurtenis 3                    | <input checked="" type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Totale stop<br><input type="checkbox"/> Lage snelheid <input type="checkbox"/> Hoge snelheid<br><input type="checkbox"/> Normale stop <input type="checkbox"/> Verlengde normale stop | <input type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Totale stop<br><input type="checkbox"/> Lage snelheid <input type="checkbox"/> Hoge snelheid<br><input type="checkbox"/> Normale stop <input type="checkbox"/> Verlengde normale stop |
| Tijd, Gebeurtenis 4      uur:min | 00:00   |  |
| Gebeurtenis 4                    | <input checked="" type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Totale stop<br><input type="checkbox"/> Lage snelheid <input type="checkbox"/> Hoge snelheid<br><input type="checkbox"/> Normale stop <input type="checkbox"/> Verlengde normale stop | <input type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Totale stop<br><input type="checkbox"/> Lage snelheid <input type="checkbox"/> Hoge snelheid<br><input type="checkbox"/> Normale stop <input type="checkbox"/> Verlengde normale stop |
| Tijd, Gebeurtenis 5      uur:min | 00:00   |  |
| Gebeurtenis 5                    | <input checked="" type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Totale stop<br><input type="checkbox"/> Lage snelheid <input type="checkbox"/> Hoge snelheid<br><input type="checkbox"/> Normale stop <input type="checkbox"/> Verlengde normale stop | <input type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Totale stop<br><input type="checkbox"/> Lage snelheid <input type="checkbox"/> Hoge snelheid<br><input type="checkbox"/> Normale stop <input type="checkbox"/> Verlengde normale stop |
| Tijd, Gebeurtenis 6      uur:min | 00:00   |  |
| Gebeurtenis 6                    | <input checked="" type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Totale stop<br><input type="checkbox"/> Lage snelheid <input type="checkbox"/> Hoge snelheid<br><input type="checkbox"/> Normale stop <input type="checkbox"/> Verlengde normale stop | <input type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Totale stop<br><input type="checkbox"/> Lage snelheid <input type="checkbox"/> Hoge snelheid<br><input type="checkbox"/> Normale stop <input type="checkbox"/> Verlengde normale stop |

| Functie                           | Waarde fabrieksinstelling  | Aangepaste waarde   |
|-----------------------------------|--|---|
| <b>Uitzonderingschema</b>         |  |   |
| <i>Uitzonderingschema 1 (Uz1)</i> |  |   |
| Uitzonderingsmethode              | <input type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Datum<br><input type="checkbox"/> Datumbereik <input type="checkbox"/> Dag van de week<br><input checked="" type="checkbox"/> Kalender 1 <input type="checkbox"/> Kalender 2  | <input type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Datum<br><input type="checkbox"/> Datumbereik <input type="checkbox"/> Dag van de week<br><input type="checkbox"/> Kalender 1 <input type="checkbox"/> Kalender 2  |
| <i>Datum</i>                      |  |   |
| Startdatum      J/M/D             |  |   |
| Start dag van de week             | <input checked="" type="checkbox"/> Iedere dag <input type="checkbox"/> Maandag <input type="checkbox"/> Dinsdag<br><input type="checkbox"/> Woensdag <input type="checkbox"/> Donderdag <input type="checkbox"/> Vrijdag<br><input type="checkbox"/> Zaterdag <input type="checkbox"/> Zondag | <input type="checkbox"/> Iedere dag <input type="checkbox"/> Maandag <input type="checkbox"/> Dinsdag<br><input type="checkbox"/> Woensdag <input type="checkbox"/> Donderdag <input type="checkbox"/> Vrijdag<br><input type="checkbox"/> Zaterdag <input type="checkbox"/> Zondag                 |
| <i>Datumbereik</i>                |  |   |
| Startdatum      J/M/D             |  |   |
| Start dag van de week             | <input checked="" type="checkbox"/> Iedere dag <input type="checkbox"/> Maandag <input type="checkbox"/> Dinsdag<br><input type="checkbox"/> Woensdag <input type="checkbox"/> Donderdag <input type="checkbox"/> Vrijdag<br><input type="checkbox"/> Zaterdag <input type="checkbox"/> Zondag | <input type="checkbox"/> Iedere dag <input type="checkbox"/> Maandag <input type="checkbox"/> Dinsdag<br><input type="checkbox"/> Woensdag <input type="checkbox"/> Donderdag <input type="checkbox"/> Vrijdag<br><input type="checkbox"/> Zaterdag <input type="checkbox"/> Zondag                 |
| Stopdatum      J/M/D              |  |   |
| Stop dag van de week              | <input checked="" type="checkbox"/> Iedere dag <input type="checkbox"/> Maandag <input type="checkbox"/> Dinsdag<br><input type="checkbox"/> Woensdag <input type="checkbox"/> Donderdag <input type="checkbox"/> Vrijdag<br><input type="checkbox"/> Zaterdag <input type="checkbox"/> Zondag | <input type="checkbox"/> Iedere dag <input type="checkbox"/> Maandag <input type="checkbox"/> Dinsdag<br><input type="checkbox"/> Woensdag <input type="checkbox"/> Donderdag <input type="checkbox"/> Vrijdag<br><input type="checkbox"/> Zaterdag <input type="checkbox"/> Zondag                 |
| <i>Dag van de week</i>            |  |   |
| Startdatum                        |  | <input type="checkbox"/> Maand 1-12 <input type="checkbox"/> Oneven <input type="checkbox"/> Even<br><input type="checkbox"/> Iedere <input type="checkbox"/> Dag 1-7 <input type="checkbox"/> 8-14<br><input type="checkbox"/> 15-21 <input type="checkbox"/> 22-28 <input type="checkbox"/> 29-31 |
| Start dag van de week             | <input checked="" type="checkbox"/> Iedere dag <input type="checkbox"/> Maandag <input type="checkbox"/> Dinsdag<br><input type="checkbox"/> Woensdag <input type="checkbox"/> Donderdag <input type="checkbox"/> Vrijdag<br><input type="checkbox"/> Zaterdag <input type="checkbox"/> Zondag | <input type="checkbox"/> Iedere dag <input type="checkbox"/> Maandag <input type="checkbox"/> Dinsdag<br><input type="checkbox"/> Woensdag <input type="checkbox"/> Donderdag <input type="checkbox"/> Vrijdag<br><input type="checkbox"/> Zaterdag <input type="checkbox"/> Zondag                 |

| Functie                                   | Waarde fabrieksinstelling  | Aangepaste waarde   |
|---|--|---|
| <b>Uitzonderingen-<br/>schema 2 (Uz2)</b> |  |   |
| Uitzonderingsmethode                      | <input type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Datum<br><input type="checkbox"/> Datumbereik <input type="checkbox"/> Dag van de week<br><input type="checkbox"/> Kalender 1 <input checked="" type="checkbox"/> Kalender 2  | <input type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Datum<br><input type="checkbox"/> Datumbereik <input type="checkbox"/> Dag van de week<br><input type="checkbox"/> Kalender 1 <input type="checkbox"/> Kalender 2  |
| <i>Datum</i>                              |  |   |
| Startdatum                                | J/M/D  |   |
| Start dag van de week                     | <input checked="" type="checkbox"/> Iedere dag <input type="checkbox"/> Maandag <input type="checkbox"/> Dinsdag<br><input type="checkbox"/> Woensdag <input type="checkbox"/> Donderdag <input type="checkbox"/> Vrijdag<br><input type="checkbox"/> Zaterdag <input type="checkbox"/> Zondag | <input type="checkbox"/> Iedere dag <input type="checkbox"/> Maandag <input type="checkbox"/> Dinsdag<br><input type="checkbox"/> Woensdag <input type="checkbox"/> Donderdag <input type="checkbox"/> Vrijdag<br><input type="checkbox"/> Zaterdag <input type="checkbox"/> Zondag               |
| <i>Datumbereik</i>                        |  |   |
| Startdatum                                | J/M/D  |   |
| Start dag van de week                     | <input checked="" type="checkbox"/> Iedere dag <input type="checkbox"/> Maandag <input type="checkbox"/> Dinsdag<br><input type="checkbox"/> Woensdag <input type="checkbox"/> Donderdag <input type="checkbox"/> Vrijdag<br><input type="checkbox"/> Zaterdag <input type="checkbox"/> Zondag | <input type="checkbox"/> Iedere dag <input type="checkbox"/> Maandag <input type="checkbox"/> Dinsdag<br><input type="checkbox"/> Woensdag <input type="checkbox"/> Donderdag <input type="checkbox"/> Vrijdag<br><input type="checkbox"/> Zaterdag <input type="checkbox"/> Zondag               |
| Stopdatum                                 | J/M/D  |   |
| Stop dag van de week                      | <input checked="" type="checkbox"/> Iedere dag <input type="checkbox"/> Maandag <input type="checkbox"/> Dinsdag<br><input type="checkbox"/> Woensdag <input type="checkbox"/> Donderdag <input type="checkbox"/> Vrijdag<br><input type="checkbox"/> Zaterdag <input type="checkbox"/> Zondag | <input type="checkbox"/> Iedere dag <input type="checkbox"/> Maandag <input type="checkbox"/> Dinsdag<br><input type="checkbox"/> Woensdag <input type="checkbox"/> Donderdag <input type="checkbox"/> Vrijdag<br><input type="checkbox"/> Zaterdag <input type="checkbox"/> Zondag               |
| <i>Dag van de week</i>                    |  |   |
| Startdatum                                |  | <input type="checkbox"/> Mnd 1-12 <input type="checkbox"/> Oneven <input type="checkbox"/> Even<br><input type="checkbox"/> Iedere <input type="checkbox"/> Dag 1-7 <input type="checkbox"/> 8-14<br><input type="checkbox"/> 15-21 <input type="checkbox"/> 22-28 <input type="checkbox"/> 29-31 |
| Start dag van de week                     | <input checked="" type="checkbox"/> Iedere dag <input type="checkbox"/> Maandag <input type="checkbox"/> Dinsdag<br><input type="checkbox"/> Woensdag <input type="checkbox"/> Donderdag <input type="checkbox"/> Vrijdag<br><input type="checkbox"/> Zaterdag <input type="checkbox"/> Zondag | <input type="checkbox"/> Iedere dag <input type="checkbox"/> Maandag <input type="checkbox"/> Dinsdag<br><input type="checkbox"/> Woensdag <input type="checkbox"/> Donderdag <input type="checkbox"/> Vrijdag<br><input type="checkbox"/> Zaterdag <input type="checkbox"/> Zondag               |
| <b>Kalender 1</b>                         |  |   |
| Functie 1                                 | <input checked="" type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Datum<br><input type="checkbox"/> Datumbereik <input type="checkbox"/> Dag van de week   | <input type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Datum<br><input type="checkbox"/> Datumbereik <input type="checkbox"/> Dag van de week   |
| <i>Datum</i>                              |  |   |
| Startdatum                                | J/M/D  |   |
| Start dag van de week                     | <input checked="" type="checkbox"/> Iedere dag <input type="checkbox"/> Maandag <input type="checkbox"/> Dinsdag<br><input type="checkbox"/> Woensdag <input type="checkbox"/> Donderdag <input type="checkbox"/> Vrijdag<br><input type="checkbox"/> Zaterdag <input type="checkbox"/> Zondag | <input type="checkbox"/> Iedere dag <input type="checkbox"/> Maandag <input type="checkbox"/> Dinsdag<br><input type="checkbox"/> Woensdag <input type="checkbox"/> Donderdag <input type="checkbox"/> Vrijdag<br><input type="checkbox"/> Zaterdag <input type="checkbox"/> Zondag               |
| <i>Datumbereik</i>                        |  |   |
| Startdatum                                | J/M/D  |   |
| Stopdatum                                 | J/M/D  |   |
| <i>Dag van de week</i>                    |  |   |
| Startdatum                                |  | <input type="checkbox"/> Mnd 1-12 <input type="checkbox"/> Oneven <input type="checkbox"/> Even<br><input type="checkbox"/> Iedere <input type="checkbox"/> Dag 1-7 <input type="checkbox"/> 8-14<br><input type="checkbox"/> 15-21 <input type="checkbox"/> 22-28 <input type="checkbox"/> 29-31 |
| Start dag van de week                     | <input checked="" type="checkbox"/> Iedere dag <input type="checkbox"/> Maandag <input type="checkbox"/> Dinsdag<br><input type="checkbox"/> Woensdag <input type="checkbox"/> Donderdag <input type="checkbox"/> Vrijdag<br><input type="checkbox"/> Zaterdag <input type="checkbox"/> Zondag | <input type="checkbox"/> Iedere dag <input type="checkbox"/> Maandag <input type="checkbox"/> Dinsdag<br><input type="checkbox"/> Woensdag <input type="checkbox"/> Donderdag <input type="checkbox"/> Vrijdag<br><input type="checkbox"/> Zaterdag <input type="checkbox"/> Zondag               |

| Functie                     | Waarde fabrieksinstelling  | Aangepaste waarde   |
|-----------------------------|--|---|
| Functie 2                   | <input checked="" type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Datum<br><input type="checkbox"/> Datumbereik <input type="checkbox"/> Dag van de week   | <input type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Datum<br><input type="checkbox"/> Datumbereik <input type="checkbox"/> Dag van de week   |
| <i>Datum</i>                |  |   |
| Startdatum            J/M/D |  |   |
| Start dag van de week       | <input checked="" type="checkbox"/> Iedere dag <input type="checkbox"/> Maandag <input type="checkbox"/> Dinsdag<br><input type="checkbox"/> Woensdag <input type="checkbox"/> Donderdag <input type="checkbox"/> Vrijdag<br><input type="checkbox"/> Zaterdag <input type="checkbox"/> Zondag | <input type="checkbox"/> Iedere dag <input type="checkbox"/> Maandag <input type="checkbox"/> Dinsdag<br><input type="checkbox"/> Woensdag <input type="checkbox"/> Donderdag <input type="checkbox"/> Vrijdag<br><input type="checkbox"/> Zaterdag <input type="checkbox"/> Zondag               |
| <i>Datumbereik</i>          |  |   |
| Startdatum            J/M/D |  |   |
| Stopdatum            J/M/D  |  |   |
| <i>Dag van de week</i>      |  |   |
| Startdatum                  |  | <input type="checkbox"/> Mnd 1-12 <input type="checkbox"/> Oneven <input type="checkbox"/> Even<br><input type="checkbox"/> Iedere <input type="checkbox"/> Dag 1-7 <input type="checkbox"/> 8-14<br><input type="checkbox"/> 15-21 <input type="checkbox"/> 22-28 <input type="checkbox"/> 29-31 |
| Start dag van de week       | <input checked="" type="checkbox"/> Iedere dag <input type="checkbox"/> Maandag <input type="checkbox"/> Dinsdag<br><input type="checkbox"/> Woensdag <input type="checkbox"/> Donderdag <input type="checkbox"/> Vrijdag<br><input type="checkbox"/> Zaterdag <input type="checkbox"/> Zondag | <input type="checkbox"/> Iedere dag <input type="checkbox"/> Maandag <input type="checkbox"/> Dinsdag<br><input type="checkbox"/> Woensdag <input type="checkbox"/> Donderdag <input type="checkbox"/> Vrijdag<br><input type="checkbox"/> Zaterdag <input type="checkbox"/> Zondag               |
| Functie 3                   | <input checked="" type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Datum<br><input type="checkbox"/> Datumbereik <input type="checkbox"/> Dag van de week   | <input type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Datum<br><input type="checkbox"/> Datumbereik <input type="checkbox"/> Dag van de week   |
| <i>Datum</i>                |  |   |
| Startdatum            J/M/D |  |   |
| Start dag van de week       | <input checked="" type="checkbox"/> Iedere dag <input type="checkbox"/> Maandag <input type="checkbox"/> Dinsdag<br><input type="checkbox"/> Woensdag <input type="checkbox"/> Donderdag <input type="checkbox"/> Vrijdag<br><input type="checkbox"/> Zaterdag <input type="checkbox"/> Zondag | <input type="checkbox"/> Iedere dag <input type="checkbox"/> Maandag <input type="checkbox"/> Dinsdag<br><input type="checkbox"/> Woensdag <input type="checkbox"/> Donderdag <input type="checkbox"/> Vrijdag<br><input type="checkbox"/> Zaterdag <input type="checkbox"/> Zondag               |
| <i>Datumbereik</i>          |  |   |
| Startdatum            J/M/D |  |   |
| Stopdatum            J/M/D  |  |   |
| <i>Dag van de week</i>      |  |   |
| Startdatum                  |  | <input type="checkbox"/> Mnd 1-12 <input type="checkbox"/> Oneven <input type="checkbox"/> Even<br><input type="checkbox"/> Iedere <input type="checkbox"/> Dag 1-7 <input type="checkbox"/> 8-14<br><input type="checkbox"/> 15-21 <input type="checkbox"/> 22-28 <input type="checkbox"/> 29-31 |
| Start dag van de week       | <input checked="" type="checkbox"/> Iedere dag <input type="checkbox"/> Maandag <input type="checkbox"/> Dinsdag<br><input type="checkbox"/> Woensdag <input type="checkbox"/> Donderdag <input type="checkbox"/> Vrijdag<br><input type="checkbox"/> Zaterdag <input type="checkbox"/> Zondag | <input type="checkbox"/> Iedere dag <input type="checkbox"/> Maandag <input type="checkbox"/> Dinsdag<br><input type="checkbox"/> Woensdag <input type="checkbox"/> Donderdag <input type="checkbox"/> Vrijdag<br><input type="checkbox"/> Zaterdag <input type="checkbox"/> Zondag               |

| Functie                               | Waarde fabrieksinstelling  | Aangepaste waarde   |
|---------------------------------------|--|---|
| Functie 4                             | <input checked="" type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Datum<br><input type="checkbox"/> Datumbereik <input type="checkbox"/> Dag van de week   | <input type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Datum<br><input type="checkbox"/> Datumbereik <input type="checkbox"/> Dag van de week   |
| <i>Datum</i>                          |  |   |
| Startdatum                      J/M/D |  |   |
| Start dag van de week                 | <input checked="" type="checkbox"/> Iedere dag <input type="checkbox"/> Maandag <input type="checkbox"/> Dinsdag<br><input type="checkbox"/> Woensdag <input type="checkbox"/> Donderdag <input type="checkbox"/> Vrijdag<br><input type="checkbox"/> Zaterdag <input type="checkbox"/> Zondag | <input type="checkbox"/> Iedere dag <input type="checkbox"/> Maandag <input type="checkbox"/> Dinsdag<br><input type="checkbox"/> Woensdag <input type="checkbox"/> Donderdag <input type="checkbox"/> Vrijdag<br><input type="checkbox"/> Zaterdag <input type="checkbox"/> Zondag               |
| <i>Datumbereik</i>                    |  |   |
| Startdatum                      J/M/D |  |   |
| Stopdatum                      J/M/D  |  |   |
| <i>Dag van de week</i>                |  |   |
| Startdatum                            |  | <input type="checkbox"/> Mnd 1-12 <input type="checkbox"/> Oneven <input type="checkbox"/> Even<br><input type="checkbox"/> Iedere <input type="checkbox"/> Dag 1-7 <input type="checkbox"/> 8-14<br><input type="checkbox"/> 15-21 <input type="checkbox"/> 22-28 <input type="checkbox"/> 29-31 |
| Start dag van de week                 | <input checked="" type="checkbox"/> Iedere dag <input type="checkbox"/> Maandag <input type="checkbox"/> Dinsdag<br><input type="checkbox"/> Woensdag <input type="checkbox"/> Donderdag <input type="checkbox"/> Vrijdag<br><input type="checkbox"/> Zaterdag <input type="checkbox"/> Zondag | <input type="checkbox"/> Iedere dag <input type="checkbox"/> Maandag <input type="checkbox"/> Dinsdag<br><input type="checkbox"/> Woensdag <input type="checkbox"/> Donderdag <input type="checkbox"/> Vrijdag<br><input type="checkbox"/> Zaterdag <input type="checkbox"/> Zondag               |
| Functie 5                             | <input checked="" type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Datum<br><input type="checkbox"/> Datumbereik <input type="checkbox"/> Dag van de week   | <input type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Datum<br><input type="checkbox"/> Datumbereik <input type="checkbox"/> Dag van de week   |
| <i>Datum</i>                          |  |   |
| Startdatum                      J/M/D |  |   |
| Start dag van de week                 | <input checked="" type="checkbox"/> Iedere dag <input type="checkbox"/> Maandag <input type="checkbox"/> Dinsdag<br><input type="checkbox"/> Woensdag <input type="checkbox"/> Donderdag <input type="checkbox"/> Vrijdag<br><input type="checkbox"/> Zaterdag <input type="checkbox"/> Zondag | <input type="checkbox"/> Iedere dag <input type="checkbox"/> Maandag <input type="checkbox"/> Dinsdag<br><input type="checkbox"/> Woensdag <input type="checkbox"/> Donderdag <input type="checkbox"/> Vrijdag<br><input type="checkbox"/> Zaterdag <input type="checkbox"/> Zondag               |
| <i>Datumbereik</i>                    |  |   |
| Startdatum                      J/M/D |  |   |
| Stopdatum                      J/M/D  |  |   |
| <i>Dag van de week</i>                |  |   |
| Startdatum                            |  | <input type="checkbox"/> Mnd 1-12 <input type="checkbox"/> Oneven <input type="checkbox"/> Even<br><input type="checkbox"/> Iedere <input type="checkbox"/> Dag 1-7 <input type="checkbox"/> 8-14<br><input type="checkbox"/> 15-21 <input type="checkbox"/> 22-28 <input type="checkbox"/> 29-31 |
| Start dag van de week                 | <input checked="" type="checkbox"/> Iedere dag <input type="checkbox"/> Maandag <input type="checkbox"/> Dinsdag<br><input type="checkbox"/> Woensdag <input type="checkbox"/> Donderdag <input type="checkbox"/> Vrijdag<br><input type="checkbox"/> Zaterdag <input type="checkbox"/> Zondag | <input type="checkbox"/> Iedere dag <input type="checkbox"/> Maandag <input type="checkbox"/> Dinsdag<br><input type="checkbox"/> Woensdag <input type="checkbox"/> Donderdag <input type="checkbox"/> Vrijdag<br><input type="checkbox"/> Zaterdag <input type="checkbox"/> Zondag               |



| Functie                               | Waarde fabrieksinstelling  | Aangepaste waarde   |
|---------------------------------------|--|---|
| Functie 6                             | <input checked="" type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Datum<br><input type="checkbox"/> Datumbereik <input type="checkbox"/> Dag van de week   | <input type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Datum<br><input type="checkbox"/> Datumbereik <input type="checkbox"/> Dag van de week   |
| <i>Datum</i>                          |  |   |
| Startdatum                      J/M/D |  |   |
| Start dag van de week                 | <input checked="" type="checkbox"/> Iedere dag <input type="checkbox"/> Maandag <input type="checkbox"/> Dinsdag<br><input type="checkbox"/> Woensdag <input type="checkbox"/> Donderdag <input type="checkbox"/> Vrijdag<br><input type="checkbox"/> Zaterdag <input type="checkbox"/> Zondag | <input type="checkbox"/> Iedere dag <input type="checkbox"/> Maandag <input type="checkbox"/> Dinsdag<br><input type="checkbox"/> Woensdag <input type="checkbox"/> Donderdag <input type="checkbox"/> Vrijdag<br><input type="checkbox"/> Zaterdag <input type="checkbox"/> Zondag               |
| <i>Datumbereik</i>                    |  |   |
| Startdatum                      J/M/D |  |   |
| Stopdatum                      J/M/D  |  |   |
| <i>Dag van de week</i>                |  |   |
| Startdatum                            |  | <input type="checkbox"/> Mnd 1-12 <input type="checkbox"/> Oneven <input type="checkbox"/> Even<br><input type="checkbox"/> Iedere <input type="checkbox"/> Dag 1-7 <input type="checkbox"/> 8-14<br><input type="checkbox"/> 15-21 <input type="checkbox"/> 22-28 <input type="checkbox"/> 29-31 |
| Start dag van de week                 | <input checked="" type="checkbox"/> Iedere dag <input type="checkbox"/> Maandag <input type="checkbox"/> Dinsdag<br><input type="checkbox"/> Woensdag <input type="checkbox"/> Donderdag <input type="checkbox"/> Vrijdag<br><input type="checkbox"/> Zaterdag <input type="checkbox"/> Zondag | <input type="checkbox"/> Iedere dag <input type="checkbox"/> Maandag <input type="checkbox"/> Dinsdag<br><input type="checkbox"/> Woensdag <input type="checkbox"/> Donderdag <input type="checkbox"/> Vrijdag<br><input type="checkbox"/> Zaterdag <input type="checkbox"/> Zondag               |
| Functie 7                             | <input checked="" type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Datum<br><input type="checkbox"/> Datumbereik <input type="checkbox"/> Dag van de week   | <input type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Datum<br><input type="checkbox"/> Datumbereik <input type="checkbox"/> Dag van de week   |
| <i>Datum</i>                          |  |   |
| Startdatum                      J/M/D |  |   |
| Start dag van de week                 | <input checked="" type="checkbox"/> Iedere dag <input type="checkbox"/> Maandag <input type="checkbox"/> Dinsdag<br><input type="checkbox"/> Woensdag <input type="checkbox"/> Donderdag <input type="checkbox"/> Vrijdag<br><input type="checkbox"/> Zaterdag <input type="checkbox"/> Zondag | <input type="checkbox"/> Iedere dag <input type="checkbox"/> Maandag <input type="checkbox"/> Dinsdag<br><input type="checkbox"/> Woensdag <input type="checkbox"/> Donderdag <input type="checkbox"/> Vrijdag<br><input type="checkbox"/> Zaterdag <input type="checkbox"/> Zondag               |
| <i>Datumbereik</i>                    |  |   |
| Startdatum                      J/M/D |  |   |
| Stopdatum                      J/M/D  |  |   |
| <i>Dag van de week</i>                |  |   |
| Startdatum                            |  | <input type="checkbox"/> Mnd 1-12 <input type="checkbox"/> Oneven <input type="checkbox"/> Even<br><input type="checkbox"/> Iedere <input type="checkbox"/> Dag 1-7 <input type="checkbox"/> 8-14<br><input type="checkbox"/> 15-21 <input type="checkbox"/> 22-28 <input type="checkbox"/> 29-31 |
| Start dag van de week                 | <input checked="" type="checkbox"/> Iedere dag <input type="checkbox"/> Maandag <input type="checkbox"/> Dinsdag<br><input type="checkbox"/> Woensdag <input type="checkbox"/> Donderdag <input type="checkbox"/> Vrijdag<br><input type="checkbox"/> Zaterdag <input type="checkbox"/> Zondag | <input type="checkbox"/> Iedere dag <input type="checkbox"/> Maandag <input type="checkbox"/> Dinsdag<br><input type="checkbox"/> Woensdag <input type="checkbox"/> Donderdag <input type="checkbox"/> Vrijdag<br><input type="checkbox"/> Zaterdag <input type="checkbox"/> Zondag               |

| Functie                               | Waarde fabrieksinstelling  | Aangepaste waarde   |
|---------------------------------------|--|---|
| Functie 8                             | <input checked="" type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Datum<br><input type="checkbox"/> Datumbereik <input type="checkbox"/> Dag van de week   | <input type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Datum<br><input type="checkbox"/> Datumbereik <input type="checkbox"/> Dag van de week   |
| <i>Datum</i>                          |  |   |
| Startdatum                      J/M/D |  |   |
| Start dag van de week                 | <input checked="" type="checkbox"/> Iedere dag <input type="checkbox"/> Maandag <input type="checkbox"/> Dinsdag<br><input type="checkbox"/> Woensdag <input type="checkbox"/> Donderdag <input type="checkbox"/> Vrijdag<br><input type="checkbox"/> Zaterdag <input type="checkbox"/> Zondag | <input type="checkbox"/> Iedere dag <input type="checkbox"/> Maandag <input type="checkbox"/> Dinsdag<br><input type="checkbox"/> Woensdag <input type="checkbox"/> Donderdag <input type="checkbox"/> Vrijdag<br><input type="checkbox"/> Zaterdag <input type="checkbox"/> Zondag               |
| <i>Datumbereik</i>                    |  |   |
| Startdatum                      J/M/D |  |   |
| Stopdatum                      J/M/D  |  |   |
| <i>Dag van de week</i>                |  |   |
| Startdatum                            |  | <input type="checkbox"/> Mnd 1-12 <input type="checkbox"/> Oneven <input type="checkbox"/> Even<br><input type="checkbox"/> Iedere <input type="checkbox"/> Dag 1-7 <input type="checkbox"/> 8-14<br><input type="checkbox"/> 15-21 <input type="checkbox"/> 22-28 <input type="checkbox"/> 29-31 |
| Start dag van de week                 | <input checked="" type="checkbox"/> Iedere dag <input type="checkbox"/> Maandag <input type="checkbox"/> Dinsdag<br><input type="checkbox"/> Woensdag <input type="checkbox"/> Donderdag <input type="checkbox"/> Vrijdag<br><input type="checkbox"/> Zaterdag <input type="checkbox"/> Zondag | <input type="checkbox"/> Iedere dag <input type="checkbox"/> Maandag <input type="checkbox"/> Dinsdag<br><input type="checkbox"/> Woensdag <input type="checkbox"/> Donderdag <input type="checkbox"/> Vrijdag<br><input type="checkbox"/> Zaterdag <input type="checkbox"/> Zondag               |
| Functie 9                             | <input checked="" type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Datum<br><input type="checkbox"/> Datumbereik <input type="checkbox"/> Dag van de week   | <input type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Datum<br><input type="checkbox"/> Datumbereik <input type="checkbox"/> Dag van de week   |
| <i>Datum</i>                          |  |   |
| Startdatum                      J/M/D |  |   |
| Start dag van de week                 | <input checked="" type="checkbox"/> Iedere dag <input type="checkbox"/> Maandag <input type="checkbox"/> Dinsdag<br><input type="checkbox"/> Woensdag <input type="checkbox"/> Donderdag <input type="checkbox"/> Vrijdag<br><input type="checkbox"/> Zaterdag <input type="checkbox"/> Zondag | <input type="checkbox"/> Iedere dag <input type="checkbox"/> Maandag <input type="checkbox"/> Dinsdag<br><input type="checkbox"/> Woensdag <input type="checkbox"/> Donderdag <input type="checkbox"/> Vrijdag<br><input type="checkbox"/> Zaterdag <input type="checkbox"/> Zondag               |
| <i>Datumbereik</i>                    |  |   |
| Startdatum                      J/M/D |  |   |
| Stopdatum                      J/M/D  |  |   |
| <i>Dag van de week</i>                |  |   |
| Startdatum                            |  | <input type="checkbox"/> Mnd 1-12 <input type="checkbox"/> Oneven <input type="checkbox"/> Even<br><input type="checkbox"/> Iedere <input type="checkbox"/> Dag 1-7 <input type="checkbox"/> 8-14<br><input type="checkbox"/> 15-21 <input type="checkbox"/> 22-28 <input type="checkbox"/> 29-31 |
| Start dag van de week                 | <input checked="" type="checkbox"/> Iedere dag <input type="checkbox"/> Maandag <input type="checkbox"/> Dinsdag<br><input type="checkbox"/> Woensdag <input type="checkbox"/> Donderdag <input type="checkbox"/> Vrijdag<br><input type="checkbox"/> Zaterdag <input type="checkbox"/> Zondag | <input type="checkbox"/> Iedere dag <input type="checkbox"/> Maandag <input type="checkbox"/> Dinsdag<br><input type="checkbox"/> Woensdag <input type="checkbox"/> Donderdag <input type="checkbox"/> Vrijdag<br><input type="checkbox"/> Zaterdag <input type="checkbox"/> Zondag               |

| Functie                               | Waarde fabrieksinstelling  | Aangepaste waarde   |
|---------------------------------------|--|---|
| Functie 10                            | <input checked="" type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Datum<br><input type="checkbox"/> Datumbereik <input type="checkbox"/> Dag van de week   | <input type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Datum<br><input type="checkbox"/> Datumbereik <input type="checkbox"/> Dag van de week   |
| <i>Datum</i>                          |  |   |
| Startdatum                      J/M/D |  |   |
| Start dag van de week                 | <input checked="" type="checkbox"/> Iedere dag <input type="checkbox"/> Maandag <input type="checkbox"/> Dinsdag<br><input type="checkbox"/> Woensdag <input type="checkbox"/> Donderdag <input type="checkbox"/> Vrijdag<br><input type="checkbox"/> Zaterdag <input type="checkbox"/> Zondag | <input type="checkbox"/> Iedere dag <input type="checkbox"/> Maandag <input type="checkbox"/> Dinsdag<br><input type="checkbox"/> Woensdag <input type="checkbox"/> Donderdag <input type="checkbox"/> Vrijdag<br><input type="checkbox"/> Zaterdag <input type="checkbox"/> Zondag               |
| <i>Datumbereik</i>                    |  |   |
| Startdatum                      J/M/D |  |   |
| Stopdatum                      J/M/D  |  |   |
| <i>Dag van de week</i>                |  |   |
| Startdatum                            |  | <input type="checkbox"/> Mnd 1-12 <input type="checkbox"/> Oneven <input type="checkbox"/> Even<br><input type="checkbox"/> Iedere <input type="checkbox"/> Dag 1-7 <input type="checkbox"/> 8-14<br><input type="checkbox"/> 15-21 <input type="checkbox"/> 22-28 <input type="checkbox"/> 29-31 |
| Start dag van de week                 | <input checked="" type="checkbox"/> Iedere dag <input type="checkbox"/> Maandag <input type="checkbox"/> Dinsdag<br><input type="checkbox"/> Woensdag <input type="checkbox"/> Donderdag <input type="checkbox"/> Vrijdag<br><input type="checkbox"/> Zaterdag <input type="checkbox"/> Zondag | <input type="checkbox"/> Iedere dag <input type="checkbox"/> Maandag <input type="checkbox"/> Dinsdag<br><input type="checkbox"/> Woensdag <input type="checkbox"/> Donderdag <input type="checkbox"/> Vrijdag<br><input type="checkbox"/> Zaterdag <input type="checkbox"/> Zondag               |
| <b>Kalender 2</b>                     |  |   |
| Functie 1                             | <input checked="" type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Datum<br><input type="checkbox"/> Datumbereik <input type="checkbox"/> Dag van de week   | <input type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Datum<br><input type="checkbox"/> Datumbereik <input type="checkbox"/> Dag van de week   |
| <i>Datum</i>                          |  |   |
| Startdatum                      J/M/D |  |   |
| Start dag van de week                 | <input checked="" type="checkbox"/> Iedere dag <input type="checkbox"/> Maandag <input type="checkbox"/> Dinsdag<br><input type="checkbox"/> Woensdag <input type="checkbox"/> Donderdag <input type="checkbox"/> Vrijdag<br><input type="checkbox"/> Zaterdag <input type="checkbox"/> Zondag | <input type="checkbox"/> Iedere dag <input type="checkbox"/> Maandag <input type="checkbox"/> Dinsdag<br><input type="checkbox"/> Woensdag <input type="checkbox"/> Donderdag <input type="checkbox"/> Vrijdag<br><input type="checkbox"/> Zaterdag <input type="checkbox"/> Zondag               |
| <i>Datumbereik</i>                    |  |   |
| Startdatum                      J/M/D |  |   |
| Stopdatum                      J/M/D  |  |   |
| <i>Dag van de week</i>                |  |   |
| Startdatum                            |  | <input type="checkbox"/> Mnd 1-12 <input type="checkbox"/> Oneven <input type="checkbox"/> Even<br><input type="checkbox"/> Iedere <input type="checkbox"/> Dag 1-7 <input type="checkbox"/> 8-14<br><input type="checkbox"/> 15-21 <input type="checkbox"/> 22-28 <input type="checkbox"/> 29-31 |
| Start dag van de week                 | <input checked="" type="checkbox"/> Iedere dag <input type="checkbox"/> Maandag <input type="checkbox"/> Dinsdag<br><input type="checkbox"/> Woensdag <input type="checkbox"/> Donderdag <input type="checkbox"/> Vrijdag<br><input type="checkbox"/> Zaterdag <input type="checkbox"/> Zondag | <input type="checkbox"/> Iedere dag <input type="checkbox"/> Maandag <input type="checkbox"/> Dinsdag<br><input type="checkbox"/> Woensdag <input type="checkbox"/> Donderdag <input type="checkbox"/> Vrijdag<br><input type="checkbox"/> Zaterdag <input type="checkbox"/> Zondag               |

| Functie                               | Waarde fabrieksinstelling  | Aangepaste waarde   |
|---------------------------------------|--|---|
| Functie 2                             | <input checked="" type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Datum<br><input type="checkbox"/> Datumbereik <input type="checkbox"/> Dag van de week   | <input type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Datum<br><input type="checkbox"/> Datumbereik <input type="checkbox"/> Dag van de week   |
| <i>Datum</i>                          |  |   |
| Startdatum                      J/M/D |  |   |
| Start dag van de week                 | <input checked="" type="checkbox"/> Iedere dag <input type="checkbox"/> Maandag <input type="checkbox"/> Dinsdag<br><input type="checkbox"/> Woensdag <input type="checkbox"/> Donderdag <input type="checkbox"/> Vrijdag<br><input type="checkbox"/> Zaterdag <input type="checkbox"/> Zondag | <input type="checkbox"/> Iedere dag <input type="checkbox"/> Maandag <input type="checkbox"/> Dinsdag<br><input type="checkbox"/> Woensdag <input type="checkbox"/> Donderdag <input type="checkbox"/> Vrijdag<br><input type="checkbox"/> Zaterdag <input type="checkbox"/> Zondag               |
| <i>Datumbereik</i>                    |  |   |
| Startdatum                      J/M/D |  |   |
| Stopdatum                      J/M/D  |  |   |
| <i>Dag van de week</i>                |  |   |
| Startdatum                            |  | <input type="checkbox"/> Mnd 1-12 <input type="checkbox"/> Oneven <input type="checkbox"/> Even<br><input type="checkbox"/> Iedere <input type="checkbox"/> Dag 1-7 <input type="checkbox"/> 8-14<br><input type="checkbox"/> 15-21 <input type="checkbox"/> 22-28 <input type="checkbox"/> 29-31 |
| Start dag van de week                 | <input checked="" type="checkbox"/> Iedere dag <input type="checkbox"/> Maandag <input type="checkbox"/> Dinsdag<br><input type="checkbox"/> Woensdag <input type="checkbox"/> Donderdag <input type="checkbox"/> Vrijdag<br><input type="checkbox"/> Zaterdag <input type="checkbox"/> Zondag | <input type="checkbox"/> Iedere dag <input type="checkbox"/> Maandag <input type="checkbox"/> Dinsdag<br><input type="checkbox"/> Woensdag <input type="checkbox"/> Donderdag <input type="checkbox"/> Vrijdag<br><input type="checkbox"/> Zaterdag <input type="checkbox"/> Zondag               |
| Functie 3                             | <input checked="" type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Datum<br><input type="checkbox"/> Datumbereik <input type="checkbox"/> Dag van de week   | <input type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Datum<br><input type="checkbox"/> Datumbereik <input type="checkbox"/> Dag van de week   |
| <i>Datum</i>                          |  |   |
| Startdatum                      J/M/D |  |   |
| Start dag van de week                 | <input checked="" type="checkbox"/> Iedere dag <input type="checkbox"/> Maandag <input type="checkbox"/> Dinsdag<br><input type="checkbox"/> Woensdag <input type="checkbox"/> Donderdag <input type="checkbox"/> Vrijdag<br><input type="checkbox"/> Zaterdag <input type="checkbox"/> Zondag | <input type="checkbox"/> Iedere dag <input type="checkbox"/> Maandag <input type="checkbox"/> Dinsdag<br><input type="checkbox"/> Woensdag <input type="checkbox"/> Donderdag <input type="checkbox"/> Vrijdag<br><input type="checkbox"/> Zaterdag <input type="checkbox"/> Zondag               |
| <i>Datumbereik</i>                    |  |   |
| Startdatum                      J/M/D |  |   |
| Stopdatum                      J/M/D  |  |   |
| <i>Dag van de week</i>                |  |   |
| Startdatum                            |  | <input type="checkbox"/> Mnd 1-12 <input type="checkbox"/> Oneven <input type="checkbox"/> Even<br><input type="checkbox"/> Iedere <input type="checkbox"/> Dag 1-7 <input type="checkbox"/> 8-14<br><input type="checkbox"/> 15-21 <input type="checkbox"/> 22-28 <input type="checkbox"/> 29-31 |
| Start dag van de week                 | <input checked="" type="checkbox"/> Iedere dag <input type="checkbox"/> Maandag <input type="checkbox"/> Dinsdag<br><input type="checkbox"/> Woensdag <input type="checkbox"/> Donderdag <input type="checkbox"/> Vrijdag<br><input type="checkbox"/> Zaterdag <input type="checkbox"/> Zondag | <input type="checkbox"/> Iedere dag <input type="checkbox"/> Maandag <input type="checkbox"/> Dinsdag<br><input type="checkbox"/> Woensdag <input type="checkbox"/> Donderdag <input type="checkbox"/> Vrijdag<br><input type="checkbox"/> Zaterdag <input type="checkbox"/> Zondag               |

| Funcctie                    | Waarde fabrieksinstelling  | Aangepaste waarde   |
|-----------------------------|--|---|
| Funcctie 4                  | <input checked="" type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Datum<br><input type="checkbox"/> Datumbereik <input type="checkbox"/> Dag van de week   | <input type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Datum<br><input type="checkbox"/> Datumbereik <input type="checkbox"/> Dag van de week   |
| <i>Datum</i>                |  |   |
| Startdatum            J/M/D |  |   |
| Start dag van de week       | <input checked="" type="checkbox"/> Iedere dag <input type="checkbox"/> Maandag <input type="checkbox"/> Dinsdag<br><input type="checkbox"/> Woensdag <input type="checkbox"/> Donderdag <input type="checkbox"/> Vrijdag<br><input type="checkbox"/> Zaterdag <input type="checkbox"/> Zondag | <input type="checkbox"/> Iedere dag <input type="checkbox"/> Maandag <input type="checkbox"/> Dinsdag<br><input type="checkbox"/> Woensdag <input type="checkbox"/> Donderdag <input type="checkbox"/> Vrijdag<br><input type="checkbox"/> Zaterdag <input type="checkbox"/> Zondag               |
| <i>Datumbereik</i>          |  |   |
| Startdatum            J/M/D |  |   |
| Stopdatum            J/M/D  |  |   |
| <i>Dag van de week</i>      |  |   |
| Startdatum                  |  | <input type="checkbox"/> Mnd 1-12 <input type="checkbox"/> Oneven <input type="checkbox"/> Even<br><input type="checkbox"/> Iedere <input type="checkbox"/> Dag 1-7 <input type="checkbox"/> 8-14<br><input type="checkbox"/> 15-21 <input type="checkbox"/> 22-28 <input type="checkbox"/> 29-31 |
| Start dag van de week       | <input checked="" type="checkbox"/> Iedere dag <input type="checkbox"/> Maandag <input type="checkbox"/> Dinsdag<br><input type="checkbox"/> Woensdag <input type="checkbox"/> Donderdag <input type="checkbox"/> Vrijdag<br><input type="checkbox"/> Zaterdag <input type="checkbox"/> Zondag | <input type="checkbox"/> Iedere dag <input type="checkbox"/> Maandag <input type="checkbox"/> Dinsdag<br><input type="checkbox"/> Woensdag <input type="checkbox"/> Donderdag <input type="checkbox"/> Vrijdag<br><input type="checkbox"/> Zaterdag <input type="checkbox"/> Zondag               |
| Funcctie 5                  | <input checked="" type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Datum<br><input type="checkbox"/> Datumbereik <input type="checkbox"/> Dag van de week   | <input type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Datum<br><input type="checkbox"/> Datumbereik <input type="checkbox"/> Dag van de week   |
| <i>Datum</i>                |  |   |
| Startdatum            J/M/D |  |   |
| Start dag van de week       | <input checked="" type="checkbox"/> Iedere dag <input type="checkbox"/> Maandag <input type="checkbox"/> Dinsdag<br><input type="checkbox"/> Woensdag <input type="checkbox"/> Donderdag <input type="checkbox"/> Vrijdag<br><input type="checkbox"/> Zaterdag <input type="checkbox"/> Zondag | <input type="checkbox"/> Iedere dag <input type="checkbox"/> Maandag <input type="checkbox"/> Dinsdag<br><input type="checkbox"/> Woensdag <input type="checkbox"/> Donderdag <input type="checkbox"/> Vrijdag<br><input type="checkbox"/> Zaterdag <input type="checkbox"/> Zondag               |
| <i>Datumbereik</i>          |  |   |
| Startdatum            J/M/D |  |   |
| Stopdatum            J/M/D  |  |   |
| <i>Dag van de week</i>      |  |   |
| Startdatum                  |  | <input type="checkbox"/> Mnd 1-12 <input type="checkbox"/> Oneven <input type="checkbox"/> Even<br><input type="checkbox"/> Iedere <input type="checkbox"/> Dag 1-7 <input type="checkbox"/> 8-14<br><input type="checkbox"/> 15-21 <input type="checkbox"/> 22-28 <input type="checkbox"/> 29-31 |
| Start dag van de week       | <input checked="" type="checkbox"/> Iedere dag <input type="checkbox"/> Maandag <input type="checkbox"/> Dinsdag<br><input type="checkbox"/> Woensdag <input type="checkbox"/> Donderdag <input type="checkbox"/> Vrijdag<br><input type="checkbox"/> Zaterdag <input type="checkbox"/> Zondag | <input type="checkbox"/> Iedere dag <input type="checkbox"/> Maandag <input type="checkbox"/> Dinsdag<br><input type="checkbox"/> Woensdag <input type="checkbox"/> Donderdag <input type="checkbox"/> Vrijdag<br><input type="checkbox"/> Zaterdag <input type="checkbox"/> Zondag               |

| Functie                               | Waarde fabrieksinstelling  | Aangepaste waarde   |
|---------------------------------------|--|---|
| Functie 6                             | <input checked="" type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Datum<br><input type="checkbox"/> Datumbereik <input type="checkbox"/> Dag van de week   | <input type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Datum<br><input type="checkbox"/> Datumbereik <input type="checkbox"/> Dag van de week   |
| <i>Datum</i>                          |  |   |
| Startdatum                      J/M/D |  |   |
| Start dag van de week                 | <input checked="" type="checkbox"/> Iedere dag <input type="checkbox"/> Maandag <input type="checkbox"/> Dinsdag<br><input type="checkbox"/> Woensdag <input type="checkbox"/> Donderdag <input type="checkbox"/> Vrijdag<br><input type="checkbox"/> Zaterdag <input type="checkbox"/> Zondag | <input type="checkbox"/> Iedere dag <input type="checkbox"/> Maandag <input type="checkbox"/> Dinsdag<br><input type="checkbox"/> Woensdag <input type="checkbox"/> Donderdag <input type="checkbox"/> Vrijdag<br><input type="checkbox"/> Zaterdag <input type="checkbox"/> Zondag               |
| <i>Datumbereik</i>                    |  |   |
| Startdatum                      J/M/D |  |   |
| Stopdatum                      J/M/D  |  |   |
| <i>Dag van de week</i>                |  |   |
| Startdatum                            |  | <input type="checkbox"/> Mnd 1-12 <input type="checkbox"/> Oneven <input type="checkbox"/> Even<br><input type="checkbox"/> Iedere <input type="checkbox"/> Dag 1-7 <input type="checkbox"/> 8-14<br><input type="checkbox"/> 15-21 <input type="checkbox"/> 22-28 <input type="checkbox"/> 29-31 |
| Start dag van de week                 | <input checked="" type="checkbox"/> Iedere dag <input type="checkbox"/> Maandag <input type="checkbox"/> Dinsdag<br><input type="checkbox"/> Woensdag <input type="checkbox"/> Donderdag <input type="checkbox"/> Vrijdag<br><input type="checkbox"/> Zaterdag <input type="checkbox"/> Zondag | <input type="checkbox"/> Iedere dag <input type="checkbox"/> Maandag <input type="checkbox"/> Dinsdag<br><input type="checkbox"/> Woensdag <input type="checkbox"/> Donderdag <input type="checkbox"/> Vrijdag<br><input type="checkbox"/> Zaterdag <input type="checkbox"/> Zondag               |
| Functie 7                             | <input checked="" type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Datum<br><input type="checkbox"/> Datumbereik <input type="checkbox"/> Dag van de week   | <input type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Datum<br><input type="checkbox"/> Datumbereik <input type="checkbox"/> Dag van de week   |
| <i>Datum</i>                          |  |   |
| Startdatum                      J/M/D |  |   |
| Start dag van de week                 | <input checked="" type="checkbox"/> Iedere dag <input type="checkbox"/> Maandag <input type="checkbox"/> Dinsdag<br><input type="checkbox"/> Woensdag <input type="checkbox"/> Donderdag <input type="checkbox"/> Vrijdag<br><input type="checkbox"/> Zaterdag <input type="checkbox"/> Zondag | <input type="checkbox"/> Iedere dag <input type="checkbox"/> Maandag <input type="checkbox"/> Dinsdag<br><input type="checkbox"/> Woensdag <input type="checkbox"/> Donderdag <input type="checkbox"/> Vrijdag<br><input type="checkbox"/> Zaterdag <input type="checkbox"/> Zondag               |
| <i>Datumbereik</i>                    |  |   |
| Startdatum                      J/M/D |  |   |
| Stopdatum                      J/M/D  |  |   |
| <i>Dag van de week</i>                |  |   |
| Startdatum                            |  | <input type="checkbox"/> Mnd 1-12 <input type="checkbox"/> Oneven <input type="checkbox"/> Even<br><input type="checkbox"/> Iedere <input type="checkbox"/> Dag 1-7 <input type="checkbox"/> 8-14<br><input type="checkbox"/> 15-21 <input type="checkbox"/> 22-28 <input type="checkbox"/> 29-31 |
| Start dag van de week                 | <input checked="" type="checkbox"/> Iedere dag <input type="checkbox"/> Maandag <input type="checkbox"/> Dinsdag<br><input type="checkbox"/> Woensdag <input type="checkbox"/> Donderdag <input type="checkbox"/> Vrijdag<br><input type="checkbox"/> Zaterdag <input type="checkbox"/> Zondag | <input type="checkbox"/> Iedere dag <input type="checkbox"/> Maandag <input type="checkbox"/> Dinsdag<br><input type="checkbox"/> Woensdag <input type="checkbox"/> Donderdag <input type="checkbox"/> Vrijdag<br><input type="checkbox"/> Zaterdag <input type="checkbox"/> Zondag               |

| Functie                             | Waarde fabrieksinstelling  | Aangepaste waarde   |
|-------------------------------------|--|---|
| Functie 8                           | <input checked="" type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Datum<br><input type="checkbox"/> Datumbereik <input type="checkbox"/> Dag van de week   | <input type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Datum<br><input type="checkbox"/> Datumbereik <input type="checkbox"/> Dag van de week   |
| <i>Datum</i>                        |  |   |
| Startdatum                    J/M/D |  |   |
| Start dag van de week               | <input checked="" type="checkbox"/> Iedere dag <input type="checkbox"/> Maandag <input type="checkbox"/> Dinsdag<br><input type="checkbox"/> Woensdag <input type="checkbox"/> Donderdag <input type="checkbox"/> Vrijdag<br><input type="checkbox"/> Zaterdag <input type="checkbox"/> Zondag | <input type="checkbox"/> Iedere dag <input type="checkbox"/> Maandag <input type="checkbox"/> Dinsdag<br><input type="checkbox"/> Woensdag <input type="checkbox"/> Donderdag <input type="checkbox"/> Vrijdag<br><input type="checkbox"/> Zaterdag <input type="checkbox"/> Zondag               |
| <i>Datumbereik</i>                  |  |   |
| Startdatum                    J/M/D |  |   |
| Stopdatum                    J/M/D  |  |   |
| <i>Dag van de week</i>              |  |   |
| Startdatum                          |  | <input type="checkbox"/> Mnd 1-12 <input type="checkbox"/> Oneven <input type="checkbox"/> Even<br><input type="checkbox"/> Iedere <input type="checkbox"/> Dag 1-7 <input type="checkbox"/> 8-14<br><input type="checkbox"/> 15-21 <input type="checkbox"/> 22-28 <input type="checkbox"/> 29-31 |
| Start dag van de week               | <input checked="" type="checkbox"/> Iedere dag <input type="checkbox"/> Maandag <input type="checkbox"/> Dinsdag<br><input type="checkbox"/> Woensdag <input type="checkbox"/> Donderdag <input type="checkbox"/> Vrijdag<br><input type="checkbox"/> Zaterdag <input type="checkbox"/> Zondag | <input type="checkbox"/> Iedere dag <input type="checkbox"/> Maandag <input type="checkbox"/> Dinsdag<br><input type="checkbox"/> Woensdag <input type="checkbox"/> Donderdag <input type="checkbox"/> Vrijdag<br><input type="checkbox"/> Zaterdag <input type="checkbox"/> Zondag               |
| Functie 9                           | <input checked="" type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Datum<br><input type="checkbox"/> Datumbereik <input type="checkbox"/> Dag van de week   | <input type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Datum<br><input type="checkbox"/> Datumbereik <input type="checkbox"/> Dag van de week   |
| <i>Datum</i>                        |  |   |
| Startdatum                    J/M/D |  |   |
| Start dag van de week               | <input checked="" type="checkbox"/> Iedere dag <input type="checkbox"/> Maandag <input type="checkbox"/> Dinsdag<br><input type="checkbox"/> Woensdag <input type="checkbox"/> Donderdag <input type="checkbox"/> Vrijdag<br><input type="checkbox"/> Zaterdag <input type="checkbox"/> Zondag | <input type="checkbox"/> Iedere dag <input type="checkbox"/> Maandag <input type="checkbox"/> Dinsdag<br><input type="checkbox"/> Woensdag <input type="checkbox"/> Donderdag <input type="checkbox"/> Vrijdag<br><input type="checkbox"/> Zaterdag <input type="checkbox"/> Zondag               |
| <i>Datumbereik</i>                  |  |   |
| Startdatum                    J/M/D |  |   |
| Stopdatum                    J/M/D  |  |   |
| <i>Dag van de week</i>              |  |   |
| Startdatum                          |  | <input type="checkbox"/> Mnd 1-12 <input type="checkbox"/> Oneven <input type="checkbox"/> Even<br><input type="checkbox"/> Iedere <input type="checkbox"/> Dag 1-7 <input type="checkbox"/> 8-14<br><input type="checkbox"/> 15-21 <input type="checkbox"/> 22-28 <input type="checkbox"/> 29-31 |
| Start dag van de week               | <input checked="" type="checkbox"/> Iedere dag <input type="checkbox"/> Maandag <input type="checkbox"/> Dinsdag<br><input type="checkbox"/> Woensdag <input type="checkbox"/> Donderdag <input type="checkbox"/> Vrijdag<br><input type="checkbox"/> Zaterdag <input type="checkbox"/> Zondag | <input type="checkbox"/> Iedere dag <input type="checkbox"/> Maandag <input type="checkbox"/> Dinsdag<br><input type="checkbox"/> Woensdag <input type="checkbox"/> Donderdag <input type="checkbox"/> Vrijdag<br><input type="checkbox"/> Zaterdag <input type="checkbox"/> Zondag               |

| Functie                               | Waarde fabrieksinstelling  | Aangepaste waarde   |
|---------------------------------------|--|---|
| Functie 10                            | <input checked="" type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Datum<br><input type="checkbox"/> Datumbereik <input type="checkbox"/> Dag van de week   | <input type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Datum<br><input type="checkbox"/> Datumbereik <input type="checkbox"/> Dag van de week   |
| <i>Datum</i>                          |  |   |
| Startdatum                      J/M/D |  |   |
| Start dag van de week                 | <input checked="" type="checkbox"/> Iedere dag <input type="checkbox"/> Maandag <input type="checkbox"/> Dinsdag<br><input type="checkbox"/> Woensdag <input type="checkbox"/> Donderdag <input type="checkbox"/> Vrijdag<br><input type="checkbox"/> Zaterdag <input type="checkbox"/> Zondag | <input type="checkbox"/> Iedere dag <input type="checkbox"/> Maandag <input type="checkbox"/> Dinsdag<br><input type="checkbox"/> Woensdag <input type="checkbox"/> Donderdag <input type="checkbox"/> Vrijdag<br><input type="checkbox"/> Zaterdag <input type="checkbox"/> Zondag               |
| <i>Datumbereik</i>                    |  |   |
| Startdatum                      J/M/D |  |   |
| Stopdatum                      J/M/D  |  |   |
| <i>Dag van de week</i>                |  |   |
| Startdatum                            |  | <input type="checkbox"/> Mnd 1-12 <input type="checkbox"/> Oneven <input type="checkbox"/> Even<br><input type="checkbox"/> Iedere <input type="checkbox"/> Dag 1-7 <input type="checkbox"/> 8-14<br><input type="checkbox"/> 15-21 <input type="checkbox"/> 22-28 <input type="checkbox"/> 29-31 |
| Start dag van de week                 | <input checked="" type="checkbox"/> Iedere dag <input type="checkbox"/> Maandag <input type="checkbox"/> Dinsdag<br><input type="checkbox"/> Woensdag <input type="checkbox"/> Donderdag <input type="checkbox"/> Vrijdag<br><input type="checkbox"/> Zaterdag <input type="checkbox"/> Zondag | <input type="checkbox"/> Iedere dag <input type="checkbox"/> Maandag <input type="checkbox"/> Dinsdag<br><input type="checkbox"/> Woensdag <input type="checkbox"/> Donderdag <input type="checkbox"/> Vrijdag<br><input type="checkbox"/> Zaterdag <input type="checkbox"/> Zondag               |
| <b>Verlengd bedrijf</b>               |  |   |
| Externe lage snelheid    uur:min      | 00:00  |   |
| Externe hoge snelheid    uur:min      | 00:00  |   |



| Functie                       | Waarde fabrieksinstelling   | Aangepaste waarde  |
|-------------------------------|---|--|
| <b>Filters</b>                |   |  |
| Voorfilter                    | <input checked="" type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Inlaatlucht <input type="checkbox"/> Uitlaatlucht<br><input type="checkbox"/> Inlaat- en uitlaatlucht | <input type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Inlaatlucht <input type="checkbox"/> Uitlaatlucht<br><input type="checkbox"/> Inlaat- en uitlaatlucht |
| AHU-filter (GOLD SD)          | <input checked="" type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Inlaatlucht <input type="checkbox"/> Uitlaatlucht<br><input type="checkbox"/> Inlaat- en uitlaatlucht | <input type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Inlaatlucht <input type="checkbox"/> Uitlaatlucht<br><input type="checkbox"/> Inlaat- en uitlaatlucht |
| Eindfilter                    | <input type="checkbox"/> Aan <input checked="" type="checkbox"/> Uit  | <input type="checkbox"/> Aan <input type="checkbox"/> Uit  |
| <i>Alarmgrenzen</i>           |   |  |
| Voorfilter inlaatlucht    Pa  | 100   |  |
| Voorfilter uitlaatlucht    Pa | 100   |  |
| AHU-filter inlaatlucht    Pa  | 100   |  |
| AHU-filter uitlaatlucht    Pa | 100   |  |
| Eindfilter inlaatlucht    Pa  | 100   |  |



| Functie     | Waarde fabrieksinstelling | Aangepaste waarde |
|-------------|---------------------------|-------------------|
| <b>Taal</b> |                           |                   |
| Taal        | Engels                    |                   |





| Functie                                     | Waarde fabrieksinstelling   | Aangepaste waarde  |
|---|---|--|
| <b>Alarminstellingen</b>                    |   |  |
| <b>Brandalarmen</b>                         |   |  |
| Intern brandalarm                           | <input type="checkbox"/> Aan <input checked="" type="checkbox"/> Uit  | <input type="checkbox"/> Aan <input type="checkbox"/> Uit  |
| Reset intern brandalarm                     | <input checked="" type="checkbox"/> Handmatig <input type="checkbox"/> Auto   | <input type="checkbox"/> Handmatig <input type="checkbox"/> Auto   |
| Intern brandalarm na koelen                 | <input type="checkbox"/> Actief <input checked="" type="checkbox"/> Inactief  | <input type="checkbox"/> Actief <input type="checkbox"/> Inactief  |
| Reset extern brandalarm 1                   | <input checked="" type="checkbox"/> Handmatig <input type="checkbox"/> Auto   | <input type="checkbox"/> Handmatig <input type="checkbox"/> Auto   |
| Extern brandalarm 1 na koelen               | <input type="checkbox"/> Actief <input checked="" type="checkbox"/> Inactief  | <input type="checkbox"/> Actief <input type="checkbox"/> Inactief  |
| Reset extern brandalarm 2                   | <input checked="" type="checkbox"/> Handmatig <input type="checkbox"/> Auto   | <input type="checkbox"/> Handmatig <input type="checkbox"/> Auto   |
| Extern brandalarm 2 na koelen               | <input type="checkbox"/> Actief <input checked="" type="checkbox"/> Inactief  | <input type="checkbox"/> Actief <input type="checkbox"/> Inactief  |
| Ventilatorbedrijf bij een intern brandalarm | <input checked="" type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Inlaatlucht<br><input type="checkbox"/> Uitlaatlucht <input type="checkbox"/> Inlaat- en uitlaatlucht   | <input type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Inlaatlucht<br><input type="checkbox"/> Uitlaatlucht <input type="checkbox"/> Inlaat- en uitlaatlucht   |
| Inlaatluchtvent. bij een int. brandalarm %  | 100   |  |
| Uitlaatluchtvent. bij een int. brandalarm % | 100   |  |
| Ventilatorbedrijf bij extern brandalarm 1   | <input checked="" type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Inlaatlucht<br><input type="checkbox"/> Uitlaatlucht <input type="checkbox"/> Inlaat- en uitlaatlucht   | <input type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Inlaatlucht<br><input type="checkbox"/> Uitlaatlucht <input type="checkbox"/> Inlaat- en uitlaatlucht   |
| Inlaatluchtvent. bij ext. brandalarm 1 %    | 100   |  |
| Uitlaatluchtvent. bij ext. brandalarm 1 %   | 100   |  |
| Ventilatorbedrijf bij extern brandalarm 2   | <input checked="" type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Inlaatlucht<br><input type="checkbox"/> Uitlaatlucht <input type="checkbox"/> Inlaat- en uitlaatlucht   | <input type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Inlaatlucht<br><input type="checkbox"/> Uitlaatlucht <input type="checkbox"/> Inlaat- en uitlaatlucht   |
| Inlaatluchtvent. bij ext. brandalarm 2 %    | 100   |  |
| Uitlaatluchtvent. bij ext. brandalarm 2 %   | 100   |  |
| Volgorde van prioriteit                     | <input checked="" type="checkbox"/> Ext. brandal. 1 <input type="checkbox"/> Ext. brandalarm 2<br><input type="checkbox"/> Int. brandal. <input type="checkbox"/> Automatisch | <input type="checkbox"/> Ext. brandal. 1 <input type="checkbox"/> Ext. brandalarm 2<br><input type="checkbox"/> Int. brandal. <input type="checkbox"/> Automatisch |
| Brandbypass in stroomdiagram                | <input type="checkbox"/> Aan <input checked="" type="checkbox"/> Uit  | <input type="checkbox"/> Aan <input type="checkbox"/> Uit  |
| <b>Externe alarmen</b>                      |   |  |
| Reset extern alarm 1                        | <input type="checkbox"/> Handmatig <input checked="" type="checkbox"/> Auto   | <input type="checkbox"/> Handmatig <input type="checkbox"/> Auto   |
| Extern alarm 1 na koelen                    | <input type="checkbox"/> Actief <input checked="" type="checkbox"/> Inactief  | <input type="checkbox"/> Actief <input type="checkbox"/> Inactief  |
| Ingang extern alarm 1                       | <input checked="" type="checkbox"/> Gesl. circuit <input type="checkbox"/> Open circuit   | <input type="checkbox"/> Gesl. circuit <input type="checkbox"/> Open circuit   |
| Vertraging extern alarm 1 s                 | 10  |  |
| Reset extern alarm 2                        | <input type="checkbox"/> Handmatig <input checked="" type="checkbox"/> Auto   | <input type="checkbox"/> Handmatig <input type="checkbox"/> Auto   |
| Extern alarm 2 na koelen                    | <input type="checkbox"/> Actief <input checked="" type="checkbox"/> Inactief  | <input type="checkbox"/> Actief <input type="checkbox"/> Inactief  |
| Ingang extern alarm 2                       | <input checked="" type="checkbox"/> Gesl. circuit <input type="checkbox"/> Open circuit   | <input type="checkbox"/> Gesl. circuit <input type="checkbox"/> Open circuit   |
| Vertraging, extern alarm 2 s                | 10  |  |
| <b>Temperatuurbeveiliging</b>               |   |  |
| Temperatuurbeveiliging                      | <input type="checkbox"/> Aan <input checked="" type="checkbox"/> Uit  | <input type="checkbox"/> Aan <input type="checkbox"/> Uit  |
| Alarmvertraging s                           | 30  |  |
| Alarmgrens °C                               | 7   |  |
| <b>Temperatuuralarmgrenzen</b>              |   |  |
| Voorverwarmen onder instelpunt K            | 5.0   |  |
| Inlaatlucht onder instelpunt K              | 5.0   |  |
| Inlaatlucht boven instelpunt K              | 7.0   |  |
| Uitlaatlucht onder alarmgrens °C            | 12.0  |  |
| Stopgrens buitentemperatuur °C              | 5.0   |  |
| <b>Serviceperiode</b>                       |   |  |
| Serviceperiode Ma.                          | 12  |  |
| <b>Alarmprioriteit</b>                      |   |  |
| Zie alarmlijst                              |   |  |



| Functie            | Waarde fabrieksinstelling   | Aangepaste waarde  |
|--------------------|---|--|
| <b>Log</b>         |   |  |
| Periode logbestand | <input checked="" type="checkbox"/> Aan <input type="checkbox"/> Uit  | <input type="checkbox"/> Aan <input type="checkbox"/> Uit  |
| Logzender actief   | <input type="checkbox"/> Aan <input checked="" type="checkbox"/> Uit  | <input type="checkbox"/> Aan <input type="checkbox"/> Uit  |
| Live modus         | <input checked="" type="checkbox"/> E-mail <input type="checkbox"/> FTP<br><input type="checkbox"/> E-mail en FTP | <input type="checkbox"/> E-mail <input type="checkbox"/> FTP<br><input type="checkbox"/> E-mail en FTP |



| Functie                                       | Waarde fabrieksinstelling  | Aangepaste waarde  |
|---|--|--|
| <b>Luchtbehandelingsunit</b>                  |  |  |
| Type luchtbehandelingsunit                    | Geleverd type luchtbehandelingsunit, m.u.v. de GOLD SD uitlaatluchtbehandelingsunit  | <input type="checkbox"/> GOLD RX <input type="checkbox"/> GOLD PX<br><input type="checkbox"/> GOLD CX <input type="checkbox"/> GOLD SD Inlaatlucht<br><input type="checkbox"/> GOLD SD Uitlaatlucht <input type="checkbox"/> GOLD SD Inlaatlucht+CX<br><input type="checkbox"/> GOLD SD Inlaatlucht <input type="checkbox"/> GOLD SD Inlaatlucht + Uitlaatlucht+CX |
| <i>GOLD RXIPXICX</i>                          |  |  |
| Naam  |  |  |
| Ventilatoropstelling 1                        | <input checked="" type="checkbox"/> Uitlaatlucht <input type="checkbox"/> Inlaatlucht  | <input type="checkbox"/> Uitlaatlucht <input type="checkbox"/> Inlaatlucht   |
| Stroomdiagram, positie inlaatlucht-ventilator | <input type="checkbox"/> Boven <input checked="" type="checkbox"/> Onder   | <input type="checkbox"/> Boven <input type="checkbox"/> Onder  |
| <i>GOLD SD</i>                                |  |  |
| Naam  |  |  |
| Stroomdiagram, ventilatoropstelling           | <input type="checkbox"/> Boven <input checked="" type="checkbox"/> Onder   | <input type="checkbox"/> Boven <input type="checkbox"/> Onder  |
| <i>VOC/CO<sub>2</sub>-sensor</i>              |  |  |
| VOC-sensor, bedrijfsstand                     | <input checked="" type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Alleen controle<br><input type="checkbox"/> Controle en regeling | <input type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Alleen controle<br><input type="checkbox"/> Controle en regeling  |
| CO <sub>2</sub> -eenheid                      | <input checked="" type="checkbox"/> % <input type="checkbox"/> ppm   | <input type="checkbox"/> % <input type="checkbox"/> ppm  |
| Stroomdiagram, opstelling VOC-sensor          | <input checked="" type="checkbox"/> Inlaatlucht <input type="checkbox"/> Uitlaatlucht  | <input type="checkbox"/> Inlaatlucht <input type="checkbox"/> Uitlaatlucht   |



| Functie                               | Waarde fabrieksinstelling   | Aangepaste waarde  |
|---------------------------------------|---|--|
| <b>Verwarmen</b>                      |   |  |
| <b>Voorverwarmen</b>                  |   |  |
| Voorverwarmen                         | <input type="checkbox"/> Aan <input checked="" type="checkbox"/> Uit  | <input type="checkbox"/> Aan <input type="checkbox"/> Uit  |
| Instelpunt voorverwarmen °C           | 5   |  |
| <b>Buitenluchttemp.-gerelateerd</b>   |   |  |
| Verschil, buitentemp. K               | 5   |  |
| Voorverwarming, minimum °C            | -10   |  |
| Periodiek bedrijf pomp                | <input checked="" type="checkbox"/> Aan <input type="checkbox"/> Uit  | <input type="checkbox"/> Aan <input type="checkbox"/> Uit  |
| Periodiek bedrijf klep                | <input checked="" type="checkbox"/> Aan <input type="checkbox"/> Uit  | <input type="checkbox"/> Aan <input type="checkbox"/> Uit  |
| Interval periodiek bedrijf uur        | 24  |  |
| Periodieke bedrijfstijd min           | 3   |  |
| Alarmingang                           | <input checked="" type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Al. bij open contact<br><input type="checkbox"/> Al. bij gesloten contact <input type="checkbox"/> Werking schakelaar | <input type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Al. bij open contact<br><input type="checkbox"/> Al. bij gesloten contact <input type="checkbox"/> Werking schakelaar |
| <b>Extra regelsequentie</b>           |   |  |
| Extra regelsequentiestand 1           | <input checked="" type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Verwarmen<br><input type="checkbox"/> Koelen <input type="checkbox"/> Verw. en koelen                                 | <input type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Verwarmen<br><input type="checkbox"/> Koelen <input type="checkbox"/> Verw. en koelen                                 |
| Uitgang omgekeerd 10-0 V              | <input type="checkbox"/> Aan <input checked="" type="checkbox"/> Uit  | <input type="checkbox"/> Aan <input type="checkbox"/> Uit  |
| Recirculatieregeling                  | <input type="checkbox"/> Aan <input checked="" type="checkbox"/> Uit  | <input type="checkbox"/> Aan <input type="checkbox"/> Uit  |
| Signaal max. output %                 | 100   |  |
| Periodiek bedrijf pomp                | <input checked="" type="checkbox"/> Aan <input type="checkbox"/> Uit  | <input type="checkbox"/> Aan <input type="checkbox"/> Uit  |
| Periodiek bedrijf klep                | <input checked="" type="checkbox"/> Aan <input type="checkbox"/> Uit  | <input type="checkbox"/> Aan <input type="checkbox"/> Uit  |
| Interval periodiek bedrijf uur        | 24  |  |
| Periodieke bedrijfstijd min           | 3   |  |
| Pompalarm                             | <input checked="" type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Al. bij open contact<br><input type="checkbox"/> Al. bij gesloten contact <input type="checkbox"/> Werking schakelaar | <input type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Al. bij open contact<br><input type="checkbox"/> Al. bij gesloten contact <input type="checkbox"/> Werking schakelaar |
| Extra regelsequentiestand 2           | <input checked="" type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Verwarmen<br><input type="checkbox"/> Koelen <input type="checkbox"/> Verw. en koelen                                 | <input type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Verwarmen<br><input type="checkbox"/> Koelen <input type="checkbox"/> Verw. en koelen                                 |
| Uitgang omgekeerd 10-0 V              | <input type="checkbox"/> Aan <input checked="" type="checkbox"/> Uit  | <input type="checkbox"/> Aan <input type="checkbox"/> Uit  |
| Recirculatieregeling                  | <input type="checkbox"/> Aan <input checked="" type="checkbox"/> Uit  | <input type="checkbox"/> Aan <input type="checkbox"/> Uit  |
| Signaal max. output %                 | 100   |  |
| Periodiek bedrijf pomp                | <input checked="" type="checkbox"/> Aan <input type="checkbox"/> Uit  | <input type="checkbox"/> Aan <input type="checkbox"/> Uit  |
| Periodiek bedrijf klep                | <input checked="" type="checkbox"/> Aan <input type="checkbox"/> Uit  | <input type="checkbox"/> Aan <input type="checkbox"/> Uit  |
| Interval periodiek bedrijf uur        | 24  |  |
| Periodieke bedrijfstijd min           | 3   |  |
| Pompalarm                             | <input checked="" type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Al. bij open contact<br><input type="checkbox"/> Al. bij gesloten contact <input type="checkbox"/> Werking schakelaar | <input type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Al. bij open contact<br><input type="checkbox"/> Al. bij gesloten contact <input type="checkbox"/> Werking schakelaar |
| <b>Naverwarmen</b>                    |   |  |
| <i>Luchtverwarmer voor warm water</i> |   |  |
| Periodiek bedrijf pomp                | <input checked="" type="checkbox"/> Aan <input type="checkbox"/> Uit  | <input type="checkbox"/> Actief <input type="checkbox"/> Uit   |
| Periodiek bedrijf klep                | <input checked="" type="checkbox"/> Aan <input type="checkbox"/> Uit  | <input type="checkbox"/> Aan <input type="checkbox"/> Uit  |
| Interval periodiek bedrijf uur        | 24  |  |
| Periodieke bedrijfstijd min           | 3   |  |
| <b>Xzone</b>                          |   |  |
| Xzone                                 | <input type="checkbox"/> Aan <input checked="" type="checkbox"/> Uit  | <input type="checkbox"/> Aan <input type="checkbox"/> Uit  |
| <i>Luchtverwarmer voor warm water</i> |   |  |
| Periodiek bedrijf pomp                | <input checked="" type="checkbox"/> Aan <input type="checkbox"/> Uit  | <input type="checkbox"/> Actief <input type="checkbox"/> Uit   |
| Periodiek bedrijf klep                | <input checked="" type="checkbox"/> Aan <input type="checkbox"/> Uit  | <input type="checkbox"/> Aan <input type="checkbox"/> Uit  |
| Interval periodiek bedrijf uur        | 24  |  |
| Periodieke bedrijfstijd min           | 3   |  |
| Alarmingang                           | <input checked="" type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Al. bij open contact<br><input type="checkbox"/> Al. bij gesloten contact <input type="checkbox"/> Werking schakelaar | <input type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Al. bij open contact<br><input type="checkbox"/> Al. bij gesloten contact <input type="checkbox"/> Werking schakelaar |
| <b>Elektrische luchtverwarmer</b>     |   |  |
| Nakoeling min                         | 3   |  |
| <b>Season Heat</b>                    |   |  |
| Season Heat                           | <input checked="" type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Gesloten contact extra regelseq. 1<br><input type="checkbox"/> Gesloten contact extra regelseq. 1                     | <input type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Gesloten contact extra regelseq. 1<br><input type="checkbox"/> Gesloten contact extra regelseq. 1                     |
| Extra regelsequentie                  | <input type="checkbox"/> Aan <input checked="" type="checkbox"/> Uit  | <input type="checkbox"/> Aan <input type="checkbox"/> Uit  |



| Functie                           | Waarde fabrieksinstelling  | Aangepaste waarde   |
|-----------------------------------|--|---|
| <b>Koelen</b>                     |  |   |
| <b>Extra regelsequentie</b>       |  |   |
| Extra regelsequentie 1            | <input checked="" type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Verwarmen <input type="checkbox"/> Koelen<br><input type="checkbox"/> Verwarmen en koelen                          | <input type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Verwarmen <input type="checkbox"/> Koelen<br><input type="checkbox"/> Verwarmen en koelen                          |
| Uitgang omgekeerd 10-0 V          | <input type="checkbox"/> Aan <input checked="" type="checkbox"/> Uit   | <input type="checkbox"/> Aan <input type="checkbox"/> Uit   |
| Recirculatieregeling              | <input type="checkbox"/> Aan <input checked="" type="checkbox"/> Uit   | <input type="checkbox"/> Aan <input type="checkbox"/> Uit   |
| Signaal max. output    %          | 100  |   |
| Periodiek bedrijf pomp            | <input checked="" type="checkbox"/> Aan <input type="checkbox"/> Uit   | <input type="checkbox"/> Aan <input type="checkbox"/> Uit   |
| Periodiek bedrijf klep            | <input checked="" type="checkbox"/> Aan <input type="checkbox"/> Uit   | <input type="checkbox"/> Aan <input type="checkbox"/> Uit   |
| Interval periodiek bedrijf    uur | 24   |   |
| Periodieke bedrijfstijd    min    | 3  |   |
| Pompalarm                         | <input checked="" type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Al. bij open contact<br><input type="checkbox"/> Al. bij gesl. contact <input type="checkbox"/> Werking schakelaar | <input type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Al. bij open contact<br><input type="checkbox"/> Al. bij gesl. contact <input type="checkbox"/> Werking schakelaar |
| Extra regelsequentie 2            | <input checked="" type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Verwarmen <input type="checkbox"/> Koelen<br><input type="checkbox"/> Verwarmen en koelen                          | <input type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Verwarmen <input type="checkbox"/> Koelen<br><input type="checkbox"/> Verwarmen en koelen                          |
| Uitgang omgekeerd 10-0 V          | <input type="checkbox"/> Aan <input checked="" type="checkbox"/> Uit   | <input type="checkbox"/> Aan <input type="checkbox"/> Uit   |
| Recirculatieregeling              | <input type="checkbox"/> Aan <input checked="" type="checkbox"/> Uit   | <input type="checkbox"/> Aan <input type="checkbox"/> Uit   |
| Signaal max. output    %          | 100  |   |
| Periodiek bedrijf pomp            | <input checked="" type="checkbox"/> Aan <input type="checkbox"/> Uit   | <input type="checkbox"/> Aan <input type="checkbox"/> Uit   |
| Periodiek bedrijf klep            | <input checked="" type="checkbox"/> Aan <input type="checkbox"/> Uit   | <input type="checkbox"/> Aan <input type="checkbox"/> Uit   |
| Interval periodiek bedrijf    uur | 24   |   |
| Periodieke bedrijfstijd    min    | 3  |   |
| Pompalarm                         | <input checked="" type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Al. bij open contact<br><input type="checkbox"/> Al. bij gesl. contact <input type="checkbox"/> Werking schakelaar | <input type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Al. bij open contact<br><input type="checkbox"/> Al. bij gesl. contact <input type="checkbox"/> Werking schakelaar |
| <b>Koelen</b>                     |  |   |
| <i>DX-luchtkoeler</i>             |  |   |
| Koeling                           | <input checked="" type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> 1-stap <input type="checkbox"/> 2-staps<br><input type="checkbox"/> 3-staps binair                                 | <input type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> 1-stap <input type="checkbox"/> 2-staps<br><input type="checkbox"/> 3-staps binair                                 |
| <i>Luchtkoeler voor water</i>     |  |   |
| Periodiek bedrijf pomp 1          | <input checked="" type="checkbox"/> Aan <input type="checkbox"/> Uit   | <input type="checkbox"/> Aan <input type="checkbox"/> Uit   |
| Periodiek bedrijf pomp 2          | <input checked="" type="checkbox"/> Aan <input type="checkbox"/> Uit   | <input type="checkbox"/> Aan <input type="checkbox"/> Uit   |
| Periodiek bedrijf klep            | <input checked="" type="checkbox"/> Aan <input type="checkbox"/> Uit   | <input type="checkbox"/> Aan <input type="checkbox"/> Uit   |
| Interval periodiek bedrijf    uur | 24   |   |
| Periodieke bedrijfstijd    min    | 3  |   |
| <b>Xzone</b>                      |  |   |
| <i>DX-luchtkoeler</i>             |  |   |
| Koeling                           | <input checked="" type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> 1-stap <input type="checkbox"/> 2-staps<br><input type="checkbox"/> 3-staps binair                                 | <input type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> 1-stap <input type="checkbox"/> 2-staps<br><input type="checkbox"/> 3-staps binair                                 |
| <i>Luchtkoeler voor water</i>     |  |   |
| Periodiek bedrijf pomp 1          | <input checked="" type="checkbox"/> Aan <input type="checkbox"/> Uit   | <input type="checkbox"/> Aan <input type="checkbox"/> Uit   |
| Periodiek bedrijf pomp 2          | <input checked="" type="checkbox"/> Aan <input type="checkbox"/> Uit   | <input type="checkbox"/> Aan <input type="checkbox"/> Uit   |
| Periodiek bedrijf klep            | <input checked="" type="checkbox"/> Aan <input type="checkbox"/> Uit   | <input type="checkbox"/> Aan <input type="checkbox"/> Uit   |
| Interval periodiek bedrijf    uur | 24   |   |
| Periodieke bedrijfstijd    min    | 3  |   |
| Alarmingang 1                     | <input checked="" type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Al. bij open contact<br><input type="checkbox"/> Al. bij gesl. contact <input type="checkbox"/> Werking schakelaar | <input type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Al. bij open contact<br><input type="checkbox"/> Al. bij gesl. contact <input type="checkbox"/> Werking schakelaar |
| Alarmingang 2                     | <input checked="" type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Al. bij open contact<br><input type="checkbox"/> Al. bij gesl. contact <input type="checkbox"/> Werking schakelaar | <input type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Al. bij open contact<br><input type="checkbox"/> Al. bij gesl. contact <input type="checkbox"/> Werking schakelaar |
| <b>COOL DX</b>                    |  |   |
| COOL DX                           | <input checked="" type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Economy <input type="checkbox"/> Comfort<br><input type="checkbox"/> COOL DX Top                                   | <input type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Economy <input type="checkbox"/> Comfort<br><input type="checkbox"/> COOL DX Top                                   |
| <b>Vertragingstijd</b>            |  |   |
| Stop, droogvertraging             | <input type="checkbox"/> Aan <input checked="" type="checkbox"/> Uit   | <input type="checkbox"/> Aan <input type="checkbox"/> Uit   |
| Stop, vertraagtijd drogen    min  | 30   |   |
| Herstarttijd    min               | 5  |   |

|                               |     |                                   |  |
|-------------------------------|-----|-----------------------------------|--|
| Stapschakeltijd               | min | 5                                 |  |
| Stop-starttijd                | min | 5                                 |  |
| <b>Buitenluchtgrenzen</b>     |     |                                   |  |
| Stap 1                        | °C  | 15                                |  |
| Stap 2                        | °C  | 18                                |  |
| Stap 3                        | °C  | 20                                |  |
| <b>Luchtdebietgrenzen</b>     |     |                                   |  |
| <i>Koeling, 0-10 V</i>        |     |                                   |  |
| Inlaatlucht 0-10 V            |     | 25% van max. luchtdebiet voor AHU |  |
| Uitlaatlucht 0-10 V           |     | 25% van max. luchtdebiet voor AHU |  |
| <i>Koeling, Aan/Uit</i>       |     |                                   |  |
| Inlaatlucht, Aan/Uit, stap 1  |     | 25% van max. luchtdebiet voor AHU |  |
| Uitlaatlucht, Aan/Uit, stap 1 |     | 25% van max. luchtdebiet voor AHU |  |
| Inlaatlucht, Aan/Uit, stap 2  |     | 50% van max. luchtdebiet voor AHU |  |
| Uitlaatlucht, Aan/Uit, stap 2 |     | 50% van max. luchtdebiet voor AHU |  |
| Inlaatlucht, Aan/Uit, stap 3  |     | 75% van max. luchtdebiet voor AHU |  |
| Uitlaatlucht, Aan/Uit, stap 3 |     | 75% van max. luchtdebiet voor AHU |  |



| Functie                              | Waarde fabrieksinstelling  | Aangepaste waarde   |
|--------------------------------------|--|---|
| <b>Warmte-/Koudeterugwinning</b>     |  |   |
| <b>Carry over control</b>            |  |   |
| Carry over control                   | <input type="checkbox"/> Aan <input checked="" type="checkbox"/> Uit | <input type="checkbox"/> Aan <input type="checkbox"/> Uit |
| <b>Rendementmeting</b>               |  |   |
| Rendementmeting                      | <input type="checkbox"/> Aan <input checked="" type="checkbox"/> Uit | <input type="checkbox"/> Aan <input type="checkbox"/> Uit |
| <b>Ontdooien</b>                     |  |   |
| Ontdooien                            | <input type="checkbox"/> Aan <input checked="" type="checkbox"/> Uit | <input type="checkbox"/> Aan <input type="checkbox"/> Uit |
| Ontdooigrenswaarde                   | Pa 50  |   |
| Kalibreren                           | <input type="checkbox"/> Aan <input checked="" type="checkbox"/> Uit | <input type="checkbox"/> Aan <input type="checkbox"/> Uit |
| <b>Kalibratie/optimalisatie (PX)</b> |  |   |
| Kalibratie                           | <input type="checkbox"/> Aan <input checked="" type="checkbox"/> Uit | <input type="checkbox"/> Aan <input type="checkbox"/> Uit |
| Optimalisatie bypass                 | <input type="checkbox"/> Aan <input checked="" type="checkbox"/> Uit | <input type="checkbox"/> Aan <input type="checkbox"/> Uit |



| Functie                           | Waarde fabrieksinstelling   | Aangepaste waarde  |
|-----------------------------------|---|--|
| <b>HC</b>                         |   |  |
| <b>Functie</b>                    |   |  |
| Stand HC                          | <input type="checkbox"/> Aan <input checked="" type="checkbox"/> Uit  | <input type="checkbox"/> Aan <input type="checkbox"/> Uit  |
| HC ontdooiaccessoires             | <input checked="" type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Luchtre-circulatie <input type="checkbox"/> El. lucht-verwarmer | <input type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Luchtre-circulatie <input type="checkbox"/> El. lucht-verwarmer |
| Verwarmingsfunctie                | <input checked="" type="checkbox"/> Standaard <input type="checkbox"/> Comfort  | <input type="checkbox"/> Standaard <input type="checkbox"/> Comfort  |
| Koelfunctie                       | <input checked="" type="checkbox"/> Standaard <input type="checkbox"/> Comfort  | <input type="checkbox"/> Standaard <input type="checkbox"/> Comfort  |
| <b>Limieten buitentemperatuur</b> |   |  |
| Verwarming                        | °C -25  |  |
| Koelen                            | °C 15   |  |
| <b>Luchtdebietgrenzen</b>         |   |  |
| Inlaatlucht                       | 40% van max. luchtdebiet voor * luchtbehandelingsunit   |  |
| Uitlaatlucht                      | 40% van max. luchtdebiet voor luchtbehandelingsunit   |  |



| Functie  | Waarde fabrieksinstelling  | Aangepaste waarde   |
|--|--|---|
| <b>SMART Link</b>                                      |  |   |
| Type unit  | <input checked="" type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Water, warmtepomp<br><input type="checkbox"/> Water, koeler <input type="checkbox"/> Water, omkeerbaar<br><input type="checkbox"/> DX, warmtepomp <input type="checkbox"/> DX, koeler<br><input type="checkbox"/> DX, omkeerbaar | <input type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Water, warmtepomp<br><input type="checkbox"/> Water, koeler <input type="checkbox"/> Water, omkeerbaar<br><input type="checkbox"/> DX, warmtepomp <input type="checkbox"/> DX, koeler<br><input type="checkbox"/> DX, omkeerbaar |
| <i>Water</i>   |  |   |
| Verwarmd water (instelpunt) °C                         | 40   |   |
| Verwarmd water, verschil K                             | 3  |   |
| Gekoeld water (instelpunt) °C                          | 12   |   |
| Gekoeld water, verschil K                              | 2  |   |
| Buitenluchtgrens (niet van toepassing op de koeler) °C | -20  |   |
| Optimaliseren  | <input type="checkbox"/> Aan <input checked="" type="checkbox"/> Uit   | <input type="checkbox"/> Aan <input type="checkbox"/> Uit   |
| Koelen optim., regelsnelh. K/min                       | 0.3  |   |
| Verwarm. optim., regelsnelh. K/min                     | 0.3  |   |
| Kleplimiet, onder %                                    | 75   |   |
| Kleplimiet, boven %                                    | 95   |   |
| Vertraging s   | 60   |   |
| AQUA Link  | <input type="checkbox"/> Aan <input checked="" type="checkbox"/> Uit   | <input type="checkbox"/> Aan <input type="checkbox"/> Uit   |
| Pompalarm  | <input checked="" type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Alarm bij gesl. cont.<br><input type="checkbox"/> Alarm bij open cont. <input type="checkbox"/> Werking schakelaar   | <input type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Alarm bij gesl. cont.<br><input type="checkbox"/> Alarm bij open cont. <input type="checkbox"/> Werking schakelaar   |
| <i>DX (Colest+)</i>                                    |  |   |
| Aantal units   | 1  |   |
| Comfortmodus, duur min                                 | 30   |   |
| Buitenluchtgrens (niet van toepassing op de koeler) °C | -20  |   |
| Ontdooien vertragen s                                  | 180  |   |
| Dode band, toevoerluchttemp. K                         | 0,0  |   |
| Stabilisatietijd s                                     | 240  |   |
| Limiet toevoerluchtstroom                              | 50% van de max. luchtstroom van de luchtbehandelingsunit   |   |



| Functie                                | Waarde fabrieksinstelling   | Aangepaste waarde  |
|--|---|--|
| <b>Vochtigheid</b>                     |   |  |
| <b>Bevochtigen</b>                     |   |  |
| Bevochtigen                            | <input checked="" type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Aan/Uit<br><input type="checkbox"/> 0 - 10 V  | <input type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Aan/Uit<br><input type="checkbox"/> 0 - 10 V  |
| Locatie, regulerende vochtsensor       | <input checked="" type="checkbox"/> Inlaatlucht <input type="checkbox"/> Uitlaatlucht   | <input type="checkbox"/> Inlaatlucht <input type="checkbox"/> Uitlaatlucht   |
| <b>Verdamping</b>                      |   |  |
| Startgrens      %RH                    | 40  |  |
| Stopgrens      %RH                     | 45  |  |
| <b>Stoom</b>                           |   |  |
| Instelpunt      %RH                    | 30  |  |
| Max. inlaatlucht      %RH              | 80  |  |
| <b>Ontvochtigen</b>                    |   |  |
| Ontvochtigen                           | <input checked="" type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Inlaatlucht<br><input type="checkbox"/> Uitlaatlucht  | <input type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Inlaatlucht<br><input type="checkbox"/> Uitlaatlucht  |
| Rel. vochtigheid inlaatlucht      %RH  | 50  |  |
| Rel. vochtigheid uitlaatlucht      %RH | 50  |  |
| <b>Alarm bevochtiger</b>               |   |  |
| Input alarm                            | <input checked="" type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Gesloten circuit<br><input type="checkbox"/> Open circuit <input type="checkbox"/> Werking schakelaar | <input type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Gesloten circuit<br><input type="checkbox"/> Open circuit <input type="checkbox"/> Werking schakelaar |



| Functie                             | Waarde fabrieksinstelling   | Aangepaste waarde  |
|-------------------------------------|---|--|
| <b>ReCO<sub>2</sub></b>             |   |  |
| CO <sub>2</sub> /VOC, bedrijfsstand | <input checked="" type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> CO <sub>2</sub> /VOC<br><input type="checkbox"/> CO <sub>2</sub> /VOC en luchtdebietboost                     | <input type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> CO <sub>2</sub> /VOC<br><input type="checkbox"/> CO <sub>2</sub> /VOC en luchtdebietboost                     |
| CO <sub>2</sub> /VOC vrije koeling  | <input type="checkbox"/> Aan <input checked="" type="checkbox"/> Uit  | <input type="checkbox"/> Aan <input type="checkbox"/> Uit  |
| Temperatuurmodus                    | <input checked="" type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Verwarmsequentie<br><input type="checkbox"/> Koelsequentie <input type="checkbox"/> Verwarm- en koelsequentie | <input type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Verwarmsequentie<br><input type="checkbox"/> Koelsequentie <input type="checkbox"/> Verwarm- en koelsequentie |
| Temperatuur vrije koeling           | <input checked="" type="checkbox"/> Aan <input type="checkbox"/> Uit  | <input type="checkbox"/> Aan <input type="checkbox"/> Uit  |
| <b>CO<sub>2</sub>/VOC</b>           |   |  |
| Instelpunt      %                   | 50  |  |
| Instelpunt CO <sub>2</sub> ppm      | 1000  |  |
| VOC, instelpunt      ppm            | 1500  |  |
| Min. buitenlucht                    | 25% van max. luchtdebiet voor AHU   |  |
| Min. afvoerlucht                    | 25% van max. luchtdebiet voor AHU   |  |
| Kalibreren                          | <input type="checkbox"/> Aan <input checked="" type="checkbox"/> Uit  | <input type="checkbox"/> Aan <input type="checkbox"/> Uit  |
| <b>Temperatuur</b>                  |   |  |
| Min. buitenlucht                    | 25% van max. luchtdebiet voor AHU   |  |
| Min. afvoerlucht                    | 25% van max. luchtdebiet voor AHU   |  |
| Kalibreren                          | <input type="checkbox"/> Aan <input checked="" type="checkbox"/> Uit  | <input type="checkbox"/> Aan <input type="checkbox"/> Uit  |



| Functie                             | Waarde fabrieksinstelling  | Aangepaste waarde   |
|-------------------------------------|--|---|
| <b>All Year Comfort</b>             |  |   |
| Functie                             | <input checked="" type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Gekoeld water<br><input type="checkbox"/> Verw. water <input type="checkbox"/> Gekoeld en verwarmd water   | <input type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Gekoeld water<br><input type="checkbox"/> Verw. water <input type="checkbox"/> Gekoeld en verwarmd water   |
| <i>Gekoeld water</i>                |  |   |
| Gekoeld water    °C                 | 14   |   |
| Buitentemp.comp.                    | <input type="checkbox"/> Aan <input checked="" type="checkbox"/> Uit   | <input type="checkbox"/> Aan <input type="checkbox"/> Uit   |
| Buitentemp. X1    °C                | 10   |   |
| Buitentemp. X2    °C                | 20   |   |
| Buitentemp. X3    °C                | 25   |   |
| Buitentemp. X4    °C                | 30   |   |
| Temp. Y1 gekoeld water    °C        | 22   |   |
| Temp. Y2 gekoeld water    °C        | 18   |   |
| Temp. Y3 gekoeld water    °C        | 14   |   |
| Temp. Y4 gekoeld water    °C        | 12   |   |
| Buitentemp. voor starten pomp    °C | 10   |   |
| Buitentemp. voor stoppen pomp    °C | 7  |   |
| Kamertemperatuurcompensatie         | <input type="checkbox"/> Aan <input checked="" type="checkbox"/> Uit   | <input type="checkbox"/> Aan <input type="checkbox"/> Uit   |
| Instelpunt kamertemp.    °C         | 21   |   |
| Kamertemp. P-band    K              | 5  |   |
| Nachtblokkering kamercomp.          | <input type="checkbox"/> Aan <input checked="" type="checkbox"/> Uit   | <input type="checkbox"/> Aan <input type="checkbox"/> Uit   |
| Nachtcompensatie                    | <input type="checkbox"/> Aan <input checked="" type="checkbox"/> Uit   | <input type="checkbox"/> Aan <input type="checkbox"/> Uit   |
| Nachtreductie    K                  | 2  |   |
| Begin nacht tijdkanaal 1    u:min.  | 00:00  |   |
| Eind nacht tijdkanaal 1    u:min.   | 00:00  |   |
| Periode tijdkanaal 1                | <input checked="" type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Maandag<br><input type="checkbox"/> Dinsdag <input type="checkbox"/> Woensdag<br><input type="checkbox"/> Donderdag <input type="checkbox"/> Vrijdag<br><input type="checkbox"/> Zaterdag <input type="checkbox"/> Zondag<br><input type="checkbox"/> Ma.-Vr. <input type="checkbox"/> Ma.-Zo.<br><input type="checkbox"/> Za.-Zo. | <input type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Maandag<br><input type="checkbox"/> Dinsdag <input type="checkbox"/> Woensdag<br><input type="checkbox"/> Donderdag <input type="checkbox"/> Vrijdag<br><input type="checkbox"/> Zaterdag <input type="checkbox"/> Zondag<br><input type="checkbox"/> Ma.-Vr. <input type="checkbox"/> Ma.-Zo.<br><input type="checkbox"/> Za.-Zo. |
| Dauwpuntcompensatie                 | <input type="checkbox"/> Aan <input checked="" type="checkbox"/> Uit   | <input type="checkbox"/> Aan <input type="checkbox"/> Uit   |
| Luchtdebietcompensatie              | <input type="checkbox"/> Aan <input checked="" type="checkbox"/> Uit   | <input type="checkbox"/> Aan <input type="checkbox"/> Uit   |
| Periodiek bedrijf pomp              | <input checked="" type="checkbox"/> Aan <input type="checkbox"/> Uit   | <input type="checkbox"/> Aan <input type="checkbox"/> Uit   |
| Periodiek bedrijf klep              | <input type="checkbox"/> Aan <input checked="" type="checkbox"/> Uit   | <input type="checkbox"/> Aan <input type="checkbox"/> Uit   |
| Interval periodiek bedrijf    uur   | 24   |   |
| Periodieke bedrijfstijd    min      | 3  |   |
| Pompalarm                           | <input checked="" type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Alarm op gesloten cont.<br><input type="checkbox"/> Alarm op open contact<br><input type="checkbox"/> Werking schakelaar   | <input type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Alarm op gesloten cont.<br><input type="checkbox"/> Alarm op open contact<br><input type="checkbox"/> Werking schakelaar   |
| Klepalarm                           | <input type="checkbox"/> Aan <input checked="" type="checkbox"/> Uit   | <input type="checkbox"/> Aan <input type="checkbox"/> Uit   |



| Functie                          | Waarde fabrieksinstelling  | Aangepaste waarde   |
|----------------------------------|--|---|
| Verwarmd water                   |  |   |
| Verwarmd water °C                | 30   |   |
| Buitentemp.comp.                 | <input type="checkbox"/> Aan <input checked="" type="checkbox"/> Uit   | <input type="checkbox"/> Aan <input type="checkbox"/> Uit   |
| Buitentemperatuur X1 °C          | -20  |   |
| Buitentemperatuur X2 °C          | 0  |   |
| Buitentemperatuur X3 °C          | 5  |   |
| Buitentemperatuur X4 °C          | 15   |   |
| Temp. Y1 verwarmd water °C       | 40   |   |
| Temp. Y2 verwarmd water °C       | 30   |   |
| Temp. Y3 verwarmd water °C       | 20   |   |
| Temp. Y4 verwarmd water °C       | 15   |   |
| Buitentemp. voor starten pomp °C | 15   |   |
| Buitentemp. voor stoppen pomp °C | 18   |   |
| Kamertemperatuurcompensatie      | <input type="checkbox"/> Aan <input checked="" type="checkbox"/> Uit   | <input type="checkbox"/> Aan <input type="checkbox"/> Uit   |
| Instelpunt kamertemp. °C         | 21   |   |
| Kamertemp. P-band K              | 5  |   |
| Nachtblokkering kamercomp.       | <input type="checkbox"/> Aan <input checked="" type="checkbox"/> Uit   | <input type="checkbox"/> Aan <input type="checkbox"/> Uit   |
| Nachtcompensatie                 | <input type="checkbox"/> Aan <input checked="" type="checkbox"/> Uit   | <input type="checkbox"/> Aan <input type="checkbox"/> Uit   |
| Nachtreductie K                  | -2   |   |
| Begin nacht tijdkanaal 2 u:min.  | 00:00  |   |
| Eind nacht tijdkanaal 2 u:min.   | 00:00  |   |
| Periode tijdkanaal 2             | <input checked="" type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Maandag<br><input type="checkbox"/> Dinsdag <input type="checkbox"/> Woensdag<br><input type="checkbox"/> Donderdag <input type="checkbox"/> Vrijdag<br><input type="checkbox"/> Zaterdag <input type="checkbox"/> Zondag<br><input type="checkbox"/> Ma.-Vr. <input type="checkbox"/> Ma.-Zo.<br><input type="checkbox"/> Za.-Zo. | <input type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Maandag<br><input type="checkbox"/> Dinsdag <input type="checkbox"/> Woensdag<br><input type="checkbox"/> Donderdag <input type="checkbox"/> Vrijdag<br><input type="checkbox"/> Zaterdag <input type="checkbox"/> Zondag<br><input type="checkbox"/> Ma.-Vr. <input type="checkbox"/> Ma.-Zo.<br><input type="checkbox"/> Za.-Zo. |
| Luchtdebietcompensatie           | <input type="checkbox"/> Aan <input checked="" type="checkbox"/> Uit   | <input type="checkbox"/> Aan <input type="checkbox"/> Uit   |
| Periodiek bedrijf pomp           | <input checked="" type="checkbox"/> Aan <input type="checkbox"/> Uit   | <input type="checkbox"/> Aan <input type="checkbox"/> Uit   |
| Periodiek bedrijf klep           | <input type="checkbox"/> Aan <input checked="" type="checkbox"/> Uit   | <input type="checkbox"/> Aan <input type="checkbox"/> Uit   |
| Interval periodiek bedrijf uur   | 24   |   |
| Periodieke bedrijfstijd min      | 3  |   |
| Pompalarm                        | <input checked="" type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Alarm op gesloten cont.<br><input type="checkbox"/> Alarm op open contact<br><input type="checkbox"/> Werking schakelaar   | <input type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Alarm op gesloten cont.<br><input type="checkbox"/> Alarm op open contact<br><input type="checkbox"/> Werking schakelaar   |
| Klepalarm                        | <input type="checkbox"/> Aan <input checked="" type="checkbox"/> Uit   | <input type="checkbox"/> Aan <input type="checkbox"/> Uit   |



| Functie             | Waarde fabrieksinstelling                              | Aangepaste waarde |
|---------------------|--|-------------------|
| <b>MIRU Control</b> | Zie het inbedrijfstellingsrapport voor de MIRU Control |                   |



| Functie                           | Waarde fabrieksinstelling   | Aangepaste waarde  |
|-----------------------------------|---|--|
| <b>Ingangen/Uitgangen</b>         |   |  |
| <i>Extern bedrijf module 3</i>    |   |  |
| Digitale uitgang 1, bedrijfsstand | Inactief  | <input type="checkbox"/> Inactief<br><input type="checkbox"/> AHU in aut. bedrijf<br><input type="checkbox"/> AHU op lage snelheid<br><input type="checkbox"/> A-alarm<br><input type="checkbox"/> Regelkleprelais<br><input type="checkbox"/> WW ontdooien<br><input type="checkbox"/> Naverw., verm.bep.<br><input type="checkbox"/> Morning Boost<br><input type="checkbox"/> Luchtdebiet, oml.bijst.<br><input type="checkbox"/> Extra reg.seq. 2, verw.<br><input type="checkbox"/> Extra reg.seq. 2, koelen<br><input type="checkbox"/> Cooling Boost<br><input type="checkbox"/> Inlaatluchtvent. in bedrijf<br><input type="checkbox"/> Intern brandalarm geactiveerd<br><input type="checkbox"/> Extern brandalarm 2<br><input type="checkbox"/> Willekeurig brandalarm<br><input type="checkbox"/> Ext. brandalarm 2 met prioriteit<br><input type="checkbox"/> Voorverwarming<br><input type="checkbox"/> AHU in bedrijf<br><input type="checkbox"/> AHU in handm. bedrijf<br><input type="checkbox"/> AHU op hoge snelheid<br><input type="checkbox"/> B-alarm<br><input type="checkbox"/> Warmtewisselaar<br><input type="checkbox"/> Naverwarming<br><input type="checkbox"/> Heating Boost<br><input type="checkbox"/> Interm. nachtverwarmen<br><input type="checkbox"/> Extra regelseq. 1, verw.<br><input type="checkbox"/> Extra regelseq. 1, koelen<br><input type="checkbox"/> Koeling<br><input type="checkbox"/> Zomernachtkoelen<br><input type="checkbox"/> Uitlaatluchtvent. in bedrijf<br><input type="checkbox"/> Extern brandalarm 1<br><input type="checkbox"/> Extern brandalarm 1 en 2<br><input type="checkbox"/> Ext. brandalarm 1 met prioriteit<br><input type="checkbox"/> Int. brandalarm met prioriteit |
| Digitale uitgang 2, bedrijfsstand | Inactief  | <input type="checkbox"/> Inactief<br><input type="checkbox"/> AHU in aut. bedrijf<br><input type="checkbox"/> AHU op lage snelheid<br><input type="checkbox"/> A-alarm<br><input type="checkbox"/> Regelkleprelais<br><input type="checkbox"/> WW ontdooien<br><input type="checkbox"/> Naverw., verm.bep.<br><input type="checkbox"/> Morning Boost<br><input type="checkbox"/> Luchtdebiet, oml.bijst.<br><input type="checkbox"/> Extra reg.seq. 2, verw.<br><input type="checkbox"/> Extra reg.seq. 2, koelen<br><input type="checkbox"/> Cooling Boost<br><input type="checkbox"/> Inlaatluchtvent. in bedrijf<br><input type="checkbox"/> Intern brandalarm geactiveerd<br><input type="checkbox"/> Extern brandalarm 2<br><input type="checkbox"/> Willekeurig brandalarm<br><input type="checkbox"/> Ext. brandalarm 2 met prioriteit<br><input type="checkbox"/> Voorverwarming<br><input type="checkbox"/> AHU in bedrijf<br><input type="checkbox"/> AHU in handm. bedrijf<br><input type="checkbox"/> AHU op hoge snelheid<br><input type="checkbox"/> B-alarm<br><input type="checkbox"/> Warmtewisselaar<br><input type="checkbox"/> Naverwarming<br><input type="checkbox"/> Heating Boost<br><input type="checkbox"/> Interm. nachtverwarmen<br><input type="checkbox"/> Extra regelseq. 1, verw.<br><input type="checkbox"/> Extra regelseq. 1, koelen<br><input type="checkbox"/> Koeling<br><input type="checkbox"/> Zomernachtkoelen<br><input type="checkbox"/> Uitlaatluchtvent. in bedrijf<br><input type="checkbox"/> Extern brandalarm 1<br><input type="checkbox"/> Extern brandalarm 1 en 2<br><input type="checkbox"/> Ext. brandalarm 1 met prioriteit<br><input type="checkbox"/> Int. brandalarm met prioriteit |
| Digitale ingang 1                 | <input checked="" type="checkbox"/> Inactief<br><input type="checkbox"/> Stop AYC-verwarmd water<br><input type="checkbox"/> MIRU 1-3 ext. stop<br><input type="checkbox"/> MIRU 1-3 ext. hoge snelheid<br><input type="checkbox"/> Alarm resetten<br><input type="checkbox"/> Stop AYC-gekoeld water<br><input type="checkbox"/> MIRU 1-3 ext. lage snelh. | <input type="checkbox"/> Inactief<br><input type="checkbox"/> Stop AYC-verwarmd water<br><input type="checkbox"/> MIRU 1-3 ext. stop<br><input type="checkbox"/> MIRU 1-3 ext. hoge snelheid<br><input type="checkbox"/> Alarm resetten<br><input type="checkbox"/> Stop AYC-gekoeld water<br><input type="checkbox"/> MIRU 1-3 ext. lage snelh.   |
| Digitale ingang 2                 | <input checked="" type="checkbox"/> Inactief<br><input type="checkbox"/> Stop AYC-verwarmd water<br><input type="checkbox"/> MIRU 1-3 ext. stop<br><input type="checkbox"/> MIRU 1-3 ext. hoge snelheid<br><input type="checkbox"/> Alarm resetten<br><input type="checkbox"/> Stop AYC-gekoeld water<br><input type="checkbox"/> MIRU 1-3 ext. lage snelh. | <input type="checkbox"/> Inactief<br><input type="checkbox"/> Stop AYC-verwarmd water<br><input type="checkbox"/> MIRU 1-3 ext. stop<br><input type="checkbox"/> MIRU 1-3 ext. hoge snelheid<br><input type="checkbox"/> Alarm resetten<br><input type="checkbox"/> Stop AYC-gekoeld water<br><input type="checkbox"/> MIRU 1-3 ext. lage snelh.   |
| Analoge ingang 1                  | Zie Sectie 4.19 in de functiehandleiding, Installatie   | <input type="checkbox"/> Inactief<br><input type="checkbox"/> Versch. instelpunt, inlaatlucht<br><input type="checkbox"/> Versch. instelpunt, uitlaatlucht   |
| Analoge ingang 2                  | Zie Sectie 4.19 in de functiehandleiding, Installatie   | <input type="checkbox"/> Inactief<br><input type="checkbox"/> Versch. instelpunt, inlaatlucht<br><input type="checkbox"/> Versch. instelpunt, uitlaatlucht   |

| Functie                           | Waarde fabrieksinstelling  | Aangepaste waarde   |
|-----------------------------------|--|---|
| <b>Ingangen/Uitgangen</b>         |  |   |
| <i>Extern bedrijf module 6</i>    |  |   |
| Digitale uitgang 1, bedrijfsstand | Inactief   | <input type="checkbox"/> Inactief<br><input type="checkbox"/> AHU in aut. bedrijf<br><input type="checkbox"/> AHU op lage snelheid<br><input type="checkbox"/> A-alarm<br><input type="checkbox"/> Regelkleprelais<br><input type="checkbox"/> WW ontdooien<br><input type="checkbox"/> Naverw., verm.bep.<br><input type="checkbox"/> Morning Boost<br><input type="checkbox"/> Luchtdebiet, oml.bijst.<br><input type="checkbox"/> Extra reg.seq. 2, verw.<br><input type="checkbox"/> Extra reg.seq. 2, koelen<br><input type="checkbox"/> Cooling Boost<br><input type="checkbox"/> Inlaatluchtvent. in bedrijf<br><input type="checkbox"/> Intern brandalarm geactiveerd<br><input type="checkbox"/> Extern brandalarm 2<br><input type="checkbox"/> Willekeurig brandalarm<br><input type="checkbox"/> Ext. brandalarm 2 met prioriteit<br><input type="checkbox"/> Voorverwarming <input type="checkbox"/> AHU in bedrijf<br><input type="checkbox"/> AHU in handm. bedrijf<br><input type="checkbox"/> AHU op hoge snelheid<br><input type="checkbox"/> B-alarm<br><input type="checkbox"/> Warmtewisselaar<br><input type="checkbox"/> Naverwarming<br><input type="checkbox"/> Heating Boost<br><input type="checkbox"/> Interm. nachtverwarmen<br><input type="checkbox"/> Extra regelseq. 1, verw.<br><input type="checkbox"/> Extra regelseq. 1, koelen<br><input type="checkbox"/> Koeling<br><input type="checkbox"/> Zomernachtkoelen<br><input type="checkbox"/> Uitlaatluchtvent. in bedrijf<br><input type="checkbox"/> Extern brandalarm 1<br><input type="checkbox"/> Extern brandalarm 1 en 2<br><input type="checkbox"/> Ext. brandalarm 1 met prioriteit<br><input type="checkbox"/> Int. brandalarm met prioriteit |
| Digitale uitgang 2, bedrijfsstand | Inactief   | <input type="checkbox"/> Inactief<br><input type="checkbox"/> AHU in aut. bedrijf<br><input type="checkbox"/> AHU op lage snelheid<br><input type="checkbox"/> A-alarm<br><input type="checkbox"/> Regelkleprelais<br><input type="checkbox"/> WW ontdooien<br><input type="checkbox"/> Naverw., verm.bep.<br><input type="checkbox"/> Morning Boost<br><input type="checkbox"/> Luchtdebiet, oml.bijst.<br><input type="checkbox"/> Extra reg.seq. 2, verw.<br><input type="checkbox"/> Extra reg.seq. 2, koelen<br><input type="checkbox"/> Cooling Boost<br><input type="checkbox"/> Inlaatluchtvent. in bedrijf<br><input type="checkbox"/> Intern brandalarm geactiveerd<br><input type="checkbox"/> Extern brandalarm 2<br><input type="checkbox"/> Willekeurig brandalarm<br><input type="checkbox"/> Ext. brandalarm 2 met prioriteit<br><input type="checkbox"/> Voorverwarming <input type="checkbox"/> AHU in bedrijf<br><input type="checkbox"/> AHU in handm. bedrijf<br><input type="checkbox"/> AHU op hoge snelheid<br><input type="checkbox"/> B-alarm<br><input type="checkbox"/> Warmtewisselaar<br><input type="checkbox"/> Naverwarming<br><input type="checkbox"/> Heating Boost<br><input type="checkbox"/> Interm. nachtverwarmen<br><input type="checkbox"/> Extra regelseq. 1, verw.<br><input type="checkbox"/> Extra regelseq. 1, koelen<br><input type="checkbox"/> Koeling<br><input type="checkbox"/> Zomernachtkoelen<br><input type="checkbox"/> Uitlaatluchtvent. in bedrijf<br><input type="checkbox"/> Extern brandalarm 1<br><input type="checkbox"/> Extern brandalarm 1 en 2<br><input type="checkbox"/> Ext. brandalarm 1 met prioriteit<br><input type="checkbox"/> Int. brandalarm met prioriteit |
| Digitale ingang 1                 | <input checked="" type="checkbox"/> Inactief<br><input type="checkbox"/> Stop AYC-verwarmd water<br><input type="checkbox"/> MIRU 1-3 ext. stop<br><input type="checkbox"/> MIRU 1-3 ext. hoge snelheid <input type="checkbox"/> Alarm resetten<br><input type="checkbox"/> Stop AYC-gekoeld water<br><input type="checkbox"/> MIRU 1-3 ext. lage snelh. | <input type="checkbox"/> Inactief<br><input type="checkbox"/> Stop AYC-verwarmd water<br><input type="checkbox"/> MIRU 1-3 ext. stop<br><input type="checkbox"/> MIRU 1-3 ext. hoge snelheid <input type="checkbox"/> Alarm resetten<br><input type="checkbox"/> Stop AYC-gekoeld water<br><input type="checkbox"/> MIRU 1-3 ext. lage snelh.   |
| Digitale ingang 2                 | <input checked="" type="checkbox"/> Inactief<br><input type="checkbox"/> Stop AYC-verwarmd water<br><input type="checkbox"/> MIRU 1-3 ext. stop<br><input type="checkbox"/> MIRU 1-3 ext. hoge snelheid <input type="checkbox"/> Alarm resetten<br><input type="checkbox"/> Stop AYC-gekoeld water<br><input type="checkbox"/> MIRU 1-3 ext. lage snelh. | <input type="checkbox"/> Inactief<br><input type="checkbox"/> Stop AYC-verwarmd water<br><input type="checkbox"/> MIRU 1-3 ext. stop<br><input type="checkbox"/> MIRU 1-3 ext. hoge snelheid <input type="checkbox"/> Alarm resetten<br><input type="checkbox"/> Stop AYC-gekoeld water<br><input type="checkbox"/> MIRU 1-3 ext. lage snelh.   |
| Analoge ingang 1                  | Zie Sectie 4.19 in de functiehandleiding, Installatie  | <input type="checkbox"/> Inactief<br><input type="checkbox"/> Versch. instelpunt, inlaatlucht <input type="checkbox"/> Verschuiving instelpunt<br><input type="checkbox"/> Versch. instelpunt, uitlaatlucht   |
| Analoge ingang 2                  | Zie Sectie 4.19 in de functiehandleiding, Installatie  | <input type="checkbox"/> Inactief<br><input type="checkbox"/> Versch. instelpunt, inlaatlucht <input type="checkbox"/> Verschuiving instelpunt<br><input type="checkbox"/> Versch. instelpunt, uitlaatlucht   |

| Functie                                 | Waarde fabrieksinstelling  | Aangepaste waarde   |
|---|--|---|
| <b>Ingangen/Uitgangen</b>               |  |   |
| <i>Externe-communicatiemodule A/B/C</i> |  |   |
| Externe-communicatiemodule A            | <input type="checkbox"/> Aan <input checked="" type="checkbox"/> Uit | <input type="checkbox"/> Aan <input type="checkbox"/> Uit |
| Temperatuursensor 1                     | <input type="checkbox"/> Aan <input checked="" type="checkbox"/> Uit | <input type="checkbox"/> Aan <input type="checkbox"/> Uit |
| Temperatuursensor 2                     | <input type="checkbox"/> Aan <input checked="" type="checkbox"/> Uit | <input type="checkbox"/> Aan <input type="checkbox"/> Uit |
| Externe-communicatiemodule B            | <input type="checkbox"/> Aan <input checked="" type="checkbox"/> Uit | <input type="checkbox"/> Aan <input type="checkbox"/> Uit |
| Temperatuursensor 1                     | <input type="checkbox"/> Aan <input checked="" type="checkbox"/> Uit | <input type="checkbox"/> Aan <input type="checkbox"/> Uit |
| Temperatuursensor 2                     | <input type="checkbox"/> Aan <input checked="" type="checkbox"/> Uit | <input type="checkbox"/> Aan <input type="checkbox"/> Uit |
| Externe-communicatiemodule C            | <input type="checkbox"/> Aan <input checked="" type="checkbox"/> Uit | <input type="checkbox"/> Aan <input type="checkbox"/> Uit |
| Temperatuursensor 1                     | <input type="checkbox"/> Aan <input checked="" type="checkbox"/> Uit | <input type="checkbox"/> Aan <input type="checkbox"/> Uit |
| Temperatuursensor 2                     | <input type="checkbox"/> Aan <input checked="" type="checkbox"/> Uit | <input type="checkbox"/> Aan <input type="checkbox"/> Uit |



| Functie                       | Waarde fabrieksinstelling   | Aangepaste waarde  |
|-------------------------------|---|--|
| <b>Communicatie</b>           |   |  |
| <b>Externe poort B</b>        |   |  |
| DHCP                          | <input type="checkbox"/> Aan <input checked="" type="checkbox"/> Uit  | <input type="checkbox"/> Aan <input type="checkbox"/> Uit  |
| IP-adres                      | 10.200.1.1  |  |
| Netmasker                     | 255.255.255.0   |  |
| Stand.-waarde GATEWAY         | 0.0.0.0   |  |
| Primaire DNS                  | 0.0.0.0   |  |
| Secundaire DNS                | 0.0.0.0   |  |
| <b>Draadloze LAN</b>          |   |  |
| Draadloze LAN                 | <input type="checkbox"/> Aan <input checked="" type="checkbox"/> Uit  | <input type="checkbox"/> Aan <input type="checkbox"/> Uit  |
| SSID                          | GOLD  |  |
| Wachtwoord                    | 123456789   |  |
| IP-adres                      | 192.168.234.1   |  |
| Netmasker                     | 255.255.255.0   |  |
| Kanaal, frequentieband        | 5   |  |
| <b>E-mail</b>                 |   |  |
| SMTP-server                   | <input checked="" type="checkbox"/> Extern <input type="checkbox"/> Intern  | <input type="checkbox"/> Extern <input type="checkbox"/> Intern  |
| SMTP-serveradres              |   |  |
| SMTP-poortnummer              | 25  |  |
| SMTP-gebruikersnaam           |   |  |
| SMTP-wachtwoord               |   |  |
| Codering                      | <input type="checkbox"/> Aan <input checked="" type="checkbox"/> Uit  | <input type="checkbox"/> Aan <input type="checkbox"/> Uit  |
| E-mailgebruiker               |   |  |
| E-mailantwoordpad             |   |  |
| <b>EIA-485</b>                |   |  |
| Protocol                      | <input type="checkbox"/> Inactief <input checked="" type="checkbox"/> Modbus<br><input type="checkbox"/> EXOline <input type="checkbox"/> Metasys N2 Open<br><input type="checkbox"/> LON   | <input type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Modbus<br><input type="checkbox"/> EXOline <input type="checkbox"/> Metasys N2 Open<br><input type="checkbox"/> LON   |
| Snelheid                      | <input type="checkbox"/> 4800 <input checked="" type="checkbox"/> 9600<br><input type="checkbox"/> 19200 <input type="checkbox"/> 38400   | <input type="checkbox"/> 4800 <input type="checkbox"/> 9600<br><input type="checkbox"/> 19200 <input type="checkbox"/> 38400   |
| Pariteit                      | <input checked="" type="checkbox"/> Geen <input type="checkbox"/> Even <input type="checkbox"/> Oneven  | <input type="checkbox"/> Geen <input type="checkbox"/> Even <input type="checkbox"/> Oneven  |
| Stopbits                      | 2   |  |
| Modbus-ID/Metasys ID/PLA      | 1   |  |
| ELA                           | 1   |  |
| Kortste feedbackvertraging ms | 0   |  |
| <b>Modbus TCP</b>             |   |  |
| Poortnummer                   | 502   |  |
| Goedgekeurd IP-adres client   | 0.0.0.0   |  |
| Goedgek. netmasker client     | 0.0.0.0   |  |
| <b>BACnet IP</b>              |   |  |
| Netwerknnummer ext. B         | 0   |  |
| Intern netwerknnummer A       | 0   |  |
| Apparaat-ID                   | 0   |  |
| Poortnummer                   | 47808   |  |
| <b>EXOline TCP</b>            |   |  |
| PLA                           | 1   |  |
| ELA                           | 1   |  |
| Poortnummer                   | 26486   |  |
| <b>Bedrijfsniveau comm.</b>   |   |  |
| Bedrijfsniveau                | <input checked="" type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Totale stop<br><input type="checkbox"/> Lage snelheid <input type="checkbox"/> Hoge snelheid<br><input type="checkbox"/> Normale stop <input type="checkbox"/> Verlengde normale stop | <input type="checkbox"/> Inactief <input type="checkbox"/> Totale stop<br><input type="checkbox"/> Lage snelheid <input type="checkbox"/> Hoge snelheid<br><input type="checkbox"/> Normale stop <input type="checkbox"/> Verlengde normale stop |



| Functie                         | Waarde fabrieksinstelling  | Aangepaste waarde   |
|---------------------------------|--|---|
| <b>Gebruikers</b>               |  |   |
| Eisen voor gebruikerswachtwoord | <input type="checkbox"/> Aan <input checked="" type="checkbox"/> Uit | <input type="checkbox"/> Aan <input type="checkbox"/> Uit |



| Functie                                  | Waarde fabrieksinstelling  | Aangepaste waarde   |
|--|--|---|
| <b>IQnavigator</b>                       |  |   |
| Aansluiten op IQlogic                    | <input checked="" type="checkbox"/> Direct <input type="checkbox"/> DHCP<br><input type="checkbox"/> Statische IP <input type="checkbox"/> Draadloos | <input type="checkbox"/> Direct <input type="checkbox"/> DHCP<br><input type="checkbox"/> Statische IP <input type="checkbox"/> Draadloos |
| IP-adres IQnavigator                     |  |   |
| Netmasker IQnavigator                    |  |   |
| Vooraf geselecteerde gateway IQnavigator |  |   |
| IP-adres IQlogic                         |  |   |
| Modus helderheid                         | <input checked="" type="checkbox"/> Autom. inst. <input type="checkbox"/> Laag<br><input type="checkbox"/> Middelhoog <input type="checkbox"/> Hoog  | <input type="checkbox"/> Autom. inst. <input type="checkbox"/> Laag<br><input type="checkbox"/> Middelhoog <input type="checkbox"/> Hoog  |
| Knopgeluiden                             | <input type="checkbox"/> Aan <input checked="" type="checkbox"/> Uit   | <input type="checkbox"/> Aan <input type="checkbox"/> Uit   |
| Volume                                   | 3  |   |

| Alarmer. | Functie   | Waarde fabr.-instelling                    |                          | Aangepaste waarde                          |                          |
|----------|---|--|--------------------------|--|--------------------------|
|          |   | Prioriteit                                 | Effect                   | Prioriteit                                 | Effect                   |
|          |   | 0 = Geblokk.<br>A = A-alarm<br>B = B-alarm | 0 = In bedr.<br>1 = Stop | 0 = Geblokk.<br>A = A-alarm<br>B = B-alarm | 0 = In bedr.<br>1 = Stop |
| 1:1      | Extern brandalarm 1 geactiveerd   | A <sup>1)</sup>                            | 1                        |  |                          |
| 1:2      | Extern brandalarm 2 geactiveerd   | A <sup>1)</sup>                            | 1                        |  |                          |
| 1:3      | Intern brandalarm geactiveerd   | A <sup>1)</sup>                            | 1                        |  |                          |
| 2:1      | Extern alarm 1 geactiveerd <sup>2</sup>   | A  | 1 <sup>3)</sup>          |  |                          |
| 2:2      | Extern alarm 2 geactiveerd <sup>2</sup>   | B  | 0 <sup>3)</sup>          |  |                          |
| 3:1      | Voorverwarmen, communicatiefout I/O-module 9  | A  | 0 <sup>3)</sup>          |  |                          |
| 3:2      | Voorverwarmen, oververhittingsbeveiliging elektrische verwarmers geactiveerd          | A <sup>1)</sup>                            | 0 <sup>3)</sup>          |  |                          |
| 3:3      | Voorverwarmen, vorstbeveiliging geactiveerd   | A <sup>1)</sup>                            | 1                        |  |                          |
| 3:4      | Voorverwarmen, temperatuursensor vorstbeveiliging defect                              | A <sup>1)</sup>                            | 1                        |  |                          |
| 3:5      | Voorverwarmen, temperatuursensor defect   | A  | 0 <sup>3)</sup>          |  |                          |
| 3:6      | Voorverwarmen, klepcontrole geactiveerd   | B  | 0 <sup>3)</sup>          |  |                          |
| 3:7      | Voorverwarmen, temperatuur onder instelpunt alarmgrens                                | A  | 0 <sup>3)</sup>          |  |                          |
| 3:8      | Voorverwarmen, alarmingang geactiveerd  | A  | 0                        |  |                          |
| 4:1      | Extra regelsequentie 1, communicatiefout module E                                     | A  | 0 <sup>3)</sup>          |  |                          |
| 4:2      | Extra regelsequentie 1, oververhittingsbeveiliging elektrische verwarmers geactiveerd | A <sup>1)</sup>                            | 0 <sup>3)</sup>          |  |                          |
| 4:3      | Extra regelsequentie 1, vorstbeveiliging geactiveerd                                  | A <sup>1)</sup>                            | 1                        |  |                          |
| 4:4      | Extra regelsequentie 1, temperatuursensor vorstbeveiliging defect                     | A <sup>1)</sup>                            | 1                        |  |                          |
| 4:5      | Extra regelsequentie 1, klepcontrole geactiveerd                                      | B  | 0 <sup>3)</sup>          |  |                          |
| 4:6      | Extra regelsequentie 1, alarmingang geactiveerd                                       | A  | 0                        |  |                          |
| 4:7      | Extra regelsequentie 1, temperatuurbeveiliging via communicatie, communicatiefout     | B  | 0                        |  |                          |
| 4:9      | Extra regelsequentie 2, communicatiefout module F                                     | A  | 0 <sup>3)</sup>          |  |                          |
| 4:10     | Extra regelsequentie 2, oververhittingsbeveiliging elektrische verwarmers geactiveerd | A <sup>1)</sup>                            | 0 <sup>3)</sup>          |  |                          |
| 4:11     | Extra regelsequentie 2, vorstbeveiliging geactiveerd                                  | A <sup>1)</sup>                            | 1                        |  |                          |
| 4:12     | Extra regelsequentie 2, temperatuursensor vorstbeveiliging defect                     | A <sup>1)</sup>                            | 1                        |  |                          |
| 4:13     | Extra regelsequentie 22, klepcontrole geactiveerd                                     | B  | 0 <sup>3)</sup>          |  |                          |
| 4:14     | Extra regelsequentie 1, alarmingang geactiveerd                                       | A  | 0                        |  |                          |
| 5:1      | Naverwarmen, oververhittingsbeveiliging elektrische verwarmers geactiveerd            | A <sup>1)</sup>                            | 0 <sup>3)</sup>          |  |                          |
| 5:2      | Naverwarmen, vorstbeveiliging geactiveerd   | A <sup>1)</sup>                            | 1                        |  |                          |
| 5:3      | Naverwarmen, temperatuursensor vorstbeveiliging defect                                | A <sup>1)</sup>                            | 1                        |  |                          |
| 5:4      | Naverwarmen, controle verwarmingsklep geactiveerd                                     | B  | 0 <sup>3)</sup>          |  |                          |
| 6:1      | Xzone, I/O-module A geactiveerd   | A  | 0 <sup>3)</sup>          |  |                          |
| 6:2      | Xzone, oververhittingsbeveiliging elektrische verwarmers geactiveerd                  | A <sup>1)</sup>                            | 0 <sup>3)</sup>          |  |                          |
| 6:3      | Xzone, vorstbeveiliging geactiveerd   | A <sup>1)</sup>                            | 1                        |  |                          |
| 6:4      | Xzone, temperatuursensor vorstbeveiliging defect                                      | A <sup>1)</sup>                            | 1                        |  |                          |
| 6:5      | Xzone, temperatuursensor inlaatlucht defect   | A  | 1 <sup>3)</sup>          |  |                          |
| 6:6      | Xzone, controle verwarmingsklep geactiveerd   | B  | 0 <sup>3)</sup>          |  |                          |
| 6:7      | Xzone, temperatuur inlaatlucht onder instelpunt alarmgrens                            | A  | 0 <sup>3)</sup>          |  |                          |
| 6:8      | Xzone, temperatuur inlaatlucht boven instelpunt alarmgrens                            | B  | 0 <sup>3)</sup>          |  |                          |
| 6:9      | Xzone verwarmen, alarmingang geactiveerd  | A  | 0                        |  |                          |
| 7:1      | Xzone, communicatiefout I/O-module B  | A  | 0 <sup>3)</sup>          |  |                          |
| 7:2      | Xzone, temperatuursensor uitlaatlucht defect  | A  | 1 <sup>3)</sup>          |  |                          |

| Alarmnr. | Functie  | Waarde fabr.-instelling                    |                          | Aangepaste waarde                          |                          |
|----------|--|--|--------------------------|--|--------------------------|
|          |  | Prioriteit                                 | Effect                   | Prioriteit                                 | Effect                   |
|          |  | 0 = Geblokk.<br>A = A-alarm<br>B = B-alarm | 0 = In bedr.<br>1 = Stop | 0 = Geblokk.<br>A = A-alarm<br>B = B-alarm | 0 = In bedr.<br>1 = Stop |
| 7:3      | Xzone, controle koelklep geactiveerd   | B  | 0 <sup>3)</sup>          |  |                          |
| 7:4      | Xzone, temperatuur uitlaatlucht onder instelpunt alarmgrens                                | A  | 0 <sup>3)</sup>          |  |                          |
| 7:5      | Xzone koelen, alarmingang 1 geactiveerd  | A  | 0                        |  |                          |
| 7:6      | Xzone koelen, alarmingang 2 geactiveerd  | A  | 0                        |  |                          |
| 8:5      | Controle koelklep geactiveerd  | B  | 0 <sup>3)</sup>          |  |                          |
| 10:1     | Temperatuursensor inlaatlucht defect   | A  | 1 <sup>3)</sup>          |  |                          |
| 10:2     | Temperatuursensor inlaatlucht voor dichtheidscorrectie defect                              | B  | 0 <sup>3)</sup>          |  |                          |
| 10:3     | Temperatuursensor uitlaatlucht defect  | A  | 1 <sup>3)</sup>          |  |                          |
| 10:4     | Temperatuursensor uitlaatlucht voor dichtheidscorrectie defect (RX/PIX/CX)                 | B  | 0 <sup>3)</sup>          |  |                          |
| 10:5     | Temperatuursensor uitlaatlucht voor ontdooien warmtewisselaar defect                       | A  | 1 <sup>3)</sup>          |  |                          |
| 10:6     | Temperatuursensor uitlaatlucht voor dichtheidscorrectie in SD luchtbehandelingsunit defect | A  | 1 <sup>3)</sup>          |  |                          |
| 10:7     | Temperatuursensor uitlaatluchtkanaal defect  | A  | 1 <sup>3)</sup>          |  |                          |
| 10:10    | Temperatuursensor buitenlucht defect (GOLD SD)   | B  | 0 <sup>3)</sup>          |  |                          |
| 11:1     | Sensor 1 ruimtetemperatuur defect  | B  | 0 <sup>3)</sup>          |  |                          |
| 11:2     | Sensor 2 ruimtetemperatuur defect  | B  | 0 <sup>3)</sup>          |  |                          |
| 11:3     | Sensor 3 ruimtetemperatuur defect  | B  | 0 <sup>3)</sup>          |  |                          |
| 11:4     | Sensor 4 ruimtetemperatuur defect  | B  | 0 <sup>3)</sup>          |  |                          |
| 11:5     | Xzone, sensor 5 ruimtetemperatuur defect   | B  | 0 <sup>3)</sup>          |  |                          |
| 11:6     | Xzone, sensor 6 ruimtetemperatuur defect   | B  | 0 <sup>3)</sup>          |  |                          |
| 11:7     | Xzone, sensor 7 ruimtetemperatuur defect   | B  | 0 <sup>3)</sup>          |  |                          |
| 11:8     | Xzone, sensor 8 ruimtetemperatuur defect   | B  | 0 <sup>3)</sup>          |  |                          |
| 11:9     | Sensor A buitentemperatuur defect  | B  | 0 <sup>3)</sup>          |  |                          |
| 11:10    | Sensor B buitentemperatuur defect  | B  | 0 <sup>3)</sup>          |  |                          |
| 11:11    | Sensor C buitentemperatuur defect  | B  | 0 <sup>3)</sup>          |  |                          |
| 11:12    | Sensor D buitentemperatuur defect  | B  | 0 <sup>3)</sup>          |  |                          |
| 11:13    | Communicatiefout kamertemperatuur <sup>2)</sup>  | B  | 0 <sup>3)</sup>          |  |                          |
| 11:14    | Xzone, communicatiefout kamertemperatuur <sup>2)</sup>                                     | B  | 0 <sup>3)</sup>          |  |                          |
| 11:15    | Communicatiefout buitentemperatuur <sup>2)</sup>   | B  | 0 <sup>3)</sup>          |  |                          |
| 12:1     | Temperatuur inlaatlucht onder instelpunt alarmgrens  | A  | 1 <sup>3)</sup>          |  |                          |
| 12:2     | Temperatuur inlaatlucht boven instelpunt alarmgrens  | B  | 0 <sup>3)</sup>          |  |                          |
| 12:6     | Temperatuur uitlaatlucht onder alarmgrens  | A  | 1 <sup>3)</sup>          |  |                          |
| 12:11    | Temperatuurbeveiliging onder alarmgrens <sup>2)</sup>                                      | A  | 1 <sup>3)</sup>          |  |                          |
| 12:13    | Rendement warmtewisselaar onder alarmgrens   | B  | 0 <sup>3)</sup>          |  |                          |
| 13:1     | Bevochtiging, communicatiefout I/O-module 4  | B  | 0 <sup>3)</sup>          |  |                          |
| 13:2     | Vochtsensor inlaatlucht defect   | A  | 0 <sup>3)</sup>          |  |                          |
| 13:3     | Vochtsensor uitlaatlucht defect  | A  | 0 <sup>3)</sup>          |  |                          |
| 13:4     | Vochtsensor afvoerlucht defect   | A  | 0 <sup>3)</sup>          |  |                          |
| 13:9     | Alarmuitgang bevochtiger geactiveerd   | A  | 0 <sup>3)</sup>          |  |                          |
| 13:11    | Communicatiefout VOC-sensor  | B  | 0 <sup>3)</sup>          |  |                          |
| 13:12    | VOC-sensor interne communicatiefout  | B  | 0 <sup>3)</sup>          |  |                          |
| 13:13    | VOC-sensor interne fout  | B  | 0 <sup>3)</sup>          |  |                          |



| Alarmnr. | Functie  | Waarde fabr.-instelling                    |                          | Aangepaste waarde                          |                          |
|----------|--|--|--------------------------|--|--------------------------|
|          |  | Prioriteit                                 | Effect                   | Prioriteit                                 | Effect                   |
|          |  | 0 = Geblokk.<br>A = A-alarm<br>B = B-alarm | 0 = In bedr.<br>1 = Stop | 0 = Geblokk.<br>A = A-alarm<br>B = B-alarm | 0 = In bedr.<br>1 = Stop |
| 13:14    | VOC-givare, niveau onder/boven instelpunt alarmgrens                 | B  | 0 <sup>3)</sup>          |  |                          |
| 15:1     | Platenwisselaar, communicatiefout I/O-module 2                       | A  | 1 <sup>3)4)</sup>        |  |                          |
| 15:2     | Platenwisselaar, temperatuursensor 1 defect                          | A  | 1 <sup>3)4)</sup>        |  |                          |
| 15:3     | Platenwisselaar, temperatuursensor 2 defect                          | A  | 1 <sup>3)4)</sup>        |  |                          |
| 15:4     | Platenwisselaar, regelklepcontrole geactiveerd                       | A  | 0 <sup>3)4)</sup>        |  |                          |
| 15:7     | Platenwisselaar, I/O-module 3 communicatiefout                       | A  | 1                        |  |                          |
| 15:8     | Platenwisselaar, controle bypass-klep geactiveerd                    | A  | 0                        |  |                          |
| 15:9     | Platenwisselaar, controle regelklep 1 geactiveerd                    | A  | 0                        |  |                          |
| 15:10    | Platenwisselaar, controle regelklep 2 geactiveerd                    | A  | 0                        |  |                          |
| 15:11    | Platenwisselaar, I/O-module 3 communicatiefout                       | A  | 1                        |  |                          |
| 15:12    | Platenwisselaar, controle bypass-klep geactiveerd                    | A  | 0                        |  |                          |
| 15:13    | Tegenstroomplatenwisselaar, ontdooidruk boven alarmgrens             | B  | 1                        |  |                          |
| 15:14    | Platenwisselaar, ontdooisensor C communicatiefout                    | B  | 0                        |  |                          |
| 15:15    | Platenwisselaar, ontdooidruk boven alarmgrens                        | B  | 1                        |  |                          |
| 16:1     | Twincoilwisselaar, communicatiefout I/O-module 1                     | A  | 1 <sup>3)4)</sup>        |  |                          |
| 16:2     | Twincoilwisselaar, temperatuursensor defect                          | A  | 1 <sup>3)4)</sup>        |  |                          |
| 16:3     | Twincoilwisselaar, klepcontrole geactiveerd                          | A  | 0 <sup>3)4)</sup>        |  |                          |
| 16:4     | Twincoilwisselaar, pompcontrole geactiveerd                          | A  | 1 <sup>3)4)</sup>        |  |                          |
| 16:5     | Twincoilwisselaar, communicatiefout I/O-module C                     | A  | 1 <sup>3)4)</sup>        |  |                          |
| 16:6     | Twincoilwisselaar, druksensor defect                                 | A  | 1 <sup>3)4)</sup>        |  |                          |
| 16:7     | Twincoilwisselaar, lage druk in vloeistofcircuit                     | A  | 1 <sup>3)4)</sup>        |  |                          |
| 16:8     | Twincoilwisselaar, druk onder alarmgrens                             | A  | 1                        |  |                          |
| 17:1     | Warmtewielwisselaar, communicatiefout motorregelaar                  | A  | 1 <sup>3)</sup>          |  |                          |
| 17:2     | Warmtewielwisselaar, communicatiefout ontdooidruksensor 7            | B  | 0 <sup>3)</sup>          |  |                          |
| 17:3     | Warmtewielwisselaar, ontdooidruk boven alarmgrens                    | B  | 1 <sup>3)4)</sup>        |  |                          |
| 17:4     | Warmtewielwisselaar, snelheidscontrole geactiveerd                   | A <sup>1)</sup>                            | 1 <sup>3)4)</sup>        |  |                          |
| 17:5     | Warmtewielwisselaar, overstroom motorregelaar                        | A <sup>1)</sup>                            | 1 <sup>3)4)</sup>        |  |                          |
| 17:6     | Warmtewielwisselaar, te lage spanning motorregelaar                  | A <sup>1)</sup>                            | 1 <sup>3)4)</sup>        |  |                          |
| 17:7     | Warmtewielwisselaar, te hoge spanning motorregelaar                  | A <sup>1)</sup>                            | 1 <sup>3)4)</sup>        |  |                          |
| 17:8     | Warmtewielwisselaar, te hoge temperatuur motorregelaar               | A <sup>1)</sup>                            | 1 <sup>3)4)</sup>        |  |                          |
| 17:9     | Warmtewielwisselaar, startfout motorregelaar                         | A <sup>1)</sup>                            | 1 <sup>3)4)</sup>        |  |                          |
| 18:1     | AYC, communicatiefout I/O-module 7                                   | A  | 0 <sup>3)</sup>          |  |                          |
| 18:2     | AYC-verwarmen, temperatuursensor defect                              | A  | 0 <sup>3)</sup>          |  |                          |
| 18:3     | AYC-verwarmen, klepcontrole geactiveerd                              | B  | 0 <sup>3)</sup>          |  |                          |
| 18:4     | AYC-verwarmen, pompcontrole geactiveerd                              | A  | 0 <sup>3)</sup>          |  |                          |
| 18:5     | AYC-verwarmen, temperatuur onder instelpunt alarmgrens               | A  | 0 <sup>3)</sup>          |  |                          |
| 18:6     | AYC-verwarmen, temperatuur boven instelpunt alarmgrens <sup>5)</sup> | B  | 0 <sup>3)</sup>          |  |                          |
| 18:9     | AYC-koelen, temperatuursensor defect                                 | A  | 0 <sup>3)</sup>          |  |                          |
| 18:10    | AYC-koelen, klepcontrole geactiveerd                                 | B  | 0 <sup>3)</sup>          |  |                          |
| 18:11    | AYC-koelen, pompcontrole geactiveerd                                 | A  | 0 <sup>3)</sup>          |  |                          |
| 18:12    | AYC-koelen, temperatuur onder instelpunt alarmgrens                  | A  | 0 <sup>3)</sup>          |  |                          |
| 18:13    | AYC-koelen, temperatuur boven instelpunt alarmgrens <sup>5)</sup>    | B  | 0 <sup>3)</sup>          |  |                          |

| Alarminr. | Functie   | Waarde fabr.-instelling                    |                          | Aangepaste waarde                          |                          |
|-----------|---|--|--------------------------|--|--------------------------|
|           |   | Prioriteit                                 | Effect                   | Prioriteit                                 | Effect                   |
|           |   | 0 = Geblokk.<br>A = A-alarm<br>B = B-alarm | 0 = In bedr.<br>1 = Stop | 0 = Geblokk.<br>A = A-alarm<br>B = B-alarm | 0 = In bedr.<br>1 = Stop |
| 21:1      | COOL DX, communicatiefout I/O-module 2                                    | B  | 0 <sup>3)</sup>          |  |                          |
| 21:2      | COOL DX, lagedruksensor compressor 1 defect                               | A <sup>1)</sup>                            | 0 <sup>3)</sup>          |  |                          |
| 21:3      | COOL DX, lage druk compressor 1 onder alarmgrens                          | A <sup>1)</sup>                            | 0 <sup>3)</sup>          |  |                          |
| 21:4      | COOL DX, hogedruksensor compressor 1 defect                               | A <sup>1)</sup>                            | 0 <sup>3)</sup>          |  |                          |
| 21:5      | COOL DX, hoge druk compressor 1 boven alarmgrens                          | A <sup>1)</sup>                            | 0 <sup>3)</sup>          |  |                          |
| 21:6      | COOL DX, controle compressor 1 geactiveerd                                | A  | 0 <sup>3)</sup>          |  |                          |
| 21:7      | COOL DX, fout bij herstarten compressor 1                                 | A  | 0 <sup>3)</sup>          |  |                          |
| 21:8      | COOL DX, lagedruksensor compressor 2 defect                               | A <sup>1)</sup>                            | 0 <sup>3)</sup>          |  |                          |
| 21:9      | COOL DX, lage druk compressor 2 onder alarmgrens                          | A <sup>1)</sup>                            | 0 <sup>3)</sup>          |  |                          |
| 21:10     | COOL DX, hogedruksensor compressor 2 defect                               | A <sup>1)</sup>                            | 0 <sup>3)</sup>          |  |                          |
| 21:11     | COOL DX, hoge druk compressor 2 boven alarmgrens                          | A <sup>1)</sup>                            | 0 <sup>3)</sup>          |  |                          |
| 21:12     | COOL DX, controle compressor 2 geactiveerd                                | A  | 0 <sup>3)</sup>          |  |                          |
| 21:13     | COOL DX, fout bij herstarten compressor 2                                 | A  | 0 <sup>3)</sup>          |  |                          |
| 21:14     | COOL DX, temperatuursensor buitenlucht defect                             | B  | 0 <sup>3)</sup>          |  |                          |
| 21:15     | COOL DX, fout in fasesequentie  | A  | 0 <sup>3)</sup>          |  |                          |
| 23:1      | SMART Link, communicatiefout  | A  | 0 <sup>3)</sup>          |  |                          |
| 23:2      | SMART Link, alarmniveau 1 geactiveerd                                     | B  | 0 <sup>3)</sup>          |  |                          |
| 23:3      | SMART Link, alarmniveau 2 geactiveerd                                     | B  | 0 <sup>3)</sup>          |  |                          |
| 23:4      | SMART Link, alarmniveau 3 geactiveerd                                     | B  | 0 <sup>3)</sup>          |  |                          |
| 23:10     | AQUA Link, I/O-module 5 geactiveerd                                       | B  | 0 <sup>3)</sup>          |  |                          |
| 23:11     | AQUA Link, pompcontrole geactiveerd                                       | B  | 0 <sup>3)</sup>          |  |                          |
| 24:1      | SMART Link 1, communicatiefout  | A  | 0 <sup>3)</sup>          |  |                          |
| 24:2      | SMART Link 1, alarm geactiveerd   | A  | 0 <sup>3)</sup>          |  |                          |
| 24:4      | SMART Link 2, communicatiefout  | A  | 0 <sup>3)</sup>          |  |                          |
| 24:5      | SMART Link 2, alarm geactiveerd   | A  | 0 <sup>3)</sup>          |  |                          |
| 24:7      | SMART Link 3, communicatiefout  | A  | 0 <sup>3)</sup>          |  |                          |
| 24:8      | SMART Link 3, alarm geactiveerd   | A  | 0 <sup>3)</sup>          |  |                          |
| 24:10     | SMART Link 4, communicatiefout  | A  | 0 <sup>3)</sup>          |  |                          |
| 24:11     | SMART Link 4, alarm geactiveerd   | A  | 0 <sup>3)</sup>          |  |                          |
| 24:13     | SMART Link, toevoerluchtalarm luchtstroom onder alarmgrens                | A  | 0                        |  |                          |
| 26:1      | Voorfilter, communicatiefout inlaatluchtdruksensor 8                      | B  | 0 <sup>3)</sup>          |  |                          |
| 26:2      | Voorfilter, inlaatlucht vuil  | B  | 0 <sup>3)</sup>          |  |                          |
| 26:7      | Voorfilter, communicatiefout uitlaatluchtdruksensor 9                     | B  | 0 <sup>3)</sup>          |  |                          |
| 26:8      | Voorfilter, uitlaatlucht vuil   | B  | 0 <sup>3)</sup>          |  |                          |
| 27:1      | Filter luchtbehandelingsunit, communicatiefout inlaatluchtdruksensor 3/4  | B  | 0 <sup>3)</sup>          |  |                          |
| 27:2      | Filter luchtbehandelingsunit, inlaatlucht vuil                            | B  | 0 <sup>3)</sup>          |  |                          |
| 27:7      | Filter luchtbehandelingsunit, communicatiefout uitlaatluchtdruksensor 3/4 | B  | 0 <sup>3)</sup>          |  |                          |
| 27:8      | Filter luchtbehandelingsunit, uitlaatlucht vuil                           | B  | 0 <sup>3)</sup>          |  |                          |
| 28:1      | Eindfilter, communicatiefout inlaatluchtdruksensor A                      | B  | 0 <sup>3)</sup>          |  |                          |
| 28:2      | Eindfilter, inlaatlucht vuil  | B  | 0 <sup>3)</sup>          |  |                          |
| 30:1      | Luchtdebietmeting, communicatiefout inlaatluchtdruksensor 1/2             | A  | 1 <sup>3)</sup>          |  |                          |
| 30:2      | Luchtdebietmeting, inlaatluchtdebiet onder instelpunt alarmgrens          | B  | 0 <sup>3)</sup>          |  |                          |

| Alarmonr. | Functie  | Waarde fabr.-instelling                    |                          | Aangepaste waarde                          |                          |
|-----------|--|--|--------------------------|--|--------------------------|
|           |  | Prioriteit                                 | Effect                   | Prioriteit                                 | Effect                   |
|           |  | 0 = Geblokk.<br>A = A-alarm<br>B = B-alarm | 0 = In bedr.<br>1 = Stop | 0 = Geblokk.<br>A = A-alarm<br>B = B-alarm | 0 = In bedr.<br>1 = Stop |
| 30:3      | Luchtdebietmeting, inlaatluchtdebiet boven instelpunt alarmgrens                                 | B  | 0 <sup>3)</sup>          |  |                          |
| 30:6      | Luchtdebietmeting, communicatiefout uitlaatluchtdruksensor 1/2                                   | A  | 1 <sup>3)</sup>          |  |                          |
| 30:7      | Luchtdebietmeting, uitlaatluchtdebiet onder instelpunt alarmgrens                                | B  | 0 <sup>3)</sup>          |  |                          |
| 30:8      | Luchtdebietmeting, uitlaatluchtdebiet boven instelpunt alarmgrens                                | B  | 0 <sup>3)</sup>          |  |                          |
| 30:11     | Luchtdebietmeting, communicatiefout lekverliesregeling druksensor B                              | B  | 0 <sup>3)</sup>          |  |                          |
| 31:1      | Drukregeling, communicatiefout inlaatluchtdruksensor 5   | A  | 1 <sup>3)</sup>          |  |                          |
| 31:2      | Drukregeling, druk inlaatlucht onder instelpunt alarmgrens                                       | B  | 0 <sup>3)</sup>          |  |                          |
| 31:3      | Drukregeling, druk inlaatlucht boven instelpunt alarmgrens                                       | B  | 0 <sup>3)</sup>          |  |                          |
| 31:6      | Drukregeling, communicatiefout uitlaatluchtdruksensor 6  | A  | 1 <sup>3)</sup>          |  |                          |
| 31:7      | Drukregeling, druk uitlaatlucht onder instelpunt alarmgrens                                      | B  | 0 <sup>3)</sup>          |  |                          |
| 31:8      | Drukregeling, druk uitlaatlucht boven instelpunt alarmgrens                                      | B  | 0 <sup>3)</sup>          |  |                          |
| 32:1      | RECO <sub>2</sub> , communicatiefout I/O-module 0  | A  | 0 <sup>3)</sup>          |  |                          |
| 32:2      | RECO <sub>2</sub> , communicatiefout druksensor 0  | A  | 0 <sup>3)</sup>          |  |                          |
| 32:3      | ReCO <sub>2</sub> , Intermitterende nachtverwarming, controle regelklep recirculatie geactiveerd | B  | 0 <sup>3)</sup>          |  |                          |
| 32:4      | RECO <sub>2</sub> , controle regelklep buitenlucht geactiveerd                                   | B  | 0 <sup>3)</sup>          |  |                          |
| 33:1      | Periode tussen onderhoud voorbij alarmgrens <sup>2</sup>   | B  | 0 <sup>3)</sup>          |  |                          |
| 33:15     | Blokkering geactiveerd   | A  | 1                        |  |                          |
| 34:1      | Communicatiefout externe regeling I/O-module 3   | B  | 0 <sup>3)</sup>          |  |                          |
| 34:2      | Communicatiefout externe regeling I/O-module 6   | B  | 0 <sup>3)</sup>          |  |                          |
| 35:1      | Booster-verdelers, communicatiefout I/O-module 8   | B  | 0                        |  |                          |
| 36:1      | Externe communicatie, I/O-module A, communicatiefout   | B  | 0 <sup>3)</sup>          |  |                          |
| 36:2      | Externe communicatie, I/O-module A, temperatuursensor 1 defect                                   | B  | 0 <sup>3)</sup>          |  |                          |
| 36:3      | Externe communicatie, I/O-module A, temperatuursensor 2 defect                                   | B  | 0 <sup>3)</sup>          |  |                          |
| 36:6      | Externe communicatie, I/O-module B, communicatiefout   | B  | 0 <sup>3)</sup>          |  |                          |
| 36:7      | Externe communicatie, I/O-module B, temperatuursensor 1 defect                                   | B  | 0 <sup>3)</sup>          |  |                          |
| 36:8      | Externe communicatie, I/O-module B, temperatuursensor 2 defect                                   | B  | 0 <sup>3)</sup>          |  |                          |
| 36:11     | Externe communicatie, I/O-module C, communicatiefout   | B  | 0 <sup>3)</sup>          |  |                          |
| 36:12     | Externe communicatie, I/O-module C, temperatuursensor 1 defect                                   | B  | 0 <sup>3)</sup>          |  |                          |
| 36:13     | Externe communicatie, I/O-module C, temperatuursensor 2 defect                                   | B  | 0 <sup>3)</sup>          |  |                          |
| 38:1      | MIRU 1 communicatiefout  | A  | 0 <sup>3)</sup>          |  |                          |
| 38:2      | MIRU 1 alarm motorregelaar geactiveerd   | A  | 0 <sup>3)</sup>          |  |                          |
| 38:3      | MIRU 1 communicatiefout motorregelaar  | A  | 0 <sup>3)</sup>          |  |                          |
| 38:4      | MIRU 1 communicatiefout druksensor 0 luchtstroommeting   | A  | 0 <sup>3)</sup>          |  |                          |
| 38:5      | MIRU 1 communicatiefout drukregelsensor 1  | A  | 0 <sup>3)</sup>          |  |                          |
| 38:6      | MIRU 1 temperatuursensor defect  | B  | 0 <sup>3)</sup>          |  |                          |
| 38:7      | MIRU 1 luchtstroom/druk wijkt af van instelpunt alarmgrens                                       | B  | 0 <sup>3)</sup>          |  |                          |
| 38:8      | MIRU 1 luchtstroom onder instelpunt alarmgrens   | B  | 0                        |  |                          |
| 38:9      | MIRU 1 luchtstroom boven instelpunt alarmgrens   | B  | 0                        |  |                          |
| 38:10     | MIRU 1 druk onder instelpunt alarmgrens  | B  | 0                        |  |                          |
| 38:11     | MIRU 1 druk boven instelpunt alarmgrens  | B  | 0                        |  |                          |
| 39:1      | MIRU 2 communicatiefout  | A  | 0 <sup>3)</sup>          |  |                          |
| 39:2      | MIRU 2 alarm motorregelaar geactiveerd   | A  | 0 <sup>3)</sup>          |  |                          |

| Alarminr. | Functie  | Waarde fabr.-instelling                    |                          | Aangepaste waarde                          |                          |
|-----------|--|--|--------------------------|--|--------------------------|
|           |  | Prioriteit                                 | Effect                   | Prioriteit                                 | Effect                   |
|           |  | 0 = Geblokk.<br>A = A-alarm<br>B = B-alarm | 0 = In bedr.<br>1 = Stop | 0 = Geblokk.<br>A = A-alarm<br>B = B-alarm | 0 = In bedr.<br>1 = Stop |
| 39:3      | MIRU 2 communicatiefout motorregelaar                      | A  | 0 <sup>3)</sup>          |  |                          |
| 39:4      | MIRU 2 communicatiefout druksensor 0 luchtstroommeting     | A  | 0 <sup>3)</sup>          |  |                          |
| 39:5      | MIRU 2 communicatiefout drukregelsensor 1                  | A  | 0 <sup>3)</sup>          |  |                          |
| 39:6      | MIRU 2 temperatuursensor defect                            | B  | 0 <sup>3)</sup>          |  |                          |
| 39:7      | MIRU 2 luchtstroom/druk wijkt af van instelpunt alarmgrens | B  | 0 <sup>3)</sup>          |  |                          |
| 39:8      | MIRU 2 luchtstroom onder instelpunt alarmgrens             | B  | 0                        |  |                          |
| 39:9      | MIRU 2 luchtstroom boven instelpunt alarmgrens             | B  | 0                        |  |                          |
| 39:10     | MIRU 2 druk onder instelpunt alarmgrens                    | B  | 0                        |  |                          |
| 39:11     | MIRU 2 druk boven instelpunt alarmgrens                    | B  | 0                        |  |                          |
| 40:1      | MIRU 3 communicatiefout                                    | A  | 0 <sup>3)</sup>          |  |                          |
| 40:2      | MIRU 3 alarm motorregelaar geactiveerd                     | A  | 0 <sup>3)</sup>          |  |                          |
| 40:3      | MIRU 3 communicatiefout motorregelaar                      | A  | 0 <sup>3)</sup>          |  |                          |
| 40:4      | MIRU 3 communicatiefout druksensor 0 luchtstroommeting     | A  | 0 <sup>3)</sup>          |  |                          |
| 40:5      | MIRU 3 communicatiefout drukregelsensor 1                  | A  | 0 <sup>3)</sup>          |  |                          |
| 40:6      | MIRU 3 temperatuursensor defect                            | B  | 0 <sup>3)</sup>          |  |                          |
| 40:7      | MIRU 3 luchtstroom/druk wijkt af van instelpunt alarmgrens | B  | 0 <sup>3)</sup>          |  |                          |
| 40:8      | MIRU 3 luchtstroom onder instelpunt alarmgrens             | B  | 0                        |  |                          |
| 40:9      | MIRU 3 luchtstroom boven instelpunt alarmgrens             | B  | 0                        |  |                          |
| 40:10     | MIRU 3 druk onder instelpunt alarmgrens                    | B  | 0                        |  |                          |
| 40:11     | MIRU 3 druk boven instelpunt alarmgrens                    | B  | 0                        |  |                          |
| 41:1      | MIRU 4 communicatiefout                                    | A  | 0 <sup>3)</sup>          |  |                          |
| 41:2      | MIRU 4 alarm motorregelaar geactiveerd                     | A  | 0 <sup>3)</sup>          |  |                          |
| 41:3      | MIRU 4 communicatiefout motorregelaar                      | A  | 0 <sup>3)</sup>          |  |                          |
| 41:4      | MIRU 4 communicatiefout druksensor 0 luchtstroommeting     | A  | 0 <sup>3)</sup>          |  |                          |
| 41:5      | MIRU 4 communicatiefout drukregelsensor 1                  | A  | 0 <sup>3)</sup>          |  |                          |
| 41:6      | MIRU 4 temperatuursensor defect                            | B  | 0 <sup>3)</sup>          |  |                          |
| 41:7      | MIRU 4 luchtstroom/druk wijkt af van instelpunt alarmgrens | B  | 0 <sup>3)</sup>          |  |                          |
| 42:1      | MIRU 5 communicatiefout                                    | A  | 0 <sup>3)</sup>          |  |                          |
| 42:2      | MIRU 5 alarm motorregelaar geactiveerd                     | A  | 0 <sup>3)</sup>          |  |                          |
| 42:3      | MIRU 5 communicatiefout motorregelaar                      | A  | 0 <sup>3)</sup>          |  |                          |
| 42:4      | MIRU 5 communicatiefout druksensor 0 luchtstroommeting     | A  | 0 <sup>3)</sup>          |  |                          |
| 42:5      | MIRU 5 communicatiefout drukregelsensor 1                  | A  | 0 <sup>3)</sup>          |  |                          |
| 42:6      | MIRU 5 temperatuursensor defect                            | B  | 0 <sup>3)</sup>          |  |                          |
| 42:7      | MIRU 5 luchtstroom/druk wijkt af van instelpunt alarmgrens | B  | 0 <sup>3)</sup>          |  |                          |
| 43:1      | MIRU 6 communicatiefout                                    | A  | 0 <sup>3)</sup>          |  |                          |
| 43:2      | MIRU 6 alarm motorregelaar geactiveerd                     | A  | 0 <sup>3)</sup>          |  |                          |
| 43:3      | MIRU 6 communicatiefout motorregelaar                      | A  | 0 <sup>3)</sup>          |  |                          |
| 43:4      | MIRU 6 communicatiefout druksensor 0 luchtstroommeting     | A  | 0 <sup>3)</sup>          |  |                          |
| 43:5      | MIRU 6 communicatiefout drukregelsensor 1                  | A  | 0 <sup>3)</sup>          |  |                          |
| 43:6      | MIRU 6 temperatuursensor defect                            | B  | 0 <sup>3)</sup>          |  |                          |
| 43:7      | MIRU 6 luchtstroom/druk wijkt af van instelpunt alarmgrens | B  | 0 <sup>3)</sup>          |  |                          |
| 44:1      | MIRU 7 communicatiefout                                    | A  | 0 <sup>3)</sup>          |  |                          |

| Alarmnr. | Functie   | Waarde fabr.-instelling                    |                          | Aangepaste waarde                          |                          |
|----------|---|--|--------------------------|--|--------------------------|
|          |   | Prioriteit                                 | Effect                   | Prioriteit                                 | Effect                   |
|          |   | 0 = Geblokk.<br>A = A-alarm<br>B = B-alarm | 0 = In bedr.<br>1 = Stop | 0 = Geblokk.<br>A = A-alarm<br>B = B-alarm | 0 = In bedr.<br>1 = Stop |
| 44:2     | MIRU 7 alarm motorregelaar geactiveerd                            | A  | 0 <sup>3)</sup>          |  |                          |
| 44:3     | MIRU 7 communicatiefout motorregelaar                             | A  | 0 <sup>3)</sup>          |  |                          |
| 44:4     | MIRU 7 communicatiefout druksensor 0 luchtstroommeting            | A  | 0 <sup>3)</sup>          |  |                          |
| 44:5     | MIRU 7 communicatiefout drukregelsensor 1                         | A  | 0 <sup>3)</sup>          |  |                          |
| 44:6     | MIRU 7 temperatuursensor defect                                   | B  | 0 <sup>3)</sup>          |  |                          |
| 44:7     | MIRU 7 luchtstroom/druk wijkt af van instelpunt alarmgrens        | B  | 0 <sup>3)</sup>          |  |                          |
| 45:1     | MIRU 8 communicatiefout   | A  | 0 <sup>3)</sup>          |  |                          |
| 45:2     | MIRU 8 alarm motorregelaar geactiveerd                            | A  | 0 <sup>3)</sup>          |  |                          |
| 45:3     | MIRU 8 communicatiefout motorregelaar                             | A  | 0 <sup>3)</sup>          |  |                          |
| 45:4     | MIRU 8 communicatiefout druksensor 0 luchtstroommeting            | A  | 0 <sup>3)</sup>          |  |                          |
| 45:5     | MIRU 8 communicatiefout drukregelsensor 1                         | A  | 0 <sup>3)</sup>          |  |                          |
| 45:6     | MIRU 8 temperatuursensor defect                                   | B  | 0 <sup>3)</sup>          |  |                          |
| 45:7     | MIRU 8 luchtstroom/druk wijkt af van instelpunt alarmgrens        | B  | 0 <sup>3)</sup>          |  |                          |
| 46:1     | MIRU 9 communicatiefout   | A  | 0 <sup>3)</sup>          |  |                          |
| 46:2     | MIRU 9 alarm motorregelaar geactiveerd                            | A  | 0 <sup>3)</sup>          |  |                          |
| 46:3     | MIRU 9 communicatiefout motorregelaar                             | A  | 0 <sup>3)</sup>          |  |                          |
| 46:4     | MIRU 9 communicatiefout druksensor 0 luchtstroommeting            | A  | 0 <sup>3)</sup>          |  |                          |
| 46:5     | MIRU 9 communicatiefout drukregelsensor 1                         | A  | 0 <sup>3)</sup>          |  |                          |
| 46:6     | MIRU 9 temperatuursensor defect                                   | B  | 0 <sup>3)</sup>          |  |                          |
| 46:7     | MIRU 9 luchtstroom/druk wijkt af van instelpunt alarmgrens        | B  | 0 <sup>3)</sup>          |  |                          |
| 47:1     | MIRU 10 communicatiefout  | A  | 0 <sup>3)</sup>          |  |                          |
| 47:2     | MIRU 10 alarm motorregelaar geactiveerd                           | A  | 0 <sup>3)</sup>          |  |                          |
| 47:3     | MIRU 10 communicatiefout motorregelaar                            | A  | 0 <sup>3)</sup>          |  |                          |
| 47:4     | MIRU 10 communicatiefout druksensor 0 luchtstroommeting           | A  | 0 <sup>3)</sup>          |  |                          |
| 47:5     | MIRU 10 communicatiefout drukregelsensor 1                        | A  | 0 <sup>3)</sup>          |  |                          |
| 47:6     | MIRU 10 temperatuursensor defect                                  | B  | 0 <sup>3)</sup>          |  |                          |
| 47:7     | MIRU 10 luchtstroom/druk wijkt af van instelpunt alarmgrens       | B  | 0 <sup>3)</sup>          |  |                          |
| 49:1     | Inlaatluchtventilator 1A communicatiefout                         | A  | 1 <sup>3)</sup>          |  |                          |
| 49:2     | Inlaatluchtventilator 1A overstroom motorregelaar                 | A <sup>1)</sup>                            | 1 <sup>3)</sup>          |  |                          |
| 49:3     | Inlaatluchtventilator 1A te lage spanning motorregelaar           | A <sup>1)</sup>                            | 1 <sup>3)</sup>          |  |                          |
| 49:4     | Inlaatluchtventilator 1A te hoge spanning motorregelaar           | A <sup>1)</sup>                            | 1 <sup>3)</sup>          |  |                          |
| 49:5     | Inlaatluchtventilator 1A te hoge temperatuur motorregelaar        | A <sup>1)</sup>                            | 1 <sup>3)</sup>          |  |                          |
| 49:6     | Inlaatluchtventilator 1A startfout motorregelaar                  | A <sup>1)</sup>                            | 1 <sup>3)</sup>          |  |                          |
| 49:7     | Inlaatluchtventilator 1A rimpelspanningfout motorregelaar         | A <sup>1)</sup>                            | 1 <sup>3)</sup>          |  |                          |
| 49:8     | Inlaatluchtventilator 1A fasefout motorregelaar                   | A <sup>1)</sup>                            | 1 <sup>3)</sup>          |  |                          |
| 49:9     | Inlaatluchtventilator 1A fout intern geheugen motorregelaar       | A <sup>1)</sup>                            | 1 <sup>3)</sup>          |  |                          |
| 49:10    | Inlaatluchtventilator 1A stroomreducering motorregelaar           | B  | 0 <sup>3)</sup>          |  |                          |
| 49:11    | Inlaatluchtventilator 1A, fout interne communicatie motorregelaar | A  | 1 <sup>3)</sup>          |  |                          |
| 50:1     | Inlaatluchtventilator 2A communicatiefout                         | A  | 1 <sup>3)</sup>          |  |                          |
| 50:2     | Inlaatluchtventilator 2A overstroom motorregelaar                 | A <sup>1)</sup>                            | 1 <sup>3)</sup>          |  |                          |
| 50:3     | Inlaatluchtventilator 2A te lage spanning motorregelaar           | A <sup>1)</sup>                            | 1 <sup>3)</sup>          |  |                          |
| 50:4     | Inlaatluchtventilator 2A te hoge spanning motorregelaar           | A <sup>1)</sup>                            | 1 <sup>3)</sup>          |  |                          |

| Alarmnr. | Functie  | Waarde fabr.-instelling                    |                          | Aangepaste waarde                          |                          |
|----------|--|--|--------------------------|--|--------------------------|
|          |  | Prioriteit                                 | Effect                   | Prioriteit                                 | Effect                   |
|          |  | 0 = Geblokk.<br>A = A-alarm<br>B = B-alarm | 0 = In bedr.<br>1 = Stop | 0 = Geblokk.<br>A = A-alarm<br>B = B-alarm | 0 = In bedr.<br>1 = Stop |
| 50:5     | Inlaatluuchtventilator 2A te hoge temperatuur motorregelaar        | A <sup>1)</sup>                            | 1 <sup>3)</sup>          |  |                          |
| 50:6     | Inlaatluuchtventilator 2A startfout motorregelaar                  | A <sup>1)</sup>                            | 1 <sup>3)</sup>          |  |                          |
| 50:7     | Inlaatluuchtventilator 2A rimpelspanningfout motorregelaar         | A <sup>1)</sup>                            | 1 <sup>3)</sup>          |  |                          |
| 50:8     | Inlaatluuchtventilator 2A fasefout motorregelaar                   | A <sup>1)</sup>                            | 1 <sup>3)</sup>          |  |                          |
| 50:9     | Inlaatluuchtventilator 2A fout intern geheugen motorregelaar       | A <sup>1)</sup>                            | 1 <sup>3)</sup>          |  |                          |
| 50:10    | Inlaatluuchtventilator 2A stroomreducering motorregelaar           | B  | 0 <sup>3)</sup>          |  |                          |
| 50:11    | Inlaatluuchtventilator 2A, fout interne communicatie motorregelaar | A  | 1 <sup>3)</sup>          |  |                          |
| 51:1     | Inlaatluuchtventilator 3A communicatiefout                         | A  | 1 <sup>3)</sup>          |  |                          |
| 51:2     | Inlaatluuchtventilator 3A overstroom motorregelaar                 | A <sup>1)</sup>                            | 1 <sup>3)</sup>          |  |                          |
| 51:3     | Inlaatluuchtventilator 3A te lage spanning motorregelaar           | A <sup>1)</sup>                            | 1 <sup>3)</sup>          |  |                          |
| 51:4     | Inlaatluuchtventilator 3A te hoge spanning motorregelaar           | A <sup>1)</sup>                            | 1 <sup>3)</sup>          |  |                          |
| 51:5     | Inlaatluuchtventilator 3A te hoge temperatuur motorregelaar        | A <sup>1)</sup>                            | 1 <sup>3)</sup>          |  |                          |
| 51:6     | Inlaatluuchtventilator 3A startfout motorregelaar                  | A <sup>1)</sup>                            | 1 <sup>3)</sup>          |  |                          |
| 51:7     | Inlaatluuchtventilator 3A rimpelspanningfout motorregelaar         | A <sup>1)</sup>                            | 1 <sup>3)</sup>          |  |                          |
| 51:8     | Inlaatluuchtventilator 3A fasefout motorregelaar                   | A <sup>1)</sup>                            | 1 <sup>3)</sup>          |  |                          |
| 51:9     | Inlaatluuchtventilator 3A fout intern geheugen motorregelaar       | A <sup>1)</sup>                            | 1 <sup>3)</sup>          |  |                          |
| 51:10    | Inlaatluuchtventilator 3A stroomreducering motorregelaar           | B  | 0 <sup>3)</sup>          |  |                          |
| 51:11    | Inlaatluuchtventilator 3A, fout interne communicatie motorregelaar | A  | 1 <sup>3)</sup>          |  |                          |
| 52:1     | Inlaatluuchtventilator 1B communicatiefout                         | A  | 1 <sup>3)</sup>          |  |                          |
| 52:2     | Inlaatluuchtventilator 1B overstroom motorregelaar                 | A <sup>1)</sup>                            | 1 <sup>3)</sup>          |  |                          |
| 52:3     | Inlaatluuchtventilator 1B te lage spanning motorregelaar           | A <sup>1)</sup>                            | 1 <sup>3)</sup>          |  |                          |
| 52:4     | Inlaatluuchtventilator 1B te hoge spanning motorregelaar           | A <sup>1)</sup>                            | 1 <sup>3)</sup>          |  |                          |
| 52:5     | Inlaatluuchtventilator 1B te hoge temperatuur motorregelaar        | A <sup>1)</sup>                            | 1 <sup>3)</sup>          |  |                          |
| 52:6     | Inlaatluuchtventilator 1B startfout motorregelaar                  | A <sup>1)</sup>                            | 1 <sup>3)</sup>          |  |                          |
| 52:7     | Inlaatluuchtventilator 1B rimpelspanningfout motorregelaar         | A <sup>1)</sup>                            | 1 <sup>3)</sup>          |  |                          |
| 52:8     | Inlaatluuchtventilator 1B fasefout motorregelaar                   | A <sup>1)</sup>                            | 1 <sup>3)</sup>          |  |                          |
| 52:9     | Inlaatluuchtventilator 1B fout intern geheugen motorregelaar       | A <sup>1)</sup>                            | 1 <sup>3)</sup>          |  |                          |
| 52:10    | Inlaatluuchtventilator 1B stroomreducering motorregelaar           | B  | 0 <sup>3)</sup>          |  |                          |
| 53:1     | Inlaatluuchtventilator 2B communicatiefout                         | A  | 1 <sup>3)</sup>          |  |                          |
| 53:2     | Inlaatluuchtventilator 2B overstroom motorregelaar                 | A <sup>1)</sup>                            | 1 <sup>3)</sup>          |  |                          |
| 53:3     | Inlaatluuchtventilator 2B te lage spanning motorregelaar           | A <sup>1)</sup>                            | 1 <sup>3)</sup>          |  |                          |
| 53:4     | Inlaatluuchtventilator 2B te hoge spanning motorregelaar           | A <sup>1)</sup>                            | 1 <sup>3)</sup>          |  |                          |
| 53:5     | Inlaatluuchtventilator 2B te hoge temperatuur motorregelaar        | A <sup>1)</sup>                            | 1 <sup>3)</sup>          |  |                          |
| 53:6     | Inlaatluuchtventilator 2B startfout motorregelaar                  | A <sup>1)</sup>                            | 1 <sup>3)</sup>          |  |                          |
| 53:7     | Inlaatluuchtventilator 2B rimpelspanningfout motorregelaar         | A <sup>1)</sup>                            | 1 <sup>3)</sup>          |  |                          |
| 53:8     | Inlaatluuchtventilator 2B fasefout motorregelaar                   | A <sup>1)</sup>                            | 1 <sup>3)</sup>          |  |                          |
| 53:9     | Inlaatluuchtventilator 2B fout intern geheugen motorregelaar       | A <sup>1)</sup>                            | 1 <sup>3)</sup>          |  |                          |
| 53:10    | Inlaatluuchtventilator 2B stroomreducering motorregelaar           | B  | 0 <sup>3)</sup>          |  |                          |
| 54:1     | Inlaatluuchtventilator 3B communicatiefout                         | A  | 1 <sup>3)</sup>          |  |                          |
| 54:2     | Inlaatluuchtventilator 3B overstroom motorregelaar                 | A <sup>1)</sup>                            | 1 <sup>3)</sup>          |  |                          |
| 54:3     | Inlaatluuchtventilator 3B te lage spanning motorregelaar           | A <sup>1)</sup>                            | 1 <sup>3)</sup>          |  |                          |
| 54:4     | Inlaatluuchtventilator 3B te hoge spanning motorregelaar           | A <sup>1)</sup>                            | 1 <sup>3)</sup>          |  |                          |

| Alarmer. | Functie  | Waarde fabr.-instelling                    |                          | Aangepaste waarde                          |                          |
|----------|--|--|--------------------------|--|--------------------------|
|          |  | Prioriteit                                 | Effect                   | Prioriteit                                 | Effect                   |
|          |  | 0 = Geblokk.<br>A = A-alarm<br>B = B-alarm | 0 = In bedr.<br>1 = Stop | 0 = Geblokk.<br>A = A-alarm<br>B = B-alarm | 0 = In bedr.<br>1 = Stop |
| 54:5     | Inlaatluchtventilator 3B te hoge temperatuur motorregelaar         | A <sup>1)</sup>                            | 1 <sup>3)</sup>          |  |                          |
| 54:6     | Inlaatluchtventilator 3B startfout motorregelaar                   | A <sup>1)</sup>                            | 1 <sup>3)</sup>          |  |                          |
| 54:7     | Inlaatluchtventilator 3B rimpelspanningfout motorregelaar          | A <sup>1)</sup>                            | 1 <sup>3)</sup>          |  |                          |
| 54:8     | Inlaatluchtventilator 3B fasefout motorregelaar                    | A <sup>1)</sup>                            | 1 <sup>3)</sup>          |  |                          |
| 54:9     | Inlaatluchtventilator 3B fout intern geheugen motorregelaar        | A <sup>1)</sup>                            | 1 <sup>3)</sup>          |  |                          |
| 54:10    | Inlaatluchtventilator 3B stroomreducering motorregelaar            | B  | 0 <sup>3)</sup>          |  |                          |
| 55:1     | Uitlaatluchtventilator 1A communicatiefout                         | A  | 1 <sup>3)</sup>          |  |                          |
| 55:2     | Uitlaatluchtventilator 1A overstroom motorregelaar                 | A <sup>1)</sup>                            | 1 <sup>3)</sup>          |  |                          |
| 55:3     | Uitlaatluchtventilator 1A te lage spanning motorregelaar           | A <sup>1)</sup>                            | 1 <sup>3)</sup>          |  |                          |
| 55:4     | Uitlaatluchtventilator 1A te hoge spanning motorregelaar           | A <sup>1)</sup>                            | 1 <sup>3)</sup>          |  |                          |
| 55:5     | Uitlaatluchtventilator 1A te hoge temperatuur motorregelaar        | A <sup>1)</sup>                            | 1 <sup>3)</sup>          |  |                          |
| 55:6     | Uitlaatluchtventilator 1A startfout motorregelaar                  | A <sup>1)</sup>                            | 1 <sup>3)</sup>          |  |                          |
| 55:7     | Uitlaatluchtventilator 1A rimpelspanningfout motorregelaar         | A <sup>1)</sup>                            | 1 <sup>3)</sup>          |  |                          |
| 55:8     | Uitlaatluchtventilator 1A fasefout motorregelaar                   | A <sup>1)</sup>                            | 1 <sup>3)</sup>          |  |                          |
| 55:9     | Uitlaatluchtventilator 1A fout intern geheugen motorregelaar       | A <sup>1)</sup>                            | 1 <sup>3)</sup>          |  |                          |
| 55:10    | Uitlaatluchtventilator 1A stroomreducering motorregelaar           | B  | 0 <sup>3)</sup>          |  |                          |
| 55:11    | Uitlaatluchtventilator 1A, fout interne communicatie motorregelaar | A  | 1 <sup>3)</sup>          |  |                          |
| 56:1     | Uitlaatluchtventilator 2A communicatiefout                         | A  | 1 <sup>3)</sup>          |  |                          |
| 56:2     | Uitlaatluchtventilator 2A overstroom motorregelaar                 | A <sup>1)</sup>                            | 1 <sup>3)</sup>          |  |                          |
| 56:3     | Uitlaatluchtventilator 2A te lage spanning motorregelaar           | A <sup>1)</sup>                            | 1 <sup>3)</sup>          |  |                          |
| 56:4     | Uitlaatluchtventilator 2A te hoge spanning motorregelaar           | A <sup>1)</sup>                            | 1 <sup>3)</sup>          |  |                          |
| 56:5     | Uitlaatluchtventilator 2A te hoge temperatuur motorregelaar        | A <sup>1)</sup>                            | 1 <sup>3)</sup>          |  |                          |
| 56:6     | Uitlaatluchtventilator 2A startfout motorregelaar                  | A <sup>1)</sup>                            | 1 <sup>3)</sup>          |  |                          |
| 56:7     | Uitlaatluchtventilator 2A rimpelspanningfout motorregelaar         | A <sup>1)</sup>                            | 1 <sup>3)</sup>          |  |                          |
| 56:8     | Uitlaatluchtventilator 2A fasefout motorregelaar                   | A <sup>1)</sup>                            | 1 <sup>3)</sup>          |  |                          |
| 56:9     | Uitlaatluchtventilator 2A fout intern geheugen motorregelaar       | A <sup>1)</sup>                            | 1 <sup>3)</sup>          |  |                          |
| 56:10    | Uitlaatluchtventilator 2A stroomreducering motorregelaar           | B  | 0 <sup>3)</sup>          |  |                          |
| 56:11    | Uitlaatluchtventilator 2A, fout interne communicatie motorregelaar | A  | 1 <sup>3)</sup>          |  |                          |
| 57:1     | Uitlaatluchtventilator 3A communicatiefout                         | A  | 1 <sup>3)</sup>          |  |                          |
| 57:2     | Uitlaatluchtventilator 3A overstroom motorregelaar                 | A <sup>1)</sup>                            | 1 <sup>3)</sup>          |  |                          |
| 57:3     | Uitlaatluchtventilator 3A te lage spanning motorregelaar           | A <sup>1)</sup>                            | 1 <sup>3)</sup>          |  |                          |
| 57:4     | Uitlaatluchtventilator 3A te hoge spanning motorregelaar           | A <sup>1)</sup>                            | 1 <sup>3)</sup>          |  |                          |
| 57:5     | Uitlaatluchtventilator 3A te hoge temperatuur motorregelaar        | A <sup>1)</sup>                            | 1 <sup>3)</sup>          |  |                          |
| 57:6     | Uitlaatluchtventilator 3A startfout motorregelaar                  | A <sup>1)</sup>                            | 1 <sup>3)</sup>          |  |                          |
| 57:7     | Uitlaatluchtventilator 3A rimpelspanningfout motorregelaar         | A <sup>1)</sup>                            | 1 <sup>3)</sup>          |  |                          |
| 57:8     | Uitlaatluchtventilator 3A fasefout motorregelaar                   | A <sup>1)</sup>                            | 1 <sup>3)</sup>          |  |                          |
| 57:9     | Uitlaatluchtventilator 3A fout intern geheugen motorregelaar       | A <sup>1)</sup>                            | 1 <sup>3)</sup>          |  |                          |
| 57:10    | Uitlaatluchtventilator 3A stroomreducering motorregelaar           | B  | 0 <sup>3)</sup>          |  |                          |
| 57:11    | Uitlaatluchtventilator 3A, fout interne communicatie motorregelaar | A  | 1 <sup>3)</sup>          |  |                          |
| 58:1     | Uitlaatluchtventilator 1B communicatiefout                         | A  | 1 <sup>3)</sup>          |  |                          |
| 58:2     | Uitlaatluchtventilator 1B overstroom motorregelaar                 | A <sup>1)</sup>                            | 1 <sup>3)</sup>          |  |                          |
| 58:3     | Uitlaatluchtventilator 1B te lage spanning motorregelaar           | A <sup>1)</sup>                            | 1 <sup>3)</sup>          |  |                          |

| Alarminr. | Functie  | Waarde fabr.-instelling                    |                          | Aangepaste waarde                          |                          |
|-----------|--|--|--------------------------|--|--------------------------|
|           |  | Prioriteit                                 | Effect                   | Prioriteit                                 | Effect                   |
|           |  | 0 = Geblokk.<br>A = A-alarm<br>B = B-alarm | 0 = In bedr.<br>1 = Stop | 0 = Geblokk.<br>A = A-alarm<br>B = B-alarm | 0 = In bedr.<br>1 = Stop |
| 58:4      | Uitlaatluchtventilator 1B te hoge spanning motorregelaar     | A <sup>1)</sup>                            | 1 <sup>3)</sup>          |  |                          |
| 58:5      | Uitlaatluchtventilator 1B te hoge temperatuur motorregelaar  | A <sup>1)</sup>                            | 1 <sup>3)</sup>          |  |                          |
| 58:6      | Uitlaatluchtventilator 1B startfout motorregelaar            | A <sup>1)</sup>                            | 1 <sup>3)</sup>          |  |                          |
| 58:7      | Uitlaatluchtventilator 1B rimpelspanningfout motorregelaar   | A <sup>1)</sup>                            | 1 <sup>3)</sup>          |  |                          |
| 58:8      | Uitlaatluchtventilator 1B fasefout motorregelaar             | A <sup>1)</sup>                            | 1 <sup>3)</sup>          |  |                          |
| 58:9      | Uitlaatluchtventilator 1B fout intern geheugen motorregelaar | A <sup>1)</sup>                            | 1 <sup>3)</sup>          |  |                          |
| 58:10     | Uitlaatluchtventilator 1B stroomreducering motorregelaar     | B  | 0 <sup>3)</sup>          |  |                          |
| 59:1      | Uitlaatluchtventilator 2B communicatiefout                   | A  | 1 <sup>3)</sup>          |  |                          |
| 59:2      | Uitlaatluchtventilator 2B overstroom motorregelaar           | A <sup>1)</sup>                            | 1 <sup>3)</sup>          |  |                          |
| 59:3      | Uitlaatluchtventilator 2B te lage spanning motorregelaar     | A <sup>1)</sup>                            | 1 <sup>3)</sup>          |  |                          |
| 59:4      | Uitlaatluchtventilator 2B te hoge spanning motorregelaar     | A <sup>1)</sup>                            | 1 <sup>3)</sup>          |  |                          |
| 59:5      | Uitlaatluchtventilator 2B te hoge temperatuur motorregelaar  | A <sup>1)</sup>                            | 1 <sup>3)</sup>          |  |                          |
| 59:6      | Uitlaatluchtventilator 2B startfout motorregelaar            | A <sup>1)</sup>                            | 1 <sup>3)</sup>          |  |                          |
| 59:7      | Uitlaatluchtventilator 2B rimpelspanningfout motorregelaar   | A <sup>1)</sup>                            | 1 <sup>3)</sup>          |  |                          |
| 59:8      | Uitlaatluchtventilator 2B fasefout motorregelaar             | A <sup>1)</sup>                            | 1 <sup>3)</sup>          |  |                          |
| 59:9      | Uitlaatluchtventilator 2B fout intern geheugen motorregelaar | A <sup>1)</sup>                            | 1 <sup>3)</sup>          |  |                          |
| 59:10     | Uitlaatluchtventilator 2B stroomreducering motorregelaar     | B  | 0 <sup>3)</sup>          |  |                          |
| 60:1      | Uitlaatluchtventilator 3B communicatiefout                   | A  | 1 <sup>3)</sup>          |  |                          |
| 60:2      | Uitlaatluchtventilator 3B overstroom motorregelaar           | A <sup>1)</sup>                            | 1 <sup>3)</sup>          |  |                          |
| 60:3      | Uitlaatluchtventilator 3B te lage spanning motorregelaar     | A <sup>1)</sup>                            | 1 <sup>3)</sup>          |  |                          |
| 60:4      | Uitlaatluchtventilator 3B te hoge spanning motorregelaar     | A <sup>1)</sup>                            | 1 <sup>3)</sup>          |  |                          |
| 60:5      | Uitlaatluchtventilator 3B te hoge temperatuur motorregelaar  | A <sup>1)</sup>                            | 1 <sup>3)</sup>          |  |                          |
| 60:6      | Uitlaatluchtventilator 3B startfout motorregelaar            | A <sup>1)</sup>                            | 1 <sup>3)</sup>          |  |                          |
| 60:7      | Uitlaatluchtventilator 3B rimpelspanningfout motorregelaar   | A <sup>1)</sup>                            | 1 <sup>3)</sup>          |  |                          |
| 60:8      | Uitlaatluchtventilator 3B fasefout motorregelaar             | A <sup>1)</sup>                            | 1 <sup>3)</sup>          |  |                          |
| 60:9      | Uitlaatluchtventilator 3B fout intern geheugen motorregelaar | A <sup>1)</sup>                            | 1 <sup>3)</sup>          |  |                          |
| 60:10     | Uitlaatluchtventilator 3B stroomreducering motorregelaar     | B  | 0 <sup>3)</sup>          |  |                          |
| 61:1      | Inlaatluchtventilator 1A, communicatiefout I/O-module        | A  | 1 <sup>3)</sup>          |  |                          |
| 61:6      | Inlaatluchtventilator 2A, communicatiefout I/O-module        | A  | 1 <sup>3)</sup>          |  |                          |
| 61:11     | Inlaatluchtventilator 3A, communicatiefout I/O-module        | A  | 1 <sup>3)</sup>          |  |                          |
| 62:1      | Uitlaatluchtventilator 1A, communicatiefout I/O-module       | A  | 1 <sup>3)</sup>          |  |                          |
| 62:6      | Uitlaatluchtventilator 2A, communicatiefout I/O-module       | A  | 1 <sup>3)</sup>          |  |                          |
| 62:11     | Uitlaatluchtventilator 3A, communicatiefout I/O-module       | A  | 1 <sup>3)</sup>          |  |                          |
| 63:1      | MIRU 1 communicatiefout I/O-module                           | A  | 1 <sup>3)</sup>          |  |                          |
| 63:6      | MIRU 2 communicatiefout I/O-module                           | A  | 1 <sup>3)</sup>          |  |                          |
| 63:11     | MIRU 3 communicatiefout I/O-module                           | A  | 1 <sup>3)</sup>          |  |                          |
| 70:1      | HC regeleenheid communicatiefout                             | A  | 0                        |  |                          |
| 70:2      | HC regeleenheid alarm algemene fout geactiveerd              | A  | 0                        |  |                          |
| 70:3      | HC regeleenheid defect timercircuit                          | A  | 0                        |  |                          |
| 70:5      | HC ontgooien, druksensor D communicatiefout                  | A  | 0                        |  |                          |
| 70:6      | HC ontgooien, I/O-module 5 communicatiefout                  | B  | 0                        |  |                          |



| Alarmer. | Functie   | Waarde fabr.-instelling                    |                          | Aangepaste waarde                          |                          |
|----------|---|--|--------------------------|--|--------------------------|
|          |   | Prioriteit                                 | Effect                   | Prioriteit                                 | Effect                   |
|          |   | 0 = Geblokk.<br>A = A-alarm<br>B = B-alarm | 0 = In bedr.<br>1 = Stop | 0 = Geblokk.<br>A = A-alarm<br>B = B-alarm | 0 = In bedr.<br>1 = Stop |
| 70:7     | HC ontdooien, controle regelklep recirculatie geactiveerd | A  | 0                        |  |                          |
| 70:8     | HC ontdooien, elek. verwarmingsbatterij geactiveerd       | A  | 0                        |  |                          |
| 70:9     | HC ontdooitijd circuit 1 boven alarmgrens                 | B  | 0                        |  |                          |
| 70:10    | HC ontdooitijd circuit 2 boven alarmgrens                 | B  | 0                        |  |                          |
| 71:1     | HC compressor motorregelaar communicatiefout              | A  | 0                        |  |                          |
| 71:2     | HC compressor motorregelaar startfout                     | A  | 0                        |  |                          |
| 71:3     | HC compressor motorregelaar te lage of te hoge spanning   | A  | 0                        |  |                          |
| 71:4     | HC compressor buiten werkbereik                           | A  | 0                        |  |                          |
| 71:9     | HC expansieklep regelaar circuit 1 communicatiefout       | A  | 0                        |  |                          |
| 71:10    | HC expansieklep regelaar circuit 2 communicatiefout       | A  | 0                        |  |                          |
| 72:1     | HC hogedrukbeveiliging circuit 1 geactiveerd              | A  | 0                        |  |                          |
| 72:2     | HC hogedrukkring circuit 1 boven alarmgrens               | A  | 0                        |  |                          |
| 72:3     | HC thermostatisch contact circuit 1 geactiveerd           | A  | 0                        |  |                          |
| 72:4     | HC heetgastemperatuur circuit 1 boven alarmgrens          | A  | 0                        |  |                          |
| 72:5     | HC heetgastemperatuur circuit 1 defect                    | A  | 0                        |  |                          |
| 72:6     | HC hogedruksensor circuit 1 defect                        | A  | 0                        |  |                          |
| 72:7     | HC lagedruksensor circuit 1 defect                        | A  | 0                        |  |                          |
| 72:8     | HC temperatuursensor aanzuiggasleiding circuit 1 defect   | A  | 0                        |  |                          |
| 72:9     | HC drukverschil circuit 1 onder alarmgrens                | A  | 0                        |  |                          |
| 72:10    | HC onderhoud circuit 1 en compressor                      | A  | 0                        |  |                          |
| 72:11    | HC oververhittingstemperatuur circuit 1 onder alarmgrens  | A  | 0                        |  |                          |
| 72:12    | HC drukvereffening van lagedrukkring circuit 1            | A  | 0                        |  |                          |
| 72:13    | HC drukvereffening van hogedrukkring circuit 1            | A  | 0                        |  |                          |
| 72:14    | HC lagedrukkring circuit 1 onder alarmgrens               | A  | 0                        |  |                          |
| 74:1     | HC hogedrukbeveiliging circuit 2 geactiveerd              | A  | 0                        |  |                          |
| 74:2     | HC hogedrukkring circuit 2 boven alarmgrens               | A  | 0                        |  |                          |
| 74:3     | HC thermostatisch contact circuit 2 geactiveerd           | A  | 0                        |  |                          |
| 74:4     | HC heetgastemperatuur circuit 2 boven alarmgrens          | A  | 0                        |  |                          |
| 74:5     | HC heetgastemperatuur circuit 2 defect                    | A  | 0                        |  |                          |
| 74:6     | HC hogedruksensor circuit 2 defect                        | A  | 0                        |  |                          |
| 74:7     | HC lagedruksensor circuit 2 defect                        | A  | 0                        |  |                          |
| 74:8     | HC temperatuursensor aanzuiggasleiding circuit 2 defect   | A  | 0                        |  |                          |
| 74:9     | HC drukverschil circuit 2 onder alarmgrens                | A  | 0                        |  |                          |
| 74:10    | HC onderhoud circuit 2 en compressor                      | A  | 0                        |  |                          |
| 74:11    | HC oververhittingstemperatuur circuit 2 onder alarmgrens  | A  | 0                        |  |                          |
| 74:12    | HC drukvereffening van lagedrukkring circuit 2            | A  | 0                        |  |                          |
| 74:13    | HC drukvereffening van hogedrukkring circuit 2            | A  | 0                        |  |                          |
| 74:14    | HC lagedrukkring circuit 2 onder alarmgrens               | A  | 0                        |  |                          |
| 77:2     | MIRU 1 overstroom motorregelaar                           | A  | 0                        |  |                          |
| 77:3     | MIRU 1 te lage spanning motorregelaar                     | A  | 0                        |  |                          |
| 77:4     | MIRU 1 te hoge spanning motorregelaar                     | A  | 0                        |  |                          |
| 77:5     | MIRU 1 te hoge temp. motorregelaar                        | A  | 0                        |  |                          |

| Alarminr. | Functie  | Waarde fabr.-instelling |              | Aangepaste waarde |              |
|-----------|--|-------------------------|--------------|-------------------|--------------|
|           |  | Prioriteit              | Effect       | Prioriteit        | Effect       |
|           |  | 0 = Geblokk.            | 0 = In bedr. | 0 = Geblokk.      | 0 = In bedr. |
|           |  | A = A-alarm             | 1 = Stop     | A = A-alarm       | 1 = Stop     |
|           |  | B = B-alarm             |              | B = B-alarm       |              |
| 77:6      | MIRU 1 opstartfout motorregelaar                       | A                       | 0            |                   |              |
| 77:7      | MIRU 1 ongelijkmatige fasespanning motorregelaar       | A                       | 0            |                   |              |
| 77:8      | MIRU 1 fasefout motorregelaar                          | A                       | 0            |                   |              |
| 77:9      | MIRU 1 fout intern geheugen motorregelaar              | A                       | 0            |                   |              |
| 77:10     | MIRU 1 stroomreducering motorregelaar                  | A                       | 0            |                   |              |
| 77:11     | MIRU 1 interne communicatiefout motorregelaar          | A                       | 0            |                   |              |
| 78:2      | MIRU 2 overstroom motorregelaar                        | A                       | 0            |                   |              |
| 78:3      | MIRU 2 te lage spanning motorregelaar                  | A                       | 0            |                   |              |
| 78:4      | MIRU 2 te hoge spanning motorregelaar                  | A                       | 0            |                   |              |
| 78:5      | MIRU 2 te hoge temp. motorregelaar                     | A                       | 0            |                   |              |
| 78:6      | MIRU 2 opstartfout motorregelaar                       | A                       | 0            |                   |              |
| 78:7      | MIRU 2 ongelijkmatige fasespanning motorregelaar       | A                       | 0            |                   |              |
| 78:8      | MIRU 2 fasefout motorregelaar                          | A                       | 0            |                   |              |
| 78:9      | MIRU 2 fout intern geheugen motorregelaar              | A                       | 0            |                   |              |
| 78:10     | MIRU 2 stroomreducering motorregelaar                  | A                       | 0            |                   |              |
| 78:11     | MIRU 2 interne communicatiefout motorregelaar          | A                       | 0            |                   |              |
| 79:2      | MIRU 3 overstroom motorregelaar                        | A                       | 0            |                   |              |
| 79:3      | MIRU 3 te lage spanning motorregelaar                  | A                       | 0            |                   |              |
| 79:4      | MIRU 3 te hoge spanning motorregelaar                  | A                       | 0            |                   |              |
| 79:5      | MIRU 3 te hoge temp. motorregelaar                     | A                       | 0            |                   |              |
| 79:6      | MIRU 3 opstartfout motorregelaar                       | A                       | 0            |                   |              |
| 79:7      | MIRU 3 ongelijkmatige fasespanning motorregelaar       | A                       | 0            |                   |              |
| 79:8      | MIRU 3 fasefout motorregelaar                          | A                       | 0            |                   |              |
| 79:9      | MIRU 3 fout intern geheugen motorregelaar              | A                       | 0            |                   |              |
| 79:10     | MIRU 3 stroomreducering motorregelaar                  | A                       | 0            |                   |              |
| 79:11     | MIRU 3 interne communicatiefout motorregelaar          | A                       | 0            |                   |              |
| 81:2      | SMART Link 1 toevoerluchtstroom onder ontdoialarmgrens | A                       | 0            |                   |              |
| 82:2      | SMART Link 2 toevoerluchtstroom onder ontdoialarmgrens | A                       | 0            |                   |              |
| 83:2      | SMART Link 3 toevoerluchtstroom onder ontdoialarmgrens | A                       | 0            |                   |              |
| 84:2      | SMART Link 4 toevoerluchtstroom onder ontdoialarmgrens | A                       | 0            |                   |              |

<sup>1)</sup> Blokkeren niet mogelijk.

<sup>2)</sup> De vertraging is instelbaar.

<sup>3)</sup> Instelbaar.

<sup>4)</sup> Stopt de AHU als de temperatuur onder de instelbare grens ligt.

<sup>5)</sup> Af fabriek ingesteld op inactief.

### Inregeling uitgevoerd door:

Datum \_\_\_\_\_

Bedrijf \_\_\_\_\_

Naam \_\_\_\_\_