

Installationsanvisning

Filter till SILVER C SD, storlek 04/05, 07/08 och 11/12

1. Allmänt

Filter för till- eller frånluftsaggregat SILVER C SD, storlek 04/05, 07/08 och 11/12, levereras alltid löst för montering på byggplats.

Vid beställning av filter ingår alla erforderliga komponenter för montering:

1 st. sats filter F5 eller F7

1 st. dekal, fläkt + filter, för utbyte

4 st. plastplugg till dekal

D-list

2. Montering

Filter

Öppna aggregatets inspektionsdörr. Montera D-list, se skiss. Se till att filterlåsning är öppen (om inte, dra filterlåsningen mot dig). Placera filter i filtergejder och skjut in filter så långt som möjligt. Lås filter genom att trycka in filterlåsningen.

Dekal, filter+fläkt

På aggregatets inspektionsdörr sitter en dekal med en fläktsymbol. Denna skall bytas ut mot medlevererad dekal med filter- och fläktsymbol.

