

Snabbguide idrifttagning, LTCW takfläkt

Idrifttagning med kontrollpanel KP300.

Styr och reglerutrustningarna Q2-Q5 levereras färdigprogrammerade för vald reglering. Börvärden, och i vissa fall p-band och i-tid, måste dock justeras i efterhand. Detta sker med hjälp av manöverpanel KP300 som man fäster på omriktaren.

Ändring av börvärde:

1. Tryck **stopp** tills "Main menu" visas
2. Tryck **pil** ner till "Drive setup".
3. Tryck **start/OK**
4. Tryck **pil** ner till "User menu".
5. Tryck **start/OK** ska visa "Para.- select."
6. Tryck pil upp eller ned för rätt parameter..
7. Tryck **start/OK**.
8. Tryck **edit** för att komma in i parametern.
9. Justera börvärdet med pilarna till önskat värde.
10. Tryck på **save**.
11. Tryck **stopp** tills huvuddisplayen visar "Main menu".
12. Tryck in båda pilknapparna **< >** tills timglasets visas.
13. Gör fläkten strömlös i 30 s för att säkerställa ändringarna.

Styrustrustning Q2

Parameter 270 anger fläktens driftpunkt i Hz, (20 Hz). Om värdet ligger utanför fläktens min- och maxvarvtal används det värde som ligger närmast. Är t.ex. maxfrekvens för fläkten 96 Hz och önskat värde ställs på 100 Hz, kommer fläkten att gå på 96 Hz. Dessutom finns parametrarna:

- 600 Hastighet 1
- 601 Hastighet 2
- 590 Ramptid upp
- 592 Ramptid ned

Styrustrustning Q3

- 590 Ramptid upp
 - 592 Ramptid ned
- Här motsvarar 0-10 V insignal fläktens hela arbetsområde.

Styrustrustning Q4

- 270 Börvärde för tryckreglering. Ställ in det tryck som önskas i Pa (visas som Hz i display).
- 590 Ramptid upp
- 592 Ramptid ned
- 822 Förstärkning (p-band)
- 823 I-tid



Styrustrustning Q5

- 186 Börvärde för tryckreglering, maxtryck, varmt ute. Ställ in det tryck som önskas i Pa (visas som Hz i display).
- 187 Börvärde för tryckreglering, mintryck, kallt ute. Ställ in det tryck som önskas i Pa (visas som Hz i display).
- 590 Ramptid upp
- 592 Ramptid ned
- 822 Förstärkning (p-band)
- 823 I-tid