

Elektronisk zonregulator för tryck och luftflöde

Leverantörsförsäkran enligt EG's Maskindirektiv 98/37/EC Annex IIB



Försäkran gäller för KRF alla varianter med fabriksmonterade elektroniska komponenter enl följande: Ställdom Sauter ASM114SF901, Regulator KRFc samt tryckgivare Huba Control 694.99058.

Swegon AB försäkrar under eget ansvar att beskriven produkt, som är avsedd att bli inmonterad i en maskin eller byggas ihop med en annan enhet, som tillsammans kommer att utgöra en anläggning, är i överensstämmelse med följande standarder:

För ställdon Sauter ASM114SF901 gäller överensstämmelse med följande följande standarder: **EN 61000-6-1, EN 50081-1, EN 61000-6-2, EN 50081-2, EN 60730-1, EN 60730-2-14** samt överensstämmelse enligt villkoren i direktiven **89/336/EC** och **73/23/EC**.

För Regulator **KCFc** gäller överensstämmelse med följande följande standarder: **EN 50 081-1, EN 50 0825-1 samt EN 61 010-1** samt överensstämmelse enligt villkoren i direktiven **8**

För tryckgivare **Huba Control 694.99058** gäller överensstämmelse med följande följande standarder: **EN 55 022** samt **ENV 50 140** enligt villkoren i direktiven **8**

Produkten får inte tas i bruk förrän den maskin eller anläggning som den skall monteras i eller utgör del av, i sin helhet är i enlighet med direktiven och med motsvarande nationell lagstiftning.

Denna deklaration gäller endast om installationen av produkten har blivit utförd enligt anvisning och om inga ändringar gjorts på produkten.

Tomelilla 2004-05-01

Gunnar Steen Produktchef