


Elektronisk zonregulator för tryck och luftflöde

Leverantörsförsäkran enligt EG's Maskindirektiv 89/392/EEC , Annex IIB

Försäkran gäller för KZMb alla varianter med fabriksmonterade elektroniska komponenter enligt följande: Ställdom Siemens GDB161.1E eller GLB161.1E, Regulator KCPb samt tryckgivare Huba Control 694.99058.



Swegon AB försäkrar under eget ansvar att beskriven produkt, som är avsedd att bli inmonterad i en maskin eller byggas ihop med en annan enhet, som tillsammans kommer att utgöra en anläggning, är i överensstämmelse med följande standarder:

EN 292-1,2

enligt villkoren i direktiven **89/392/EEC**

För ställdom Siemens GDB161.1E och GLB161.1E gäller överensstämmelse med följande följande standarder: **EN 60 529, EN 60 730-2-14, EN 50 082-2, EN 50 081-4** samt överensstämmelse enligt villkoren i direktiven **89/336/EWG** och **73/23/EWG**.

För Regulator **KCP** gäller överensstämmelse med följande följande standarder:

EN 50 081-1, EN 50 0825-1 samt EN 61 010-1

samt överensstämmelse enligt villkoren i direktiven **8**

För tryckgivare **Huba Control 694.99058** gäller överensstämmelse med följande följande standarder:

EN 55 022 samt **ENV 50 140**

enligt villkoren i direktiven **8**

Produkten får inte tas i bruk förrän den maskin eller anläggning som den skall monteras i eller utgör del av, i sin helhet är i enlighet med direktiven och med motsvarande nationell lagstiftning.

Denna deklaration gäller endast om installationen av produkten har blivit utförd enligt anvisning och om inga ändringar gjorts på produkten.

Tomelilla 2003-01-22

Gunnar Steen Produktchef