

## According to LVD directive 2006/95/EC and EMC directive 2004/108/EC.

Vi, Swegon AB försäkrar under eget ansvar att ventilationsprodukter av typ:

*We, Swegon AB assure on our own responsibility that the air handling products of the following type:*

Produkt: **TUNE Ca, från 2008-11**

*Product: TUNE Ca, from 2008-11*

- som omfattas av denna försäkran är i överensstämmelse med följande standarder:

*- covered by this declaration, conforms to the following standards:*

### **EN 60730-1:2000 & 60730-2-9:2002**

Automatiska elektriska regulatorer för hushåll, kontor eller liknande miljö, generella krav del 1-9.

*Automatic electrical controls for household, office and similar use, General Requirements Part 1-9.*

### **EN 55022**

Radiostörningar och gränsvärden och mätmetoder.

*Radio disturbance characteristics, limits and methods of measurement.*

### **IEC 61000-4-2**

Elektrostatisk urladdningstest

*Electrostatic discharge test*

### **IEC 61000-4-3**

Elektromagnetisk fältstyrka, radiofrekvens, immunitetstest.

*Radiated radio-frequency electromagnetic field, immunity test.*

### **IEC 61000-4-4**

Snabba elektriska transienter

*Electric fast transient*

### **IEC 61000-4-5**

Överbelastningsskydd, immunitets test.

*Surge immunity test*

### **IEC 61000-4-6**

Påverkan av högfrekventa störningar

*Conducted high frequency interference*

### **IEC 61000-4-11**


Spänningsbortfall

*Power supply failure*

Försäkran gäller endast om installationen av produkten skett enligt instruktioner och om inga ändringar gjorts på produkten. Testerna är utförda av EMCLAB Rauma Finland.

*This assurance is applicable only if the product has been installed according to the instructions and if the product has not been altered in any way. Testings made by the EMCLAB Rauma Finland.*

Tomelilla 2010-07-19





**Deklaration av överensstämmelse**  
***Declaration of conformity***



Gunnar Steen, Produktspecialist, Flödeskontroll  
*Product Specialist, Flow Control*